



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД)

ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» ЧАСТЬ 2

Самара 2022

СОСТАВ РАБОТЫ

Наименование документа	Шифр
Схема теплоснабжения городского округа Самара на период до 2032 года (актуализация на 2023 год)	36401.СТ-ПСТ.000.000
<i>Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения городского округа Самара на период до 2032 года (актуализация на 2023 год)</i>	
Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»	36401.ОМ-ПСТ.001.000
Приложение 1 «Тепловые нагрузки и потребление тепловой энергии абонентами»	36401.ОМ-ПСТ.001.001
Приложение 2 «Тепловые сети»	36401.ОМ-ПСТ.001.002
Приложение 3 «Оценка надежности теплоснабжения»	36401.ОМ-ПСТ.001.003
Приложение 4 «Существующие гидравлические режимы тепловых сетей»	36401.ОМ-ПСТ.001.004
Приложение 5 «Графическая часть»	36401.ОМ-ПСТ.001.005
Глава 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»	36401.ОМ-ПСТ.002.000
Приложение 1 «Характеристика существующей и перспективной застройки и тепловой нагрузки по элементам территориального деления»	36401.ОМ-ПСТ.002.001
Глава 3 «Электронная модель систем теплоснабжения»	36401.ОМ-ПСТ.003.000
Приложение 1 «Графическая часть»	36401.ОМ-ПСТ.003.001
Глава 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»	36401.ОМ-ПСТ.004.000
Приложение 1 «Перспективные гидравлические режимы тепловых сетей»	36401.ОМ-ПСТ.004.001
Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения»	36401.ОМ-ПСТ.005.000

Наименование документа	Шифр
Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»	36401.ОМ-ПСТ.006.000
Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»	36401.ОМ-ПСТ.007.000
Приложение 1 «Графическая часть»	36401.ОМ-ПСТ.007.001
Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»	36401.ОМ-ПСТ.008.000
Глава 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения»	36401.ОМ-ПСТ.009.000
Глава 10 «Перспективные топливные балансы»	36401.ОМ-ПСТ.010.000
Глава 11 «Оценка надежности теплоснабжения»	36401.ОМ-ПСТ.011.000
Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»	36401.ОМ-ПСТ.012.000
Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения»	36401.ОМ-ПСТ.013.000
Глава 14 «Ценовые (тарифные) последствия»	36401.ОМ-ПСТ.014.000
Глава 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций»	36401.ОМ-ПСТ.015.000
Приложение 1 «Графическая часть»	36401.ОМ-ПСТ.015.001
Глава 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения»	36401.ОМ-ПСТ.016.000
Глава 17 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения»	36401.ОМ-ПСТ.017.000
Глава 18 «Сводный том изменений, выполненных в актуализированной схеме теплоснабжения»	36401.ОМ-ПСТ.018.000
Глава 19 «Оценка экологической безопасности теплоснабжения»	36401.ОМ-ПСТ.019.000

СОДЕРЖАНИЕ

Содержание	4
Перечень таблиц	5
1 Тепловые сети филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» (ПРОДОЛЖЕНИЕ)	6

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1.1 - Характеристики квартальных тепловых сетей филиала «Самарский» ПАО «Т ПЛЮС» (продолжение 1)	6
---	---

1 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ФИЛИАЛА «САМАРСКИЙ» ПАО «Т ПЛЮС» (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Таблица 1.1 - Характеристики квартальных тепловых сетей филиала «Самарский» ПАО «Т ПЛЮС» (продолжение 1)

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-722А-0/10 УВ узел А подъем-УВ узел Б	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Надземная	Надземная	114	114	52	52	1988	1988
135/70	ТС-722А-0/10 УВ узел Б-ТК 10	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Надземная	Надземная	108	108	100	100	1988	1988
135/70	ТС-722А-0/10 УВ узел Б-ТК 12	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Надземная	Надземная	108	108	10	10	1988	1988
135/70	ТС-731,732,747,748-0/54 Д№ 23 -Д№ 23	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	114	114	19	19	1959	1959
135/70	ТС-731,732,747,748-0/54 Д№ 23 -ТК 39	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	10	10	1959	1959
135/70	ТС-731,732,747,748-0/54 Д№ 23А метал.ангар-Д№ 23А метал.ангар	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	47	47	1959	1959
135/70	ТС-731,732,747,748-0/54 Д№ 23А метал.ангар-ТК 41	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	7	7	1959	1959
135/70	ТС-731,732,747,748-0/54 ИД - ТК 36	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	35	35	1951	1951
135/70	ТС-731,732,747,748-0/54 ИД УП2-УВ Б	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	119	119	2006	2006
135/70	ТС-731,732,747,748-0/54 ТК 10-ТК 11	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	57	57	40	40	2002	2002
135/70	ТС-731,732,747,748-0/54 ТК 1- ТК 2	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	16	16	2003	2003

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
		стеклоштапельного волокна										
135/70	ТС-731,732,747,748-0/54 ТК 20-ТК 21	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	76	76	20	20	1998	1998
135/70	ТС-731,732,747,748-0/54 ТК 21-ТК 22	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	57	57	20	20	1998	1998
135/70	ТС-731,732,747,748-0/54 ТК 23-ТК 24	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	15	15	1998	1998
135/70	ТС-731,732,747,748-0/54 ТК 23-ТК 30	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	21	21	1951	1951
135/70	ТС-731,732,747,748-0/54 ТК 24 А-ТК 25	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	37	37	1996	1996
135/70	ТС-731,732,747,748-0/54 ТК 24 А-ТК 49	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	114	114	107	107	2003	2003
135/70	ТС-731,732,747,748-0/54 ТК 24-ТК 24 А	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	18	18	1998	1998
135/70	ТС-731,732,747,748-0/54 ТК 25-ТК 26	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	81	81	1951	1951
135/70	ТС-731,732,747,748-0/54 ТК 26-ТК 27	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	31	31	1951	1951
135/70	ТС-731,732,747,748-0/54 ТК 26-ТК 47	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	73,5	73,5	1990	1990
135/70	ТС-731,732,747,748-0/54 ТК 27-ТК 28	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	41	41	1951	1951
135/70	ТС-731,732,747,748-0/54 ТК 28-ТК 29	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	53	53	1951	1951
135/70	ТС-731,732,747,748-0/54 ТК 2-	URSA, маты минероватные,	аренда	отопление и	Подземная	Подземная	114	114	61	61	1998	1998

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Д№ 23	маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна		ГВС								
135/70	ТС-731,732,747,748-0/54 ТК 2- ТК 3	URSA, маты минерватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	18	18	1998	1998
135/70	ТС-731,732,747,748-0/54 ТК 30-ТК 31	URSA, маты минерватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	36	36	1951	1951
135/70	ТС-731,732,747,748-0/54 ТК 31-ТК 32	URSA, маты минерватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	19	19	2008	2008
135/70	ТС-731,732,747,748-0/54 ТК 32-ТК 33	URSA, маты минерватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	31	31	2008	2008
135/70	ТС-731,732,747,748-0/54 ТК 33-ТК 34	URSA, маты минерватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	72	72	2008	2008
135/70	ТС-731,732,747,748-0/54 ТК 34-ТК 35	URSA, маты минерватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	27	27	1951	1951
135/70	ТС-731,732,747,748-0/54 ТК 35-ИД	URSA, маты минерватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	24	24	1951	1951
135/70	ТС-731,732,747,748-0/54 ТК 36-ТК 37	URSA, маты минерватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	41	41	1951	1951
135/70	ТС-731,732,747,748-0/54 ТК 37-ТК 38	URSA, маты минерватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	51	51	1951	1951
135/70	ТС-731,732,747,748-0/54 ТК 39-ТК 40	URSA, маты минерватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	47	47	1998	1998
135/70	ТС-731,732,747,748-0/54 ТК 39-ТК 42	URSA, маты минерватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	159	159	40	40	1959	1959
135/70	ТС-731,732,747,748-0/54 ТК 3- ТК 4	URSA, маты минерватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	43	43	1951	1951

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-731,732,747,748-0/54 ТК 40-Д№ 23А метал.ангар	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	7	7	1959	1959
135/70	ТС-731,732,747,748-0/54 ТК 42-ТК 43	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	114	114	51	51	1959	1959
135/70	ТС-731,732,747,748-0/54 ТК 42-ТК 44	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	133	133	38	38	1959	1959
135/70	ТС-731,732,747,748-0/54 ТК 44-ТК 45	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	45	45	1959	1959
135/70	ТС-731,732,747,748-0/54 ТК 45-ТК 46	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	114	114	50	50	1959	1959
135/70	ТС-731,732,747,748-0/54 ТК 47-ТК 48	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	25,5	25,5	1990	1990
135/70	ТС-731,732,747,748-0/54 ТК 49-ТК 50	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	114	114	22	22	1952	1952
135/70	ТС-731,732,747,748-0/54 ТК 4- ТК 5	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	43	43	1951	1951
135/70	ТС-731,732,747,748-0/54 ТК 50-ТК 52	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	114	114	69	69	2012	2012
135/70	ТС-731,732,747,748-0/54 ТК 52-ТК 53	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	32	32	1953	1953
135/70	ТС-731,732,747,748-0/54 ТК 53-ТК 54	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	76	76	35	35	1953	1953
135/70	ТС-731,732,747,748-0/54 ТК 54 ТУ по ТС 2 район-ИД УП2	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	168	168	55	55	2004	2004
135/70	ТС-731,732,747,748-0/54 ТК 54-ТК 55	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	76	76	35	35	1953	1953

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-731,732,747,748-0/54 ТК 55-ТК 56	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	34	34	2003	2003
135/70	ТС-731,732,747,748-0/54 ТК 56-ТК 57	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	76	76	21	21	1953	1953
135/70	ТС-731,732,747,748-0/54 ТК 56-ТК 61	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	57	57	27	27	1953	1953
135/70	ТС-731,732,747,748-0/54 ТК 57-ТК 58	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	76	76	45	45	1953	1953
135/70	ТС-731,732,747,748-0/54 ТК 58-ТК 59	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	76	76	21	21	1953	1953
135/70	ТС-731,732,747,748-0/54 ТК 59-ТК 60	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	57	57	46	46	1953	1953
135/70	ТС-731,732,747,748-0/54 ТК 5-ТК 6	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	47	47	1998	1998
135/70	ТС-731,732,747,748-0/54 ТК 61-ТК 62	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	76	76	22	22	1953	1953
135/70	ТС-731,732,747,748-0/54 ТК 6-ТК 7	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	30	30	1998	1998
135/70	ТС-731,732,747,748-0/54 ТК 7-ТК 20	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	76	76	33	33	1998	1998
135/70	ТС-731,732,747,748-0/54 ТК 7-ТК 23	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	80	80	2003	2003
135/70	ТС-731,732,747,748-0/54 ТК 9-ТК 10	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	76	76	67	67	2002	2002
135/70	ТС-731,732,747,748-0/54 ТП 051-ТК 1	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	71	71	2003	2003

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-731,732,747,748-0/54 ТП 051-ТК 9	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	114	114	66	66	2002	2002
135/70	ТС-731,732,747,748-0/54 УВ Б- ТП 051	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	39	39	2003	2003
135/70	ТС-733,734,745,756-0/6 Д№ 55 -ТК 14	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	43	43	1950	1950
135/70	ТС-733,734,745,756-0/6 ТК 10- ТК 11	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	43	43	1950	1950
135/70	ТС-733,734,745,756-0/6 ТК 11- ТК 12	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	28	28	1950	1950
135/70	ТС-733,734,745,756-0/6 ТК 12- Д№ 55	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	46	46	1950	1950
135/70	ТС-733,734,745,756-0/6 ТК 12- ТК 13	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	27	27	2001	2001
135/70	ТС-733,734,745,756-0/6 ТК 16- ТК 17	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	76	76	46	46	2011	2011
135/70	ТС-733,734,745,756-0/6 ТК 17- ТК 18	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	45	45	2004	2004
135/70	ТС-733,734,745,756-0/6 ТК 18- ТК 19	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	53	53	1947	1947
135/70	ТС-733,734,745,756-0/6 ТК 19- ТК 20	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	76	76	48	48	1947	1947
135/70	ТС-733,734,745,756-0/6 ТК 1- ТК 2	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	159	159	31	31	1997	1997
135/70	ТС-733,734,745,756-0/6 ТК 1- ТК 5А	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	29	29	1999	1999

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-733,734,745,756-0/6 ТК 2- ТК 3	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	108	108	50	50	1997	1997
135/70	ТС-733,734,745,756-0/6 ТК 3А- ТК 4А	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	134	134	2013	2013
135/70	ТС-733,734,745,756-0/6 ТК 3- ТК 4	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	108	108	81	81	1997	1997
135/70	ТС-733,734,745,756-0/6 ТК 4А- ТП	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	63	63	1988	1988
135/70	ТС-733,734,745,756-0/6 ТК 4- ТК 5	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	108	108	46	46	1997	1997
135/70	ТС-733,734,745,756-0/6 ТК 5А- ТК 5Б см	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	16	16	1950	1950
135/70	ТС-733,734,745,756-0/6 ТК 5Б см-ТК 6	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	68,2	68,2	1999	1999
135/70	ТС-733,734,745,756-0/6 ТК 6 ТУ по ТС 5 район-ТК 7	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	45	45	2010	2010
135/70	ТС-733,734,745,756-0/6 ТК 6- ТК 7А	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	16	16	1950	1950
135/70	ТС-733,734,745,756-0/6 ТК 7*- ТК см	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	293	293	2010	2010
135/70	ТС-733,734,745,756-0/6 ТК 7А- ТК 10	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	43	43	1950	1950
135/70	ТС-733,734,745,756-0/6 ТК 7А- ТК 8	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	76	76	45	45	2002	2002
135/70	ТС-733,734,745,756-0/6 ТК 7- ТК 3А	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	87	87	2013	2013

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-733,734,745,756-0/6 ТК 7- ТК 7*	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	82	82	2010	2010
135/70	ТС-733,734,745,756-0/6 ТК 8- ТК 8А	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	57	57	45	45	1950	1950
135/70	ТС-733,734,745,756-0/6 ТК см- ТП 055 (подз.)	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	3	3	2010	2010
135/70	ТС-733,734,745,756-0/6 ТП 055 (подз.)-ТК 1	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	108	108	1951	1951
135/70	ТС-733,734,745,756-0/6 ТП 055 (подз.)-УВ А	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	50	50	1947	1947
135/70	ТС-733,734,745,756-0/6 ТП - УВ А	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	219	219	2	2	1988	1988
135/70	ТС-733,734,745,756-0/6 УВ А- ТК 16	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	57	89	15	15	1947	1947
135/70	ТС-735-54 Д№ 193 -ТК 10	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	114	114	83	83	1996	1996
135/70	ТС-735-54 ТК 10-ТК 5А	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	114	114	83	83	1951	1951
135/70	ТС-735-54 ТК 10-ТК 9	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	76	76	72	72	2003	2003
135/70	ТС-735-54 ТК 1-ТК 2	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	57	57	46	46	1985	1985
135/70	ТС-735-54 ТК 41А-Д№ 193	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	114	114	61	61	1996	1996
135/70	ТС-735-54 ТК 41А-ТК 1	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	57	57	43	43	1985	1985

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-735-54 ТК 4-ТК 3	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	57	57	48	48	1980	1980
135/70	ТС-735-54 ТК 5А-ТК 5	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	114	114	23	23	2001	2001
135/70	ТС-735-54 ТК 5А-ТК 6	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	48	48	1951	1951
135/70	ТС-735-54 ТК 5-ТК 4	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	50	50	1951	1951
135/70	ТС-735-54 ТК 6-ТК 7	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	57	57	44	44	1951	1951
135/70	ТС-735-54 ТК 9-ТК 8	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	57	57	46	46	2003	2003
135/70	ТС-735-54 ТП 054-ТК 41А	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	114	114	3	3	1951	1951
135/70	ТС-738,741,16мкр-0/10,12 Д№ 147 -ТК 31	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	28	28	2016	2016
135/70	ТС-738,741,16мкр-0/10,12 Д№ 147 -УВ ВД№147	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	219	219	2	2	1985	1985
135/70	ТС-738,741,16мкр-0/10,12 Д№ 149 -УВ А	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	89	89	44	44	1989	1989
135/70	ТС-738,741,16мкр-0/10,12 Д№ 158 -УВ БД№158	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	219	219	11,2	11,2	2014	2014
135/70	ТС-738,741,16мкр-0/10,12 ТК 10 А-ТК 2	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	84	84	1976	1976
135/70	ТС-738,741,16мкр-0/10,12 ТК 10 ТУ по ТС 5 район-ТК 10Б	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	81	81	1978	1978

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-738,741,16мкр-0/10,12 ТК 10Б-ТК 10 А	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	63	63	1978	1978
135/70	ТС-738,741,16мкр-0/10,12 ТК 11-ТК 12	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	159	159	27	27	2006	2006
135/70	ТС-738,741,16мкр-0/10,12 ТК 11-ТК 15	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Надземная	Надземная	76	76	53,6	53,6	1961	1961
135/70	ТС-738,741,16мкр-0/10,12 ТК 12 ТУ по ТС 5 район-ТК 20	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	325	325	70	70	2014	2014
135/70	ТС-738,741,16мкр-0/10,12 ТК 12-ТК 13	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	159	159	56	56	2006	2006
135/70	ТС-738,741,16мкр-0/10,12 ТК 13-ТК 14	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	159	159	51	51	2006	2006
135/70	ТС-738,741,16мкр-0/10,12 ТК 1-ТК 3	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	46	46	1976	1976
135/70	ТС-738,741,16мкр-0/10,12 ТК 20-ТК 21	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	325	325	82	82	2014	2014
135/70	ТС-738,741,16мкр-0/10,12 ТК 21-ТК 26	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	325	325	33	33	2013	2013
135/70	ТС-738,741,16мкр-0/10,12 ТК 21-ТП 043	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	9	9	2013	2013
135/70	ТС-738,741,16мкр-0/10,12 ТК 22-ТК 23	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	36	36	2003	2003
135/70	ТС-738,741,16мкр-0/10,12 ТК 23-ТК 24	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	48	48	2014	2014
135/70	ТС-738,741,16мкр-0/10,12 ТК 24-ТК 25 см	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	142,8	142,8	2014	2014

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-738,741,16мкр-0/10,12 ТК 25 см-Д№ 158	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	42	42	2014	2014
135/70	ТС-738,741,16мкр-0/10,12 ТК 26-ТП 044	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	8	8	2013	2013
135/70	ТС-738,741,16мкр-0/10,12 ТК 26-УВ ТК32	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	270	270	2013	2013
135/70	ТС-738,741,16мкр-0/10,12 ТК 27-ТК 28	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	18	18	2016	2016
135/70	ТС-738,741,16мкр-0/10,12 ТК 28-Д№ 149	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	13	13	2016	2016
135/70	ТС-738,741,16мкр-0/10,12 ТК 28-ТК 29	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	34	34	2016	2016
135/70	ТС-738,741,16мкр-0/10,12 ТК 28-ТК 30	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	20	20	2016	2016
135/70	ТС-738,741,16мкр-0/10,12 ТК 29-УВ Д№160	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	101	101	2016	2016
135/70	ТС-738,741,16мкр-0/10,12 ТК 2-ТК 1	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	83	83	1976	1976
135/70	ТС-738,741,16мкр-0/10,12 ТК 30-Д№ 147	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	28	28	2016	2016
135/70	ТС-738,741,16мкр-0/10,12 ТК 36 А-ТК 32	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	255	255	1985	1985
135/70	ТС-738,741,16мкр-0/10,12 ТК 36 см-ТК 36 А	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	85	85	1985	1985
135/70	ТС-738,741,16мкр-0/10,12 ТК 37 см-ТК 36 см	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	225	225	1985	1985

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-738,741,16мкр-0/10,12 ТК 3-ТК 4	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	104	104	1976	1976
135/70	ТС-738,741,16мкр-0/10,12 ТК 3-ТП 178	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление		Подземная		114		25		1958
135/70	ТС-738,741,16мкр-0/10,12 ТК 3-ТП 178	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Надземная		114		25		1958	
135/70	ТС-738,741,16мкр-0/10,12 ТК 4-ТП 120	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	30	30	1976	1976
95/70	ТС-738,741,16мкр-0/10,12 ТК 5-ТК 4 А	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	57	57	23	23	1958	1958
95/70	ТС-738,741,16мкр-0/10,12 ТК 6-ТК 5	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	76	76	53	53	1959	1959
95/70	ТС-738,741,16мкр-0/10,12 ТК 7-ТК 6	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	108	108	8	8	1959	1959
95/70	ТС-738,741,16мкр-0/10,12 ТК 7-ТК 8	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	108	108	8	8	1964	1964
95/70	ТС-738,741,16мкр-0/10,12 ТК 8-ТК 9	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	108	108	14	14	1964	1964
95/70	ТС-738,741,16мкр-0/10,12 ТК 9-ТК 10	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	76	76	39	39	1964	1964
135/70	ТС-738,741,16мкр-0/10,12 ТП 043-ТК 22	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	9	9	1985	1985
135/70	ТС-738,741,16мкр-0/10,12 ТП 044-ТК 27	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	6	6	2016	2016
135/70	ТС-738,741,16мкр-0/10,12 ТП 120-ТК 37 см	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	24	24	1985	1985

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-738,741,16мкр-0/10,12 ТП 120-ТП 161	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	159	159	184	184	1961	1961
135/70	ТС-738,741,16мкр-0/10,12 ТП 161-ТК 11	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	159	159	10	10	2006	2006
95/70	ТС-738,741,16мкр-0/10,12 ТП 178-ТК 7	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	108	108	25	25	1964	1964
135/70	ТС-738,741,16мкр-0/10,12 УВ БД№158-ИД	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	219	219	51	51	1985	1985
135/70	ТС-738,741,16мкр-0/10,12 УВ ВД№147-Д№ 147	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	219	219	24	24	1985	1985
135/70	ТС-738,741,16мкр-0/10,12 УВ ТК32-ТК 32	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	2	2	1985	1985
135/70	ТС-7-4 Д№ 143 -УВ Д№143	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	108	108	25,3	25,3	1976	1976
135/70	ТС-7-4 Д№ 199 -ИД	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	159	159	25	25	1976	1976
135/70	ТС-7-4 Д№ 199 -ТК 6	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	16	16	1976	1976
135/70	ТС-7-4 Д№ 209 -Д№ 209	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	159	159	35	35	1976	1976
135/70	ТС-7-4 Д№ 209 -ТК 7	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	14,5	14,5	1976	1976
135/70	ТС-7-4 Д№ 215 -Д№ 217	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	219	219	94	94	1976	1976
135/70	ТС-7-4 Д№ 217 -Д№ 219	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	16,2	16,2	2012	2012

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-7-4 Д№ 217 -ИД	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	219	219	89,7	89,7	1976	1976
135/70	ТС-7-4 Д№ 219 -ТК см	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	13	13	1976	1976
135/70	ТС-7-4 Д№ 219 -УВ Д№219	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	159	159	75	75	1976	1976
135/70	ТС-7-4 ИД -Д№ 199	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	114	114	5	5	1976	1976
135/70	ТС-7-4 ИД -Д№ 217	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	159	159	3,3	3,3	2012	2012
135/70	ТС-7-4 ТК 2а-Д№ 209	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	15	15	1976	1976
135/70	ТС-7-4 ТК 2а-Д№ 215	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	28	28	1976	1976
135/70	ТС-7-4 ТК 2а-ТК 2	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	38,5	38,5	1976	1976
135/70	ТС-7-4 ТК 2б-ТК 2а	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	45	45	1976	1976
135/70	ТС-7-4 ТК 2-ТК 3	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	44	44	1976	1976
135/70	ТС-7-4 ТК 3-ТК 4	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	150	150	1998	1998
135/70	ТС-7-4 ТК 4-Д№ 199	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	43	43	1976	1976
135/70	ТС-7-4 ТК см-Д№ 143	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	26,5	26,5	1976	1976

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-7-4 ТП 051-ТК 26	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	30	30	1976	1976
135/70	ТС-7-4 УВ Д№219 1-УВ д№219 2	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	159	159	3	3	1972	1972
135/70	ТС-7-4 УВ Д№219-Д№ 219	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	108	108	5	5	1976	1976
135/70	ТС-7-4 УВ Д№219-УВ Д№219 1	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	159	159	7	7	1972	1972
135/70	ТС-744,757-0/4 ТК 4 ТУ по ТС- Д№ 73	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	10	10	1980	1980
135/70	ТС-750.750А.715-0/118 Д№ 11 -ТП 106	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	219	219	20	20	1996	1996
135/70	ТС-750.750А.715-0/118 Д№ 25 -Д№ 25	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	219	219	68	68	1996	1996
135/70	ТС-750.750А.715-0/118 Д№ 25 -Д№ 25Б	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	159	159	17	17	1996	1996
135/70	ТС-750.750А.715-0/118 Д№ 25 -ТК 9	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	22	22	1996	1996
135/70	ТС-750.750А.715-0/118 Д№ 25Б -Д№ 25Б	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	159	159	40	40	1996	1996
135/70	ТС-750.750А.715-0/118 Д№ 25Б -ТК 10	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	20	20	1996	1996
135/70	ТС-750.750А.715-0/118 Д№ 6 - УВ Д№6	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	133	133	29	29	1996	1996
135/70	ТС-750.750А.715-0/118 Д№ 8 - ИД	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	89	89	50	50	1996	1996

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-750.750А.715-0/118 Д№ 8 - ТК 4	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	76	76	37	37	1996	1996
135/70	ТС-750.750А.715-0/118 ИД -ТК 5	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	20	20	1996	1996
135/70	ТС-750.750А.715-0/118 ИД -УВ Д№8	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	76	76	24	24	1996	1996
135/70	ТС-750.750А.715-0/118 ТК 118 2 р-он ТУ по ТС-ТК 1А	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	144	144	1996	1996
135/70	ТС-750.750А.715-0/118 ТК 1А- ТК 1	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	74	74	1996	1996
135/70	ТС-750.750А.715-0/118 ТК 1- ТК 2	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	140	140	1996	1996
135/70	ТС-750.750А.715-0/118 ТК 2А- ТК 6	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	14	14	1996	1996
135/70	ТС-750.750А.715-0/118 ТК 2- Д№ 11	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	10	10	1996	1996
135/70	ТС-750.750А.715-0/118 ТК 3- Д№ 8	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	35	35	1996	1996
135/70	ТС-750.750А.715-0/118 ТК 3- ИД	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	42	42	1996	1996
135/70	ТС-750.750А.715-0/118 ТК 5- Д№ 6	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	18	18	1996	1996
135/70	ТС-750.750А.715-0/118 ТК 6- ТК 7	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	126	126	1996	1996
135/70	ТС-750.750А.715-0/118 ТК 7- ТК 8	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	52	52	1996	1996

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-750.750А.715-0/118 ТК 8- Д№ 25	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	44	44	1996	1996
135/70	ТС-750.750А.715-0/118 ТП 106-ТК 2А	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	14	14	1996	1996
135/70	ТС-750.750А.715-0/118 ТП 106-ТК 3	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	40	40	1996	1996
135/70	ТС-750.750А.715-0/118 УВ 1- Д№ 25	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	114	114	10	10	1996	1996
135/70	ТС-751,749-0/120 Д№ 125 -ТК 1	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	15	15	2005	2005
135/70	ТС-751,749-0/120 Д№ 125 -ТП 078	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	17	17	1963	1963
135/70	ТС-751,749-0/120 ТК 10-ТК 11	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	49,5	49,5	1963	1963
135/70	ТС-751,749-0/120 ТК 11-ТК 12	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	76	76	48	48	1963	1963
135/70	ТС-751,749-0/120 ТК 120 2 р- онТУ по ТС-Д№ 125	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	68	68	1963	1963
135/70	ТС-751,749-0/120 ТК 1-ТК 2	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	42	42	2005	2005
135/70	ТС-751,749-0/120 ТК 1-ТК 3	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	133	133	118	118	1963	1963
135/70	ТС-751,749-0/120 ТК 1-ТК 6	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	60	60	2005	2005
135/70	ТС-751,749-0/120 ТК 3-ТК 4	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	108	108	84	84	1963	1963

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-751,749-0/120 ТК 4-ТК 5	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	108	108	65	65	1963	1963
135/70	ТС-751,749-0/120 ТК 6-ТК 10	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	38	38	2005	2005
135/70	ТС-751,749-0/120 ТК 6-ТК 7	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	114	114	41	41	2003	2003
135/70	ТС-751,749-0/120 ТК 7-ТК 8	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	108	108	125	125	1963	1963
135/70	ТС-751,749-0/120 ТК 8-ТК 9	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	108	108	104	104	1963	1963
135/70	ТС-751,749-0/120 ТК 9-ТК 13	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	76	76	76	76	1963	1963
135/70	ТС-751,749-0/120 ТП 078-Д№ 125	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	17	17	1963	1963
135/70	ТС-752,777-0/120А ИД -ТК 6	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	103	103	1964	1964
135/70	ТС-752,777-0/120А ТК 120А ТУ по ТС-ТП 063	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	30	30	1996	1996
135/70	ТС-752,777-0/120А ТК 1-ТК 2	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	99	99	1964	1964
135/70	ТС-752,777-0/120А ТК 1-ТК 5	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	37	37	1964	1964
135/70	ТС-752,777-0/120А ТК 2-ТК 3	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	55	55	1964	1964
135/70	ТС-752,777-0/120А ТК 3-ТК 4	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	81	81	1964	1964

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-752,777-0/120А ТК 5-ИД	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	54	54	1964	1964
135/70	ТС-752,777-0/120А ТК 6-ТК 7	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	114	114	19	19	1964	1964
135/70	ТС-752,777-0/120А ТК 7-ТК 8	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	114	114	24,5	24,5	1964	1964
135/70	ТС-752,777-0/120А ТК 8-ТК 9	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	114	114	45	45	1964	1964
135/70	ТС-752,777-0/120А ТК 9-ТК 10	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	76	76	35	35	1964	1964
135/70	ТС-752,777-0/120А ТП 063-ТК 1	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	48	48	1964	1964
135/70	ТС-753-0/57 ИД 1-ТК 7	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	76	76	26	26	1950	1950
135/70	ТС-753-0/57 ТК 11-ТК 10	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	25	25	1950	1950
135/70	ТС-753-0/57 ТК 12-ТК 11	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	16	16	1950	1950
135/70	ТС-753-0/57 ТК 13-ТК 12	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	76	76	47	47	1950	1950
135/70	ТС-753-0/57 ТК 14-ТК 13	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	62	62	1950	1950
135/70	ТС-753-0/57 ТК 15-ТК 14	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	114	114	26	26	2006	2006
135/70	ТС-753-0/57 ТК 15-ТК 16	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	114	114	15	15	1950	1950

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-753-0/57 ТК 16-ТК 17	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	114	114	35	35	1950	1950
135/70	ТС-753-0/57 ТК 17-УВ 1	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	114	114	98	98	1950	1950
135/70	ТС-753-0/57 ТК 18-Д№ 154	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	114	114	62,5	62,5	1950	1950
135/70	ТС-753-0/57 ТК 20-ТК 15	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	159	159	84	84	1950	1950
135/70	ТС-753-0/57 ТК 21-ТК 20	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	159	159	15	15	1950	1950
135/70	ТС-753-0/57 ТК 22-ТК 21	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	159	159	40	40	1950	1950
135/70	ТС-753-0/57 ТК 23-ТК 22	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	159	159	54	54	1950	1950
135/70	ТС-753-0/57 ТК 2-ТК 3	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	114	114	65	65	1950	1950
135/70	ТС-753-0/57 ТК 3-ТК 4	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	114	114	56	56	1950	1950
135/70	ТС-753-0/57 ТК 4-ТК 5	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	114	114	38	38	1950	1950
135/70	ТС-753-0/57 ТК 57 ТУ по ТС- ТП 165	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	159	159	50	50	2003	2003
135/70	ТС-753-0/57 ТК 5-ТК 6	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	114	114	25	25	1950	1950
135/70	ТС-753-0/57 ТК 6-ИД 1	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	76	89	74	74	1950	1950

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-753-0/57 ТК 7-ТК 8	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	42	42	1950	1950
135/70	ТС-753-0/57 ТК 8-ТК 9	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	76	76	48	48	1950	1950
135/70	ТС-753-0/57 ТП 165-ТК 2	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	114	114	46	46	1950	1950
135/70	ТС-753-0/57 ТП 165-ТК 23	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	159	159	24	24	1950	1950
135/70	ТС-753-0/57 УВ 1-ТК 18	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	114	114	3	3	1950	1950
135/70	ТС-753-0/57 УВ 1-ТК 19	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	57	57	22	22	1950	1950
135/70	ТС-753-0/57 УВ 2-ТК 24	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	76	76	56	56	1950	1950
135/70	ТС-754,774-0/127 ТК 10-ТК 11	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	70	70	1955	1955
135/70	ТС-754,774-0/127 ТК 11-ТК 12	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	80	80	1955	1955
135/70	ТС-754,774-0/127 ТК 128 ТУ по ТС-ТП 155	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	124	124	1955	1955
135/70	ТС-754,774-0/127 ТК 13-ТК 14	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	29	29	1955	1955
135/70	ТС-754,774-0/127 ТК 1-ТК 2	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	49	49	1955	1955
135/70	ТС-754,774-0/127 ТК 2-ТК 3	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	62	62	1955	1955

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-754,774-0/127 ТК 2-ТК 4	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	131	131	1955	1955
135/70	ТС-754,774-0/127 ТК 3-ТК 5	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	74	74	1955	1955
135/70	ТС-754,774-0/127 ТК 5-ТК 5А	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	61	61	1957	1957
135/70	ТС-754,774-0/127 ТК 5-ТК 6	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	41,5	41,5	1955	1955
135/70	ТС-754,774-0/127 ТК 6-ТК 7	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	24	24	1955	1955
135/70	ТС-754,774-0/127 ТК 7-ТК 13	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	114	114	127	127	1955	1955
135/70	ТС-754,774-0/127 ТК 7-ТК 8	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	32	32	1955	1955
135/70	ТС-754,774-0/127 ТК 8-ТК 9	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	55	55	1955	1955
135/70	ТС-754,774-0/127 ТК 9-ТК 10	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	108	108	25	25	1955	1955
135/70	ТС-754,774-0/127 ТП 155-ТК 1	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	54	54	1955	1955
135/70	ТС-767,768-0/14 Д№ 166А - Д№ 166А	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	76	76	7	7	1951	1951
135/70	ТС-767,768-0/14 Д№ 166А -ТК 6	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	13	13	1990	1990
135/70	ТС-767,768-0/14 Д№ 167 -ТК 3	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	13	13	1986	1986

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-767,768-0/14 Д№ 167 -УВ СД№167	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	159	159	4,8	4,8	1986	1986
135/70	ТС-767,768-0/14 Д№ 169 -Д№ 169	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	159	159	88	88	1986	1986
135/70	ТС-767,768-0/14 Д№ 169 -ТК 5	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	25,6	25,6	1998	1998
135/70	ТС-767,768-0/14 Д№ 173 -УВ Д Д№173	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	159	159	93,5	93,5	1986	1986
135/70	ТС-767,768-0/14 ТК 14 ТУ по ТС-ТП 083	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	70,5	70,5	1986	1986
135/70	ТС-767,768-0/14 ТК 1-Д№ 169	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	25,5	25,5	1986	1986
135/70	ТС-767,768-0/14 ТК 1-ТК 2	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	62,3	62,3	1986	1986
135/70	ТС-767,768-0/14 ТК 2-Д№ 167	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	15	15	1986	1986
135/70	ТС-767,768-0/14 ТК 5-Д№ 173	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	14,5	14,5	1986	1986
135/70	ТС-767,768-0/14 ТК 6-ТК 7	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	57	57	52	52	2010	2010
135/70	ТС-767,768-0/14 ТК 6-ТК 9	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	57	57	56	56	2011	2011
135/70	ТС-767,768-0/14 ТК 7-ТК 8	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	57	57	28,5	28,5	2011	2011
135/70	ТС-767,768-0/14 ТП 069-Д№ 166А	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	43	43	1951	1951

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-767,768-0/14 ТП 083-ТК 1	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	7,5	7,5	1986	1986
135/70	ТС-767,768-0/14 УВ АД№173- ТП 069	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	39	39	2011	2011
135/70	ТС-767,768-0/14 УВ БД№167- Д№ 167	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	159	159	50,5	50,5	1986	1986
135/70	ТС-767,768-0/14 УВ БД№167- ТК 4	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	108	108	35,5	35,5	1986	1986
135/70	ТС-767,768-0/14 УВ Д Д№173- УВ АД№173	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	159	159	24	24	1986	1986
135/70	ТС-767,768-0/14 УВ СД№167- УВ БД№167	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	159	159	70	70	1986	1986
135/70	ТС-769,772-0/130 ТК 10-ТК 11	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	25	25	1950	1950
135/70	ТС-769,772-0/130 ТК 11-ТК 12	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	41	41	1950	1950
135/70	ТС-769,772-0/130 ТК 12-ТК 12 А	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	57	57	56	56	1951	1951
135/70	ТС-769,772-0/130 ТК 12-ТК 13	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	57	57	56	56	1950	1950
135/70	ТС-769,772-0/130 ТК 13-ТК 14	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	57	57	29	29	1950	1950
135/70	ТС-769,772-0/130 ТК 14-ТК 15	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	57	57	31	31	1950	1950
135/70	ТС-769,772-0/130 ТК 16 ТУ по ТС 5 район-ТК 1	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	160	160	2011	2011

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-769,772-0/130 ТК 16-ТК 17	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	76	76	31	31	1997	1997
135/70	ТС-769,772-0/130 ТК 17-ТК 18	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	76	76	41	41	1950	1950
135/70	ТС-769,772-0/130 ТК 18-ТК 19	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	57	57	31	31	1950	1950
135/70	ТС-769,772-0/130 ТК 1-ТК 2	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	30	30	1997	1997
135/70	ТС-769,772-0/130 ТК 1-ТК 4	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	76	76	115,5	115,5	2011	2011
135/70	ТС-769,772-0/130 ТК 1-ТП 053	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	25	25	2011	2011
135/70	ТС-769,772-0/130 ТК 20-ТК 21	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	74	74	1997	1997
135/70	ТС-769,772-0/130 ТК 21-ТК 22	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	25	25	1997	1997
135/70	ТС-769,772-0/130 ТК 21-ТК 28	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	114	114	38	38	1997	1997
135/70	ТС-769,772-0/130 ТК 22 А-ТК 23	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	114	114	16,5	16,5	1997	1997
135/70	ТС-769,772-0/130 ТК 22-ТК 22 А	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	41	41	1997	1997
135/70	ТС-769,772-0/130 ТК 23-ТК 24	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	114	114	41	41	1997	1997
135/70	ТС-769,772-0/130 ТК 24-ТК 25	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	114	114	31	31	1997	1997

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-769,772-0/130 ТК 25-ТК 26	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	76	76	64	64	1997	1997
135/70	ТС-769,772-0/130 ТК 25-ТК 27	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	76	76	25	25	1997	1997
135/70	ТС-769,772-0/130 ТК 28-ТК 29	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	114	114	25	25	1997	1997
135/70	ТС-769,772-0/130 ТК 29-ТК 30	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	71	71	1997	1997
135/70	ТС-769,772-0/130 ТК 2-ТК 5	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	27,5	27,5	1998	1998
135/70	ТС-769,772-0/130 ТК 31-ТК 20	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	74	74	1997	1997
135/70	ТС-769,772-0/130 ТК 5-ТК 6	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	31	31	1998	1998
135/70	ТС-769,772-0/130 ТК 6-ТК 7	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	23,5	23,5	1998	1998
135/70	ТС-769,772-0/130 ТК 7-ТК 8	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	56	56	1998	1998
135/70	ТС-769,772-0/130 ТК 9-ТК 10	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	23	23	1950	1950
135/70	ТС-769,772-0/130 ТК 9-ТК 16	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	54	54	1997	1997
135/70	ТС-769,772-0/130 ТП 053-ТК 1	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	31	31	1997	1997
135/70	ТС-769,772-0/130 ТП 053-ТК 31	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	13	13	1997	1997

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-769,772-0/130 ТП 053-ТК 9	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	39	39	1997	1997
135/70	ТС-771,746,755,770-0/17 ИД - ТК 1	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	18	18	2010	2010
135/70	ТС-771,746,755,770-0/17 ТК 10-ТК 11	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	89	29	29	1951	1951
135/70	ТС-771,746,755,770-0/17 ТК 11-ТК 12	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	21	21	1951	1951
135/70	ТС-771,746,755,770-0/17 ТК 12-ТК 13	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	45	45	1951	1951
135/70	ТС-771,746,755,770-0/17 ТК 13-ТК 14	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	28	28	1951	1951
135/70	ТС-771,746,755,770-0/17 ТК 15-ТК 16	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	28	28	2002	2002
135/70	ТС-771,746,755,770-0/17 ТК 16-ТК 17	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	56	56	1951	1951
135/70	ТС-771,746,755,770-0/17 ТК 17 ТУ по ТС 5 район-ТК см	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	8	8	1951	1951
135/70	ТС-771,746,755,770-0/17 ТК 17-ТК 18	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	22	22	1951	1951
135/70	ТС-771,746,755,770-0/17 ТК 18-ТК 19	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	25	25	1951	1951
135/70	ТС-771,746,755,770-0/17 ТК 1-ТК 1	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	1	1	1951	1951
135/70	ТС-771,746,755,770-0/17 ТК 1-ТК 1	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	1	1	1951	1951

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-771,746,755,770-0/17 ТК 1- ТК 2/	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	39	39	2010	2010
135/70	ТС-771,746,755,770-0/17 ТК 1- ТК 8	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	52	52	1951	1951
135/70	ТС-771,746,755,770-0/17 ТК 1- ТП 160	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	55,2	55,2	2010	2010
135/70	ТС-771,746,755,770-0/17 ТК 2/- ТК 2	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	4	4	2010	2010
135/70	ТС-771,746,755,770-0/17 ТК 2/- ТК 5	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	19	19	1951	1951
135/70	ТС-771,746,755,770-0/17 ТК 20-ТК 21	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	50	50	1952	1952
135/70	ТС-771,746,755,770-0/17 ТК 20-ТК 22	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	11	11	2010	2010
135/70	ТС-771,746,755,770-0/17 ТК 22-ТК 23	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	112	112	2010	2010
135/70	ТС-771,746,755,770-0/17 ТК 22-ТК 30	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	30	30	1952	1952
135/70	ТС-771,746,755,770-0/17 ТК 23А-ТК 24	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	9,5	9,5	1952	1952
135/70	ТС-771,746,755,770-0/17 ТК 23А-ТК 25	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	22	22	1952	1952
135/70	ТС-771,746,755,770-0/17 ТК 23-ТК 23А	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	4,5	4,5	2008	2008
135/70	ТС-771,746,755,770-0/17 ТК 23-ТК 35	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	46	46	2010	2010

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-771,746,755,770-0/17 ТК 25-ТК 26	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	16	16	1952	1952
135/70	ТС-771,746,755,770-0/17 ТК 26-ТК 27	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	20	20	1952	1952
135/70	ТС-771,746,755,770-0/17 ТК 27-ТК 28	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	29	29	1952	1952
135/70	ТС-771,746,755,770-0/17 ТК 28-ТК 29	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	33	33	1952	1952
135/70	ТС-771,746,755,770-0/17 ТК 2- ТК 3	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	25	25	1951	1951
135/70	ТС-771,746,755,770-0/17 ТК 30-ТК 31	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	10	10	1952	1952
135/70	ТС-771,746,755,770-0/17 ТК 31-ТК 32	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	35	35	1952	1952
135/70	ТС-771,746,755,770-0/17 ТК 31-ТК 33	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	32	32	1952	1952
135/70	ТС-771,746,755,770-0/17 ТК 33-ТК 34	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	38	38	1952	1952
135/70	ТС-771,746,755,770-0/17 ТК 35-ТК 36	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	28	28	2010	2010
135/70	ТС-771,746,755,770-0/17 ТК 36-ТК 37	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	30	30	1952	1952
135/70	ТС-771,746,755,770-0/17 ТК 36-ТК 39	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	44	44	1952	1952
135/70	ТС-771,746,755,770-0/17 ТК 36-ТК 51	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	159	159	113,5	113,5	2010	2010

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-771,746,755,770-0/17 ТК 37-ТК 38	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	62	62	1952	1952
135/70	ТС-771,746,755,770-0/17 ТК 39-ТК 40	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	114	114	39	39	1952	1952
135/70	ТС-771,746,755,770-0/17 ТК 3-ТК 4	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	29	29	1951	1951
135/70	ТС-771,746,755,770-0/17 ТК 40-ТК 41	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	114	114	28	28	1952	1952
135/70	ТС-771,746,755,770-0/17 ТК 42-ТК 43	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	72	72	1951	1951
135/70	ТС-771,746,755,770-0/17 ТК 42-ТК 59	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	56	56	1951	1951
135/70	ТС-771,746,755,770-0/17 ТК 43-ТК 44	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	42	42	1951	1951
135/70	ТС-771,746,755,770-0/17 ТК 44-ТК 45	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	76	76	22	22	1951	1951
135/70	ТС-771,746,755,770-0/17 ТК 45-ТК 46	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	76	76	31	31	1951	1951
135/70	ТС-771,746,755,770-0/17 ТК 47-ТК 48	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	24	24	1951	1951
135/70	ТС-771,746,755,770-0/17 ТК 48-ТК 49	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	104	104	1951	1951
135/70	ТС-771,746,755,770-0/17 ТК 49-ТК 50	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	57	57	24	24	1951	1951
135/70	ТС-771,746,755,770-0/17 ТК 4-ТК 42	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	62	62	1951	1951

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-771,746,755,770-0/17 ТК 4- ТК 7	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	42	42	1951	1951
135/70	ТС-771,746,755,770-0/17 ТК 51-ТК 52	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	114	114	40	40	2007	2007
135/70	ТС-771,746,755,770-0/17 ТК 51-ТК 54	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	159	159	62	62	2007	2007
135/70	ТС-771,746,755,770-0/17 ТК 52-ТК 53	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	114	114	101	101	2007	2007
135/70	ТС-771,746,755,770-0/17 ТК 54-ТК 55	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	133	133	45	45	2007	2007
135/70	ТС-771,746,755,770-0/17 ТК 55-ТК 56	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	114	114	28	28	1959	1959
135/70	ТС-771,746,755,770-0/17 ТК 56-ТК 57	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	114	114	74	74	2007	2007
135/70	ТС-771,746,755,770-0/17 ТК 57-ТК 58	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	114	114	90,5	90,5	2007	2007
135/70	ТС-771,746,755,770-0/17 ТК 59-ТК 47	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	50,4	50,4	1951	1951
135/70	ТС-771,746,755,770-0/17 ТК 5А-ТК 6	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	39	39	1951	1951
135/70	ТС-771,746,755,770-0/17 ТК 5- ТК 5А	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	10	10	1951	1951
135/70	ТС-771,746,755,770-0/17 ТК 8- ТК 15	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	14	14	1951	1951
135/70	ТС-771,746,755,770-0/17 ТК 8- ТК 9	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	29	29	1951	1951

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-771,746,755,770-0/17 ТК 9- ТК 10	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	41	41	1951	1951
135/70	ТС-771,746,755,770-0/17 ТК см-ИД	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	118	118	1951	1951
135/70	ТС-771,746,755,770-0/17 ТП 160-ТК 1	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	64,2	64,2	2010	2010
135/70	ТС-771,746,755,770-0/17 ТП 160-ТК 20	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	27	27	2010	2010
135/70	ТС-773,774,784-0/129 ТК 129 ТУ по ТС 5 район-ТП 079	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	168,8	168,8	1954	1954
135/70	ТС-773,774,784-0/129 ТК 13- ТК 12	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	76	76	59,2	59,2	1954	1954
135/70	ТС-773,774,784-0/129 ТК 14- ТК 13	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	57	57	20	20	1954	1954
135/70	ТС-773,774,784-0/129 ТК 14- ТК 16	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	76	76	68	68	1998	1998
135/70	ТС-773,774,784-0/129 ТК 15- ТК 14	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	14	14	1954	1954
135/70	ТС-773,774,784-0/129 ТК 15- ТК 18	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	114	114	40	40	1954	1954
135/70	ТС-773,774,784-0/129 ТК 18- ТК 19	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	27,2	27,2	1954	1954
135/70	ТС-773,774,784-0/129 ТК 18- ТК 24	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	76	76	35	35	1954	1954
135/70	ТС-773,774,784-0/129 ТК 19- ТК 20	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	35,5	35,5	1954	1954

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-773,774,784-0/129 ТК 1-ТК 2	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	50	50	1998	1998
135/70	ТС-773,774,784-0/129 ТК 20- ТК 21	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	46	46	1954	1954
135/70	ТС-773,774,784-0/129 ТК 21- ТК 22	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	56,4	56,4	1954	1954
135/70	ТС-773,774,784-0/129 ТК 22-	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	83,5	83,5	1954	1954
135/70	ТС-773,774,784-0/129 ТК 25- ТК 26	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	37	37	1954	1954
135/70	ТС-773,774,784-0/129 ТК 25- ТК 30	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	25	25	1954	1954
135/70	ТС-773,774,784-0/129 ТК 26- ТК 27	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	57,6	57,6	1954	1954
135/70	ТС-773,774,784-0/129 ТК 27- ТК 28	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	76	76	57,6	57,6	1954	1954
135/70	ТС-773,774,784-0/129 ТК 2-ТК 3	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	10	10	1998	1998
135/70	ТС-773,774,784-0/129 ТК 30- ТК 31	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	45	45	1954	1954
135/70	ТС-773,774,784-0/129 ТК 31- ТК 32	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	76	76	63	63	1954	1954
135/70	ТС-773,774,784-0/129 ТК 32- ТК 33	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	57	57	43	43	2008	2008
135/70	ТС-773,774,784-0/129 ТК 3-ТК 4	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	30	30	1954	1954

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-773,774,784-0/129 ТК 3-ТК 8	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	20	20	1998	1998
135/70	ТС-773,774,784-0/129 ТК 4-ТК 5	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	81	81	1954	1954
135/70	ТС-773,774,784-0/129 ТК 5-ТК 6	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	54	54	1954	1954
135/70	ТС-773,774,784-0/129 ТК 6-ТК 7	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	57	57	54	54	1998	1998
135/70	ТС-773,774,784-0/129 ТК 8-ТК 25	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	65	65	1998	1998
135/70	ТС-773,774,784-0/129 ТК 9-ТК 10	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	57	57	38	38	1954	1954
135/70	ТС-773,774,784-0/129 ТК 9-ТК 11	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	60	60	1954	1954
135/70	ТС-773,774,784-0/129 ТП 079- ТК 1	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	6	6	1998	1998
135/70	ТС-773,774,784-0/129 ТП 079- ТК 15	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	108	108	63	63	1954	1954
135/70	ТС-773,774,784-0/129 ТП 079- ТК 9	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	48	48	1954	1954
135/70	ТС-773,774-0/130 Д№ 21 -Д№ 21	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	108	108	60	60	1964	1964
135/70	ТС-773,774-0/130 Д№ 21 -ТК 23	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	108	108	16	16	1964	1964
135/70	ТС-773,774-0/130 ТК 130 ТУ по ТС 5 район-ТП 090	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	7	7	1964	1964

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-773,774-0/130 ТК 23-ТК 2	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	105,5	105,5	1964	1964
135/70	ТС-773,774-0/130 ТП 090-Д№ 21	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	108	108	26	26	1964	1964
135/70	ТС-775-0/125А,125Б Д№ 28 - ТП 159	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	325	325	5	5	1980	1980
135/70	ТС-775-0/125А,125Б Д№ 28 - ТП 159	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	325	325	8	8	1980	1980
135/70	ТС-775-0/125А,125Б ТК 125А-Д№ 28	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	325	325	22	22	1980	1980
135/70	ТС-775-0/125А,125Б ТК 125Б-Д№ 28	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	325	325	30	30	1980	1980
135/70	ТС-775-0/125А,125Б ТК 1-ТК 2	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	219	219	71	71	1983	1983
135/70	ТС-775-0/125А,125Б ТК 2-ТК 3	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	159	159	29	29	1983	1983
135/70	ТС-775-0/125А,125Б ТК 2-ТК 4	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	159	159	30	30	1983	1983
135/70	ТС-775-0/125А,125Б ТК 2-ТК 6	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	114	114	138	138	1983	1983
135/70	ТС-775-0/125А,125Б ТК 4-ТК 5	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	159	159	65	65	1983	1983
135/70	ТС-775-0/125А,125Б ТК 6-ТК 7	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	114	114	60	60	2002	2002
135/70	ТС-775-0/125А,125Б ТК 6-ТК 8	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	114	114	60	60	1983	1983

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-775-0/125А,125Б ТП 159- ТК 1	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	219	219	28	28	1983	1983
135/70	ТС-776,783,900-0/125А,125Б Д№ 11 -Д№ 11	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	219	219	14	14	2014	2014
135/70	ТС-776,783,900-0/125А,125Б Д№ 11 -ТК 18	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	219	219	92,5	92,5	2014	2014
135/70	ТС-776,783,900-0/125А,125Б Д№ 154 -ТК 15	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	28	28	1986	1986
135/70	ТС-776,783,900-0/125А,125Б Д№ 154 -УВ БД№154	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	133	133	48	48	1986	1986
135/70	ТС-776,783,900-0/125А,125Б Д№ 157 -ТК 16	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	114	114	43	43	2014	2014
135/70	ТС-776,783,900-0/125А,125Б Д№ 157 -УВ АД№157	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	159	159	8	8	2014	2014
135/70	ТС-776,783,900-0/125А,125Б Д№ 17 -ТК 1А	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	325	325	91	91	1986	1986
135/70	ТС-776,783,900-0/125А,125Б Д№ 5 -Д№ 5	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	159	159	14	14	1986	1986
135/70	ТС-776,783,900-0/125А,125Б Д№ 5 -ТК 11	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	133	133	9	9	1986	1986
135/70	ТС-776,783,900-0/125А,125Б Д№ 9 -Д№ 9	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	273	273	20	20	2011	2011
135/70	ТС-776,783,900-0/125А,125Б Д№ 9 -ТК 9	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	41	41	2011	2011
135/70	ТС-776,783,900-0/125А,125Б ИД -ТК 1	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	28	28	1986	1986

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-776,783,900-0/125А,125Б ТК 10-Д№ 5	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	159	159	23	23	1986	1986
135/70	ТС-776,783,900-0/125А,125Б ТК 125А-ТП 163/1	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	325	325	16	16	1983	1983
135/70	ТС-776,783,900-0/125А,125Б ТК 125Б-ТП 158/4	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	426	426	24	24	1983	1983
135/70	ТС-776,783,900-0/125А,125Б ТК 12-ТК 13	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	52	52	2007	2007
135/70	ТС-776,783,900-0/125А,125Б ТК 13-ТК 14	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	56	56	1986	1986
135/70	ТС-776,783,900-0/125А,125Б ТК 14-Д№ 154	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	6	6	1986	1986
135/70	ТС-776,783,900-0/125А,125Б ТК 17 СМ-Д№ 157	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	159	159	38	38	2014	2014
135/70	ТС-776,783,900-0/125А,125Б ТК 18-ТК 17 СМ	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	159	159	59	59	2014	2014
135/70	ТС-776,783,900-0/125А,125Б ТК 1А-ТК 3	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	325	325	8	8	1986	1986
135/70	ТС-776,783,900-0/125А,125Б ТК 3-ТК 4	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	46	46	2005	2005
135/70	ТС-776,783,900-0/125А,125Б ТК 3-ТК 5	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	325	325	41	41	1986	1986
135/70	ТС-776,783,900-0/125А,125Б ТК 5-ТК 6	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	325	325	90	90	1986	1986
135/70	ТС-776,783,900-0/125А,125Б ТК 6-ТК 7	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	325	325	30	30	1986	1986

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-776,783,900-0/125А,125Б ТК 7-ТК 8	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	325	325	62	62	2011	2011
135/70	ТС-776,783,900-0/125А,125Б ТК 8-Д№ 11	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	219	219	79	79	2011	2011
135/70	ТС-776,783,900-0/125А,125Б ТК 8-Д№ 9	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	72	72	2011	2011
135/70	ТС-776,783,900-0/125А,125Б ТК 9-ТК 10	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	133	133	36,3	36,3	1986	1986
135/70	ТС-776,783,900-0/125А,125Б ТК 9-ТК 12	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	69,5	69,5	2007	2007
135/70	ТС-776,783,900-0/125А,125Б ТП 157/3-Д№ 17	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	325	325	5	5	1983	1983
135/70	ТС-776,783,900-0/125А,125Б ТП 158/4-ТП 157/3	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	325	325	38,5	38,5	1983	1983
135/70	ТС-776,783,900-0/125А,125Б ТП 163/1-ИД	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	105	105	1986	1986
135/70	ТС-776,783,900-0/125А,125Б УВ АД№157-Д№ 157	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	114	114	62	62	2014	2014
135/70	ТС-776,783,900-0/125А,125Б УВ БД№154-Д№ 154	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	133	133	8	8	1986	1986
135/70	ТС-776,783,900-0/125А,125Б УВ ЦТП-163/1-ТП 163/1	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	219	219	1	1	1983	1983
135/70	ТС-776,783,900-0/125А,125Б УВ ЦТП-163/1-ТП 163/1	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	325	325	1	1	1983	1983
135/70	ТС-778-0/122 ТК 122 2 р-он ТУ по ТС-ТК 1	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	159	159	64	64	1968	1968

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-778-0/122 ТК 1-ТП 077	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	159	159	75	75	1968	1968
135/70	ТС-778-0/122 ТК 2-ТК 3	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	159	159	25	25	1968	1968
135/70	ТС-778-0/122 ТК 2-ТК 5	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	108	108	52,5	52,5	1968	1968
135/70	ТС-778-0/122 ТК 3-ТК 4	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	108	108	113	113	1968	1968
135/70	ТС-778-0/122 ТП 077-ТК 2	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	159	159	4	4	2013	2013
135/70	ТС-781-0/150 ТК 1-ТК 2	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	44	44	1998	1998
135/70	ТС-781-0/150 ТК 2-ТК 3	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	108	108	57	57	1998	1998
135/70	ТС-781-0/150 УВ ЦТП57-ТК 1	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	32	32	1998	1998
135/70	ТС-782-0/150 ТК 150 2 р-н ТУ по ТС-ТП 052	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	46,8	46,8	1954	1954
135/70	ТС-782-0/150 ТК 1-ТК 2	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	24,6	24,6	1954	1954
135/70	ТС-782-0/150 ТК 2-ТК 3	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	50,6	50,6	1954	1954
135/70	ТС-782-0/150 ТК 3-ТК 4	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	41	41	1954	1954
135/70	ТС-782-0/150 ТК 3-ТК 5	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	133	133	98	98	1954	1954

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-782-0/150 ТК 5-ТК 6	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	114	114	25	25	1954	1954
135/70	ТС-782-0/150 ТК 5-ТК 7	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	41	41	1954	1954
135/70	ТС-782-0/150 ТК 7-ТК 8	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	76	76	63	63	1954	1954
135/70	ТС-782-0/150 ТП 052-ТК 1	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	4	4	1954	1954
135/70	ТС-782-0/151 ТК 151 ТУ по ТС-ТК 9	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	114	114	188	188	1954	1954
135/70	ТС-782А-0/3 ТК 153 ТУ по ТС 2 район-ТП 121	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	114	114	17	17	1959	1959
135/70	ТС-782А-0/3 ТК 1-ТК 2	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	114	114	86	86	1959	1959
135/70	ТС-782А-0/3 ТК 2-ТК 3	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	114	114	34	34	1959	1959
135/70	ТС-782А-0/3 ТК 3-ТК 4	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	62,5	62,5	1963	1963
135/70	ТС-782А-0/3 ТК 4-ТК 5	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	18,3	18,3	1963	1963
135/70	ТС-782А-0/3 ТК 5-ТК 6	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	76	76	52,5	52,5	1963	1963
135/70	ТС-782А-0/3 ТП 121-ТК 1	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	114	114	41	41	1959	1959
135/70	ТС-785-0/134 ТК 134 ТУ по ТС 5 район-ТП 080	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	77,2	77,2	1954	1954

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-785-0/134 ТК 1-ТК 2	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	61,5	61,5	1954	1954
135/70	ТС-785-0/134 ТК 2-ТК см	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	31,1	31,1	1954	1954
135/70	ТС-785-0/134 ТК см-ТК 3	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	22,1	22,1	1954	1954
135/70	ТС-785-0/134 ТП 080-ТК 1	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	25	25	1954	1954
135/70	ТС-786-0/136 ТК 136 ТУ по ТС 5 район-ТП 096	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	67	67	1970	1970
135/70	ТС-786-0/136 ТК 1-ТК 2	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	62,3	62,3	1970	1970
135/70	ТС-786-0/136 ТК 2-ТК 3	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	46,3	46,3	1970	1970
135/70	ТС-786-0/136 ТК 3-ТК 4	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	27	27	1970	1970
135/70	ТС-786-0/136 ТП 096-ТК 1	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	64,8	64,8	1970	1970
135/70	ТС-796-0/9 ТК 2-ТК 3	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	89	89	2005	2005
135/70	ТС-796-0/9 ТК 3-ТК 4	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	80	80	2005	2005
135/70	ТС-796-0/9 ТК 4-ТК 1	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	86,5	86,5	2005	2005
135/70	ТС-796-0/9 ТК 9 ТУ по ТС-ТК 2	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	13	13	2005	2005

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-798,799-0/136 ТК 136 ТУ по ТС 5 район-ТП 202	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	35	35	1969	1969
135/70	ТС-798,799-0/136 ТК 1-ТК 2	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	51	51	1969	1969
135/70	ТС-798,799-0/136 ТК 2-ТК 3	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	104	104	1969	1969
135/70	ТС-798,799-0/136 ТП 202-ТК 1	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	17	17	2010	2010
135/70	ТС-799,902,904-0/137 Д№ 31 3-ТК 5	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	17	17	1977	1977
135/70	ТС-799,902,904-0/137 ТК 10- ТК 15	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	46,2	46,2	1997	1997
135/70	ТС-799,902,904-0/137 ТК 10- ТК 9	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	110	110	2009	2009
135/70	ТС-799,902,904-0/137 ТК 137 ТУ по ТС 5 район-ТК 4Б	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	316,6	316,6	2008	2008
135/70	ТС-799,902,904-0/137 ТК 4А- ТП 100	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	150	150	2012	2012
135/70	ТС-799,902,904-0/137 ТК 4Б- ТК 10	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	140	140	2009	2009
135/70	ТС-799,902,904-0/137 ТК 4Б- ТК 4А	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	150	150	2012	2012
135/70	ТС-799,902,904-0/137 ТК 7-ТК 6	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	73	73	1954	1954
135/70	ТС-799,902,904-0/137 ТК 8-ТК 7	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	76,8	76,8	1954	1954

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-799,902,904-0/137 ТК 9-ТК 1	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	57	57	49	49	1997	1997
135/70	ТС-799,902,904-0/137 ТК 9-ТК 8	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	122	122	2009	2009
135/70	ТС-799,902,904-0/137 ТП 100- УВ Д№31	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	114	114	78	78	1977	1977
135/70	ТС-7А-0/15 ТК 15 5 р-он ТУ по ТС-ТК 11	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	56	56	1979	1979
135/70	ТС-7А-0/5 Д№ 228А -Д№ 228А	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	159	159	16	16	1979	1979
135/70	ТС-7А-0/5 Д№ 228А -ТК 22	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	9	9	1979	1979
135/70	ТС-7А-0/5 ТК 19-ТК 21	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	99	99	1999	1999
135/70	ТС-7А-0/5 ТК 21-Д№ 228А	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	40	40	1979	1979
135/70	ТС-7А-0/5 ТК 5 5 р-он ТУ по ТС-ТК 19	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	152	152	2001	2001
135/70	ТС-7А-0/5 ТК 5 5 р-он ТУ по ТС-ТК 3	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	70	70	1979	1979
135/70	ТС-7А-0/6 Д№ 171 -УВ Д№171	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	10	10	1979	1979
135/70	ТС-7А-0/6 ТК 6 ТУ по ТС-ТК 6/	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	55	55	2008	2008
135/70	ТС-7А-0/6 ТК 6/-ТК 7/	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	157	157	1979	1979

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-7А-0/6 ТК 7/-ТК 7	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	75	75	1979	1979
135/70	ТС-7А-0/6 ТК 7-Д№ 171	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	10	10	1979	1979
135/70	ТС-7А-0/6 ТК 7-ТК 8	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	70	70	1979	1979
135/70	ТС-7А-0/6 ТК 8-ТК 9	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	61	61	1979	1979
135/70	ТС-7А-2 Д№ 240 -ТК 18	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	20	20	2012	2012
135/70	ТС-7А-2 Д№ 240 -УВ Д№240	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	159	159	10	10	1969	1969
135/70	ТС-7А-2 ТК 11-ТК 12	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	65	65	1991	1991
135/70	ТС-7А-2 ТК 11-ТК 12А	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	44	44	1969	1969
135/70	ТС-7А-2 ТК 12А-ТК 17	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	60	60	1969	1969
135/70	ТС-7А-2 ТК 12-ТК 13	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	65	65	1991	1991
135/70	ТС-7А-2 ТК 13-ТК 13А	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	17	17	1969	1969
135/70	ТС-7А-2 ТК 13-ТК 14	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	80	80	1991	1991
135/70	ТС-7А-2 ТК 13-ТК 15	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	87	87	1969	1969

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-7А-2 ТК 14-ТК 19	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	100	100	1977	1977
135/70	ТС-7А-2 ТК 15-ТК 16	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	56	56	1969	1969
135/70	ТС-7А-2 ТК 15-ТК 22	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	76	76	1969	1969
135/70	ТС-7А-2 ТК 17-Д№ 240	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	35	35	1969	1969
135/70	ТС-7А-2 ТП 046-ТК 11	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	10	10	1969	1969
135/70	ТС-7А-2 УВ Д№240-Д№ 240	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	114	114	10	10	2012	2012
135/70	ТС-7А-3 ТК 10-Д№ 185	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	14	14	1969	1969
135/70	ТС-7А-3 ТК 10-ТК 11	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	38	38	1969	1969
135/70	ТС-7А-3 ТК 8-ТК 9	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	49	49	1990	1990
135/70	ТС-7А-3 ТК 9-ТК 10	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	88	88	1969	1969
135/70	ТС-7А-3 ТК 9-ТК 12	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	54	54	1969	1969
135/70	ТС-7А-3 ТП 047-ТК 8	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	55	55	1969	1969
135/70	ТС-7А-45 ТК 24-ТК 25	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	150	159	83	83	2003	2003

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-7А-45 ТК 25-ТК 26	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	55	55	2003	2003
135/70	ТС-7А-45 ТП 045-ТК 24	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	22,5	22,5	2003	2003
135/70	ТС-7Б-3 Д№ 194 -ТК 14а	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	12,6	12,6	1966	1966
135/70	ТС-7Б-3 Д№ 208 -Д№ 208	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	108	108	6	6	1965	1965
135/70	ТС-7Б-3 Д№ 208 -ТК 18б	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	16	16	1965	1965
135/70	ТС-7Б-3 Д№ 210 -ТК 15а	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	17	17	1965	1965
135/70	ТС-7Б-3 Д№ 210 -УВ Д№210	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	133	133	3	3	1960	1960
135/70	ТС-7Б-3 Д№ 222 -ТК 13б	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	17,5	17,5	1965	1965
135/70	ТС-7Б-3 Д№ 222 -УВ Д№222	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	89	89	6	6	1965	1965
135/70	ТС-7Б-3 ИД -Д№ 210	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	18,6	18,6	1965	1965
135/70	ТС-7Б-3 ТК 10-ТК 10а	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	100	100	1965	1965
135/70	ТС-7Б-3 ТК 10-ТК 9	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	47	47	1989	1989
135/70	ТС-7Б-3 ТК 11-ТК 12	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	36	36	1998	1998

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-7Б-3 ТК 12а-ТК 12б	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	61,5	61,5	1965	1965
135/70	ТС-7Б-3 ТК 12-ТК 12а	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	60	60	1965	1965
135/70	ТС-7Б-3 ТК 13а-Д№ 222	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	11	11	1965	1965
135/70	ТС-7Б-3 ТК 13-УВ В	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Надземная	Надземная	159	159	34	34	1989	1989
135/70	ТС-7Б-3 ТК 13-УВ Д№194	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	11,2	11,2	1966	1966
135/70	ТС-7Б-3 ТК 14-ТК 13а	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	80	80	1965	1965
135/70	ТС-7Б-3 ТК 15а-Д№ 208	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	17	17	1965	1965
135/70	ТС-7Б-3 ТК 15б-ТК 15в	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	21	21	1966	1966
135/70	ТС-7Б-3 ТК 15-ИД	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	5	5	1965	1965
135/70	ТС-7Б-3 ТК 15-ТК 14	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Надземная	Надземная	159	159	67,5	67,5	1965	1965
135/70	ТС-7Б-3 ТК 15-ТК 15б	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	26	26	1966	1966
135/70	ТС-7Б-3 ТК 9-УВ А	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Надземная	Надземная	219	219	42,6	42,6	1989	1989
135/70	ТС-7Б-3 ТК 9-УВ Б	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	17	17	1989	1989

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-7Б-3 ТП 050-ТК 10	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	43	43	1998	1998
135/70	ТС-7Б-3 УВ А-ТК 11	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	10	10	1965	1965
135/70	ТС-7Б-3 УВ Б-ТК 13	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Надземная	Надземная	219	219	64	64	1989	1989
135/70	ТС-7Б-3 УВ В-ТК 15	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	109	109	1989	1989
135/70	ТС-7Б-3 УВ Д№194-Д№ 194	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	89	89	5	5	1966	1966
135/70	ТС-7Б-3 УВ Д№210-Д№ 210	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	108	108	3	3	1965	1965
135/70	ТС-7Б-3 УВ Д№222-Д№ 222	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	76	76	6	6	1965	1965
135/70	ТС-7Б-5 Д№ 193 -Д№ 193	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	219	219	45	45	1979	1979
135/70	ТС-7Б-5 Д№ 193 -Д№ 193	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	219	219	139	139	1979	1979
135/70	ТС-7Б-5 Д№ 193 -Д№ 193	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	159	159	73	73	1979	1979
135/70	ТС-7Б-5 Д№ 193 -ТК 2	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	5,8	5,8	1979	1979
135/70	ТС-7Б-5 Д№ 193 -ТК 3	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	3	3	1979	1979
135/70	ТС-7Б-5 Д№ 193 -ТК 4	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	13,6	13,6	1979	1979

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-7Б-5 Д№ 98 -ИД 1	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	159	159	79	79	1979	1979
135/70	ТС-7Б-5 Д№ 98 -ТК 1а	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	37,5	37,5	1979	1979
135/70	ТС-7Б-5 ИД 1-ИД 2	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	114	114	65	65	1979	1979
135/70	ТС-7Б-5 ИД 2-Д№ 98	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	89	89	45,2	45,2	1979	1979
135/70	ТС-7Б-5 ТК 1-Д№ 193	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	20	20	1979	1979
135/70	ТС-7Б-5 ТК 1-Д№ 98	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	30,2	30,2	1979	1979
135/70	ТС-7Б-5 ТК 2-Д№ 193	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	5	5	1979	1979
135/70	ТС-7Б-5 ТК 3-Д№ 193	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	10,7	10,7	1979	1979
135/70	ТС-7Б-5 УВ ЦТП53-ТК 1	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	42	42	1979	1979
135/70	ТС-7Б-6/1А Д№ 106 -ТК 4'	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	13,5	13,5	1957	1957
135/70	ТС-7Б-6/1А ТК 10-ТК 11	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	60	60	2005	2005
135/70	ТС-7Б-6/1А ТК 11-ТК 12	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	62	62	2005	2005
135/70	ТС-7Б-6/1А ТК 13-ТК 1см	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	37	37	2005	2005

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-7Б-6/1А ТК 1а 5 р-он ТУ по ТС-ТК 1	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	325	325	96	96	1995	1995
135/70	ТС-7Б-6/1А ТК 1см-ТК 2см	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	60	60	2005	2005
135/70	ТС-7Б-6/1А ТК 1-ТК 2	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	325	325	22	22	1995	1995
135/70	ТС-7Б-6/1А ТК 2см-ТК 3см	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	78	78	2005	2005
135/70	ТС-7Б-6/1А ТК 2-ТК 3	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	325	325	58	58	1995	1995
135/70	ТС-7Б-6/1А ТК 3см-ТК 4см	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	87	87	2005	2005
135/70	ТС-7Б-6/1А ТК 3-ТК 4	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	325	325	56,5	56,5	1995	1995
135/70	ТС-7Б-6/1А ТК 4см-ТК 5см	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	102	102	2005	2005
135/70	ТС-7Б-6/1А ТК 4-ТК 5	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	325	325	136	136	1995	1995
135/70	ТС-7Б-6/1А ТК 4-УВ Д№106	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	20,15	20,15	1957	1957
135/70	ТС-7Б-6/1А ТК 5см-ТК 8	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	81	81	2005	2005
135/70	ТС-7Б-6/1А ТК 5-ТК 6	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	325	325	81	81	1991	1991
135/70	ТС-7Б-6/1А ТК 6-ТК 7	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	44	44	1978	1978

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-7Б-6/1А ТК 7-ТК 13	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	45	45	1997	1997
135/70	ТС-7Б-6/1А ТК 8-ТК 9	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	118	118	2005	2005
135/70	ТС-7Б-6/1А ТК 9-ТК 10	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	65,5	65,5	2005	2005
135/70	ТС-7Б-6/1А УВ Д№106-Д№ 106	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	108	108	32,55	32,55	1957	1957
135/70	ТС-8-0/18А ТК 18А 5 р-он ТУ по ТС-ТК 1	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	325	325	69	69	1999	1999
135/70	ТС-8-0/18А ТК 1-ТК 2	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	325	325	114	114	1999	1999
135/70	ТС-8-0/18А ТК 2-ТП 191	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	325	325	23	23	1999	1999
135/70	ТС-8-0/18А ТК 3А-ТК 4	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	159	159	34	34	1999	1999
135/70	ТС-8-0/18А ТК 3-ТК 3А	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	159	159	20	20	1999	1999
135/70	ТС-8-0/18А ТК 4-ТК 5	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	108	108	60	60	1999	1999
135/70	ТС-8-0/18А ТК 5-ТК 6	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	108	108	36	36	1999	1999
135/70	ТС-8-0/18А ТК 7-ТК 8	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	159	159	67	67	1999	1999
135/70	ТС-8-0/18А ТП 191-ТК 3	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	219	219	36	36	2010	2010

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-8-0/18А ТП 191-ТК 7	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	219	219	41	41	1999	1999
135/70	ТС-8-0/19а ТК 1-ТК 2	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	52	52	1995	1995
135/70	ТС-8-0/19а ТК 2-ТК 3	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	22	22	1995	1995
135/70	ТС-8-0/19а ТП 189-УВ опуск	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Надземная	Надземная	159	159	15	15	2001	2001
135/70	ТС-8-0/19а УВ опуск-ТК 1	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	31,5	31,5	2001	2001
135/70	ТС-8-0/19а УВ подъем-ТП 189	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	6	6	2001	2001
135/70	ТС-8-1 Д№ 192 -Д№ 192	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	108	108	20	20	1967	1967
135/70	ТС-8-1 Д№ 192 -ТК 17'	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	22,5	22,5	1967	1967
135/70	ТС-8-1 Д№ 194 -УВ Д№194	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	159	159	12	12	1975	1975
135/70	ТС-8-1 Д№ 202 -УВ Д№202	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	15	15	1967	1967
135/70	ТС-8-1 ТК 10-ТК 11	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	62	62	1991	1991
135/70	ТС-8-1 ТК 11-Д№ 202	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	5	5	1968	1968
135/70	ТС-8-1 ТК 11-ТК 12	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	46	46	1991	1991

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-8-1 ТК 12-ТК 13	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	42	42	1991	1991
135/70	ТС-8-1 ТК 13-ТК 14	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	50	50	2010	2010
135/70	ТС-8-1 ТК 13-ТК 16	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	68	68	1991	1991
135/70	ТС-8-1 ТК 14-ТК 15	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	42	42	2008	2008
135/70	ТС-8-1 ТК 16-ТК 17	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	89	89	1991	1991
135/70	ТС-8-1 ТК 17-Д№ 192	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	11,5	11,5	1967	1967
135/70	ТС-8-1 ТК 2-ТК 3	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	70	70	1997	1997
135/70	ТС-8-1 ТК 2-ТК 9	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	77	77	1967	1967
135/70	ТС-8-1 ТК 3-ТК 10	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	52	52	1991	1991
135/70	ТС-8-1 ТК 3-ТК 4	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	76	76	1991	1991
135/70	ТС-8-1 ТК 4-ТК 5	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	26	26	1991	1991
135/70	ТС-8-1 ТК 5-ТК 6	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	25	25	1991	1991
135/70	ТС-8-1 ТК 5-ТК 7	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	68	68	1991	1991

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-8-1 ТК 7-ТК 8	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	92	92	2003	2003
135/70	ТС-8-1 ТК 9-Д№ 194	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	69	69	1975	1975
135/70	ТС-8-1 ТП 042-ТК 2	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	30	30	1991	1991
135/70	ТС-8-188 /17А ТК 17А 5 р-он ТУ по ТС-ТК см	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	325	325	118	118	1995	1995
135/70	ТС-8-188 /17А ТК 2-ТК 3	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	55	55	1995	1995
135/70	ТС-8-188 /17А ТК 3-ТК 4	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	130	130	1995	1995
135/70	ТС-8-188 /17А ТК 4-ТК 5	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	50	50	1995	1995
135/70	ТС-8-188 /17А ТК см-ТК 2	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	106	106	1995	1995
135/70	ТС-8-188 /17А ТК см-ТП 188	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	325	325	10	10	1995	1995
135/70	ТС-8-188 /17А ТП 188-ТК 1	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	36	36	1995	1995
135/70	ТС-8-188 /17А ТП 188-ТК см	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	10	10	1995	1995
135/70	ТС-8-190/17А Д№ 318 -ИД	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	159	159	38	38	1990	1990
135/70	ТС-8-190/17А Д№ 318 -ТК 4	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	38	38	1990	1990

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-8-190/17А ИД -Д№ 318	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	133	133	86	86	1990	1990
135/70	ТС-8-190/17А ТК 17А 5р-он ТУ по ТС-ТП 190	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	180	180	1997	1997
135/70	ТС-8-190/17А ТК 1-ТК 2	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	56	56	1990	1990
135/70	ТС-8-190/17А ТК 2-ТК 3	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	46	46	1990	1990
135/70	ТС-8-190/17А ТК 3-Д№ 318	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	17	17	1990	1990
135/70	ТС-8-190/17А УВ опуск-ТК 1	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	40	40	2007	2007
135/70	ТС-8-190/17А УВ цтп190-УВ опуск	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Надземная	Надземная	219	219	6,5	6,5	1990	1990
135/70	ТС-8-2 Д№ 322 -Д№ 322	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	159	159	12	12	1967	1967
135/70	ТС-8-2 Д№ 322 -ТК см	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	14	14	2001	2001
135/70	ТС-8-2 Д№ 352 -УВ Д№352	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	273	273	5	5	2010	2010
135/70	ТС-8-2 Д№ 352 -УВ опуск	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Надземная	Надземная	219	219	71	71	1993	1993
135/70	ТС-8-2 Д№ 358 -УВ Д№358	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	133	133	12	12	1968	1968
135/70	ТС-8-2 ИД -ТК 42	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Надземная	Надземная	114	114	10	10	2001	2001

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-8-2 ТК 24-ТК 25	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	44	44	2010	2010
135/70	ТС-8-2 ТК 24-ТК 35	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	315	315	2013	2013
135/70	ТС-8-2 ТК 25-Д№ 352	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	40,9	40,9	2010	2010
135/70	ТС-8-2 ТК 25-ТК 26	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	122	122	1967	1967
135/70	ТС-8-2 ТК 26-ТК 27	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	54	54	1976	1976
135/70	ТС-8-2 ТК 30-ТК 31	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	126	126	1994	1994
135/70	ТС-8-2 ТК 31-ТК 33	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	146	146	20	20	1992	1992
135/70	ТС-8-2 ТК 33-Д№ 358	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	29	29	1968	1968
135/70	ТС-8-2 ТК 35-ТК 36	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	50	50	1967	1967
135/70	ТС-8-2 ТК 36-ТК 37	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	34	34	1967	1967
135/70	ТС-8-2 ТК 37-ТК 38	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	84	84	1967	1967
135/70	ТС-8-2 ТК 38-Д№ 322	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	202	202	1967	1967
135/70	ТС-8-2 ТК 38-ТК 40	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	77	77	1994	1994

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-8-2 ТК см-ИД	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Надземная	Надземная	159	159	49	49	2001	2001
135/70	ТС-8-2 ТП 043-ТК 24	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	325	325	12	12	2010	2010
135/70	ТС-8-2 УВ Д№352-Д№ 352	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	219	219	14,1	14,1	1994	1994
135/70	ТС-8-2 УВ Д№358-ТК 34	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	10	10	1968	1968
135/70	ТС-8-2 УВ опуск-ТК 30	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	15	15	1993	1993
135/70	ТС-8-3 Д№ 157 -Д№ 157	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	159	159	8,5	8,5	1992	1992
135/70	ТС-8-3 Д№ 157 -ТК 22	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	24	24	1992	1992
135/70	ТС-8-3 ТК 23а-Д№ 157	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	55,5	55,5	1992	1992
135/70	ТС-8-3 ТК 23-ТК 23а	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	65	65	1992	1992
135/70	ТС-8-3 ТП 044-ТК 23	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	16	16	1992	1992
95/70	ТС-87.99-0/24А Д№ 40 -УВ 7АД№40	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	108	108	5	5	1991	1991
95/70	ТС-87.99-0/24А Д№ 79 -Д№ 40	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	108	108	16	16	1991	1991
95/70	ТС-87.99-0/24А Д№ 79 -УВ Д№79	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	159	159	7	7	1991	1991

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
95/70	ТС-87.99-0/24А Д№ 81 -Д№ 81	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	114	114	16	16	1991	1991
135/70	ТС-87.99-0/24А Д№ 81 -Д№ 81	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	219	219	16	16	1991	1991
95/70	ТС-87.99-0/24А Д№ 81 -ТК 5	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	159	159	10	10	1993	1993
135/70	ТС-87.99-0/24А Д№ 81 -ТП 184	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	36	36	1991	1991
135/70	ТС-87.99-0/24А ТК 24А ТУ по ТС-Д№ 81	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	8	8	1991	1991
95/70	ТС-87.99-0/24А ТК 2-Д№ 81	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	114	114	12	12	1993	1993
95/70	ТС-87.99-0/24А ТК 2-ТК 3	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	114	114	18	18	2006	2006
95/70	ТС-87.99-0/24А ТК 5-ТК 6	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	159	159	20	20	1991	1991
95/70	ТС-87.99-0/24А ТК 6-Д№ 79	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	159	159	8	8	1991	1991
95/70	ТС-87.99-0/24А ТП 184-ТК 2	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	159	159	26	26	1994	1994
95/70	ТС-87.99-0/24А ТП 184-ТК 4	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Надземная	Надземная	108	108	30	30	2006	2006
95/70	ТС-87.99-0/24А УВ Д№79-Д№ 79	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	108	108	14	14	1991	1991
135/70	ТС-905,914-0/159 Д№ 186 - Д№ 186	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	108	108	91	91	1968	1968

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-905,914-0/159 Д№ 186 -ТК 8	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	108	108	40	40	1968	1968
135/70	ТС-905,914-0/159 ТК 1 см-ТК 2	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	159	159	44	44	1978	1978
135/70	ТС-905,914-0/159 ТК 159 ТУ по ТС 5 район-ТП 104	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	159	159	69	69	1978	1978
135/70	ТС-905,914-0/159 ТК 2-ТК 3	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	108	108	48	48	1968	1968
135/70	ТС-905,914-0/159 ТК 2-ТК 4	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	159	159	55	55	1978	1978
135/70	ТС-905,914-0/159 ТК 4-ТК 5	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	108	108	45	45	1968	1968
135/70	ТС-905,914-0/159 ТК 5-ТК 7 см	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	108	108	45	45	1968	1968
135/70	ТС-905,914-0/159 ТК 7 см-Д№ 186	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	108	108	24	24	1968	1968
135/70	ТС-905,914-0/159 ТП 104-ТК 1 см	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	133	133	76	76	1978	1978
135/70	ТС-906,913-0/139 ТК 139 ТУ по ТС 5 район-ТП 092	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	27	27	1966	1966
135/70	ТС-906,913-0/139 ТК 1А-ТК 1	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	76,5	76,5	1966	1966
135/70	ТС-906,913-0/139 ТК 1-ТК 3	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	48	48	1966	1966
135/70	ТС-906,913-0/139 ТК 3-ТК 4	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	38	38	1966	1966

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-906,913-0/139 ТК 4-ТК 5	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	44	44	1966	1966
135/70	ТС-906,913-0/139 ТП 092-ТК 1А	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	13	13	1966	1966
135/70	ТС-907,788,18мкр.-0/137 Д№ 46 -ИД Д№46	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	108	108	28	28	1990	1990
135/70	ТС-907,788,18мкр.-0/137 Д№ 46 -ТК 9б	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	57	57	18	18	1990	1990
135/70	ТС-907,788,18мкр.-0/137 Д№ 48 -Д№ 46	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	7	7	1990	1990
135/70	ТС-907,788,18мкр.-0/137 Д№ 48 -ИД Д№48	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	159	159	19,3	19,3	1990	1990
135/70	ТС-907,788,18мкр.-0/137 Д№ 54 -Д№ 54	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	219	219	38	38	1990	1990
135/70	ТС-907,788,18мкр.-0/137 Д№ 54 -Д№ 56	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	13,5	13,5	1990	1990
135/70	ТС-907,788,18мкр.-0/137 Д№ 56 сек.Б-ТК 11	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	114	114	14	14	1990	1990
135/70	ТС-907,788,18мкр.-0/137 Д№ 56 -ТК 7б	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	31	31	1990	1990
135/70	ТС-907,788,18мкр.-0/137 Д№ 56 -УВ Д№56	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	219	219	21	21	1990	1990
135/70	ТС-907,788,18мкр.-0/137 ИД Д№48-Д№ 48	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	108	108	34,5	34,5	1990	1990
135/70	ТС-907,788,18мкр.-0/137 ТК 137 ТУ по ТС 5 район-ТК 6а	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	325	325	40,5	40,5	2003	2003

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-907,788,18мкр.-0/137 ТК 1в-ТП 086	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	5	5	1995	1995
135/70	ТС-907,788,18мкр.-0/137 ТК 2в-ТК 1в	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	58	58	1995	1995
135/70	ТС-907,788,18мкр.-0/137 ТК 36-ТК 2в	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	140	140	1995	1995
135/70	ТС-907,788,18мкр.-0/137 ТК 36-ТК 4б	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	43	43	1990	1990
135/70	ТС-907,788,18мкр.-0/137 ТК 46-ТП 088	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	7,5	7,5	1990	1990
135/70	ТС-907,788,18мкр.-0/137 ТК 56-ТК 6б	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	67	67	1990	1990
135/70	ТС-907,788,18мкр.-0/137 ТК 6а-ТК 9а	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	325	325	200,5	200,5	2003	2003
135/70	ТС-907,788,18мкр.-0/137 ТК 6а-ТП 087	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	18	18	1990	1990
135/70	ТС-907,788,18мкр.-0/137 ТК 6б-Д№ 54	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	51	51	1990	1990
135/70	ТС-907,788,18мкр.-0/137 ТК 8б-Д№ 48	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	28	28	1990	1990
135/70	ТС-907,788,18мкр.-0/137 ТК 9а-ТК 3б	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	325	325	30	30	2003	2003
135/70	ТС-907,788,18мкр.-0/137 ТП 087-Д№ 56 сек.Б	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	159	159	169,8	169,8	1990	1990
135/70	ТС-907,788,18мкр.-0/137 ТП 087-Д№ 59	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	54	54	1970	1970

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-907,788,18мкр.-0/137 ТП 088-ТК 56	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	19	19	1990	1990
135/70	ТС-907,788,18мкр.-0/137 ТП 088-ТК 86	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	25	25	1990	1990
135/70	ТС-907,788,18мкр.-0/137 УВ Д№56-Д№ 56	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	159	159	17,5	17,5	1990	1990
135/70	ТС-9-1 Д№ 288 -ТК 57	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	27	27	1967	1967
135/70	ТС-9-1 Д№ 288 -УВ Д№288	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	133	133	15,5	15,5	1967	1967
135/70	ТС-9-1 ТК 30-ТК 31	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	54	54	1967	1967
135/70	ТС-9-1 ТК 30-ТК 39	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	325	325	31	31	1967	1967
135/70	ТС-9-1 ТК 31-ТК 32	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	87	87	1967	1967
135/70	ТС-9-1 ТК 32-ТК 33	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	46	46	1967	1967
135/70	ТС-9-1 ТК 33-ТК 34	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	22	22	1989	1989
135/70	ТС-9-1 ТК 33-ТК 37	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	14	14	1967	1967
135/70	ТС-9-1 ТК 34-ТК 35	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	52	52	1989	1989
135/70	ТС-9-1 ТК 35-ТК 36	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	32	32	1989	1989

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-9-1 ТК 37-ТК 38	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	70	70	1967	1967
135/70	ТС-9-1 ТК 38-ТК 53	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	126	126	1967	1967
135/70	ТС-9-1 ТК 39-ТК 40	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	33	33	2014	2014
135/70	ТС-9-1 ТК 39-ТК 44	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	20	20	1990	1990
135/70	ТС-9-1 ТК 40-ТК 41	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	82	82	2014	2014
135/70	ТС-9-1 ТК 41-ТК 42	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	70	70	2014	2014
135/70	ТС-9-1 ТК 42-ТК 43	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	78	78	2014	2014
135/70	ТС-9-1 ТК 43-УВ 1	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Надземная	Надземная	159	159	32	32	1958	1958
135/70	ТС-9-1 ТК 44-ТК 45	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	47	47	1990	1990
135/70	ТС-9-1 ТК 45-ТК 46	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	44	44	1968	1968
135/70	ТС-9-1 ТК 46-ТК 47	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	28	28	1990	1990
135/70	ТС-9-1 ТК 47 А-УВ А	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	104	104	1990	1990
135/70	ТС-9-1 ТК 47-ТК 47 А	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	60	60	1990	1990

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-9-1 ТК 47-ТК 48	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	48	48	2003	2003
135/70	ТС-9-1 ТК 48-ТК 49	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	54	54	2003	2003
135/70	ТС-9-1 ТК 49-ТК 50	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	36	36	2003	2003
135/70	ТС-9-1 ТК 53 А-ТК 58	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	64	64	2002	2002
135/70	ТС-9-1 ТК 53 Б-ТК 53 А	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	70	70	2010	2010
135/70	ТС-9-1 ТК 53 Б-ТК 54	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	82,5	82,5	1967	1967
135/70	ТС-9-1 ТК 53-ТК 51	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	35	35	1967	1967
135/70	ТС-9-1 ТК 53-ТК 52	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	45	45	1970	1970
135/70	ТС-9-1 ТК 54-ТК 55	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	103,5	103,5	1989	1989
135/70	ТС-9-1 ТК 54-ТК см	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	20	20	1967	1967
135/70	ТС-9-1 ТК 55-ТК 56	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	44,5	44,5	1989	1989
135/70	ТС-9-1 ТК 58-ТК 59	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	42,5	42,5	2002	2002
135/70	ТС-9-1 ТК 59-ТК 60	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	42,5	42,5	2002	2002

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-9-1 ТК 60-ТК 61	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	51,5	51,5	2002	2002
135/70	ТС-9-1 ТК см-Д№ 288	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	8,5	8,5	1967	1967
135/70	ТС-9-1 ТП 054-ТК 30	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	377	377	19	19	2013	2013
135/70	ТС-9-1 УВ 1-УВ 2	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Надземная	Надземная	133	133	60	60	1958	1958
135/70	ТС-9-1 УВ 2-УВ 3	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Надземная	Надземная	108	108	197	197	1958	1958
135/70	ТС-9-1 УВ А-УВ Б	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Надземная	Надземная	273	273	20	20	1990	1990
135/70	ТС-9-1 УВ Б-ТК 53 Б	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	15	15	1990	1990
135/70	ТС-9-1 УВ Д№288-Д№ 288	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	108	108	65	65	1967	1967
135/70	ТС-9-1 УВ ТП54-ТП 054	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	377	377	9	9	2013	2013
135/70	ТС-915-0/159 ТК 159 ТУ по ТС 5 район-ТП 095	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	219	219	34	34	1989	1989
135/70	ТС-915-0/159 ТК 159 ТУ по ТС 5 район-ТП 095	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	34	34	1989	1989
135/70	ТС-915-0/159 ТК 1-ТК 2	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	91	91	1989	1989
135/70	ТС-915-0/159 ТК 2-ТК 3	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	28	28	1989	1989

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-915-0/159 ТП 095-ТК 1	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	63,5	63,5	1989	1989
135/70	ТС-916,919-0/158 ТК 11-ТК 12	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	133	133	99	99	1954	1954
135/70	ТС-916,919-0/158 ТК 12-ТК 13	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	114	114	65	65	1954	1954
135/70	ТС-916,919-0/158 ТК 13-ТК 14	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	50	50	1954	1954
135/70	ТС-916,919-0/158 ТК 158 ТУ по ТС 2 район-ТП 050	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	219	219	176	176	2010	2010
135/70	ТС-916,919-0/158 ТК 1-ТК 2	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	159	159	80	80	2010	2010
135/70	ТС-916,919-0/158 ТК 2-ТК 3	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	159	159	122,9	122,9	2010	2010
135/70	ТС-916,919-0/158 ТК 3-ТК 4	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	159	159	42	42	2010	2010
135/70	ТС-916,919-0/158 ТК 4-ТК 5	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	159	159	28,8	28,8	2010	2010
135/70	ТС-916,919-0/158 ТК 5-ТК 6	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	159	159	81,62	80,55	2010	2010
135/70	ТС-916,919-0/158 ТП 050-ТК 1	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	159	159	22,3	22,7	2010	2010
135/70	ТС-916,919-0/158 ТП 050-ТК 11	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	133	133	26	26	1954	1954
135/70	ТС-918-0/158 ТК 158 ТУ по ТС 2 район-ТК 1	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	10	10	1970	1970

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-918-0/158 ТК 1-ТК 2	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	80	80	1970	1970
135/70	ТС-918-0/158 ТК 2-ТК 3	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	33	33	1970	1970
135/70	ТС-918-0/158 ТК 2-ТК 4	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	34	34	1970	1970
135/70	ТС-918-0/158 ТК 4-ТК 5	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	72	72	1970	1970
135/70	ТС-918-0/158 ТК 5-ТК 6	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	114	114	35	35	1970	1970
135/70	ТС-918-0/158 ТК 6-ТК 7	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	66	66	1970	1970
135/70	ТС-9-2 ТК 10-ТК 11	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	73	73	2002	2002
135/70	ТС-9-2 ТК 11-ТК 12	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	87	87	2002	2002
135/70	ТС-9-2 ТК 12-ТК 13	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	38	38	2002	2002
135/70	ТС-9-2 ТК 14-ТК 22	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	42	42	1990	1990
135/70	ТС-9-2 ТК 16-ТК 17	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	58	58	2001	2001
135/70	ТС-9-2 ТК 17-ТК 16'	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	73	73	1966	1966
135/70	ТС-9-2 ТК 17-ТК 18	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	10	10	1966	1966

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-9-2 ТК 17-ТК 19	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	56	56	1966	1966
135/70	ТС-9-2 ТК 19-ТК 20	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	40	40	1966	1966
135/70	ТС-9-2 ТК 1-ТК 2	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	325	325	54	54	2001	2001
135/70	ТС-9-2 ТК 1-ТК 3	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	40	40	1992	1992
135/70	ТС-9-2 ТК 20-ТК 21	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	78	78	1966	1966
135/70	ТС-9-2 ТК 22-ТК 23	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	106	106	1990	1990
135/70	ТС-9-2 ТК 23-ТК 24	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	50	50	1990	1990
135/70	ТС-9-2 ТК 24-ТК 25	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	36	36	1990	1990
135/70	ТС-9-2 ТК 25-ТК 26	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	44	44	1966	1966
135/70	ТС-9-2 ТК 26-ТК 27	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	36	36	1966	1966
135/70	ТС-9-2 ТК 29-ТК 28	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	50	50	1989	1989
135/70	ТС-9-2 ТК 29-ТК 30	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	74	74	1966	1966
135/70	ТС-9-2 ТК 2-ТК 5'	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	325	325	48	48	2000	2000

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-9-2 ТК 30-ТК 31	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	46	46	1966	1966
135/70	ТС-9-2 ТК 3-ТК 4	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	24	24	1994	1994
135/70	ТС-9-2 ТК 5'-ТК 16	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	26	26	2001	2001
135/70	ТС-9-2 ТК 5'-ТК 5	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	112	112	2016	2016
135/70	ТС-9-2 ТК 5-ТК 6	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	89	89	1989	1989
135/70	ТС-9-2 ТК 5-ТК 7	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	48	48	2000	2000
135/70	ТС-9-2 ТК 7-ТК 14	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	20	20	1966	1966
135/70	ТС-9-2 ТК 7-ТК 8	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	46	46	1966	1966
135/70	ТС-9-2 ТК 8-ТК 9	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	44	44	1966	1966
135/70	ТС-9-2 ТК 9а-ТК 29	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	64	64	1966	1966
135/70	ТС-9-2 ТК 9б-ТК 9а	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	48	48	2000	2000
135/70	ТС-9-2 ТК 9-ТК 10	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	31	31	2002	2002
135/70	ТС-9-2 ТК 9-ТК 9б	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	27	27	2000	2000

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-9-2 ТП 055-ТК 1	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	325	325	10	10	1992	1992
95/70	ТС-920-0/157 ТК 10-ТК 11	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	26	26	1950	1950
135/70	ТС-920-0/157 ТК 157 ТУ по ТС 2 район-ТП 109	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	114	114	180	180	1950	1950
95/70	ТС-920-0/157 ТК 2-ТК 1	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	24	24	1950	1950
95/70	ТС-920-0/157 ТК 3-ТК 2	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	42	42	1950	1950
95/70	ТС-920-0/157 ТК 4-ТК 3	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	45	45	1950	1950
95/70	ТС-920-0/157 ТК 4-ТК 5	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	47	47	1950	1950
95/70	ТС-920-0/157 ТК 5-ТК 6	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	44	44	1950	1950
95/70	ТС-920-0/157 ТК 6-ТК 7	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	50	50	1950	1950
95/70	ТС-920-0/157 ТК 7-ТК 8	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	21	21	1950	1950
95/70	ТС-920-0/157 ТК 8-ТК 9	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	25	25	1950	1950
95/70	ТС-920-0/157 ТК 9-ТК 10	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	38	38	1950	1950
95/70	ТС-920-0/157 ТП 109-ТК 4	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	114	114	28	28	1950	1950

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-921,921А,922-0/162А ТК 162 А ТУ по ТС 5 р-н-ТП 049	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	95	95	1970	1970
135/70	ТС-921,921А,922-0/162А ТК 1-ТК 2	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	49	49	1970	1970
95/70	ТС-921,921А,922-0/162А ТК 2А-ТК 3А	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	57	57	16,5	16,5	1950	1950
95/70	ТС-921,921А,922-0/162А ТК 2А-ТК 5	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	57	57	29,5	29,5	1950	1950
135/70	ТС-921,921А,922-0/162А ТК 2-ТК 3	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	79	79	1970	1970
95/70	ТС-921,921А,922-0/162А ТК 3А-ТК 4	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	57	57	26	26	1950	1950
135/70	ТС-921,921А,922-0/162А ТК 3-ТП 081	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	159	159	124,8	124,8	1950	1950
95/70	ТС-921,921А,922-0/162А ТК 5-ТК 6	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	57	57	28	28	1950	1950
95/70	ТС-921,921А,922-0/162А ТК 7А-ТК 8	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	76	76	10	10	1950	1950
95/70	ТС-921,921А,922-0/162А ТК 7-ТК 7А	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	76	76	40	40	1950	1950
95/70	ТС-921,921А,922-0/162А ТК 8-ТК 9	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	76	76	38	38	1950	1950
95/70	ТС-921,921А,922-0/162А ТК 9-ТК 10	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	76	76	24	24	1950	1950
95/70	ТС-921,921А,922-0/162А ТК см-ТК 7	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	76	76	106	106	1950	1950

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-921,921А,922-0/162А ТП 049-ТК 1	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	31	31	1970	1970
95/70	ТС-921,921А,922-0/162А ТП 081-ТК 2А	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	34	34	1950	1950
95/70	ТС-921,921А,922-0/162А ТП 081-ТК см	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	76	76	4	4	1950	1950
135/70	ТС-923-0/162 ТК 162 А ТУ по ТС 5 р-н-ТП 102	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	106,5	106,5	1971	1971
135/70	ТС-923-0/162 ТК 2-ТК 3	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	114	114	89,5	89,5	1971	1971
135/70	ТС-923-0/162 ТК 3-ТК 4	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	79,5	79,5	1971	1971
135/70	ТС-923-0/162 ТП 102-ТК 1	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	37	37	1971	1971
135/70	ТС-923-0/162 ТП 102-ТК 2	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	24,5	24,5	1971	1971
135/70	ТС-924-0/143 ТК 143 ТУ по ТС 5 район-ТП 097	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	75,5	75,5	1954	1954
135/70	ТС-924-0/143 ТК 1-ТК 2	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	10	10	1954	1954
135/70	ТС-924-0/143 ТК 1-ТК 5 см	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	70,5	70,5	1954	1954
135/70	ТС-924-0/143 ТК 2-ТК 3	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	40	40	1954	1954
135/70	ТС-924-0/143 ТК 3-ТК 9	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	24	24	1954	1954

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-924-0/143 ТК 5 см-ТК 6	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	108	108	19	19	1954	1954
135/70	ТС-924-0/143 ТК 5 см-ТК 7	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	71,5	71,5	1954	1954
135/70	ТС-924-0/143 ТК 7-ТК 8	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	66	66	1954	1954
135/70	ТС-924-0/143 ТП 097-ТК 1	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	9,5	9,5	1954	1954
135/70	ТС-925-0/143 ТК 143 ТУ по ТС 5 район-ТП 099	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	159	159	79	79	1953	1953
135/70	ТС-925-0/143 ТК 1-ТК 2	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	18	18	1953	1953
135/70	ТС-925-0/143 ТК 1-ТК 6	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	54	54	1953	1953
135/70	ТС-925-0/143 ТК 1-ТК 7	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	78,5	78,5	1953	1953
135/70	ТС-925-0/143 ТК 2-ТК 3	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	21,5	21,5	1953	1953
135/70	ТС-925-0/143 ТК 3-ТК 4	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	12	12	1953	1953
135/70	ТС-925-0/143 ТК 4-ТК 5	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	22,5	22,5	1953	1953
135/70	ТС-925-0/143 ТК 7-ТК 8	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	40	40	1953	1953
135/70	ТС-925-0/143 ТП 099-ТК 1	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	24	24	1953	1953

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-927-0/5 ТК 1-ТК 2	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	56	56	1961	1961
135/70	ТС-927-0/5 ТК 2-ТК 3	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	55	55	1961	1961
135/70	ТС-927-0/5 ТК 3-ТК 4	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	61,5	61,5	1961	1961
135/70	ТС-927-0/5 ТК 4-ТК 8	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	22,5	22,5	1961	1961
135/70	ТС-927-0/5 ТК 5 ТУ по ТС 5 район-ТП 123	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	108	108	1961	1961
135/70	ТС-927-0/5 ТК 5-ТК 6	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	40	40	1961	1961
135/70	ТС-927-0/5 ТК 6-ТК 7	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	71,5	71,5	1961	1961
135/70	ТС-927-0/5 ТК 7-ТК 9	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	55	55	1961	1961
135/70	ТС-927-0/5 ТК 8-ТК 5	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	83	83	1961	1961
135/70	ТС-927-0/5 ТК 9-ТК 10	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	132,5	132,5	1961	1961
135/70	ТС-927-0/5 ТП 123-ТК 1	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	26	26	1961	1961
135/70	ТС-928-0/6 ТК 1А-ТП 093	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	7	7	2014	2014
135/70	ТС-928-0/6 ТК 1-ТК 2	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	114	114	39	39	1959	1959

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-928-0/6 ТК 1-ТК 3	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	50,5	50,5	1959	1959
135/70	ТС-928-0/6 ТК 3-ТК 4	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	33,5	33,5	1959	1959
135/70	ТС-928-0/6 ТК 3-ТК 5	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	39	39	1959	1959
135/70	ТС-928-0/6 ТК 6 ТУ по ТС 5 район-ТК 1А	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	50	50	2014	2014
135/70	ТС-928-0/6 ТП 093-ТК 1	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	85,5	85,5	1959	1959
135/70	ТС-929-0/144 ТК 144 ТУ по ТС 5 район-ТП 091	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	88,5	88,5	1957	1957
135/70	ТС-929-0/144 ТК 1-УВ А	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	42	42	1957	1957
135/70	ТС-929-0/144 ТК 2-ТК 3	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	55,5	55,5	1957	1957
135/70	ТС-929-0/144 ТП 091-ТК 1	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	28,5	28,5	1957	1957
135/70	ТС-929-0/144 УВ А-УВ Б	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Надземная	Надземная	89	89	37	37	1957	1957
135/70	ТС-929-0/144 УВ Б-ТК 2	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	24	24	1957	1957
135/70	ТС-930-0/163 Д№ 230 -Д№ 230	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	159	159	24,2	24,2	1970	1970
135/70	ТС-930-0/163 Д№ 230 -ТК 1	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	51,7	51,7	1970	1970

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-930-0/163 ТК 163 ТУ по ТС 5 район-Д№ 230	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	12,3	12,3	1970	1970
135/70	ТС-930-0/163 ТК 1-ТК 2	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	65,5	65,5	1970	1970
135/70	ТС-930-0/163 ТК 1-ТП 098	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	7,2	7,2	1970	1970
135/70	ТС-930-0/163 ТК 2-ТК 3	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	75	75	1970	1970
135/70	ТС-930-0/163 ТП 098-ТК 1	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	7,2	7,2	1970	1970
135/70	ТС-931,932,933,934-0/164 ТК 10-ТК 11	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	75	75	2006	2006
135/70	ТС-931,932,933,934-0/164 ТК 11-ТК 12	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	22	22	2006	2006
135/70	ТС-931,932,933,934-0/164 ТК 12-ТК 13	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	114	114	71	71	2006	2006
135/70	ТС-931,932,933,934-0/164 ТК 164 ТУ по ТС 5 район-ТП 048	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	70	70	2006	2006
135/70	ТС-931,932,933,934-0/164 ТК 1-ТК 2	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	59	59	2006	2006
135/70	ТС-931,932,933,934-0/164 ТК 1-ТК 5	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	47	47	2006	2006
135/70	ТС-931,932,933,934-0/164 ТК 2-ТК 3	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	77	77	2006	2006
135/70	ТС-931,932,933,934-0/164 ТК 3-ТК 4	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	114	114	63	63	2006	2006

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-931,932,933,934-0/164 ТК 5-ТК 6	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	114	114	23	23	2006	2006
135/70	ТС-931,932,933,934-0/164 ТК 5-ТК 8	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	71	71	2006	2006
135/70	ТС-931,932,933,934-0/164 ТК 6-ТК 7	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	114	114	79	79	2006	2006
135/70	ТС-931,932,933,934-0/164 ТК 8-ТК 9	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	45	45	2006	2006
135/70	ТС-931,932,933,934-0/164 ТК 9-ТК 10	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	22	22	2006	2006
135/70	ТС-931,932,933,934-0/164 ТК 9-ТК 14	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	114	114	93	93	2006	2006
135/70	ТС-931,932,933,934-0/164 ТП 048-ТК 1	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	5	5	2006	2006
135/70	ТС-931-0/163 Д№ 18 -ТК 3	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	20	20	1985	1985
135/70	ТС-931-0/163 ТК 1 см-ТК 2	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	132,5	132,5	2012	2012
135/70	ТС-931-0/163 ТК 163 ТУ по ТС 5 район-ТК 1 см	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	83	83	2012	2012
135/70	ТС-931-0/163 ТК 2-ТП 089	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	20	20	1985	1985
135/70	ТС-931-0/163 ТП 089-УВ А	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	159	159	50	50	1985	1985
135/70	ТС-931-0/163 УВ А-Д№ 18	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	159	159	50	50	1985	1985

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-935-0/164 ТК 164 ТУ по ТС 5 район-ТП 084	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	69,5	69,5	1974	1974
135/70	ТС-935-0/164 ТК 1-ТК 2	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	55	55	1974	1974
135/70	ТС-935-0/164 ТК 2-ТК 3	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	45	45	1974	1974
135/70	ТС-935-0/164 ТК 3-ТК 4	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	35,5	35,5	1974	1974
135/70	ТС-935-0/164 ТК 4-ТК 5	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	23	23	1974	1974
135/70	ТС-935-0/164 ТП 084-ТК 1	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	20	20	1974	1974
135/70	ТС-936-0/147А Д№ 29 -Д№ 29	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	108	108	7	7	1961	1961
135/70	ТС-936-0/147А Д№ 29 -ТК 4	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	1	1	1961	1961
135/70	ТС-936-0/147А Д№ 91 -ТК 3	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	37,5	37,5	1961	1961
135/70	ТС-936-0/147А ТК 147А ТУ по ТС-ТП 101	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	64,5	64,5	1998	1998
135/70	ТС-936-0/147А ТК 1-ТК 2	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	23	23	1961	1961
135/70	ТС-936-0/147А ТК 1-ТК 5	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	80	80	1961	1961
135/70	ТС-936-0/147А ТК 2-Д№ 91	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	81,5	81,5	1961	1961

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-936-0/147А ТК 3-Д№ 29	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	26,5	26,5	1961	1961
135/70	ТС-936-0/147А ТП 101-ТК 1	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	14	14	1961	1961
135/70	ТС-937-0/6 Д№ 94 -Д№ 94	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	108	108	43	43	1979	1979
135/70	ТС-937-0/6 Д№ 94 -ТК 2	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	108	108	4,5	4,5	1979	1979
135/70	ТС-937-0/6 ТК 1-ТК 5	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	10,5	10,5	1979	1979
135/70	ТС-937-0/6 ТК 2-ТК 3	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	108	108	52,5	52,5	1979	1979
135/70	ТС-937-0/6 ТК 5-ТК 6	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	72	72	1979	1979
135/70	ТС-937-0/6 ТК 5-УВ А	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Надземная	Надземная	114	114	22,5	22,5	1979	1979
135/70	ТС-937-0/6 ТК 6 ТУ по ТС 5 район-ТП 103	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	18,5	18,5	1979	1979
135/70	ТС-937-0/6 ТП 103-ТК 1	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	42,5	42,5	2006	2006
135/70	ТС-937-0/6 УВ А-Д№ 94	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	6,5	6,5	1979	1979
135/70	ТС-938-0/5Б Д№ 36 -ТК 4	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	12	12	1993	1993
135/70	ТС-938-0/5Б Д№ 60 -Д№ 60	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	219	219	115,75	115,75	1993	1993

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-938-0/5Б Д№ 60 -ТК 3	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	21,5	21,5	1993	1993
135/70	ТС-938-0/5Б Д№ 62 -ИД 1Д№62	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	159	159	38,5	38,5	1993	1993
135/70	ТС-938-0/5Б ИД 1Д№62-ИД 2Д№36	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	133	133	57,8	57,8	1993	1993
135/70	ТС-938-0/5Б ИД 2Д№36-Д№ 36	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	108	108	19,45	19,45	1993	1993
135/70	ТС-938-0/5Б ТК 1-Д№ 60	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	17	17	1993	1993
135/70	ТС-938-0/5Б ТК 3-Д№ 62	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	67	67	1993	1993
135/70	ТС-938-0/5Б ТК 5 ТУ по ТС 5 район-ТП 094	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	57,5	57,5	2002	2002
135/70	ТС-938-0/5Б ТП 094-ТК 1	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	13,5	13,5	1993	1993
135/70	ТС-94-0/109 Д№ 169 -Д№ 169	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	18	18	2021	2021
135/70	ТС-94-0/109 ТК 109 ТУ по ТС 1 район-Д№ 169	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	28,6	28,6	2021	2021
135/70	ТС-94-0/109 ТК 1-ТК 4	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	16,5	16,5	2021	2021
135/70	ТС-94-0/109 ТК 2-ТП 023	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	5	5	2021	2021
135/70	ТС-94-0/109 ТК 4-ТК 2	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	68	68	2021	2021

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-94-0/109 ТК УзБ опуск-ТК 5	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	149	149	1995	1995
95/70	ТС-94-0/109 ТП 023-ТК 3	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	159	159	5	5	2021	2021
135/70	ТС-94-0/109 УВ "А" выход на пов.-УВ 1	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Надземная	Надземная	219	219	36	36	1995	1995
135/70	ТС-98-0/2 ТК 1-Д№ 147	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	32	32	1999	1999
135/70	ТС-98-0/2 ТК 1-ТК 2	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	95,5	95,5	1992	1992
135/70	ТС-98-0/2 ТК 2 ТУ по ТС-ТП 019	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	14,5	14,5	2000	2000
135/70	ТС-98-0/2 ТК 2-ТК 3	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	76,5	76,5	1992	1992
135/70	ТС-98-0/2 ТК 3-ТК 4	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	96	96	1992	1992
135/70	ТС-98-0/2 ТК 4-Д№ 142	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	42,5	42,5	1989	1989
135/70	ТС-98-0/2 ТП 019-ТК 1	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	8	8	2003	2003
135/70	ТС-98-0/2 УВ 2-ТК 5	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Надземная	Надземная	76	76	34	34	1995	1995
135/70	ТС-98-0/2 УВ С Д№147 Ленинская-УВ В Д№147	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	28	28	1999	1999
135/70	ТС-98-0/2 УВ В Д№147-УВ 2	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Надземная	Надземная	108	108	106	106	2004	2004

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-АВИА-0/110А ТК 110А 2 р- онТУпо ТС-ТП 047	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	325	325	26	26	1975	1975
135/70	ТС-АВИА-0/110А ТК 14 Т 2 р- он ТУ по ТС-ТП 046	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	51	51	1975	1975
135/70	ТС-АВИА-0/110А ТК 2-ТК 3	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	325	325	40	40	1975	1975
135/70	ТС-АВИА-0/110А ТК 3-ТК 4	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	56	56	1975	1975
135/70	ТС-АВИА-0/110А ТК 3-ТК 7	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	134	134	1975	1975
135/70	ТС-АВИА-0/110А ТК 4-ТК 5	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	40	40	1975	1975
135/70	ТС-АВИА-0/110А ТК 5-ТК 6	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	56	56	1975	1975
135/70	ТС-АВИА-0/110А ТК 7-ТК 8	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	43	43	1975	1975
135/70	ТС-АВИА-0/110А ТК 8-УВ подъем	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	30	30	1975	1975
135/70	ТС-АВИА-0/110А ТП 046-УВ 15	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Надземная	Надземная	219	219	86	86	1975	1975
135/70	ТС-АВИА-0/110А ТП 047-ТК 2	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	325	325	54	54	1975	1975
135/70	ТС-АВИА-0/110А ТП 047-УВ 20	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Надземная	Надземная	159	159	3	3	1975	1975
135/70	ТС-АВИА-0/110А ТП 047-УВ 20	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Надземная	Надземная	219	219	3	3	1975	1975

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-АВИА-0/110А УВ 11-УВ 12	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Надземная	Надземная	219	219	75	75	1975	1975
135/70	ТС-АВИА-0/110А УВ 12-УВ 13	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Надземная	Надземная	219	219	132	132	1975	1975
135/70	ТС-АВИА-0/110А УВ 13-УВ 19	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Надземная	Надземная	219	219	11	11	1975	1975
135/70	ТС-АВИА-0/110А УВ 14-УВ 15	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Надземная	Надземная	219	219	45	45	1975	1975
135/70	ТС-АВИА-0/110А УВ 17-УВ 18	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Надземная	Надземная	159	159	68	68	1975	1975
135/70	ТС-АВИА-0/110А УВ 19-УВ 14	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Надземная	Надземная	219	219	9	9	1975	1975
135/70	ТС-АВИА-0/110А УВ 1-ТК 9	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Надземная	Надземная	159	159	7	7	1975	1975
135/70	ТС-АВИА-0/110А УВ 1-УВ	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Надземная	Надземная	159	159	35	35	1975	1975
135/70	ТС-АВИА-0/110А УВ 20-УВ 11	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Надземная	Надземная	219	219	23	23	1975	1975
135/70	ТС-АВИА-0/110А УВ 20-УВ ТК16	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Надземная	Надземная	159	159	35	35	1975	1975
135/70	ТС-АВИА-0/110А УВ опуск-ТК 10	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	20	20	1975	1975
135/70	ТС-АВИА-0/110А УВ подъем- УВ 1	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Надземная	Надземная	159	159	26	26	1975	1975
135/70	ТС-АВИА-0/110А УВ ТК16-УВ 17	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Надземная	Надземная	159	159	68	68	1975	1975

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-АВИА-0/110А УВ -УВ опуск	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Надземная	Надземная	159	159	10	10	1975	1975
135/70	ТС-БТЭЦ-0/1 ИД -ТК 13	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	57	57	17	17	1941	1941
135/70	ТС-БТЭЦ-0/1 ТК 1 БТЭЦ-УВ 1	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Надземная	Надземная	133	133	34	34	1941	1941
135/70	ТС-БТЭЦ-0/1 ТК 12-ТК 11	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	57	57	37	37	1941	1941
135/70	ТС-БТЭЦ-0/1 ТК 13-ТК 12	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	57	57	60	60	1941	1941
135/70	ТС-БТЭЦ-0/1 ТК 13-ТК 14	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	57	57	16	16	1941	1941
135/70	ТС-БТЭЦ-0/1 ТК 15-УВ А	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	159	159	21	21	1941	1941
135/70	ТС-БТЭЦ-0/1 ТК 2-ТК 3	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	57	57	70	70	1941	1941
135/70	ТС-БТЭЦ-0/1 ТК 3-ТК 4	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	57	57	14	14	1941	1941
135/70	ТС-БТЭЦ-0/1 ТК 4-ТК 5	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	57	57	22	22	1941	1941
135/70	ТС-БТЭЦ-0/1 ТК 6 2 р-онТУ по ТС -ТК 15	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	6	6	1950	1950
135/70	ТС-БТЭЦ-0/1 ТК 6-УВ 5	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Надземная	Надземная	133	133	83	83	1941	1941
135/70	ТС-БТЭЦ-0/1 ТК 9-УВ 4	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	57	57	34	34	2014	2014

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-БТЭЦ-0/1 УВ 1-ТК 2	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Надземная	Надземная	57	57	1,5	1,5	1950	1950
135/70	ТС-БТЭЦ-0/1 УВ 1-УВ 6	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Надземная	Надземная	133	133	33	33	1941	1941
135/70	ТС-БТЭЦ-0/1 УВ 2-УВ 3	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Надземная	Надземная	133	133	70	70	1941	1941
135/70	ТС-БТЭЦ-0/1 УВ 3-ТК 8	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	76	76	19	19	1941	1941
135/70	ТС-БТЭЦ-0/1 УВ 3-ТК 9	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Надземная	Надземная	133	133	49	49	1941	1941
135/70	ТС-БТЭЦ-0/1 УВ 4-ТК 10	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Надземная	Надземная	76	76	61	61	1941	1941
135/70	ТС-БТЭЦ-0/1 УВ 5-ТК 7	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Надземная	Надземная	89	89	2	2	1941	1941
135/70	ТС-БТЭЦ-0/1 УВ 5-УВ 2	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Надземная	Надземная	133	133	6	6	1950	1950
135/70	ТС-БТЭЦ-0/1 УВ 6-ТК 6	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Надземная	Надземная	133	133	77	77	1941	1941
35/70	ТС-БТЭЦ-0/1 УВ А-ИД	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	76	76	56	56	1941	1941
135/70	ТС-БТЭЦ-0/104 ТК 104 ТУ ТС в г.Самара-ТК 1	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	114	114	16	16	1971	1971
135/70	ТС-Ветлянская - 0/1 ТК УТ1 ОАО"Тепличный"-ТП 195	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Надземная	Надземная	219	219	5	5	2006	2006
135/70	ТС-Ветлянская - 0/1 ТК УТ2- ТК Ут3	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Надземная	Надземная	159	159	141,8	141,8	2006	2006

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-Ветлянская - 0/1 ТК УТ3-ТК УТ4	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Надземная	Надземная	159	159	72,1	72,1	2006	2006
135/70	ТС-Ветлянская - 0/1 ТК УТ4- ТК УТ5	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Надземная	Надземная	159	159	536,1	536,1	2006	2006
135/70	ТС-Ветлянская - 0/1 ТП 195- УВ 1	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Надземная	Надземная	219	219	26,2	26,2	2006	2006
135/70	ТС-Ветлянская - 0/1 УВ 1-ТК УТ2	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Надземная	Надземная	219	219	668,8	668,8	2006	2006
135/70	ТС-ДМ4-0/2 Д№ 14 -УВ Д№14	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	159	159	30	30	1994	1994
135/70	ТС-ДМ4-0/2 НС 011-ТК 1	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	426	426	45	45	1994	1994
135/70	ТС-ДМ4-0/2 ТК 10-Д№ 14	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	10	10	1994	1994
135/70	ТС-ДМ4-0/2 ТК 10-ТК 12	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	75	75	1994	1994
135/70	ТС-ДМ4-0/2 ТК 1'-НС 011	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	426	426	92	92	1994	1994
135/70	ТС-ДМ4-0/2 ТК 1-ТП 024/16	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	11,5	11,5	1994	1994
135/70	ТС-ДМ4-0/2 ТК 2 ТУ по ТС-ТК 1'	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	426	426	210	210	1994	1994
135/70	ТС-ДМ4-0/2 ТК 2'-ТК 3	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	79,5	79,5	1994	1994
135/70	ТС-ДМ4-0/2 ТК 3-ТК 4	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	17	17	1994	1994

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-ДМ4-0/2 ТК 3-ТК 9	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	36	36	1994	1994
135/70	ТС-ДМ4-0/2 ТК 4-ТК 5	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	77,5	77,5	1994	1994
135/70	ТС-ДМ4-0/2 ТК 5-ТК 6	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	50	50	1995	1995
135/70	ТС-ДМ4-0/2 ТК 6-ТК 7	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	47	47	1995	1995
135/70	ТС-ДМ4-0/2 ТК 9-ТК 10	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	35	35	1994	1994
135/70	ТС-ДМ4-0/2 ТП 024/16-ТК 2'	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	11	11	1994	1994
135/70	ТС-ДМ4-0/2 УВ Д№14-Д№ 14	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	133	133	76	76	1994	1994
135/70	ТС-Зуб.-0/6 ТК 6 ТУ по ТС-ТК УТ1	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	159	159	561	561	1990	1990
135/70	ТС-Зуб.-0/6 ТК УТ1-ТК 2	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	114	114	150	150	1957	1957
135/70	ТС-Зуб-0/21 ИД -ТК 1Б	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	114	114	1	1	1959	1959
135/70	ТС-Зуб-0/21 ТК 1*-ТК 2*	ППУ	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	65,5	65,5	2017	2017
135/70	ТС-Зуб-0/21 ТК 1*-ТК 4*	ППУ	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	45	45	2017	2017
135/70	ТС-Зуб-0/21 ТК 10*-ТК 11*	ППУ	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	110	110	2017	2017
135/70	ТС-Зуб-0/21 ТК 10А-ТК 11	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	114	114	54	54	1950	1950

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-Зуб-0/21 ТК 11*-ТК 12*	ППУ	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	42	42	2017	2017
135/70	ТС-Зуб-0/21 ТК 11А-УВ 11	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Надземная	Надземная	159	159	1,5	1,5	1970	1970
135/70	ТС-Зуб-0/21 ТК 12*-ТК 13*	ППУ	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	95	95	2017	2017
135/70	ТС-Зуб-0/21 ТК 12-ТК 13	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	40	40	1950	1950
135/70	ТС-Зуб-0/21 ТК 13*-ТК 14*	ППУ	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	219	219	58,5	58,5	2017	2017
135/70	ТС-Зуб-0/21 ТК 13-ТК 15	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	62	62	1950	1950
135/70	ТС-Зуб-0/21 ТК 14-ТК 1Б1	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	325	325	84	84	1970	1970
135/70	ТС-Зуб-0/21 ТК 15*-ТК 14*	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	159	159	122	122	1974	1974
135/70	ТС-Зуб-0/21 ТК 16*-ТК 15*	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	159	159	59,5	59,5	1974	1974
135/70	ТС-Зуб-0/21 ТК 16*-ТК 17*	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	159	159	28	28	1974	1974
135/70	ТС-Зуб-0/21 ТК 18*-ТК 16*	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	219	219	88	88	1974	1974
135/70	ТС-Зуб-0/21 ТК 18*-ТК 19*	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	63	63	1974	1974
135/70	ТС-Зуб-0/21 ТК 19*-ТК 20*	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	35	35	1974	1974
135/70	ТС-Зуб-0/21 ТК 1А-ИД	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	76	76	51	51	1959	1959

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-3уб-0/21 ТК 1Б1-ТК 12	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	114	114	40	40	1950	1950
135/70	ТС-3уб-0/21 ТК 1Б1-УВ УВ	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	273	273	40	40	1950	1950
135/70	ТС-3уб-0/21 ТК 1Б-ТК 2Б	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	43	43	1959	1959
135/70	ТС-3уб-0/21 ТК 1-ТК 2	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	114	114	82	82	1984	1984
135/70	ТС-3уб-0/21 ТК 2*-ТК 3*	ППУ	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	65	65	2017	2017
135/70	ТС-3уб-0/21 ТК 21 ТУ по ТС- ТК 21Е	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	377	377	137	137	2006	2006
135/70	ТС-3уб-0/21 ТК 21*-ТК 18*	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	86,5	86,5	1974	1974
135/70	ТС-3уб-0/21 ТК 21А*-ТК 21*	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	53,5	53,5	1974	1974
135/70	ТС-3уб-0/21 ТК 21Е-ТК 24	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	362	362	1972	1972
135/70	ТС-3уб-0/21 ТК 21Е-ТП 154	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	12,5	12,5	2012	2012
135/70	ТС-3уб-0/21 ТК 22*-ТК 21А*	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	54	54	1974	1974
135/70	ТС-3уб-0/21 ТК 23*-ТК 22*	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	52	52	1974	1974
135/70	ТС-3уб-0/21 ТК 24А-УВ А	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	121,5	121,5	1972	1972

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-Зуб-0/21 ТК 24-ТК 24А	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	32,5	32,5	2002	2002
135/70	ТС-Зуб-0/21 ТК 3-ТК 1	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	114	114	50	50	2007	2007
135/70	ТС-Зуб-0/21 ТК 4*-ТК 5*	ППУ	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	66	66	2017	2017
135/70	ТС-Зуб-0/21 ТК 4-ТК 3	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	114	114	94	94	1950	1950
135/70	ТС-Зуб-0/21 ТК 4-ТК 6	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	114	114	7	7	1950	1950
135/70	ТС-Зуб-0/21 ТК 5*-ТК 6*	ППУ	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	219	219	44	44	2017	2017
135/70	ТС-Зуб-0/21 ТК 5*-ТК 8*	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	52	52	2012	2012
135/70	ТС-Зуб-0/21 ТК 5-ТК 4	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	114	114	16	16	1950	1950
135/70	ТС-Зуб-0/21 ТК 6*-ТК 7*	ППУ	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	219	219	38	38	2017	2017
135/70	ТС-Зуб-0/21 ТК 6-УВ А1	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	114	114	70	70	1950	1950
135/70	ТС-Зуб-0/21 ТК 8*-ТК 9 *	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	52	52	2012	2012
135/70	ТС-Зуб-0/21 ТК 8-ТК 9	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	76	44	44	1950	1950
135/70	ТС-Зуб-0/21 ТК 9 *-ТК 10*	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	52	52	1974	1974
135/70	ТС-Зуб-0/21 ТК 9-ТК 10А	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	114	114	30	30	1950	1950

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-Зуб-0/21 ТП 131-ТК 14	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	219	219	10	10	1970	1970
135/70	ТС-Зуб-0/21 ТП 131-УВ 1	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Надземная	Надземная	159	159	35	35	2004	2004
135/70	ТС-Зуб-0/21 ТП 131-УВ 8	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Надземная	Надземная	159	159	35	35	1970	1970
135/70	ТС-Зуб-0/21 ТП 154-ТК 1*	ППУ	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	9	9	2017	2017
135/70	ТС-Зуб-0/21 ТП 154-ТК 23*	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	108	108	1974	1974
135/70	ТС-Зуб-0/21 УВ 10-ТК 11А	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Надземная	Надземная	159	159	137,5	137,5	1970	1970
135/70	ТС-Зуб-0/21 УВ 11-УВ 17	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Надземная	Надземная	159	159	100	100	1970	1970
135/70	ТС-Зуб-0/21 УВ 12-УВ 13	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Надземная	Надземная	159	159	20	20	1970	1970
135/70	ТС-Зуб-0/21 УВ 12-УВ 14	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Надземная	Надземная	76	76	75	75	1970	1970
135/70	ТС-Зуб-0/21 УВ 17-УВ В	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Надземная	Надземная	159	159	2	2	1970	1970
135/70	ТС-Зуб-0/21 УВ 1А-ТК 2А	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Надземная	Надземная	114	114	12,5	12,5	1970	1970
135/70	ТС-Зуб-0/21 УВ 1А-УВ 1Б	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Надземная	Надземная	114	114	8	8	1970	1970
135/70	ТС-Зуб-0/21 УВ 1-УВ 1А	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Надземная	Надземная	114	114	120,5	120,5	1970	1970

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-Зуб-0/21 УВ 1-УВ 2	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Надземная	Надземная	133	133	55	55	1970	1970
135/70	ТС-Зуб-0/21 УВ 2-УВ 3	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Надземная	Надземная	133	133	47	47	1970	1970
135/70	ТС-Зуб-0/21 УВ 3-УВ 4	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Надземная	Надземная	133	133	76	76	1970	1970
135/70	ТС-Зуб-0/21 УВ 4-УВ 5	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Надземная	Надземная	133	133	43	43	1970	1970
135/70	ТС-Зуб-0/21 УВ 5-УВ 6	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Надземная	Надземная	133	133	4	4	1970	1970
135/70	ТС-Зуб-0/21 УВ 6-УВ 7	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Надземная	Надземная	133	133	79	79	1970	1970
135/70	ТС-Зуб-0/21 УВ 8-УВ 9	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Надземная	Надземная	159	159	26	26	1970	1970
135/70	ТС-Зуб-0/21 УВ 9-УВ 10	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Надземная	Надземная	159	159	55	55	1970	1970
135/70	ТС-Зуб-0/21 УВ А1-ТК 16	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	9	9	1949	1949
135/70	ТС-Зуб-0/21 УВ А1-ТК 8	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	114	114	8	8	1950	1950
135/70	ТС-Зуб-0/21 УВ А-УВ Б	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Надземная	Надземная	219	219	29,5	29,5	1972	1972
135/70	ТС-Зуб-0/21 УВ В-УВ С	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Надземная	Надземная	159	159	57	57	1970	1970
135/70	ТС-Зуб-0/21 УВ Г-ТК 1А	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	76	76	12	12	1959	1959

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-Зуб-0/21 УВ С-УВ 12	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Надземная	Надземная	159	159	72	72	1970	1970
135/70	ТС-Зуб-0/21 УВ С-УВ Г	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Надземная	Надземная	114	114	30	30	1970	1970
135/70	ТС-Зуб-0/21 УВ УВ-ТК 5	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	219	219	25	25	1950	1950
135/70	ТС-Зуб-17-0/6 Д№ 127А -ИД 1 Д№127А	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	76	76	12	12	1954	1954
95/70	ТС-Зуб-17-0/6 Д№ 135А -Д№ 135А	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	159	159	12	12	1977	1977
95/70	ТС-Зуб-17-0/6 Д№ 135А -Д№ 185	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	133	133	60	60	1977	1977
95/70	ТС-Зуб-17-0/6 Д№ 14 -Д№ 14	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	89	89	14	14	1977	1977
95/70	ТС-Зуб-17-0/6 Д№ 14 -ТК 36	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	4	4	1977	1977
95/70	ТС-Зуб-17-0/6 Д№ 185 -Д№ 185	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	133	133	37	37	1977	1977
95/70	ТС-Зуб-17-0/6 Д№ 185 -ТК 11	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	133	133	15	15	1977	1977
135/70	ТС-Зуб-17-0/6 Д№ 2 -Д№ 2	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	108	108	79	79	1989	1989
135/70	ТС-Зуб-17-0/6 Д№ 2 -ТК 2	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	5	5	1989	1989
135/70	ТС-Зуб-17-0/6 Д№ 4А -Д№ 127А	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	18	18	1954	1954

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-Зуб-17-0/6 Д№ 4А -УВ АД№4А	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	108	108	35	35	1989	1989
135/70	ТС-Зуб-17-0/6 ИД 1 Д№127А- ИД 2 Д№127А	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	89	89	40	40	1954	1954
135/70	ТС-Зуб-17-0/6 ИД 2 Д№127А- ИД 3	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	20	20	1954	1954
135/70	ТС-Зуб-17-0/6 ИД 3-ТК 3	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	32	32	1954	1954
95/70	ТС-Зуб-17-0/6 ТК 11-ТК 10	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	114	114	24	24	2006	2006
95/70	ТС-Зуб-17-0/6 ТК 12А-ТК 13	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	114	114	62	62	2021	2021
95/70	ТС-Зуб-17-0/6 ТК 12А-ТК 4А	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	325	325	71	71	2006	2006
95/70	ТС-Зуб-17-0/6 ТК 12-ТК 12А	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	325	325	33	33	2006	2006
95/70	ТС-Зуб-17-0/6 ТК 12-УВ Б	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	159	159	34	34	2021	2021
95/70	ТС-Зуб-17-0/6 ТК 13-ТК 14	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	76	76	20	20	2021	2021
95/70	ТС-Зуб-17-0/6 ТК 14-ТК 15	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	76	76	98	98	2021	2021
95/70	ТС-Зуб-17-0/6 ТК 15-ТК 16	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	76	76	22	22	2021	2021
95/70	ТС-Зуб-17-0/6 ТК 17-ТК 25	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	14	14	2021	2021

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
95/70	ТС-Зуб-17-0/6 ТК 18-ТК 19	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	159	159	100	100	2021	2021
95/70	ТС-Зуб-17-0/6 ТК 19-ТК 27	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	159	159	30	30	2021	2021
95/70	ТС-Зуб-17-0/6 ТК 1А-ТК 31А	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	45	45	2021	2021
135/70	ТС-Зуб-17-0/6 ТК 1-Д№ 2	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	8	8	1989	1989
135/70	ТС-Зуб-17-0/6 ТК 1-ТП 174	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	325	325	42	42	2002	2002
95/70	ТС-Зуб-17-0/6 ТК 25-ТК 26	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	46	46	2021	2021
95/70	ТС-Зуб-17-0/6 ТК 27-ТК 28	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	16	16	2021	2021
95/70	ТС-Зуб-17-0/6 ТК 27-ТК 29	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	159	159	80	80	2021	2021
95/70	ТС-Зуб-17-0/6 ТК 29-ТК 30	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	36	36	2021	2021
95/70	ТС-Зуб-17-0/6 ТК 29-ТК 31	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	159	159	60	60	2021	2021
135/70	ТС-Зуб-17-0/6 ТК 2-Д№ 4А	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	51	51	1989	1989
95/70	ТС-Зуб-17-0/6 ТК 30-ТК 30А	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	8	8	2021	2021
95/70	ТС-Зуб-17-0/6 ТК 31А-ТК 32	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	108	108	42	42	2021	2021

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
95/70	ТС-Зуб-17-0/6 ТК 31-ТК 1А	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	35	35	2021	2021
95/70	ТС-Зуб-17-0/6 ТК 33-ТК 34	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	219	219	98	98	1965	1965
95/70	ТС-Зуб-17-0/6 ТК 34-ТК 35	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	219	219	74	74	1966	1966
95/70	ТС-Зуб-17-0/6 ТК 35-Д№ 14	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	14	14	1977	1977
135/70	ТС-Зуб-17-0/6 ТК 3-ТК 4	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	50	50	1954	1954
95/70	ТС-Зуб-17-0/6 ТК 4А-ТК 5А	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	273	273	222	222	2006	2006
135/70	ТС-Зуб-17-0/6 ТК 4-ТК 5	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	15	15	1954	1954
95/70	ТС-Зуб-17-0/6 ТК 5А-ТК 6А	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	273	273	170	170	2006	2006
135/70	ТС-Зуб-17-0/6 ТК 5-ТК 6	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	34	34	1954	1954
135/70	ТС-Зуб-17-0/6 ТК 6 ТУ по ТС- ТК 1	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	325	325	220	220	1989	1989
95/70	ТС-Зуб-17-0/6 ТК 6А-ТК 7	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	273	273	172	172	2006	2006
95/70	ТС-Зуб-17-0/6 ТК 7-ТК 33	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	219	219	28	28	1977	1977
95/70	ТС-Зуб-17-0/6 ТК 7-ТК 8	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	219	219	64	64	1977	1977

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
95/70	ТС-Зуб-17-0/6 ТК 8-Д№ 135А	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	159	159	10	10	1977	1977
95/70	ТС-Зуб-17-0/6 ТК 8-ТК 9	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	133	108	46	46	1977	1977
95/70	ТС-Зуб-17-0/6 ТП 174-ТК 12	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	325	325	134,5	134,5	2002	2002
135/70	ТС-Зуб-17-0/6 УВ АД№4А-Д№ 4А	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	76	76	15	15	1954	1954
95/70	ТС-Зуб-17-0/6 УВ Б-ТК 17	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	159	159	2	2	2021	2021
95/70	ТС-Зуб-17-0/6 УВ Б-ТК 18	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	159	159	32	32	2021	2021
135/70	ТС-ИЗ-0/41а ТК 1-ТК 2	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Надземная	Надземная	108	108	232	232	1999	1999
135/70	ТС-ИЗ-0/41а ТК 2-Д№ 15 1уз	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	57	57	22	22	1978	1978
135/70	ТС-ИЗ-0/41а ТК 2-Д№ 23 1уз	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	57	57	99	99	1986	1986
135/70	ТС-ИЗ-0/41а ТК 2-ТК 3	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	42	42	1997	1997
135/70	ТС-ИЗ-0/41а ТК 3-УВ	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	2	2	1956	1956
135/70	ТС-ИЗ-0/41а ТК 3-УВ	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление		Подземная		76		4		1982
135/70	ТС-ИЗ-0/41а УВ 1-ТК 1	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Надземная	Надземная	219	219	234	234	1999	1999

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-ИЗ-0/41а УВ -Д№ 21 1уз	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	28,5	28,5	1956	1956
135/70	ТС-ИЗ-0/41а УВ -Д№ 21А 1уз	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	76	76	3	3	1974	1974
135/70	ТС-ИЗ-0/41а УВ -УВ	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная		57		4		1974	
135/70	ТС-ИП-34/36 Д№ 326 -ИД Д№326	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	219	219	20	20	1986	1986
135/70	ТС-ИП-34/36 Д№ 328 -Д№ 326	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	18	18	1986	1986
135/70	ТС-ИП-34/36 Д№ 328 -Д№ 328	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	219	219	24	24	1982	1982
135/70	ТС-ИП-34/36 Д№ 328 -ТК 10	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	12	12	2003	2003
135/70	ТС-ИП-34/36 Д№ 328 -УВ Д№328	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	219	219	46	46	1982	1982
135/70	ТС-ИП-34/36 Д№ 328 -УВ Д№328	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	219	219	30	30	1986	1986
135/70	ТС-ИП-34/36 Д№ 353 -ТК 1'	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	3	3	2010	2010
135/70	ТС-ИП-34/36 Д№ 353 -УВ 1Д№353	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	219	219	25	25	2005	2005
135/70	ТС-ИП-34/36 Д№ 365 -УВ 1Д№365	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	159	159	100	100	1982	1982
135/70	ТС-ИП-34/36 Д№ 375 -УВ Д№375	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	159	159	100	100	1982	1982

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-ИП-34/36 ИД Д№326-УВ 1Д№326	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	159	159	129	129	1986	1986
135/70	ТС-ИП-34/36 ИД Д№353 Ново- Садовая-УВ 3Д№353	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	159	159	6	6	1987	1987
135/70	ТС-ИП-34/36 НС 024-ТК 11	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	325	325	22	22	2005	2005
95/70	ТС-ИП-34/36 НС 024-ТК 14	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	159	159	7	7	1986	1986
135/70	ТС-ИП-34/36 ТК 10-Д№ 328	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	12	12	1982	1982
135/70	ТС-ИП-34/36 ТК 11-УВ опуск1	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	325	325	27	27	2005	2005
135/70	ТС-ИП-34/36 ТК 1-Д№ 353	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	8	8	2005	2005
135/70	ТС-ИП-34/36 ТК 1-ТК 2	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	325	325	32	32	2013	2013
135/70	ТС-ИП-34/36 ТК 2-ТК 3	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	325	325	143	143	2013	2013
135/70	ТС-ИП-34/36 ТК 36 ТУ по ТС- НС 024	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	426	426	95	95	1986	1986
135/70	ТС-ИП-34/36 ТК 3-ТК 4	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	325	325	62	62	2013	2013
135/70	ТС-ИП-34/36 ТК 4-Д№ 365	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	20	20	1982	1982
135/70	ТС-ИП-34/36 ТК 4-ТК 5	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	106	106	2013	2013

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-ИП-34/36 ТК 5-ТК 6	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	126	126	2013	2013
135/70	ТС-ИП-34/36 ТК 6-Д№ 375	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	26	26	1982	1982
135/70	ТС-ИП-34/36 ТК 6-ТК 7	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	325	325	44	44	2006	2006
135/70	ТС-ИП-34/36 ТК 7А-ТК 8	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	48	48	1986	1986
135/70	ТС-ИП-34/36 ТК 7-ТК 7А	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	40	40	1986	1986
135/70	ТС-ИП-34/36 ТК 8-ТК 9	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	98	98	1986	1986
135/70	ТС-ИП-34/36 ТК 9-Д№ 328	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	13	13	1982	1982
135/70	ТС-ИП-34/36 ТК 9-Д№ 328	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	35	35	1986	1986
135/70	ТС-ИП-34/36 ТП 073-ТК 1	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	325	325	33	33	2013	2013
135/70	ТС-ИП-34/36 УВ 1Д№353-Д№ 353	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	159	159	4	4	2010	2010
135/70	ТС-ИП-34/36 УВ 1Д№353-ИД Д№353 Ново-Садовая	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	219	219	7	7	1987	1987
135/70	ТС-ИП-34/36 УВ Д№328-Д№ 328	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	219	219	10	10	1986	1986
135/70	ТС-ИП-34/36 УВ опуск1-УВ опуск2	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Надземная	Надземная	325	325	305,5	305,5	2005	2005

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-ИП-34/36 УВ опуск2-ТК 6	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	325	325	45,5	45,5	2005	2005
135/70	ТС-МЦ-0/6 Д№ 10 -УВ	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	159	159	106	106	1988	1988
135/70	ТС-МЦ-0/6 Д№ 251 -ТК 5	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	8	8	1992	1992
135/70	ТС-МЦ-0/6 Д№ 251 -УВ Д№251	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	219	219	21	21	1991	1991
135/70	ТС-МЦ-0/6 Д№ 252 -Д№ 254	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	7	7	1992	1992
135/70	ТС-МЦ-0/6 Д№ 252 -УВ 2Д№252	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	219	219	50	50	1992	1992
135/70	ТС-МЦ-0/6 Д№ 252А -ТК 6	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	5	5	1988	1988
135/70	ТС-МЦ-0/6 Д№ 252А -УВ Д№252А	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	219	219	68	68	1987	1987
135/70	ТС-МЦ-0/6 Д№ 252В -ТК 7	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	34	34	1990	1990
135/70	ТС-МЦ-0/6 Д№ 252В -УВ Д№252В	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	159	159	20	20	1990	1990
135/70	ТС-МЦ-0/6 Д№ 254 -Д№ 4	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Надземная	Надземная	159	133	9	9	2008	2008
135/70	ТС-МЦ-0/6 Д№ 254 -УВ 1Д№254	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	159	159	55	55	1992	1992
135/70	ТС-МЦ-0/6 Д№ 257 -Д№ 257А	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	9	9	1993	1993

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-МЦ-0/6 Д№ 257 -УВ Д№257	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	159	159	30	30	1992	1992
135/70	ТС-МЦ-0/6 Д№ 257А -УВ Д№257А	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	159	159	60	60	1993	1993
135/70	ТС-МЦ-0/6 Д№ 4 -Д№ 6	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	14	14	2013	2013
135/70	ТС-МЦ-0/6 Д№ 4 -УВ 1Д№4	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	159	133	9	9	2008	2008
135/70	ТС-МЦ-0/6 Д№ 6 -УВ Д№6	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	159	159	30	30	1990	1990
135/70	ТС-МЦ-0/6 ТК 1-Д№ 252	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	92	92	1987	1987
135/70	ТС-МЦ-0/6 ТК 2-Д№ 252А	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	12	12	2013	2013
135/70	ТС-МЦ-0/6 ТК 2-ТК 3	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	63	63	1991	1991
135/70	ТС-МЦ-0/6 ТК 3-Д№ 251	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	159	15	15	1992	1992
135/70	ТС-МЦ-0/6 ТК 5-Д№ 257	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	28	28	1993	1993
135/70	ТС-МЦ-0/6 ТК 6 ТУ по ТС-ТП 187	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	325	325	93	93	2021	2021
135/70	ТС-МЦ-0/6 ТК 6-Д№ 252В	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	15	15	1990	1990
135/70	ТС-МЦ-0/6 ТК 7-Д№ 10	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	9	9	1988	1988

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-МЦ-0/6 ТП 187-ТК 1	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	21	21	2003	2003
135/70	ТС-МЦ-0/6 ТП 187-УВ	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Надземная	Надземная	219	219	8	8	2003	2003
135/70	ТС-МЦ-0/6 УВ 1Д№254-УВ 2Д№254	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	133	133	5	5	1987	1987
135/70	ТС-МЦ-0/6 УВ 1Д№4-УВ Д№4	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	159	159	25	25	1990	1990
135/70	ТС-МЦ-0/6 УВ 2Д№252-УВ Д№252	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	133	133	58	58	1992	1992
135/70	ТС-МЦ-0/6 УВ 2Д№254-Д№ 254	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	5	5	2008	2008
135/70	ТС-МЦ-0/6 УВ Д№251-Д№ 251	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	159	159	75	75	1993	1993
135/70	ТС-МЦ-0/6 УВ Д№252А-Д№ 252А	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	219	219	10	10	1987	1987
135/70	ТС-МЦ-0/6 УВ Д№252В-Д№ 252В	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	159	159	25	25	1988	1988
135/70	ТС-МЦ-0/6 УВ Д№252-Д№ 252	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	133	133	10	10	1992	1992
135/70	ТС-МЦ-0/6 УВ Д№257-Д№ 257	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	159	159	10	10	1993	1993
135/70	ТС-МЦ-0/6 УВ Д№4-Д№ 4	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	159	159	25	25	1990	1990
135/70	ТС-МЦ-0/6 УВ Д№6-УВ 2Д№6	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	108	108	22	22	1990	1990

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-МЦ-0/6 УВ -ТК 2	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	24	24	1990	1990
135/70	ТС-МЦ1-44 Д№ 10 -Д№ 10	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	273	273	14	14	2010	2010
135/70	ТС-МЦ1-44 Д№ 10 -ТК 3	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	74	74	1986	1986
135/70	ТС-МЦ1-44 Д№ 10 -УВ 1Д№9	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	159	159	40	40	1986	1986
135/70	ТС-МЦ1-44 Д№ 18 -Д№ 18	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	273	273	12	12	1996	1996
135/70	ТС-МЦ1-44 Д№ 18 -Д№ 19	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	159	159	28	28	1986	1986
135/70	ТС-МЦ1-44 Д№ 18 -ТК 8	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	133,5	133,5	1996	1996
135/70	ТС-МЦ1-44 Д№ 258 -УВ 2 Д№258	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	159	159	50	50	1986	1986
135/70	ТС-МЦ1-44 Д№ 260 -Д№ 258	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	159	159	110	110	1986	1986
135/70	ТС-МЦ1-44 Д№ 29 -Д№ 29	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	159	159	32	32	1986	1986
135/70	ТС-МЦ1-44 Д№ 29 -Д№ 31	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	27	27	1986	1986
135/70	ТС-МЦ1-44 Д№ 31 -ТК 11	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	10	10	1986	1986
135/70	ТС-МЦ1-44 Д№ 31 -УВ Д№31	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	159	159	16	16	1986	1986

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-МЦ1-44 Д№ 333 -УВ ИД Д№333	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	114	114	149	149	1985	1985
135/70	ТС-МЦ1-44 Д№ 335 -Д№ 333	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	5	5	1985	1985
135/70	ТС-МЦ1-44 Д№ 335 -Д№ 335	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	114	114	7	7	1985	1985
135/70	ТС-МЦ1-44 Д№ 339 -ТК 17	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	22	22	1982	1982
135/70	ТС-МЦ1-44 Д№ 339 -УВ Д№339	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	159	159	79,5	79,5	1982	1982
135/70	ТС-МЦ1-44 ТК 10-Д№ 18	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	7	7	1996	1996
135/70	ТС-МЦ1-44 ТК 14-ТК 15	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	22	22	1986	1986
135/70	ТС-МЦ1-44 ТК 15-Д№ 335	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	10	10	1985	1985
135/70	ТС-МЦ1-44 ТК 15-ТК 16	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	41	41	1986	1986
135/70	ТС-МЦ1-44 ТК 16-Д№ 339	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	27	27	1982	1982
135/70	ТС-МЦ1-44 ТК 1-ТК 2	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	101	101	2010	2010
135/70	ТС-МЦ1-44 ТК 2-Д№ 10	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	48	48	2010	2010
135/70	ТС-МЦ1-44 ТК 3-Д№ 260	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	142	142	1999	1999

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-МЦ1-44 ТК 8-Д№ 29	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	70,5	70,5	1986	1986
135/70	ТС-МЦ1-44 ТК 8-ТК 14	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	102,5	102,5	1997	1997
135/70	ТС-МЦ1-44 ТП 074-ТК 1	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	11	11	2010	2010
135/70	ТС-МЦ1-44 ТП 074-ТК 10	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	6,5	6,5	1996	1996
135/70	ТС-МЦ1-44 УВ 1Д№10-Д№ 10	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	159	159	50	50	1986	1986
135/70	ТС-МЦ1-44 УВ 1Д№9-УВ 2Д№9	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	159	159	15	15	1986	1986
135/70	ТС-МЦ1-44 УВ Д№18-Д№ 18	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	159	159	30	30	1986	1986
135/70	ТС-МЦ1-44 УВ Д№31-Д№ 31	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	159	159	16,5	16,5	1986	1986
135/70	ТС-МЦ1-44 УВ Д№339-Д№ 339	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	114	114	8	8	1982	1982
135/70	ТС-МЦ1-44 УВ ИД Д№333-УВ Д№333	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	89	89	10	10	1985	1985
135/70	ТС-МЦ2-74 Д№ 265 -Д№ 265	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	159	159	24	24	1986	1986
135/70	ТС-МЦ2-74 Д№ 265 -ТК 4	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	10	10	1986	1986
135/70	ТС-МЦ2-74 Д№ 267 -Д№ 267	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	159	159	58,7	58,7	1986	1986

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-МЦ2-74 Д№ 267 -ТК 5	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	10	10	1986	1986
135/70	ТС-МЦ2-74 Д№ 269 -УВ Д№269	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	159	159	15,5	15,5	1986	1986
135/70	ТС-МЦ2-74 ТК 3-ТК 6	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	23,5	23,5	1986	1986
135/70	ТС-МЦ2-74 ТК 4-Д№ 267	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	16	16	1986	1986
135/70	ТС-МЦ2-74 ТК 5-Д№ 269	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	20	20	1986	1986
135/70	ТС-МЦ2-74 ТК 6 ТУ по ТС-ТК 6А	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Надземная	Надземная	219	219	59	59	1986	1986
135/70	ТС-МЦ2-74 ТК 6А-ТК 3	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	42	42	1986	1986
135/70	ТС-МЦ2-74 ТК 6-Д№ 265	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	7,7	7,7	1986	1986
135/70	ТС-НС1-0/15/ Д№ 10 -Д№ 10	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	219	219	30	30	1989	1989
135/70	ТС-НС1-0/15/ Д№ 10 -ТК 34	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	5	5	1989	1989
135/70	ТС-НС1-0/15/ Д№ 11 -Д№ 11	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	159	159	86	86	1989	1989
135/70	ТС-НС1-0/15/ Д№ 15 -ИД Д№15	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	219	219	152	152	2015	2015
135/70	ТС-НС1-0/15/ Д№ 15 -ТК 40	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	3	3	2015	2015

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-НС1-0/15/ Д№ 17 -Д№ 17	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	159	159	66,5	66,5	2015	2015
135/70	ТС-НС1-0/15/ Д№ 17 -Д№ 17	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	159	159	115	115	1989	1989
135/70	ТС-НС1-0/15/ Д№ 17 -ТК 41	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	62	62	2015	2015
135/70	ТС-НС1-0/15/ Д№ 17 -ТК УТ5	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	14	14	2015	2015
135/70	ТС-НС1-0/15/ Д№ 176 -Д№ 176	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	159	159	62	62	1989	1989
135/70	ТС-НС1-0/15/ Д№ 182 -Д№ 182 Пристрой	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	159	159	26	26	1989	1989
135/70	ТС-НС1-0/15/ Д№ 182 Пристрой-УВ Д№180	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	159	159	26	26	1989	1989
135/70	ТС-НС1-0/15/ Д№ 184 -Д№ 184	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	159	159	27	27	1989	1989
135/70	ТС-НС1-0/15/ Д№ 184 -Д№ 184А	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	159	159	27	27	1989	1989
135/70	ТС-НС1-0/15/ Д№ 184А -Д№ 182	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	159	159	27	27	1989	1989
135/70	ТС-НС1-0/15/ Д№ 198 -Д№ 198	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	159	159	35	35	1989	1989
135/70	ТС-НС1-0/15/ Д№ 198 -Д№ 200	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	159	159	30	30	1989	1989
135/70	ТС-НС1-0/15/ Д№ 2 -Д№ 2	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	159	159	15	15	1989	1989

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-НС1-0/15/ Д№ 2 -ТК 38	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	15	15	2003	2003
135/70	ТС-НС1-0/15/ Д№ 200 -Д№ 200	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	159	159	55	55	1989	1989
135/70	ТС-НС1-0/15/ Д№ 206 -Д№ 206	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	219	219	22	22	1994	1994
135/70	ТС-НС1-0/15/ Д№ 206 -ТК 30	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	74	74	1994	1994
135/70	ТС-НС1-0/15/ Д№ 210/1 -Д№ 210/1	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	219	219	80	80	1994	1994
135/70	ТС-НС1-0/15/ Д№ 210/1 -ТК 29	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	73	73	1994	1994
135/70	ТС-НС1-0/15/ Д№ 216 -УВ Д№216	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	114	114	40	40	1989	1989
135/70	ТС-НС1-0/15/ Д№ 227 -УВ Д№227	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	159	159	23,5	23,5	1989	1989
135/70	ТС-НС1-0/15/ Д№ 25 -ТК УТ10А	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	46,5	46,5	2004	2004
135/70	ТС-НС1-0/15/ Д№ 25 -ТК УТ4	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	20	20	1989	1989
135/70	ТС-НС1-0/15/ Д№ 29 -Д№ 176	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	29	29	1989	1989
135/70	ТС-НС1-0/15/ Д№ 29 -Д№ 29	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	159	159	77	77	1989	1989
135/70	ТС-НС1-0/15/ Д№ 3 -УВ 1Д№3	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	159	159	42	42	1989	1989

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-НС1-0/15/ Д№ 4 -Д№ 4	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	159	159	40	40	1989	1989
135/70	ТС-НС1-0/15/ Д№ 4 -ТК 37	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	15	15	1989	1989
135/70	ТС-НС1-0/15/ Д№ 6 -Д№ 6	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	159	159	45	45	1989	1989
135/70	ТС-НС1-0/15/ Д№ 6 -ТК 36	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	5	5	1989	1989
135/70	ТС-НС1-0/15/ Д№ 8 -Д№ 8	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	159	159	45	45	1989	1989
135/70	ТС-НС1-0/15/ Д№ 8 -ТК 35	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	5	5	1989	1989
135/70	ТС-НС1-0/15/ Д№ 9 -Д№ 9	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	159	159	35	35	1989	1989
135/70	ТС-НС1-0/15/ Д№ 9 -ТК 14	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	59	59	2008	2008
135/70	ТС-НС1-0/15/ ИД 2 Д№227- 22п/съезда-УВ Д№227	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	89	89	42,5	42,5	1989	1989
135/70	ТС-НС1-0/15/ ИД 2 Д№3 Солнечная-ИД 3 Д№3 Солнечная	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	108	108	27	27	1989	1989
135/70	ТС-НС1-0/15/ ИД Д№15-Д№ 15	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	159	159	4	4	2015	2015
135/70	ТС-НС1-0/15/ НС 002/104-ТК 1М	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	426	426	20	20	2003	2003
135/70	ТС-НС1-0/15/ ТК 10М-ТК 11М	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	39	39	2011	2011

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-НС1-0/15/ ТК 10-ТК 11	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	44	44	1989	1989
135/70	ТС-НС1-0/15/ ТК 11а-Д№ 15	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	30	30	2015	2015
135/70	ТС-НС1-0/15/ ТК 11М-ТК 12М	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	43	43	2011	2011
135/70	ТС-НС1-0/15/ ТК 11-ТК 11а	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	46	46	2015	2015
135/70	ТС-НС1-0/15/ ТК 11-ТК 12	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	70	70	1989	1989
135/70	ТС-НС1-0/15/ ТК 12-Д№ 9	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	25	25	1989	1989
135/70	ТС-НС1-0/15/ ТК 12М-УВ	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	18	18	2011	2011
135/70	ТС-НС1-0/15/ ТК 14-Д№ 11	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	12	12	2008	2008
135/70	ТС-НС1-0/15/ ТК 15' ТУ по ТС-НС 002/104	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	426	426	26,5	26,5	2003	2003
135/70	ТС-НС1-0/15/ ТК 18-ТК 19	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	325	325	35	35	2003	2003
135/70	ТС-НС1-0/15/ ТК 19-ТК 20	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	74,5	74,5	2004	2004
135/70	ТС-НС1-0/15/ ТК 19-ТК 23	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	51	51	1989	1989
135/70	ТС-НС1-0/15/ ТК 1М-ТК 2М	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	426	426	22,5	22,5	2003	2003

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-НС1-0/15/ ТК 20-ТК 21	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	55	55	2004	2004
135/70	ТС-НС1-0/15/ ТК 21-ТК 22	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	68	68	2004	2004
135/70	ТС-НС1-0/15/ ТК 22-ТК 28	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	104	104	2003	2003
135/70	ТС-НС1-0/15/ ТК 23-ТК 24	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	20	20	1989	1989
135/70	ТС-НС1-0/15/ ТК 24-Д№ 184	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	54	54	1989	1989
135/70	ТС-НС1-0/15/ ТК 24-Д№ 198	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	20	20	1989	1989
135/70	ТС-НС1-0/15/ ТК 27-Д№ 210/1	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	55	55	1994	1994
135/70	ТС-НС1-0/15/ ТК 28-ТК 27	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	28	28	1994	1994
135/70	ТС-НС1-0/15/ ТК 28-ТК 31	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	66	66	2010	2010
135/70	ТС-НС1-0/15/ ТК 29-Д№ 206	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	30	30	1994	1994
135/70	ТС-НС1-0/15/ ТК 2М-ТК 3М	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	426	426	25,5	25,5	2011	2011
135/70	ТС-НС1-0/15/ ТК 2М-ТП 002/93	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	377	377	14	14	2003	2003
135/70	ТС-НС1-0/15/ ТК 31-Д№ 216	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	40	40	1989	1989

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-НС1-0/15/ ТК 31-ТК 32	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	95,6	95,6	1989	1989
135/70	ТС-НС1-0/15/ ТК 32-ТК 33	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	69,7	69,7	1989	1989
135/70	ТС-НС1-0/15/ ТК 33-Д№ 10	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	35	35	1989	1989
135/70	ТС-НС1-0/15/ ТК 34-Д№ 8	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	15	15	1989	1989
135/70	ТС-НС1-0/15/ ТК 35-Д№ 6	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	15	15	1989	1989
135/70	ТС-НС1-0/15/ ТК 36-Д№ 4	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	20	20	1989	1989
135/70	ТС-НС1-0/15/ ТК 37-Д№ 2	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	5	5	1989	1989
135/70	ТС-НС1-0/15/ ТК 3М-ТК 4М	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	426	426	27	27	2011	2011
135/70	ТС-НС1-0/15/ ТК 3-ТК 4	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	8	8	1989	1989
135/70	ТС-НС1-0/15/ ТК 40-Д№ 17	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	12	12	2015	2015
135/70	ТС-НС1-0/15/ ТК 4М-ТК 5М	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	426	426	197	197	1989	1989
135/70	ТС-НС1-0/15/ ТК 4-ТК 5	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	38	38	1989	1989
135/70	ТС-НС1-0/15/ ТК 5М-ТК 6М	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	426	426	123	123	1989	1989

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-НС1-0/15/ ТК 5-ТК 6	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	58	58	1989	1989
135/70	ТС-НС1-0/15/ ТК 5-ТК 6А	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	82	82	1989	1989
135/70	ТС-НС1-0/15/ ТК 6-Д№ 227	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	21	21	1989	1989
135/70	ТС-НС1-0/15/ ТК 6М-ТК 7М	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	426	426	99	99	1989	1989
135/70	ТС-НС1-0/15/ ТК 6-ТК 7	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	40,5	40,5	1989	1989
135/70	ТС-НС1-0/15/ ТК 7М-ТК 8М	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	426	426	97	97	2012	2012
135/70	ТС-НС1-0/15/ ТК 7-ТК 8	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	63	63	1989	1989
135/70	ТС-НС1-0/15/ ТК 8-Д№ 3	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	91	91	1989	1989
135/70	ТС-НС1-0/15/ ТК 8М-ТК 9М	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	426	426	136	136	2012	2012
135/70	ТС-НС1-0/15/ ТК 8-ТК 9	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	32,5	32,5	1989	1989
135/70	ТС-НС1-0/15/ ТК 9М-ТК 10М	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	426	426	193	193	2012	2012
135/70	ТС-НС1-0/15/ ТК 9М-ТК 40'	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	17	17	2004	2004
135/70	ТС-НС1-0/15/ ТК 9-ТК 10	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	33	33	1989	1989

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-НС1-0/15/ ТК УТ10А-ТК УТ11	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	173,5	173,5	2004	2004
135/70	ТС-НС1-0/15/ ТК УТ11-ТК УТ12	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	69,5	69,5	2004	2004
135/70	ТС-НС1-0/15/ ТК УТ12-Д№ 29	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	118,5	118,5	1989	1989
135/70	ТС-НС1-0/15/ ТК УТ12-ТК УТ12/	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	24	24	1989	1989
135/70	ТС-НС1-0/15/ ТК УТ1-ТК УТ2	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	12	12	1989	1989
135/70	ТС-НС1-0/15/ ТК УТ2-Д№ 17	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	31,6	31,6	1989	1989
135/70	ТС-НС1-0/15/ ТК УТ2-ТК УТ3	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	32	32	1989	1989
135/70	ТС-НС1-0/15/ ТК УТ2-ТК УТ8	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	70	70	1989	1989
135/70	ТС-НС1-0/15/ ТК УТ3-Д№ 25	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	29	29	1989	1989
135/70	ТС-НС1-0/15/ ТК УТ5-ТК УТ6	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	36	36	1989	1989
135/70	ТС-НС1-0/15/ ТП 002/93-ТК 18	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	325	325	21	21	2003	2003
135/70	ТС-НС1-0/15/ ТП 002/93-ТК 3	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	6	6	1989	1989
135/70	ТС-НС1-0/15/ ТП 025/94-ТК УТ1	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	5	5	1989	1989

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-НС1-0/15/ УВ 1Д№3-ИД 2 Д№3 Солнечная	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	133	133	55	55	1989	1989
135/70	ТС-НС1-0/15/ УВ Д№227-ИД 2 Д№227-22п/съезда	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	133	133	42,5	42,5	1989	1989
135/70	ТС-НС1-0/15/ УВ Д№25 Солнечная-Д№ 25	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	219	219	12	12	2004	2004
135/70	ТС-НС1-0/15/ УВ Д№25 Солнечная-УВ Д№25	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	159	159	160	160	1989	1989
135/70	ТС-НС1-0/15/ УВ -ТП 025/94	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	156	156	2012	2012
135/70	ТС-НС3-0/6 Д№ 228 -ИД Д№228	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	159	159	40	40	1993	1993
135/70	ТС-НС3-0/6 Д№ 228 -ТК УТ16	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	30	30	1993	1993
135/70	ТС-НС3-0/6 Д№ 248 -Д№ 248	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	40	40	1993	1993
135/70	ТС-НС3-0/6 Д№ 248 -ТК 26	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	30	30	1993	1993
135/70	ТС-НС3-0/6 Д№ 250 -Д№ 250	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	159	159	44	44	1993	1993
135/70	ТС-НС3-0/6 Д№ 250 -ТК 24	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	16	16	1993	1993
135/70	ТС-НС3-0/6 Д№ 279 -УВ Д№279	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	13	13	1993	1993
135/70	ТС-НС3-0/6 Д№ 35 -ИД Д№35	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	28,5	28,5	1993	1993

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-НС3-0/6 Д№ 35 -ТК УТ18	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	14	14	1993	1993
135/70	ТС-НС3-0/6 Д№ 47 -Д№ 47	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	159	159	12	12	1993	1993
135/70	ТС-НС3-0/6 Д№ 47 -ТК 33	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	25	25	1993	1993
135/70	ТС-НС3-0/6 ИД Д№228-Д№ 228	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	108	108	10,5	10,5	1993	1993
135/70	ТС-НС3-0/6 ИД Д№35-Д№ 35	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	16	16	1993	1993
135/70	ТС-НС3-0/6 НС 003/15-НС 003/15	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	426	426	12,6	12,6	1993	1993
135/70	ТС-НС3-0/6 ТК 10-ТП 005/25	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	325	325	11	11	1993	1993
135/70	ТС-НС3-0/6 ТК 11-УВ Д№234	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	90	90	1982	1982
135/70	ТС-НС3-0/6 ТК 18-Д№ 250	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	42	42	1993	1993
135/70	ТС-НС3-0/6 ТК 18-ТК 19	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	325	325	96	96	1993	1993
135/70	ТС-НС3-0/6 ТК 19-ТК 20	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	121,4	121,4	1993	1993
135/70	ТС-НС3-0/6 ТК 19-ТК 28	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	76	76	2006	2006
135/70	ТС-НС3-0/6 ТК 1-НС 003/15	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	426	426	11	11	2006	2006

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-НС3-0/6 ТК 1'-ТК 8	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	377	377	71,5	71,5	2006	2006
135/70	ТС-НС3-0/6 ТК 20-ТК 21	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	62,5	62,5	1993	1993
135/70	ТС-НС3-0/6 ТК 20-ТК 30	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	26	26	1992	1992
135/70	ТС-НС3-0/6 ТК 21-Д№ 47	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	53	53	1993	1993
135/70	ТС-НС3-0/6 ТК 21-ТК 34	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	34	34	1993	1993
135/70	ТС-НС3-0/6 ТК 24-Д№ 248	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	30	30	1993	1993
135/70	ТС-НС3-0/6 ТК 26-УВ Д№246	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	54	54	1982	1982
135/70	ТС-НС3-0/6 ТК 2-ТК УТ16	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	377	377	40	40	2006	2006
135/70	ТС-НС3-0/6 ТК 30-ТК 31	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	40	40	1992	1992
135/70	ТС-НС3-0/6 ТК 3-ТК 4	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	377	377	31,1	31,1	2006	2006
135/70	ТС-НС3-0/6 ТК 3-ТП 022/24	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	17	17	1993	1993
135/70	ТС-НС3-0/6 ТК 4-ТК 5	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	377	377	48	48	2006	2006
135/70	ТС-НС3-0/6 ТК 5-ТК 6	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	377	377	137,5	137,5	2006	2006

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-НС3-0/6 ТК 6 ТУ по ТС 5 р- он-ТК 1	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	426	426	94	94	2006	2006
135/70	ТС-НС3-0/6 ТК 6-ТК 7	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	377	377	40	40	2006	2006
135/70	ТС-НС3-0/6 ТК 7-ТК 9	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	325	325	250,5	250,5	1993	1993
135/70	ТС-НС3-0/6 ТК 8-ТК 3	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	377	377	90,5	90,5	2006	2006
135/70	ТС-НС3-0/6 ТК 9-ТК 10	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	325	325	154	154	1993	1993
135/70	ТС-НС3-0/6 ТК УТ11см-Д№ 279	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	25	25	1993	1993
135/70	ТС-НС3-0/6 ТК УТ13-Д№ 228	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	31	31	1993	1993
135/70	ТС-НС3-0/6 ТК УТ13-ТК УТ14	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	62,5	62,5	1993	1993
135/70	ТС-НС3-0/6 ТК УТ16-ТК 1'	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	377	377	43	43	2006	2006
135/70	ТС-НС3-0/6 ТК УТ17-Д№ 35	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	32	32	1993	1993
135/70	ТС-НС3-0/6 ТК УТ3-ТК УТ4	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	57	57	1993	1993
135/70	ТС-НС3-0/6 ТК УТ4-ТК УТ13	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	42,5	42,5	1993	1993
135/70	ТС-НС3-0/6 ТК УТ4-ТК УТ17	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	51	51	1993	1993

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-НС3-0/6 ТК УТ4-ТК УТ5	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	75	75	1993	1993
135/70	ТС-НС3-0/6 ТК УТ5-ТК УТ6	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	51	51	1993	1993
135/70	ТС-НС3-0/6 ТК УТ6-ТК УТ11см	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	64,5	64,5	1993	1993
135/70	ТС-НС3-0/6 ТК УТ6-ТК УТ7	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	58,5	58,5	1993	1993
135/70	ТС-НС3-0/6 ТК УТ7-ТК УТ8	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	62	62	1993	1993
135/70	ТС-НС3-0/6 ТК УТ8-ТК УТ9	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	46	46	1993	1993
135/70	ТС-НС3-0/6 ТП 004/16-ТК УТ3	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	5	5	1993	1993
135/70	ТС-НС3-0/6 ТП 005/25-ТК 18	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	325	325	15,4	15,4	1993	1993
135/70	ТС-НС3-0/6 ТП 022/24-ТК 11	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	7,5	7,5	1993	1993
135/70	ТС-НС3-0/6 УВ 1-ТК 2	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	377	377	12	12	2006	2006
135/70	ТС-НС3-0/6 УВ 1-ТП 004/16	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	25	25	1993	1993
135/70	ТС-п.Западный-0/26Д. ТК 1-ТК 3	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	325	325	60	60	1979	1979
135/70	ТС-п.Западный-0/26Д. ТК 26Д ТУ ТС в г.Самара-ТК 1	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	325	325	14	14	1979	1979

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-п.Западный-0/26Д. ТК 3-УВ В	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	325	325	6	6	1960	1960
135/70	ТС-п.Западный-0/26Д. ТК 4-ТК 5	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Надземная	Надземная	325	325	100	100	1960	1960
135/70	ТС-п.Западный-0/26Д. ТК 4-ТК 7	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	118	118	1979	1979
135/70	ТС-п.Западный-0/26Д. ТК 5А- ТК 6	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	106	106	1995	1995
135/70	ТС-п.Западный-0/26Д. ТК 5-ТК 5А	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	114	114	1995	1995
135/70	ТС-п.Западный-0/26Д. ТК 7-ТК 8	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	109,5	109,5	1979	1979
135/70	ТС-п.Западный-0/26Д. ТК 8-ТК 8А	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	0,5	0,5	1979	1979
135/70	ТС-п.Западный-0/26Д. ТК Уз.А-ТК 4	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Надземная	Надземная	325	325	195	195	1960	1960
135/70	ТС-п.Западный-0/26Д. УВ В- ТК Уз.А	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Надземная	Надземная	325	325	150	150	1960	1960
135/70	ТС-ПВ1А,Б-52 Д№ 286 -ТК см	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	4	4	2014	2014
135/70	ТС-ПВ1А,Б-52 Д№ 286 -УВ 1Д№286	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	159	159	2	2	1982	1982
135/70	ТС-ПВ1А,Б-52 Д№ 290 -Д№ 290	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	114	114	28	28	1981	1981
135/70	ТС-ПВ1А,Б-52 Д№ 401 -Д№ 401	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	108	108	1	1	1982	1982

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-ПВ1А,Б-52 Д№ 401 -ТК 16	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	17	17	1982	1982
135/70	ТС-ПВ1А,Б-52 Д№ 403 -Д№ 403	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	159	159	17	17	1982	1982
135/70	ТС-ПВ1А,Б-52 Д№ 403 -ТК 15	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	30	30	1982	1982
135/70	ТС-ПВ1А,Б-52 Д№ 90 -Д№ 90	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	159	159	41,5	41,5	1981	1981
135/70	ТС-ПВ1А,Б-52 Д№ 90 -ТК 8	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	33	33	1981	1981
135/70	ТС-ПВ1А,Б-52 ТК 10-ТК 11	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	112	112	1981	1981
135/70	ТС-ПВ1А,Б-52 ТК 11-ТК 12	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	85	85	2005	2005
135/70	ТС-ПВ1А,Б-52 ТК 11-ТК 13	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	28	28	2006	2006
135/70	ТС-ПВ1А,Б-52 ТК 13-Д№ 403	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	31	31	1982	1982
135/70	ТС-ПВ1А,Б-52 ТК 13-ТК 14	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	19	19	2006	2006
135/70	ТС-ПВ1А,Б-52 ТК 15-Д№ 401	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	17	17	1982	1982
135/70	ТС-ПВ1А,Б-52 ТК 1-ТК 2	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	52	52	1981	1981
135/70	ТС-ПВ1А,Б-52 ТК 1-ТК 5	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	56	56	1981	1981

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-ПВ1А,Б-52 ТК 2-ТК 3	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	46	46	1981	1981
135/70	ТС-ПВ1А,Б-52 ТК 2-ТК 4	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	123	123	1981	1981
135/70	ТС-ПВ1А,Б-52 ТК 3-ТК 9	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	90	90	1981	1981
135/70	ТС-ПВ1А,Б-52 ТК 4-Д№ 286	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	28	28	1982	1982
135/70	ТС-ПВ1А,Б-52 ТК 5-ТК 6	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	73	73	1981	1981
135/70	ТС-ПВ1А,Б-52 ТК 6-ТК 7	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	73,5	73,5	1981	1981
135/70	ТС-ПВ1А,Б-52 ТК 7-Д№ 90	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	51	51	1981	1981
135/70	ТС-ПВ1А,Б-52 ТК 9-ТК 10	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	80	80	1981	1981
135/70	ТС-ПВ1А,Б-52 ТК см-Д№ 290	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	21	21	2014	2014
135/70	ТС-ПВ1А,Б-52 ТП 066-ТК 1	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	20	20	1981	1981
135/70	ТС-ПВ1А,Б-52 УВ 1Д№286-УВ 2Д№286	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	159	159	14	14	1982	1982
135/70	ТС-ПВ1А,Б-52 УВ 2Д№286- Д№ 286	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	159	159	2	2	1982	1982
135/70	ТС-ПВ1А,Б-53 Д№ 10 -Д№ 10	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	159	159	84	84	1981	1981

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-ПВ1А,Б-53 Д№ 10 -ТК 3	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	25	25	1981	1981
135/70	ТС-ПВ1А,Б-53 Д№ 100 -ИД 2 Д№100	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	159	159	45	45	1981	1981
135/70	ТС-ПВ1А,Б-53 Д№ 100 -ТК 16	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	20	20	1981	1981
135/70	ТС-ПВ1А,Б-53 Д№ 8 -ИД 3Д№8	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	159	159	35	35	1982	1982
135/70	ТС-ПВ1А,Б-53 Д№ 96 -Д№ 96	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	219	219	54	54	1981	1981
135/70	ТС-ПВ1А,Б-53 Д№ 96 -Д№ 98	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	24	24	1981	1981
135/70	ТС-ПВ1А,Б-53 Д№ 98 -Д№ 100	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	22	22	1981	1981
135/70	ТС-ПВ1А,Б-53 Д№ 98 -Д№ 98	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	159	159	93	93	1981	1981
135/70	ТС-ПВ1А,Б-53 ИД 2 Д№100- Д№ 100	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	108	108	12	12	1981	1981
135/70	ТС-ПВ1А,Б-53 ИД 3Д№8-Д№ 8	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	108	108	34	34	1982	1982
135/70	ТС-ПВ1А,Б-53 ТК 10-ТК 11	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	64	64	1981	1981
135/70	ТС-ПВ1А,Б-53 ТК 15-Д№ 96	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	55	55	1981	1981
135/70	ТС-ПВ1А,Б-53 ТК 19А-ТК 2	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	128	128	1981	1981

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-ПВ1А,Б-53 ТК 2-Д№ 10	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	23	23	1981	1981
135/70	ТС-ПВ1А,Б-53 ТК 2-ТК 6	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	32	32	1981	1981
135/70	ТС-ПВ1А,Б-53 ТК 2-ТК 7	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	128	128	1981	1981
135/70	ТС-ПВ1А,Б-53 ТК 3-ТК 4	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	79	79	1981	1981
135/70	ТС-ПВ1А,Б-53 ТК 4-УВ Д№413	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	22	22	2010	2010
135/70	ТС-ПВ1А,Б-53 ТК 6-Д№ 8	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	5	5	1982	1982
135/70	ТС-ПВ1А,Б-53 ТК 9-ТК 10	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	170	170	1981	1981
135/70	ТС-ПВ1А,Б-53 ТК 9-ТК 15	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	76	76	1981	1981
135/70	ТС-ПВ1А,Б-53 ТК 9-ТК 19А	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	40	40	1981	1981
135/70	ТС-ПВ1А,Б-53 ТП 065-ТК 9	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	325	325	10	10	1981	1981
135/70	ТС-ПВ2-11 ТК 12-ТК 13	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	154	154	1984	1984
135/70	ТС-ПВ2-11 ТК 13-ТК 14	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	96	96	1984	1984
135/70	ТС-ПВ2-11 ТК 14-ТК 15	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	96	96	1984	1984

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-ПВ2-11 ТК 15-ТК 16	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	40	40	1984	1984
135/70	ТС-ПВ2-11 ТК 15-ТК 17	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	25	25	1995	1995
135/70	ТС-ПВ2-11 ТК 17-ТК 18	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	45	45	1995	1995
135/70	ТС-ПВ2-11 ТК 18-НС 014	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	73,4	73,4	1995	1995
135/70	ТС-ПВ2-11 ТП 071-ТК 12	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	18	18	1984	1984
135/70	ТС-ПВ2-12 Д№ 425 -Д№ 425	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	133	133	96	96	1983	1983
135/70	ТС-ПВ2-12 Д№ 425 -ТК 9	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	16	16	1983	1983
135/70	ТС-ПВ2-12 ТК 1-ТК 2	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	50	50	1983	1983
135/70	ТС-ПВ2-12 ТК 2-ТК 3	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	104	104	1983	1983
135/70	ТС-ПВ2-12 ТК 3-ТК 4	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	72	72	1983	1983
135/70	ТС-ПВ2-12 ТК 4-ТК 5	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	42	42	1983	1983
135/70	ТС-ПВ2-12 ТК 5-ТК 6	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	62	62	1983	1983
135/70	ТС-ПВ2-12 ТК 6-ТК 10	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	53	53	1982	1982

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-ПВ2-12 ТК 6-ТК 7	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	24	24	1983	1983
135/70	ТС-ПВ2-12 ТК 7-ТК 8	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	48	48	1983	1983
135/70	ТС-ПВ2-12 ТК 8-Д№ 425	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	20	20	1983	1983
135/70	ТС-ПВ2-12 ТП 072-ТК 1	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	54	54	1983	1983
135/70	ТС-ПВ3А-7 Д№ 107 -Д№ 107	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	133	133	53	53	1982	1982
135/70	ТС-ПВ3А-7 Д№ 111 -Д№ 111	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	159	159	9	9	1982	1982
135/70	ТС-ПВ3А-7 ТК 11-ТК 12	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	54	54	1982	1982
135/70	ТС-ПВ3А-7 ТК 11-ТК 16	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	38	38	1982	1982
135/70	ТС-ПВ3А-7 ТК 12-Д№ 111	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	20	20	1982	1982
135/70	ТС-ПВ3А-7 ТК 12-ТК 13	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	40	40	1982	1982
135/70	ТС-ПВ3А-7 ТК 13-ТК 14	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	90	90	1982	1982
135/70	ТС-ПВ3А-7 ТК 14-Д№ 107	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	18	18	1982	1982
135/70	ТС-ПВ3А-7 ТК 16-ТК 17	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	36	36	1982	1982

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-ПВ3А-7 ТК 16-ТК 19	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	31	31	1985	1985
135/70	ТС-ПВ3А-7 ТК 17-ТК 18	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	42	42	1982	1982
135/70	ТС-ПВ3А-7 ТП 069-ТК 11	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	20	20	1982	1982
135/70	ТС-ПВ3А-8 Д№ 228 -УВ Д№228	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	159	159	12	12	1982	1982
135/70	ТС-ПВ3А-8 ТК 1-ТК 2	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	46	46	1981	1981
135/70	ТС-ПВ3А-8 ТК 1-ТК 4	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	48	48	1981	1981
135/70	ТС-ПВ3А-8 ТК 2-Д№ 228	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	30	30	1982	1982
135/70	ТС-ПВ3А-8 ТК 4-ТК 5	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	40	40	1981	1981
135/70	ТС-ПВ3А-8 ТК 5-ТК 6	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	54	54	1981	1981
135/70	ТС-ПВ3А-8 ТК 6-ТК 7	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	96	96	1981	1981
135/70	ТС-ПВ3А-8 ТК 7-ТК 8	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	24	24	1981	1981
135/70	ТС-ПВ3А-8 ТК 8-ТК 9	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	42	42	1981	1981
135/70	ТС-ПВ3А-8 ТК 9-ТК 10	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	38	38	1981	1981

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-ПВ3А-8 ТП 067-ТК 1	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	325	325	32	32	1981	1981
135/70	ТС-ПВ3А-8 УВ Д№228-Д№ 228	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	114	114	18	18	1982	1982
135/70	ТС-ПВ3Б-10 ТК 1-ТК 2	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	34	34	2002	2002
135/70	ТС-ПВ3Б-10 ТК 2-ТК 3	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	98	98	2002	2002
135/70	ТС-ПВ3Б-10 ТК 2-ТК 5	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	52	52	1984	1984
135/70	ТС-ПВ3Б-10 ТК 3-ТК 3'	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	37	37	1984	1984
135/70	ТС-ПВ3Б-10 ТК 3'-ТК 4	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	59	59	1982	1982
135/70	ТС-ПВ3Б-10 ТК 3-ТК 7	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	32	32	2002	2002
135/70	ТС-ПВ3Б-10 ТП 068-ТК 1	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	4	4	2002	2002
135/70	ТС-ПВ3Б-9 Д№ 117А -УВ Д№117А	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	159	159	17	17	1982	1982
135/70	ТС-ПВ3Б-9 Д№ 25 -ИД Д№25	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	159	159	44,5	44,5	1997	1997
135/70	ТС-ПВ3Б-9 Д№ 25 -ТК 14	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	10	10	1997	1997
135/70	ТС-ПВ3Б-9 ИД Д№25 -Д№ 25	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	108	108	14	14	1997	1997

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-ПВЗБ-9 ТК 10-ТК 11	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	40	40	1983	1983
135/70	ТС-ПВЗБ-9 ТК 10-ТК 13	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	82	82	1983	1983
135/70	ТС-ПВЗБ-9 ТК 11-ТК 12	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	36	36	1983	1983
135/70	ТС-ПВЗБ-9 ТК 13-Д№ 25	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	5	5	1983	1983
135/70	ТС-ПВЗБ-9 ТК 8-ТК 9	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	68	68	1997	1997
135/70	ТС-ПВЗБ-9 ТК 9-Д№ 117А	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	53	53	1982	1982
135/70	ТС-ПВЗБ-9 ТК 9-ТК 10	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	68	68	1997	1997
135/70	ТС-ПВЗБ-9 ТП 070-ТК 8	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	5	5	1982	1982
135/70	ТС-ПВ4А-98 Д№ 298 -ТК 31	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	34	34	1980	1980
135/70	ТС-ПВ4А-98 Д№ 298 -УВ Д№298	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	159	159	42	42	1980	1980
135/70	ТС-ПВ4А-98 Д№ 4 -ТК 11	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	57	57	2009	2009
135/70	ТС-ПВ4А-98 Д№ 4 -УВ 1Д№4	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	273	273	23	23	2009	2009
135/70	ТС-ПВ4А-98 Д№ 81 -УВ 2Д№81	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	159	159	91	91	1980	1980

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-ПВ4А-98 Д№ 83 -Д№ 81	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	45	45	1980	1980
135/70	ТС-ПВ4А-98 Д№ 83 -Д№ 83	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	159	159	23	23	1980	1980
135/70	ТС-ПВ4А-98 ТК 10-Д№ 298	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	52	52	1980	1980
135/70	ТС-ПВ4А-98 ТК 11-ТК 10	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	96	96	1980	1980
135/70	ТС-ПВ4А-98 ТК 11-ТК 12	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	41	41	1980	1980
135/70	ТС-ПВ4А-98 ТК 12-ТК 13	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	90	90	1980	1980
135/70	ТС-ПВ4А-98 ТК 13-Д№ 83	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	20	20	1980	1980
135/70	ТС-ПВ4А-98 ТК 31-ТК 32	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	39	39	1980	1980
135/70	ТС-ПВ4А-98 ТП 063-Д№ 4	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	7	7	2009	2009
135/70	ТС-ПВ4А-98 УВ 1Д№4-Д№ 4	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	273	273	9	9	2009	2009
135/70	ТС-ПВ4А-98 УВ Д№298-Д№ 298	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	159	159	60	60	1980	1980
135/70	ТС-ПВ4А-99 Д№ 18 -Д№ 18	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	50	50	1980	1980
135/70	ТС-ПВ4А-99 Д№ 18 -ТК 25	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	20	20	1980	1980

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-ПВ4А-99 Д№ 97 -УВ 2Д№97	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	108	108	70	70	1980	1980
135/70	ТС-ПВ4А-99 Д№ 99 -Д№ 97	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	12	12	1980	1980
135/70	ТС-ПВ4А-99 Д№ 99 -Д№ 99	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	108	108	33	33	1980	1980
135/70	ТС-ПВ4А-99 ТК 17-ТК 18А	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	15	15	1980	1980
135/70	ТС-ПВ4А-99 ТК 17-ТК 22	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	48	48	1980	1980
135/70	ТС-ПВ4А-99 ТК 18А-ТК 19	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	88	88	1980	1980
135/70	ТС-ПВ4А-99 ТК 19-ТК 20	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	62	62	1980	1980
135/70	ТС-ПВ4А-99 ТК 20-ТК 21	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	58	58	1980	1980
135/70	ТС-ПВ4А-99 ТК 22-Д№ 18	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	20	20	1980	1980
135/70	ТС-ПВ4А-99 ТК 22-ТК 23	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	33	33	1982	1982
135/70	ТС-ПВ4А-99 ТК 24-Д№ 99	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	13	13	1980	1980
135/70	ТС-ПВ4А-99 ТК 25-ТК 24	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	40	40	1980	1980
135/70	ТС-ПВ4А-99 ТП 064-ТК 17	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	68	68	1980	1980

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-ПВ4Б,В-82 Д№ 13 -Д№ 15	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	159	159	70	70	2021	2021
135/70	ТС-ПВ4Б,В-82 Д№ 15 -Д№ 15	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	159	159	70	70	2021	2021
135/70	ТС-ПВ4Б,В-82 Д№ 15 -Д№ 17	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	50	50	2021	2021
135/70	ТС-ПВ4Б,В-82 Д№ 17 -УВ Д№17	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	159	159	60	60	2021	2021
135/70	ТС-ПВ4Б,В-82 Д№ 2 -ТК 14А	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	5	5	2021	2021
135/70	ТС-ПВ4Б,В-82 Д№ 212 -УВ Д№212	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	159	159	120	120	1982	1982
135/70	ТС-ПВ4Б,В-82 Д№ 4 -Д№ 2	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	159	159	15	15	2021	2021
135/70	ТС-ПВ4Б,В-82 Д№ 4 -Д№ 4	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	159	159	15	15	2021	2021
135/70	ТС-ПВ4Б,В-82 Д№ 6 -Д№ 6	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	159	159	79	79	2021	2021
135/70	ТС-ПВ4Б,В-82 Д№ 6 -ТК 14	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	32	32	2021	2021
95/70	ТС-ПВ4Б,В-82 НС 016/10-ТК 2/	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	219	219	22,8	22,8	1980	1980
135/70	ТС-ПВ4Б,В-82 ТК 10//-НС 016/10	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	33	33	1980	1980
135/70	ТС-ПВ4Б,В-82 ТК 10//-ТК 11	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	325	325	153	153	2021	2021

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-ПВ4Б,В-82 ТК 10/-ТК 10//	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	325	325	35	35	2021	2021
135/70	ТС-ПВ4Б,В-82 ТК 10-Д№ 13	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	20	20	2021	2021
135/70	ТС-ПВ4Б,В-82 ТК 10-ТК 10/	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	325	325	15	15	2021	2021
135/70	ТС-ПВ4Б,В-82 ТК 11-Д№ 212	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	120	120	2021	2021
135/70	ТС-ПВ4Б,В-82 ТК 11-ТК 12	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	20	20	2021	2021
135/70	ТС-ПВ4Б,В-82 ТК 11-ТК 24	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	114	114	2021	2021
135/70	ТС-ПВ4Б,В-82 ТК 12-ТК 13	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	58	58	2021	2021
135/70	ТС-ПВ4Б,В-82 ТК 13-Д№ 6	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	77	77	2021	2021
135/70	ТС-ПВ4Б,В-82 ТК 14-Д№ 4	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	5	5	2021	2021
135/70	ТС-ПВ4Б,В-82 ТК 1-ТК 2	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	52	52	2021	2021
135/70	ТС-ПВ4Б,В-82 ТК 1-ТК 9	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	377	377	94	94	2021	2021
95/70	ТС-ПВ4Б,В-82 ТК 2/-ТК 3/	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	159	159	48,2	48,2	1980	1980
135/70	ТС-ПВ4Б,В-82 ТК 24/-ТК 25	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	44	44	2021	2021

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-ПВ4Б,В-82 ТК 24-ТК 24/	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	22	22	2021	2021
135/70	ТС-ПВ4Б,В-82 ТК 24-ТК 28	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	120	120	2021	2021
135/70	ТС-ПВ4Б,В-82 ТК 25-ТК 26	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	35	35	1980	1980
135/70	ТС-ПВ4Б,В-82 ТК 26-ТК 27	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	86	86	1980	1980
135/70	ТС-ПВ4Б,В-82 ТК 28-ТК 30	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	90	90	2021	2021
135/70	ТС-ПВ4Б,В-82 ТК 9-ТК 10	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	377	377	9,5	9,5	2021	2021
135/70	ТС-ПВ4Б,В-82 ТП 061-ТК 1	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	377	377	50,5	50,5	1995	1995
135/70	ТС-ПВ4Б,В-82 УВ Д№17-Д№ 17	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	114	114	20	20	2021	2021
135/70	ТС-ПВ4Б-83 Д№ 318 -УВ 2Д№318	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	108	108	75	75	1980	1980
135/70	ТС-ПВ4Б-83 ТК 1-ТК 2	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	52	52	1980	1980
135/70	ТС-ПВ4Б-83 ТК 2-ТК 3	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	94	94	1980	1980
135/70	ТС-ПВ4Б-83 ТК 3-ТК 4	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	120	120	1980	1980
135/70	ТС-ПВ4Б-83 ТК 3-ТК 5	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	25	25	1980	1980

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-ПВ4Б-83 ТК 4-Д№ 318	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	15	15	1980	1980
135/70	ТС-ПВ4Б-83 ТК 4-НС 010	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	48	48	1980	1980
135/70	ТС-ПВ4Б-83 ТП 062-ТК 1	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	32	32	1980	1980
135/70	ТС-ПВЖиг-0/2 ТК 2 ТУ по ТС- ТК 6	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	70	70	1987	1987
135/70	ТС-ПВЖиг-0/2 ТК 3-ТП 003/8	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	5,5	5,5	1987	1987
135/70	ТС-ПВЖиг-0/2 ТК 6-ТК 3	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	36,5	36,5	1987	1987
135/70	ТС-ПВЖиг-0/2 ТП 003/8-ТК 4	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	5	5	1987	1987
135/70	ТС-Пред.пл.-0/107 Д№ 59 - Д№ 59А	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	133	133	32	32	2002	2002
135/70	ТС-Пред.пл.-0/107 Д№ 59 -УВ Д№59	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	133	133	34,4	34,4	2002	2002
135/70	ТС-Пред.пл.-0/107 Д№ 59А - Д№ 59А	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	133	133	47,6	47,6	2002	2002
135/70	ТС-Пред.пл.-0/107 Д№ 59А - ТК 13	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	133	133	16	16	2002	2002
135/70	ТС-Пред.пл.-0/107 НС 022-ТК 1	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	273	273	7	7	2009	2009
135/70	ТС-Пред.пл.-0/107 ТК 107 2 р- онТУ по ТС-ТК 12 ОАО "ПТС"	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	325	325	20	20	2008	2008

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-Пред.пл.-0/107 ТК 12 ОАО "ПТС"-НС 022	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	325	325	48	48	2008	2008
135/70	ТС-Пред.пл.-0/107 ТК 1-ТК 2	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	133	133	72	72	1972	1972
135/70	ТС-Пред.пл.-0/107 ТК 1-ТК 5	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	219	219	44	44	1972	1972
135/70	ТС-Пред.пл.-0/107 ТК 2-ТК 4	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	114	114	64	64	1972	1972
135/70	ТС-Пред.пл.-0/107 ТК 5-ТК 6	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	219	219	46	46	2009	2009
135/70	ТС-Пред.пл.-0/107 ТК 6а-ТК 7	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	219	219	27	27	2009	2009
135/70	ТС-Пред.пл.-0/107 ТК 6-ТК 6а	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	219	219	58	58	1972	1972
135/70	ТС-Пред.пл.-0/107 ТК 7-ТК 8	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	108	108	69	69	1972	1972
135/70	ТС-Пред.пл.-0/107 ТК 8-Д№ 59	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	133	133	15	15	2002	2002
135/70	ТС-Пред.пл.-0/107 ТК 8-ТК 9	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	159	159	64	64	2006	2006
135/70	ТС-Пред.пл.-0/107 ТК 9-ТК 10	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	159	159	34	34	2006	2006
135/70	ТС-Пред.пл.-0/107 УВ Д№59- Д№ 59	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	133	133	28	28	2002	2002
135/70	ТС-Пром.зона-0/13А ТК 13 А 2р-онТУ по ТС-УВ 1	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Надземная	Надземная	89	89	21	21	1955	1955

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	ТС-Пром.зона-0/13А УВ 1-УВ 2	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	7	7	1955	1955
135/70	ТС-Пром.зона-0/13А УВ 2-УВ А	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Надземная	Надземная	89	89	60	60	1955	1955
135/70	ТС-Пром.зона-0/13А УВ 3-ТК 1	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	76	76	2013	2013
135/70	ТС-Пром.зона-0/13А УВ А-УВ 3	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Надземная	Надземная	57	57	9,5	9,5	2013	2013
135/70	От опуска до ТК1	URSA	аренда	отопление и ГВС	Надземная	Надземная	325	325	76,4	76,4	2009	2009
135/70	От ТК1 до ТК2	URSA	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	325	325	65,4	65,4	2010	2010
135/70	От ТК2 до ТК3	URSA	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	325	325	79	79	2010	2010
135/70	От ТК-3 до ТК-6	URSA	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	140,1	140,1	2010	2010
135/70	От ТК-3 до ТК-7	URSA	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	127,4	127,4	2010	2010
135/70	От ТК-6 до ТК-8	URSA	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	23,1	23,1	2010	2010
75/40	От опуска до ТК-3	URSA	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	159	108	220,8	220,8	2010	2010
75/40	От ТК-3 до ТК-7	URSA	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	108	89	127,4	127,4	2010	2010
75/40	От ТК-3 до ТК-6	URSA	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	108	89	140,1	140,1	2010	2010
75/40	От ТК-6 до ТК-8	URSA	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	89	57	23,1	23,1	2010	2010
135/70	Врезка на Галактику	Мин.вата	аренда	отопление и ГВС	Надземная	Надземная	325	325	21,5	21,5	2010	2010
135/70	Врезка на Галактику	Мин.вата	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	113,4	113,4	2010	2010
135/70	От котельной до врезки на Липецкой	Мин.плита	аренда	отопление и ГВС	Надземная	Надземная	426	426	276,8	276,8	1980	1980
135/70	От ТК-8 до ТК-9	URSA	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	55,5	55,5	1979	1979

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	От врезки на "Звезду" до Заглушки	Мин.вата	аренда	отопление и ГВС	Надземная	Надземная	426	426	83,5	83,5	1980	1980
135/70	От врезки на "Звезду" до Заглушки	Мин.вата	аренда	отопление и ГВС	Надземная	Надземная	273	273	217,1	217,1	1980	1980
135/70	Врезка на ЖД №1	Минираловатн скорлупы	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	6,3	6,3	2010	2010
75/40	Врезка на ЖД №1	Минираловатн скорлупы	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	108	89	6,3	6,3	2010	2010
135/70	От ТК-9 до ТК-10	URSA	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	79,7	79,7	2010	2010
135/70	От ТК-8 до Уют№8	Мин.вата	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	64	64	2000	2000
135/70	От ТК-18 до подъема	Мин.вата	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	47,5	47,5	1981	1981
135/70	Врезка на "Адверс"	Мин.вата	аренда	отопление и ГВС	Надземная	Надземная	108	108	92,8	92,8	1985	1985
135/70	Врезка на ЗАО "ССК"	Мин.вата	аренда	отопление и ГВС	Надземная	Надземная	76	76	109,1	109,1	2010	2010
135/70	Врезка на 170 корп.	Мин.вата	аренда	отопление и ГВС	Надземная	Надземная	108	108	44,7	44,7	1982	1982
135/70	От ТК-18 до ООО "Центр"	Мин.вата	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	14,6	14,6	1984	1984
135/70	Врезка на столовую "Теща"	Мин.вата	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	26,6	26,6	2010	2010
75/40	От ТК-8 до Уют№8	Мин.вата	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	89	57	64	64	2000	2000
75/40	Врезка на столовую "Теща"	Мин.вата	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	57	38	26,6	26,6	2010	2010
135/70	От врезки у Котельной до опуска (ООО "Волгострой")	Мин.вата	аренда	отопление и ГВС	Надземная	Надземная	273	273	281	281	1986	1986
75/40	От котельной до опуска у ООО "Волгострой"	Мин.вата	аренда	ГВС	Надземная	Надземная	159	159	298,9	298,9	1986	1986
135/70	От опуска до ТК-20	Мин.вата	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	174,7	174,7	2001	2001
75/40	От опуска до ТК-20	Мин.вата	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	159	159	174,7	174,7	1986	1986
135/70	От врезки на Липецкой до опуска	Мин.плита	аренда	отопление и ГВС	Надземная	Надземная	325	325	225,4	225,4	1980	1980
135/70	От поворота по Липецкой до врезки на ДК "Звезда"	Мин.вата	аренда	отопление и ГВС	Надземная	Надземная	630	630	395,2	395,2	1979	1979

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	От врезки на ДК "Звезда" до опуска у ДК "Звезда"	Мин.вата	аренда	отопление и ГВС	Надземная	Надземная	377	377	251,7	251,7	1980	1980
135/70	От врезки на ДК "Звезда" до опуска у ДК "Звезда"	Мин.вата	аренда	отопление и ГВС	Надземная	Надземная	219	219	82,2	82,2	1980	1980
135/70	От опуска до ТК-18	Мин.вата	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	19	19	1982	1982
135/70	От опуска до ТК-18	Мин.вата	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	41,5	41,5	1982	1982
75/40	От котельной до опуска на Бриг	URSA	аренда	ГВС	Надземная	Надземная	159	108	385	385	2010	2010
135/70	участок тепловой сети от ТК-2 до ж.д.45 по ул.Самарская	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-392	собственность (новое строительство)	отопление и ГВС	подземная	подземная	89	89	20	20	2019	2019
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ташкентская, 162а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	325	325	31,5	31,5	2005	2005
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ташкентская, 162а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	325	325	57,5	57,5	2005	2005
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ташкентская, 162а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	67,0	67,0	2005	2005
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ташкентская, 162а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	171,0	171,0	2005	2005
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ташкентская, 162а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	325	325	54,0	54,0	2005	2005
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ташкентская, 162а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	325	325	122,0	122,0	2005	2005
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Пугачевская, 6	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	89,9	89,9	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Пугачевская, 6	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	89,9	89,9	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара,	маты прошивные 80,60,40,	аренда	отопление и	Подземная	Подземная	108	108	147,5	147,5	1975	1975

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Промышленный район, от ул. Ново-Садовая, 321	стеклопластик RST-250		ГВС								
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Земеца, 26, до ул. Земеца, 28,30	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	212,0	212,0	1953	1953
135/70	#ССЫЛКА!	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	52,0	52,0	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Земеца, 20а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	95,0	95,0	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Двадцать второго Партсъезда, 1а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	100,0	100,0	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Двадцать второго Партсъезда, 1а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	16,0	16,0	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, до ул. Степана Разина, 134	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	30,0	30,0	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, до ул. Степана Разина, 134	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	58,0	58,0	1990	1990
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, до ул. Степана Разина, 134	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	31,0	31,0	1959	1959
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. князя Григория Засекина, 3,5,7	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	290,0	290,0	1990	1990
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 60, до ул. Степана Разина, 51	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	75,0	75,0	1959	1959

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 60, до ул. Степана Разина, 51	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	27,0	27,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 60, до ул. Степана Разина, 51	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	22,0	22,0	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Ленинская, 18,20,22	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	72,0	72,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Максима Горького, 35	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	24,5	24,5	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Максима Горького, 35	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	79,0	79,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Максима Горького, 62-64	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	30,0	30,0	1963	1963
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Венцека, 101	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	60,0	60,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Ленинградская, 46	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	21,0	21,0	1991	1991
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 101, до ул. Ленинградская	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	200	200	31,0	31,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Максима Горького, 25	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	43,5	43,5	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Максима Горького, 25	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	48,5	48,5	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Максима Горького, 25	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	10,0	10,0	1988	1988

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Максима Горького, 25	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	75,0	75,0	1959	1959
135/70	н/д	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	101,0	101,0	1974	1974
135/70	н/д	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	8,0	8,0	1959	1959
135/70	н/д	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	18,0	18,0	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Первомайская, 27а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	9,0	9,0	1962	1962
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Больничная, 39, до ул. Клиническая, 14	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	225,3	225,3	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Тихвинская, 24, до ул. Советской Армии, 210	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	42,0	42,0	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Кирова, 73-75	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	113,0	113,0	1966	1966
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Кирова, 73-75	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	30,0	30,0	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Кирова, 73-75	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	229,0	229,0	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Кирова, 73-75	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	19,0	19,0	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Кирова, 32-34	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	64,0	64,0	1975	1975
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Кирова, 32-34	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	50,0	50,0	1959	1959

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Кирова, 32-34	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	34,0	34,0	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Кирова, 32-34	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	16,0	16,0	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Садовая, 239-243	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	50,5	50,5	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Садовая, 239-243	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	43,0	43,0	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Садовая, 239	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	15,0	15,0	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Садовая, 239	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	12,0	12,0	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Николая Панова, 62	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	65,0	65,0	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 61,63,65	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	100	100	174,8	174,8	1990	1990
95/70	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Пролетарская, 171,169,167	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	100	100	65,0	65,0	1963	1963
95/70	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Пролетарская, 171,169,167	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	100	100	52,0	52,0	1963	1963
95/70	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Пролетарская, 171,169,167	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	100	100	8,0	8,0	1963	1963
95/70	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Пролетарская, 169а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	100	100	35,0	35,0	1970	1970

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Советской Армии, 223А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	38,0	38,0	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Советской Армии, 223А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	52,0	52,0	1989	1989
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Гастелло, 47	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	50,0	50,0	1989	1989
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Циолковского, 5,7	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	52,0	52,0	1989	1989
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Финская, 96	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	150	150	340,0	340,0	1959	1959
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Невская, 7	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	7,0	7,0	1976	1976
75/40	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Невская, 7	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	7,0	7,0	1976	1976
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 13	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	44,0	44,0	1958	1958
75/40	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 13	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	44,0	44,0	1958	1958
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Ленина, 3	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	50,0	50,0	1980	1980
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Ленина, 3	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	77,0	77,0	1980	1980
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от Тургенева пер., 7	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	52,0	52,0	2007	2007
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от Тургенева пер., 7	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	33,0	33,0	2007	2007

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от Тургенева пер., 7	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	20,0	20,0	2007	2007
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от Тургенева пер., 7	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	60,0	60,0	2007	2007
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Ленина, 11	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	16,0	16,0	1984	1984
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Луначарского, 38,40	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	17,0	17,0	1953	1953
135/70	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Киевская, 14	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	30,0	30,0	1990	1990
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Искровская, 7	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	10,0	10,0	1975	1975
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Георгия Димитрова, 34	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	20,0	20,0	1974	1974
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Строителей, 36	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	3,0	3,0	1976	1976
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Гвардейская, 17	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	27,0	27,0	1970	1970
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Елизарова, 62	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	2,0	2,0	1952	1952
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Metallургов, 76	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	2,0	2,0	1952	1952
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Юных Пионеров, 57	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	49,0	49,0	1965	1965
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Советская, 52а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	63,0	63,0	1953	1953

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Советский район, от Третий проезд, 55а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	5,0	5,0	1984	1984
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 365	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	220,0	220,0	2000	2000
135/70	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Волгина, 119а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	14,0	14,0	1972	1972
135/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Антонова-Овсеенко, 12а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	12,0	12,0	1970	1970
135/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Энтузиастов, 68	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	12,0	12,0	1965	1965
135/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Михаила Сорокина, 3	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	46,0	46,0	1968	1968
135/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Двадцать второго Партсъезда, 52	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	11,0	11,0	1987	1987
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Свободы, 183	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	35,0	35,0	1968	1968
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Победы, 168а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	12,0	12,0	1966	1966
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Севастопольская, 28	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	60,0	60,0	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Севастопольская, 30	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	12,0	12,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Каховская, 23	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	10,0	10,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул.	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	3,0	3,0	1955	1955

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Победы, 10а											
75/40	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ново-Вокзальная, 15а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	2,0	2,0	1964	1964
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Металлургов, 74	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	2,0	2,0	1953	1953
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Ново-Вокзальный тупик, 21а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	13,0	13,0	1966	1966
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 398	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	36,0	36,0	1968	1968
135/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Партизанская, 143	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	20,0	20,0	1977	1977
135/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Ново-Вокзальная, 15а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	2,0	2,0	1964	1964
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ялтинская, 7	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	28,0	28,0	1976	1976
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Георгия Димитрова, 46	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	4,0	4,0	1970	1970
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Николая Панова, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	84,0	84,0	1954	1954
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Николая Панова, 44	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	16,0	16,0	1969	1969
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Александра Матросова, 76а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	3,0	3,0	1968	1968
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Юных Пионеров, 65	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	89	89	60,0	60,0	1967	1967
135/70	Самарская область, Самара,	маты прошивные 80,60,40,	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	89	89	50,0	50,0	1968	1968

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Промышленный район, от ул. Средне-Садовая, 67	стеклопластик RST-250										
135/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Свободы, 91	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	120,0	120,0	1955	1955
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Юных Пионеров, 34	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	14,0	14,0	1964	1964
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Гаражная, 13	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	12,0	12,0	1940	1940
135/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Балаковская, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	28,0	28,0	1973	1973
135/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Победы, 9	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	29,0	29,0	1962	1962
135/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Победы, 3	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	17,0	17,0	1957	1957
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Московское шоссе, 16а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	4,0	4,0	1967	1967
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Заводское шоссе, 64	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	5,0	5,0	1965	1965
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Заводское шоссе, 64а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	36,0	36,0	1967	1967
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Заводское шоссе, 66	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	17,0	17,0	1966	1966
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Костромской пер., 9	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	4,0	4,0	1956	1956
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Костромской пер., 11	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	54,0	54,0	1957	1957

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Костромской пер., 13	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	12,0	12,0	1957	1957
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Юбилейная, 34	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	15,0	15,0	1968	1968
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Юбилейная, 34	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	13,0	13,0	1968	1968
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Рыльская, 24а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	7,0	7,0	1982	1982
75/40	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Ново-Вокзальный тупик, 15а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	45,0	45,0	1964	1964
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Ново-Вокзальный тупик, 15а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	4,0	4,0	1964	1964
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Владимирская, 46а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	12,0	12,0	1990	1990
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Владимирская, 46а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	24,0	24,0	1990	1990
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Владимирская, 46а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	12,0	12,0	1990	1990
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Владимирская, 46б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	12,5	12,5	1990	1990
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Владимирская, 46б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	12,5	12,5	1990	1990
95/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Дачная, 15	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	38,0	38,0	1986	1986
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Дачная, 13	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	9,5	9,5	1978	1978

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
95/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Дачная, 15	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	22,0	22,0	1986	1986
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Дачная, 17	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	25,0	25,0	1978	1978
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Скляренко, 15	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	9,0	9,0	1970	1970
95/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Дачная, 27	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	68,0	68,0	1986	1986
75/40	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Дачная, 27	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	68,0	68,0	1986	1986
95/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Дачная, 27	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	124,0	124,0	1986	1986
75/40	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Дачная, 27	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	62,0	62,0	1986	1986
95/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Дачная, 27	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	62,0	62,0	1986	1986
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Дачная, 33	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	116,0	116,0	1978	1978
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от Проспект Карла Маркса, 10	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	15,0	15,0	1998	1998
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от Проспект Карла Маркса, 10	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	73,0	73,0	1998	1998
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от Проспект Карла Маркса, 28	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	9,0	9,0	1979	1979
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от Проспект Карла Маркса, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	8,0	8,0	1979	1979

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Клиническая, 18	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	32,5	32,5	1978	1978
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Ульяновская, 68	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	8,0	8,0	1956	1956
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Клиническая, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	24,0	24,0	1978	1978
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Клиническая, 30	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	22,0	22,0	1978	1978
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Ульяновская, 99	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	19,2	19,2	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Коммунистическая, 22	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	21,0	21,0	1978	1978
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Мичурина, 9	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	30,0	30,0	1977	1977
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Мичурина, 17	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	2,5	2,5	1985	1985
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Мичурина, 17	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	8,0	8,0	1985	1985
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Мичурина, 17	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	26,0	26,0	1985	1985
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Мичурина, 17	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	12,0	12,0	1985	1985
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Чернореченская, 18	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	30,0	30,0	1978	1978
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Чернореченская, 49	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	26,0	26,0	1978	1978

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Чернореченская, 69	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	23,0	23,0	1979	1979
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Чернореченская, 42а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	14,0	14,0	1987	1987
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Чернореченская, 44	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	16,0	16,0	1979	1979
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Ульяновская, 101	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	15,0	15,0	1962	1962
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Чернореченская, 48	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	55,0	55,0	1978	1978
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Самарская, 168	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	6,0	6,0	1935	1935
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от Рабочий Городок, 6	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	10,0	10,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Фрунзе, 171	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	10,0	10,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Вилоновская, 4а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	70,0	70,0	1947	1947
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Чапаевская, 188	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	68,8	68,8	1973	1973
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Чапаевская, 200	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	91,0	91,0	1955	1955
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Чапаевская, 200	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	8,5	8,5	1955	1955
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от Проспект Волжский, 31	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	22,0	22,0	1950	1950

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Буянова, 101	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	10,0	10,0	1932	1932
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Никитинская, 92	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	56,0	56,0	1965	1965
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Никитинская, 92	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	94,0	94,0	1965	1965
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Маяковского, 97	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	5,0	5,0	1955	1955
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Никитинская, 79	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	22,1	22,1	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Никитинская, 137	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	5,0	5,0	1960	1960
75/40	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Арцыбушевская, 42	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	33,5	33,5	1996	1996
95/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Братьев Коростелевых, 81	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	6,0	6,0	1993	1993
75/40	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Братьев Коростелевых, 81	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	6,0	6,0	1993	1993
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Братьев Коростелевых, 272	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	55,0	55,0	1961	1961
95/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Братьев Коростелевых, 81	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	6,0	6,0	1993	1993
95/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Братьев Коростелевых, 81	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	17,0	17,0	1993	1993
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Пушкина, 272	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	34,0	34,0	1961	1961

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Полевая, 65	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	5,0	5,0	1962	1962
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Пушкина, 272	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	50,0	50,0	2004	2004
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Пушкина, 272	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	18,0	18,0	1961	1961
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Братьев Коростелевых, 272	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	10,0	10,0	1961	1961
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ерошевского, 6	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	75,5	75,5	1938	1938
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Пушкина, 284	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	10,0	10,0	1961	1961
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ново-Садовая, 323	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	29,0	29,0	1978	1978
95/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ново-Вокзальная, 61	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	116,5	116,5	1959	1959
95/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ново-Вокзальная, 61	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	25,0	25,0	1959	1959
75/40	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ново-Вокзальная, 61	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	12,5	12,5	1959	1959
75/40	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ново-Вокзальная, 61	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	12,5	12,5	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ерошевского, 49	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	12,0	12,0	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Карла Маркса, 171	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	33,5	33,5	1954	1954

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Карла Маркса, 171	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	82,0	82,0	1954	1954
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Карла Маркса, 171	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	8,0	8,0	1954	1954
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Осипенко, 26	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	97,0	97,0	1977	1977
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Алма-Атинская, 12	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	48,0	48,0	1974	1974
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Алма-Атинская, 12	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	14,0	14,0	1974	1974
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Алма-Атинская, 16	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	14,0	14,0	1972	1972
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Алма-Атинская, 28	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	15,0	15,0	1962	1962
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Алма-Атинская, 38	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	9,0	9,0	1995	1995
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Алма-Атинская, 76	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	32,0	32,0	1974	1974
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Алма-Атинская, 78	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	8,0	8,0	1974	1974
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Алма-Атинская, 80	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	22,0	22,0	1974	1974
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Алма-Атинская, 96	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	12,5	12,5	1973	1973
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Алма-Атинская, 98	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	13,0	13,0	1973	1973

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Алма-Атинская, 100	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	16,5	16,5	1973	1973
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Алма-Атинская, 102	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	25,4	25,4	1973	1973
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Алма-Атинская, 104	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	7,4	7,4	1973	1973
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Алма-Атинская, 106	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	17,5	17,5	1973	1973
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Алма-Атинская, 108б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	14,3	14,3	1975	1975
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Алма-Атинская, 116	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	8,7	8,7	1973	1973
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Алма-Атинская, 120	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	14,5	14,5	1973	1973
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Алма-Атинская, 128	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	6,5	6,5	1973	1973
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Алма-Атинская, 130	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	25,0	25,0	1973	1973
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Алма-Атинская, 134	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	47,0	47,0	1973	1973
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Алма-Атинская, 136	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	108	28,3	28,3	1973	1973
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Балтийская, 10, до ул. Дальневосточная, 47	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	7,0	7,0	1949	1949
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул.	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	9,0	9,0	1962	1962

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Воеводина, 4											
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Воеводина, 4а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	9,0	9,0	1961	1961
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Воеводина, 6	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	15,0	15,0	1965	1965
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Воеводина, 6а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	31,0	31,0	1972	1972
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Воеводина, 6б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	7,5	7,5	1961	1961
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Волочаевская, 56/6	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	25,0	25,0	1963	1963
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Волочаевская, 58	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	16,0	16,0	1965	1965
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Вольская, 117, до ул. Кирова, 175	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	20,0	20,0	1947	1947
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Вольская, 119	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	6,0	6,0	1947	1947
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Вольская, 121, до ул. Каховская, 50	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	13,0	13,0	1947	1947
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Гвардейская, 12	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	32,0	32,0	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Гвардейская, 13	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	38,0	38,0	1973	1973
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул.	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	28,0	28,0	1989	1989

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Гвардейская, 14											
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Гвардейская, 19	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	28,0	28,0	1974	1974
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Гвардейская, 21/26	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	22,0	22,0	1975	1975
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Гвардейская, 26	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	30,0	30,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Гвардейская, 26	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	35,0	35,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Гвардейская, 26	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	20,0	20,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Георгия Димитрова, 5	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	2,0	2,0	1971	1971
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Георгия Димитрова, 9	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	11,0	11,0	1971	1971
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Георгия Димитрова, 11	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	12,0	12,0	1970	1970
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Георгия Димитрова, 13	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	8,0	8,0	1971	1971
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Георгия Димитрова, 18	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	79,0	79,0	1975	1975
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Георгия Димитрова, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	80,0	80,0	1975	1975
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Георгия Димитрова, 22	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	13,0	13,0	1970	1970
135/70	Самарская область, Самара,	маты прошивные 80,60,40,	аренда	отопление и	Подземная	Подземная	108	108	4,0	4,0	1970	1970

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Кировский район, от ул. Геorgia Димитрова, 23	стеклопластик RST-250		ГВС								
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Геorgia Димитрова, 24	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	13,0	13,0	1969	1969
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Геorgia Димитрова, 29	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	5,0	5,0	1970	1970
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Геorgia Димитрова, 26	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	6,0	6,0	1969	1969
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Геorgia Димитрова, 28	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	59,0	59,0	1969	1969
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Геorgia Димитрова, 30	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	7,0	7,0	1969	1969
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Геorgia Димитрова, 33	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	16,0	16,0	1970	1970
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Геorgia Димитрова, 35	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	15,0	15,0	1970	1970
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Геorgia Димитрова, 36	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	30,0	30,0	1970	1970
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Геorgia Димитрова, 37	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	15,0	15,0	1970	1970
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Геorgia Димитрова, 37а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	7,0	7,0	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Геorgia Димитрова, 37а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	5,0	5,0	1986	1986
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Геorgia Димитрова, 37а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	200,0	200,0	1959	1959

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Георгия Димитрова, 38	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	20,0	20,0	1969	1969
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Георгия Димитрова, 38	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	7,0	7,0	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Георгия Димитрова, 40	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	33,0	33,0	1969	1969
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Георгия Димитрова, 42	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	45,0	45,0	1969	1969
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Георгия Димитрова, 44	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	41,0	41,0	1970	1970
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Георгия Димитрова, 41	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	12,0	12,0	1970	1970
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Георгия Димитрова, 43	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	10,0	10,0	1970	1970
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Георгия Димитрова, 47	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	20,0	20,0	1970	1970
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Георгия Димитрова, 49	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	21,0	21,0	1970	1970
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Георгия Димитрова, 51	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	50,0	50,0	1970	1970
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Георгия Димитрова, 52а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	23,0	23,0	1990	1990
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Георгия Димитрова, 55	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	50,0	50,0	1970	1970
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Георгия Димитрова, 56	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	12,0	12,0	1970	1970

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Георгия Димитрова, 58	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	17,0	17,0	1970	1970
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Георгия Димитрова, 59	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	38,0	38,0	1970	1970
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Георгия Димитрова, 60	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	41,0	41,0	1969	1969
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Георгия Димитрова, 62	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	13,0	13,0	1969	1969
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Георгия Димитрова, 64	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	11,0	11,0	1970	1970
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Георгия Димитрова, 65	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	14,0	14,0	1972	1972
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Георгия Димитрова, 66	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	28,0	28,0	1969	1969
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Георгия Димитрова, 67	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	32,0	32,0	1971	1971
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Георгия Димитрова, 68	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	21,0	21,0	1969	1969
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Георгия Димитрова, 70	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	13,0	13,0	1970	1970
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Георгия Димитрова, 72	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	13,0	13,0	1970	1970
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Георгия Димитрова, 74	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	13,0	13,0	1970	1970
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Георгия Димитрова, 76	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	58,0	58,0	1971	1971

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Георгия Димитрова, 78	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	41,0	41,0	1971	1971
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Венцека, 17	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	15,0	15,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 50	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	25,0	25,0	1997	1997
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Водников, 49	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	18,0	18,0	1997	1997
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 20А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	10,0	10,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 6	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	5,0	5,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Самарская, 51 - 53Б - 1	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	17,0	17,0	1959	1959
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от Песочный пер., 24	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	38,0	38,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Пионерская, 78	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	40,0	40,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Пионерская, 78	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	50,0	50,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Пионерская, 82	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	44,0	44,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Степана Разина, 88-90	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	40,0	40,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Степана Разина, 88-90	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	40,0	40,0	1992	1992

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Степана Разина, 88-90	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Степана Разина, 88-90	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Степана Разина, 88-90	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Степана Разина, 88-90	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	70,0	70,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Степана Разина, 88-90	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	35,0	35,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Степана Разина, 57	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	16,0	16,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Степана Разина, 59	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	28,0	28,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 127б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	27,0	27,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 129	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	24,0	24,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 108-110	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	40,0	40,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 108-110	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 108-110	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	10,0	10,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Ленинская, 102	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	9,0	9,0	1995	1995

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 25, до ул. Комсомольская, 41	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	80,0	80,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 25/27б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	36,0	36,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Галактионовская, 68	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	5,0	5,0	1996	1996
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Льва Толстого, 57, до ул. Молодогвардейская, 99	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	5,0	5,0	1995	1995
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Чапаевская, 75	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	20,0	20,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Чапаевская, 80	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	5,0	5,0	1999	1999
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Чапаевская, 94А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	5,0	5,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Дальневосточная, 4	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	23,0	23,0	1968	1968
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Дальневосточная, 6	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	7,0	7,0	1979	1979
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Дальневосточная, 23	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	2,5	2,5	1949	1949
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Дальневосточная, 23а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	42,0	42,0	1949	1949
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Дальневосточная, 25	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	2,5	2,5	1949	1949

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Дальневосточная, 27	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	3,0	3,0	1949	1949
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Дальневосточная, 27а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	27,5	27,5	1949	1949
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Дальневосточная, 29	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	2,5	2,5	1949	1949
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Дальневосточная, 31	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	2,5	2,5	1949	1949
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Дальневосточная, 31а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	28,0	28,0	1949	1949
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Дальневосточная, 33	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	6,5	6,5	1949	1949
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Дальневосточная, 33а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	24,5	24,5	1949	1949
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Дальневосточная, 35	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	2,5	2,5	1949	1949
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Дальневосточная, 37	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	2,5	2,5	1949	1949
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Дальневосточная, 39/10	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	7,5	7,5	1949	1949
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Дальневосточная, 43	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	7,5	7,5	1949	1949
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Дальневосточная, 45	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	7,5	7,5	1949	1949
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Дальневосточная, 49/9	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	8,5	8,5	1949	1949

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Дальневосточная, 51	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	2,5	2,5	1949	1949
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Дальневосточная, 53	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	2,5	2,5	1949	1949
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Днепровский проезд, 1, до ул. Литвинова, 332	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	45,0	45,0	1972	1972
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Днепровский проезд, 1, до ул. Литвинова, 332	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	54,0	54,0	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Днепровский проезд, 1, до ул. Литвинова, 332	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	52,0	52,0	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Днепровский проезд, 3	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	38,0	38,0	1971	1971
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Днепровский проезд, 5	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	52,0	52,0	1971	1971
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Днепровский проезд, 7	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	26,0	26,0	1971	1971
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Елизарова, 26	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	16,0	16,0	1958	1958
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Елизарова, 28	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	15,0	15,0	1957	1957
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Елизарова, 34	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	15,0	15,0	1967	1967
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Елизарова, 36	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	76	26,0	26,0	1968	1968

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Енисейская, 3	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	32	40	26,5	26,5	1951	1951
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Енисейская, 7	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	2,5	2,5	1951	1951
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Енисейская, 37	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	159	159	20,0	20,0	1984	1984
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Енисейская, 39	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	159	159	32,0	32,0	1979	1979
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Зубчаниновское шоссе, 155	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	12,0	12,0	1975	1975
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Енисейская, 47	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	114	114	22,5	22,5	1978	1978
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Енисейская, 58	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	159	159	21,0	21,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Землянский проезд, 4	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	57	57	3,0	3,0	1956	1956
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Землянский проезд, 6	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	3,0	3,0	1956	1956
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Землянский проезд, 10	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	114	114	25,0	25,0	1978	1978
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Землянский проезд, 12	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	159	159	37,0	37,0	1972	1972
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Землянский проезд, 14а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	8,0	8,0	1977	1977
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Землянский проезд, 18	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	17,0	17,0	1976	1976

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Зубчаниновское шоссе, 114/2	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	57	57	15,0	15,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Зубчаниновское шоссе, 118	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	11,0	11,0	1957	1957
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Зубчаниновское шоссе, 120	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	12,0	12,0	1957	1957
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Зубчаниновское шоссе, 124	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	12,0	12,0	1957	1957
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Зубчаниновское шоссе, 120а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	18,0	18,0	1983	1983
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Зубчаниновское шоссе, 151	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	45,5	45,5	1975	1975
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Зубчаниновское шоссе, 153	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	70,0	70,0	1975	1975
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Зубчаниновское шоссе, 157	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	51,0	51,0	1975	1975
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Зубчаниновское шоссе, 159	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	18,0	18,0	1974	1974
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Зубчаниновское шоссе, 165	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	14,0	14,0	1973	1973
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Зубчаниновское шоссе, 167	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	12,0	12,0	1973	1973
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Зубчаниновское шоссе, 169/9	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	70,0	70,0	1973	1973
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Изыскательская, 179	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	2,0	2,0	1958	1958

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Изыскательская, 181	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	2,0	2,0	1951	1951
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Каховская, 19	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	27,0	27,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Каховская, 28	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	50	50	5,0	5,0	1941	1941
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Каховская, 30	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	2,0	2,0	1940	1940
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Каховская, 32	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	2,0	2,0	1940	1940
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Каховская, 33	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	9,0	9,0	1949	1949
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Каховская, 35	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	40,0	40,0	1949	1949
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Каховская, 38	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	43,0	43,0	1940	1940
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Каховская, 40	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	18,0	18,0	1941	1941
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Каховская, 40а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	18,0	18,0	1940	1940
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Каховская, 41	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	49,0	49,0	1949	1949
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Каховская, 42	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	9,0	9,0	1941	1941
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Каховская, 44	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	9,0	9,0	1941	1941

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Каховская, 45, до Проспект Металлургов, 2	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	28,0	28,0	1958	1958
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Каховская, 46	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	22,0	22,0	1941	1941
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Каховская, 48	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	2,0	2,0	1947	1947
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Каховская, 49	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	10,0	10,0	1958	1958
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Каховская, 52	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	3,0	3,0	1945	1945
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Каховская, 53	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	40	57	2,0	2,0	1939	1939
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Каховская, 54	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	2,0	2,0	1942	1942
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Каховская, 55	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	22,0	22,0	1958	1958
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Каховская, 56	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	2,0	2,0	1942	1942
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Каховская, 56а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	24,0	24,0	1942	1942
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Каховская, 57/1	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	65,0	65,0	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Каховская, 57а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	34,0	34,0	1963	1963
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул.	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	2,0	2,0	1942	1942

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Каховская, 60											
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Каховская, 62	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	2,0	2,0	1942	1942
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Каховская, 62а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	74,0	74,0	1955	1955
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Каховская, 68	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	5,0	5,0	1950	1950
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Каховская, 70	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	6,0	6,0	1950	1950
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Каховская, 72	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	6,0	6,0	1950	1950
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Каховская, 74/143	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	6,0	6,0	1949	1949
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Коломенский пер., 1	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	32,3	32,3	1957	1957
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Коломенский пер., 3	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	22,0	22,0	1957	1957
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Коломенский пер., 5	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	13,5	13,5	1957	1957
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Конный проезд, 2/320	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	26,0	26,0	1976	1976
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Конный проезд, 2/320	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	12,0	12,0	1976	1976
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Конный проезд, 2/320	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	70,0	70,0	1976	1976
135/70	Самарская область, Самара,	маты прошивные 80,60,40,	аренда	отопление и	Подземная	Подземная	89	89	28,0	28,0	1977	1977

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Кировский район, от Конный проезд, 4	стеклопластик RST-250		ГВС								
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Конный проезд, 8	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	58,5	58,5	1983	1983
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Конный проезд, 10	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	13,0	13,0	1976	1976
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Краснодарская, 49/124	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	66,0	66,0	1941	1941
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Краснодарская, 49а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	10,0	10,0	1941	1941
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Краснодарская, 51	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	3,0	3,0	1941	1941
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Краснодарская, 53	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	17,0	17,0	1940	1940
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Краснодарская, 55	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	19,0	19,0	1940	1940
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Краснодарская, 57	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	12,0	12,0	1941	1941
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Краснодарская, 59	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	3,0	3,0	1941	1941
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Краснодарская, 63	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	28,0	28,0	1984	1984
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Краснодарская, 65	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	13,0	13,0	1980	1980
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Краснодарская, 65	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	15,0	15,0	1980	1980

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Краснодонская, 67/206	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	80,0	80,0	1993	1993
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Кузнецкая, 32	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	52,0	52,0	1953	1953
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Кузнецкая, 33	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	27,0	27,0	1981	1981
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Литвинова, 322	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	3,0	3,0	1974	1974
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Литвинова, 322а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	17,0	17,0	1984	1984
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Литвинова, 324	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	11,0	11,0	1973	1973
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Литвинова, 326	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	15,0	15,0	1972	1972
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Литвинова, 328	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	16,0	16,0	1972	1972
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Литвинова, 330	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	16,0	16,0	1973	1973
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Магистральная, 121/89	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	18,0	18,0	1957	1957
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Магистральная, 123	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	5,0	5,0	1956	1956
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Магистральная, 125	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	21,0	21,0	1956	1956
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Магистральная, 127	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	5,0	5,0	1957	1957

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Магистральная, 129	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	21,0	21,0	1958	1958
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Магистральная, 133/183	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	10,0	10,0	1960	1960
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Магистральная, 133а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	20,0	20,0	1969	1969
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Магистральная, 135	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	8,0	8,0	1965	1965
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Магистральная, 135б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	30,0	30,0	1968	1968
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Марии Авейде, 7	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	41,0	41,0	1949	1949
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Марии Авейде, 8	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	34,0	34,0	1949	1949
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Марии Авейде, 9/41	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	17,0	17,0	1949	1949
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Марии Авейде, 12	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	55,0	55,0	1968	1968
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Марии Авейде, 21	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	13,0	13,0	1975	1975
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Марии Авейде, 27	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	56,0	56,0	1955	1955
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Марии Авейде, 29	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	11,0	11,0	1954	1954
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Металлистов, 14	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1966	1966

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Металлистов, 19	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	10,0	10,0	1987	1987
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Металлистов, 21	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	28,0	28,0	1986	1986
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Металлистов, 30	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	55,0	55,0	1981	1981
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Металлистов, 32/162	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	34,0	34,0	1953	1953
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Металлистов, 34	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	5,0	5,0	1953	1953
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Металлистов, 35	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	18,0	18,0	1953	1953
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Металлистов, 35а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	21,0	21,0	1951	1951
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Металлистов, 36	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	6,0	6,0	1953	1953
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Металлистов, 36а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	4,0	4,0	1953	1953
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Металлистов, 37	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	15,0	15,0	1953	1953
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Металлистов, 38	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	6,0	6,0	1953	1953
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Металлистов, 40	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	15,0	15,0	1953	1953
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Металлистов, 46	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	20,0	20,0	1950	1950

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Металлистов, 47	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	2,0	2,0	1951	1951
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Металлистов, 49	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	2,5	2,5	1951	1951
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Металлистов, 51	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	28,0	28,0	1951	1951
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Металлистов, 53	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	19,0	19,0	1951	1951
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Металлистов, 55	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	32	40	3,0	3,0	1951	1951
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Металлистов, 57	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	3,0	3,0	1951	1951
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Металлистов, 59/1	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	5,0	5,0	1951	1951
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Металлистов, 48	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	3,0	3,0	1950	1950
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Металлистов, 50	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	8,0	8,0	1950	1950
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Металлистов, 50а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	4,0	4,0	1950	1950
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Металлистов, 52	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	7,0	7,0	1951	1951
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Металлистов, 52а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	10,0	10,0	1952	1952
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Металлистов, 58	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	3,0	3,0	1953	1953

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Металлистов, 60	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	3,0	3,0	1953	1953
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Металлистов, 64	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	10,0	10,0	1954	1954
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Металлистов, 65, до Проспект Юных Пионеров, 159	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	32,0	32,0	1953	1953
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Металлистов, 66, до Проспект Юных Пионеров, 157	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	48,0	48,0	1953	1953
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Минская, 27	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	58,0	58,0	1984	1984
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Минская, 29	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	8,0	8,0	1983	1983
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Минская, 33, до ул. Черемшанская, 133	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	22,0	22,0	1983	1983
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Минская, 35/154	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	18,0	18,0	1981	1981
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Минская, 37	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	103,0	103,0	1980	1980
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Мирная, 155	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	25,0	25,0	1967	1967
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Мирная, 157	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	24,0	24,0	1967	1967

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Мирная, 161	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	6,0	6,0	1958	1958
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Мирная, 163	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	8,0	8,0	1959	1959
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Мирная, 165	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	6,0	6,0	1961	1961
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Мирная, 167	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	6,0	6,0	1964	1964
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Нагорная, 132	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	82,0	82,0	1986	1986
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Нагорная, 134	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	60,0	60,0	1986	1986
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Нагорная, 136	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	37,2	37,2	1987	1987
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Нагорная, 138б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	20,0	20,0	1988	1988
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Нагорная, 140	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	28,0	28,0	1989	1989
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Нагорная, 141	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	14,0	14,0	1991	1991
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Нагорная, 142	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	78,0	78,0	1991	1991
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Нагорная, 144	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	30,0	30,0	1993	1993
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Олимпийская, 16	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	22,0	22,0	1987	1987

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Победы, 121	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	44,0	44,0	1965	1965
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Победы, 122, до ул. Каховская, 17	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	56,0	56,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Победы, 123	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	36,0	36,0	1964	1964
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Победы, 124	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	60,0	60,0	1961	1961
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Победы, 125	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	38,0	38,0	1966	1966
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Победы, 125	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	38,0	38,0	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Победы, 126, до ул. Севастопольская, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	46,0	46,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Победы, 129	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	14,0	14,0	1966	1966
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Победы, 131	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	40,0	40,0	1969	1969
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Победы, 131	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	15,0	15,0	1969	1969
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Победы, 132	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	3,0	3,0	1948	1948
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Победы, 133	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	15,0	15,0	1969	1969

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Победы, 134, до ул. Юбилейная, 18	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	2,5	2,5	1948	1948
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Победы, 135	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	29,0	29,0	1965	1965
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Победы, 137	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	13,0	13,0	1952	1952
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Победы, 138	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	76	20,0	20,0	1983	1983
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Победы, 140, до ул. Металлистов, 26	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	76,0	76,0	1983	1983
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Победы, 141	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	10,0	10,0	1958	1958
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Победы, 142/15	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	41,0	41,0	1983	1983
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Победы, 143	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	85,0	85,0	1964	1964
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Победы, 147	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	6,0	6,0	1963	1963
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Победы, 149	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	28,0	28,0	1963	1963
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Победы, 150	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	30,0	30,0	1988	1988
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Победы, 151	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	42,0	42,0	1963	1963

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Победы, 152	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	78,0	78,0	1988	1988
75/40	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Победы, 152	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	79,0	79,0	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Победы, 168	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	15,0	15,0	1955	1955
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Победы, 170	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	16,0	16,0	1958	1958
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 364	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	18,0	18,0	1969	1969
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 368	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	24,0	24,0	1969	1969
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 372а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	57,0	57,0	1970	1970
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 374	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	13,0	13,0	1968	1968
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 376	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	76	50,0	50,0	1968	1968
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 378	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	19,0	19,0	1968	1968
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 380	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	10,0	10,0	1968	1968
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 382	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	18,0	18,0	1969	1969
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 384	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	8,0	8,0	1968	1968

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 386	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	36,0	36,0	1968	1968
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 388	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	56,0	56,0	1968	1968
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 390	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	14,0	14,0	1968	1968
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 394	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	8,0	8,0	1979	1979
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 400	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	6,0	6,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 400	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	30,0	30,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 408б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	22,0	22,0	1996	1996
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 410а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	23,0	23,0	1972	1972
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 416	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	10,0	10,0	1968	1968
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 418	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	50,0	50,0	1968	1968
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 428	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	10,0	10,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 428	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	35,0	35,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 430,434	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	70,0	70,0	1969	1969

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 432	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	8,0	8,0	1968	1968
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 436	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	58,0	58,0	1969	1969
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 440	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	26,0	26,0	1969	1969
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 442	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	20,0	20,0	1969	1969
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Юбилейная, 8	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	5,0	5,0	1967	1967
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Советская, 37	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	46,0	46,0	1954	1954
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Советская, 37а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	11,0	11,0	1954	1954
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Свободы, 174	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	15,0	15,0	1951	1951
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Кузнецкая, 36	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	40,0	40,0	1954	1954
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 448	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	25,0	25,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 448	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	25,0	25,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 452	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	5,0	5,0	1985	1985
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 453	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	79,0	79,0	1976	1976

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 457	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	27,0	27,0	1987	1987
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 472	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	31,0	31,0	1995	1995
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 472а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	18,0	18,0	1990	1990
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 472б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	3,5	3,5	1985	1985
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 478	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	48,0	48,0	1986	1986
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 480	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	21,0	21,0	1972	1972
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 486	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	57,0	57,0	1972	1972
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 487	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	21,0	21,0	1974	1974
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 491	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	48,0	48,0	1976	1976
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 496	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	15,0	15,0	1972	1972
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 498	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	15,0	15,0	1972	1972
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 500	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	47,0	47,0	1972	1972
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 504	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	6,0	6,0	1976	1976

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 510	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	37,0	37,0	1998	1998
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 510б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	12,5	12,5	1978	1978
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 512	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	25,0	25,0	1975	1975
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 82, до ул. Вольская, 126	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	57,0	57,0	1941	1941
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 84	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	4,0	4,0	1941	1941
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 86	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	13,0	13,0	1941	1941
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 88	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	23,0	23,0	1942	1942
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 88а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	15,0	15,0	1941	1941
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 88б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	14,0	14,0	1941	1941
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 90	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	22,0	22,0	1942	1942
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 90а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	11,0	11,0	1941	1941
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 90б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	4,0	4,0	1941	1941
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	5,0	5,0	1941	1941

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Кирова, 92											
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 94	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	10,0	10,0	1941	1941
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 96	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	57	89,0	89,0	1941	1941
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 98	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	71,0	71,0	1982	1982
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 102	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	36,0	36,0	1980	1980
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 138	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	24,0	24,0	1957	1957
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 140	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	12,0	12,0	1957	1957
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 144	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	23,0	23,0	1957	1957
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 150	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	27,0	27,0	1957	1957
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 154	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	32,0	32,0	1957	1957
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 155	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	12,0	12,0	1942	1942
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 158	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	6,7	6,7	1957	1957
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 159/123	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	40,0	40,0	1941	1941
135/70	Самарская область, Самара,	маты прошивные 80,60,40,	аренда	отопление и	Подземная	Подземная	40	57	12,0	12,0	1940	1940

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Кировский район, от Проспект Кирова, 161/138	стеклопластик RST-250		ГВС								
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 163	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	37,0	37,0	1941	1941
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 165	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	14,0	14,0	1941	1941
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 167	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	2,0	2,0	1940	1940
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 169	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	2,0	2,0	1941	1941
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 171	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	14,0	14,0	1941	1941
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 173	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	72,0	72,0	1942	1942
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 179	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	3,0	3,0	1950	1950
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 179а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	15,0	15,0	1950	1950
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 181	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	2,0	2,0	1950	1950
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 185	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	2,0	2,0	1950	1950
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 187/129	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	6,0	6,0	1950	1950
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 189	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	6,0	6,0	1948	1948

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Зои Космодемьянской, 6	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	4,0	4,0	1980	1980
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Георгия Димитрова, 75	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	7,0	7,0	1980	1980
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Зои Космодемьянской, 17	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	16,0	16,0	2021	2021
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Тополей, 9	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	39,0	39,0	1981	1981
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Кирова, 417	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	7,0	7,0	1983	1983
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Георгия Димитрова, 112	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	37,0	37,0	1984	1984
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Георгия Димитрова, 112	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	25,0	25,0	1984	1984
95/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Молодежная, 8	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	18,0	18,0	1994	1994
75/40	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Молодежная, 8	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	9,0	9,0	1994	1994
75/40	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Молодежная, 8	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	9,0	9,0	1994	1994
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Демократическая, 5	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	2,0	2,0	1983	1983
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ташкентская, 226	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	21,0	21,0	1982	1982
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Демократическая, 14а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	13,0	13,0	1992	1992

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Демократическая, 33	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	44,0	44,0	1985	1985
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Солнечная, 45	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	34,0	34,0	1991	1991
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ново-Садовая, 258/342	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	100,0	100,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ново-Садовая, 244	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	36,0	36,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Губанова, 34	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	20,0	20,0	1989	1989
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ново-Садовая, 232/28	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	32,0	32,0	1991	1991
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ново-Вокзальная, 271/22	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	52,0	52,0	1990	1990
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Губанова, 16	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	26,1	26,1	1987	1987
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Губанова, 10,12	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	11,0	11,0	1986	1986
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Губанова, 10,12	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	44,5	44,5	1986	1986
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Губанова, 10,12	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	10,0	10,0	1986	1986
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Губанова, 10,12	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	5,0	5,0	1986	1986
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Губанова, 10,12	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	9,0	9,0	1986	1986

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Аминева, 3	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	3,0	3,0	1987	1987
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Аминева, 3	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	7,0	7,0	1986	1986
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Аминева, 3	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	7,0	7,0	1987	1987
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ново-Садовая, 337	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	8,0	8,0	1986	1986
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ново-Садовая, 341	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	17,0	17,0	1986	1986
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ново-Садовая, 353,351А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	9,7	9,7	1986	1986
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ново-Садовая, 353,351А, до ул. Ново-Садовая, 351	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	32,4	32,4	1986	1986
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ново-Садовая, 353,351а, до ул. Ново-Садовая, 351	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	2,0	2,0	1986	1986
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ново-Садовая, 345	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	45,0	45,0	1987	1987
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ново-Садовая, 355	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	14,0	14,0	1986	1986
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Кирова, 322,324	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	114,0	114,0	1986	1986
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Кирова, 322,324	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	38,0	38,0	1986	1986

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Кирова, 322	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	12,0	12,0	1986	1986
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Кирова, 322	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	12,0	12,0	1986	1986
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Кирова, 322	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	10,0	10,0	1986	1986
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Кирова, 324	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	20,0	20,0	1986	1986
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Кирова, 324	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	7,5	7,5	1986	1986
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ново-Садовая, 381а,383,385,381	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	0,5	0,5	1988	1988
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ново-Садовая, 381а,383,385,381	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	3,0	3,0	1988	1988
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ново-Садовая, 369а,373,371	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	37,5	37,5	1986	1986
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ново-Садовая, 369 А,373,371	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	3,5	3,5	1986	1986
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ново-Садовая, 363,361,359	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	31,0	31,0	1986	1986
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ново-Садовая, 363,361,359	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	6,0	6,0	1986	1986
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ново-Садовая, 363,361,359	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	3,0	3,0	1986	1986

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
95/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ново-Садовая, 178	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	23,0	23,0	1996	1996
75/40	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ново-Садовая, 178	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	11,5	11,5	1996	1996
75/40	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ново-Садовая, 178	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	11,5	11,5	1996	1996
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ново-Садовая, 218	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	17,0	17,0	1988	1988
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ново-Садовая, 218	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	11,0	11,0	1988	1988
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ново-Садовая, 218	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	18,0	18,0	1988	1988
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ново-Садовая, 204	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	66,0	66,0	1987	1987
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ново-Садовая, 204	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	14,0	14,0	1987	1987
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ново-Садовая, 186	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	3,0	3,0	1989	1989
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ново-Садовая, 186	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	10,0	10,0	1989	1989
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ново-Садовая, 186	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	2,0	2,0	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Шверника, 22	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	14,0	14,0	1989	1989
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Шверника, 24	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	50,0	50,0	1989	1989

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Шверника, 5	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	49,0	49,0	1989	1989
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Солнечная, 21	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	24,0	24,0	1989	1989
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Шверника, 19	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	18,0	18,0	1988	1988
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Шверника, 19	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	12,0	12,0	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Шверника, 19	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	16,0	16,0	1988	1988
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ново-Садовая, 315	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	35,0	35,0	1987	1987
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ново-Садовая, 317	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	18,0	18,0	1987	1987
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Силовая, 4	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	61,0	61,0	1987	1987
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Георгия Димитрова, 79	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	1,5	1,5	1979	1979
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Георгия Димитрова, 79	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	24,0	24,0	1979	1979
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Московское шоссе, 294	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	3,0	3,0	1981	1981
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Георгия Димитрова, 77	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	36,0	36,0	1979	1979
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Георгия Димитрова, 93	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	28,0	28,0	1980	1980

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Георгия Димитрова, 91	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	13,0	13,0	1980	1980
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Георгия Димитрова, 97, до ул. Георгия Димитрова, 95	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	10,0	10,0	1981	1981
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Георгия Димитрова, 97, до ул. Георгия Димитрова, 95	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	2,0	2,0	1981	1981
35/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Зои Космодемьянской, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	3,5	3,5	1980	1980
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Зои Космодемьянской, 16	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	11,0	11,0	1980	1980
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Зои Космодемьянской, 12	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	26,0	26,0	1980	1980
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Зои Космодемьянской, 10	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	8,0	8,0	1980	1980
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Зои Космодемьянской, 5, до ул. Зои Космодемьянской, 3	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	20,0	20,0	1980	1980
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Московское шоссе, 316	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	9,0	9,0	1980	1980
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Московское шоссе, 308	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	6,0	6,0	1980	1980
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Московское шоссе, 310	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	9,0	9,0	1980	1980
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Московское шоссе, 322, до ул.	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	44,0	44,0	1980	1980

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Ташкентская, 204											
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ташкентская, 208	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	52,0	52,0	2021	2021
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ташкентская, 206	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	13,0	13,0	2021	2021
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Силина, 17, до ул. Ташкентская, 210	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	13,0	13,0	2021	2021
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Силина, 11	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	27,0	27,0	2021	2021
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Силина, 8	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	34,0	34,0	2021	2021
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Силина, 8	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	5,0	5,0	2021	2021
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Тополей, 5, до ул. Тополей, 3	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	19,0	19,0	2021	2021
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Тополей, 11	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	18,0	18,0	1981	1981
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ташкентская, 218	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	44,0	44,0	1981	1981
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Силина, 14/212, до ул. Ташкентская, 214	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	20,0	20,0	1981	1981
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Силина, 14/212, до ул. Ташкентская, 214	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	17,0	17,0	1981	1981
135/70	Самарская область, Самара,	маты прошивные	аренда	отопление и	Подземная	Подземная	108	108	45,0	45,0	1981	1981

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Промышленный район, от ул. Молодежная, 1, до Проспект Кирова, 411	80,60,40, стеклопластик RST-250		ГВС								
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Молодежная, 1, до Проспект Кирова, 411	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	20,0	20,0	1981	1981
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Бубнова, 8, до ул. Бубнова, 8Б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	2,0	2,0	1985	1985
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Бубнова, 8, до ул. Бубнова, 8Б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	27,0	27,0	1985	1985
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Бубнова, 8А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	21,0	21,0	1985	1985
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Кирова, 407	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	29,1	29,1	1981	1981
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Кирова, 409	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	3,0	3,0	1981	1981
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Бубнова, 11	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	3,0	3,0	1982	1982
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Молодежная, 13	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	15,0	15,0	1983	1983
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Московское шоссе, 274	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	4,0	4,0	1982	1982
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Кирова, 405	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	32,0	32,0	1982	1982
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Московское шоссе, 276	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	38,0	38,0	1981	1981

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Московское шоссе, 276	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	18,0	18,0	1982	1982
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Московское шоссе, 278	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	26,0	26,0	1982	1982
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Бубнова, 4	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	3,0	3,0	1982	1982
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Московское шоссе, 284	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	22,0	22,0	1982	1982
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Московское шоссе, 286	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	20,0	20,0	1982	1982
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Бубнова, 3	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	3,5	3,5	1982	1982
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Кирова, 419	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	7,0	7,0	1983	1983
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Демократическая, 1	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	22,0	22,0	1986	1986
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Демократическая, 3	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	7,0	7,0	1983	1983
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Демократическая, 3А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	18,0	18,0	1983	1983
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Демократическая, 11	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	20,0	20,0	1983	1983
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ташкентская, 228, до ул. Ташкентская, 230	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	10,0	10,0	1984	1984
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул.	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	16,0	16,0	1985	1985

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Ташкентская, 228, до ул. Ташкентская, 230	RST-250										
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ташкентская, 222	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	20,0	20,0	1982	1982
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ташкентская, 224	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	2,0	2,0	1981	1981
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ташкентская, 220	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	38,0	38,0	1981	1981
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ташкентская, 220	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	32,0	32,0	1982	1982
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Тополей, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	37,0	37,0	1985	1985
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Тополей, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	43,0	43,0	1985	1985
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Тополей, 14	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	14,0	14,0	1983	1983
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Геorgia Димитрова, 109	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	15,0	15,0	1983	1983
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Геorgia Димитрова, 107, до ул. Геorgia Димитрова, 105	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	21,0	21,0	1982	1982
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Геorgia Димитрова, 107, до ул. Геorgia Димитрова, 105	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	8,0	8,0	1982	1982
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Геorgia Димитрова, 111, до ул. Геorgia Димитрова, 113	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	3,0	3,0	1984	1984

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Георгия Димитрова, 111, до ул. Георгия Димитрова, 113	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	15,0	15,0	1984	1984
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Тополей, 8	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	6,0	6,0	1984	1984
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Тополей, 4	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	50,0	50,0	1984	1984
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Демократическая, 41	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	6,0	6,0	1983	1983
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ташкентская, 238	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	20,0	20,0	1984	1984
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ташкентская, 240	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	37,0	37,0	1986	1986
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ташкентская, 236	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	7,0	7,0	1984	1984
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ташкентская, 232	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	50,0	50,0	1987	1987
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Демократическая, 23/125	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	5,0	5,0	1995	1995
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Демократическая, 27	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	32,0	32,0	1984	1984
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Демократическая, 29	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	26,0	26,0	1984	1984
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Георгия Димитрова, 115	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	30,0	30,0	1984	1984
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул.	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	10,0	10,0	1992	1992

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Демократическая, 6	RST-250										
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Демократическая, 8	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	6,0	6,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Солнечная, 49	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	34,0	34,0	1991	1991
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Солнечная, 33	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	16,0	16,0	1989	1989
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Солнечная, 39	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	7,0	7,0	1990	1990
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ново-Вокзальная, 279/31	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	28,0	28,0	1990	1990
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ново-Вокзальная, 279/31	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	11,0	11,0	1990	1990
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ново-Вокзальная, 275	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	7,0	7,0	1989	1989
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Аминева, 33	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	18,0	18,0	1988	1988
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Губанова, 18, до ул. Губанова, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	65,0	65,0	1988	1988
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Губанова, 18, до ул. Губанова, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	6,0	6,0	1988	1988
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Аминева, 9,11,13,15	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	6,0	6,0	1986	1986
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул.	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	8,0	8,0	1986	1986

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Аминева, 9,11,13,15	RST-250										
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Аминева, 11	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	17,0	17,0	1986	1986
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ново-Садовая, 357	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	30,0	30,0	1986	1986
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ново-Садовая, 379	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	12,0	12,0	1986	1986
95/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Двадцать второго Партсъезда, 188, до ул. Двадцать второго Партсъезда, 186	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	26,0	26,0	1988	1988
75/40	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Двадцать второго Партсъезда, 188, до ул. Двадцать второго Партсъезда, 186	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	13,0	13,0	1988	1988
75/40	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Двадцать второго Партсъезда, 188, до ул. Двадцать второго Партсъезда, 186	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	13,0	13,0	1988	1988
95/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Двадцать второго Партсъезда, 192	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	53,0	53,0	1993	1993
75/40	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Двадцать второго Партсъезда, 192	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	26,5	26,5	1993	1993
75/40	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Двадцать второго Партсъезда, 192	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	26,5	26,5	1993	1993
95/70	Самарская область, Самара,	маты прошивные	аренда	отопление и	Подземная	Подземная	89	89	30,0	30,0	1998	1998

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Промышленный район, от ул. Двадцать второго Партсъезда, 184	80,60,40, стеклопластик RST-250		ГВС								
75/40	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Двадцать второго Партсъезда, 184	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	15,0	15,0	1998	1998
75/40	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Двадцать второго Партсъезда, 184	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	15,0	15,0	1998	1998
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Шверника, 16	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	32,0	32,0	1993	1993
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Шверника, 14	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	11,0	11,0	1998	1998
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Солнечная, 3, до ул. Солнечная, 5	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	3,0	3,0	1987	1987
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Солнечная, 3, до ул. Солнечная, 5	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	14,0	14,0	1987	1987
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Двадцать второго Партсъезда, 227, до ул. Солнечная, 1	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	9,0	9,0	1987	1987
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Двадцать второго Партсъезда, 227, до ул. Солнечная, 1	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	17,0	17,0	1987	1987
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Солнечная, 9, до ул. Солнечная, 13	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	9,0	9,0	1987	1987
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул.	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	20,0	20,0	1987	1987

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Солнечная, 9, до ул. Солнечная, 13	RST-250										
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Солнечная, 9, до ул. Солнечная, 13	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	36,0	36,0	1987	1987
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ново-Вокзальная, 176, до ул. Ново-Вокзальная, 172	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	1,5	1,5	1990	1990
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ново-Вокзальная, 176, до ул. Ново-Вокзальная, 172	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	15,0	15,0	1991	1991
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Шверника, 11	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	85,5	85,5	1988	1988
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Шверника, 11	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	30,5	30,5	1988	1988
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Александра Матросова, 17	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	32,0	32,0	1975	1975
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Александра Матросова, 19	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	20,0	20,0	1977	1977
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Александра Матросова, 21	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	23,0	23,0	1977	1977
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Александра Матросова, 23	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	25,0	25,0	1978	1978
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Александра Матросова, 25	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	40,0	40,0	1976	1976
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Вольская, 57	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	65,0	65,0	1978	1978

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Вольская, 57	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	97,0	97,0	1978	1978
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Вольская, 59	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	20,0	20,0	1976	1976
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Вольская, 63	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	17,0	17,0	1957	1957
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Вольская, 65	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	5,0	5,0	1957	1957
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Воронежская, 14	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	2,0	2,0	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Воронежская, 16	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	6,0	6,0	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Воронежская, 16а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	3,0	3,0	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Калинина, 10а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	107,0	107,0	1955	1955
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Калинина, 19	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	48,0	48,0	1943	1943
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ново-Вокзальная, 24	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	60,0	60,0	1942	1942
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ново-Вокзальная, 26/24	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	67,0	67,0	1962	1962
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Победы, 98/4	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	35,0	35,0	1956	1956
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Свободы, 76	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	12,0	12,0	1955	1955

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Свободы, 78	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	21,0	21,0	1955	1955
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Свободы, 80	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	3,0	3,0	1955	1955
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Свободы, 84	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	3,0	3,0	1955	1955
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Свободы, 86	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	32,0	32,0	1975	1975
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Свободы, 88	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	103,0	103,0	1978	1978
95/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Свободы, 98	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	3,0	3,0	1942	1942
95/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Свободы, 100	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	7,0	7,0	1959	1959
95/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Свободы, 100	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	28,0	28,0	1942	1942
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Свободы, 110	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	2,0	2,0	1943	1943
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Томашевский тупик, 28	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	55,0	55,0	1972	1972
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Томашевский тупик, 28	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	7,0	7,0	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Штамповщиков, 9	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	58,0	58,0	1953	1953
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Александра Матросова, 74	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	17,0	17,0	1959	1959

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Александра Матросова, 78	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	103,0	103,0	1967	1967
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Александра Матросова, 78	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	13,0	13,0	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Александра Матросова, 84	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	6,0	6,0	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Александра Матросова, 84	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	77,0	77,0	1958	1958
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Александра Матросова, 84а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	6,0	6,0	1958	1958
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Александра Матросова, 84б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	6,0	6,0	1958	1958
95/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Александра Матросова, 86а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	8,0	8,0	1955	1955
95/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Александра Матросова, 86б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	12,0	12,0	1958	1958
95/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Александра Матросова, 88	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	7,0	7,0	1955	1955
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Александра Матросова, 96	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	57	34,0	34,0	1966	1966
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Александра Матросова, 98	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	22,0	22,0	1967	1967
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Александра Матросова, 100/21	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	16,0	16,0	1967	1967
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Нагорная, 17	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	24,0	24,0	1966	1966

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Юных Пионеров, 32/63	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	9,0	9,0	1959	1959
95/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Юных Пионеров, 32/63	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	72,0	72,0	1958	1958
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Юных Пионеров, 34А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	16,0	16,0	1961	1961
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Юных Пионеров, 36а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	14,0	14,0	1958	1958
95/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Юных Пионеров, 59	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	27,0	27,0	1959	1959
95/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Юных Пионеров, 59	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	3,0	3,0	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Юных Пионеров, 63	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	20,0	20,0	1958	1958
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Сердобская, 10	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	82,0	82,0	1964	1964
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Сердобская, 16	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	25,0	25,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Сердобская, 18	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	89	12,0	12,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Средне-Садовая, 42	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	12,0	12,0	1969	1969
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Средне-Садовая, 44	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	33,0	33,0	1968	1968

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Средне-Садовая, 48	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	18,0	18,0	1969	1969
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Средне-Садовая, 59/55	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	12,0	12,0	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Средне-Садовая, 59/55	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	157,0	157,0	1968	1968
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Средне-Садовая, 65	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	30,0	30,0	1964	1964
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Средне-Садовая, 69	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	40,0	40,0	1964	1964
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Средне-Садовая, 71	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	57,3	57,3	1964	1964
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Средне-Садовая, 73	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	130,8	130,8	1965	1965
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Средне-Садовая, 73	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	19,0	19,0	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Средне-Садовая, 77	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	117,0	117,0	1972	1972
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Средне-Садовая, 77	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	3,0	3,0	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ставропольская, 43	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	60,0	60,0	1968	1968
95/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ставропольская, 51	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	36,0	36,0	1958	1958
95/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ставропольская, 53	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	5,0	5,0	1958	1958

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
95/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ставропольская, 55	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	7,0	7,0	1958	1958
95/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ставропольская, 55а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	13,0	13,0	1958	1958
95/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ставропольская, 57	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	7,0	7,0	1958	1958
95/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ставропольская, 57а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	7,0	7,0	1958	1958
95/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ставропольская, 59	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	7,0	7,0	1958	1958
95/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ставропольская, 59а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	7,0	7,0	1958	1958
95/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ставропольская, 61/90	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	7,0	7,0	1958	1958
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ставропольская, 82	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	10,0	10,0	1966	1966
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ставропольская, 86	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	14,0	14,0	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ставропольская, 86	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	34,5	34,5	1967	1967
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ставропольская, 88	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	39,0	39,0	1974	1974
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ставропольская, 88	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	53,8	53,8	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Победы, 99	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	34,0	34,0	1955	1955

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Победы, 99	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	8,0	8,0	1955	1955
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Победы, 99а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	63,0	63,0	1955	1955
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Победы, 99а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	6,0	6,0	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Победы, 95	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	36,0	36,0	1955	1955
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Победы, 95а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	13,0	13,0	1955	1955
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Победы, 95б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	7,0	7,0	1955	1955
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Победы, 97а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	3,0	3,0	1955	1955
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Победы, 97б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	22,0	22,0	1955	1955
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Физкультурная, 96	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	21,0	21,0	1955	1955
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Физкультурная, 98	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	48,0	48,0	1955	1955
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Физкультурная, 98	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	123,0	123,0	1955	1955
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Физкультурная, 98	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	10,6	10,6	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Физкультурная, 98а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	14,0	14,0	1955	1955

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Двадцать второго Партсъезда, 47	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	36,0	36,0	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Двадцать второго Партсъезда, 51	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	5,0	5,0	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Двадцать второго Партсъезда, 51	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	10,0	10,0	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Вольская, 71/42	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	16,0	16,0	1972	1972
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Вольская, 71/42	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	48,0	48,0	1972	1972
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Вольская, 95	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	6,5	6,5	1951	1951
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Воронежская, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	12,0	12,0	1944	1944
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Воронежская, 22	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	6,5	6,5	1950	1950
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Воронежская, 24	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	6,5	6,5	1950	1950
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Калинина, 11	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	90,0	90,0	1939	1939
95/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Калинина, 16А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	7,0	7,0	1954	1954
95/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Калинина, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	8,0	8,0	1954	1954

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
95/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Калинина, 22А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	66,0	66,0	1954	1954
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Калинина, 25	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	44,5	44,5	1945	1945
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Калинина, 27	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	6,5	6,5	1945	1945
95/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Кирова, 160	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	10,0	10,0	1957	1957
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Кирова, 180	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	23,0	23,0	1972	1972
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Кирова, 206	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	17,0	17,0	1971	1971
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Кирова, 210	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	50,0	50,0	1973	1973
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Кирова, 224	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	6,6	6,6	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Кирова, 224	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	108,0	108,0	1969	1969
95/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Коломенский пер., 11	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	31,0	31,0	1957	1957
95/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Коломенский пер., 13	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	37,0	37,0	1957	1957
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Нагорная, 11	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	21,0	21,0	1976	1976
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Нагорная, 13	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	77,0	77,0	1974	1974

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Нагорная, 19	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	100,0	100,0	1934	1934
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ново-Вокзальная, 26а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	4,0	4,0	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ново-Вокзальная, 26а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	103,0	103,0	1961	1961
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ново-Вокзальная, 30	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	4,0	4,0	1942	1942
95/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Свободы, 106	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	3,0	3,0	1942	1942
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Средне-Садовая, 54	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	29,5	29,5	1990	1990
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Средне-Садовая, 64	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	18,0	18,0	1990	1990
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Средне-Садовая, 68	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	130,0	130,0	1989	1989
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ставропольская, 74	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	24,0	24,0	1988	1988
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ставропольская, 78/52	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	16,0	16,0	1996	1996
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Воронежская, 1а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	20,0	20,0	1953	1953
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Воронежская, 11/72	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	51,0	51,0	1941	1941
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Воронежская, 21	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	3,0	3,0	1942	1942

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Победы, 101	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	18,5	18,5	1953	1953
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Победы, 102	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	14,0	14,0	1941	1941
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Победы, 103	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	11,0	11,0	1952	1952
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Победы, 104а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	13,0	13,0	1941	1941
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Победы, 105	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	6,5	6,5	1952	1952
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Победы, 108/17	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	3,5	3,5	1941	1941
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Кирова, 48/113	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	47,0	47,0	1952	1952
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Кирова, 48/113	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	9,0	9,0	1952	1952
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Кирова, 56	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	15,0	15,0	1941	1941
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Кирова, 56а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	10,0	10,0	1941	1941
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Кирова, 58а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	6,0	6,0	1944	1944
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Кирова, 58б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	6,0	6,0	1941	1941
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Кирова, 60	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	15,0	15,0	1941	1941

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Кирова, 60а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	7,0	7,0	1941	1941
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Кирова, 62	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	12,5	12,5	1941	1941
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Свободы, 101/13	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	55,0	55,0	1942	1942
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Свободы, 103	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	14,0	14,0	1943	1943
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Свободы, 105	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	14,0	14,0	1942	1942
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Свободы, 107	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	16,5	16,5	1942	1942
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Свободы, 107а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	15,0	15,0	1942	1942
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Свободы, 109	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	16,5	16,5	1940	1940
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Свободы, 109а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	6,0	6,0	1942	1942
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Свободы, 111	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	14,0	14,0	1942	1942
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Свободы, 113	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	14,0	14,0	1942	1942
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Свободы, 115/24	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	50,0	50,0	1942	1942
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Свободы, 119	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	28,0	28,0	1941	1941

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ставропольская, 101	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	39,0	39,0	1969	1969
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ставропольская, 103	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	16,5	16,5	1969	1969
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ставропольская, 105	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	12,0	12,0	1970	1970
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ставропольская, 109	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	16,5	16,5	1970	1970
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ставропольская, 111	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	39,5	39,5	1970	1970
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ставропольская, 113	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	13,0	13,0	1970	1970
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ставропольская, 115	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	55,0	55,0	1971	1971
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Театральный проезд, 5	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	64,0	64,0	1941	1941
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Театральный проезд, 12	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	14,0	14,0	1942	1942
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Театральный проезд, 14	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	14,0	14,0	1942	1942
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Земеца, 9	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	10,0	10,0	1944	1944
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Вольская, 101/27	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	37,0	37,0	1939	1939
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Вольская, 103	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	45	59,0	59,0	1939	1939

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Вольская, 105/16	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	3,0	3,0	1939	1939
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Вольская, 107/13	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	57	57	61,0	61,0	1947	1947
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Вольская, 109	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	57	57	80,0	80,0	1947	1947
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Воронежская, 19а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	57	57	11,0	11,0	1954	1954
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Воронежская, 21а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	18,0	18,0	1954	1954
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Воронежская, 23б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	67,0	67,0	1954	1954
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Воронежская, 28	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	14,0	14,0	1951	1951
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Воронежская, 30	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	4,0	4,0	1951	1951
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Краснодонская, 30	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	2,5	2,5	1942	1942
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Краснодонская, 33/132	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	57,0	57,0	1941	1941
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Краснодонская, 34	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	2,5	2,5	1942	1942
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Краснодонская, 34а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	42,5	42,5	1947	1947
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Краснодонская, 35	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	18,0	18,0	1941	1941

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Краснодонская, 38/111	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	3,0	3,0	1950	1950
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Краснодонская, 39	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	14,0	14,0	1941	1941
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Краснодонская, 43	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	14,0	14,0	1941	1941
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Краснодонская, 41	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	14,0	14,0	1941	1941
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Краснодонская, 45	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	14,0	14,0	1941	1941
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Краснодонская, 47/113	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	51,0	51,0	1941	1941
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Кирова, 66/136	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	75,0	75,0	1941	1941
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Кирова, 68	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	10,0	10,0	1941	1941
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Кирова, 70	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	4,0	4,0	1941	1941
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Кирова, 72	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	5,0	5,0	1941	1941
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Кирова, 74	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	6,0	6,0	1941	1941
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Кирова, 76	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	20,0	20,0	1944	1944
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Кирова, 78	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	13,5	13,5	1942	1942

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Кирова, 80/115	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	78,0	78,0	1941	1941
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Свободы, 124	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	12,5	12,5	1942	1942
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Юрия Павлова пер., 3	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	5,0	5,0	1953	1953
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Юрия Павлова пер., 5	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	12,0	12,0	1952	1952
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Юрия Павлова пер., 7	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	14,5	14,5	1952	1952
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Юрия Павлова пер., 8а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	16,5	16,5	1954	1954
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Юрия Павлова пер., 10а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	6,5	6,5	1954	1954
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Юрия Павлова пер., 11	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	3,0	3,0	1947	1947
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Юрия Павлова пер., 12	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	3,0	3,0	1939	1939
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Юрия Павлова пер., 14	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	3,0	3,0	1953	1953
95/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Береговая, 4	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	15,0	15,0	1949	1949
75/40	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Береговая, 4	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	25	25	7,5	7,5	1949	1949
95/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Береговая, 6	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	125,0	125,0	1941	1941

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
75/40	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Береговая, 6	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	62,5	62,5	1941	1941
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Береговая, 8б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	29,0	29,0	1972	1972
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Береговая, 8г	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	3,0	3,0	1976	1976
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ветлянская, 38	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	46,5	46,5	1974	1974
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ветлянская, 40	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1974	1974
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ветлянская, 39	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	50,0	50,0	1974	1974
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ветлянская, 46	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	114	114	32,0	32,0	1983	1983
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Железной Дивизии, 1	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	114	114	42,0	42,0	1985	1985
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Железной Дивизии, 3	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	21,0	21,0	1975	1975
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Железной Дивизии, 5	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	22,5	22,5	1975	1975
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Железной Дивизии, 7	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	23,0	23,0	1976	1976
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Железной Дивизии, 9	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	9,0	9,0	1977	1977
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Железной Дивизии, 11	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	8,0	8,0	1977	1977

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Железной Дивизии, 13	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	21,0	21,0	1976	1976
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Железной Дивизии, 17	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	19,0	19,0	1978	1978
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Заводское шоссе, 40	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	32,5	32,5	1984	1984
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Заводское шоссе, 42	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	25,0	25,0	1982	1982
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Заводское шоссе, 44	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	25,0	25,0	1981	1981
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Заводское шоссе, 46	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	26,0	26,0	1980	1980
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Заводское шоссе, 48	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	26,5	26,5	1978	1978
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Заводское шоссе, 50	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	114	114	61,0	61,0	1978	1978
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Заводское шоссе, 54	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	114	114	8,0	8,0	1980	1980
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Заводское шоссе, 56	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	114	114	11,0	11,0	1976	1976
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Заводское шоссе, 57	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	6,0	6,0	1982	1982
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Заводское шоссе, 58	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	44,0	44,0	1980	1980
95/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Заводское шоссе, 63	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	9,0	9,0	1980	1980

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
95/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Заводское шоссе, 65	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	39,0	39,0	1981	1981
95/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Заводское шоссе, 67	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	6,0	6,0	1982	1982
95/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Заводское шоссе, 71	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	79,0	79,0	1981	1981
75/40	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Заводское шоссе, 73	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	57	121,0	121,0	1989	1989
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Кирова, 24	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	10,0	10,0	1955	1955
95/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Кирова, 59	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	19,0	19,0	1941	1941
75/40	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Кирова, 59	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	9,5	9,5	1941	1941
95/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Кирова, 61	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	24,0	24,0	1941	1941
75/40	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Кирова, 61	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	12,0	12,0	1941	1941
95/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Кирова, 63	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	11,0	11,0	1941	1941
75/40	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Кирова, 63	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	5,5	5,5	1941	1941
95/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Кирова, 65	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	11,0	11,0	1945	1945
75/40	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Кирова, 65	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	38	38	5,5	5,5	1945	1945

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Земеца, 19	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	4,0	4,0	1942	1942
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Земеца, 23	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	54,0	54,0	1944	1944
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Каховская, 1/8	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	13,0	13,0	1965	1965
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Каховская, 9	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	52,0	52,0	1965	1965
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Каховская, 12	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	67,0	67,0	1956	1956
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Каховская, 14	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	14,0	14,0	1955	1955
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Каховская, 14а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	47,0	47,0	1955	1955
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Каховская, 16а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	53,0	53,0	1955	1955
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Краснодонская, 5	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	46,0	46,0	1951	1951
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Краснодонская, 5	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	16,0	16,0	1951	1951
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Краснодонская, 7	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	3,0	3,0	1952	1952
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Краснодонская, 9/113	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	96,0	96,0	1952	1952
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Краснодонская, 13	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	16,0	16,0	1952	1952

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Краснодарская, 19	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	22,0	22,0	1941	1941
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Краснодарская, 21	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	15,0	15,0	1940	1940
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Краснодарская, 23	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	20,0	20,0	1940	1940
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Краснодарская, 27	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	14,0	14,0	1940	1940
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Краснодарская, 31	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	40,5	40,5	1942	1942
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Металлистов, 5	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	69,0	69,0	1971	1971
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Металлистов, 8	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	49,0	49,0	1969	1969
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Металлистов, 10	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	11,0	11,0	1969	1969
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Победы, 111/15	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	52,0	52,0	1952	1952
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Победы, 112/50	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	49,0	49,0	1943	1943
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Кирова, 40	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	42,0	42,0	1952	1952
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Кирова, 42	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	17,0	17,0	1948	1948
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Кирова, 42	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	20,0	20,0	1948	1948

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Кирова, 42	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	7,0	7,0	1948	1948
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Кирова, 42	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	7,0	7,0	1948	1948
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Кирова, 42	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	28,0	28,0	1948	1948
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Кирова, 143/17	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	7,0	7,0	1957	1957
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Теннисная, 10	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	76	12,0	12,0	1966	1966
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Теннисная, 12	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	16,0	16,0	1966	1966
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Теннисная, 12а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	22,0	22,0	1966	1966
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Теннисная, 14	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	4,0	4,0	1967	1967
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Каховская, 11, до ул. Физкультурная, 119	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	13,0	13,0	1966	1966
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Физкультурная, 121	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	12,0	12,0	1963	1963
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Физкультурная, 121а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	37,0	37,0	1977	1977
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Физкультурная, 123	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	13,0	13,0	1964	1964
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул.	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	41,0	41,0	1968	1968

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Физкультурная, 127	RST-250										
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Физкультурная, 129	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	40,0	40,0	1969	1969
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Физкультурная, 133	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	23,0	23,0	1970	1970
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Физкультурная, 133	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	29,0	29,0	1970	1970
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Физкультурная, 137	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	54,0	54,0	1971	1971
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Юбилейная, 5	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	49,0	49,0	1969	1969
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Юбилейная, 6	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	109,0	109,0	1967	1967
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Юбилейная, 7	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	13,0	13,0	1969	1969
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Краснодонская, 14	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	19,0	19,0	1951	1951
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Краснодонская, 22/16	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	52,0	52,0	1942	1942
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Победы, 100/5	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	92,0	92,0	1942	1942
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Победы, 102а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	35,0	35,0	1941	1941
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Победы, 106	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	104,0	104,0	1942	1942
135/70	Самарская область, Самара,	маты прошивные	аренда	отопление и	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1942	1942

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Промышленный район, от Театральный проезд, 3	80,60,40, стеклопластик RST-250		ГВС								
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Театральный проезд, 4	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	12,0	12,0	1940	1940
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Театральный проезд, 10	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	13,0	13,0	1940	1940
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Физкультурная, 102	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	95,0	95,0	1953	1953
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Физкультурная, 106	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	31,0	31,0	1953	1953
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Физкультурная, 108	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	37,0	37,0	1952	1952
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Кирова, 139	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	30,0	30,0	1979	1979
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Теннисная, 25а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	13,0	13,0	1974	1974
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Теннисная, 27	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	96,0	96,0	1974	1974
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Теннисная, 29	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	57,0	57,0	1976	1976
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Воронежская, 25	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	5,0	5,0	1952	1952
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Воронежская, 32	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	4,0	4,0	1950	1950
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Калинина, 37	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	7,0	7,0	1951	1951

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Калинина, 41	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	5,5	5,5	1951	1951
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Тихий пер., 3	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	45,0	45,0	1950	1950
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Тихий пер., 5	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	41,0	41,0	1950	1950
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Бубнова, 9	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	6,0	6,0	1984	1984
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Демократическая, 4	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	25,0	25,0	1995	1995
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Геorgia Димитрова, 85	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	18,0	18,0	1980	1980
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Геorgia Димитрова, 86	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	1,5	1,5	1983	1983
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Геorgia Димитрова, 88	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	15,0	15,0	1983	1983
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Геorgia Димитрова, 89	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	20,0	20,0	1983	1983
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Геorgia Димитрова, 92	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	5,0	5,0	1982	1982
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Геorgia Димитрова, 94	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	21,0	21,0	1982	1982
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Геorgia Димитрова, 102	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	18,0	18,0	1980	1980
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Геorgia Димитрова, 104	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	10,0	10,0	1981	1981

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ново-Вокзальная, 263	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	23,0	23,0	1991	1991
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 191	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	6,0	6,0	1948	1948
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 195	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	4,0	4,0	1950	1950
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 197/137	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	5,0	5,0	1951	1951
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 233/148	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	158,0	158,0	1965	1965
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 235	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	65,0	65,0	1967	1967
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 237	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	46,0	46,0	1967	1967
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 237а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	18,0	18,0	1967	1967
95/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Кирова, 239	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	34,0	34,0	1967	1967
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 261	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	17,0	17,0	1975	1975
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 261	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	38,0	38,0	1975	1975
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 261	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	31,0	31,0	1975	1975
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 273	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	6,0	6,0	1969	1969

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 275	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	6,0	6,0	1969	1969
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 279	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	17,0	17,0	1969	1969
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 283	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	45,0	45,0	1972	1972
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 283	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	17,0	17,0	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 283	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	70,0	70,0	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 293	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	31,0	31,0	1969	1969
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 309	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	42,0	42,0	1971	1971
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 325а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	35,0	35,0	1982	1982
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 327	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	5,0	5,0	1982	1982
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 331а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	20,0	20,0	1990	1990
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 349	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	23,0	23,0	1983	1983
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 371	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	89	21,0	21,0	1971	1971
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 375	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	36,0	36,0	1971	1971

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 379	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	6,0	6,0	1971	1971
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 383	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	6,0	6,0	1971	1971
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 385а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	89	10,0	10,0	1977	1977
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 395	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	30,0	30,0	1971	1971
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 399	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	27,0	27,0	1971	1971
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Металлургов, 3	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	20,0	20,0	1952	1952
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Металлургов, 4	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	76	9,0	9,0	1958	1958
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Металлургов, 5	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	32	32	3,0	3,0	1952	1952
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Металлургов, 6/44	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	9,0	9,0	1958	1958
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Металлургов, 7	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	22,0	22,0	1952	1952
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Металлургов, 8	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	41,0	41,0	1955	1955
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Металлургов, 9/42	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	8,0	8,0	1952	1952
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Металлургов, 10	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	9,0	9,0	1954	1954

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Металлургов, 10а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	31,0	31,0	1956	1956
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Металлургов, 11, до ул. Севастопольская, 41	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	40,0	40,0	1955	1955
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Металлургов, 12, до ул. Юбилейная, 46	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	110,0	110,0	1954	1954
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Металлургов, 13	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	12,0	12,0	1957	1957
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Металлургов, 15, до ул. Юбилейная, 40	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	14,0	14,0	1970	1970
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Металлургов, 16	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	18,0	18,0	1950	1950
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Металлургов, 18	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	42,0	42,0	1950	1950
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Металлургов, 19а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	4,0	4,0	1953	1953
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Металлургов, 19	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	14,0	14,0	1964	1964
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Металлургов, 24	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	31,0	31,0	1951	1951
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Металлургов, 24а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	2,5	2,5	1951	1951
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Металлургов, 26	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	38,0	38,0	1951	1951

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Металлургов, 31, до ул. Советская, 39	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	104,0	104,0	1957	1957
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Металлургов, 35, до ул. Кузнецкая, 38	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	36,0	36,0	1957	1957
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Металлургов, 50	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	48,0	48,0	1986	1986
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Металлургов, 61/36	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	45,0	45,0	1969	1969
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Металлургов, 67	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	90,0	90,0	1967	1967
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Металлургов, 69	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	15,0	15,0	1966	1966
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Металлургов, 69а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	59,0	59,0	1969	1969
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Металлургов, 71	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	15,0	15,0	1966	1966
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Металлургов, 71а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	76	55,0	55,0	1967	1967
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Металлургов, 77/31	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	11,0	11,0	1956	1956
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Металлургов, 77/31	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	83,0	83,0	1956	1956
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Металлургов, 79	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	53,0	53,0	1955	1955

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Металлургов, 81	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	98,0	98,0	1957	1957
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Масленникова, 80	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	12,0	12,0	1955	1955
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Масленникова, 80	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	24,5	24,5	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Металлургов, 82	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	24,0	24,0	1958	1958
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Металлургов, 86	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	73,0	73,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Металлургов, 83	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	48,0	48,0	1958	1958
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Металлургов, 87	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	48,0	48,0	1958	1958
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Металлургов, 89	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	26,0	26,0	1962	1962
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Металлургов, 93	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	18,0	18,0	1961	1961
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Металлургов, 92	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	13,0	13,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Металлургов, 96	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	11,0	11,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Металлургов, 96	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	76	29,0	29,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Металлургов, 96	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	57	11,0	11,0	1960	1960

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Юных Пионеров, 130а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	114	6,0	6,0	1965	1965
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Юных Пионеров, 136	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	39,0	39,0	1953	1953
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Юных Пионеров, 138	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	36,0	36,0	1953	1953
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Юных Пионеров, 140/66	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	6,0	6,0	1949	1949
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Юных Пионеров, 148	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	10,0	10,0	1991	1991
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Юных Пионеров, 155	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	59,0	59,0	1953	1953
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Юных Пионеров, 162, до ул. Металлистов, 67	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	36,0	36,0	1951	1951
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Юных Пионеров, 164	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	2,0	2,0	1951	1951
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Юных Пионеров, 165	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	24,4	24,4	1953	1953
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Юных Пионеров, 166	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	5,0	5,0	1951	1951
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Юных Пионеров, 168	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	40	3,0	3,0	1951	1951
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Юных Пионеров, 170/78	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	6,0	6,0	1951	1951
75/40	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул.	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	57	49,0	49,0	1959	1959

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Пугачевская, 4	RST-250										
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Пугачевская, 4	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	49,0	49,0	1993	1993
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Пугачевская, 8	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	88,0	88,0	1991	1991
75/40	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Пугачевская, 8	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	45	88,0	88,0	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Пугачевская, 19	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	6,0	6,0	1965	1965
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Пугачевская, 19а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	78,0	78,0	1970	1970
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Пугачевская, 21	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	32,0	32,0	1967	1967
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Пугачевская, 21а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	82,0	82,0	1970	1970
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Пугачевская, 22а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	40,0	40,0	1957	1957
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Пугачевская, 34	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	60,0	60,0	1969	1969
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Пугачевская, 40	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	44,0	44,0	1988	1988
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Пугачевская, 61	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	39,0	39,0	1978	1978
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Путейская, 11	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	18,0	18,0	1972	1972
135/70	Самарская область, Самара,	маты прошивные	аренда	отопление и	Подземная	Подземная	76	76	40,0	40,0	1959	1959

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Кировский район, от ул. Путейская, 11	80,60,40, стеклопластик RST-250		ГВС								
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Путейская, 12	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	30,0	30,0	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Путейская, 12	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	30,0	30,0	1974	1974
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Путейская, 14	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	5,0	5,0	1971	1971
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Путейская, 15	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	15,0	15,0	1971	1971
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Путейская, 28, до ул. Гвардейская, 22	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	37,0	37,0	1957	1957
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Путейская, 34	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	14,0	14,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Путейская, 16	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	5,0	5,0	1973	1973
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Республиканская, 48	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	22,0	22,0	1982	1982
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Республиканская, 52	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	57,0	57,0	1976	1976
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Республиканская, 59	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	84,0	84,0	1957	1957
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Республиканская, 61	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	38,0	38,0	1955	1955
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Республиканская, 65	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	46,0	46,0	1956	1956

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Республиканская, 67	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	22,0	22,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Республиканская, 69	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	22,0	22,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Самолетная, 115	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	12,0	12,0	1954	1954
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Свободы, 125	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	3,0	3,0	1940	1940
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Свободы, 125а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	3,0	3,0	1940	1940
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Свободы, 125б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	26,0	26,0	1940	1940
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Свободы, 127/34	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	17,0	17,0	1940	1940
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Свободы, 137а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	12,5	12,5	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Свободы, 140	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	3,0	3,0	1940	1940
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Свободы, 141, до ул. Юбилейная, 30	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	57,0	57,0	1964	1964
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Свободы, 142	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	20,0	20,0	1940	1940
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Свободы, 145/30	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	58,0	58,0	1980	1980
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул.	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	26,0	26,0	1940	1940

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Свободы, 146, до ул. Каховская, 36	RST-250										
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Свободы, 147	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	57	20,0	20,0	1983	1983
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Свободы, 149	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	96,0	96,0	1986	1986
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Свободы, 152, до ул. Севастопольская, 31	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	65,0	65,0	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Свободы, 152а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	10,0	10,0	1957	1957
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Свободы, 153	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	80,0	80,0	1987	1987
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Свободы, 154а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	5,0	5,0	1958	1958
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Свободы, 155	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	176,0	176,0	1988	1988
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Свободы, 158, до ул. Юбилейная, 31	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	61,0	61,0	1970	1970
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Свободы, 161/10	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	200,0	200,0	1990	1990
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Свободы, 164, до ул. Металлистов, 31	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	52,0	52,0	1950	1950
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Свободы, 166	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	3,0	3,0	1950	1950

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Свободы, 168	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	3,0	3,0	1951	1951
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Свободы, 170	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	3,0	3,0	1951	1951
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Свободы, 172/32	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	41,0	41,0	1950	1950
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Свободы, 173	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	16,0	16,0	1967	1967
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Свободы, 175	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	24,0	24,0	1966	1966
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Свободы, 176	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	10,0	10,0	1951	1951
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Свободы, 177	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	6,0	6,0	1966	1966
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Свободы, 178, до ул. Кузнецкая, 30	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	18,0	18,0	1951	1951
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Свободы, 179	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	5,0	5,0	1966	1966
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Свободы, 180	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	80,0	80,0	1969	1969
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Свободы, 181, до ул. Елизарова, 30	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	60,0	60,0	1956	1956
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Свободы, 184/51	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	24,0	24,0	1968	1968

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Свободы, 187	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	40,5	40,5	1968	1968
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Свободы, 188	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	22,0	22,0	1968	1968
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Свободы, 190	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	14,5	14,5	1967	1967
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Свободы, 191	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	26,0	26,0	1973	1973
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Свободы, 198	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	26,5	26,5	1991	1991
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Свободы, 218	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30,5	30,5	1972	1972
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Свободы, 220	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	12,5	12,5	1972	1972
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Свободы, 222	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	12,5	12,5	1971	1971
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Свободы, 223	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	89	35,0	35,0	1973	1973
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Свободы, 224, до ул. Строителей, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	17,5	17,5	1971	1971
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Свободы, 224, до ул. Строителей, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	46,0	46,0	1971	1971
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Свободы, 225, до ул. Путейская, 18	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	28,0	28,0	1972	1972

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Свободы, 225, до ул. Путейская, 18	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	6,0	6,0	1972	1972
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Свободы, 226, до ул. Строителей, 19	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	76	20,0	20,0	1971	1971
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Свободы, 226, до ул. Строителей, 19	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	44,0	44,0	1971	1971
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Свободы, 227, до ул. Путейская, 17	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	40,0	40,0	1971	1971
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Свободы, 227, до ул. Путейская, 17	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	40,0	40,0	1971	1971
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Свободы, 228	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	12,0	12,0	1970	1970
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Свободы, 229, до ул. Алма- Атинская, 18	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	35,0	35,0	1971	1971
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Свободы, 230, до ул. Путейская, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	43,0	43,0	1970	1970
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Свободы, 230, до ул. Путейская, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	40,0	40,0	1970	1970
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Свободы, 238	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	10,0	10,0	1975	1975

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Свободы, 240	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	8,0	8,0	1975	1975
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Севастопольская, 11/116	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	107,0	107,0	1963	1963
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Севастопольская, 15	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	10,0	10,0	1965	1965
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Севастопольская, 19	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	3,5	3,5	1948	1948
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Севастопольская, 21	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	1,5	1,5	1948	1948
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Севастопольская, 22	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	16,0	16,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Севастопольская, 23	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	1,5	1,5	1948	1948
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Севастопольская, 25	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	3,0	3,0	1948	1948
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Севастопольская, 27а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	47,0	47,0	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Севастопольская, 29, до ул. Свободы, 137	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	4,0	4,0	1948	1948
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Севастопольская, 34	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	10,0	10,0	1952	1952
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Севастопольская, 35	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	10,0	10,0	1968	1968
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул.	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	20,0	20,0	1968	1968

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Севастопольская, 37	RST-250										
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Севастопольская, 38	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	14,0	14,0	1952	1952
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Севастопольская, 39	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	67,0	67,0	1969	1969
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Севастопольская, 40	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	3,0	3,0	1952	1952
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Севастопольская, 45	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	11,0	11,0	1957	1957
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Севастопольская, 46	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	12,0	12,0	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Севастопольская, 46а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	9,0	9,0	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Севастопольская, 47	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	13,0	13,0	1957	1957
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Серноводская, 152	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	7,0	7,0	1956	1956
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Серноводская, 156	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	7,0	7,0	1956	1956
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Серноводская, 158	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	12,0	12,0	1956	1956
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Советская, 4	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	35,0	35,0	1984	1984
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Советская, 7	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	89	68,0	68,0	1988	1988
135/70	Самарская область, Самара,	маты прошивные	аренда	отопление и	Подземная	Подземная	89	114	36,0	36,0	1985	1985

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Кировский район, от ул. Советская, 10	80,60,40, стеклопластик RST-250		ГВС								
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Советская, 12	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	57	20,0	20,0	1985	1985
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Советская, 33	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	4,0	4,0	1951	1951
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Советская, 35	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	5,0	5,0	1953	1953
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Советская, 36	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	21,0	21,0	1952	1952
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Советская, 36а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	6,0	6,0	1951	1951
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Советская, 38	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	12,0	12,0	1953	1953
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Советская, 42	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	9,0	9,0	1953	1953
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Советская, 44, до Проспект Металлургов, 28	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	7,5	7,5	1951	1951
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Советская, 46	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	32	32	2,0	2,0	1951	1951
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Советская, 50	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	4,5	4,5	1951	1951
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Советская, 52	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	3,3	3,3	1951	1951
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Советская, 54	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	2,8	2,8	1951	1951

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Советская, 56	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	8,4	8,4	1951	1951
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Советская, 58	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	3,0	3,0	1951	1951
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Советская, 60/9	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	15,0	15,0	1951	1951
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Советская, 62	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	4,3	4,3	1953	1953
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Советская, 64	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	3,7	3,7	1953	1953
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Советская, 66	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	34,8	34,8	1953	1953
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Советская, 68	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	5,6	5,6	1953	1953
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Советская, 69, до Проспект Юных Пионеров, 172	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	48,0	48,0	1951	1951
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Советская, 70	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	5,8	5,8	1952	1952
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Советская, 72	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	38,0	38,0	1953	1953
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Советская, 76	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	44,0	44,0	1953	1953
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ставропольская, 141	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	35,0	35,0	1950	1950
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул.	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	18,0	18,0	1984	1984

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Ставропольская, 165	RST-250										
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ста- вропольская, 200	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	1,6	1,6	1993	1993
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара- Загора, 128 И	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	49,0	49,0	1975	1975
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара- Загора, 130	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	30,0	30,0	1980	1980
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара- Загора, 132	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	19,0	19,0	1981	1981
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара- Загора, 138	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	37,0	37,0	1980	1980
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара- Загора, 146	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	11,0	11,0	1971	1971
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара- Загора, 148	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	29,0	29,0	1970	1970
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара- Загора, 150	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	12,0	12,0	1970	1970
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара- Загора, 152	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	55,0	55,0	1970	1970
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара- Загора, 164	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	29,0	29,0	1970	1970
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара- Загора, 166	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	76	34,0	34,0	1971	1971
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара- Загора, 166	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	34,0	34,0	1971	1971
135/70	Самарская область, Самара,	маты прошивные	аренда	отопление и	Подземная	Подземная	159	159	18,0	18,0	1985	1985

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Кировский район, от ул. Стара-Загора, 182	80,60,40, стеклопластик RST-250		ГВС								
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 183	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	87,0	87,0	1979	1979
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 190	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	45,0	45,0	1983	1983
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 195	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	9,5	9,5	1968	1968
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 197	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	20,0	20,0	1968	1968
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 199	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	11,5	11,5	1968	1968
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 203	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	5,0	5,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 204	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	71,0	71,0	1985	1985
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 209	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	20,0	20,0	1976	1976
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 220	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	133	46,0	46,0	1978	1978
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 222	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	219	219	20,0	20,0	1979	1979
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 224	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	133	25,0	25,0	1978	1978
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 235	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	40,0	40,0	1975	1975

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 251	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	17,0	17,0	1975	1975
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 255	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	89	30,0	30,0	1975	1975
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 267а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	19,5	19,5	1982	1982
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 267б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	20,0	20,0	1975	1975
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 267е	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	40,0	40,0	1975	1975
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 271	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	25,0	25,0	1972	1972
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 273	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	10,0	10,0	1972	1972
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 277	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	10,0	10,0	1975	1975
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 279	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	54,0	54,0	1972	1972
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 281	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	29,0	29,0	1972	1972
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 285	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	70,0	70,0	1982	1982
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 285	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	20,0	20,0	1982	1982
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 287	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	68,0	68,0	1993	1993

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара- Загора, 293	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	45,0	45,0	1989	1989
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара- Загора, 299	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	30,0	30,0	1977	1977
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Строителей, 8	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	32,5	32,5	1949	1949
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Строителей, 10, до ул. Дальневосточная, 55	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	7,0	7,0	1949	1949
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Строителей, 11	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	30,0	30,0	1974	1974
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Строителей, 11	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	55,0	55,0	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Строителей, 15	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	46,0	46,0	1973	1973
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Строителей, 22/16	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	114,0	114,0	1954	1954
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Строителей, 28	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	30,0	30,0	1953	1953
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ташкентская, 79	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	7,0	7,0	1974	1974
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ташкентская, 89а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	22,5	22,5	1985	1985
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ташкентская, 91	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	13,6	13,6	1971	1971
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул.	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	5,0	5,0	1994	1994

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Ташкентская, 91а	RST-250										
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ташкентская, 92	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	44,0	44,0	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ташкентская, 92	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	55,0	55,0	1974	1974
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ташкентская, 93	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	15,5	15,5	1971	1971
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ташкентская, 94	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	15,0	15,0	1969	1969
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ташкентская, 95	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	16,3	16,3	1971	1971
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ташкентская, 96	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	89	13,0	13,0	1969	1969
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ташкентская, 97	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	89	35,0	35,0	1972	1972
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ташкентская, 98	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	7,0	7,0	1969	1969
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ташкентская, 100	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	13,0	13,0	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ташкентская, 100	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	13,0	13,0	1971	1971
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ташкентская, 102	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	89	18,0	18,0	1969	1969
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ташкентская, 102а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	37,0	37,0	1975	1975
135/70	Самарская область, Самара,	маты прошивные	аренда	отопление и	Подземная	Подземная	108	108	46,0	46,0	1972	1972

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Кировский район, от ул. Ташкентская, 103	80,60,40, стеклопластик RST-250		ГВС								
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ташкентская, 104	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	30,0	30,0	1972	1972
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ташкентская, 105	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	22,9	22,9	1976	1976
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ташкентская, 106	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	10,0	10,0	1969	1969
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ташкентская, 107	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	18,0	18,0	1974	1974
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ташкентская, 109	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	18,0	18,0	1972	1972
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ташкентская, 111	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	6,5	6,5	1972	1972
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ташкентская, 113	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	6,5	6,5	1972	1972
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ташкентская, 115	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	6,0	6,0	1972	1972
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ташкентская, 118	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	24,0	24,0	1972	1972
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ташкентская, 120	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	30,0	30,0	1972	1972
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ташкентская, 122	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	15,0	15,0	1970	1970
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ташкентская, 124	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	89	89	14,0	14,0	1970	1970

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ташкентская, 126	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	133	133	3,0	3,0	1983	1983
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ташкентская, 128	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	20,0	20,0	1970	1970
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ташкентская, 130	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	76	89	4,0	4,0	1970	1970
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ташкентская, 132	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	89	8,0	8,0	1971	1971
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ташкентская, 135	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	108	96,0	96,0	1979	1979
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ташкентская, 137	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	114	34,0	34,0	1989	1989
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ташкентская, 138а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	37,0	37,0	1979	1979
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ташкентская, 139	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	114	10,0	10,0	1989	1989
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ташкентская, 140	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	5,0	5,0	1971	1971
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ташкентская, 142	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	55,0	55,0	1971	1971
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ташкентская, 146	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	76	76	16,0	16,0	1971	1971
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ташкентская, 148	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	108	108	17,0	17,0	1972	1972
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ташкентская, 150	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	108	108	15,0	15,0	1972	1972

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ташкентская, 152	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	89	89	26,0	26,0	1972	1972
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ташкентская, 154	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	89	89	30,0	30,0	1972	1972
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ташкентская, 156	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	76	76	25,0	25,0	1970	1970
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ташкентская, 158	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	76	76	35,0	35,0	1970	1970
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ташкентская, 160	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	89	89	7,0	7,0	1970	1970
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ташкентская, 160а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	89	89	22,0	22,0	1980	1980
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ташкентская, 166	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	89	89	35,0	35,0	1970	1970
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ташкентская, 168	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	89	89	27,0	27,0	1970	1970
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ташкентская, 170	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	159	159	5,0	5,0	1970	1970
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ташкентская, 178	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	89	89	6,0	6,0	1971	1971
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ташкентская, 182	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	89	89	8,0	8,0	1971	1971
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ташкентская, 188	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	108	108	14,0	14,0	1971	1971
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ташкентская, 190	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	108	108	29,0	29,0	1971	1971

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ташкентская, 192	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	108	108	110,0	110,0	1991	1991
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ташкентская, 194	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	108	108	45,0	45,0	1990	1990
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ташкентская, 198	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	52,0	52,0	1985	1985
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Ташкентский пер., 1	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	14,0	14,0	1969	1969
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Ташкентский пер., 3	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	14,0	14,0	1970	1970
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Товарная, 3	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	11,5	11,5	1972	1972
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Товарная, 5	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	12,0	12,0	1970	1970
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Товарная, 7	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	6,0	6,0	1971	1971
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Товарная, 7а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	2,0	2,0	1971	1971
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Товарная, 7б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	34,5	34,5	1971	1971
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Товарная, 7г	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	4,5	4,5	1966	1966
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Товарная, 7в	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	12,5	12,5	1966	1966
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Товарная, 11	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	12,0	12,0	1959	1959

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Товарная, 13	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	12,0	12,0	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Физкультурная, 128	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	98,0	98,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Физкультурная, 140	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	14,0	14,0	1960	1960
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Цеховая, 181	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	18,0	18,0	1971	1971
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Цеховая, 183	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	18,0	18,0	1980	1980
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Черемшанская, 137	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	29,0	29,0	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Черемшанская, 137	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	16,3	16,3	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Черемшанская, 137	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	15,5	15,5	1986	1986
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Черемшанская, 143	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	25,0	25,0	1985	1985
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Черемшанская, 145	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	76	16,0	16,0	1990	1990
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Черемшанская, 151	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	46,0	46,0	1993	1993
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Черемшанская, 156	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	24,5	24,5	1982	1982
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Черемшанская, 236	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	47,0	47,0	1973	1973

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Черемшанская, 238	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	24,0	24,0	1973	1973
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Черемшанская, 240	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	7,3	7,3	1973	1973
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Черемшанская, 254	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	29,5	29,5	1973	1973
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Юбилейная, 12	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	35,0	35,0	1965	1965
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Юбилейная, 14	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	13,0	13,0	1964	1964
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Юбилейная, 15а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	10,0	10,0	1966	1966
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Юбилейная, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	1,5	1,5	1948	1948
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Юбилейная, 22	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	17,0	17,0	1948	1948
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Юбилейная, 24	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	3,0	3,0	1948	1948
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Юбилейная, 25	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	20,0	20,0	1980	1980
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Юбилейная, 26	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	4,0	4,0	1948	1948
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Юбилейная, 27	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	9,0	9,0	1981	1981
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Юбилейная, 28	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	4,0	4,0	1948	1948

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Юбилейная, 29, до ул. Свободы, 143	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	15,0	15,0	1979	1979
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Юбилейная, 32, до ул. Свободы, 156	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	7,0	7,0	1968	1968
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Юбилейная, 33	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	28,0	28,0	1967	1967
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Юбилейная, 35	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	10,0	10,0	1967	1967
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Юбилейная, 36	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	14,0	14,0	1968	1968
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Юбилейная, 37	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	13,0	13,0	1969	1969
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Юбилейная, 38	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	22,0	22,0	1968	1968
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Юбилейная, 39	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	17,0	17,0	1969	1969
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Юбилейная, 47	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	24,5	24,5	1950	1950
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Юбилейная, 47а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	35,0	35,0	1951	1951
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Юбилейная, 48	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	34,0	34,0	1952	1952
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Юбилейная, 49а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	41,0	41,0	1951	1951

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Юбилейная, 51	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	33,0	33,0	1950	1950
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Юбилейная, 51а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	4,0	4,0	1951	1951
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Юбилейная, 52	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	3,0	3,0	1952	1952
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Юбилейная, 52а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	4,0	4,0	1952	1952
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Юбилейная, 54а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	3,0	3,0	1952	1952
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Юбилейная, 54б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	57	57	9,0	9,0	1954	1954
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Юбилейная, 56	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	45	45	4,0	4,0	1952	1952
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Юбилейная, 58	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	13,0	13,0	1952	1952
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Юбилейная, 58б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	60,0	60,0	1954	1954
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Юбилейная, 65	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	3,5	3,5	1954	1954
135/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Свободы, 93	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	51,0	51,0	1951	1951
135/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Свободы, 95	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	3,0	3,0	1950	1950
135/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Свободы, 97	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	49,0	49,0	1949	1949

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Советский район, от Славный пер., 1	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	3,0	3,0	1953	1953
135/70	Самарская область, Самара, Советский район, от Славный пер., 2	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1975	1975
135/70	Самарская область, Самара, Советский район, от Славный пер., 6	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	28,0	28,0	1952	1952
135/70	Самарская область, Самара, Советский район, от Славный пер., 8	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	13,0	13,0	1953	1953
135/70	Самарская область, Самара, Советский район, от Штамповщиков пер., 2	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	41,0	41,0	1952	1952
135/70	Самарская область, Самара, Советский район, от Славный пер., 10	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	3,0	3,0	1952	1952
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Черемшанская, 131	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	80	80	5,0	5,0	1953	1953
75/40	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Черемшанская, 131	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	5,0	5,0	1953	1953
135/70	н/д	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	216,0	216,0	2010	2010
135/70	н/д	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	26,0	26,0	2010	2010
135/70	н/д	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	108	102,0	102,0	2010	2010
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 303а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	7,6	7,6	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 303а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	118,0	118,0	1959	1959

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Авроры, 105	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	37,0	37,0	2009	2009
135/70	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Арцыбушевская, 26	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	2,0	2,0	1996	1996
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 24-26	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	12,0	12,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 31	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	20,0	20,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 31а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	100,0	100,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 28/34	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	20,0	20,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 28/34	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	40,0	40,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 28/34	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	35,0	35,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 28/34	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	32	32	15,0	15,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 28/34	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 28/34	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	40,0	40,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 28/34	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	15,0	15,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 28/34	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1992	1992

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Красноармейская, 120	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	7,0	7,0	1957	1957
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 32	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	40,0	40,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 32	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	80,0	80,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Красноармейская, 106	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	15,0	15,0	1957	1957
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 32а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	160,0	160,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Красноармейская, 118	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	46,0	46,0	1937	1937
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 34-36	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 34-36	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	50,0	50,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 38-40	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	6,0	6,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Комсомольская, 31,33	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	9,0	9,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Красноармейская, 116	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	25	25	14,0	14,0	1947	1947
135/70	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Красноармейская, 116а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	25	25	6,0	6,0	1948	1948
135/70	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Урицкого, 4а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	12,0	12,0	1958	1958

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Урицкого, 6	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	76	17,0	17,0	1961	1961
135/70	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Урицкого, 6а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	12,0	12,0	1961	1961
135/70	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Урицкого, 8	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	17,0	17,0	1931	1931
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Степана Разина, 30	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	40,0	40,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Степана Разина, 34	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	50,0	50,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Степана Разина, 38-40	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	20,0	20,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Степана Разина, 38-40	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	120,0	120,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Степана Разина, 38-40	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	60,0	60,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Степана Разина, 44	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	13,0	13,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 3	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	40,0	40,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 3	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	250,0	250,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 3	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	40,0	40,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Степана Разина, 37,35,31,29	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	90,0	90,0	1992	1992

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Степана Разина, 37,35,31,29	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	70,0	70,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Чернореченская, 1	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	18,0	18,0	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Урицкого, 2	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	5,0	5,0	1954	1954
135/70	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Урицкого, 2/1	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	8,0	8,0	1954	1954
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Пионерская, 1,3,5	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	3,0	3,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 39-41	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	38,0	38,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Пионерская, 31	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	25,0	25,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 2	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	32,0	32,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 12-14 Б,Г,В,А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	30,0	30,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 12-14 Б,Г,В,А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	20,0	20,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 12-14 Б,Г,В,А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	30,0	30,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 12-14 Б,Г,В,А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	40,0	40,0	1992	1992

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Б,Г,В,А											
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 12-14 Б,Г,В,А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	30,0	30,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 12-14 Б,Г,В,А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 22-24	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	150	150	75,0	75,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 22-24	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	24,0	24,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 22-24	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	100	100	15,0	15,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 26-28	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	150	150	70,0	70,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 30	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	108	108	35,0	35,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 4	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	32	32	12,0	12,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 4	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	35,0	35,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Крупской, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	13,0	13,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Комсомольская, 20-22	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	55,0	55,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул.	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	20,0	20,0	1992	1992

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Куйбышева, 66	RST-250										
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 66,68	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 72	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	89,5	89,5	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 76	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	32	32	15,0	15,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 92	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	80,0	80,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 86	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 96,98,100	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	38,0	38,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 104	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	2,5	2,5	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 106	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	38,0	38,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 108	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	84,0	84,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 101	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	35,0	35,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 101	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	12,0	12,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Степана Разина, 63-65	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	156,0	156,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара,	маты прошивные	аренда	отопление и	Подземная	Подземная	57	57	74,0	74,0	1992	1992

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Самарский район, от ул. Степана Разина, 77	80,60,40, стеклопластик RST-250		ГВС								
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Степана Разина, 103	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	200,0	200,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Степана Разина, 108	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	24,0	24,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 63	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	70,0	70,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 88	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	44,0	44,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 108	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	36,0	36,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 128	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	10,0	10,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Ленинградская, 40	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	70,0	70,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Ленинградская, 21	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	25,0	25,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Некрасовская, 10	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	116,0	116,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Некрасовская, 20/93	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	15,0	15,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Некрасовская, 17	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	50,0	50,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Ленинградская, 20/69	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	50,0	50,0	1992	1992

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Ленинградская, 20/69	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	45,0	45,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Ленинградская, 20/69	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	20,0	20,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Некрасовская, 22	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	13,0	13,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Молодогвардейская, 225	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	21,0	21,0	1975	1975
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Степана Разина, 52-56	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Степана Разина, 52-56	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	40,0	40,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Степана Разина, 52-56	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	15,0	15,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Степана Разина, 72,74	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	30,0	30,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 44	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	60,0	60,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Венцека, 29,27,25	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	38,0	38,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Чапаевская, 63,61,59,57,65	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	60,0	60,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 77/41	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	14,0	14,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 71-73	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1992	1992

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Венцека, 55	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	40,0	40,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Гагарина, 36	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	62,0	62,0	1957	1957
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Венцека, 55, до ул. Молодогвардейская, 50	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Третий проезд, 53	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	73,0	73,0	1956	1956
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Пионерская, 34,36,38	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	30,0	30,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Пионерская, 40,42,44	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	20,0	20,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Пионерская, 50,52,54	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	64,0	64,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Чапаевская, 47,49,51,53,55	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	80,0	80,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Пионерская, 4,6,8,12/64	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	106,0	106,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 93	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	50,0	50,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 91	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	100,0	100,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 79/32	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	146,0	146,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул.	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	42,0	42,0	1992	1992

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Фрунзе, 68/34	RST-250										
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Ленинградская, 40/92	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	50,0	50,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Ленинградская, 40/92	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	10,0	10,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Ленинградская, 40/92	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	25,0	25,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 86	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	64,0	64,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Венцека, 40-42	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	40,0	40,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Венцека, 40-42	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	35,0	35,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 81-85	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	50,0	50,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 81-85	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	25	25	30,0	30,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 81-85	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 81-85	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 87,89,91	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	40,0	40,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Третий проезд, 53	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	16,5	16,5	1956	1956
135/70	Самарская область, Самара,	маты прошивные	аренда	отопление и	Подземная	Подземная	89	89	37,0	37,0	1956	1956

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Октябрьский район, от Третий проезд, 51	80,60,40, стеклопластик RST-250		ГВС								
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 57	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	240,0	240,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 58	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	65,0	65,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 52-54	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	10,0	10,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 52-54	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 97-103	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 109-113	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 109-113	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	60,0	60,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 131,133	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	34,0	34,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 135	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	80,0	80,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Ленинградская, 73а, 73	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	22,0	22,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Ленинградская, 54	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	26,0	26,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Ленинградская, 53-55	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	70,0	70,0	1992	1992

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Ленинградская, 55	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	14,0	14,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Ленинградская, 63	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	45,0	45,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Ленинградская, 75	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	40,0	40,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Ленинградская, 83	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	40,0	40,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Ленинградская, 58	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	30,0	30,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Ленинградская, 60	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	25,0	25,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Ленинградская, 72/38	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	60,0	60,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Ленинградская, 78/82	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	35,0	35,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Ленинградская, 96	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	35,0	35,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Ленинградская, 42/93	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	25,0	25,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Чапаевская, 106-110	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Чапаевская, 106-110	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	40,0	40,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Чапаевская, 109-115	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	50,0	50,0	1992	1992

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Чапаевская, 120	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	154,0	154,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Чапаевская, 122	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	40,0	40,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Чапаевская, 122	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Чапаевская, 130-134	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	86,0	86,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Чапаевская, 136-138	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	114,0	114,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Чапаевская, 140,142,146	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	141,0	141,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Чапаевская, 99-101, 105-107	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	40,0	40,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Чапаевская, 99-101, 105-107	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Чапаевская, 79-83	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	80,0	80,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Молодогвардейская, 56/60	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	15,0	15,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Молодогвардейская, 68, 70	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	15,0	15,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Молодогвардейская, 74	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	5,0	5,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Молодогвардейская, 88	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	9,0	9,0	1992	1992

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Молодогвардейская, 92-94	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	20,0	20,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Молодогвардейская, 104-108	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Молодогвардейская, 104-108	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Молодогвардейская, 120-122	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	60,0	60,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Молодогвардейская, 69	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	20,0	20,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Молодогвардейская, 45,41,49, до ул. Венцека, 54	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	40,0	40,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Некрасовская, 47-49	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	50,0	50,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Некрасовская, 82-88, до ул. Садовая, 76-78	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	60,0	60,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Некрасовская, 61	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	20,0	20,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Некрасовская, 71	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Некрасовская, 75	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	30,0	30,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Некрасовская, 77	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	30,0	30,0	1992	1992

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Некрасовская, 38	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	30,0	30,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Некрасовская, 48	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	50,0	50,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Некрасовская, 44-46	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	20,0	20,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Некрасовская, 57	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	40,0	40,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Некрасовская, 63	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	20,0	20,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Некрасовская, 90	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	90,0	90,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от Репина пер., 4	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Высоцкого, 10	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	30,0	30,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Высоцкого, 3а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	108	108	8,0	8,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Высоцкого, 4	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	57	57	80,0	80,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Высоцкого, 4	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Венцека, 48	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	57,0	57,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Галактионовская, 23	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	181,0	181,0	1992	1992

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Галактионовская, 24-28	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	40,0	40,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Галактионовская, 36	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	45,0	45,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Галактионовская, 39	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	30,0	30,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Галактионовская, 41	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	46,7	46,7	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Галактионовская, 42-44	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	78,0	78,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Галактионовская, 43	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	100,0	100,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Галактионовская, 50-56	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	40,0	40,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Галактионовская, 50-56	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	80,0	80,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Галактионовская, 55	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	40,0	40,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Садовая, 72	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	90,0	90,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Садовая, 50/90	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	20,0	20,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Садовая, 63-67	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	140,5	140,5	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Самарская, 54-56	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	60,0	60,0	1992	1992

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Самарская, 54-56	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	40,0	40,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Самарская, 54-56	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	50,0	50,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Самарская, 72	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	19,0	19,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Самарская, 83-85	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Самарская, 95	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	100	100	27,1	27,1	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Самарская, 95	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	150	150	24,9	24,9	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Маяковского, 12	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	45,0	45,0	1975	1975
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Курортная, 4	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	10,0	10,0	1954	1954
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Курортная, 4	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	34,0	34,0	1954	1954
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Курортная, 5	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	100,0	100,0	1954	1954
135/70	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Красноармейская, 139А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	62,0	62,0	1957	1957
135/70	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Красноармейская, 143А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	28,0	28,0	1946	1946
135/70	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Красноармейская, 141А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	31,0	31,0	1948	1948

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Красноармейская, 137А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	8,0	8,0	1948	1948
135/70	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Красноармейская, 137	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	7,0	7,0	1950	1950
135/70	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Красноармейская, 133	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	14,0	14,0	1957	1957
135/70	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Красноармейская, 133	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	2,0	2,0	1957	1957
135/70	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Красноармейская, 133	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	89	89	3,0	3,0	1957	1957
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Гагарина, 14	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	90,4	90,4	1961	1961
135/70	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Красноармейская, 135а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	10,0	10,0	1948	1948
135/70	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Красноармейская, 143	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1956	1956
135/70	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Красноармейская, 141	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	23,0	23,0	2010	2010
135/70	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Красноармейская, 143А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	20,0	20,0	1951	1951
135/70	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от Проспект Карла Маркса, 15	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	14,0	14,0	1988	1988
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 168	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	47,0	47,0	1990	1990
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Революционная, 107	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	14,0	14,0	1979	1979

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Революционная, 107	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	10,0	10,0	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Советской Армии, 256,258	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	55,0	55,0	1946	1946
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Складенко, 9	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	3,0	3,0	1936	1936
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Советской Армии, 253, лит. В	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	128,0	128,0	1951	1951
135/70	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Мяги, 15	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	6,0	6,0	1970	1970
135/70	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Мориса Тореза, 5	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	12,0	12,0	1967	1967
135/70	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Партизанская, 58	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	50,0	50,0	1978	1978
135/70	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Партизанская, 62	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	26,0	26,0	1975	1975
135/70	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Мяги, 22	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	28,0	28,0	1973	1973
135/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Советской Армии, 161	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	12,0	12,0	1968	1968
95/70	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Магнитогорская, 1	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	26,0	26,0	1993	1993
95/70	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Магнитогорская, 1	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	62,0	62,0	1994	1994
75/40	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Магнитогорская, 1	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	26,0	26,0	1993	1993

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
75/40	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Магнитогорская, 1	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	62,0	62,0	1994	1994
135/70	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Партизанская, 143А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	79,3	79,3	1981	1981
95/70	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Дзержинского, 13	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	44,0	44,0	1987	1987
75/40	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Дзержинского, 13	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	89	11,0	11,0	1987	1987
95/70	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Дзержинского, 13	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	11,0	11,0	1978	1978
135/70	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Красноармейская, 129	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	98	98	13,0	13,0	1962	1962
135/70	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Красноармейская, 127	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	43,0	43,0	1964	1964
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Гагарина, 46	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	9,0	9,0	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Рыльская, 13	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	232,0	232,0	1980	1980
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Калинина, 2	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	50	50	15,0	15,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Красных Коммунаров, 38	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	43,0	43,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Уссурийская, 2	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	26,5	26,5	1998	1998
135/70	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от Тургенева пер., 7	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	20,0	20,0	2007	2007

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Авроры, 122	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	31,5	31,5	1985	1985
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Авроры, 122	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	79,0	79,0	1985	1985
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Авроры, 122	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	65,0	65,0	1985	1985
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Артемовская, 15	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	20,5	20,5	1955	1955
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Артемовская, 3,5	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	20,0	20,0	1957	1957
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Артемовская, 3,5	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	24,0	24,0	1970	1970
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Третий проезд, 55	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	54,5	54,5	1977	1977
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Ленинская, 146	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	67,0	67,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Двадцать второго ПарТСъезда, 1Б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	17,0	17,0	1974	1974
135/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Двадцать второго ПарТСъезда, 1Б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	180,0	180,0	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Двадцать второго ПарТСъезда, 1Б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	50,0	50,0	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Советской Армии, 147	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	7,0	7,0	1980	1980

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Мориса Тореза, 85	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	59,5	59,5	1963	1963
135/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Советской Армии, 159	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	13,0	13,0	1968	1968
135/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Советской Армии, 157	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	13,0	13,0	1968	1968
135/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Аэродромная, 100	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	15,0	15,0	1967	1967
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ново-Садовая, 220	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	93,0	93,0	1989	1989
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 438А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	30,0	30,0	2010	2010
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 438Б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	13,0	13,0	2010	2010
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 438Б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	14,0	14,0	2010	2010
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 438	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	81,0	81,0	2010	2010
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 438-438Б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	69,0	69,0	2010	2010
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 438Б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	51,0	51,0	2010	2010
135/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Уссурийская, 2а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	10,5	10,5	1998	1998
135/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Мориса Тореза, 73	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	10,5	10,5	1963	1963

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Мориса Тореза, 73	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	10,5	10,5	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Мориса Тореза, 75	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	12,0	12,0	1963	1963
135/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Советской Армии, 153	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	12,0	12,0	1997	1997
135/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Аэродромная, 122	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	44,0	44,0	1964	1964
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 450/90	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	35,0	35,0	1977	1977
135/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Советской Армии, 147	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	26,0	26,0	1968	1968
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Николая Панова, 4	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	104,0	104,0	1939	1939
135/70	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Г.С. Аксакова, 15	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	10,0	10,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Красноармейская, 147	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	40,0	40,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Красноармейская, 110	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	46,0	46,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от Тургенева пер., 25	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	15,0	15,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 273	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	101,0	101,0	1962	1962
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Карла Маркса, 193а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	96,0	96,0	1983	1983

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Карла Маркса, 189	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	45,0	45,0	1972	1972
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Гаражная, 18	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	25,0	25,0	1972	1972
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Гаражная, 22	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	22,0	22,0	1978	1978
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Карла Маркса, 197	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	28,0	28,0	1962	1962
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Карла Маркса, 199	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	21,0	21,0	1963	1963
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Карла Маркса, 237	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	39,0	39,0	1985	1985
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Карла Маркса, 243	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	62,0	62,0	1999	1999
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Гастелло, 41	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	12,0	12,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Советской Армии, 184	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	38,0	38,0	1985	1985
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Саранская, 13	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	22,1	22,1	1963	1963
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Саранская, 15	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	28,0	28,0	1967	1967
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Гагарина, 32	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	40,0	40,0	1963	1963
135/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Мориса Тореза, 123	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	39,0	39,0	1966	1966

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Мориса Тореза, 123	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	112,0	112,0	1966	1966
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Теннисная, 25В	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	23,0	23,0	1972	1972
135/70	Самарская область, Самара, Советский район, от Проспект Карла Маркса, 424	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	52,0	52,0	1976	1976
135/70	Самарская область, Самара, Советский район, от Проспект Карла Маркса, 424	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	121,0	121,0	1976	1976
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 29	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	4,5	4,5	1983	1983
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 29	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	12,5	12,5	1983	1983
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 29	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	27,5	27,5	1983	1983
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 31	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	24,0	24,0	1986	1986
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 33	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	7,0	7,0	1986	1986
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 33	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	31,4	31,4	1986	1986
95/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Кабельная, 1,2,3	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	16,0	16,0	1961	1961
95/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Кабельная, 1,2,3	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	26,0	26,0	1961	1961
95/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Кабельная, 1,2,3	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	24,0	24,0	1961	1961

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
95/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Кабельная, 1,2,3	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	18,0	18,0	1961	1961
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Карачаевская, 17	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	10,0	10,0	1952	1952
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Карачаевская, 17а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	10,0	10,0	1952	1952
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Карачаевская, 19	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	10,0	10,0	1952	1952
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Карачаевская, 19а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	29,0	29,0	1952	1952
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Карачаевская, 21	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	9,0	9,0	1952	1952
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Нагорная, 203	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	25,0	25,0	1952	1952
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Нагорная, 207	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	40,0	40,0	1952	1952
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Острогожский проезд, 2/81	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	32	32	20,0	20,0	1951	1951
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Острогожский проезд, 4	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	32	32	20,0	20,0	1952	1952
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Острогожский проезд, 8	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	32	32	10,0	10,0	1952	1952
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Острогожский проезд, 10	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	32	32	8,0	8,0	1952	1952
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Острогожский проезд, 12	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	32	32	8,0	8,0	1952	1952

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Пугачевская, 72	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	20,0	20,0	1953	1953
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Пугачевская, 78	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	22,0	22,0	1953	1953
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Пугачевская, 80	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	20,0	20,0	1953	1953
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Пугачевская, 80а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	9,0	9,0	1953	1953
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Советская, 87	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	20,0	20,0	1952	1952
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Советская, 89	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	34,0	34,0	1952	1952
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Советская, 91	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	8,0	8,0	1952	1952
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Советская, 93	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	15,0	15,0	1952	1952
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Советская, 94	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	50	50	17,0	17,0	1953	1953
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Советская, 96	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	50	50	15,0	15,0	1953	1953
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Советская, 98	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	50	50	12,0	12,0	1953	1953
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Советская, 100	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	50	50	14,0	14,0	1953	1953
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Советская, 102	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	50	50	10,0	10,0	1953	1953

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Советская, 104	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Тех.подполье	Тех.подполье	50	50	12,0	12,0	1953	1953
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Советская, 106	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	50	50	14,0	14,0	1953	1953
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Советская, 108	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	50	50	16,0	16,0	1953	1953
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Советская, 110	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	50	50	16,0	16,0	1953	1953
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Советская, 112	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Тех.подполье	Тех.подполье	50	50	60,0	60,0	1953	1953
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Советская, 114	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	50	50	14,0	14,0	1953	1953
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Советская, 119	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	20,0	20,0	1954	1954
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Советская, 120	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	50	50	11,0	11,0	1953	1953
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ставропольская, 177/83	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Тех.подполье	Тех.подполье	57	57	25,0	25,0	1952	1952
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ставропольская, 179	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	18,0	18,0	1954	1954
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ставропольская, 181	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	23,0	23,0	1952	1952
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ставропольская, 222	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	10,0	10,0	1952	1952
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ставропольская, 228	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Тех.подполье	Тех.подполье	57	57	8,0	8,0	1952	1952

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ставропольская, 230	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	8,0	8,0	1952	1952
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ставропольская, 232/52	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	8,0	8,0	1952	1952
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Ташкентский пер., 44	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	52	52	36,0	36,0	1952	1952
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Ташкентский пер., 48	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	20,0	20,0	1952	1952
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Ташкентский пер., 54	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	16,0	16,0	1952	1952
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Ташкентский пер., 56	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	9,0	9,0	1952	1952
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Ташкентский пер., 56а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	9,0	9,0	1952	1952
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Ташкентский пер., 58	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	3,0	3,0	1952	1952
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Ташкентский пер., 59	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	10,0	10,0	1953	1953
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Ташкентский пер., 59а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	10,0	10,0	1953	1953
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Ташкентский пер., 60	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	10,0	10,0	1952	1952
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Ташкентский пер., 60а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	10,0	10,0	1952	1952
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Ташкентский пер., 61	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	10,0	10,0	1953	1953

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Ташкентский пер., 61а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	10,0	10,0	1953	1953
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Ташкентский пер., 62	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	16,0	16,0	1923	1923
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Ташкентский пер., 63	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	8,0	8,0	1954	1954
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Ташкентский пер., 63а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	8,0	8,0	1953	1953
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Ташкентский пер., 65	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	15,0	15,0	1953	1953
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Ташкентский пер., 65а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	8,0	8,0	1953	1953
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Ташкентский пер., 74	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	12,0	12,0	1954	1954
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Ташкентский пер., 74а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	12,0	12,0	1954	1954
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Ташкентский пер., 76	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	16,0	16,0	1954	1954
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Ташкентский пер., 76б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	38,0	38,0	1954	1954
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Ташкентский пер., 78б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	15,0	15,0	1954	1954
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Ташкентский пер., 80	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	66,0	66,0	1954	1954
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Черемшанская, 173	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	12,0	12,0	1954	1954

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Черемшанская, 175	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	9,0	9,0	1954	1954
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Черемшанская, 179	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	8,0	8,0	1954	1954
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Черемшанская, 179а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	15,0	15,0	1954	1954
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Черемшанская, 202а/274	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	23,0	23,0	1954	1954
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Черемшанская, 204	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	10,0	10,0	1954	1954
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Черемшанская, 204	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	15,0	15,0	1954	1954
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Артемовская, 30	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	28,0	28,0	1982	1982
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Артемовская, 30а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	40,0	40,0	1983	1983
135/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Аэродромная, 85	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	50,0	50,0	1964	1964
135/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Аэродромная, 85	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	19,0	19,0	1964	1964
135/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Аэродромная, 83	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	53,0	53,0	1964	1964
135/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Аэродромная, 83	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	6,0	6,0	1964	1964
95/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Юных Пионеров, 61	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	90,0	90,0	1960	1960

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Карла Маркса, 163	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	60,0	60,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Масленникова, 40	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	10,0	10,0	1963	1963
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Масленникова, 40	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	21,0	21,0	1962	1962
75/40	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Ленина, 15	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	47,0	47,0	1986	1986
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Ленина, 15	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	47,0	47,0	1986	1986
75/40	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 5	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	19,0	19,0	1966	1966
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 5	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	19,0	19,0	1966	1966
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 13	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	4,0	4,0	1958	1958
75/40	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 21	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	41,0	41,0	1956	1956
75/40	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Первомайская, 30	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	29,0	29,0	1968	1968
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Первомайская, 30	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	29,0	29,0	1968	1968
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 7	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	20,0	20,0	1968	1968
75/40	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 7	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	20,0	20,0	1968	1968

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 15	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	20,0	20,0	1965	1965
75/40	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 15	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	20,0	20,0	1965	1965
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Больничная, 31	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	46,0	46,0	1982	1982
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Клиническая, 17	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	8,5	8,5	1973	1973
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Клиническая, 17	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	8,5	8,5	1973	1973
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Больничная, 18	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	25,0	25,0	1972	1972
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Больничная, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	16,0	16,0	1972	1972
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Больничная, 20а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	6,0	6,0	1973	1973
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Ленина, 2а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	18,0	18,0	1989	1989
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Масленникова, 21	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	8,0	8,0	1955	1955
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Масленникова, 23	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	10,0	10,0	1954	1954
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Масленникова, 25	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	9,0	9,0	1955	1955
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Масленникова, 27	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	27,0	27,0	1956	1956

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Луначарского, 28	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	30,0	30,0	1956	1956
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Масленникова, 9	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	11,0	11,0	1961	1961
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Масленникова, 11	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	107	107	10,0	10,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Масленникова, 15	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	5,0	5,0	1958	1958
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Масленникова, 17	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	9,0	9,0	1958	1958
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Масленникова, 19	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	58,0	58,0	1958	1958
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Скляренко, 3	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	38,0	38,0	1961	1961
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Скляренко, 5	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	75	75	42,0	42,0	1968	1968
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Мичурина, 112	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	76,7	76,7	1989	1989
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Мичурина, 131	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	36,0	36,0	1969	1969
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Масленникова, 6	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	22,0	22,0	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Масленникова, 8	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	13,5	13,5	1938	1938
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Масленникова, 10	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	13,0	13,0	1961	1961

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Мичурина, 116	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	35,0	35,0	1969	1969
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Мичурина, 116а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	51,0	51,0	1972	1972
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Николая Панова, 17	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	11,0	11,0	1967	1967
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Скляренко, 15	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	10,5	10,5	1970	1970
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Скляренко, 7	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	18,5	18,5	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Скляренко, 8	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	24,0	24,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Скляренко, 11	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	71,2	71,2	1967	1967
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 153	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	7,0	7,0	1982	1982
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 155	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	4,0	4,0	1979	1979
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 155	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	10,0	10,0	1979	1979
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 155	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	8,0	8,0	1979	1979
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 155	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	8,0	8,0	1979	1979
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 157	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	7,0	7,0	1974	1974

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Масленникова, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	34,0	34,0	1956	1956
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Масленникова, 24	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	88,0	88,0	1956	1956
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Масленникова, 42	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	42,0	42,0	1956	1956
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Московское шоссе, 12	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	28,0	28,0	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Московское шоссе, 14	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	50,0	50,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Николая Панова, 33	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	11,0	11,0	1961	1961
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Николая Панова, 35	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	7,0	7,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Николая Панова, 35а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	24,0	24,0	1980	1980
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Ленина, 5	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	32,0	32,0	1984	1984
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Челюскинцев, 10	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	6,0	6,0	1974	1974
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Челюскинцев, 12	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	16,0	16,0	1975	1975
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Ленина, 7	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	39,5	39,5	1984	1984
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Ленина, 7	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	12,0	12,0	1984	1984

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Ленина, 7	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	9,0	9,0	1984	1984
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Ленина, 9	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	11,0	11,0	1984	1984
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Ленина, 9	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	27,1	27,1	1984	1984
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Мичурина, 70	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	14,0	14,0	1934	1934
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Радонежская, 5	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	11,0	11,0	1934	1934
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Радонежская, 7	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	11,0	11,0	1938	1938
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Мичурина, 72	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	11,0	11,0	1957	1957
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Осипенко, 130	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	25,0	25,0	1934	1934
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Челюскинцев, 17	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	35,0	35,0	1973	1973
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Челюскинцев, 11	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	6,0	6,0	1974	1974
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Ленина, 3	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	100,0	100,0	1983	1983
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Ленина, 3	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	11,0	11,0	1983	1983
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Ленина, 3	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	13,0	13,0	1983	1983

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Ленина, 3	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	45,0	45,0	1983	1983
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Ленина, 3	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	26,0	26,0	1983	1983
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Челюскинцев, 13	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	6,0	6,0	1973	1973
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Челюскинцев, 19	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	6,0	6,0	1973	1973
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Челюскинцев, 23	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	4,0	4,0	1973	1973
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Ленина, 16	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	14,0	14,0	1974	1974
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Ленина, 16	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	13,0	13,0	1974	1974
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 27	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	46,0	46,0	1975	1975
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 25	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	8,0	8,0	1971	1971
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 25	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	8,0	8,0	1971	1971
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Ленина, 3	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	15,0	15,0	1978	1978
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Ленина, 3	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	49,0	49,0	1980	1980
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Ленина, 3	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	13,0	13,0	1978	1978

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Осипенко, 34	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	10,0	10,0	1974	1974
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Осипенко, 126 к2	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	8,0	8,0	1947	1947
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Осипенко, 126 к3	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	8,0	8,0	1947	1947
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Осипенко, 126 к4	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	10,0	10,0	1947	1947
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Осипенко, 126 к6	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	44,0	44,0	1947	1947
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Осипенко, 126 к5	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	8,0	8,0	1949	1949
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Осипенко, 32	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	10,0	10,0	1988	1988
75/40	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Осипенко, 32	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	10,0	10,0	1988	1988
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Молодогвардейская, 225	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	34,0	34,0	1975	1975
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Молодогвардейская, 225	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	36,0	36,0	1975	1975
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Молодогвардейская, 225	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	80,0	80,0	1975	1975
75/40	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Молодогвардейская, 225	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	80,0	80,0	1975	1975
75/40	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Молодогвардейская, 225	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	23,0	23,0	1975	1975

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Молодогвардейская, 225	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	23,0	23,0	1975	1975
75/40	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Молодогвардейская, 225	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	36,0	36,0	1976	1976
75/40	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Молодогвардейская, 225	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	34,0	34,0	1975	1975
75/40	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Невская, 7	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	17,0	17,0	1976	1976
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Невская, 7	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	17,0	17,0	1976	1976
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Первомайская, 24	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	52,0	52,0	1935	1935
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Полевая, 50	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	34,0	34,0	1975	1975
75/40	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Полевая, 50	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	17,0	17,0	1975	1975
75/40	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Полевая, 50	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	17,0	17,0	1975	1975
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Осипенко, 2	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	32,1	32,1	1970	1970
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Осипенко, 8	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	22,0	22,0	1968	1968
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 30	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	44,0	44,0	1969	1969
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Осипенко, 2А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	25,0	25,0	1976	1976

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Осипенко, 2Б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	18,0	18,0	1977	1977
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Осипенко, 2В	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	25,0	25,0	1980	1980
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Осипенко, 4	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	11,0	11,0	1969	1969
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Осипенко, 14	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	48,0	48,0	1970	1970
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Осипенко, 18	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	10,0	10,0	1973	1973
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 24	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	79,0	79,0	1968	1968
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 24	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	8,0	8,0	1968	1968
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 32	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	45,0	45,0	1972	1972
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Гая, 32	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	35,0	35,0	1966	1966
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Гая, 36	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	12,0	12,0	1974	1974
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ерошевского, 74	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	6,0	6,0	1987	1987
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ерошевского, 70	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	18,0	18,0	1984	1984
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Мичурина, 143	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	25,0	25,0	1983	1983

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Революционная, 75	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	45,0	45,0	1994	1994
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Николая Панова, 40	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	12,0	12,0	1965	1965
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Николая Панова, 38	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	40,0	40,0	1965	1965
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Николая Панова, 38А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	28,0	28,0	1980	1980
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Мичурина, 137Б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	2,5	2,5	1985	1985
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Мичурина, 141	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	7,0	7,0	1969	1969
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Мичурина, 120	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	36,0	36,0	1964	1964
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Мичурина, 139Б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	5,0	5,0	1988	1988
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Николая Панова, 36	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	10,0	10,0	1972	1972
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ерошевского, 19	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	15,0	15,0	1984	1984
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Курортная, 3	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	30,0	30,0	1952	1952
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Курортная, 5	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	5,0	5,0	1954	1954
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Курортная, 6	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	45,0	45,0	1954	1954

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ерошевского, 51	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	33,5	33,5	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ерошевского, 49	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	59,0	59,0	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Московское шоссе, 18	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	18,0	18,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Московское шоссе, 20А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	6,0	6,0	1991	1991
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Московское шоссе, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	17,0	17,0	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Николая Панова, 66	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	53,0	53,0	1966	1966
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Подшипниковая, 15	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	63,5	63,5	1965	1965
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ерошевского, 76	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	15,0	15,0	1977	1977
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ерошевского, 80	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	14,0	14,0	1976	1976
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ерошевского, 84	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	14,0	14,0	1975	1975
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Лукачева, 42	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	15,0	15,0	1974	1974
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Подшипниковая, 18	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	160,0	160,0	1962	1962
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Революционная, 79	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	16,0	16,0	1976	1976

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Революционная, 87	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	24,0	24,0	1962	1962
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Революционная, 89	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	24,0	24,0	1962	1962
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Московское шоссе, 30	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	32,0	32,0	1971	1971
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Революционная, 50	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	22,0	22,0	1967	1967
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Революционная, 52	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	12,0	12,0	1965	1965
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Революционная, 54	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	8,0	8,0	1965	1965
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ерошевского, 2	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	25,0	25,0	1939	1939
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ерошевского, 17	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	24,0	24,0	1988	1988
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Николая Панова, 2/159	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	35,0	35,0	1940	1940
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 165	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	11,0	11,0	1934	1934
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 167	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	43,0	43,0	1938	1938
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 171	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	35,0	35,0	1938	1938
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Часовая, 2, до ул. Ново-	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	89,0	89,0	1939	1939

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Садовая, 173											
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 179	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	10,0	10,0	1956	1956
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Часовая, 5/6	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	59,0	59,0	1940	1940
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Скляренко, 17	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	17,0	17,0	1986	1986
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Скляренко, 19	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	15,0	15,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Скляренко, 21	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	19,0	19,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Николая Панова, 28	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	10,0	10,0	1989	1989
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Николая Панова, 30	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	33,0	33,0	1982	1982
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 281	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	88,0	88,0	1969	1969
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 283	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	8,0	8,0	1969	1969
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Советской Армии, 224	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	15,0	15,0	1933	1933
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Советской Армии, 228	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	3,0	3,0	1933	1933
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Советской Армии, 232	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	20,0	20,0	1982	1982
95/70	Самарская область, Самара,	маты прошивные	аренда	отопление и	Подземная	Подземная	114	114	42,0	42,0	1933	1933

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Октябрьский район, от ул. Советской Армии, 236	80,60,40, стеклопластик RST-250		ГВС								
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Восьмая Радиальная, 10	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	116,0	116,0	1958	1958
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Восьмая Радиальная, 1	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	22,0	22,0	1958	1958
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Восьмая Радиальная, 3	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	6,0	6,0	1958	1958
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Восьмая Радиальная, 5	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	17,0	17,0	1958	1958
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Восьмая Радиальная, 7	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	8,0	8,0	1958	1958
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Восьмая Радиальная, 9	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	6,0	6,0	1958	1958
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Восьмая Радиальная, 11	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	32	32	7,0	7,0	1958	1958
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Восьмая Радиальная, 13	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	35,0	35,0	1958	1958
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Восьмая Радиальная, 15	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	8,0	8,0	1958	1958
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Восьмая Радиальная, 17	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	6,0	6,0	1958	1958
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Восьмая Радиальная, 19	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	6,0	6,0	1958	1958
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Восьмая Радиальная, 23	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	7,0	7,0	1959	1959

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Восьмая Радиальная, 25	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	32	32	20,0	20,0	1959	1959
5/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Восьмая Радиальная, 27	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	32	32	8,0	8,0	1961	1961
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Восьмая Радиальная, 29	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	8,0	8,0	1960	1960
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Восьмая Радиальная, 33	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	7,0	7,0	1961	1961
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Гастелло, 12	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	25,0	25,0	1971	1971
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Восьмая Радиальная, 6	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	15,0	15,0	1961	1961
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново- Садовая, 162	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	79	79	7,5	7,5	1972	1972
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново- Садовая, 162	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	7,5	7,5	1972	1972
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново- Садовая, 164А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	22,0	22,0	1974	1974
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново- Садовая, 285	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	8,0	8,0	1959	1959
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново- Садовая, 287	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	8,0	8,0	1984	1984
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново- Садовая, 289	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	113,0	113,0	1958	1958
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Советской Армии, 216	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	73,0	73,0	1958	1958

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Советской Армии, 271	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	15,0	15,0	1989	1989
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Советской Армии, 275	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	25,0	25,0	1980	1980
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Советской Армии, 277	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	28,0	28,0	1986	1986
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Советской Армии, 285	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	12,0	12,0	1975	1975
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Шестая Радиальная, 66	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	15,0	15,0	1964	1964
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Гастелло, 35	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	51,0	51,0	1994	1994
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Гастелло, 37	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	10,0	10,0	1990	1990
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Гастелло, 35А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Надземная	Надземная	114	114	72,0	72,0	1965	1965
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Кольцевая, 104	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	10,0	10,0	1963	1963
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Кольцевая, 100	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	42,0	42,0	1965	1965
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Кольцевая, 102	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	16,0	16,0	1963	1963
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Московское шоссе, 108	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	20,0	20,0	1965	1965
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Московское шоссе, 110	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	38,0	38,0	1966	1966

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 295	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	16,0	16,0	1965	1965
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Московское шоссе, 124	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	31,0	31,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Московское шоссе, 126	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	14,0	14,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Московское шоссе, 128	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	27,0	27,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Советской Армии, 219	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	37,0	37,0	1962	1962
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Советской Армии, 235	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	70,0	70,0	1966	1966
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 299	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	21,0	21,0	1966	1966
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 301	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	10,0	10,0	1967	1967
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Советской Армии, 201	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	11,0	11,0	1985	1985
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Советской Армии, 223	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	10,0	10,0	1981	1981
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Советской Армии, 225	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	6,0	6,0	1971	1971
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Советской Армии, 229	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	22,0	22,0	1970	1970
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Советской Армии, 231	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	33,0	33,0	1967	1967

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Советской Армии, 233	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	42,0	42,0	1964	1964
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Советской Армии, 237	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	20,0	20,0	1966	1966
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Советской Армии, 239	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	20,0	20,0	1970	1970
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Печерская, 26	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	5,0	5,0	1955	1955
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Печерская, 24	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	10,0	10,0	1957	1957
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Дыбенко, 15	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	8,0	8,0	1955	1955
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Дыбенко, 17	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Тех.подполье	Тех.подполье	57	57	26,0	26,0	1955	1955
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Дыбенко, 13	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	7,0	7,0	1957	1957
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Дыбенко, 11	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	8,0	8,0	1957	1957
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Дыбенко, 9	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	8,0	8,0	1953	1953
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Дыбенко, 7	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	42,0	42,0	1953	1953
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Четвертый проезд, 44	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	47,0	47,0	1958	1958
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Четвертый проезд, 42	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	10,0	10,0	1960	1960

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Печерская, 3	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	14,0	14,0	1974	1974
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Революционная, 109	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	9,0	9,0	1942	1942
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Гаражная, 16	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	6,0	6,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Карла Маркса, 193	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	4,0	4,0	1972	1972
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Карла Маркса, 191	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	5,0	5,0	1972	1972
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Гагарина, 26	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	29,8	29,8	1984	1984
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Гагарина, 28	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	63,7	63,7	1954	1954
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Гагарина, 24А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	2,0	2,0	1996	1996
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Георгия Митирева проезд, 10/1	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	10,0	10,0	1962	1962
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Георгия Митирева проезд, 12 (секц.1)	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	10,0	10,0	1963	1963
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Георгия Митирева проезд, 14	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	14,0	14,0	1957	1957
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Артемовская, 12	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	31,0	31,0	1957	1957
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Артемовская, 14	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	5,0	5,0	1957	1957

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Корабельная, 7	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	34,0	34,0	1957	1957
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Корабельная, 9	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	7,0	7,0	1957	1957
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Артемовская, 17	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	9,5	9,5	1958	1958
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Артемовская, 22	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	34,5	34,5	1958	1958
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Гагарина, 40	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	59,5	59,5	1993	1993
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Гагарина, 42	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	5,8	5,8	1969	1969
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Гагарина, 48	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	6,0	6,0	1961	1961
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Гагарина, 52	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	6,0	6,0	1968	1968
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Гагарина, 56	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	12,0	12,0	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Гагарина, 60	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	7,8	7,8	1961	1961
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Гагарина, 62	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	20,5	20,5	1969	1969
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Гагарина, 64	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	8,0	8,0	1969	1969
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Гагарина, 68	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	9,0	9,0	1972	1972

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Гаражная, 13А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	12,0	12,0	1913	1913
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Дыбенко, 8	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	61,0	61,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Саранская, 17	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	28,9	28,9	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Саранская, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	40,1	40,1	1954	1954
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ялтинская, 2А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	12,0	12,0	1984	1984
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ялтинская, 9	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	88	88	27,0	27,0	1917	1917
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Четвертый проезд, 6	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Тех.подполье	Тех.подполье	114	114	44,0	44,0	1967	1967
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Карла Маркса, 167	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	10,0	10,0	1967	1967
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Карла Маркса, 169	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	7,0	7,0	1967	1967
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Карла Маркса, 179	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	7,0	7,0	1970	1970
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Карла Маркса, 181/64	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	7,0	7,0	1961	1961
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Карла Маркса, 177	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	106,5	106,5	2003	2003
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Карла Маркса, 233	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	9,5	9,5	1981	1981

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Карла Маркса, 239	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	9,0	9,0	1956	1956
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Советской Армии, 186	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	10,0	10,0	1954	1954
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Советской Армии, 192	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	28,5	28,5	1984	1984
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Советской Армии, 190	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	20,0	20,0	1985	1985
75/40	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Авроры, 146А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	27,0	27,0	2002	2002
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Авроры, 146А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	54,0	54,0	2002	2002
75/40	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Авроры, 146А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	27,0	27,0	2002	2002
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 40	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	51,0	51,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Академика Павлова, 85	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	109,0	109,0	1937	1937
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Академика Павлова, 84	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	34,0	34,0	1963	1963
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Советской Армии, 230	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	24,0	24,0	1955	1955
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Советской Армии, 254	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	82,5	82,5	1966	1966
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Радонежская, 2А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	16,0	16,0	1981	1981

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Осипенко, 6	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	9,0	9,0	1969	1969
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Осипенко, 10	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	46,0	46,0	1971	1971
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Осипенко, 12	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	125,0	125,0	1958	1958
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Осипенко, 12	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	12,5	12,5	1958	1958
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ерошевского, 72А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	38,0	38,0	1980	1980
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Гая, 32А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	30,0	30,0	1964	1964
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Масленникова, 22	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	1,5	1,5	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Советской Армии, 194	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	32,0	32,0	1987	1987
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Часовая, 4, до ул. Ново- Садовая, 175А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	4,0	4,0	1972	1972
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Осипенко, 36	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	69,0	69,0	1978	1978
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Осипенко, 32А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	19,0	19,0	1977	1977
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Карла Маркса, 195А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	100,0	100,0	1963	1963
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект	маты прошивные 80,60,40,	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	15,0	15,0	1966	1966

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Карла Маркса, 201А	стеклопластик RST-250										
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Кольцевая, 165	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	45,0	45,0	1966	1966
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Подшипниковая, 14	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	74,0	74,0	1969	1969
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново- Садовая, 9А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	43,0	43,0	1969	1969
75/40	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново- Садовая, 9А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	43,0	43,0	1969	1969
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Челюскинцев, 25	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	54,0	54,0	1985	1985
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Саранская, 12	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	31,0	31,0	1930	1930
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Челюскинцев, 1	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	39,0	39,0	1979	1979
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Революционная, 66	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	40,0	40,0	1948	1948
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Комсомольская, 45А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	52	52	20,0	20,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново- Садовая, 4	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	27,0	27,0	1952	1952
135/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Аэродромная, 127	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	30,0	30,0	1964	1964
135/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Аэродромная, 125	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	84,6	84,6	1964	1964
135/70	Самарская область, Самара,	маты прошивные	аренда	отопление и	Подземная	Подземная	89	89	30,0	30,0	1963	1963

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Советский район, от ул. Аэродромная, 46	80,60,40, стеклопластик RST-250		ГВС								
135/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Авроры, 109	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	43,0	43,0	1963	1963
135/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Аэродромная, 48	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	12,0	12,0	1964	1964
135/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Аэродромная, 46	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	12,0	12,0	1963	1963
135/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Аэродромная, 48	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	1,0	1,0	1964	1964
135/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Аэродромная, 46	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	1,0	1,0	1963	1963
135/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Аэродромная, 117	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	16,0	16,0	1965	1965
135/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Партизанская, 175	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	12,0	12,0	1967	1967
135/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Гагарина, 77	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	36,0	36,0	1961	1961
135/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Авроры, 157	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	1,0	1,0	1961	1961
135/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Авроры, 157	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	5,0	5,0	1961	1961
135/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Антонова-Овсеенко, 2	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	2,0	2,0	1993	1993
135/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Ивана Булкина, 86	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	10,0	10,0	1962	1962

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Советский район, от Лучистый пер., 2	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	36,0	36,0	1964	1964
135/70	Самарская область, Самара, Советский район, от Лучистый пер., 4	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	29,0	29,0	1988	1988
135/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Авроры, 173	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	76,0	76,0	1957	1957
95/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Печерская, 42	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	16,0	16,0	1957	1957
95/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Печерская, 46	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	6,0	6,0	1957	1957
135/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Ивана Булкина, 46	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	44,0	44,0	1957	1957
135/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Энтузиастов, 93	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	9,0	9,0	2021	2021
135/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Советской Армии, 132	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	18,5	18,5	1969	1969
135/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Советской Армии, 132	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	28,5	28,5	1969	1969
135/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Советской Армии, 130а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	10,0	10,0	1991	1991
135/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Гагарина, 149	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	12,5	12,5	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Гагарина, 147	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	20,0	20,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Гагарина, 149	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	22,0	22,0	1960	1960

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Гагарина, 151	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	19,5	19,5	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Советский район, от Второй Безымянный пер., 4Б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	55,0	55,0	1966	1966
135/70	Самарская область, Самара, Советский район, от Второй Безымянный пер., 4Б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	40,0	40,0	1966	1966
135/70	Самарская область, Самара, Советский район, от Второй Безымянный пер., 4Б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	36,0	36,0	1966	1966
135/70	Самарская область, Самара, Советский район, от Второй Безымянный пер., 4Б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	4,8	4,8	1966	1966
	Самарская область, Самара, Советский район, от Второй Безымянный пер., 4Б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	1,0	1,0	1966	1966
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Двадцать второго Партсъезда, 152	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	17,0	17,0	1966	1966
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Двадцать второго Партсъезда, 154	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	46,3	46,3	1966	1966
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Двадцать второго Партсъезда, 154	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	45,5	45,5	1966	1966
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Двадцать второго Партсъезда, 154	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	4,6	4,6	1966	1966
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Двадцать второго Партсъезда, 152	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	3,3	3,3	1966	1966

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Двадцать второго Партсъезда, 152	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	14,4	14,4	1966	1966
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Арцыбушевская, 3а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	10,0	10,0	1990	1990
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Арцыбушевская, 3а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	25,0	25,0	1990	1990
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Арцыбушевская, 3а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	56,4	56,4	1990	1990
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Арцыбушевская, 3а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	15,0	15,0	1990	1990
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Арцыбушевская, 3а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	24,0	24,0	1972	1972
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Арцыбушевская, 3	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	26,0	26,0	1972	1972
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Арцыбушевская, 3	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	18,0	18,0	1972	1972
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Магнитогорская, 3	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	44,0	44,0	1990	1990
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Магнитогорская, 3	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	57	44,0	44,0	1990	1990
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Магнитогорская, 3	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	12,0	12,0	1990	1990
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Магнитогорская, 3	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	57	12,0	12,0	1990	1990
	#ССЫЛКА!	маты прошивные 80,60,40,	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	89,0	89,0	1963	1963

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
		стеклопластик RST-250										
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Авроры, 92	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	26,0	26,0	1974	1974
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Авроры, 94	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	39,0	39,0	1970	1970
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Красноармейская, 119	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	71,0	71,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Рабочая, 89	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	72,0	72,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Агибалова, 42А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	50	50	86,0	86,0	1960	1960
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Тухачевского, 222	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	40,0	40,0	1970	1970
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Аксаковская, 169А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	10,0	10,0	1962	1962
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Аксаковская, 171	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	100	100	10,0	10,0	1962	1962
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Гагарина, 5	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	100	100	79,0	79,0	1964	1964
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Гагарина, 7А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	24,0	24,0	1963	1963
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Гагарина, 7	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	100	100	18,0	18,0	1962	1962
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Гагарина, 9А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	100	100	27,0	27,0	1967	1967
	Самарская область, Самара,	маты прошивные	аренда	отопление и	Подземная	Подземная	100	100	18,0	18,0	1974	1974

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Железнодорожный район, от ул. Магнитогорская, 6А	80,60,40, стеклопластик RST-250		ГВС								
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от Проспект Карла Маркса, 124	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	100	100	3,0	3,0	1965	1965
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от Проспект Карла Маркса, 126	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	100	100	20,0	20,0	1963	1963
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	100	100	46,0	46,0	1962	1962
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от Проспект Карла Маркса, 128	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	100	100	44,0	44,0	1962	1962
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от Проспект Карла Маркса, 130	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	50	50	5,0	5,0	1962	1962
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, Пролетарская 173	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	100	100	64,0	64,0	1961	1961
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Пролетарская, 173	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	43,0	43,0	1961	1961
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Пролетарская, 175	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	12,0	12,0	1960	1960
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Аэродромная, 16А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	150	150	92,0	92,0	1977	1977
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Гагарина, 75А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	30,0	30,0	1980	1980
	н/д	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	96,0	96,0	1937	1937
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Красноармейская, 117, до ул. Никитинская, 21	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	67,0	67,0	1938	1938

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Никитинская, 25	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	38,0	38,0	1952	1952
	н/д	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	150	150	15,0	15,0	1987	1987
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Спортивная, 3, до ул. Спортивная, 5	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	50,0	50,0	1987	1987
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Спортивная, 3, до ул. Спортивная, 5	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	50,0	50,0	1987	1987
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Спортивная, 3, до ул. Спортивная, 1	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	60,0	60,0	1988	1988
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Спортивная, 3, до ул. Спортивная, 1	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	69,0	69,0	1988	1988
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от Проспект Карла Маркса, 161	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	130,0	130,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Двадцать второго Партсъезда, 196	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	76	76	25,0	25,0	1993	1993
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Братьев Коростелевых, 142	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	100,0	100,0	1990	1990
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Восьмая Радиальная, 3	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	34,0	34,0	1958	1958
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Георгия Митирева проезд, 3	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	18,0	18,0	1974	1974

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Георгия Митирева проезд, 3	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	198,0	198,0	1976	1976
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Ленина, 1	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	34,0	34,0	1978	1978
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Дыбенко, 12а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	57	57	7,0	7,0	1968	1968
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Советской Армии, 211	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	70,0	70,0	1960	1960
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Московское шоссе, 77	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	300	300	17,0	17,0	1986	1986
	#ССЫЛКА!	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	81,0	81,0	1977	1977
	#ССЫЛКА!	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	136,0	136,0	1986	1986
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Масленникова, 14	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	14,0	14,0	1958	1958
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Масленникова, 14	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	15,0	15,0	1958	1958
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Масленникова, 16	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	142,0	142,0	1958	1958
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Масленникова, 16	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	13,0	13,0	1958	1958
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ерошевского, 96	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	20,0	20,0	1962	1962
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ерошевского, 96	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	13,0	13,0	1962	1962

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Московское шоссе, 22, до ул. Ерошевского, 98	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	10,0	10,0	1962	1962
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Красных Коммунаров, 15	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	42,0	42,0	1996	1996
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Красных Коммунаров, 15	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	21,0	21,0	1996	1996
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Красных Коммунаров, 15	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	21,0	21,0	1996	1996
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Красных Коммунаров, 15	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	43,0	43,0	1996	1996
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Красных Коммунаров, 15	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	21,5	21,5	1996	1996
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Красных Коммунаров, 15	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	21,5	21,5	1996	1996
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Партизанская, 234	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	36,0	36,0	1964	1964
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Партизанская, 230	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	10,0	10,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Промышленности, 301	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	10,0	10,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Куйбышева, 155	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	120,0	120,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Фрунзе, 136	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	60,0	60,0	1960	1960
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект	маты прошивные 80,60,40,	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	25,0	25,0	1971	1971

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Юных Пионеров, 130А	стеклопластик RST-250										
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Аэродромная, 121	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	33,0	33,0	1964	1964
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Советской Армии, 283	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	65,0	65,0	1960	1960
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Советской Армии, 283, до ул. Советской Армии, 281	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	49,0	49,0	1960	1960
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Полевая, 56	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	20,0	20,0	1969	1969
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Ленина, 2	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	145,0	145,0	1967	1967
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Ленина, 2, до Проспект Ленина, 6	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	48,0	48,0	1967	1967
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Ленина, 6	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	28,0	28,0	1967	1967
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Ленина, 6	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	108	36,0	36,0	1967	1967
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Ленина, 6	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	136,0	136,0	1967	1967
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Ленина, 10	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	76	60,0	60,0	1968	1968
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Ленина, 10	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	76	145,0	145,0	1968	1968
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул.	маты прошивные 80,60,40,	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	105,0	105,0	1964	1964

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Советской Армии, 210	стеклопластик RST-250										
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Луначарского, 60	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	152,0	152,0	1983	1983
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Ленина, 14А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	150	150	200,0	200,0	1988	1988
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Ленина, 14А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	400,0	400,0	1988	1988
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Ленина, 14А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	140	140	24,0	24,0	1988	1988
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Гастелло, 47	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	50,0	50,0	1989	1989
	н/д	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	110,0	110,0	1974	1974
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Георгия Ратнера, 3	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	100	100	42,0	42,0	1962	1962
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Георгия Ратнера, 23	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	33,0	33,0	1961	1961
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Антонова-Овсеевко, 87	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	55,0	55,0	1962	1962
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Антонова-Овсеевко, 95	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	41,0	41,0	1961	1961
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Антонова-Овсеевко, 97а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	29,0	29,0	1962	1962
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Антонова-Овсеевко, 99	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	50,0	50,0	1961	1961
	Самарская область, Самара,	маты прошивные	аренда	отопление и	Подземная	Подземная	32	32	9,0	9,0	1957	1957

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Советский район, от ул. Ивана Булкина, 95а	80,60,40, стеклопластик RST-250		ГВС								
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Николая Панова, 25	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	250,0	250,0	1984	1984
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Мечникова, 52	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	49,0	49,0	2014	2014
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Георгия Ратнера, 13	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	50	50	12,0	12,0	1962	1962
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Георгия Ратнера, 17	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	40,0	40,0	1968	1968
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Антонова-Овсеевко, 97	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	67,0	67,0	1962	1962
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Антонова-Овсеевко, 101	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	100	100	56,0	56,0	1962	1962
	Самарская область, Самара, Советский район, от Славный пер., 2	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	30,0	30,0	1975	1975
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Свободы, 218/19	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	25,0	25,0	1972	1972
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Стара-Загора, 114, до , ТК 3	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	10,0	10,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Кирова, 228, до , ТК22	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	18,0	18,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Стара-Загора, 114, до , ТК 3	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	11,0	11,0	1979	1979
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Кирова, 250, до , ТК	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	20,0	20,0	1979	1979

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	11											
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Стара-Загора, 114, до , ТК 11	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	16,0	16,0	1979	1979
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Московское шоссе, 169, до , ТК 8	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	4,0	4,0	1982	1982
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Московское шоссе, 167, до , ТК 9	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	4,0	4,0	1983	1983
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Московское шоссе, 165, до , ТК 9	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	83,0	83,0	1983	1983
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Воронежская, 143, до , ТК 12	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	18,0	18,0	1978	1978
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Воронежская, 141, до , ТК 11	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	20,0	20,0	1978	1978
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Воронежская, 139, до , ТК 10	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	21,0	21,0	1978	1978
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Воронежская, 137, до , ТК 9	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	22,0	22,0	1978	1978
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Стара-Загора, 104А, до , ТК 7	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	32,0	32,0	1979	1979
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Стара-Загора, 110, до , ТК 6	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	30,0	30,0	1978	1978
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Стара-Загора, 110, до , ТК 5	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	26,0	26,0	1959	1959
	Самарская область, Самара,	маты прошивные	аренда	отопление и	Подземная	Подземная	159	159	18,0	18,0	1978	1978

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Промышленный район, от ул. Воронежская, 137, до , ТК 8	80,60,40, стеклопластик RST-250		ГВС								
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Стара-Загора, 100, до , ТК 2	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	17,0	17,0	1978	1978
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Стара-Загора, 100, до , 1	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	16,0	16,0	1978	1978
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Двадцать второго Партсъезда, 8а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	55,0	55,0	1982	1982
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Стара-Загора, 100А, до , ТК1	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	22,0	22,0	1981	1981
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Стара-Загора, 108, до , ТК 4	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	7,0	7,0	1978	1978
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Кирова, 238, до , ТК - 18	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	3,0	3,0	1969	1969
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Кирова, 236, до , ТК 18	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	55,0	55,0	1969	1969
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 13А, до Проспект Кирова, 258	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	9,0	9,0	1971	1971
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 15, до Проспект Кирова, 246	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	29,0	29,0	1971	1971
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 16, до Проспект Кирова, 242	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	20,0	20,0	1969	1969
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 22, до Проспект Кирова, 234	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	14,0	14,0	1969	1969

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 22, до , ТК 23см	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	85,0	85,0	1969	1969
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 23см, до Проспект Кирова, 230	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	15,0	15,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 14, до Проспект Кирова, 270	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	27,0	27,0	1971	1971
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 19, до Проспект Кирова, 274	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	5,0	5,0	1977	1977
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 12, до Проспект Кирова, 284	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	17,0	17,0	1969	1969
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 12, до Проспект Кирова, 286	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	27,0	27,0	1969	1969
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 11, до Проспект Кирова, 288	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	40,0	40,0	1974	1974
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 9а, до ул. Воронежская, 256	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	13,6	13,6	1967	1967
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 1, до ул. Воронежская, 252	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	17,7	17,7	1967	1967
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 1, до ул. Воронежская, 250	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	12,2	12,2	1967	1967
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 2, до ул. Воронежская, 248	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	11,8	11,8	1967	1967
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 4, до ул. Воронежская, 246	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	42,0	42,0	1967	1967
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 5, до ул. Воронежская, 240	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	12,0	12,0	1967	1967

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 8, до ул. Воронежская, 236	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	14,0	14,0	1967	1967
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 11, до ул. Ново-Вокзальная, 225	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	13,5	13,5	1967	1967
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 12, до ул. Ново-Вокзальная, 227	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	16,0	16,0	1967	1967
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 12, до ул. Ново-Вокзальная, 223	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	14,0	14,0	1963	1963
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 12', до ул. Ново-Вокзальная, 211	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	19,0	19,0	1967	1967
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 16, до Московское шоссе, 155	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	18,0	18,0	1974	1974
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 6, до ул. Воронежская, 238	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	11,2	11,2	1967	1967
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 15в, до ул. Воронежская, 214	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	34,0	34,0	1966	1966
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 15в, до ул. Воронежская, 216	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	34,0	34,0	1966	1966
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 14, до ул. Воронежская, 218	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	20,0	20,0	1966	1966
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК13а, до ул. Воронежская, 220	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	21,0	21,0	1966	1966
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 136, до ул. Воронежская, 226	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	24,0	24,0	1966	1966
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК	маты прошивные 80,60,40,	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	22,0	22,0	1967	1967

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	186	стеклопластик RST-250										
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 11, до ул. Воронежская, 184	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	18,0	18,0	1966	1966
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 12, до ул. Воронежская, 186	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	18,0	18,0	1967	1967
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 126, до ул. Стара-Загора, 104	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	20,0	20,0	1976	1976
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 10а, до ул. Воронежская, 188	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	14,0	14,0	1969	1969
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 14а, до ул. Воронежская, 192	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	13,0	13,0	1966	1966
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 13, до ул. Воронежская, 196	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	21,0	21,0	1966	1966
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 12а, до ул. Стара-Загора, 102а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	6,0	6,0	1981	1981
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 10, до ул. Воронежская, 198	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	46,0	46,0	1966	1966
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 4, до ул. Ново-Вокзальная, 201	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	32,0	32,0	1977	1977
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 6, до ул. Ново-Вокзальная, 197	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	20,0	20,0	1977	1977
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 7, до ул. Ново-Вокзальная, 205	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	16,0	16,0	1976	1976
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 2, до ул. Ново-Вокзальная, 203	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	24,0	24,0	1976	1976
	Самарская область, Самара,	маты прошивные	аренда	отопление и	Подземная	Подземная	89	89	37,0	37,0	1969	1969

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Промышленный район, от , ТК 37, до Проспект Карла Маркса, 324	80,60,40, стеклопластик RST-250		ГВС								
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 40, до Проспект Карла Маркса, 330	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	12,0	12,0	1967	1967
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 40, до Проспект Карла Маркса, 326	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	15,0	15,0	1967	1967
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 42, до Проспект Карла Маркса, 320	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	15,0	15,0	1997	1997
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 27, до Проспект Карла Маркса, 348	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	15,0	15,0	1967	1967
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 27, до Проспект Карла Маркса, 346	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	40,0	40,0	1981	1981
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 30, до Проспект Кирова, 170	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	92,0	92,0	1976	1976
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 30, до Проспект Кирова, 168	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	12,0	12,0	1994	1994
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 31, до Проспект Карла Маркса, 360	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	33,0	33,0	1966	1966
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 34, до Проспект Карла Маркса, 354	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	12,0	12,0	1968	1968
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ,	маты прошивные 80,60,40,	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	8,0	8,0	1967	1967

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	TK26, до Проспект Карла Маркса, 350	стеклопластик RST-250										
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , УВ 1, до Проспект Карла Маркса, 356	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	1,2	1,2	1971	1971
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 27, до Проспект Карла Маркса, 344	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	38,0	38,0	1983	1983
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 11, до Проспект Кирова, 208	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	123	123	33,0	33,0	1975	1975
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 16, до Проспект Кирова, 204	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	15,0	15,0	1968	1968
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 17, до Проспект Кирова, 200	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	14,0	14,0	1968	1968
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 17, до Проспект Кирова, 190	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	18,0	18,0	1967	1967
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 15, до , ТК 15а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	26,0	26,0	1975	1975
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 9, до Проспект Кирова, 219	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	13,0	13,0	1967	1967
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 9, до Проспект Кирова, 218	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	18,0	18,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 6, до Проспект Кирова, 226	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	43,0	43,0	1967	1967
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 6, до Проспект Кирова, 226А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	56,0	56,0	1967	1967
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК	маты прошивные 80,60,40,	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	31,0	31,0	1967	1967

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	7, до Проспект Кирова, 222	стеклопластик RST-250										
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 8, до Проспект Кирова, 220	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	32,0	32,0	1967	1967
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 2, до Проспект Кирова, 212	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	32,0	32,0	1967	1967
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 15а, до Проспект Кирова, 178	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	28,0	28,0	1975	1975
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Партизанская, 66А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	9,9	9,9	1967	1967
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Мориса Тореза, 1	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	3,5	3,5	1967	1967
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Дзержинского, 8	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	61,7	61,7	1972	1972
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Партизанская, 124	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	17,8	17,8	1969	1969
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Революционная, 157А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	49,1	49,1	1977	1977
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Чернореченская, 27А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	190,0	190,0	1978	1978
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Красноармейская, 124/9	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	87,0	87,0	1977	1977
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Чернореченская, 33	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	123,0	123,0	1965	1965
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Красноармейская, 125	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	20,0	20,0	1971	1971
	Самарская область, Самара,	маты прошивные	аренда	отопление и	Подземная	Подземная	219	219	72,0	72,0	1968	1968

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Железнодорожный район, от ул. Гагарина, 9	80,60,40, стеклопластик RST-250		ГВС								
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Чернореченская, 7	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	71,0	71,0	1966	1966
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Киевская, 10	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	12,0	12,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Киевская, 10	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	22,0	22,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Киевская, 10	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	18,0	18,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Киевская, 10	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	9,0	9,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 23а, до ул. Стара-Загора, 159а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	32,0	32,0	1982	1982
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Красноармейская, 149	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	47,0	47,0	1951	1951
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 22, до ул. Стара-Загора, 153	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	37,0	37,0	1973	1973
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от Товарный Двор, 6	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	14,0	14,0	1976	1976
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от Товарный Двор, 6	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	8,0	8,0	1976	1976
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Льва Толстого, 115	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	47,0	47,0	1976	1976
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Льва Толстого, 115	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	33,0	33,0	1976	1976

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 4, до ул. Ново-Вокзальная, 195	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	25,0	25,0	1979	1979
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 24, до Московское шоссе, 123	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	35,0	35,0	1977	1977
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Льва Толстого, 121	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	6,0	6,0	1970	1970
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 31, до ул. Фадеева, 44	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	18,0	18,0	1978	1978
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Чернореченская, 27	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	82,0	82,0	1973	1973
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 33Б, до ул. Фадеева, 44Б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	80,0	80,0	1998	1998
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 35, до ул. Фадеева, 40	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	9,0	9,0	1970	1970
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 38, до Московское шоссе, 81	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	25,0	25,0	1982	1982
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 39, до Московское шоссе, 83	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	21,0	21,0	1982	1982
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 25, до Московское шоссе, 109	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	23,0	23,0	1977	1977
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 23, до Московское шоссе, 95	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	21,0	21,0	1977	1977
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 23, до Московское шоссе, 103	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	29,0	29,0	1977	1977
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 39, до Московское шоссе, 87	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	5,0	5,0	1977	1977

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Николая Панова, 42	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	7,0	7,0	1967	1967
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Мориса Тореза, 93	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	65,0	65,0	1967	1967
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Аэродромная, 116	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	10,0	10,0	1965	1965
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Аэродромная, 114	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	17,0	17,0	1964	1964
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Аэродромная, 114	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	15,0	15,0	1964	1964
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Аэродромная, 122	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	50,0	50,0	1964	1964
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Мориса Тореза, 143	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	13,0	13,0	1963	1963
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Мориса Тореза, 139	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	28,0	28,0	1964	1964
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Мориса Тореза, 141	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	16,0	16,0	1964	1964
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Мориса Тореза, 135	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	14,0	14,0	1964	1964
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Мориса Тореза, 147	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	15,0	15,0	1964	1964
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Аэродромная, 108	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	20,0	20,0	1964	1964
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Мориса Тореза, 115	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	40,0	40,0	1965	1965

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Мориса Тореза, 115	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	3,9	3,9	1965	1965
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Партизанская, 198	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	15,0	15,0	1965	1965
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Аэродромная, 101	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	44,0	44,0	1965	1965
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Аэродромная, 103	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	16,0	16,0	1964	1964
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Аэродромная, 119	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	16,5	16,5	1964	1964
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Партизанская, 232	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	23,0	23,0	1964	1964
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Партизанская, 179	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	13,0	13,0	1965	1965
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Партизанская, 175А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	15,0	15,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Артемовская, 50	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	46,5	46,5	1973	1973
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Советской Армии, 154	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	15,5	15,5	1967	1967
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Гагарина, 112А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	124,0	124,0	1961	1961
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Гагарина, 112А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	23,0	23,0	1961	1961
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Гагарина, 112А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	10,0	10,0	1961	1961

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Советской Армии, 143	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	12,0	12,0	1997	1997
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Советской Армии, 155	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	12,0	12,0	1968	1968
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Советской Армии, 27	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	29,0	29,0	1972	1972
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Физкультурная, 15	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	13,0	13,0	1960	1960
	Самарская область, Самара, Ленинский район	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	25,0	25,0	1960	1960
	Самарская область, Самара, Ленинский район	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	7,0	7,0	1960	1960
	Самарская область, Самара, Ленинский район	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	52,0	52,0	1960	1960
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК33Б, до ул. Фадеева, 44а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	5,0	5,0	1996	1996
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК14, до Московское шоссе, 129	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	23,5	23,5	1978	1978
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК2, до ул. Фадеева, 60	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	10,0	10,0	1976	1976
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК5, до ул. Фадеева, 64	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	25,0	25,0	1970	1970
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК6, до ул. Ново-Вокзальная, 132	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	15,0	15,0	1976	1976
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК7,	маты прошивные 80,60,40,	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	40,0	40,0	1976	1976

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	до ул. Ново-Вокзальная, 144	стеклопластик RST-250										
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК10, до ул. Ново-Вокзальная, 128	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	15,0	15,0	1976	1976
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 25, до Проспект Карла Маркса, 262	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	8,0	8,0	1966	1966
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 25, до Проспект Карла Маркса, 260	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	41,0	41,0	1966	1966
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК3, до ул. Стара-Загора, 83	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	13,0	13,0	1966	1966
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 4, до ул. Стара-Загора, 85	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	30,0	30,0	1967	1967
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 4, до ул. Стара-Загора, 87	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	70,0	70,0	1967	1967
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 2, до ул. Стара-Загора, 59	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	25,0	25,0	1966	1966
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 2, до ул. Стара-Загора, 61	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	36,0	36,0	1966	1966
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 16, до ул. Стара-Загора, 57	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	33,0	33,0	1977	1977
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 18, до ул. Стара-Загора, 53	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	29,0	29,0	1966	1966
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 19, до ул. Двадцать второго Партсъезда, 181	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	19,0	19,0	1973	1973

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 20, до ул. Двадцать второго Партсъезда, 183	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	13,0	13,0	1966	1966
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 21, до ул. Двадцать второго Партсъезда, 177	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	12,0	12,0	1966	1966
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 21, до ул. Двадцать второго Партсъезда, 175	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	73,0	73,0	1966	1966
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 6, до ул. Стара-Загора, 65	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	12,0	12,0	1966	1966
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 6, до ул. Стара-Загора, 63	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	17,0	17,0	1966	1966
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 10, до ул. Стара-Загора, 69	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	20,0	20,0	1974	1974
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 11, до ул. Стара-Загора, 71	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	7,0	7,0	1966	1966
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 11, до ул. Стара-Загора, 67	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	28,0	28,0	1966	1966
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 12, до ул. Стара-Загора, 73	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	7,0	7,0	1966	1966
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 13, до ул. Стара-Загора, 75	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	22,0	22,0	1966	1966
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 13, до ул. Стара-Загора, 97	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	40,0	40,0	1966	1966
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 28, до Проспект Карла Маркса,	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	16,0	16,0	1966	1966

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	270											
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 28, до Проспект Карла Маркса, 268	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	38,0	38,0	1966	1966
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 29, до Проспект Карла Маркса, 274	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	17,0	17,0	1972	1972
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 26, до Проспект Карла Маркса, 264	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	9,0	9,0	1966	1966
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 27, до Проспект Карла Маркса, 266	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	6,0	6,0	1966	1966
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 16, до ул. Двадцать второго Партсъезда, 179	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	6,0	6,0	1970	1970
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 31, до Проспект Карла Маркса, 274 А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	11,0	11,0	1996	1996
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 30, до ул. Стара-Загора, 111	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	32,0	32,0	1966	1966
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 40, до ул. Стара-Загора, 119	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	8,0	8,0	1969	1969
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 41, до ул. Стара-Загора, 121	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	24,0	24,0	1968	1968
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 42, до ул. Стара-Загора, 133	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	10,0	10,0	1967	1967
	Самарская область, Самара,	маты прошивные	аренда	отопление и	Подземная	Подземная	108	108	19,0	19,0	1967	1967

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Промышленный район, от , ТК 43, до ул. Стара-Загора, 135	80,60,40, стеклопластик RST-250		ГВС								
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 43, до ул. Стара-Загора, 137	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	50,0	50,0	1968	1968
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 44, до ул. Стара-Загора, 109	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	54,0	54,0	1966	1966
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 45, до ул. Стара-Загора, 123	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	12,0	12,0	1966	1966
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК, до Проспект Карла Маркса, 294	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	10,0	10,0	1989	1989
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 53 А, до ул. Ново-Вокзальная, 110 А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	22,0	22,0	1988	1988
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 49, до ул. Стара-Загора, 107	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	24,0	24,0	1966	1966
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 50, до ул. Стара-Загора, 105	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	7,0	7,0	1966	1966
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 31, до ул. Стара-Загора, 117	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	13,0	13,0	1967	1967
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 32, до ул. Стара-Загора, 115	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	14,0	14,0	1967	1967
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 36, до ул. Стара-Загора, 79	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	30,0	30,0	1966	1966
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 36, до , ТК 36 А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	43,0	43,0	1966	1966
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 36 А, до ул. Стара-Загора, 77	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	29,0	29,0	1966	1966

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 37, до ул. Стара-Загора, 113	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	4,0	4,0	1966	1966
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 37, до ул. Стара-Загора, 93	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	9,0	9,0	1966	1966
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 38, до ул. Стара-Загора, 95	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	12,0	12,0	1966	1966
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 51, до ул. Стара-Загора, 103	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	7,0	7,0	1966	1966
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 51, до ул. Стара-Загора, 99	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	30,0	30,0	1966	1966
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 52, до ул. Стара-Загора, 101	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	6,0	6,0	1970	1970
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК, до ул. Ново-Вокзальная, 114	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	98,0	98,0	2010	2010
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 58, до , ТК	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	57,0	57,0	2010	2010
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 47 А, до , ТК	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	35,0	35,0	1989	1989
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 2, до ул. Стара-Загора, 84 А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	5,0	5,0	1984	1984
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 20, до ул. Стара-Загора, 90 А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	3,0	3,0	1994	1994
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 19, до ул. Стара-Загора, 90	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	11,0	11,0	1993	1993
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 14, до ул. Стара-Загора, 80	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	8,0	8,0	1970	1970

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 15, до ул. Фадеева, 57	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	10,0	10,0	1970	1970
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 6, до ул. Стара-Загора, 78	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	35,0	35,0	1973	1973
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 7, до ул. Стара-Загора, 70	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	52,0	52,0	1977	1977
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 7Б, до ул. Стара-Загора, 64	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	17,0	17,0	1977	1977
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 7 Б, до ул. Стара-Загора, 64	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	57	17,0	17,0	1977	1977
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , УВ цтп 190, до Проспект Карла Маркса, 306	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	57,0	57,0	1990	1990
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 4, до Проспект Карла Маркса, 318 Б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	31,0	31,0	1983	1983
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 4, до Проспект Карла Маркса, 318 В	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	39,0	39,0	1981	1981
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 3, до Проспект Карла Маркса, 318 А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	71,0	71,0	1984	1984
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 2, до Проспект Карла Маркса, 318	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	4,0	4,0	1979	1979
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 1, до Проспект Карла Маркса, 318	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	4,0	4,0	1979	1979
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 1, до ул. Ново-Вокзальная, 191	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	4,0	4,0	1971	1971
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 2,	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	12,0	12,0	1971	1971

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	до ул. Ново-Вокзальная, 187	RST-250										
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 2, до ул. Стара-Загора, 141	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	16,0	16,0	1977	1977
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 3, до ул. Стара-Загора, 143	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	8,0	8,0	1972	1972
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 4, до ул. Стара-Загора, 145	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Тех.подполье	Тех.подполье	89	89	10,0	10,0	1972	1972
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 5, до ул. Стара-Загора, 147	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	21,0	21,0	1977	1977
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 5, до ул. Стара-Загора, 147	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Тех.подполье	Тех.подполье	114	114	23,0	23,0	1977	1977
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК5, до , ТК6	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	90,0	90,0	1973	1973
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 6, до ул. Стара-Загора, 149	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	15,0	15,0	1973	1973
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 1, до ул. Стара-Загора, 139	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	21,0	21,0	1971	1971
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 1, до ул. Стара-Загора, 159	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	8,0	8,0	1973	1973
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 3, до ул. Стара-Загора, 161	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	29,0	29,0	1973	1973
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 3, до ул. Стара-Загора, 151 А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	89	89	38,0	38,0	1985	1985
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 7, до ул. Ново-Вокзальная, 165	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	159	159	22,0	22,0	2002	2002
	Самарская область, Самара,	маты прошивные	аренда	отопление и	Подземная	Подземная	89	57	22,0	22,0	2002	2002

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Промышленный район, от , ТК 7, до ул. Ново-Вокзальная, 165	80,60,40, стеклопластик RST-250		ГВС								
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 3, до ул. Ново-Вокзальная, 161	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	19,0	19,0	1999	1999
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 3, до ул. Ново-Вокзальная, 161	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	19,0	19,0	1999	1999
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 4, до ул. Ново-Вокзальная, 155	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	8,0	8,0	1999	1999
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 4, до ул. Ново-Вокзальная, 155	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	45	8,0	8,0	1999	1999
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 5, до ул. Ново-Вокзальная, 155	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	9,0	9,0	1999	1999
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 5, до ул. Ново-Вокзальная, 155	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	9,0	9,0	1999	1999
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 8, до ул. Ново-Вокзальная, 167	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	23,0	23,0	2001	2001
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 8, до ул. Ново-Вокзальная, 167	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	23,0	23,0	2001	2001
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 5, до ул. Воронежская, 20А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	39,5	39,5	1945	1945
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 7, до ул. Калинина, 29	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	6,5	6,5	1945	1945
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 2, до ул. Вольская, 99	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	6,5	6,5	1951	1951
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 12, до ул. Воронежская, 34	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	4,0	4,0	1951	1951

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 13, до Тихий пер., 7	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	6,0	6,0	1951	1951
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 6, до ул. Калинина, 39	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	5,5	5,5	1950	1950
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 11, до ул. Калинина, 35	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	5,0	5,0	1951	1951
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 5, до ул. Краснодонская, 37	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	14,0	14,0	1954	1954
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 10, до ул. Ново-Вокзальная, 5	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	64,0	64,0	1958	1958
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 2, до Проспект Кирова, 36 А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	8,0	8,0	1976	1976
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 2, до Проспект Кирова, 36	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	18,0	18,0	1975	1975
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 7, до ул. Ново-Вокзальная, 32	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	3,5	3,5	1959	1959
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК ПА, до ул. Свободы, 82А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	8,0	8,0	1972	1972
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК ПА, до ул. Свободы, 84 А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	5,0	5,0	1972	1972
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 9, до ул. Ново-Вокзальная, 34	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	3,5	3,5	1942	1942
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 38, до ул. Свободы, 82	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	3,0	3,0	1943	1943
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 3, до ул. Рыльская, 44	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	32,0	32,0	1979	1979

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 5, до ул. Земеца, 21	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	7,0	7,0	1944	1944
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 21, до ул. Земеца, 11	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	39,0	39,0	1944	1944
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 14, до Старый пер., 3	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	11,0	11,0	1944	1944
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 13, до Старый пер., 1	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	11,0	11,0	1944	1944
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 8, до Стационарный пер., 3	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	35,0	35,0	1945	1945
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 10, до Стационарный пер., 5	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	37,0	37,0	1945	1945
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 27, до Костромской пер., 8	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	39,0	39,0	1957	1957
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 35, до Костромской пер., 12	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	8,0	8,0	1957	1957
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 45, до Стационарный пер., 11	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	80,0	80,0	1957	1957
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 20, до ул. Краснодарская, 28	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	2,5	2,5	1957	1957
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 22, до ул. Краснодарская, 26	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	2,5	2,5	1942	1942
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 23, до ул. Свободы, 128	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	3,0	3,0	1942	1942
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 24, до ул. Свободы, 126	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	3,0	3,0	1942	1942

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 17, до Павлова пер., 9	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	3,5	3,5	1950	1950
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 27, до Павлова пер., 2	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	13,5	13,5	1942	1942
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 4, до Павлова пер., 4	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	5,5	5,5	1954	1954
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 1, до ул. Краснодонская, 25	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	16,0	16,0	1940	1940
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 3, до ул. Краснодонская, 29	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	16,0	16,0	1940	1940
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 17, до Проспект Кирова, 52	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	15,0	15,0	1941	1941
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 20, до Театральный проезд, 10 А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	29,0	29,0	1942	1942
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 23, до Театральный проезд, 8	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	21,0	21,0	1940	1940
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 23, до Театральный проезд, 8 А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	20,5	20,5	1942	1942
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 6, до ул. Теннисная, 23	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	33,0	33,0	1972	1972
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , УВ 2, до Томашевский тупик, 1	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	6,0	6,0	1945	1945
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 33, до Ново-Вокзальный тупик, 2	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	10,0	10,0	1945	1945
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , УВ 9, до ул. Калинина, 18	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	7,0	7,0	1942	1942

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 38, до Томашевский тупик, 4	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	32	32	8,0	8,0	1945	1945
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 39, до Томашевский тупик, 6	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	6,0	6,0	1945	1945
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 37, до ул. Калинина, 16	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	10,0	10,0	1942	1942
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 26, до ул. Свободы, 96	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	2,0	2,0	1942	1942
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 30, до ул. Свободы, 102	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	2,0	2,0	1942	1942
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 31, до ул. Свободы, 104	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	2,0	2,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 32, до ул. Калинина, 12	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	44,0	44,0	1942	1942
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 36, до Томашевский тупик, 2	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	3,0	3,0	1943	1943
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК см, до Проспект Кирова, 33	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	57	57	37,0	37,0	1951	1951
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , УВ 1, до , ТК см	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	57	57	76,0	76,0	1951	1951
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 6, до ул. Двадцать второго Партсъезда, 35	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	24,0	24,0	1974	1974
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 5, до ул. Двадцать второго Партсъезда, 37	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	34,0	34,0	1977	1977

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 3, до ул. Двадцать второго Партсъезда, 39	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	40,0	40,0	1974	1974
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 5, до ул. Средне-Садовая, 46	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	10,0	10,0	1969	1969
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 5, до ул. Калинина, 21	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	62,0	62,0	1943	1943
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 2, до ул. Воронежская, 12	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	3,0	3,0	1943	1943
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 6, до ул. Свободы, 114	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	2,0	2,0	1943	1943
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 7, до ул. Свободы, 112	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	2,0	2,0	1943	1943
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 9, до ул. Калинина, 17	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	8,0	8,0	1943	1943
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от , ТК 9, до ул. Воронежская, 1	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	24,0	24,0	1953	1953
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Черемшанская, 131	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	12,0	12,0	1960	1960
	н/д	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	150	150	50,0	50,0	1960	1960
	н/д	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	50,0	50,0	1960	1960
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Минская, 32	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	41,0	41,0	1964	1964
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Минская,	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	40,0	40,0	1964	1964

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	32	RST-250										
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Минская, 32	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	41,0	41,0	1964	1964
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Минская, 32	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	40,0	40,0	1964	1964
	н/д	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	45,0	45,0	1965	1965
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Черемшанская, 150	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	55,0	55,0	1965	1965
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 227	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	35,0	35,0	1955	1955
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 227	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	35,0	35,0	1955	1955
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Нагорная, 128	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	50,0	50,0	1983	1983
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Нагорная, 128	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	32,0	32,0	1983	1983
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Нагорная, 128	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	32,0	32,0	1983	1983
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Нагорная, 128	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	50,0	50,0	1983	1983
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Минская, 28	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	67,0	67,0	1994	1994
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Минская, 28	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	67,0	67,0	1964	1964
	Самарская область, Самара,	маты прошивные	аренда	отопление и	Подземная	Подземная	86	86	36,0	36,0	1964	1964

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Кировский район, от ул. Минская, 28	80,60,40, стеклопластик RST-250		ГВС								
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Минская, 30А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	36,0	36,0	1972	1972
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Минская, 32	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	35,0	35,0	1964	1964
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 227	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	50	50	5,0	5,0	1955	1955
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Черемшанская, 131/34	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	36,0	36,0	1960	1960
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Черемшанская, 131	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	36,0	36,0	1960	1960
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Черемшанская, 150	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	50	50	36,0	36,0	1965	1965
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ставропольская, 183	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	25,0	25,0	1952	1952
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ставропольская, 185	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	18,0	18,0	1952	1952
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ставропольская, 187	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	23,0	23,0	1952	1952
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Ташкентский пер., 42	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	52	52	36,0	36,0	1952	1952
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Нагорная, 205	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	25,0	25,0	1952	1952
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Нагорная, 209/64	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	40,0	40,0	1952	1952

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Нагорная, 199	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	50	50	12,0	12,0	1952	1952
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ставропольская, 224	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	10,0	10,0	1952	1952
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Ташкентский пер., 60А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	6,0	6,0	1952	1952
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Ташкентский пер., 65-62	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	49,0	49,0	1953	1953
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Ташкентский пер., 60-60А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	41,0	41,0	1952	1952
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Ташкентский пер., 60А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	19,0	19,0	1952	1952
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Нагорная, 205	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	50	50	34,0	34,0	1952	1952
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Нагорная, 205-207	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	56	56	36,0	36,0	1952	1952
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Ташкентский пер., 60а-58	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	200	200	15,0	15,0	1952	1952
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Ташкентский пер., 60А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	60,0	60,0	1952	1952
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Ташкентский пер., 58-56А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	50	50	60,0	60,0	1952	1952
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ставропольская, 228	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	50	50	17,0	17,0	1952	1952
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ставропольская, 230	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	19,0	19,0	1952	1952

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ставропольская, 232	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	41,0	41,0	1952	1952
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Ташкентский пер., 56А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	50	50	15,0	15,0	1952	1952
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Ташкентский пер., 56А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	50	50	37,0	37,0	1952	1952
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Советская, 94	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	40,0	40,0	1953	1953
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Советская, 98	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	50,0	50,0	1953	1953
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Советская, 100	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	25,0	25,0	1953	1953
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Советская, 102	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	48,0	48,0	1953	1953
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Советская, 100	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	80	80	89,0	89,0	1953	1953
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Нагорная, 91	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	80	80	21,0	21,0	1952	1952
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Нагорная, 203	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	50	50	42,0	42,0	1952	1952
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Нагорная, 199	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	50	50	29,0	29,0	1952	1952
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Советская, 91А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	50	50	31,0	31,0	1952	1952
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Советская, 91	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	50	50	38,0	38,0	1952	1952

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Советская, 89А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	22,0	22,0	1952	1952
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Советская, 89А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	55,0	55,0	1952	1952
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ставропольская, 224	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	42,0	42,0	1952	1952
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ставропольская, 179	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	76,0	76,0	1954	1954
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ставропольская, 177	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	45,0	45,0	1952	1952
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Острогожский проезд, 4	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	70	70	20,0	20,0	1951	1951
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ставропольская, 181	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	24,0	24,0	1952	1952
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Острогожский проезд, 8	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	55,0	55,0	1952	1952
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Острогожский проезд, 8	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	21,0	21,0	1952	1952
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Острогожский проезд, 10	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	39,0	39,0	1952	1952
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Острогожский проезд, 12	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	45,0	45,0	1952	1952
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ставропольская, 183	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	50,0	50,0	1952	1952
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ставропольская, 187	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	50,0	50,0	1952	1952

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Ташкентский пер., 48	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	50	50	11,0	11,0	1952	1952
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Ташкентский пер., 44	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	50	50	11,0	11,0	1952	1952
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Нагорная, 203а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	23,0	23,0	1952	1952
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Советская, 91а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	33,0	33,0	1952	1952
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ставропольская, 185	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	20,0	20,0	1952	1952
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ставропольская, 222	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	22,0	22,0	1952	1952
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Советская, 89Б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	20,0	20,0	1952	1952
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Советская, 89	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	35,0	35,0	1952	1952
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Ташкентский пер., 78А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	150	150	8,0	8,0	1954	1954
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Ташкентский пер., 78А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	40,0	40,0	1954	1954
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Черемшанская, 179А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	16,0	16,0	1954	1954
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Черемшанская, 179	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	16,0	16,0	1954	1954
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Черемшанская, 179	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	150	150	56,0	56,0	1954	1954

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Черемшанская, 206А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	15,0	15,0	1954	1954
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Карачаевская, 31А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	50	50	35,0	35,0	1958	1958
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Черемшанская, 204А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	77,5	77,5	1954	1954
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Черемшанская, 202А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	77,5	77,5	1954	1954
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Черемшанская, 200	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	17,0	17,0	1954	1954
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Советская, 106	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	80	80	34,0	34,0	1953	1953
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Советская, 108	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	80	80	23,0	23,0	1953	1953
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Советская, 110	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	80	80	57,0	57,0	1953	1953
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Советская, 112	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	80	80	42,0	42,0	1953	1953
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Советская, 114	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	80	80	57,0	57,0	1953	1953
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Советская, 116	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	50	50	22,0	22,0	1953	1953
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Советская, 118	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	80	80	19,0	19,0	1953	1953
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Советская, 115	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	50,0	50,0	1953	1953

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Карачаевская, 21	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	12,0	12,0	1952	1952
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Черемшанская, 175	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	29,0	29,0	1954	1954
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Черемшанская, 173	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	25,0	25,0	1954	1954
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Черемшанская, 173	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	70	70	19,0	19,0	1954	1954
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Карачаевская, 19	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	64,0	64,0	1952	1952
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Ташкентский пер., 76а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	12,0	12,0	1952	1952
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Ташкентский пер., 74а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	50	50	34,0	34,0	1953	1953
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Ташкентский пер., 65	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	150	150	70,0	70,0	1953	1953
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Ташкентский пер., 67	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	31,0	31,0	1953	1953
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Ташкентский пер., 65А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	80	80	30,0	30,0	1953	1953
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Ташкентский пер., 65А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	50	50	23,0	23,0	1953	1953
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Пугачевская, 80А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	50	50	29,0	29,0	1953	1953
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Пугачевская, 74А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	50	50	20,0	20,0	1953	1953

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Пугачевская, 76	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	30,0	30,0	1953	1953
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Пугачевская, 78А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	80	80	23,0	23,0	1953	1953
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Ташкентский пер., 59	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	100	100	26,0	26,0	1953	1953
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Ташкентский пер., 61	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	100	100	34,7	34,7	1953	1953
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Ташкентский пер., 63	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	125	125	40,0	40,0	1954	1954
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Ташкентский пер., 63	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	125	125	23,0	23,0	1954	1954
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Карачаевская, 21	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	25,0	25,0	1952	1952
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Карачаевская, 17	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	12,0	12,0	1952	1952
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Ташкентский пер., 76б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	63,0	63,0	1954	1954
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Ташкентский пер., 78а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	20,0	20,0	1954	1954
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Ташкентский пер., 76а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	34,0	34,0	1952	1952
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Карачаевская, 31А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	20,0	20,0	1965	1965
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Карачаевская, 31Б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	34,0	34,0	1958	1958

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Пугачевская, 74	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	18,0	18,0	1953	1953
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Пугачевская, 76	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	15,0	15,0	1953	1953
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Пугачевская, 78А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	15,0	15,0	1953	1953
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Советская, 116	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	50	50	18,0	18,0	1953	1953
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Советская, 117	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	35,0	35,0	1954	1954
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Советская, 118	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	50	50	15,0	15,0	1953	1953
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Ташкентский пер., 67	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	25,0	25,0	1953	1953
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Ташкентский пер., 76А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	25,0	25,0	1952	1952
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Черемшанская, 200	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	17,0	17,0	1954	1954
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Черемшанская, 202	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	17,0	17,0	1954	1954
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Черемшанская, 202А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	17,0	17,0	1954	1954
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Черемшанская, 206А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	15,0	15,0	1954	1954
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Земеца, 22	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	12,0	12,0	1949	1949

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Земеца, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	44,0	44,0	1952	1952
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 402	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	3,5	3,5	1968	1968
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 372	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	25,0	25,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Георгия Димитрова, 39	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	8,0	8,0	1979	1979
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Георгия Димитрова, 19	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	27,5	27,5	1976	1976
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ташкентская, 134	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	10,0	10,0	1974	1974
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ташкентская, 162	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	17,0	17,0	1975	1975
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ташкентская, 85	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	6,0	6,0	1974	1974
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ташкентская, 83	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	7,0	7,0	1973	1973
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ташкентская, 77	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	7,0	7,0	1978	1978
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Коломенский пер., 7	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	7,0	7,0	1957	1957
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 165А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	18,0	18,0	1940	1940
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 171А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	23,0	23,0	1939	1939

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Севастопольская, 34А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	2,5	2,5	1952	1952
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Севастопольская, 36	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	32	32	3,0	3,0	1952	1952
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Металлургов, 1	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	28,0	28,0	1952	1952
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Каховская, 47	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	65,0	65,0	1993	1993
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Севастопольская, 27	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	3,5	3,5	1948	1948
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Советская, 74	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	4,0	4,0	1953	1953
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Юных Пионеров, 163	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	2,5	2,5	1953	1953
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Металлистов, 54	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	13,0	13,0	1952	1952
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Юбилейная, 49	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	13,0	13,0	1951	1951
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Юбилейная, 45	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	14,0	14,0	1950	1950
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Металлистов, 44	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	2,0	2,0	1950	1950
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Металлистов, 42	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	5,0	5,0	1950	1950
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Металлистов, 56А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	2,0	2,0	1952	1952

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Металлистов, 56	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	21,0	21,0	1952	1952
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Металлистов, 62	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	4,0	4,0	1953	1953
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Юбилейная, 50	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	4,0	4,0	1952	1952
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Юбилейная, 52Б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	14,0	14,0	1952	1952
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Юбилейная, 59	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	5,0	5,0	1953	1953
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Юбилейная, 54	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	16,0	16,0	1952	1952
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Юбилейная, 58А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	35,5	35,5	1952	1952
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Юбилейная, 63	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	5,0	5,0	1954	1954
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Металлистов, 33	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	17,0	17,0	1953	1953
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Советская, 34	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	28,5	28,5	1950	1950
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Советская, 35А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	4,0	4,0	1953	1953
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Советская, 3	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	56,0	56,0	1990	1990
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Советская, 3	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	16,0	16,0	1990	1990

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Пугачевская, 4	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	39,0	39,0	1990	1990
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Пугачевская, 4	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	39,0	39,0	1990	1990
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Землянский проезд, 8	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	24,0	24,0	1956	1956
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Серноводская, 154	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	41,0	41,0	1956	1956
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Изыскательская, 177	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	4,0	4,0	1958	1958
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Азовская, 72А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	30,0	30,0	1976	1976
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 478	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	37,0	37,0	1986	1986
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Юных Пионеров, 143	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	26,0	26,0	1953	1953
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара- Загора, 305	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	50,0	50,0	1980	1980
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Юных Пионеров, 147	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	2,0	2,0	1953	1953
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Юных Пионеров, 149	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	6,0	6,0	1953	1953
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Георгия Димитрова, 69	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	20,0	20,0	1983	1983
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Кирова, 345	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	15,0	15,0	1969	1969

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Юбилейная, 66	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	4,0	4,0	1953	1953
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Юбилейная, 64	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	2,0	2,0	1953	1953
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 471	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	52,0	52,0	1974	1974
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Юбилейная, 62	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	4,0	4,0	1953	1953
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Юбилейная, 60	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	5,0	5,0	1953	1953
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Георгия Димитрова, 80	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	70,0	70,0	1983	1983
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Севастопольская, 53	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	6,0	6,0	1958	1958
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Севастопольская, 51	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	4,0	4,0	1953	1953
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Севастопольская, 54	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	3,0	3,0	1953	1953
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Севастопольская, 52	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	8,0	8,0	1953	1953
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Севастопольская, 50	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	3,0	3,0	1952	1952
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 508	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	20,0	20,0	1972	1972
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 506	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	12,0	12,0	1972	1972

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Севастопольская, 48	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	10,0	10,0	1952	1952
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Енисейская, 4	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	60,0	60,0	1954	1954
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Юных Пионеров, 139	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	8,0	8,0	1953	1953
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Юных Пионеров, 137	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	4,0	4,0	1953	1953
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Юных Пионеров, 135	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	11,0	11,0	1953	1953
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара- Загора, 301	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	50,0	50,0	1980	1980
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Каховская, 65	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	8,0	8,0	1954	1954
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Каховская, 63	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	73,0	73,0	1953	1953
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 464-466	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	15,0	15,0	1972	1972
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Севастопольская, 53	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	17,0	17,0	1953	1953
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Юных Пионеров, 145	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	14,0	14,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Юных Пионеров, 143	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	46,0	46,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Севастопольская, 53	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	44,5	44,5	1959	1959

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Севастопольская, 51-53	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	68,0	68,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Севастопольская, 54	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	87,0	87,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Юных Пионеров, 139	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	17,0	17,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Юных Пионеров, 137-139	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	64,0	64,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Свободы, 200	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	53,0	53,0	1989	1989
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Юных Пионеров, 135-137	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	31,0	31,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Каховская, 65	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	69,0	69,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 464-466	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	15,0	15,0	1972	1972
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Севастопольская, 54	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	19,0	19,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Севастопольская, 52-54	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	33,0	33,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Свободы, 200	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	53,0	53,0	1989	1989
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Севастопольская, 50-52	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	26,0	26,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Кирова, 162	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	65,0	65,0	1940	1940

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Севастопольская, 48-50	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	29,0	29,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Юных Пионеров, 145	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	14,0	14,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Юных Пионеров, 145	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	53,0	53,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 486	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	28,0	28,0	1972	1972
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Юных Пионеров, 147	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	11,0	11,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Юных Пионеров, 149	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	28,0	28,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Георгия Димитрова, 49	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	10,0	10,0	1970	1970
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Юных Пионеров, 149	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	40,0	40,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Юбилейная, 64-66	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	32,0	32,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Юбилейная, 62-64	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	71,5	71,5	1959	1959
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Юбилейная, 60-62	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	21,0	21,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Георгия Димитрова, 50	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	35,0	35,0	1970	1970
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 471	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	11,0	11,0	1974	1974

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 466	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	45,0	45,0	1972	1972
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 467	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	55,0	55,0	1974	1974
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 468	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	50,0	50,0	1972	1972
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от Тургенева пер., 23	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	39,0	39,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от Тургенева пер., 23	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	2,0	2,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от Тургенева пер., 23	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	6,0	6,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Двадцать второго Партсъезда, 49	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	81,0	81,0	1983	1983
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Московское шоссе, 173	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	16,0	16,0	1982	1982
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Московское шоссе, 171	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	25	25	89,0	89,0	1982	1982
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Московское шоссе, 175	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	46,0	46,0	1974	1974
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Стара-Загора, 118	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	64,0	64,0	1979	1979
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Стара-Загора, 118	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	5,0	5,0	1979	1979
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Стара-Загора, 159В	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	60,0	60,0	1985	1985

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Карла Маркса, 356А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	8,0	8,0	1971	1971
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Кирова, 166	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	88,0	88,0	1975	1975
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Вольская, 61	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	45,0	45,0	1981	1981
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Вольская, 61	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	14,0	14,0	1979	1979
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Стара-Загора, 163	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	91,0	91,0	1988	1988
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Стара-Загора, 163	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	8,0	8,0	1988	1988
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Стара-Загора, 163	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	59,0	59,0	1988	1988
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Московское шоссе, 145	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	18,0	18,0	1976	1976
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Карла Маркса, 304	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	26,0	26,0	1990	1990
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Карла Маркса, 304	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	8,0	8,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Стара-Загора, 84	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	11,0	11,0	1972	1972
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Стара-Загора, 84	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	9,0	9,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Фадеева, 53	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	15,0	15,0	1970	1970

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Фадеева, 53	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	2,0	2,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Фадеева, 65	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	9,0	9,0	1970	1970
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Фадеева, 65	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	51,0	51,0	1970	1970
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ново-Вокзальная, 146	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	108,0	108,0	1976	1976
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ново-Вокзальная, 146	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	100,0	100,0	1976	1976
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Фадеева, 67	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	29,0	29,0	1972	1972
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Воронежская, 19	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	5,0	5,0	1942	1942
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Свободы, 116/15	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	21,0	21,0	1942	1942
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Свободы, 118	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	10,0	10,0	1942	1942
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Воронежская, 17	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	5,0	5,0	1942	1942
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Свободы, 120	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	9,0	9,0	1942	1942
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Краснодонская, 1	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	17,0	17,0	1978	1978
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Физкультурная, 110	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	116,0	116,0	1951	1951

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Красных Коммунаров, 44	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	8,0	8,0	1960	1960
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Калинина, 4	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	13,0	13,0	1960	1960
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Физкультурная, 39	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	33,0	33,0	1960	1960
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Красных Коммунаров, 36	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	30,0	30,0	1960	1960
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Вятская, 11	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	24,0	24,0	1980	1980
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Вятская, 11	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	30,0	30,0	1980	1980
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Рыльская, 3	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	122,0	122,0	1980	1980
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ветлянская, 45, до ул. Кабельная, 41	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	6,0	6,0	1960	1960
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ветлянская, 45, до ул. Кабельная, 41	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	70,0	70,0	1960	1960
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ветлянская, 45, до ул. Кабельная, 41	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	75,0	75,0	1960	1960
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ветлянская, 45, до ул. Кабельная, 41	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	15,0	15,0	1960	1960
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	49,0	49,0	1978	1978

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Заводское шоссе, 60	RST-250										
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Каховская, 4	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	43,0	43,0	1980	1980
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Каховская, 4	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	5,0	5,0	1980	1980
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Победы, 107	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	58,0	58,0	1952	1952
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Стационарный пер., 4	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	38,0	38,0	1944	1944
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Стационарный пер., 4	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	38,0	38,0	1944	1944
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Старый пер., 5	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	10,0	10,0	1944	1944
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Земеца, 13	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1944	1944
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Заводское шоссе, 67А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	50,0	50,0	1982	1982
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Заводское шоссе, 67А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	20,0	20,0	1985	1985
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Заводское шоссе, 67А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	45	70,0	70,0	1985	1985
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Заводское шоссе, 71А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	50,0	50,0	1980	1980
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Заводское шоссе, 71А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	20,0	20,0	1985	1985
	Самарская область, Самара,	маты прошивные	аренда	отопление и	Подземная	Подземная	89	57	70,0	70,0	1985	1985

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Промышленный район, от Заводское шоссе, 71А	80,60,40, стеклопластик RST-250		ГВС								
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Кирова, 65А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	104,0	104,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Кирова, 65А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	85,0	85,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Некрасовская, 58	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	20,0	20,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Чапаевская, 129-141	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	114,0	114,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Ленинская, 66	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	12,0	12,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Садовая, 71	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	14,0	14,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Чапаевская, 67-69	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	23,0	23,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Водников, 59/9	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	43,5	43,5	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Чапаевская, 87	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	25,0	25,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Чапаевская, 123-125	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	15,0	15,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Садовая, 54-56	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	19,0	19,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от Репина пер., 1	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	21,0	21,0	1992	1992

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Молодогвардейская, 59-63	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	122,0	122,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Молодогвардейская, 89-95	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	40,0	40,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Ленинская, 116	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	99,5	99,5	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Чапаевская, 98	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	18,0	18,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 98-100	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	15,0	15,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Некрасовская, 25	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	50,0	50,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 64	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	63,0	63,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Максима Горького, 77	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	196,0	196,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Максима Горького, 77	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	35,0	35,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 127-129	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	45,0	45,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 19	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	25,0	25,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 102,104	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	134,0	134,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 102,104	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	10,0	10,0	1992	1992

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 102,104	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	20,0	20,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 102,104	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	70,0	70,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Некрасовская, 87	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	35,0	35,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 65	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	56,0	56,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Ленинградская, 34	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	96,0	96,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Севастопольская, 30А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	5,0	5,0	1960	1960
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ново-Садовая, 353,351А, до ул. Ново-Садовая, 351	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	3,4	3,4	1986	1986
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Заводское шоссе, 29, до Проспект Кирова, 28	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	530	530	487,8	487,8	1959	1959
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Пугачевская, 2а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	40,0	40,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Пугачевская, 2а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	40,0	40,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Съездовская	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	325	325	75,0	75,0	2006	2006
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Съездовская	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	52,0	52,0	2006	2006

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Аэродромная, 57, до ул. Аэродромная, 59	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	70	70	77,0	77,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Авроры, 127, до ул. Мориса Тореза, 75	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	116,0	116,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Аэродромная, 96, до ул. Аэродромная, 104	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	47,0	47,0	1965	1965
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Промышленности, 286,290	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	80,0	80,0	1951	1951
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Двадцать второго Партсъезда, 2,6,6а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	45,0	45,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Двадцать второго Партсъезда, 2,6,6а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	8,0	8,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Радонежская, 7, до ул. Мичурина, 70,72,64	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	80	80	60,0	60,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Невская, 7	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	100	100	100,0	100,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Молодогвардейская, 225	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	80	80	50,0	50,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Мичурина, 46	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	133	69,0	69,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Кирова, 75/1	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	79,0	79,0	1966	1966
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Комсомольская, 3,5	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	61,0	61,0	1990	1990

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от Комсомольская площадь, 2, до ул. Красноармейская, 119,121	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	215	215	282,2	282,2	1981	1981
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от Комсомольская площадь, 2, до ул. Красноармейская, 119,121	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	215	215	282,2	282,2	1981	1981
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Советской Армии, 200А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	38,0	38,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Советской Армии, 200А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	200,0	200,0	1989	1989
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 65, до ул. Фрунзе, 56	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	81,8	81,8	1990	1990
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ставропольская, 135, до ул. Краснодарская, 63-65	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	267,0	267,0	1997	1997
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Мечникова, 54	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	55,0	55,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 135	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	120,0	120,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Самарская, 72, до ул. Галактионовская, 59	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	200	200	24,5	24,5	1959	1959
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 31	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	100	100	60,0	60,0	1917	1917
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 31 А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	105,0	105,0	1917	1917

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Молодогвардейская, 120	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	50,0	50,0	1917	1917
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Степана Разина, 80	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	32	32	108,0	108,0	1917	1917
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Степана Разина, 80-82/31-33	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	25,0	25,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Степана Разина, 80-82/31-33	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Степана Разина, 80-82/31-33	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	25,0	25,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 48,50	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	25,0	25,0	1997	1997
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Максима Горького, 117	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	110,0	110,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Молодогвардейская, 73	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	15,0	15,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Комсомольская, 4	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	23,0	23,0	1985	1985
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Комсомольская, 4	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	13,0	13,0	1985	1985
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Комсомольская, 4	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	9,0	9,0	1985	1985
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Комсомольская, 4	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	20,0	20,0	1985	1985
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Комсомольская, 4	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	13,0	13,0	1985	1985

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Аэродромная, 114,120,122	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	56,0	56,0	1964	1964
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Демократическая, 26	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	43,6	43,6	2004	2004
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Демократическая, 26	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	50,0	50,0	2010	2010
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Демократическая, 26	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	117,0	117,0	2004	2004
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Киевская, 5	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	30,0	30,0	1984	1984
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Владимирская, 22	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	78,0	78,0	1978	1978
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Владимирская, 46б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	25,0	25,0	1990	1990
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Арцыбушевская, 42	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	40,0	40,0	1996	1996
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Арцыбушевская, 42	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	40,0	40,0	1996	1996
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Чапаевская, 194	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	34,0	34,0	1973	1973
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Арцыбушевская, 42	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	33,5	33,5	1996	1996
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Никитинская, 96	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	10,0	10,0	1962	1962
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Чернореченская, 2, до ул.	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	87,0	87,0	1954	1954

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Спортивная, 21											
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Максима Горького, 60	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	50	50	25,0	25,0	1940	1940
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Максима Горького, 60	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	50	50	25,0	25,0	1940	1940
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Кирова, 75/1	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	45,0	45,0	1966	1966
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Чернореченская, 8 корп.1	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	127,0	127,0	1962	1962
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Чернореченская, 8 корп.2	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	40,0	40,0	1930	1930
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Чернореченская, 8 корп.3	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	4,0	4,0	1975	1975
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Чернореченская, 8 корп 5	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	54,0	54,0	1930	1930
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Чернореченская, 8 корп. 6	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	121,0	121,0	1956	1956
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Чернореченская, 8 корп. 7	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	78,0	78,0	1955	1955
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Чернореченская, 8 корп. 8	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	171,0	171,0	1954	1954
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Коммунистическая, 7	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	9,0	9,0	1960	1960
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Коммунистическая, 9	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	44,0	44,0	1960	1960
	Самарская область, Самара,	маты прошивные	аренда	отопление и	Подземная	Подземная	89	89	274,0	274,0	1965	1965

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Ленинский район, от ул. Спортивная, 29	80,60,40, стеклопластик RST-250		ГВС								
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Спортивная, 25а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	22,0	22,0	1953	1953
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Спортивная, 25б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	24,0	24,0	1953	1953
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от Никитинская площадь, 26	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	14,0	14,0	1962	1962
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от Никитинская площадь, 5/28	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	88,0	88,0	1957	1957
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ново-Вокзальная, 61	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	10,8	10,8	1959	1959
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ново-Вокзальная, 61	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	10,8	10,8	1959	1959
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ново-Вокзальная, 61	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	21,5	21,5	1959	1959
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Максима Горького, 35	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	97,0	97,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Молодогвардейская, 225	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	21,0	21,0	1975	1975
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Балтийская, 7	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	8,5	8,5	1949	1949
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Балтийская, 8	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	29,0	29,0	1949	1949
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Гвардейская, 15	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	56,0	56,0	1972	1972

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Олимпийская, 18	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	15,0	15,0	1985	1985
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Победы, 140,136	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	100	100	38,0	38,0	1982	1982
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Заводское шоссе, 64	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	50	50	5,5	5,5	1965	1965
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Заводское шоссе, 64А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	50	50	38,0	38,0	1967	1967
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Заводское шоссе, 66	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	50	50	18,0	18,0	1966	1966
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Костромской пер., 11	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	49,5	49,5	1957	1957
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Костромской пер., 13	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	50	50	12,0	12,0	1957	1957
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Кирова, 346	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	43,0	43,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ново-Вокзальная, 277	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	50,0	50,0	1989	1989
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Губанова, 26	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	20,0	20,0	1985	1985
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ново-Садовая, 210	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	40,0	40,0	1988	1988
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Силина, 17, до ул. Ташкентская, 210	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	29,0	29,0	1980	1980
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул.	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	29,0	29,0	1991	1991

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Ново-Садовая, 256	RST-250										
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Губанова, 24	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	108	19,0	19,0	1988	1988
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Губанова, 18, до ул. Губанова, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	9,0	9,0	1988	1988
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Юных Пионеров, 38	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	46,0	46,0	1958	1958
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Юных Пионеров, 40/82	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	72,0	72,0	1958	1958
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ставропольская, 80, до ул. Средне-Садовая, 75	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	89,0	89,0	1972	1972
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара- Загора, 128и	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	26,0	26,0	1975	1975
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Железной Дивизии, 4	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	515,0	515,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Санфировой, 82	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	25	25	10,0	10,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Санфировой, 84	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	13,5	13,5	1959	1959
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Санфировой, 84а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	1,5	1,5	1959	1959
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Советской Армии, 70	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	32	32	4,0	4,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Победы,	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	36,0	36,0	1959	1959

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	86	RST-250										
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Бобруйская, 89	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	15,0	15,0	1995	1995
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 229	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	80	80	20,0	20,0	1953	1953
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 229	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	37,0	37,0	1953	1953
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Земеца, б/н	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	325	325	127,0	127,0	1985	1985
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 43	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	50	50	35,0	35,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 43	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	80,0	80,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 43	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	60,0	60,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 43	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	30,0	30,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 43	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	60,0	60,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 43	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 42	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	30,0	30,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 35	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	18,5	18,5	1992	1992
	Самарская область, Самара,	маты прошивные	аренда	отопление и	Подземная	Подземная	89	89	290,0	290,0	1992	1992

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Самарский район, от ул. князя Григория Засекина, 3-5	80,60,40, стеклопластик RST-250		ГВС								
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 19	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	32	32	30,0	30,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 19	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	80,0	80,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Максима Горького, 35	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	128,0	128,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Максима Горького, 35	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	115,0	115,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Максима Горького, 35	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	59,0	59,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Максима Горького, 42,62,64	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	70,0	70,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Максима Горького, 42,62,64	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	50	50	36,0	36,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 110	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	86,0	86,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 107	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	144,0	144,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 113/115	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	110,0	110,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 129	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	240,0	240,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Степана Разина, 61	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	282,0	282,0	1992	1992

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Степана Разина, 96	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	30,0	30,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Степана Разина, 132	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	180,0	180,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 75	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	52,0	52,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Ленинградская, 36-38	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	40,0	40,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Некрасовская, 28	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	67,0	67,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Льва Толстого, 17	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	100	100	40,0	40,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 102	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	25,0	25,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 102	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 104	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	50,0	50,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 104	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	25,0	25,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 104	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 80/15-17	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	20,0	20,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Степана Разина, 29	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	60,0	60,0	1992	1992

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Степана Разина, 29	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	180,0	180,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Степана Разина, 29	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	25	25	20,0	20,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 48, до ул. Степана Разина, 41	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	214,0	214,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Степана Разина, 43-47	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	15,0	15,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Степана Разина, 72-76	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	60,0	60,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Степана Разина, 72-76	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	20,0	20,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Степана Разина, 72-76	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 50	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	18,0	18,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 65/45-47,63,61,59	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	56,0	56,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 57,59	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	50	50	36,0	36,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 65	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	236,0	236,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 67	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	40,0	40,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул.	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	25,0	25,0	1992	1992

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Куйбышева, 56	RST-250										
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Пионерская, 30	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	36,0	36,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 56	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	60,0	60,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 56	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	30,0	30,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Пионерская, 82,84	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	100,0	100,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 95	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	20,0	20,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 85,83,87	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	50	50	80,0	80,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 81	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	106,0	106,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 83	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	35,0	35,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 82	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	89	134,0	134,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 69,67/36	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	62,0	62,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 75-77	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	25,0	25,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 75-77	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	40,0	40,0	1992	1992
	Самарская область, Самара,	маты прошивные	аренда	отопление и	Подземная	Подземная	57	57	50,0	50,0	1992	1992

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции		Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
						подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Самарский район, от ул. Фрунзе, 75-77	80,60,40, стеклопластик RST-250			ГВС								
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Венцека, 38	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250		аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	20,0	20,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Чапаевская, 50,52,54,56,46,48	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250		аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	10,0	10,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Чапаевская, 66,64,62,60,72	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250		аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	30,0	30,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 45,47,49,51,53,55	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250		аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	101,0	101,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 61,63	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250		аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	6,0	6,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 101а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250		аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	10,0	10,0	1995	1995
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 105	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250		аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	200	200	30,0	30,0	1995	1995
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 107	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250		аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	20,0	20,0	1995	1995
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 119	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250		аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	35,0	35,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Ленинградская, 46	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250		аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	10,0	10,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Ленинградская, 77	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250		аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	85,0	85,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Ленинградская, 37	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250		аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1992	1992

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Чапаевская, 112/95	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	40,0	40,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Чапаевская, 129-141	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	114,0	114,0	1995	1995
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Чапаевская, 41-77	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	50,0	50,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Чапаевская, 41-77	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	60,0	60,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Молодогвардейская, 55-61	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Молодогвардейская, 110-118	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	40,0	40,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Молодогвардейская, 110-118	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	100,0	100,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Молодогвардейская, 110-118	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	40,0	40,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Молодогвардейская, 86-90	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	40,0	40,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Молодогвардейская, 58-60	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	20,0	20,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Некрасовская, 51-53	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1995	1995
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Некрасовская, 68	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	57	57	32,0	32,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Некрасовская, 94-96	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1995	1995

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Некрасовская, 56	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	57	57	35,0	35,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Некрасовская, 73	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	57	57	40,0	40,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от Репина пер., 2/53	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1995	1995
	Самарская область, Самара, Самарский район, от Репина пер., 5-9	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	20,0	20,0	1995	1995
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Галактионовская, 13,13а,16	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	108	108	120,0	120,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Галактионовская, 13,13а,16	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	108	108	120,0	120,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Буянова, 12,38	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	100,0	100,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Венцека, 99-101	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	7,0	7,0	1995	1995
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Галактионовская, 51-53,55, до ул. Некрасовская, 68-72	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Галактионовская, 51-53,55, до ул. Некрасовская, 68-72	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Галактионовская, 51-53,55, до ул. Некрасовская, 68-72	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	20,0	20,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Галактионовская, 51-53,55, до ул.	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	40,0	40,0	1992	1992

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Некрасовская, 68-72											
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Галактионовская, 51-53,55, до ул. Некрасовская, 68-72	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	20,0	20,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Галактионовская, 51-53,55, до ул. Некрасовская, 68-72	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	60,0	60,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Садовая, 76-78	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	90,0	90,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Садовая, 95-109	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	12,0	12,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Ленинская, 20,22	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	10,0	10,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Льва Толстого, 65-71,73	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Льва Толстого, 65-71,73	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	40,0	40,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Льва Толстого, 65-71,73	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	80,0	80,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Льва Толстого, 65-73	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	62,0	62,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Арцыбушевская, 34а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	55,0	55,0	1960	1960
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Арцыбушевская, 167	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	100	100	34,4	34,4	1970	1970
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул.	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	63,0	63,0	1991	1991

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Арцыбушевская, 27а	RST-250										
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Арцыбушевская, 175	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	48,7	48,7	1982	1982
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Братьев Коростелевых, 78а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	15,0	15,0	1960	1960
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Братьев Коростелевых, 110	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	56,0	56,0	1960	1960
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Братьев Коростелевых, 110	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	75,0	75,0	1966	1966
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Буянова, 14а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	64,0	64,0	1960	1960
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Вилоновская, 2а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	47,0	47,0	1960	1960
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Вилоновская, 13/208	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	50,0	50,0	1963	1963
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Вилоновская, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	114	12,0	12,0	1960	1960
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Вилоновская, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	114	145,9	145,9	1960	1960
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Вилоновская, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	35,0	35,0	1960	1960
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Вилоновская, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	114	35,0	35,0	1960	1960
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Вилоновская, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	87,0	87,0	1960	1960
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Вилоновская, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	9,0	9,0	1960	1960

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Ленинский район, от ул. Вилоновская, 20	80,60,40, стеклопластик RST-250		ГВС								
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Вилоновская, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	12,0	12,0	1960	1960
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Вилоновская, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	114	9,0	9,0	1960	1960
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Вилоновская, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	114	87,0	87,0	1960	1960
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Вилоновская, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	145,9	145,9	1960	1960
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Вилоновская, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	49,6	49,6	1960	1960
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Вилоновская, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	114	50,0	50,0	1960	1960
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Вилоновская, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	50,0	50,0	1960	1960
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Вилоновская, 22в	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	10,0	10,0	1960	1960
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Вилоновская, 40	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	102,0	102,0	1960	1960
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Владимирская, 7	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	50,0	50,0	1984	1984
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Владимирская, 7	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	150	150	25,0	25,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Владимирская, 7	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	100	100	100,0	100,0	1959	1959

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Владимирская, 7	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	76	76	220,0	220,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Владимирская, 7	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	50	50	100,0	100,0	1984	1984
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от Проспект Волжский, 15	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	108,0	108,0	1960	1960
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от Проспект Волжский, 15а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	61,0	61,0	1960	1960
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от Проспект Волжский, 33	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	18,0	18,0	1960	1960
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от Проспект Волжский, 35	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	89	89	15,0	15,0	1960	1960
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от Проспект Волжский, 39	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	8,0	8,0	1960	1960
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от Проспект Волжский, 39а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	58,0	58,0	1960	1960
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от Проспект Волжский, 41	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	14,0	14,0	1960	1960
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Галактионовская, 102А,102	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	100	100	16,7	16,7	1940	1940
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Галактионовская, 189	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	13,0	13,0	1960	1960
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Галактионовская, 277	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	10,0	10,0	1997	1997
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Галактионовская, 279	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	150	150	60,0	60,0	1982	1982

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Галактионовская, 130	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	95,0	95,0	1975	1975
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Галактионовская, 139	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	28,0	28,0	1960	1960
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Галактионовская, 187	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	106,0	106,0	1960	1960
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Галактионовская, 187	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	106,0	106,0	1960	1960
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Г.С. Аксакова, 23	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	10,0	10,0	1973	1973
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Г.С. Аксакова, 23	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	10,0	10,0	1973	1973
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Г.С. Аксакова, 23	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	165,0	165,0	1973	1973
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Г.С. Аксакова, 23	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	100	100	92,0	92,0	1973	1973
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Красноармейская, 19/177	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	5,0	5,0	1960	1960
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Красноармейская, 62	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	115,0	115,0	1948	1948
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Льва Толстого, 14	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	200,0	200,0	1960	1960
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Льва Толстого, 58	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	20,0	20,0	1958	1958
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Маяковского, 12	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	45,0	45,0	1975	1975

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Маяковского, 14	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	135,0	135,0	1975	1975
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Маяковского, 14	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	135,0	135,0	1975	1975
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Маяковского, 17	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	25,0	25,0	1960	1960
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Маяковского, 19	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	32,0	32,0	1960	1960
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Маяковского, 20/192	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	20,0	20,0	1960	1960
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Молодогвардейская, 103	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	20,0	20,0	1960	1960
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Молодогвардейская, 109	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	20,0	20,0	1960	1960
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Молодогвардейская, 130-132	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	134,0	134,0	1960	1960
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Молодогвардейская, 207	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	52,0	52,0	1975	1975
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Молодогвардейская, 207	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	52,0	52,0	1975	1975
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Молодогвардейская, 209	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	39,0	39,0	1975	1975
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Молодогвардейская, 209	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	58,5	58,5	1975	1975
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Молодогвардейская, 211	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	92,9	92,9	1975	1975

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Молодогвардейская, 211	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	184,9	184,9	1975	1975
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Молодогвардейская, 213	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	53,0	53,0	1975	1975
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Молодогвардейская, 213	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	107,0	107,0	1975	1975
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Молодогвардейская, 213	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	53,4	53,4	1975	1975
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Молодогвардейская, 215	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	46,0	46,0	1975	1975
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Молодогвардейская, 215	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	46,0	46,0	1975	1975
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Молодогвардейская, 218,216	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	17,5	17,5	1960	1960
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Молодогвардейская, 218,216	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	16,0	16,0	1960	1960
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Молодогвардейская, 218,216	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	6,0	6,0	1960	1960
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Молодогвардейская, 218,216	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	68,5	68,5	1960	1960
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Молодогвардейская, 232	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	15,0	15,0	1960	1960
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Молодогвардейская, 131	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	14,0	14,0	1960	1960
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Молодогвардейская, 153	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	150	150	10,0	10,0	1960	1960

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Мичурина, 6	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	12,0	12,0	1976	1976
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Полевая, 3	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	23,0	23,0	1960	1960
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Полевая, 7	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	7,0	7,0	1960	1960
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Садовая, 212б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	34,0	34,0	1960	1960
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Садовая, 239	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	13,0	13,0	1997	1997
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Самарская, 190	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	12,0	12,0	1960	1960
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Самарская, 203	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	10,0	10,0	1960	1960
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Самарская, 268	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	325	325	5,0	5,0	1995	1995
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Самарская, 201	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	126,0	126,0	1960	1960
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Самарская, 203	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	20,0	20,0	1960	1960
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Садовая, 245	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	22,0	22,0	1960	1960
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Садовая, 255	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	50	50	80,0	80,0	1960	1960
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от Студенческий пер., 2а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	91,0	91,0	1969	1969

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Ульяновская, 19	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	10,0	10,0	1960	1960
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Фрунзе, 146, до ул. Рабочая, 5	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	30,0	30,0	1960	1960
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Фрунзе, 146, до ул. Рабочая, 5	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1960	1960
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Чапаевская, 178а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	80,0	80,0	1960	1960
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Чапаевская, 180	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	100	100	61,0	61,0	1960	1960
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Чапаевская, 210,212	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	73,0	73,0	1960	1960
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Чапаевская, 230	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	100	100	132,0	132,0	1960	1960
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Чапаевская, 232а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	132,0	132,0	1960	1960
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Чернореченская, 14	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	80,0	80,0	1960	1960
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Чернореченская, 16, до ул. Красноармейская, 15	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	150	150	350,0	350,0	1987	1987
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Чернореченская, 16, до ул. Красноармейская, 15	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	430,0	430,0	1987	1987
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Чернореченская, 16, до ул. Красноармейская, 15	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	190,0	190,0	1987	1987

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Чернореченская, 16, до ул. Красноармейская, 15	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	50	50	180,0	180,0	1987	1987
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Чернореченская, 16а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	160,0	160,0	1987	1987
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от Чкаловский спуск, 1	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	20,0	20,0	1960	1960
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от Чкаловский спуск, 2	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	14,0	14,0	1960	1960
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от Чкаловский спуск, 4	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	27,0	27,0	1960	1960
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Ярмарочная, 3, до ул. Молодогвардейская, 167	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	16,0	16,0	1960	1960
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Ярмарочная, 3, до ул. Молодогвардейская, 167	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	152,0	152,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от Проспект Волжский, 37	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	100	100	90,0	90,0	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Галактионовская, 91	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	104,0	104,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Галактионовская, 117	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	204,0	204,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Галактионовская, 125/9а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	20,0	20,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Галактионовская, 145	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	53,0	53,0	1960	1960

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Галактионовская, 153	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	31,0	31,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Красноармейская, 9	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	25,0	25,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Красноармейская, 60	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	75,0	75,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Куйбышева, 147	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	45,0	45,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Ленинская, 139	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	120,0	120,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Ленинская, 193-197/31	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	43,0	43,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Ленинская, 193-197/31	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	60,0	60,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Ленинская, 179-183	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	11,0	11,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Льва Толстого, 72	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	25,0	25,0	1950	1950
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Льва Толстого, 92	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	60,0	60,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Льва Толстого, 16	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	57	57	10,0	10,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Льва Толстого, 34а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	89	89	85,0	85,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Молодогвардейская, 113-115	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	50	50	100,0	100,0	1960	1960

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Молодогвардейская, 107-109	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	57	57	116,0	116,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Молодогвардейская, 121	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	57	57	50,0	50,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Молодогвардейская, 142-144	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	50,0	50,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Молодогвардейская, 150	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	25,5	25,5	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Молодогвардейская, 135	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	20,0	20,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Рабочая, 8/27	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	89	89	59,0	59,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Рабочая, 16	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	42,5	42,5	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Садовая, 166	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	25,0	25,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Садовая, 218	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	25,0	25,0	1996	1996
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Садовая, 223	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	8,0	8,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Садовая, 277	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	89,0	89,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Садовая, 277	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	44,0	44,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Самарская, 107	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	21,0	21,0	1960	1960

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Самарская, 106/45а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	6,0	6,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Самарская, 114	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	17,0	17,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Самарская, 140	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	130,0	130,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Самарская, 148	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	20,0	20,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Самарская, 143	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	87	87	46,5	46,5	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Самарская, 153	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	200,0	200,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Самарская, 157	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	120,0	120,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Самарская, 174	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	71,0	71,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Самарская, 175а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	50	50	140,0	140,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Самарская, 175	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	12,0	12,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Самарская, 179	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Садовая, 251а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	50	50	50,0	50,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от Студенческий пер., 7	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	45,0	45,0	1960	1960

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Ульяновская, 25	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	13,7	13,7	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Ульяновская, 33	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	76,0	76,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Ульяновская, 63	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	200,0	200,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Фрунзе, 120	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	54,0	54,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Фрунзе, 132	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	34,0	34,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Фрунзе, 140	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	56,0	56,0	1994	1994
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Фрунзе, 144	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	112,0	112,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Фрунзе, 157Б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	140,0	140,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Фрунзе, 161	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	50,0	50,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Фрунзе, 167	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	50,0	50,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Фрунзе, 179	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	25,0	25,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Чапаевская, 155	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	130,0	130,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Чапаевская, 156а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	85,0	85,0	1960	1960

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Чапаевская, 157-159а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	40,0	40,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Чапаевская, 164	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	25,0	25,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Чапаевская, 170-172а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	20,0	20,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Чапаевская, 171а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от Московское шоссе, лит.А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	11,0	11,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от Московское шоссе, лит. Б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	80	80	30,0	30,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от Московское шоссе, лит. Е	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	25,0	25,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от Московское шоссе, лит. Ж	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	8,0	8,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от Московское шоссе, лит. З	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	25	25	10,0	10,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Чернореченская, 4	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	120,0	120,0	1932	1932
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Гагарина, 6а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	58,8	58,8	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Гагарина, 6а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	96,5	96,5	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Гагарина, 6а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	78,5	78,5	1959	1959

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Гагарина, 6а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	105	105	43,7	43,7	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Гагарина, 6а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	40,0	40,0	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Гагарина, 6а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	53,5	53,5	1959	1959
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Печерская, 19	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	73,0	73,0	1959	1959
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Печерская, 19	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	50	50	6,0	6,0	1959	1959
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Печерская, 19	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	75,0	75,0	1959	1959
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Печерская, 19	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	16,0	16,0	1959	1959
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Печерская, 19	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	27,0	27,0	1959	1959
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Печерская, 19	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	27,0	27,0	1959	1959
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Печерская, 19	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	50	50	14,0	14,0	1959	1959
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Печерская, 19	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	67,0	67,0	1959	1959
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Печерская, 19	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	4,0	4,0	1959	1959
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Печерская, 19	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	24,0	24,0	1959	1959

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Печерская, 19	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	10,0	10,0	1959	1959
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Печерская, 19	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	33,0	33,0	1959	1959
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Печерская, 19	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	62,0	62,0	1959	1959
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Печерская, 19	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	19,3	19,3	1959	1959
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Печерская, 19	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	5,0	5,0	1959	1959
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Печерская, 19	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	22,0	22,0	1959	1959
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Печерская, 12	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	82	82	55,0	55,0	1998	1998
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Печерская, 12	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	125	125	182,0	182,0	1958	1958
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Печерская, 12	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	82	82	30,0	30,0	1999	1999
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Самарская, 131	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	95,0	95,0	1970	1970
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Самарская, 131	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	100	100	240,0	240,0	2000	2000
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Республиканская, до ул. Юбилейная, 53	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	13,4	13,4	2009	2009
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул.	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	62,2	62,2	2009	2009

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Республиканская, до ул. Юбилейная, 53	RST-250										
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Республиканская, до ул. Юбилейная, 53	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	25,2	25,2	2009	2009
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Республиканская, до ул. Юбилейная, 53	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	54,0	54,0	2009	2009
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Республиканская, до ул. Юбилейная, 53	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	42,9	42,9	2009	2009
135/70	Самарская область, Самара, Район не определен	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	44,0	44,0	1989	1989
135/70	Самарская область, Самара, Район не определен	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	110,0	110,0	1988	1988
135/70	Самарская область, Самара, Район не определен	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	152,0	152,0	1988	1988
135/70	Самарская область, Самара, Район не определен	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	79,0	79,0	1980	1980
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Чернореченская, 8	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	42,0	42,0	1988	1988
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Чернореченская, 8	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	53,0	53,0	1988	1988
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Чернореченская, 8	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	36,0	36,0	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	24,0	24,0	1959	1959

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Антонова-Овсёенко, 51	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	200	200	105,0	105,0	1967	1967
135/70	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Дачная, 41	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	8,0	8,0	1985	1985
135/70	Самарская область, Самара, Железнодорожный район	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	16,0	16,0	1988	1988
135/70	Самарская область, Самара, Железнодорожный район	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	34,0	34,0	1988	1988
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 370	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	30,0	30,0	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 370	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	16,0	16,0	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 370	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	152,0	152,0	1959	1959
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	40	12,0	12,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	20,0	20,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	95,0	95,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	32	32	12,0	12,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	20,0	20,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	35,0	35,0	1992	1992

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	75,0	75,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	40	18,0	18,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	40	40	8,0	8,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	40	40	15,0	15,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	40	40	12,0	12,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	32	32	10,0	10,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	60,0	60,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	32	32	20,0	20,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	80,0	80,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	60,0	60,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	15,0	15,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	25,0	25,0	1992	1992

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	20,0	20,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	20,0	20,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	40,0	40,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Максима Горького, 25, до ул. Водников, 22/4	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	50,0	50,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Максима Горького, 25, до ул. Водников, 22/4	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	95,0	95,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Максима Горького, 25, до ул. Водников, 22/4	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	60,0	60,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Максима Горького, 25, до ул. Водников, 22/4	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	18,0	18,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Максима Горького, 25, до ул. Водников, 22/4	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	70,0	70,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Максима Горького, 25, до ул. Водников, 22/4	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	25,0	25,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 32 лит А,Б,ГГ1Г2,Г3,Е	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	120,0	120,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Степана Разина, 11-13А, Б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	40	40	15,0	15,0	1992	1992

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Степана Разина, 11-13А, Б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	20,0	20,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 79-85	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	90,0	90,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Венцека, 8 лит. А,БВ,Е	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	90,0	90,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Степана Разина, 73а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	25,0	25,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Венцека, 18 лит А,БВГ,20, лит. А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	57	140,0	140,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Галактионовская, 16 лит.А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	140,0	140,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Самарская, 44 лит. А,Б,В	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	80,0	80,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 45Г	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	15,0	15,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 49-51/27	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	20,0	20,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 49-51/27	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	60,0	60,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 49-51/27	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	70,0	70,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 49-51/27	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	32	32	18,0	18,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 49-51/27	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	40	40	20,0	20,0	1992	1992

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 39-41	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	40,0	40,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 39-41	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	20,0	20,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 39-41	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	50,0	50,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 39-41	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	40,0	40,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 39-41	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	50,0	50,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 45	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	25	25	10,0	10,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 45	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	40,0	40,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 60-62	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	30,0	30,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 60-62	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	30,0	30,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 60-62	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 60-62	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	40	40	35,0	35,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 60-62	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	40,0	40,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Чапаевская, 66 лит.АА3,БВ	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	76	60,0	60,0	1992	1992

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от Репина пер., 7	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	20,0	20,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Молодогвардейская, 63 лит.А,ББ1,ДД1	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	50,0	50,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Самарская, 54 лит. А,56 лит. А,Б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	45,0	45,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Некрасовская, 33 лит. А,А1	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	100,0	100,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Некрасовская, 10 А,В	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	40,0	40,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Садовая, 64 лит. А,Б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	40,0	40,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 10 лит.А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	32	32	170,0	170,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 25-27	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	20,0	20,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 25-27	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	60,0	60,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Степана Разина, 140/16-18	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	60,0	60,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Садовая, 87 лит.АБ,В	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	80,0	80,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 54 лит. А-А2,ВВ1	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	84,0	84,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул.	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	80,0	80,0	1992	1992

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Самарская, 46-48 лит. Б,В	RST-250										
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 40 лит. Аа,ВВ1	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	110	110	40,0	40,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 88-86	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	30,0	30,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Пионерская, 60,62,64	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	101,0	101,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Максима Горького, 119а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	40	40	20,0	20,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Галактионовская, 21	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Садовая, 38	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	60,0	60,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 61 лит. Б,В	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	100	76	120,0	120,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Венцека, 12-14/82 А,Д,М	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	40,0	40,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Венцека, 12-14/82 А,Д,М	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	60,0	60,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Венцека, 12-14/82 А,Д,М	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	35,0	35,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Венцека, 12-14/82 А,Д,М	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	60,0	60,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Венцека, 12-14/82 А,Д,М	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	25,0	25,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Венцека, 12-14/82 А,Д,М	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	60,0	60,0	1992	1992

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Самарский район, от ул. Некрасовская, 14 АБВ	80,60,40, стеклопластик RST-250		ГВС								
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Венцека, 22 лит. А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	60,0	60,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Чапаевская, 48 лит. АА1,Б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	40,0	40,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 60-62	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	108,0	108,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 60-62	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	7,0	7,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 30 АА,32-34 лит. Б, 36/23 АА,ББ	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	60,0	60,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 30 АА,32-34 лит. Б, 36/23 АА,ББ	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	20,0	20,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 63 лит. А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	120,0	120,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 45	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	50,0	50,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 45	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	40,0	40,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 45	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	20,0	20,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 45	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	40,0	40,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 45	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	80,0	80,0	1992	1992

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	45	RST-250										
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 45	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 108	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	45,0	45,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 108	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	20,0	20,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 108	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	25,0	25,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 108	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	25,0	25,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Чапаевская, 60,62,64,66,72	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	30,0	30,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Степана Разина, 103 лит.А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	280,0	280,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Степана Разина, 43-47	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	15,0	15,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Степана Разина, 43-47	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Степана Разина, 43-47	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	70,0	70,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Степана Разина, 43-47	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	20,0	20,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 53А, до ул. Пионерская, 58- 60/43Г	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	55,0	55,0	1992	1992

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 53А, до ул. Пионерская, 58- 60/43Г	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	40,0	40,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Льва Толстого, 17	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	40,0	40,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Самарская, 63 лит.АБ	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	80,0	80,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Некрасовская, 74	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	150,0	150,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Некрасовская, 33 лит. А,АА1	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	100,0	100,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Галактионовская, 11-13 лит. В,Г	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	120,0	120,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Ленинская, 104-106 лит. А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	115,0	115,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Чапаевская, 112 лит. А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	60,0	60,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 10	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	60,0	60,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 75-77	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	30,0	30,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 75-77	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	15,0	15,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 75-77	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	30,0	30,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Самарский район, от ул.	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	40	40	30,0	30,0	1992	1992

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
	Куйбышева, 75-77	RST-250										
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 75-77	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	20,0	20,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Степана Разина, 65 лит. А,Б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	80,0	80,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 107 лит. А,Г	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	60,0	60,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 113, 115	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	110,0	110,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Самарская, 49-55	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	10,0	10,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Самарская, 49-55	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	100,0	100,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Степана Разина, 80-82/31-33 лит. Б;ВВ1;ГГ1Г2Г3	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	80,0	80,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Чапаевская, 139 лит. А,БГ	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	150,0	150,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Ленинская, 110	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	40,0	40,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Ленинская, 110	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	30,0	30,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Ленинская, 110	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	40,0	40,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Садовая, 67 лит. А,Б,Д,Т	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	80,0	80,0	1992	1992

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Садовая, 89-91 лит. АИ;В	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	80,0	80,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 131-133	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	60,0	60,0	1992	1992