



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД)

ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» ЧАСТЬ 3

Самара 2022

СОСТАВ РАБОТЫ

Наименование документа	Шифр
Схема теплоснабжения городского округа Самара на период до 2032 года (актуализация на 2023 год)	36401.СТ-ПСТ.000.000
<i>Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения городского округа Самара на период до 2032 года (актуализация на 2023 год)</i>	
Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»	36401.ОМ-ПСТ.001.000
Приложение 1 «Тепловые нагрузки и потребление тепловой энергии абонентами»	36401.ОМ-ПСТ.001.001
Приложение 2 «Тепловые сети»	36401.ОМ-ПСТ.001.002
Приложение 3 «Оценка надежности теплоснабжения»	36401.ОМ-ПСТ.001.003
Приложение 4 «Существующие гидравлические режимы тепловых сетей»	36401.ОМ-ПСТ.001.004
Приложение 5 «Графическая часть»	36401.ОМ-ПСТ.001.005
Глава 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»	36401.ОМ-ПСТ.002.000
Приложение 1 «Характеристика существующей и перспективной застройки и тепловой нагрузки по элементам территориального деления»	36401.ОМ-ПСТ.002.001
Глава 3 «Электронная модель систем теплоснабжения»	36401.ОМ-ПСТ.003.000
Приложение 1 «Графическая часть»	36401.ОМ-ПСТ.003.001
Глава 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»	36401.ОМ-ПСТ.004.000
Приложение 1 «Перспективные гидравлические режимы тепловых сетей»	36401.ОМ-ПСТ.004.001
Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения»	36401.ОМ-ПСТ.005.000

Наименование документа	Шифр
Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»	36401.ОМ-ПСТ.006.000
Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»	36401.ОМ-ПСТ.007.000
Приложение 1 «Графическая часть»	36401.ОМ-ПСТ.007.001
Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»	36401.ОМ-ПСТ.008.000
Глава 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения»	36401.ОМ-ПСТ.009.000
Глава 10 «Перспективные топливные балансы»	36401.ОМ-ПСТ.010.000
Глава 11 «Оценка надежности теплоснабжения»	36401.ОМ-ПСТ.011.000
Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»	36401.ОМ-ПСТ.012.000
Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения»	36401.ОМ-ПСТ.013.000
Глава 14 «Ценовые (тарифные) последствия»	36401.ОМ-ПСТ.014.000
Глава 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций»	36401.ОМ-ПСТ.015.000
Приложение 1 «Графическая часть»	36401.ОМ-ПСТ.015.001
Глава 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения»	36401.ОМ-ПСТ.016.000
Глава 17 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения»	36401.ОМ-ПСТ.017.000
Глава 18 «Сводный том изменений, выполненных в актуализированной схеме теплоснабжения»	36401.ОМ-ПСТ.018.000
Глава 19 «Оценка экологической безопасности теплоснабжения»	36401.ОМ-ПСТ.019.000

СОДЕРЖАНИЕ

Содержание	4
Перечень таблиц	5
1 Тепловые сети филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» (ПРОДОЛЖЕНИЕ)	6
2 Тепловые сети МП г.о. Самара «Инженерная служба»	229
3 Тепловые сети ООО «Инжиниринговая Сетевая компания»	384
4 Тепловые сети филиала ООО «Специализированная теплосетевая организация»	386
5 Тепловые сети филиала ООО «СамараТеплоРесурсы»	393
6 Тепловые сети прочих теплоснабжающих организаций	394

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1.1 - Характеристики квартальных тепловых сетей филиала «Самарский» ПАО «Т ПЛЮС» (продолжение 2)	6
Таблица 1.2 - Характеристики распределительных тепловых сетей филиала «Самарский» ПАО «Т ПЛЮС»	188
Таблица 1.3 - Характеристики распределительных тепловых сетей ГВС филиала «Самарский» ПАО «Т ПЛЮС»	205
Таблица 1.4 - Характеристики паропроводов филиала «Самарский» ПАО «Т ПЛЮС»	226
Таблица 2.1 – Характеристики тепловых сетей МП г.о. Самара «Инженерная служба»	229
Таблица 3.1 - Характеристики тепловых сетей ООО «Инжиниринговая сетевая компания»	384
Таблица 4.1 - Характеристики тепловых сетей ООО «Специализированная теплосетевая организация»	386
Таблица 5.1 - Характеристики тепловых сетей ООО «СамараТеплоРесурсы» ...	393
Таблица 6.1 - Характеристики тепловых сетей прочих теплоснабжающих организаций.	394

1 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ФИЛИАЛА «САМАРСКИЙ» ПАО «Т ПЛЮС» (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Таблица 1.1 - Характеристики квартальных тепловых сетей филиала «Самарский» ПАО «Т ПЛЮС» (продолжение 2)

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю щий	обрат ный	подаю щий	обратн ый	пода ющий	обрат ный
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Венцека, 71 лит.А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	120,0	120,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Садовая, 111 лит. АБ	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	20,0	20,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Ленинградская, 84-86 лит. А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	50,0	50,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Галактионовская, 61-63	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	80,0	80,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Чапаевская, 88-96	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Чапаевская, 88-96	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	30,0	30,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Чапаевская, 88-96	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	40,0	40,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Чапаевская, 88-96	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	20,0	20,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Чапаевская, 92 БГ, до ул. Чапаевская, 90 В	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	60,0	60,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Чапаевская, 92 БГ, до ул. Чапаевская, 90 В	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Садовая, 77 лит. А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	37,4	37,4	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Садовая, 87 лит. АБ,В	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	100,0	100,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 42-44	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	60,0	60,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 42-44	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	70,0	70,0	1992	1992

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обратн- ый	пода- ющий	обрат- ный
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 72-82	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	20,0	20,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 72-82	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	20,0	20,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 72-82	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	35,0	35,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 72-82	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	60,0	60,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 72-82	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	35,0	35,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 72-82	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Печерская, 151	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	23,0	23,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Енисейская, 18	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	25,5	25,5	1950	1950
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Енисейская, 18а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	32	32	10,0	10,0	1950	1950
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Енисейская, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	18,5	18,5	1950	1950
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Енисейская, 20а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	40	57	11,8	11,8	1950	1950
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Енисейская, 20б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	40	57	7,2	7,2	1950	1950
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Енисейская, 22	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	32	57	7,5	7,5	1950	1950
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Енисейская, 24а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	32	32	7,0	7,0	1950	1950
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Юных Пионеров, 167	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	24,0	24,0	1950	1950
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Юных Пионеров, 167а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	7,8	7,8	1950	1950
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Юных Пионеров, 169	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	40	57	19,2	19,2	1950	1950
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Юных Пионеров,	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	40	57	10,5	10,5	1950	1950

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно- сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обратн- ый	пода- ющий	обрат- ный
	169б											
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Юных Пионеров, 171	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	3,5	3,5	1950	1950
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Юных Пионеров, 171а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	40	57	21,5	21,5	1950	1950
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Юных Пионеров, 173	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	40	57	15,0	15,0	1950	1950
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Юных Пионеров, 175	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	37,0	37,0	1950	1950
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Юных Пионеров, 175б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	55,2	55,2	1950	1950
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Советская, 57	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	30,5	30,5	1950	1950
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Советская, 59	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	37,8	37,8	1950	1950
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Советская, 61	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	40	57	17,2	17,2	1950	1950
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Советская, 63	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	40	57	19,2	19,2	1950	1950
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Советская, 65	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	40	57	20,8	20,8	1950	1950
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Техническая, 2	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	32	32	13,0	13,0	1954	1954
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Техническая, 4	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	32	32	13,0	13,0	1957	1957
135/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Советской Армии, 145	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	60,0	60,0	1968	1968
135/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Советской Армии, 145	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	29,0	29,0	1968	1968
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 19	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	59,0	59,0	1966	1966
75/40	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 19	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	57	57	59,0	59,0	1966	1966

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю щий	обрат ный	подаю щий	обратн ый	пода ющий	обрат ный
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Гая, 6	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	15,0	15,0	1984	1984
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Масленникова, 7	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	11,0	11,0	1973	1973
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Луначарского, 26	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	32,2	32,2	1975	1975
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 8 корп.3	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	7,0	7,0	1931	1931
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Гая, 34	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	70,0	70,0	1971	1971
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Николая Панова, 44А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	72,5	72,5	1971	1971
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Николая Панова, 44А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	28,5	28,5	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Мичурина, 139А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	8,0	8,0	1995	1995
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ерошевского, 55	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	44,0	44,0	1958	1958
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Гая, 37	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	8,0	8,0	1956	1956
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ерошевского, 78	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	27,0	27,0	1962	1962
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Мичурина, 147	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	16,0	16,0	1995	1995
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Мичурина, 147	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	8,5	8,5	1995	1995
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Мичурина,	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	16,0	16,0	2005	2005

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю щий	обрат ный	подаю щий	обратн ый	пода ющий	обрат ный
	147А											
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Московское шоссе, 28	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	34,0	34,0	1971	1971
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 163	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	36,0	36,0	1954	1954
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Часовая, 5, до ул. Ерошевского, 6	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	5,0	5,0	1942	1942
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ерошевского, 15	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	20,0	20,0	1990	1990
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Мичурина, 130	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	62,6	62,6	2004	2004
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Мичурина, 132 сек.4	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	15,0	15,0	2004	2004
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Восьмая Радиальная, 21	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	18,0	18,0	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Советской Армии, 283	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	12,0	12,0	1965	1965
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Печерская, 32	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	4,0	4,0	1975	1975
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Гаражная, 11	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	57	57	9,0	9,0	1940	1940
75/40	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Гаражная, 11	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	57	57	4,5	4,5	1940	1940
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Авроры, 122 под.19-23	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	10,0	10,0	1958	1958
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Гагарина, 26А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	39,0	39,0	1984	1984
135/70	Самарская область, Самара,	маты прошивные 80,60,40,	аренда	отопление и	Подземная	Подземная	114	114	94,0	94,0	1959	1959

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю щий	обрат ный	подаю щий	обратн ый	пода ющий	обрат ный
	Октябрьский район, от ул. Саранская, 11	стеклопластик RST-250		ГВС								
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Третий проезд, 51	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	8,0	8,0	1965	1965
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Третий проезд, 49	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	42,0	42,0	1965	1965
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Карла Маркса, 165	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	38,0	38,0	1968	1968
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Карла Маркса, 171	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	12,0	12,0	1955	1955
75/40	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Съездовская, 8	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	89	89	2,0	2,0	1984	1984
75/40	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Съездовская, 8	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	114	114	2,0	2,0	1984	1984
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Съездовская, 8	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	114	114	4,0	4,0	1984	1984
75/40	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ялтинская, 28А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	10,0	10,0	1990	1990
75/40	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ялтинская, 28А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	10,0	10,0	1990	1990
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ялтинская, 28А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	20,0	20,0	1990	1990
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ялтинская, 28А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	26,0	26,0	1959	1959
75/40	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Съездовская, 8Е	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	9,5	9,5	2006	2006

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю щий	обрат ный	подаю щий	обратн ый	пода ющий	обрат ный
75/40	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Съездовская, 8Е	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	9,5	9,5	2006	2006
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Съездовская, 8Е	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	19,0	19,0	2006	2006
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 26А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	30,0	30,0	1937	1937
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 26	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	54,0	54,0	1970	1970
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ерошевского, 29	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	10,0	10,0	1969	1969
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Артемовская, 24А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	13,0	13,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Больничная, 14А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	39,0	39,0	1975	1975
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Скляренко, 17А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	20,0	20,0	1988	1988
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Дыбенко, 19	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	18,0	18,0	1964	1964
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Николая Панова, 8	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	53,0	53,0	1931	1931
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Николая Панова, 8	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	58,5	58,5	1931	1931
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Николая Панова, 8	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	80,0	80,0	1931	1931
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Николая Панова, 12	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	55,5	55,5	1928	1928

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю щий	обрат ный	подаю щий	обратн ый	пода ющий	обрат ный
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 32-34	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	20,0	20,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 32-34	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	40	12,0	12,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 36	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	50,0	50,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 36	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	32	32	14,0	14,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 36	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	40	12,0	12,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 14	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	30,0	30,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 6-8Д	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	40,0	40,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 10	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	45,0	45,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 12-14	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 12-14	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	30,0	30,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 42-44	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	45,0	45,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Крупской, 7	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	40,0	40,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 42-44	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	50,0	50,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 42-44	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	20,0	20,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 40	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	32	32	15,0	15,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 40	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	60,0	60,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 40	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	32	32	20,0	20,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 40	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	32	32	12,0	12,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 40	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	40,0	40,0	1992	1992

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обратн- ый	пода- ющий	обрат- ный
	район, от ул. Алексея Толстого, 40	стеклопластик RST-250		ГВС								
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 40	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. князя Григория Засекина, 3-5	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	100,0	100,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. князя Григория Засекина, 3-5	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	40,0	40,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. князя Григория Засекина, 3-5	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	30,0	30,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. князя Григория Засекина, 3-5	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	40	14,0	14,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. князя Григория Засекина, 3-5	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	20,0	20,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. князя Григория Засекина, 7	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	60,0	60,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. князя Григория Засекина, 7	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	40,0	40,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 27/36-38Б, до ул. Комсомольская, 40АБ	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	20,0	20,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 27/36-38Б, до ул. Комсомольская, 40АБ	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 27/36-38Б, до ул. Комсомольская, 40АБ	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	40	15,0	15,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Комсомольская, 40	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	10,0	10,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 32Е	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	10,0	10,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 32Е	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	32	32	12,0	12,0	1992	1992

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обратн- ый	пода- ющий	обрат- ный
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 32Е	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	20,0	20,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 31 нежилое	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	35,0	35,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 36	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	35,0	35,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Пионерская, 31а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	25,0	25,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Пионерская, 35А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	60,0	60,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Пионерская, 33	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	50,0	50,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Пионерская, 33	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	40	15,0	15,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Пионерская, 35А, 37КВГ	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	40,0	40,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Пионерская, 37	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	15,0	15,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Пионерская, 37	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	30,0	30,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 46/39А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	20,0	20,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 46/39А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	60,0	60,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 40	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	80,0	80,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 42А,Б,В	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	120,0	120,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 38	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	40	30,0	30,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 38	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	60,0	60,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 36АВ, 40А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	40,0	40,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 36АВ, 40А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	40	20,0	20,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 36АВ, 40А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	65,0	65,0	1992	1992

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно- сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обратн- ый	пода- ющий	обрат- ный
	район, от ул. Алексея Толстого, 35-37	стеклопластик RST-250		ГВС								
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 35-37	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	15,0	15,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 35-37	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	55,0	55,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 37Б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	40	40	18,0	18,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 37Б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	18,0	18,0	1959	1959
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 37Б-35А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	50,0	50,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 37Б-35А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	15,0	15,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 37Б-35А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	40,0	40,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 48-50	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 48-50	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	40,0	40,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 48-50	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	90,0	90,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 14А, 14В, 14Б, 14Г	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	32	32	6,0	6,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 14А, 14В, 14Б, 14Г	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	35,0	35,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 14А, 14В, 14Б, 14Г	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 14А, 14В, 14Б, 14Г	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	40	40	18,0	18,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 4, 4А, 4Б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	32	32	11,0	11,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 4, 4А, 4Б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	50,0	50,0	1992	1992

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обратн- ый	пода- ющий	обрат- ный
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 4, 4А, 4Б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	8,0	8,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 6, 6А, 6Б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	12,0	12,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 6, 6А, 6Б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	20,0	20,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 6, 6А, 6Б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	40	40	8,0	8,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 8-10	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	10,0	10,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 8-10	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	10,0	10,0	1959	1959
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 12, 12Б, 12В, 12А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	40	40	12,0	12,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 12, 12Б, 12В, 12А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	38,0	38,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 12, 12Б, 12В, 12А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	18,0	18,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 12, 12Б, 12В, 12А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	32	32	7,0	7,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 12, 12Б, 12В, 12А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	40,0	40,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 14	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	100,0	100,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Степана Разина, 11-13	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	150,0	150,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Степана Разина, 1	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	20,0	20,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Степана Разина, 1	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	40,0	40,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Степана Разина, 1	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	130,0	130,0	1992	1992

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обратн- ый	пода- ющий	обрат- ный
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Степана Разина, 1	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	40	40	8,0	8,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 40В	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	60,0	60,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 38	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	60,0	60,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 40	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	60,0	60,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Комсомольская, 45	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	40,0	40,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Комсомольская, 42А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	20,0	20,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Комсомольская, 42А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	60,0	60,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 28-30	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 28-30	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	110,0	110,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 28-30	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	40	40	13,0	13,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 28-30	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	40	40	18,0	18,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 28-30	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	40	40	14,0	14,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 34	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	5,0	5,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 34	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	10,0	10,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Венцека, 59	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	100	100	22,0	22,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 30	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	30,0	30,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 63	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	80,0	80,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 63	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	80,0	80,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 63	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	20,0	20,0	1992	1992

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обратн- ый	пода- ющий	обрат- ный
	район, от ул. Куйбышева, 50	стеклопластик RST-250		ГВС								
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Степана Разина, 140	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	60,0	60,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Пионерская, 82	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	120,0	120,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 95	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	40,0	40,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 63	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	80,0	80,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 88-90	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	50,0	50,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 116	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	60,0	60,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Степана Разина, 29	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	30,0	30,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 31	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	20,0	20,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 60	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	100,0	100,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 62-64	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	50,0	50,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Степана Разина, 140/16-18	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	45,0	45,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Некрасовская, 22	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	100,0	100,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Физкультурная, 35	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	75,0	75,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Красных Коммунаров, 46	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	15,0	15,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Партизанская, 177	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	12,0	12,0	1965	1965
135/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Авроры, 217	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	16,0	16,0	1961	1961
95/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Печерская, 48	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	70,0	70,0	1957	1957

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно- сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обратн- ый	пода- ющий	обрат- ный
95/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Дыбенко, 24, до ул. Дыбенко, 22	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	55,0	55,0	1957	1957
95/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Дыбенко, 24, до ул. Дыбенко, 22	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	55,0	55,0	1957	1957
95/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Дыбенко, 24, до ул. Дыбенко, 26	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	56,0	56,0	1957	1957
95/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Дыбенко, 24, до ул. Дыбенко, 26	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	56,0	56,0	1957	1957
135/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Энтузиастов, 89, до ул. Энтузиастов, 89	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	76,0	76,0	1968	1968
135/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Энтузиастов, 89, до ул. Энтузиастов, 89	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	76,0	76,0	1968	1968
135/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Победы, 2а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	37,0	37,0	1991	1991
135/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Победы, 2а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	37,0	37,0	1991	1991
95/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Запорожская, 29, до ул. Запорожская, 31	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	5,4	5,4	1981	1981
95/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Запорожская, 29, до ул. Запорожская, 31	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	5,4	5,4	1981	1981
95/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Запорожская, 33, до ул. Запорожская, 35	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	5,7	5,7	1983	1983
95/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Запорожская, 33, до ул. Запорожская, 35	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	5,7	5,7	1983	1983
95/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Запорожская, 31, до ул. Запорожская, 35	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	90,0	90,0	1984	1984

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно- сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обратн- ый	пода- ющий	обрат- ный
95/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Запорожская, 31, до ул. Запорожская, 35	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	90,0	90,0	1984	1984
95/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Запорожская, 29	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	4,7	4,7	1991	1991
95/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Запорожская, 29	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	4,7	4,7	1991	1991
95/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Запорожская, 31	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	139,3	139,3	1991	1991
95/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Запорожская, 31	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	139,3	139,3	1991	1991
95/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Запорожская, 35	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	55,0	55,0	1983	1983
95/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Запорожская, 35	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	55,0	55,0	1983	1983
95/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Запорожская, 29	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	6,8	6,8	1991	1991
95/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Запорожская, 29	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	6,1	6,1	1991	1991
75/40	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Запорожская, 31	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	1,0	1,0	1988	1988
75/40	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Запорожская, 31	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	1,0	1,0	1988	1988
95/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Запорожская, 31	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	1,0	1,0	1988	1988
95/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Запорожская, 31	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	1,0	1,0	1988	1988
95/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Запорожская, 29	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	7,3	7,3	1991	1991
95/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Запорожская, 29	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	7,3	7,3	1991	1991
95/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Запорожская, 33	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	8,9	8,9	1984	1984
95/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Запорожская, 33	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	8,9	8,9	1984	1984
95/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Запорожская, 33	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	20,1	20,1	1988	1988

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно- сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обратн- ый	пода- ющий	обрат- ный
95/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Запорожская, 33	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	20,1	20,1	1988	1988
95/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Запорожская, 33	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	17,3	17,3	1988	1988
95/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Запорожская, 33	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	17,3	17,3	1988	1988
95/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Запорожская, 33	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	5,0	5,0	1988	1988
95/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Запорожская, 33	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	5,0	5,0	1988	1988
95/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Запорожская, 33	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	26,5	26,5	1988	1988
95/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Запорожская, 33	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	26,5	26,5	1988	1988
95/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Запорожская, 33	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	5,5	5,5	1988	1988
95/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Запорожская, 33	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	5,5	5,5	1988	1988
95/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Запорожская, 33, до ул. Запорожская, 31	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	21,1	21,1	1988	1988
95/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Запорожская, 33, до ул. Запорожская, 31	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	21,1	21,1	1988	1988
95/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Запорожская, 31	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	5,5	5,5	1988	1988
95/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Запорожская, 31	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	5,5	5,5	1988	1988
95/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Запорожская, 31	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	19,2	19,2	1988	1988
95/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Запорожская, 31	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	19,2	19,2	1988	1988
95/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Запорожская, 31	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	16,0	16,0	1988	1988
95/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Запорожская, 31	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	16,0	16,0	1988	1988
95/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Запорожская, 31	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	5,7	5,7	1988	1988

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно- сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обратн- ый	пода- ющий	обрат- ный
	район, от ул. Запорожская, 31	стеклопластик RST-250		ГВС								
95/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Запорожская, 31	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	5,7	5,7	1988	1988
95/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Запорожская, 31	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	26,5	26,5	1988	1988
95/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Запорожская, 31	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	26,5	26,5	1988	1988
95/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Запорожская, 31	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	6,3	6,3	1988	1988
95/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Запорожская, 31	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	6,3	6,3	1988	1988
95/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Запорожская, 31	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	41,0	41,0	1988	1988
95/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Запорожская, 31	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	41,0	41,0	1988	1988
95/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Запорожская, 31	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	14,7	14,7	1988	1988
95/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Запорожская, 31	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	14,7	14,7	1988	1988
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Дыбенко, 14	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	7,0	7,0	1959	1959
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Дыбенко, 16	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	7,0	7,0	1967	1967
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ялтинская, 28а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	96,0	96,0	1990	1990
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ялтинская, 28а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	10,0	10,0	1990	1990
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ялтинская, 28а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	64,0	64,0	1990	1990
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ялтинская, 28а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	90,0	90,0	1990	1990
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Нагорная,	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	10,0	10,0	2002	2002

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обратн- ый	пода- ющий	обрат- ный
	6											
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Масленникова, 14А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	61,0	61,0	1958	1958
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Дыбенко, 12а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	8,0	8,0	1968	1968
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Дыбенко, 14	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	8,0	8,0	1959	1959
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Дыбенко, 16	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	8,0	8,0	1965	1965
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Дыбенко, 12а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	30,0	30,0	1968	1968
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Дыбенко, 12а,14	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	38,0	38,0	1959	1959
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Дыбенко, 12а,14,16	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	48,0	48,0	1965	1965
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ташкентская, 102а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	36,0	36,0	1976	1976
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 100	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	320,0	320,0	1971	1971
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 6-8	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 6-8	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	20,0	20,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Советской Армии, 293, до ул. Советской Армии, 295,297	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	40	40	113,0	113,0	1935	1935
135/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Аэродромная, 99А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	5,0	5,0	2010	2010
135/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Аэродромная, 99а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	18,5	18,5	2010	2010
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Физкультурная, 100, до ул.	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	80	80	55,0	55,0	1951	1951

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обратн- ый	пода- ющий	обрат- ный
	Воронежская, 1											
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Металлистов, 56	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	50	50	80,0	80,0	1952	1952
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Красноармейская, 93а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	180,0	180,0	2014	2014
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Киевская, 6, корп.1	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	20,0	20,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Киевская, 6, корп.2	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	8,0	8,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Киевская, 6, корп.3	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	50,0	50,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Киевская, 6	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	272,0	272,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Свободы, 77	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	40,0	40,0	1958	1958
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Буянова, 143	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	145,0	145,0	2014	2014
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Осипенко, 24	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	8,0	8,0	1968	1968
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Красноармейская, 23	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	25,0	25,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Вилоновская, 22В	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	64,0	64,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Вилоновская, 22В	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	53,0	53,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Молодогвардейская, 131	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	60,0	60,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Маяковского, 2, до Проспект Волжский, 31	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	30,0	30,0	1960	1960
95/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Полевая, 9	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	377,7	377,7	1973	1973
95/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Полевая, 9	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	377,7	377,7	1973	1973
75/40	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Полевая, 9	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	89	89	176,7	176,7	1973	1973
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Полевая, 9	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	33,0	33,0	1960	1960

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обратн- ый	пода- ющий	обрат- ный
	район, от ул. Садовая, 251,255	стеклопластик RST-250		ГВС								
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Садовая, 251,255	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	18,0	18,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Садовая, 251,255	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	59,0	59,0	1960	1960
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 94	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	40,0	40,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 94	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	15,0	15,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Земица, 26,26а,28,30	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	439,4	439,4	2010	2010
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Земица, 26,26а,28,30	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	109,0	109,0	2010	2010
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Земица, 20,22,24	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	309,8	309,8	2011	2011
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Земица, 20,22,24	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	50	50	57,0	57,0	2011	2011
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Земица, 20,22,24	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	125,0	125,0	2011	2011
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Земица	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	325	325	128,0	128,0	2014	2014
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Земица	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	41,0	41,0	2014	2014
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Земица	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	147,0	147,0	2014	2014
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Первомайская, 36	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	40,5	40,5	1970	1970
135/70	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Пролетарская, 169	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	11,0	11,0	1962	1962
95/70	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Пролетарская, 169а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	11,0	11,0	1967	1967
95/70	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Киевская, 10а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	100	100	25,0	25,0	1992	1992

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю щий	обрат ный	подаю щий	обратн ый	пода ющий	обрат ный
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 9	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	42,5	42,5	1961	1961
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Двадцать второго Партсъезда, 191	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	150	150	100,0	100,0	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Двадцать второго Партсъезда, 191	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	150	150	85,0	85,0	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ново-Садовая, 186	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	2,0	2,0	1989	1989
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Кирова, 322, до Проспект Кирова, 324	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	3,0	3,0	1986	1986
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Шверника, 19	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	12,0	12,0	1998	1998
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Николая Панова, 44А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	28,5	28,5	1971	1971
75/40	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Ленина, 4	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1969	1969
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Ленина, 4	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	30,0	30,0	1969	1969
75/40	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Ленина, 4	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	57	57	11,5	11,5	1969	1969
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Ленина, 4	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	11,5	11,5	1969	1969
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Силина, 14/212, до ул. Ташкентская, 214	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	10,0	10,0	1981	1981
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ново-	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	9,0	9,0	1990	1990

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обратн- ый	пода- ющий	обрат- ный
	Вокзальная, 279, до , 31											
75/40	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Заводское шоссе, 57	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	89	57	6,0	6,0	1982	1982
75/40	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Заводское шоссе, 63	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	89	57	9,0	9,0	1980	1980
75/40	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Заводское шоссе, 65	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	76	57	39,0	39,0	1981	1981
75/40	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Заводское шоссе, 67	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	76	45	6,0	6,0	1982	1982
75/40	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Заводское шоссе, 71	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	89	76	79,0	79,0	1981	1981
135/70	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Заводское шоссе, 73	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	114	89	121,0	121,0	1989	1989
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Галактионовская, 66	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	60,0	60,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Галактионовская, 66	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	2,4	2,4	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Садовая, 60	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	60,6	60,6	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Садовая, 60	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	125	125	1,2	1,2	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Вилоновская, 4	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	54,0	54,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Рабочая, 21А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	50,0	50,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от Студенческий пер., 2Б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	40,0	40,0	1960	1960
135/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от Студенческий пер., 2 В.С.	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	20,0	20,0	1960	1960
75/40	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Арцыбушевская, 40	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	55,0	55,0	1995	1995

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю щий	обрат ный	подаю щий	обратн ый	пода ющий	обрат ный
95/70	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Арцыбушевская, 40	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	55,0	55,0	1995	1995
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Пионерская, 31-37	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	32,5	32,5	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Пионерская, 31-37	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	76,2	76,2	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Пионерская, 31-37	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	12,0	12,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Пионерская, 31-37	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	42,0	42,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Степана Разина, 67	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	28,0	28,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Чапаевская, 90-92	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	25,0	25,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Чапаевская, 90-92	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	55,0	55,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от Песочный пер., 2-24	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	110,0	110,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от Песочный пер., 2-24	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	110,0	110,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от Песочный пер., 2-24	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	40	40	6,0	6,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Степана Разина, 75-79	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	70,0	70,0	1992	1992
135/70	Самарская область, Самара, Советский район, от Брусчатый пер., 19	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	100	100	16,0	16,0	1944	1944
75/40	Самарская область, Самара, Советский район, от Брусчатый пер., 19	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	50	50	8,0	8,0	1944	1944
95/70	Самарская область, Самара, Советский район, от Брусчатый пер., 21	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	50	50	16,0	16,0	1944	1944
75/40	Самарская область, Самара, Советский район, от Брусчатый пер., 21	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	50	50	8,0	8,0	1944	1944
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Техническая, 20,20А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	100	100	295,0	295,0	1962	1962
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ташкентская, до ул. Бронная, 36	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	138,0	138,0	1962	1962

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю щий	обрат ный	подаю щий	обратн ый	пода ющий	обрат ный
135/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ташкентская, до ул. Бронная, 36	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	114,0	114,0	1962	1962
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Советской Армии, 280	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	160,1	160,1	1933	1933
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Советской Армии, 280	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	31,2	31,2	1933	1933
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Советской Армии, 272	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	40	40	19,5	19,5	1932	1932
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Советской Армии, 276	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	43,0	43,0	1938	1938
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Советской Армии, 278	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	57	57	8,0	8,0	1930	1930
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Юных Пионеров, 173А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	10,5	10,5	1959	1959
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Енисейская, 24Б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	32	32	4,7	4,7	1959	1959
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Енисейская, 24	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	22,7	22,7	1959	1959
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Енисейская, 18Б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	32	57	6,6	6,6	1959	1959
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Юных Пионеров, 167Г	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	5,2	5,2	1959	1959
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Енисейская, 24А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	12,5	12,5	1959	1959
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Енисейская, 22-24А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	32	40	44,4	44,4	1959	1959
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Енисейская, 24А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	16,0	16,0	1959	1959
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Енисейская, 24А-26Б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	38,0	38,0	1959	1959

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обратн- ый	пода- ющий	обрат- ный
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Енисейская, 22	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	5,0	5,0	1959	1959
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Енисейская, 22	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	21,0	21,0	1959	1959
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Енисейская, 20А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	102,11 4	102,11 4	9,0	9,0	1959	1959
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Енисейская, 20А-20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	20,0	20,0	1959	1959
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Енисейская, 20А-20Б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	102	102	36,0	36,0	1959	1959
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Енисейская, 18Б-20Б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	12,0	12,0	1959	1959
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Енисейская, 18Б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	42,0	42,0	1959	1959
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Юных Пионеров, 167А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	17,0	17,0	1959	1959
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Юных Пионеров, 167А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	23,0	23,0	1959	1959
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Юных Пионеров, 167	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	44,0	44,0	1959	1959
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Юных Пионеров, 167-167В	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	50	50	40,0	40,0	1959	1959
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Юных Пионеров, 169	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	38,0	38,0	1959	1959
95/70	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Юных Пионеров, 167Г	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	40,1	40,1	1959	1959
135/70	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Партизанская, 172А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	44,0	44,0	1979	1979
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Садовая, 54	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	30,0	30,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Пионерская, 43	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	60,0	60,0	1988	1988
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Пионерская, 43	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	40,0	40,0	1992	1992

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обратн- ый	пода- ющий	обрат- ный
	район, от ул. Фрунзе, 110	стеклопластик RST-250		ГВС								
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Некрасовская, 79	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	75,0	75,0	1992	1992
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Степана Разина, 88	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	10,0	10,0	1990	1990
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 61-63	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	25,0	25,0	1990	1990
95/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	53,0	53,0	1963	1963
135/70	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Водников, 45	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	193,0	193,0	1999	1999
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Революционная, 56	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	30,0	30,0	1967	1967
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Революционная, 56	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	62,5	62,5	1967	1967
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Карла Маркса, 177	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	1,8	1,8	2003	2003
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Карла Маркса, 173	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	30,0	30,0	1999	1999
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Карла Маркса, 173	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	43,2	43,2	1999	1999
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Николая Панова, 6А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	18,0	18,0	1965	1965
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Николая Панова, 6А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	30,0	30,0	1965	1965
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Николая Панова, 6	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	19,0	19,0	1949	1949
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Николая	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	1,0	1,0	1949	1949

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обратн- ый	пода- ющий	обрат- ный
	Панова, 4											
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Николая Панова, 6А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	8,0	8,0	1965	1965
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ялтинская, 28А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	59,0	59,0	1990	1990
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ялтинская, 28А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	6,0	6,0	1990	1990
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ялтинская, 28А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	36,0	36,0	1990	1990
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ялтинская, 28А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	10,0	10,0	1990	1990
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Ленина, 2А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	1,5	1,5	1989	1989
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Ленина, 2Б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	94,0	94,0	1997	1997
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Больничная, 16	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	1,0	1,0	1963	1963
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Больничная, 16	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	12,0	12,0	1963	1963
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Артемовская, 24	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	14,0	14,0	1982	1982
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Артемовская, 24	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	14,0	14,0	1982	1982
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Артемовская, 24	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	14,0	14,0	1959	1959

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обратн- ый	пода- ющий	обрат- ный
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Печерская, 30	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	57	57	2,0	2,0	1955	1955
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Печерская, 30	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	76	76	2,0	2,0	1955	1955
95/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Курортная, 4	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	5,0	5,0	1953	1953
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Революционная, 77	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	100,0	100,0	1999	1999
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Революционная, 77	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	4,5	4,5	1990	1990
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Карла Маркса, 233	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	5,7	5,7	1985	1985
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Карла Маркса, 239	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	19,0	19,0	1985	1985
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Советской Армии, 186	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	49,6	49,6	1985	1985
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Советской Армии, 190	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	7,1	7,1	1985	1985
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Советской Армии, 192	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	37,5	37,5	1985	1985
75/40	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 7	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	2,0	2,0	1968	1968
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 7	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	2,0	2,0	1968	1968
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Ленина, 7	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	29,9	29,9	1984	1984
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул.	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	7,0	7,0	1967	1967

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обратн- ый	пода- ющий	обрат- ный
	Подшипниковая, 22											
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Подшипниковая, 22	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	30,0	30,0	1967	1967
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Подшипниковая, 24	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	10,0	10,0	1962	1962
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Подшипниковая, 24	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	7,0	7,0	1962	1962
135/70	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Осипенко, 2	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	2,4	2,4	1970	1970
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Осипенко, 4	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	3,0	3,0	1969	1969
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Осипенко, 18	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	5,0	5,0	1973	1973
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Осипенко, 24	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	3,6	3,6	1969	1969
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 42	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	50,0	50,0	1972	1972
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 42	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	3,6	3,6	1972	1972
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Гаражная, 13А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	56,0	56,0	1973	1973
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Гаражная, 13А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	20,0	20,0	1973	1973
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Советской Армии, 293,295,297	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	26,0	26,0	1978	1978
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ялтинская, 4	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	242,0	242,0	1993	1993
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ялтинская, 4	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	15,0	15,0	1993	1993

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно- сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обратн- ый	пода- ющий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Ленина, 3	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	32,5	32,5	1983	1983
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Ленина, 3	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	1,8	1,8	1978	1978
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Ленина, 3	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	2,1	2,1	1978	1978
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Костромской пер., 9, до ул. Железной Дивизии, 17	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	220,0	220,0	2013	2013
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Костромской пер., 9, до ул. Железной Дивизии, 17	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	220,0	220,0	2013	2013
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Костромской пер., 9, до ул. Железной Дивизии, 17	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	220,0	220,0	2013	2013
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Костромской пер., 9, до ул. Железной Дивизии, 17	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	929,0	929,0	2013	2013
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Свободы, 144	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	4,0	4,0	1940	1940
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Карбышева, 67	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	200	200	179,0	179,0	2007	2007
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Галактионовская, 64	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	2,4	2,4	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Галактионовская, 64	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	131,3	131,3	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Садовая, 64	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	15,2	15,2	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Садовая, 64	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	10,1	10,1	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Льва Толстого, 71	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	35,7	35,7	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Льва Толстого, 73	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1992	1992

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю щий	обрат ный	подаю щий	обратн ый	пода ющий	обрат ный
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 88	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	25,3	25,3	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Самарская, 97	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	12,1	12,1	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 145	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	94,0	94,0	1961	1961
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 145	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	94,0	94,0	1961	1961
	Самарская область, Самара, Советский район, от Карякина пер., 3	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	48,5	48,5	1962	1962
	Самарская область, Самара, Советский район, от Карякина пер., 3	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	19,0	19,0	1962	1962
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 4	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	32	32	6,0	6,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 4	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	10,0	10,0	1970	1970
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 14	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	35,2	35,2	1970	1970
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 14	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	17,9	17,9	1959	1959
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	27,3	27,3	1970	1970
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 22	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	22,7	22,7	1970	1970
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 22	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	31,5	31,5	1959	1959
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 30	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	70,9	70,9	1959	1959
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 30	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	18,8	18,8	1970	1970
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 35	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	61,2	61,2	1970	1970
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 37	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	70,1	70,1	1959	1959
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 37	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	66,0	66,0	1970	1970
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 37	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	33,4	33,4	1959	1959

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обратн- ый	пода- ющий	обрат- ный
	район, от ул. Алексея Толстого, 40	стеклопластик RST-250		ГВС								
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 40	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	57,2	57,2	1970	1970
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 40	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	30,4	30,4	1959	1959
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 48	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	46,5	46,5	1970	1970
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Комсомольская, 42	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	47,1	47,1	1970	1970
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 32	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	31,3	31,3	1970	1970
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 45	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	48,8	48,8	1959	1959
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 45	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	32,0	32,0	1970	1970
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 45	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	32	32	4,2	4,2	1959	1959
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 49	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	35,4	35,4	1970	1970
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Степана Разина, 21	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	83,0	83,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Степана Разина, 21	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	47,8	47,8	1959	1959
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Степана Разина, 21	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	87	87	55,0	55,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Степана Разина, 21	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	20,0	20,0	1970	1970
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Садовая, 85	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	32	32	9,6	9,6	1959	1959
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Садовая, 85	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	47,0	47,0	1970	1970
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Садовая, 109	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	10,0	10,0	1970	1970
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Садовая, 109	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	32	32	4,0	4,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Степана Разина, 54	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	27,9	27,9	1970	1970

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обратн- ый	пода- ющий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Галактионовская, 53	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	64,4	64,4	1970	1970
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Галактионовская, 11-13	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	7,0	7,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Галактионовская, 11-13	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	23,2	23,2	1970	1970
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Самарская, 53	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	83,0	83,0	1970	1970
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Самарская, 54	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	49,1	49,1	1970	1970
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Высоцкого, 4	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	12,3	12,3	1970	1970
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Водников, 22/4	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	76,0	76,0	1970	1970
	Самарская область, Самара, Самарский район, от Репина пер., 9	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	45,3	45,3	1970	1970
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Чапаевская, 132	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	32	32	11,3	11,3	1970	1970
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Венцека, 78	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	38,0	38,0	2004	2004
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Просека 5, 101	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	61,0	61,0	1995	1995
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Просека 5, 101	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	59,7	59,7	1995	1995
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Просека 5, 101А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	25,0	25,0	1995	1995
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Просека 5, 102	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	65	65	6,5	6,5	1995	1995
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Просека 5, 102	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	6,5	6,5	1995	1995
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Просека 5, 103	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	16,0	16,0	1995	1995
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Просека 5, 103	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	65	65	16,0	16,0	1995	1995
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Просека 5, 100	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	80	80	26,0	26,0	1995	1995
	Самарская область, Самара,	маты прошивные 80,60,40,	аренда	отопление и	Подземная	Подземная	108	108	26,0	26,0	1995	1995

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно- сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обратн- ый	пода- ющий	обрат- ный
	Октябрьский район, от Просека 5, 100	стеклопластик RST-250		ГВС								
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Просека 5, 106	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	65	65	30,0	30,0	1995	1995
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Просека 5, 106	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	30,0	30,0	1995	1995
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Просека 5, 107	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	65	65	20,0	20,0	1995	1995
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Просека 5, 107	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	20,0	20,0	1995	1995
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Просека 5, 108	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	18,5	18,5	1995	1995
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Просека 5, 108	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	65	65	18,5	18,5	1995	1995
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Просека 5, 104	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	17,5	17,5	1995	1995
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Просека 5, 104	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	89	89	17,5	17,5	1995	1995
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Просека 5, 104Б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	31,5	31,5	1995	1995
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Просека 5, 104Б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	31,5	31,5	1995	1995
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Мичурина, 125А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	6,5	6,5	1979	1979
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Мичурина, 125А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	6,5	6,5	1979	1979
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Мичурина, 125А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	7,5	7,5	1979	1979
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Мичурина, 125А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	27,5	27,5	1979	1979
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Мичурина, 125А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	4,0	4,0	1979	1979
	Самарская область, Самара,	маты прошивные 80,60,40,	аренда	отопление и	Подземная	Подземная	159	159	70,0	70,0	1979	1979

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обратн- ый	пода- ющий	обрат- ный
	Октябрьский район, от ул. Мичурина, 125А	стеклопластик RST-250		ГВС								
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Мичурина, 125А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	34,0	34,0	1979	1979
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Мичурина, 125А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	50,0	50,0	1979	1979
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Мичурина, 125А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	1,3	1,3	1979	1979
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Масленникова, 12	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	42,5	42,5	1960	1960
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Авроры, 148	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	15,0	15,0	1977	1977
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Авроры, 148	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	165,0	165,0	1977	1977
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Авроры, 148	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	80,0	80,0	1977	1977
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 139	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	250	250	52,0	52,0	2006	2006
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 139	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	150	150	40,0	40,0	2006	2006
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 139	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	150	150	6,4	6,4	2006	2006
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Стара-Загора, 66	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	76	76	23,3	23,3	1977	1977
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Стара-Загора, 66	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	25,0	25,0	1977	1977
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Советской Армии, 127	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	15,9	15,9	1987	1987

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю щий	обрат ный	подаю щий	обратн ый	пода ющий	обрат ный
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Советской Армии, 127	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	28,5	28,5	1987	1987
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Советской Армии, 127	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	9,5	9,5	1987	1987
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Советской Армии, 127	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	22,2	22,2	1987	1987
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Советской Армии, 127	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	21,8	21,8	1987	1987
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Советской Армии, 127	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	1,0	1,0	1987	1987
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Советской Армии, 127	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	2,7	2,7	1987	1987
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Гагарина, 13	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	46,2	46,2	1965	1965
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Мориса Тореза, 30	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	10,0	10,0	1965	1965
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 229	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	3,0	3,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Мориса Тореза, 9	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	10,0	10,0	1967	1967
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Тухачевского, 253	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	12,3	12,3	1966	1966
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 404	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	19,0	19,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Владимирская, 43	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	20,0	20,0	1989	1989
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 404	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	6,0	6,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Мяги, 26	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	7,0	7,0	1965	1965
	Самарская область, Самара,	маты прошивные 80,60,40,	аренда	отопление и	Подземная	Подземная	57	57	7,0	7,0	1959	1959

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обратн- ый	пода- ющий	обрат- ный
	Железнодорожный район, от ул. Мяги, 26	стеклопластик RST-250		ГВС								
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от Проспект Карла Маркса, 11	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	26,0	26,0	1990	1990
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 408	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	3,0	3,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Пятигорская, 4	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	75,0	75,0	1990	1990
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Пятигорская, 8	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	26,0	26,0	1989	1989
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Пензенская, 45	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	5,0	5,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Дзержинского, 9	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	7,9	7,9	1968	1968
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 247	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	4,0	4,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Дзержинского, 9А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	8,5	8,5	1965	1965
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Мориса Тореза, 31	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	3,0	3,0	1967	1967
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Мориса Тореза, 31	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	5,0	5,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Мориса Тореза, 26	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	8,9	8,9	1966	1966
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 404	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	0,8	0,8	1959	1959
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Мяги, 26	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	57	7,0	7,0	1965	1965

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обратн- ый	пода- ющий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 404	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	5,0	5,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Мориса Тореза, 17	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	7,0	7,0	1965	1965
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Мориса Тореза, 17	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	12,0	12,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Мориса Тореза, 17А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	12,0	12,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Мориса Тореза, 17А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	7,0	7,0	1965	1965
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 404,408	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	26,0	26,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Мяги, 14	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	82,0	82,0	1965	1965
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 247	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	10,0	10,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Мориса Тореза, 22	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	15,1	15,1	1965	1965
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 247	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	15,0	15,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 247	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	7,0	7,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 241	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	18,0	18,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 241	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	40,0	40,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 247	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	2,0	2,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 436А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	13,0	13,0	1959	1959

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю щий	обрат ный	подаю щий	обратн ый	пода ющий	обрат ный
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 436А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	2,0	2,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ташкентская, 135Б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	35,0	35,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Мориса Тореза, 18	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	8,8	8,8	1965	1965
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Свободы, 144	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	4,0	4,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 229А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	237,6	237,6	1959	1959
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Мяги, 29	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	8,8	8,8	1965	1965
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Мяги, 27	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	16,4	16,4	1965	1965
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Тухачевского, 227	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	10,1	10,1	1965	1965
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 229А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	178,0	178,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Тухачевского, 229	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	9,6	9,6	1965	1965
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Тухачевского, 237	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	20,4	20,4	1965	1965
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Тухачевского, 241	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	5,7	5,7	1965	1965
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Мориса Тореза, 36	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	8,9	8,9	1964	1964
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Ташкентский пер., 43	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	21,0	21,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Мориса	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	25,1	25,1	1966	1966

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обратн- ый	пода- ющий	обрат- ный
	Тореза, 34											
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Мориса Тореза, 16	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	53,5	53,5	1959	1959
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Мориса Тореза, 16	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	7,5	7,5	1959	1959
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Ташкентский пер., 47	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	30,0	30,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Гагарина, 45	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	6,6	6,6	1964	1964
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Ташкентский пер., 45	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	25,0	25,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, до ул. Мориса Тореза, 14	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	5,5	5,5	1965	1965
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, до ул. Мориса Тореза, 14	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	1,6	1,6	1965	1965
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Гагарина, 47	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	6,7	6,7	1964	1964
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Гагарина, 41	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	8,6	8,6	1964	1964
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Тухачевского, 243	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	4,0	4,0	1965	1965
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Гагарина, 37	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	11,5	11,5	1965	1965
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, до ул. Мориса Тореза, 24	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	3,1	3,1	1965	1965
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул.	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	11,0	11,0	1963	1963

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обратн- ый	пода- ющий	обрат- ный
	Партизанская, 152											
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, до ул. Мориса Тореза, 42	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	7,0	7,0	1965	1965
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Волгина, 91	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	15,2	15,2	1959	1959
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Волгина, 91	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	1,5	1,5	1963	1963
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, до ул. Мориса Тореза, 44	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	13,4	13,4	1965	1965
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, до ул. Гагарина, 17	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	4,2	4,2	1965	1965
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Волгина, 93	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	3,0	3,0	1963	1963
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, до ул. Гагарина, 27	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	2,0	2,0	1964	1964
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Тухачевского, 30	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	22,0	22,0	1986	1986
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, до ул. Мориса Тореза, 46	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	114	10,0	10,0	1965	1965
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Урицкого, 29	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	18,2	18,2	1962	1962
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, до ул. Пензенская, 65	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	15,0	15,0	1985	1985
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Урицкого, 30	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол- ье	Тех.подпол- ье	89	89	3,5	3,5	1988	1988

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю щий	обрат ный	подаю щий	обратн ый	пода ющий	обрат ный
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, до ул. Урицкого, 28	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	3,5	3,5	1988	1988
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Ташкентский пер., до Острогжский проезд	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	82,0	82,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, до ул. Пензенская, 71	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	108	108	15,0	15,0	1985	1985
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Двадцать второго Партсъезда, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	12,0	12,0	1961	1961
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, до ул. Пензенская, 71	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	109	109	12,0	12,0	1985	1985
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Двадцать второго Партсъезда, 22	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	49,0	49,0	1961	1961
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, до ул. Пензенская, 51	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	89	89	18,0	18,0	1988	1988
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Двадцать второго Партсъезда, 24	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	16,0	16,0	1961	1961
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Двадцать второго Партсъезда, 28	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	17,0	17,0	1962	1962
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Двадцать второго Партсъезда, 30	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	48,0	48,0	1961	1961
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Двадцать второго Партсъезда, 32	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	15,0	15,0	1961	1961
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Двадцать второго Партсъезда, 36	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	17,0	17,0	1961	1961
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Двадцать второго	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	62,0	62,0	1962	1962

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обратн- ый	пода- ющий	обрат- ный
	Партсъезда, 38											
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Двадцать второго Партсъезда, 40	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	40,0	40,0	1961	1961
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Двадцать второго Партсъезда, 158	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	17,0	17,0	1966	1966
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Двадцать второго Партсъезда, 20а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	50	50	40,0	40,0	1976	1976
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Двадцать второго Партсъезда, 32а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	15,0	15,0	1977	1977
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Двадцать второго Партсъезда, 42	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	73,0	73,0	1962	1962
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Советская, 71	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	27,0	27,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Советская, 71	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	7,0	7,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Антонова-Овсеенко, 89	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	17,0	17,0	1962	1962
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Советская, 71	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	7,0	7,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Антонова-Овсеенко, 91	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	23,0	23,0	1962	1962
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Советская, 71	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	6,0	6,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Советская, 71	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	6,0	6,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Антонова-Овсеенко, 93	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	27,0	27,0	1962	1962
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Советская, 75	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	20,0	20,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Советская, 75	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	20,0	20,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Советская, 75	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	100	100	30,0	30,0	1962	1962

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обратн- ый	пода- ющий	обрат- ный
	район, от ул. Антонова-Овсенко, 93а	стеклопластик RST-250		ГВС								
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Советская, 71	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	27,0	27,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Антонова-Овсенко, 95а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	29,0	29,0	1962	1962
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Аэродромная, 87	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	26,0	26,0	1967	1967
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Советская, 71,73	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	12,0	12,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Аэродромная, 89	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	33,5	33,5	1964	1964
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Советская, 71,73	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	12,0	12,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Балаковская, 22	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	64,5	64,5	1965	1965
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Георгия Ратнера, 5	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	88,0	88,0	1962	1962
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Путейская, 39	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	43,0	43,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Георгия Ратнера, 7	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	92,5	92,5	1962	1962
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Енисейская, 57	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	70,0	70,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Георгия Ратнера, 9	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	36,5	36,5	1968	1968
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Георгия Ратнера, 11	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	57,0	57,0	1962	1962
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Георгия Ратнера, 15	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	33,0	33,0	1976	1976
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Георгия Ратнера, 19	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	65,0	65,0	1962	1962
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Георгия Ратнера, 21	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	63,0	63,0	1962	1962
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Запорожская, 45	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	100	100	166,0	166,0	1970	1970
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Мориса Тореза, 69	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	8,5	8,5	1963	1963

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обратн- ый	пода- ющий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Партизанская, 206	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	12,0	12,0	1964	1964
	Самарская область, Самара, Советский район, от Проезд Мальцева, 10	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	144,0	144,0	1984	1984
	Самарская область, Самара, Советский район, от Славный пер., 4	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	100,0	100,0	1936	1936
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Ивана Булкина, 79	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	15,0	15,0	1968	1968
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Ивана Булкина, 84	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	18,0	18,0	1975	1975
	Самарская область, Самара, Советский район, от Рыночный пер., 3	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	12,0	12,0	1957	1957
	Самарская область, Самара, Советский район, от Сарапульский пер., 36	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	5,0	5,0	1953	1953
	Самарская область, Самара, Советский район, от Сарапульский пер., 38	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	5,0	5,0	1953	1953
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Советской Армии, 156	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	16,0	16,0	1967	1967
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Советской Армии, 158	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	17,0	17,0	1967	1967
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Советской Армии, 124	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	27,5	27,5	1983	1983
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Советской Армии, 124	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	12,0	12,0	1983	1983
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Советской Армии, 124А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	8,0	8,0	1983	1983
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Энтузиастов, 89	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	9,0	9,0	1968	1968
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Энтузиастов, 89	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	72,2	72,2	1968	1968
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Карбышева, 66	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	10,3	10,3	1967	1967
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Карбышева, 66	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	49,3	49,3	1967	1967
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Георгия Ратнера, 13	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	35,0	35,0	1962	1962
	Самарская область, Самара, Самарский	маты прошивные 80,60,40,	аренда	отопление и	Подземная	Подземная	89	89	33,0	33,0	1963	1963

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обратн- ый	пода- ющий	обрат- ный
	район, от ул. Мориса Тореза, 77	стеклопластик RST-250		ГВС								
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Аэродромная, 54	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	35,0	35,0	1963	1963
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Мориса Тореза, 91	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	26,0	26,0	1963	1963
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Запорожская, 32	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	21,0	21,0	1975	1975
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Антонова-Овсеенко, 85	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	11,0	11,0	1970	1970
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Авроры, 117	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	12,0	12,0	1963	1963
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Запорожская, 28	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	13,0	13,0	1969	1969
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Запорожская, 28	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	31,0	31,0	1969	1969
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Авроры, 125	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	27,0	27,0	1969	1969
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Блюхера, 3	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	133,0	133,0	1964	1964
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Советской Армии, 161а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	17,0	17,0	1968	1968
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Гагарина, 105а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	51,0	51,0	1963	1963
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Гагарина, 123	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1943	1943
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Свободы, 81 Б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	77,0	77,0	1940	1940
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Победы, 22	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	10,0	10,0	1962	1962
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Советской Армии, 25	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	52,0	52,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Советский район, от Брусчатый пер., 27	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	26,0	26,0	1993	1993
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Александра Матросова, 13А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	85,0	85,0	1971	1971
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Александра Матросова, 13А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	30,0	30,0	1971	1971

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обратн- ый	пода- ющий	обрат- ный
	район, от ул. Александра Матросова, 13	стеклопластик RST-250		ГВС								
	Самарская область, Самара, Советский район, от Проезд 9 Мая, 16	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	19,0	19,0	1943	1943
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Победы, 96А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	83,0	83,0	1985	1985
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Блюхера, 23	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	59,0	59,0	1978	1978
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Промышленности, 297а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	24,0	24,0	1975	1975
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Физкультурная, 4	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1975	1975
	Самарская область, Самара, Советский район, от Карякина пер., 4А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	12,0	12,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Блюхера, 32	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	79,0	79,0	1989	1989
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Блюхера, 27	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	22,0	22,0	1978	1978
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Советской Армии, 165А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	22,0	22,0	1976	1976
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Двадцать второго Партсъезда, 3А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	35,0	35,0	1960	1960
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Средне-Садовая, 1а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	55,0	55,0	1961	1961
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Физкультурная, 29А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	55,0	55,0	1961	1961
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Александра Матросова, 2А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	19,0	19,0	1960	1960
	Самарская область, Самара, Советский район, от Балхашский проезд, 4А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	38,0	38,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Советский район, от Балхашский проезд, 4	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	8,0	8,0	1964	1964
	Самарская область, Самара, Советский район, от Балхашский проезд	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	55,0	55,0	1963	1963
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Гагарина, 131	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	63,0	63,0	1963	1963
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Гагарина, 131	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	78,0	78,0	1965	1965

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обратн- ый	пода- ющий	обрат- ный
	район, от ул. Свободы, 83А	стеклопластик RST-250		ГВС								
	Самарская область, Самара, Советский район, от Первый Безымянный пер., 12	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	100,0	100,0	1964	1964
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Ивана Булкина, 77А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	57	3,0	3,0	1973	1973
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Георгия Ратнера, 6А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	45,0	45,0	1982	1982
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Запорожская, 4А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	20,0	20,0	1947	1947
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Клиническая, 30,32, до ул. Чернореченская, 32,34	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	12,0	12,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Клиническая, 30,32, до ул. Чернореченская, 32,34	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	112,0	112,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Чернореченская, 24	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	12,0	12,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Клиническая, 26,28	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	66,5	66,5	1959	1959
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Владимирская, 30,34, до ул. Чернореченская, 18	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	220,0	220,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Владимирская, 30,34, до ул. Чернореченская, 18	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	15,0	15,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Владимирская, 30,34, до ул. Чернореченская, 18	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	6,0	6,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от Проспект Карла Маркса, 22	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	10,0	10,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Дачная, 5,7,9	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	24,0	24,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Коммунистическая, 10	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	112,0	112,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Галактионовская, 102Б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	10,0	10,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Галактионовская, 102Б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	10,0	10,0	1959	1959

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обратн- ый	пода- ющий	обрат- ный
	район, от ул. Самарская, 270	стеклопластик RST-250		ГВС								
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Самарская, 270	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	15,0	15,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Чапаевская, 232	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	20,0	20,0	1965	1965
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Садовая, 140	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	38,0	38,0	1965	1965
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Садовая, 146/148	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	44,0	44,0	1965	1965
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Садовая, 204,206	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	47,0	47,0	1965	1965
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Садовая, 204,206	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	15,5	15,5	1965	1965
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Ленинская, 196	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1965	1965
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Льва Толстого, 134	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	100	100	300,0	300,0	1965	1965
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Арцыбушевская, 180-182	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	60,0	60,0	1965	1965
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 392	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	116,0	116,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 295	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	56,0	56,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 370	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	40,0	40,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 277	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	45,0	45,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 277 (ул.Ташкентская,88)	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	180,0	180,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 389	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	7,0	7,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 393	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	6,0	6,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 339	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	4,0	4,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 339	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	15,0	15,0	1992	1992

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обратн- ый	пода- ющий	обрат- ный
	район, от Проспект Кирова, 347	стеклопластик RST-250		ГВС								
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 367	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	38,0	38,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 367	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	19,0	19,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 315	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	15,0	15,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 317	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	66,0	66,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 313	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	33,0	33,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 311	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	12,0	12,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 199	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	110,0	110,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ставропольская, 107А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	40,0	40,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Юных Пионеров, 127А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	55,0	55,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 157	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	25,0	25,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 157	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	18,0	18,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 155А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	47,0	47,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Свободы, 150	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	18,0	18,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Свободы, 150	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	60,0	60,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Физкультурная, 124	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	2,0	2,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Физкультурная, 124	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	146,0	146,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Физкультурная, 122 АА1	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	10,0	10,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Физкультурная, 122 АА1	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	5,0	5,0	1992	1992

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обратн- ый	пода- ющий	обрат- ный
	район, от ул. Физкультурная, 122 АА1	стеклопластик RST-250		ГВС								
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Физкультурная, 122 АА2	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	105	105	35,0	35,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Свободы, 129	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	38,0	38,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Свободы, 129	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	65,0	65,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Свободы, 129	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	35,0	35,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Юбилейная, 22а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	76,0	76,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Физкультурная, 126	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	37,0	37,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Победы, 145	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	32,0	32,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Пугачевская, 27	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	50,0	50,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Елизарова, 5	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	120,0	120,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 205	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	68,0	68,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Свободы, 194	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	7,0	7,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 422	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	20,0	20,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 394А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	30,0	30,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 412	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	40,0	40,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 420	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	20,0	20,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 247	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	24,0	24,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 249А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	24,0	24,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 253	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	100,0	100,0	1992	1992

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю щий	обрат ный	подаю щий	обратн ый	пода ющий	обрат ный
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 442	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	50,0	50,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 442	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	10,0	10,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 442	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	50,0	50,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 396	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	6,0	6,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 430	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	5,0	5,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 430	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	5,0	5,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ставропольская, 139	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	35,0	35,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Строителей, 27	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	76,0	76,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Строителей, 27	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	10,0	10,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Строителей, 27	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	35,0	35,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Гвардейская, 24	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	5,0	5,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 177А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	30,0	30,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 177А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	33,0	33,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 177А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	2,0	2,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 177	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	6,0	6,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 177	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	33,0	33,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 175	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	5,0	5,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 175	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	40,0	40,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 175	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	23,0	23,0	1992	1992

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю щий	обрат ный	подаю щий	обратн ый	пода ющий	обрат ный
	район, от ул. Стара-Загора, 175	стеклопластик RST-250		ГВС								
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 201	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	50,0	50,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 372А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	25,0	25,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Московское шоссе, 161	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	50,0	50,0	1982	1982
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Московское шоссе, 161	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	50,0	50,0	1982	1982
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Московское шоссе, 161	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	100	100	5,0	5,0	1982	1982
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Воронежская, 190	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	60,0	60,0	1966	1966
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Карла Маркса, 286	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	6,0	6,0	1966	1966
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Карла Маркса, 290	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	10,0	10,0	1966	1966
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Кирова, 172	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	50,0	50,0	1971	1971
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Карла Маркса, 282	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	10,0	10,0	1966	1966
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Кирова, 282	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	40,0	40,0	1969	1969
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ново-Вокзальная, 78а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	241,0	241,0	1987	1987
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	10,0	10,0	1966	1966

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю щий	обрат ный	подаю щий	обратн ый	пода ющий	обрат ный
	Карла Маркса, 298											
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ново-Вокзальная, 110	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	7,0	7,0	1966	1966
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ново-Вокзальная, 104/300	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	3,0	3,0	1966	1966
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Волгина, 138	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	21,0	21,0	1964	1964
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Волгина, 118	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	13,0	13,0	1964	1964
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Волгина, 112А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	77,0	77,0	1971	1971
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Волгина, 97	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	76,0	76,0	1970	1970
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Аэродромная, 22А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	6,0	6,0	1966	1966
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Пензенская, 59А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	20,0	20,0	1986	1986
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Пензенская, 69А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	10,0	10,0	1989	1989
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Тушинская, 45	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	37,0	37,0	1987	1987
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Революционная, 131	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	108,0	108,0	1975	1975
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Партизанская, 78А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	17,0	17,0	1976	1976

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю щий	обрат ный	подаю щий	обратн ый	пода ющий	обрат ный
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Мяги, 19А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	42,0	42,0	1972	1972
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Мориса Тореза, 36А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	77,0	77,0	1936	1936
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Мориса Тореза, 32/20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	18,0	18,0	1965	1965
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Мориса Тореза, 26Б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	15,0	15,0	1969	1969
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Мориса Тореза, 19	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	24,0	24,0	1968	1968
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Дзержинского, 28	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	46,0	46,0	1966	1966
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Дзержинского, 18	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	51,0	51,0	1966	1966
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Гагарина, 39	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	80	80	31,0	31,0	1966	1966
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Гагарина, 25А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	9,0	9,0	1977	1977
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Волгина, 126	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	33,0	33,0	1967	1967
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Урицкого, 1А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	7,0	7,0	1981	1981
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Урицкого, 3	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	12,0	12,0	1936	1936
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул.	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	165,0	165,0	1970	1970

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю щий	обрат ный	подаю щий	обратн ый	пода ющий	обрат ный
	Спортивная, 11											
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Партизанская, 148	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	72,8	72,8	1962	1962
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Агибалова, 12	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Надземная	Надземная	159	159	28,0	28,0	1970	1970
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Чернореченская, 5,9,11	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	10,0	10,0	1970	1970
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Чернореченская, 5,9,11	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	16,0	16,0	1970	1970
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Чернореченская, 5,9,11	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	10,0	10,0	1970	1970
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Чернореченская, 5,9,11	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	20,0	20,0	1970	1970
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Чернореченская, 5,9,11	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	130,0	130,0	1970	1970
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Чернореченская, 5,9,11	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	66,0	66,0	1970	1970
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Чернореченская, 5,9,11	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	43,0	43,0	1970	1970
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Чернореченская, 5,9,11	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	64,0	64,0	1970	1970
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Дзержинского, 32	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	44,0	44,0	1967	1967
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Пролетарская, 8	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	14,0	14,0	1963	1963

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обратн- ый	пода- ющий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Пензенская, 65а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	17,0	17,0	1986	1986
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Пензенская, 47	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	22,0	22,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Пензенская, 18	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	78,0	78,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Ново-Урицкая, 1	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	94,0	94,0	1963	1963
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Владимирская, 37/5	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	48,0	48,0	1910	1910
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Тухачевского, 224	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	92,0	92,0	1939	1939
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Тверская, 200	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	26,0	26,0	1963	1963
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Урицкого, 1	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	66,0	66,0	1936	1936
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Юрия Павлова пер., 7	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	45,0	45,0	1989	1989
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Юрия Павлова пер., 7	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	65,0	65,0	1989	1989
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Свободы, 99	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	70,0	70,0	1936	1936
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Победы, 96, до Штамповщиков пер., 3	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	15,0	15,0	1936	1936
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Победы,	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	60,0	60,0	1936	1936

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю щий	обрат ный	подаю щий	обратн ый	пода ющий	обрат ный
	96, до Штамповщиков пер., 3											
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Победы, 96, до Штамповщиков пер., 3	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	159	159	20,0	20,0	1936	1936
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Двадцать второго Партсъезда, 167	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	11,5	11,5	1966	1966
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Двадцать второго Партсъезда, 169	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	12,0	12,0	1966	1966
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Двадцать второго Партсъезда, 171	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	17,0	17,0	1966	1966
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Двадцать второго Партсъезда, 173	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	88,5	88,5	1966	1966
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Стара-Загора, 55	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	29,0	29,0	1968	1968
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Стара-Загора, 89	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	22,0	22,0	1968	1968
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Стара-Загора, 91	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	40,0	40,0	1968	1968
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Стара-Загора, 106	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	23,4	23,4	1978	1978
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Стара-Загора, 125	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	16,0	16,0	1966	1966
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Стара-Загора, 127	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	14,5	14,5	1966	1966
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Карла Маркса, 296	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	16,0	16,0	1966	1966

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обратн- ый	пода- ющий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ново-Вокзальная, 108	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	8,0	8,0	1966	1966
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ново-Вокзальная, 106	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	9,0	9,0	1966	1966
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Заводское шоссе, 68	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	130,0	130,0	1949	1949
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Победы, 106а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	18,0	18,0	1941	1941
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Кирова, 54	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1941	1941
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Краснодарская, 36	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	4,0	4,0	1942	1942
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Краснодарская, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	70,0	70,0	1942	1942
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Каховская, 7	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	75,0	75,0	1956	1956
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Каховская, 9а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	22,0	22,0	1983	1983
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Штамповщиков пер., 5	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	7,0	7,0	1950	1950
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Железной Дивизии, 15	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	35,0	35,0	1978	1978
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Теннисная, 1	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	170,0	170,0	1978	1978
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Теннисная,	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	45,0	45,0	1983	1983

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю щий	обрат ный	подаю щий	обратн ый	пода ющий	обрат ный
	29а											
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Физкультурная, 104	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	15,0	15,0	1951	1951
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Кирова, 69	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	5,0	5,0	1953	1953
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Физкультурная, 98Б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	65,0	65,0	1954	1954
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Стара- Загора, 74	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	13,0	13,0	1976	1976
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Фадеева, 61	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	55,0	55,0	1975	1975
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Московское шоссе, 101	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	20,0	20,0	1982	1982
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Фадеева, 52	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	35,0	35,0	1983	1983
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Теннисная, 25В	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	25,0	25,0	1978	1978
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Теннисная, 25Г	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	18,5	18,5	1978	1978
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Карла Маркса, 328	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	11,0	11,0	1969	1969
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Стара- Загора, 120	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	12,0	12,0	1974	1974
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Стара- Загора, 120	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	7,0	7,0	1974	1974

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю щий	обрат ный	подаю щий	обратн ый	пода ющий	обрат ный
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Стара-Загора, 120	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	6,0	6,0	1974	1974
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Фадеева, 55	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Тех.подпол ье	Тех.подпол ье	89	89	5,0	5,0	1970	1970
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Фадеева, 55	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	118,0	118,0	1970	1970
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Кирова, 188	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	13,5	13,5	1967	1967
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Кирова, 266	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	4,0	4,0	1969	1969
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Кирова, 182	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	29,0	29,0	1969	1969
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ново-Вокзальная, 138	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	24,0	24,0	1976	1976
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Стара-Загора, 167	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	33,0	33,0	1970	1970
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Стара-Загора, 165	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	9,0	9,0	1970	1970
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Воронежская, 228	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	11,0	11,0	1967	1967
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Воронежская, 228	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	35,0	35,0	1967	1967
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Воронежская, 228	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	65,0	65,0	1967	1967
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул.	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	43,0	43,0	1967	1967

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обратн- ый	пода- ющий	обрат- ный
	Воронежская, 228											
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Двадцать второго Партсъезда, 160	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	14,0	14,0	1966	1966
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Двадцать второго Партсъезда, 162	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	14,0	14,0	1966	1966
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Авроры, 103	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	15,0	15,0	1964	1964
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Аэродромная, 105	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	15,0	15,0	1964	1964
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Аэродромная, 110	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	23,0	23,0	1964	1964
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Аэродромная, 120	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	15,0	15,0	1964	1964
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Аэродромная, 74	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	32,5	32,5	1963	1963
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Балаковская, 16	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	12,0	12,0	1982	1982
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Мориса Тореза, 71	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	37,0	37,0	1963	1963
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Мориса Тореза, 151	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	18,0	18,0	1964	1964
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Мориса Тореза, 149	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	9,0	9,0	1964	1964
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Партизанская, 196	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	7,0	7,0	1964	1964
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Партизанская, 202	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	15,0	15,0	1967	1967
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Аэродромная, 65	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	17,0	17,0	1964	1964
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Балаковская, 24А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	25,0	25,0	1965	1965
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Балаковская, 12	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	41,0	41,0	1984	1984
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Партизанская, 236	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	10,0	10,0	1967	1967

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обратн- ый	пода- ющий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Партизанская, 236	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	15,0	15,0	1967	1967
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Дыбенко, 112	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	14,0	14,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Энтузиастов, 70	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	13,0	13,0	1964	1964
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Партизанская, 181	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	9,0	9,0	1965	1965
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Красных Коммунаров, 28	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	105,0	105,0	1960	1960
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Авроры, 215	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	75,0	75,0	1964	1964
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Запорожская, 32А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	52,0	52,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Партизанская, 204	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	43,0	43,0	1968	1968
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Партизанская, 204	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	53,0	53,0	1968	1968
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Партизанская, 236	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	23,0	23,0	1967	1967
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Запорожская, 28А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	43,0	43,0	1971	1971
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Аэродромная, 54А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	41,0	41,0	1967	1967
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Мориса Тореза, 125А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	40,0	40,0	1967	1967
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Мориса Тореза, 125А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	40,0	40,0	1967	1967
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Партизанская, 208	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	17,0	17,0	1968	1968
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Запорожская, 24	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	18,0	18,0	1994	1994
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Запорожская, 24	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	14,0	14,0	1994	1994
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Балаковская, 10А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	46,5	46,5	1973	1973
	Самарская область, Самара, Самарский	маты прошивные 80,60,40,	аренда	отопление и	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1992	1992

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю щий	обрат ный	подаю щий	обратн ый	пода ющий	обрат ный
	район, от ул. Ленинградская, 6/114	стеклопластик RST-250		ГВС								
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Ленинградская, 6/114	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	40,0	40,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Самарская, 64	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	45,0	45,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Ленинградская, 7	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	34,0	34,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Максима Горького, 125	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	100,0	100,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Стара-Загора, 81	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	55,0	55,0	1978	1978
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Карла Маркса, 278	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	70,0	70,0	1981	1981
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Карла Маркса, 276	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	60,0	60,0	1981	1981
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Двадцать второго Партсъезда, 165	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	37,0	37,0	1965	1965
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Московское шоссе, 125	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	38,0	38,0	1975	1975
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ново-Вокзальная, 142	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	30,0	30,0	1971	1971
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Московское шоссе, 87А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	28,0	28,0	1983	1983
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Вольская, 96	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	26,0	26,0	1983	1983
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Нагорная, 33	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	75,0	75,0	1972	1972
	Самарская область, Самара,	маты прошивные 80,60,40,	аренда	отопление и	Подземная	Подземная	89	89	12,0	12,0	1982	1982

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	пода- ющий	обрат- ный
	Промышленный район, от ул. Александра Матросова, 17А	стеклопластик RST-250		ГВС								
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ставропольская, 49	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	18,0	18,0	1983	1983
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Чапаевская, 74	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	10,0	10,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Садовая, 30	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	70,0	70,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Садовая, 40	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	50	50	10,0	10,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Ленинская, 72	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	50	50	10,0	10,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Ленинская, 72	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	80	80	40,0	40,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Московская, 2	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	85,0	85,0	1990	1990
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Льва Толстого, 66А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	50,0	50,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Георгия Димитрова, 32	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	35,0	35,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Георгия Димитрова, 45	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	25,0	25,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Георгия Димитрова, 53	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	50,0	50,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Георгия Димитрова, 57	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	50,0	50,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Георгия Димитрова, 59	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	59,0	59,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Георгия Димитрова, 48	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	5,0	5,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 339	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	40,0	40,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 339	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	35,0	35,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 397А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	24,0	24,0	1992	1992

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обратн- ый	пода- ющий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 399А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	15,0	15,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 399А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	60,0	60,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 399А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	81,5	81,5	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 343	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	7,0	7,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 343	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	45,0	45,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 343	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	75,0	75,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 327	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	27,0	27,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 327	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	40,0	40,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 329	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	46,0	46,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 329	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	29,0	29,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 325А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	12,0	12,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 325	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	17,0	17,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 391	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	76,5	76,5	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 391	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	8,5	8,5	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 391	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	0,5	0,5	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 134	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	6,0	6,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 132	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	20,0	20,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 136	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	15,0	15,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 136	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	3,0	3,0	1992	1992

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обратн- ый	пода- ющий	обрат- ный
	район, от ул. Стара-Загора, 138	стеклопластик RST-250		ГВС								
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 140	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	10,0	10,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Георгия Димитрова, 3	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	41,0	41,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Георгия Димитрова, 7	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	10,0	10,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Георгия Димитрова, 17	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	68,0	68,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Георгия Димитрова, 23	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	73,0	73,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Георгия Димитрова, 27	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	26,0	26,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Георгия Димитрова, 31	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	30,0	30,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ташкентская, 112	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	15,0	15,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ташкентская, 114	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	27,0	27,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ташкентская, 116	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	24,0	24,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ташкентская, 164	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	40,0	40,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ташкентская, 164	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	40,0	40,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ташкентская, 172	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	50,0	50,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ташкентская, 178	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	100,0	100,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ташкентская, 1982	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	100,0	100,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 182	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	23,0	23,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 180	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	25,0	25,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 178	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	25,0	25,0	1992	1992

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	пода- ющий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 176	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	38	38	30,0	30,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 174	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	25,0	25,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 172	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	10,0	10,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 172А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	20,0	20,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 188	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	14,0	14,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 188	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	45,0	45,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 186	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	12,0	12,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 196	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	22,0	22,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 196	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	2,0	2,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 196	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	12,0	12,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 194	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	25,0	25,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 198	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	12,0	12,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 200	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	25,0	25,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 206	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	5,0	5,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 204	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	5,0	5,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 208	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	20,0	20,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Победы, 146	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	10,0	10,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Победы, 146	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	76	57	10,0	10,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Победы, 146	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	13,0	13,0	1992	1992

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	пода- ющий	обрат- ный
	район, от ул. Советская, 4	стеклопластик RST-250		ГВС								
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Советская, 4	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	94,0	94,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Советская, 6	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	6,0	6,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Советская, 6	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	7,0	7,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Пугачевская, 10	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	8,0	8,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Пугачевская, 10	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	57	45	8,0	8,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 476	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	46,0	46,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 485	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	20,0	20,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 485	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	2,0	2,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 185	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	13,0	13,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ташкентская, 88	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	180,0	180,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Кузнецкая, 31	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	62,0	62,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Свободы, 180	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	70,0	70,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 307	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	20,0	20,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 307	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	3,5	3,5	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 319	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	150,0	150,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 321	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	100,0	100,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 335	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	10,0	10,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 335	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	30,0	30,0	1992	1992

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	пода- ющий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 335	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	42,0	42,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 333	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	6,0	6,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 128Ж	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	34,0	34,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ташкентская, 144	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	27,0	27,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ташкентская, 149А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	115,0	115,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 224	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	75,0	75,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 224	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	75,0	75,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 224	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	10,0	10,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 232	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	100,0	100,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 228	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	22,0	22,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 228	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	145,0	145,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 228	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	10,0	10,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 230	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	15,0	15,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 488	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	47,0	47,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Алма-Атинская, 122	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	55,0	55,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Алма-Атинская, 146	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	6,0	6,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Алма-Атинская, 146	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	89,0	89,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Алма-Атинская, 146	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	10,0	10,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Алма-Атинская, 146	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	12,0	12,0	1992	1992

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно- сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	пода- ющий	обрат- ный
	район, от ул. Алма-Атинская, 152	стеклопластик RST-250		ГВС								
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Алма-Атинская, 152	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	20,0	20,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Алма-Атинская, 150	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	10,0	10,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Алма-Атинская, 148	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	25,0	25,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Алма-Атинская, 134	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	2,0	2,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Алма-Атинская, 134	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	25,0	25,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Алма-Атинская, 134	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	27,0	27,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Алма-Атинская, 134	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	30,0	30,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Алма-Атинская, 138	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	29,0	29,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Алма-Атинская, 138	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	45,0	45,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Алма-Атинская, 142	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	32,0	32,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 269	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	20,0	20,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ташкентская, 109А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	80,0	80,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 281	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	28,0	28,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 283	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	25,0	25,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Черемшанская, 228	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	50,0	50,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Черемшанская, 222	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	95,0	95,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Черемшанская, 224	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	50,0	50,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Черемшанская, 250	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	70,0	70,0	1992	1992

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	пода- ющий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Республиканская, 50	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	10,0	10,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Черемшанская, 139А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	41,5	41,5	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Майская, 47	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	110,0	110,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Каховская, 69	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Юных Пионеров, 149	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	6,0	6,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Физкультурная, 124	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	96,0	96,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Металлистов, 54а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	5,0	5,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Металлургов, 52	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	60,0	60,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Свободы, 196	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	40,0	40,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Свободы, 193	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	128,0	128,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Енисейская, 64	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	53,5	53,5	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Енисейская, 64А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	38,0	38,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Республиканская, 73	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	14,5	14,5	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Офицерская, 53	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	33,0	33,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Зубчаниновское шоссе, 161	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	100,0	100,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Зубчаниновское шоссе, 161	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	38,5	38,5	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Зубчаниновское шоссе, 163	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	67,0	67,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Конный проезд, 6	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	5,0	5,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Свободы, 193	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	225,0	225,0	1992	1992

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	пода- ющий	обрат- ный
	район, от ул. Самолетная, 117А	стеклопластик RST-250		ГВС								
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Магистральная, 133Б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	50,0	50,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Нагорная, 203А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	33,0	33,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Алма-Атинская, 5	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	35,0	35,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Степана Разина, 49	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	37,0	37,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Александра Матросова, 11А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	29,0	29,0	1997	1997
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Аэродромная, 124	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	12,0	12,0	1965	1965
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Аэродромная, 124	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	33,5	33,5	1965	1965
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Аэродромная, 112	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	20,0	20,0	1964	1964
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Аэродромная, 112	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	27,0	27,0	1964	1964
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Аэродромная, 118	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	30,0	30,0	1965	1965
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Георгия Ратнера, 9а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	87,0	87,0	1973	1973
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Промышленности, 319	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	22,0	22,0	1977	1977
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Промышленности, 319	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	30,0	30,0	1977	1977
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Средне-Садовая, 2а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	58,0	58,0	1965	1965
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Загорская, 32	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	35,0	35,0	1957	1957
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Загорская, 32	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	17,8	17,8	1957	1957
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Загорская, 34	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	19,5	19,5	1957	1957
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Загорская, 34	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	5,0	5,0	1957	1957

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обратн- ый	пода- ющий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Загорская, 36	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	5,0	5,0	1957	1957
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Загорская, 36	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	0,5	0,5	1957	1957
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Загорская, 36	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	27,0	27,0	1957	1957
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Загорская, 40	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	47,0	47,0	1957	1957
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Загорская, 38	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	37,0	37,0	1957	1957
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Загорская, 38-40	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	2,2	2,2	1957	1957
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Свободы, 71	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	50,0	50,0	1967	1967
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Свободы, 73	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	25,0	25,0	1967	1967
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Днепроvская, 2	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	62,0	62,0	1957	1957
	Самарская область, Самара, Советский район, от Прогонный проезд, 2А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	35,0	35,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Двадцать второго Партсъезда, 150	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	57,0	57,0	1979	1979
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Перекопская, 17А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	18,0	18,0	1967	1967
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Мориса Тореза, 83А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	36,0	36,0	1965	1965
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Мориса Тореза, 83А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	56,0	56,0	1965	1965
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Двадцать второго Партсъезда, 52А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	29,2	29,2	1985	1985
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Двадцать второго Партсъезда, 52А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	10,0	10,0	1985	1985
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Георгия Ратнера, 17А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	65,0	65,0	1969	1969

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обратн- ый	пода- ющий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Советский район, от Брусчатый пер., 17	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	6,8	6,8	1944	1944
	Самарская область, Самара, Советский район, от Брусчатый пер., 17	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	3,4	3,4	1944	1944
	Самарская область, Самара, Советский район, от Брусчатый пер., 18	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	7,5	7,5	1944	1944
	Самарская область, Самара, Советский район, от Брусчатый пер., 18	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	16,0	16,0	1944	1944
	Самарская область, Самара, Советский район, от Брусчатый пер., 18	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	3,8	3,8	1944	1944
	Самарская область, Самара, Советский район, от Брусчатый пер., 18	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	14,9	14,9	1944	1944
	Самарская область, Самара, Советский район, от Брусчатый пер., 19	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	10,0	10,0	1944	1944
	Самарская область, Самара, Советский район, от Брусчатый пер., 19	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	32,0	32,0	1944	1944
	Самарская область, Самара, Советский район, от Брусчатый пер., 19	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	5,0	5,0	1944	1944
	Самарская область, Самара, Советский район, от Брусчатый пер., 19	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	16,0	16,0	1944	1944
	Самарская область, Самара, Советский район, от Брусчатый пер., 21	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	29,8	29,8	1944	1944
	Самарская область, Самара, Советский район, от Брусчатый пер., 21	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	18,0	18,0	1944	1944
	Самарская область, Самара, Советский район, от Брусчатый пер., 21	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	3,4	3,4	1944	1944
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Физкультурная, 82	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	14,0	14,0	1975	1975
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Самарская, 152	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	10,0	10,0	1974	1974
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Красноармейская, 93а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	31,5	31,5	1960	1960
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Садовая, 143	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	80	80	30,0	30,0	1960	1960
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Чернореченская, 67	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	10,0	10,0	1982	1982
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Чернореченская, 67	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	4,0	4,0	1960	1960

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обратн- ый	пода- ющий	обрат- ный
	район, от ул. Коммунистическая, 7	стеклопластик RST-250		ГВС								
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Самарская, 190	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	100	100	90,0	90,0	1960	1960
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Чапаевская, 214	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	4,0	4,0	1969	1969
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Коммунистическая, 16	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	40,0	40,0	1979	1979
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Коммунистическая, 25	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	32,0	32,0	1989	1989
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Буянова, 105	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	40,0	40,0	1964	1964
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Владимирская, 32	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	45,0	45,0	1984	1984
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Полевая, 9, до ул. Молодогвардейская, 214	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	100	100	72,0	72,0	1974	1974
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Ульяновская, 63	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	120,0	120,0	1960	1960
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Коммунистическая, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	35,0	35,0	1982	1982
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Владимирская, 24	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	32,0	32,0	1983	1983
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Чернореченская, 45	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	40,0	40,0	1980	1980
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Чернореченская, 43	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	69,0	69,0	1984	1984
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Садовая, 233	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	50	50	39,0	39,0	1963	1963
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ташкентская, 151	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	9,0	9,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ташкентская, 153	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	13,0	13,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 222	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	43,0	43,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 222	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	86,0	86,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 222	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	32,0	32,0	1992	1992

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	пода- ющий	обрат- ный
	район, от ул. Стара-Загора, 222	стеклопластик RST-250		ГВС								
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 222	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	39,0	39,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 226А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	22,0	22,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 226А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	61,0	61,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 307	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	33,0	33,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 480	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	32,0	32,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 486	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	21,0	21,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Алма-Атинская, 108Г	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	54,0	54,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Алма-Атинская, 108Б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	2,0	2,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Алма-Атинская, 108Б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	25,0	25,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Алма-Атинская, 108 Б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	20,0	20,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 267 Б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	40,0	40,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 267 В	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	46,0	46,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 267 Е	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	2,0	2,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 267 Д	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	23,0	23,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 267 Ж	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	23,0	23,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ташкентская, 97	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	2,0	2,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ташкентская, 99	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	40,0	40,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ташкентская, 131	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	41,0	41,0	1992	1992

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обратн- ый	пода- ющий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 491	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	2,0	2,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 489	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	50,0	50,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 471	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	46,0	46,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 465	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	53,0	53,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 457	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	5,0	5,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 455	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	50,0	50,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Черемшанская, 254	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	45,0	45,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Черемшанская, 256	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	46,0	46,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ставропольская, 200	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	3,0	3,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ставропольская, 200	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	65,0	65,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Ставропольская, 200	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	15,0	15,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 201	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	3,0	3,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Черемшанская, 156	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	10,0	10,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Черемшанская, 156	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	50,0	50,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Черемшанская, 156	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	25,0	25,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Нагорная, 136	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	12,0	12,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Нагорная, 136	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	70,0	70,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Нагорная, 136	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	5,0	5,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Нагорная, 136	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	5,0	5,0	1992	1992

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	пода- ющий	обрат- ный
	район, от ул. Нагорная, 136	стеклопластик RST-250		ГВС								
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Нагорная, 136 А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	18,0	18,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Елизарова, 68	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	6,0	6,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Елизарова, 66	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	47,0	47,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Республиканская, 48	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	44,0	44,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Республиканская, 48	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	41,0	41,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Нагорная, 140	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	89,0	89,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Нагорная, 140	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	16,0	16,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Нагорная, 138 Б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	40,0	40,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Нагорная, 138 Б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	32,0	32,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Нагорная, 142	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	5,0	5,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Нагорная, 142	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	60,0	60,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Нагорная, 142	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	20,0	20,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Нагорная, 144	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	10,0	10,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Нагорная, 144	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	18,0	18,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Нагорная, 144	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	30,0	30,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Черемшанская, 158	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	59,0	59,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Черемшанская, 158	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	39,0	39,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Metallургов, 23	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	70,0	70,0	1992	1992

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	пода- ющий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Металлургов, 23	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	60,0	60,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Енисейская, 50	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	25,0	25,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Енисейская, 50	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	6,0	6,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Енисейская, 58	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	38,0	38,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Енисейская, 58	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	6,0	6,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Свободы, 234	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	12,0	12,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Свободы, 234	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	6,0	6,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Алма-Атинская, 32	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	15,0	15,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Алма-Атинская, 32	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	16,0	16,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от Проспект Волжский, 29	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	194,5	194,5	1963	1963
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Больничная, 14а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	27,0	27,0	1975	1975
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 26а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	50,0	50,0	1937	1937
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ерошевского, 29	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	60,0	60,0	1969	1969
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Лукачева, 17	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	39,7	39,7	1936	1936
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Лукачева, 17	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	286,2	286,2	1936	1936
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Карла Маркса, 183	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	17,0	17,0	1968	1968
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Карла Маркса, 183	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	11,5	11,5	1958	1958
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Артемовская, 24а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	30,0	30,0	1960	1960
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Артемовская, 24а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	67,0	67,0	1964	1964

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	пода- ющий	обрат- ный
	район, от ул. Дыбенко, 19	стеклопластик RST-250		ГВС								
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Масленникова, 7	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	43,0	43,0	1973	1973
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Мичурина, 112	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	11,5	11,5	1989	1989
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Больничная, 16	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	12,0	12,0	1979	1979
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 36	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	33,0	33,0	1981	1981
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 36	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	42,0	42,0	1981	1981
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 36	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	3,0	3,0	1981	1981
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 36	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	10,0	10,0	1981	1981
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Печерская, 32	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	28,0	28,0	1975	1975
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Карла Маркса, 177Б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	67,2	67,2	1981	1981
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Карла Маркса, 173	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	43,2	43,2	1981	1981
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Революционная, 56	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	30,0	30,0	1979	1979
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Подшипниковая, 24	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	10,0	10,0	1961	1961
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Гая, 37	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	25,0	25,0	1956	1956
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Подшипниковая, 22	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	7,0	7,0	1961	1961
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Подшипниковая, 26	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	14,0	14,0	1961	1961
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Подшипниковая, 26	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	9,5	9,5	1961	1961
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Подшипниковая, 26	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	46,7	46,7	1961	1961
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Подшипниковая, 26А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	15,5	15,5	1961	1961

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	пода- ющий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Подшипниковая, 26А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	34,5	34,5	1961	1961
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Мичурина, 147	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	182,0	182,0	1995	1995
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Гагарина, 28	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	35,0	35,0	1954	1954
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Революционная, 77	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	100,0	100,0	2000	2000
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 42	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	50,0	50,0	1979	1979
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 160А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	96,5	96,5	1948	1948
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 160А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	61,0	61,0	1948	1948
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Советской Армии, 223А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	70,0	70,0	1982	1982
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Советской Армии, 223А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	86,0	86,0	1982	1982
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 38	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	39,0	39,0	1970	1970
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Академика Платонова, 10	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	21,0	21,0	1995	1995
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Академика Платонова, 8	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	27,0	27,0	1995	1995
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 173	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	12,0	12,0	1938	1938
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 175	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	10,0	10,0	1938	1938
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 295а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	33,0	33,0	1969	1969
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 295а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	1,5	1,5	1969	1969
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 295а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	27,0	27,0	1969	1969
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 159	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	20,0	20,0	1954	1954
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 159	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	15,0	15,0	1954	1954

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно- сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	пода- ющий	обрат- ный
	район, от ул. Ново-Садовая, 161	стеклопластик RST-250		ГВС								
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 171	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	20,0	20,0	1934	1934
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 171	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	14,0	14,0	1934	1934
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 303	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	18,0	18,0	1974	1974
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 303	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	7,0	7,0	1974	1974
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 303	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	60,0	60,0	1974	1974
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Складенко, 9	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	38,0	38,0	1978	1978
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Складенко, 9	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	12,0	12,0	1978	1978
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Часовая, 8	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	20,0	20,0	1942	1942
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Часовая, 8	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	63,0	63,0	1942	1942
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Масленникова, 39	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	19,0	19,0	1954	1954
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Масленникова, 35	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	10,0	10,0	1965	1965
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Масленникова, 31	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	35,0	35,0	1957	1957
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Масленникова, 29	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	15,5	15,5	1958	1958
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Подшипниковая, 4	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	20,5	20,5	1954	1954
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Подшипниковая, 2	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	31,0	31,0	1954	1954
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Артиллерийская, 32	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	47,0	47,0	1973	1973
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Гая, 11	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	15,4	15,4	1956	1956
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Складенко, 17а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	26,0	26,0	1988	1988

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обратн- ый	пода- ющий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Мичурина, 139А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	8,0	8,0	1995	1995
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 275	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	45,0	45,0	1956	1956
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 275	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	32,0	32,0	1956	1956
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 279	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	31,0	31,0	1957	1957
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 279	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	49,0	49,0	1957	1957
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Советской Армии, 261	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	51,0	51,0	1957	1957
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Советской Армии, 261	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	146	146	64,5	64,5	1957	1957
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Академика Павлова, 80	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	133,5	133,5	2005	2005
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Карла Маркса, 340	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	12,0	12,0	1978	1978
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Кирова, 190а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	10,0	10,0	1981	1981
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Стара-Загора, 151	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	50,0	50,0	1981	1981
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Карла Маркса, 336	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	60,0	60,0	1975	1975
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Демократическая, 16	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	30,0	30,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Аминева, 21	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	18,0	18,0	1986	1986
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Бубнова, 5	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	11,0	11,0	1985	1985
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Георгия	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	34,0	34,0	1980	1980

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	пода- ющий	обрат- ный
	Димитрова, 87											
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Георгия Димитрова, 87	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	12,0	12,0	1980	1980
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Георгия Димитрова, 117	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	44,0	44,0	1984	1984
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Георгия Димитрова, 118	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	19,0	19,0	1983	1983
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Губанова, 4	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	28,0	28,0	1986	1986
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Губанова, 6	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	86,0	86,0	1987	1987
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Губанова, 8	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	18,0	18,0	1987	1987
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Демократическая, 9	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	8,0	8,0	1983	1983
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Демократическая, 13	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	29,0	29,0	1983	1983
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Зои Космодемьянской, 3	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	57,0	57,0	1984	1984
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Зои Космодемьянской, 3	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	76,0	76,0	1984	1984
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Кирова, 350	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	53,0	53,0	1987	1987
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Московское шоссе, 252Б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	10,0	10,0	1988	1988
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Московское шоссе, 292	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	14,0	14,0	1989	1989

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	пода- ющий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Московское шоссе, 296	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Тех.подполье	Тех.подполье	114	114	32,0	32,0	1989	1989
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Московское шоссе, 296	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	100	100	18,0	18,0	1989	1989
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Московское шоссе, 302	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Тех.подполье	Тех.подполье	108	108	41,0	41,0	1984	1984
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Московское шоссе, 314	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	14,0	14,0	1984	1984
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Московское шоссе, 314	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	21,0	21,0	1984	1984
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ново-Вокзальная, 247	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	18,0	18,0	1983	1983
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ново-Вокзальная, 253	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	10,0	10,0	1983	1983
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ново-Вокзальная, 251а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	40,0	40,0	1982	1982
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Силина, 7	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	89	89	49,0	49,0	1985	1985
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Силина, 7	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	108	108	49,0	49,0	1985	1985
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Солнечная, 23	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	18,0	18,0	1981	1981
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ташкентская, 204	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	81,0	81,0	1987	1987
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Тополей, 3	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	43,0	43,0	2021	2021
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Тополей, 3	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	22,0	22,0	2021	2021

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обратн- ый	пода- ющий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Антонова-Овсеенко, 51	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	200	200	56,0	56,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Карбышева, 81	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	200	200	10,0	10,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Карбышева, 75	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	100	100	53,0	53,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Карбышева, 75	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	100	100	21,0	21,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Карбышева, 75	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	80	80	15,0	15,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Карбышева, 77	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	80	80	68,0	68,0	1969	1969
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Карбышева, 75	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	100	100	29,0	29,0	1969	1969
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Карбышева, 73	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	80	80	31,0	31,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Карбышева, 73	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	80	80	24,0	24,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Аэродромная, 68	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	15,0	15,0	1963	1963
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Промышленности, 293	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	10,0	10,0	1965	1965
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Красных Коммунаров, 16	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	55,0	55,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Физкультурная, 94	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	90,0	90,0	1956	1956
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Двадцать второго Партсъезда, 140	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	8,0	8,0	1966	1966
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Георгия Ратнера, 1	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	24,0	24,0	1973	1973
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Запорожская, 37	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	50,0	50,0	1981	1981
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Запорожская, 37	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	50,0	50,0	1981	1981
	Самарская область, Самара, Советский район, от Проезд Мальцева, 10	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	16,0	16,0	1954	1954

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	пода- ющий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Советский район, от Проезд Мальцева, 6	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	70,0	70,0	1954	1954
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Промышленности, 276	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	20,0	20,0	1950	1950
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Экспериментальная, 5	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	2000,0	2000,0	1968	1968
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Мориса Тореза, 103	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	14,0	14,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Свободы, 73	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	29,0	29,0	1967	1967
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Свободы, 71	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	53,0	53,0	1967	1967
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Свободы, 73	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	25,0	25,0	1967	1967
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Авроры, 129	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	20,0	20,0	1963	1963
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Аэродромная, 126	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	12,0	12,0	1985	1985
	Самарская область, Самара, Советский район, от Полевой проезд, 1	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	57,0	57,0	1955	1955
	Самарская область, Самара, Советский район, от Полевой проезд, 2	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	55,0	55,0	1984	1984
	Самарская область, Самара, Советский район, от Полевой проезд, 3	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	50,0	50,0	1964	1964
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Советской Армии, 162	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	81,0	81,0	1958	1958
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Свободы, 76	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	500,0	500,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Свободы, 2Б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	46,0	46,0	1962	1962
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Георгия Ратнера, 11А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	74,0	74,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Двадцать второго Партсъезда, 40А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	79	79	56,7	56,7	1968	1968
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Двадцать второго	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	16,0	16,0	1961	1961

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обратн- ый	пода- ющий	обрат- ный
	Партсъезда, 15А											
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Санфировой, 7Г	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	104,0	104,0	1975	1975
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Ивана Булкина, 85	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	11,0	11,0	1965	1965
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Стара-Загора, 37А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	14,0	14,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Советский район, от Проспект Карла Маркса, 260А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	129,0	129,0	1986	1986
	Самарская область, Самара, Советский район, от Брусчатый пер., 1А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	38,0	38,0	1965	1965
	Самарская область, Самара, Советский район, от Брусчатый пер., 1А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	27,0	27,0	1965	1965
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Воронежская, 242	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	30,0	30,0	1968	1968
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Карла Маркса, 280	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	15,0	15,0	1966	1966
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Карла Маркса, 284	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	18,0	18,0	1966	1966
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Кирова, 248	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	15,0	15,0	1966	1966
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Кирова, 254	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	21,0	21,0	1969	1969
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Кирова, 260	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	24,0	24,0	1970	1970
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Фадеева, 50	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	32,0	32,0	1976	1976
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Фадеева, 50	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	39,0	39,0	1976	1976
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул.	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	39,0	39,0	1968	1968

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	пода- ющий	обрат- ный
	Воронежская, 212											
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Больничная, 14	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	97,0	97,0	1975	1975
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Искровская, 3	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	36,0	36,0	1975	1975
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Ленина, 10А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	57	57	18,0	18,0	1968	1968
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Ленина, 10А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	39,0	39,0	1968	1968
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Мичурина, 70	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	38,0	38,0	1934	1934
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Волжский, 49	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	10,0	10,0	1999	1999
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Полевая, 74	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	56,0	56,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Больничная, 1	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	17,0	17,0	1972	1972
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Больничная, 1	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	12,0	12,0	1972	1972
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Полевая, 88	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	5,4	5,4	1953	1953
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Мичурина, 8	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	104,0	104,0	1936	1936
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Мичурина, 8	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	25,0	25,0	1936	1936
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Мичурина, 8	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	39,0	39,0	1936	1936
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ерошевского, 72	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	76,5	76,5	1954	1954
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ерошевского, 72	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	3,5	3,5	1954	1954
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ерошевского, 72	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	3,5	3,5	1954	1954
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Мичурина, 141А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	5,0	5,0	1995	1995
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Мичурина, 141А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	94,0	94,0	1995	1995

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обратн- ый	пода- ющий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Мичурина, 139А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	5,0	5,0	1995	1995
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Мичурина, 118	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	27,0	27,0	1950	1950
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Мичурина, 118	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	69,0	69,0	1950	1950
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Мичурина, 120	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	5,0	5,0	1953	1953
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Карла Маркса, 175	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	9,4	9,4	1981	1981
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Карла Маркса, 175	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	6,0	6,0	1981	1981
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Печерская, 22	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	28,0	28,0	1951	1951
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Масленникова, 40А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	0,5	0,5	1956	1956
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Невская, 5	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	10,0	10,0	1970	1970
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Первомайская, 26	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	89,0	89,0	1960	1960
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Первомайская, 29, до ул. Ново-Садовая, 6	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	25,0	25,0	1958	1958
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Полевая, 86	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	7,0	7,0	1961	1961
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Молодогвардейская, 221	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	150,0	150,0	1968	1968
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Полевая, 68,68а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	20,0	20,0	1939	1939
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Полевая, 54	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	20,0	20,0	1963	1963
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Молодогвардейская, 223	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	37,0	37,0	1973	1973
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Невская, 8, до ул. Невская, 4	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	30,0	30,0	1962	1962
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Невская, 4	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	38,0	38,0	1963	1963

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	пода- ющий	обрат- ный
	район, от ул. Первомайская, 27	стеклопластик RST-250		ГВС								
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Маяковского, 11	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	50	50	233,2	233,2	1959	1959
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Чернореченская, 42	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	119	119	15,0	15,0	1979	1979
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от Проспект Волжский, 33А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	50,0	50,0	1960	1960
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Чернореченская, 22	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	5,0	5,0	1978	1978
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Дачная, 11	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	100	100	40,0	40,0	1978	1978
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Клиническая, 29	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	15,0	15,0	1978	1978
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Рабочая, 25	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	50	50	20,0	20,0	1961	1961
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Силина, 12	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	4,0	4,0	1981	1981
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Демократическая, 43	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	54,0	54,0	1984	1984
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ново-Садовая, 194	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	125	125	22,0	22,0	1987	1987
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ново-Садовая, 212	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	24,0	24,0	1987	1987
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Солнечная, 7	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	9,0	9,0	1987	1987
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Георгия Димитрова, 131,135	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	250	250	110,0	110,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ново-Садовая, 222	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	26,0	26,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ново-	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	60,0	60,0	1991	1991

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	пода- ющий	обрат- ный
	Садовая, 222											
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ново-Садовая, 222	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	76,0	76,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ново-Садовая, 222	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	125,0	125,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ново-Садовая, 194а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	188,0	188,0	1978	1978
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Московское шоссе, 312	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	30,0	30,0	1981	1981
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ново-Садовая, 192а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	50,0	50,0	1983	1983
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Силина, 10	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	25,0	25,0	2021	2021
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Георгия Димитрова, 114	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	5,0	5,0	1971	1971
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Тополей, 10	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	43,0	43,0	1975	1975
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Солнечная, 27	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	84,0	84,0	1979	1979
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Черемшанская, 224	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	52,0	52,0	1973	1973
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Черемшанская, 232	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	100,0	100,0	1973	1973
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Черемшанская, 232	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	150,0	150,0	1973	1973
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Строителей, 36	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	15,0	15,0	1976	1976
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Строителей, 36	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	15,0	15,0	1976	1976
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Строителей, 36	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	20,0	20,0	1976	1976

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно- сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	пода- ющий	обрат- ный
	район, от ул. Строителей, 34	стеклопластик RST-250		ГВС								
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Юных Пионеров, 131	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	150	150	60,0	60,0	1983	1983
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Майская, 47	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	150,0	150,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Майская, 47	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	50,0	50,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Майская, 47	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	210,0	210,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Майская, 47	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	450,0	450,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Металлистов, 61А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	31,0	31,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Металлистов, 63	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	20,0	20,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Металлистов, 63	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	5,0	5,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Металлургов, 46	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	42,0	42,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Советская, 43	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	62,0	62,0	1983	1983
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Советская, 43	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	62,0	62,0	1983	1983
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Магистральная, 133	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	73,0	73,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Свободы, 157А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	4,0	4,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 130	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	35,0	35,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 257	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	60,0	60,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 257	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	11,0	11,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 100	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	42,0	42,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 100	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	75,0	75,0	1992	1992

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обратн- ый	пода- ющий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Самарская, 72	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	7,0	7,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Степана Разина, 44	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	40	40	60,0	60,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Комсомольская, 26/25	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	40,0	40,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 61-63	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	30,0	30,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Степана Разина, 41	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	55,0	55,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Комсомольская, 20-22	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	40	40	20,0	20,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Комсомольская, 20-22	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	80,0	80,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Комсомольская, 20-22	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	20,0	20,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Комсомольская, 20-22	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	100,0	100,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Пионерская, 57	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Пионерская, 57	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	40	40	20,0	20,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Пионерская, 57	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	40,0	40,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Пионерская, 57	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	100,0	100,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Пионерская, 57	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	20,0	20,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Пионерская, 57	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	60,0	60,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Комсомольская, 33	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	50,0	50,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Комсомольская, 33	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от Песочный пер., 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	40	40	35,0	35,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Самарская, 72	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	20,0	20,0	1992	1992

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	пода- ющий	обрат- ный
	район, от Песочный пер., 20	стеклопластик RST-250		ГВС								
	Самарская область, Самара, Самарский район, от Песочный пер., 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	60,0	60,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от Песочный пер., 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	40	40	30,0	30,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от Песочный пер., 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	35,0	35,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от Песочный пер., 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	35,0	35,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от Песочный пер., 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	40,0	40,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от Песочный пер., 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	80,0	80,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Максима Горького, 69-71	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	130,0	130,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Максима Горького, 69-71	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	60,0	60,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Максима Горького, 58	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	100	100	300,0	300,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Максима Горького, 58	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	79	79	200,0	200,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 63	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	32	32	20,0	20,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 63	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	40,0	40,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 63	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	120,0	120,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 63	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 63	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	10,0	10,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Ленинградская, 7	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	25,0	25,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 127	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	120,0	120,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Венцека, 27-29	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	20,0	20,0	1992	1992

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	пода- ющий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Максима Горького, 77	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	20,0	20,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 44	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	40,0	40,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 64	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	35,0	35,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 72А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	110,0	110,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 72А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	262,0	262,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 74	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	32	32	25,0	25,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 79/32	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	25,0	25,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 85-87	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	15,0	15,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 91	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 102/22-24	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	35,0	35,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 107	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	40	40	25,0	25,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 123	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	38	38	20,0	20,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 123	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	32	15,0	15,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 127	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	45,0	45,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Ленинградская, 6/114	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	20,0	20,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Ленинградская, 32-34	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	10,0	10,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Молодогвардейская, 52	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	25,0	25,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Молодогвардейская, 52	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	35,0	35,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Молодогвардейская, 52	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	40,0	40,0	1992	1992

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	пода- ющий	обрат- ный
	район, от ул. Максима Горького, 113	стеклопластик RST-250		ГВС								
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Степана Разина, 91/17	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Степана Разина, 91/17	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	55,0	55,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Степана Разина, 91/17	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	50,0	50,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Пионерская, 40-44	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	20,0	20,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Пионерская, 40-44	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	20,0	20,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Пионерская, 50-52	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	35,0	35,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Пионерская, 50-52	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	35,0	35,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Пионерская, 50-52	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	20,0	20,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Степана Разина, 61-61а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	76	40,0	40,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Степана Разина, 61-61а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	40	40	30,0	30,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Степана Разина, 63	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	120,0	120,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Степана Разина, 75-79	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	45,0	45,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Степана Разина, 75-79	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	20,0	20,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Степана Разина, 75-79	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	45,0	45,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Степана Разина, 75-79	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	10,0	10,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Степана Разина, 75-79	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	20,0	20,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 17-19	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 57	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	35,0	35,0	1992	1992

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	пода- ющий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 63	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	45,0	45,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 63	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	40,0	40,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 67-71/36	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	20,0	20,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Чапаевская, 47	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	15,0	15,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Чапаевская, 47	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Чапаевская, 47	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	50,0	50,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Чапаевская, 47	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	20,0	20,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Чапаевская, 47	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Чапаевская, 47	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	20,0	20,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Чапаевская, 50-54	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Чапаевская, 50-54	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	20,0	20,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Чапаевская, 50-54	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	50,0	50,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Чапаевская, 50-54	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Чапаевская, 50-54	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	40,0	40,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Чапаевская, 50-54	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Чапаевская, 50-54	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	20,0	20,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Чапаевская, 50-54	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	40,0	40,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Чапаевская, 63	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Чапаевская, 63	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	25,0	25,0	1992	1992

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	пода- ющий	обрат- ный
	район, от ул. Чапаевская, 63	стеклопластик RST-250		ГВС								
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Чапаевская, 63	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	20,0	20,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Чапаевская, 63	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	40,0	40,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Чапаевская, 63	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	10,0	10,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Чапаевская, 63	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	20,0	20,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Чапаевская, 66	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	35,0	35,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Чапаевская, 66	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	15,0	15,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Чапаевская, 66	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Чапаевская, 66	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	20,0	20,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Чапаевская, 66	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Чапаевская, 66	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Чапаевская, 66	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	30,0	30,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Чапаевская, 66	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	50,0	50,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Чапаевская, 80-86	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Чапаевская, 80-86	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	30,0	30,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Чапаевская, 98	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	80,0	80,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Венцека, 48	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	37	37	30,0	30,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Ленинградская, 39	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	40,0	40,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Галактионовская, 42	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	50,0	50,0	1992	1992

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	пода- ющий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Галактионовская, 42	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	20,0	20,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Высоцкого, 10	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	37	37	30,0	30,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Высоцкого, 10	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	70,0	70,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Галактионовская, 45	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	30,0	30,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Галактионовская, 62-66	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Галактионовская, 62-66	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	40,0	40,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Ленинградская, 78-82	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	20,0	20,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Ленинградская, 78-82	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Ленинградская, 94-96	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	40,0	40,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Молодогвардейская, 41-49, до ул. Венцека, 54	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	40	40	50,0	50,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Молодогвардейская, 41-49, до ул. Венцека, 54	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	20,0	20,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Молодогвардейская, 56/50	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	40,0	40,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Молодогвардейская, 58-60	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	50,0	50,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Молодогвардейская, 69-83	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	20,0	20,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Молодогвардейская, 69-83	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	20,0	20,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Молодогвардейская, 69-83	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	80,0	80,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Молодогвардейская, 89-95	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	10,0	10,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Молодогвардейская, 89-95	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	50,0	50,0	1992	1992

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обратн- ый	пода- ющий	обрат- ный
	район, от ул. Молодогвардейская, 89-95	стеклопластик RST-250		ГВС								
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Молодогвардейская, 89-95	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	80,0	80,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Молодогвардейская, 92-94	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Некрасовская, 44-46	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	40,0	40,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Некрасовская, 57-59, до ул. Молодогвардейская, 65	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	40,0	40,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Некрасовская, 75	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	50,0	50,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Некрасовская, 94-96	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от Репина пер., 1	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	10,0	10,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от Репина пер., 6А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	40,0	40,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Садовая, 50/90, до ул. Ленинградская, 84-90	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	50,0	50,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Садовая, 50/90, до ул. Ленинградская, 84-90	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	60,0	60,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Садовая, 50/90, до ул. Ленинградская, 84-90	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	80,0	80,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Садовая, 54-56	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	40,0	40,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Садовая, 54-56	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	100,0	100,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Садовая, 63-67, до ул. Ленинградская, 92	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	80,0	80,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Садовая, 86-88-90	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	40,0	40,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Садовая, 86-88-90	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	80,0	80,0	1992	1992

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	пода- ющий	обрат- ный
	район, от ул. Садовая, 90 литер Р	стеклопластик RST-250		ГВС								
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Садовая, 101-109	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	40,0	40,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Садовая, 101-109	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	40,0	40,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Садовая, 1136,115,117, до ул. Льва Толстого, 89,89А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	60,0	60,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Самарская, 63-67	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	80,0	80,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Самарская, 73	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	60,0	60,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Самарская, 89-91	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	60,0	60,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Льва Толстого, 57	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 119-125, до ул. Некрасовская, 40-42	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	80,0	80,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 119-125, до ул. Некрасовская, 40-42	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	50,0	50,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 127-129	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	40,0	40,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 127-129	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	60,0	60,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Чапаевская, 91-97	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Чапаевская, 91-97	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	40,0	40,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Чапаевская, 109-115	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	10,0	10,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Чапаевская, 123-125/52-54, до ул. Некрасовская	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	40,0	40,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Чапаевская, 130-132-134	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1992	1992

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	пода- ющий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Чапаевская, 130-132-134	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	40,0	40,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Чапаевская, 140	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	80,0	80,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Чапаевская, 142-146	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	40,0	40,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Георгия Димитрова, 131, до ул. Демократическая, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	125	125	156,0	156,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Георгия Димитрова, 131, до ул. Демократическая, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	150	150	132,0	132,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Георгия Димитрова, 131, до ул. Демократическая, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	50,0	50,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Георгия Димитрова, 131, до ул. Демократическая, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	8,5	8,5	1991	1991
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Георгия Димитрова, 131, до ул. Демократическая, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	156,0	156,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Георгия Димитрова, 131, до ул. Демократическая, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	60,0	60,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Георгия Димитрова, 131, до ул. Демократическая, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	125	125	43,0	43,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Георгия Димитрова, 131, до ул. Демократическая, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	9,0	9,0	1991	1991

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обратн- ый	пода- ющий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Георгия Димитрова, 131, до ул. Демократическая, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	100	100	156,0	156,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Георгия Димитрова, 131, до ул. Демократическая, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	80	80	190,0	190,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Георгия Димитрова, 131, до ул. Демократическая, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	25,5	25,5	1991	1991
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Георгия Димитрова, 131, до ул. Демократическая, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	152,0	152,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Георгия Димитрова, 131, до ул. Демократическая, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	132,0	132,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Георгия Димитрова, 131, до ул. Демократическая, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	80	80	50,0	50,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Георгия Димитрова, 131, до ул. Демократическая, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	13,0	13,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Георгия Димитрова, 131, до ул. Демократическая, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	100	100	9,0	9,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Георгия Димитрова, 131, до ул. Демократическая, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	54,0	54,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Георгия	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	35,0	35,0	1991	1991

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	пода- ющий	обрат- ный
	Димитрова, 131, до ул. Демократическая, 20											
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Георгия Димитрова, 131, до ул. Демократическая, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	100	100	190,0	190,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Георгия Димитрова, 131, до ул. Демократическая, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	150	150	57,5	57,5	1991	1991
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Георгия Димитрова, 131, до ул. Демократическая, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	150	150	13,5	13,5	1991	1991
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Георгия Димитрова, 131, до ул. Демократическая, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	100	100	13,5	13,5	1991	1991
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Георгия Димитрова, 131, до ул. Демократическая, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	190,0	190,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Георгия Димитрова, 131, до ул. Демократическая, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	13,5	13,5	1991	1991
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Георгия Димитрова, 131, до ул. Демократическая, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	80	80	9,0	9,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Георгия Димитрова, 131, до ул. Демократическая, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	80	80	35,0	35,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Георгия Димитрова, 131, до ул. Демократическая, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	80	80	35,0	35,0	1991	1991

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	пода- ющий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Георгия Димитрова, 131, до ул. Демократическая, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	48,0	48,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Георгия Димитрова, 131, до ул. Демократическая, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	57,5	57,5	1991	1991
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Георгия Димитрова, 131, до ул. Демократическая, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	100	100	132,0	132,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Георгия Димитрова, 131, до ул. Демократическая, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	100	100	57,5	57,5	1991	1991
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Георгия Димитрова, 131, до ул. Демократическая, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	150	150	152,0	152,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Георгия Димитрова, 131, до ул. Демократическая, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	100	100	152,0	152,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Георгия Димитрова, 131, до ул. Демократическая, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	50	50	50,0	50,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Георгия Димитрова, между д.131,135	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	31,0	31,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Георгия Димитрова, между д.131,135	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	13,0	13,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Георгия Димитрова, между д.131,135	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	80	80	94,0	94,0	1991	1991

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно- сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	пода- ющий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Георгия Димитрова, между д.131,135	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	17,0	17,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Георгия Димитрова, между д.131,135	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	59,0	59,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Георгия Димитрова, между д.131,135	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	50	50	55,0	55,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Георгия Димитрова, между д.131,135	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	32,0	32,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Георгия Димитрова, между д.131,135	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	20,3	20,3	1991	1991
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Георгия Димитрова, между д.131,135	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	50	50	20,3	20,3	1991	1991
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Георгия Димитрова, между д.131,135	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	100	100	94,0	94,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Георгия Димитрова, между д.131,135	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	39,0	39,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Георгия Димитрова, между д.131,135	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	30,0	30,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Георгия Димитрова, между д.131,135	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	80	80	55,0	55,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Георгия Димитрова, между д.131,135	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	34,0	34,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Георгия Димитрова, между д.131,135	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	80	80	55,0	55,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Георгия Димитрова, между д.131,135	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	50	50	30,0	30,0	1991	1991

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обратн- ый	пода- ющий	обрат- ный
	Димитрова, между д.131,135											
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Георгия Димитрова, между д.131,135	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	80	80	39,0	39,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Георгия Димитрова, между д.131,135	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	80	80	30,0	30,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Георгия Димитрова, между д.131,135	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	39,0	39,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Георгия Димитрова, между д.131,135	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	100	100	17,0	17,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Георгия Димитрова, между д.131,135	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	50	50	39,0	39,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Георгия Димитрова, между д.131,135	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	80	80	20,3	20,3	1991	1991
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Георгия Димитрова, между д.131,135	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	80	80	39,0	39,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Георгия Димитрова, между д.131,135	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	94,0	94,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Георгия Димитрова, между д.131,135	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	80	80	17,0	17,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Георгия Димитрова, между д.131,135	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	50	50	39,0	39,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Демократическая, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	325	325	40,0	40,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Кирова, 34в	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	100	100	190,0	190,0	1978	1978

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно- сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	пода- ющий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Кирова, 34в	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	100	100	82,0	82,0	1978	1978
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Кирова, 34в	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	80	80	182,7	182,7	1978	1978
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Гагарина, 97	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	205,0	205,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Гагарина, 99	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	11,0	11,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Гагарина, 95	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	50,0	50,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Гагарина, 103	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	150,0	150,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Мориса Тореза, 38	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	7,0	7,0	1965	1965
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Мориса Тореза, 2	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	5,0	5,0	1965	1965
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Кабельная, 1	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	85,0	85,0	1955	1955
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Кабельная, 2	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Кабельная, 3	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	90,0	90,0	1961	1961
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Вольская, 13	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	318,5	318,5	1965	1965
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Свободы, 83Б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	250,0	250,0	1970	1970
	Самарская область, Самара, Советский район, от Садовый проезд, 21	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	14,0	14,0	1978	1978
	Самарская область, Самара, Советский район, от Садовый проезд, 17	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	42,5	42,5	1978	1978
	Самарская область, Самара, Советский район, от Садовый проезд, 19	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	41,0	41,0	1980	1980
	Самарская область, Самара, Ленинский	маты прошивные 80,60,40,	аренда	отопление и	Подземная	Подземная	159	159	37,4	37,4	2012	2012

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	пода- ющий	обрат- ный
	район, от ул. Молодогвардейская, 139	стеклопластик RST-250		ГВС								
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Ульяновская, 13	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	32,5	32,5	2002	2002
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Чапаевская, 203 стр.2	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	26,4	26,4	2002	2002
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Чапаевская, 203 стр.2	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	26,4	26,4	2002	2002
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Чапаевская, 203 стр.2	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	26,4	26,4	2002	2002
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Чапаевская, 205	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	13,0	13,0	2006	2006
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Чапаевская, 205	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	60	60	13,0	13,0	2006	2006
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Чапаевская, 205	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	13,0	13,0	2006	2006
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Чапаевская, 203	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	12,0	12,0	2006	2006
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Чапаевская, 203	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	60	60	12,0	12,0	2006	2006
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Чапаевская, 203	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	48	48	12,0	12,0	2006	2006
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Молодогвардейская, 178	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	27,0	27,0	2002	2002
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Молодогвардейская, 178	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	27,0	27,0	2002	2002
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Молодогвардейская, 178	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	165	165	27,0	27,0	2002	2002
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Молодогвардейская, 174,176,178	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	62,4	62,4	2002	2002
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Молодогвардейская, 174,176,178	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	165	165	62,4	62,4	2002	2002
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Молодогвардейская, 174,176,178	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	62,4	62,4	2002	2002
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Молодогвардейская, 174,176,178	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	21,0	21,0	2002	2002

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	пода- ющий	обрат- ный
	район, от ул. Молодогвардейская, 174,176,178	стеклопластик RST-250		ГВС								
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Молодогвардейская, 174,176,178	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	21,0	21,0	2002	2002
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Молодогвардейская, 174,176,178	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	165	165	21,0	21,0	2002	2002
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Молодогвардейская, 174,176	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	10,0	10,0	2002	2002
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Молодогвардейская, 172-168	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	89,0	89,0	2003	2003
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Молодогвардейская, 172-168	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	89,0	89,0	2003	2003
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Молодогвардейская, 172-168	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	165	165	89,0	89,0	2003	2003
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Молодогвардейская, 168, до ул. Чапаевская, 189	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	39,0	39,0	2005	2005
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Молодогвардейская, 168, до ул. Чапаевская, 189	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	88	88	39,0	39,0	2005	2005
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Молодогвардейская, 168, до ул. Чапаевская, 189	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	39,0	39,0	2005	2005
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Молодогвардейская, 168, до ул. Чапаевская, 189	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	9,0	9,0	2005	2005
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Молодогвардейская, 168, до ул. Чапаевская, 189	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	88	88	9,0	9,0	2005	2005
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Молодогвардейская, 168, до ул. Чапаевская, 189	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	9,0	9,0	2005	2005
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Чапаевская, 187	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	21,0	21,0	2005	2005
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Чапаевская, 187	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	88	88	21,0	21,0	2005	2005

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	пода- ющий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Чапаевская, 187	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	60	60	21,0	21,0	2005	2005
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Вилоновская, 18А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	34,0	34,0	2006	2006
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Вилоновская, 18А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	48	48	34,0	34,0	2006	2006
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Вилоновская, 18А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	60	60	34,0	34,0	2006	2006
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Вилоновская, 18	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	34,0	34,0	2006	2006
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Вилоновская, 18	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	60	60	34,0	34,0	2006	2006
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Вилоновская, 18	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	48	48	34,0	34,0	2006	2006
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Вилоновская, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	76,0	76,0	2006	2006
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Молодогвардейская, 178-180	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	24,0	24,0	2005	2005
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Молодогвардейская, 178-180	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	60	60	24,0	24,0	2005	2005
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Молодогвардейская, 178-180	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	24,0	24,0	2005	2005
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Молодогвардейская, 170-172	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	20,0	20,0	2003	2003
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Молодогвардейская, 170-172	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	20,0	20,0	2003	2003
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Молодогвардейская, 170-172	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	60	60	20,0	20,0	2003	2003
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Молодогвардейская, 166-168	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	16,5	16,5	2004	2004
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Молодогвардейская, 166-168	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	60	60	16,5	16,5	2004	2004
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Молодогвардейская, 166-168	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	88	88	16,5	16,5	2004	2004
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Чапаевская, 203 стр.2, до ул. Чапаевская, 189	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	12,0	12,0	2002	2002

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	пода- ющий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Чапаевская, 203 стр.2	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	12,0	12,0	2002	2002
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Чапаевская, 203 стр.2	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	12,0	12,0	2002	2002
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Вилоновская, 18А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	4,0	4,0	2006	2006
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Вилоновская, 18А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	4,0	4,0	2006	2006
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Вилоновская, 18А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	88	88	4,0	4,0	2006	2006
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Чапаевская, 189	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	14,0	14,0	2005	2005
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Чапаевская, 189	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	88	88	14,0	14,0	2005	2005
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Мичурина, 46а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	26,0	26,0	1946	1946
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 210	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	19,0	19,0	1988	1988
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Масленникова, 29, до , линия ГВС	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	128,0	128,0	1958	1958
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Масленникова, 29, до , линия ГВС	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	29,0	29,0	1958	1958
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Масленникова, 39, до , линия ГВС	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	126,0	126,0	1954	1954
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Первомайская, 25	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	46,0	46,0	1964	1964
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 12	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	15,5	15,5	1965	1965
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 10	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	24,9	24,9	1965	1965
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Невская, 9	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	15,0	15,0	1965	1965
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Циолковского, 1	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	21,0	21,0	1965	1965

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	пода- ющий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Циолковского, 1а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	17,0	17,0	1965	1965
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Циолковского, 1а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	65,0	65,0	1966	1966
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 1	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	84,0	84,0	1934	1934
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 162	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	96,5	96,5	1956	1956
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 160а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	61,0	61,0	1956	1956
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Полевая, 88	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	100	100	10,0	10,0	1953	1953
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Циолковского, 1а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	31,0	31,0	1967	1967
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Циолковского, 1а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	17,5	17,5	1968	1968
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Радонежская, 9	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	10,0	10,0	1967	1967
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Невская, 2	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	81,0	81,0	1960	1960
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Невская, 1	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	14,5	14,5	1959	1959
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 17	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	40,0	40,0	1976	1976
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Луначарского, 38-48	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	30,0	30,0	1965	1965
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Луначарского, 38-48	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	18,0	18,0	1965	1965
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Луначарского, 38-48	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	38,0	38,0	1965	1965
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Луначарского, 38-48	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	6,0	6,0	1965	1965
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Луначарского, 38-48	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	52,0	52,0	1965	1965
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Луначарского, 38-48	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	5,0	5,0	1965	1965
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Луначарского, 38-48	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	41,0	41,0	1965	1965

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно- сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	пода- ющий	обрат- ный
	район, от ул. Луначарского, 38-48	стеклопластик RST-250		ГВС								
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Луначарского, 38-48	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	5,0	5,0	1965	1965
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Артемовская, 3-5	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	94,0	94,0	1957	1957
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Артемовская, 3-5	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	24,0	24,0	1957	1957
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Артемовская, 3-5	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	16,0	16,0	1957	1957
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Артемовская, 3-5	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	14,0	14,0	1957	1957
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Артемовская, 3-5	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	46,0	46,0	1957	1957
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Подшипниковая, 22	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	34,1	34,1	1961	1961
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Съездовская, 8Е	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	14,5	14,5	1984	1984
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Съездовская, 8Е	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	14,5	14,5	1984	1984
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Съездовская, 8Е	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	29,0	29,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Теннисная, 9	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	65,0	65,0	1976	1976
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ново-Вокзальная, 70	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	187,0	187,0	1982	1982
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Московское шоссе, 151	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	30,0	30,0	1974	1974
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Московское шоссе, 115	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	29,0	29,0	1977	1977
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Московское шоссе, 151	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	15,0	15,0	1974	1974
	Самарская область, Самара,	маты прошивные 80,60,40,	аренда	отопление и	Подземная	Подземная	89	89	52,0	52,0	1983	1983

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обратн- ый	пода- ющий	обрат- ный
	Промышленный район, от Проспект Кирова, 202	стеклопластик RST-250		ГВС								
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Фадеева, 56А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	100,0	100,0	1978	1978
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Фадеева, 58	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	70,0	70,0	1979	1979
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Теннисная, 31	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	73,0	73,0	1976	1976
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Теннисная, 10а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	50	50	80,0	80,0	1977	1977
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ново-Садовая, 224а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	24,0	24,0	1999	1999
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ново-Садовая, 224а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	24,0	24,0	1999	1999
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ново-Садовая, 224а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	100	100	6,0	6,0	1999	1999
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ново-Садовая, 224а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	100	100	6,0	6,0	1999	1999
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Чапаевская, 69	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	32,0	32,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Некрасовская, 19	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	63	63	43,0	43,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Водников, 3	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	65,0	65,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Самарская, 76	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	11,0	11,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Двадцать второго Партсъезда, 163	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	100	100	32,5	32,5	1978	1978
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ново-	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	5,0	5,0	1986	1986

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обратн- ый	пода- ющий	обрат- ный
	Садовая, 331											
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Двадцать второго Партсъезда, 177а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	5,0	5,0	1983	1983
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Московское шоссе, 127	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	22,0	22,0	1978	1978
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Московское шоссе, 113	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	14,0	14,0	1977	1977
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Московское шоссе, 93	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	18,0	18,0	1977	1977
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Московское шоссе, 149	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	15,0	15,0	1974	1974
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Московское шоссе, 153	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	15,0	15,0	1974	1974
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Московское шоссе, 147	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	25,0	25,0	1974	1974
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Кирова, 202а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	50,0	50,0	1983	1983
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Стара-Загора, 53а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	5,0	5,0	1983	1983
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ново-Вокзальная, 61	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	72,0	72,0	1977	1977
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Карла Маркса, 356А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	23,0	23,0	1977	1977
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Стара-Загора, 74	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	21,0	21,0	1978	1978

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обратн- ый	пода- ющий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Кирова	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	600	600	290,0	290,0	1976	1976
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Кирова	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	300	300	675,0	675,0	1976	1976
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Вольская, 81	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	98,0	98,0	2006	2006
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Вольская, 81	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	22,8	22,8	2006	2006
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Вольская, 81	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	95,2	95,2	2006	2006
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Проспект Ленина, 2Б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	1,5	1,5	1969	1969
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Дыбенко, 10	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	6,0	6,0	1977	1977
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Революционная, 107	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	43,2	43,2	1942	1942
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Революционная, 107	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	9,5	9,5	1942	1942
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Революционная, 103	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	34,0	34,0	1942	1942
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Подшипниковая, 18	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	29,0	29,0	1962	1962
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Подшипниковая, 18	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	33,0	33,0	1962	1962
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Подшипниковая, 16	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	77,6	77,6	1963	1963
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Подшипниковая, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	30,0	30,0	1963	1963
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Подшипниковая, 13	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	42,0	42,0	1960	1960
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 161	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	10,0	10,0	1940	1940

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обратн- ый	пода- ющий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Дыбенко, 120А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	20,5	20,5	2000	2000
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Дыбенко, 120А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	89	89	14,3	14,3	2000	2000
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Дыбенко, 120А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	28,5	28,5	2000	2000
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Дыбенко, 120А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	114	114	10,3	10,3	2000	2000
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Дыбенко, 120А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	89	89	23,0	23,0	2000	2000
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Дыбенко, 120А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	114	114	26,1	26,1	2000	2000
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Дыбенко, 120А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	219	219	3,4	3,4	2000	2000
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Дыбенко, 120А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	44,3	44,3	2000	2000
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Дыбенко, 120А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	11,0	11,0	2000	2000
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Дыбенко, 120А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	114	114	14,3	14,3	2000	2000
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Дыбенко, 120А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	89	89	10,3	10,3	2000	2000
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Просека 6, 140,142,144	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	15,0	15,0	2009	2009
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Просека 6, 140,142,144	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	60,0	60,0	2009	2009
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Просека 6, 140,142,144	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	6,2	6,2	2009	2009
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Просека 6, 140,142,144	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	152,0	152,0	2009	2009
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Просека 6, 140,142,144	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	109,0	109,0	2009	2009

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно- сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обратн- ый	пода- ющий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Демократическая, 30	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	325	325	301,0	301,0	2009	2009
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Степана Разина, 57	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	20,0	20,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Степана Разина, 88А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	25,0	25,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Галактионовская, 68	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	30,0	30,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Чапаевская, 94А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	30,0	30,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Фрунзе, 112	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	45,0	45,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 127	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	15,0	15,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Ленинская, 110	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	30,0	30,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Пионерская, 80	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	20,0	20,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Самарский район, от Песочный пер., 24	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	25,0	25,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Пионерская, 57	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	25,0	25,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Ленинградская, 42/93	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	40,0	40,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Максима Горького, 69-71	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	35,0	35,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Ленинградская, 78	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	15,0	15,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Садовая, 63-67	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	25,0	25,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Степана Разина, 80-82/31-33	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	20,0	20,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Садовая, 40	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	10,0	10,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Максима Горького, 119А,117	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	45,0	45,0	1991	1991

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	пода- ющий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 17-19	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	15,0	15,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Ленинская, 116	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	20,0	20,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. князя Григория Засекина, 3-5	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	40,0	40,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 45	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	30,0	30,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Венцека, 59	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	45,0	45,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Самарский район, от Репина пер., 6А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	15,0	15,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Самарская, 63-67	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	20,0	20,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Самарская, 73	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	25,0	25,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Самарская, 89-91	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	20,0	20,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Самарская, 95	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	20,0	20,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Самарская, 95	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	15,0	15,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Самарская, 95	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	10,0	10,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Самарская, 95	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	35	35	10,0	10,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Самарская, 95	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	30,0	30,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Самарская, 95	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	30,0	30,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Самарская, 95	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	15,0	15,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Самарская, 95	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	30,0	30,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Самарская, 95	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	10,0	10,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Самарская, 95	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	20,0	20,0	1991	1991

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	пода- ющий	обрат- ный
	район, от ул. Самарская, 95	стеклопластик RST-250		ГВС								
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Самарская, 95	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	32	32	6,0	6,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Самарская, 95	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	25,0	25,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Самарская, 95	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	10,0	10,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Самарская, 95	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	10,0	10,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Самарская, 95	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	5,0	5,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Самарская, 95	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	8,0	8,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Самарская, 95	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Самарская, 95	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	15,0	15,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Садовая, 49	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	40,0	40,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Чапаевская, 106	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	32	32	3,0	3,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 35-37	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	23,0	23,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Черемшанская, 152	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	57	57	6,5	6,5	1991	1991
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Черемшанская, 152	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	76	76	6,5	6,5	1991	1991
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Черемшанская, 152	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	159	159	13,0	13,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Карла Маркса, 448А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	45,0	45,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 321	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	43,0	43,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Зубчаниновское шоссе, 122А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	20,0	20,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Каховская, 31	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	67,0	67,0	1991	1991

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обратн- ый	пода- ющий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Физкультурная, 126	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	15,0	15,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Металлургов, 85	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	76	76	15,0	15,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Елизарова, 28А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	140,0	140,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Металлистов, 28А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	89	89	30,0	30,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Металлистов, 28А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	114	114	30,0	30,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Юбилейная, 61	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	8,0	8,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 104	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	18,0	18,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 104	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	15,0	15,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Минская, 34, до ул. Черемшанская, 131А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	50,0	50,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Нагорная, 128	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	15,0	15,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Нагорная, 128	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	35,0	35,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Металлургов, 69А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	2,0	2,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Металлургов, 69А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	12,0	12,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Проспект Металлургов, 69А, до ул. Пугачевская, 27	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Кировский район, от Ташкентский пер., 49Б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	95,0	95,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Просека 6, 165	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	111,0	111,0	2007	2007
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Просека 6, 165	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	169,0	169,0	2007	2007
	Самарская область, Самара, Советский	маты прошивные 80,60,40,	аренда	отопление и	Подземная	Подземная	108	108	18,0	18,0	2010	2010

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно- сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обратн- ый	пода- ющий	обрат- ный
	район, от ул. Двадцать второго Партсъезда, 44	стеклопластик RST-250		ГВС								
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Двадцать второго Партсъезда, 44	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	17,7	17,7	2010	2010
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Двадцать второго Партсъезда, 44	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	18,6	18,6	2010	2010
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Садовая, 247-249	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	125	125	40,0	40,0	2003	2003
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Партизанская, 80А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	14,0	14,0	2015	2015
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Просека 6, 137	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	40,0	40,0	2004	2004
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Просека 6, 137	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	16,0	16,0	2004	2004
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Просека 6, 137	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	9,0	9,0	2004	2004
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Карла Маркса, 360а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	41,5	41,5	2010	2010
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 149	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	77,0	77,0	1932	1932
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 149	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	134,0	134,0	1932	1932
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 149	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	68,5	68,5	1932	1932
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 149	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	10,5	10,5	1932	1932
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 149	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	42,0	42,0	1932	1932
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 8	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	29,0	29,0	1929	1929
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 8	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	12,0	12,0	1929	1929
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 8	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	45,0	45,0	1929	1929

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	пода- ющий	обрат- ный
	район, от ул. Ново-Садовая, 8	стеклопластик RST-250		ГВС								
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 8	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	50,0	50,0	1929	1929
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 8	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	37,0	37,0	1929	1929
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 8	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	1,0	1,0	1929	1929
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Кооперативная, 21	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	2,5	2,5	1950	1950
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Кооперативная, 21	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	25,0	25,0	1950	1950
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Советской Армии, 247	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	50,5	50,5	1976	1976
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Советской Армии, 247	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	169,0	169,0	1976	1976
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Шверника, 9	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	175,4	175,4	2013	2013
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Калинина, 14	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	245,0	245,0	2007	2007
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Калинина, 14	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	5,5	5,5	2007	2007
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Калинина, 14	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	21,6	21,6	2007	2007
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Печерская, 16	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	19,0	19,0	1958	1958
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Печерская, 10	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	18,0	18,0	1958	1958
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Печерская, 8	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	5,0	5,0	1958	1958
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Георгия Митирева проезд, 4	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	40	40	60,0	60,0	1958	1958
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Георгия Митирева проезд, 8/2	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	40	40	7,0	7,0	1958	1958
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Печерская, 16	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	4,0	4,0	1958	1958

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно- сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обратн- ый	пода- ющий	обрат- ный
	район, от Георгия Митирева проезд, 6	стеклопластик RST-250		ГВС								
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Печерская, 6	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	8,0	8,0	1958	1958
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Печерская, 14	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	5,0	5,0	1958	1958
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Братьев Коростелевых, 140	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	69,0	69,0	1995	1995
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 26-28	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	70,0	70,0	1994	1994
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Просека 5, в районе домов №№ 100-108	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	159	159	40,0	40,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Просека 5, в районе домов №№ 100-108	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	133	133	91,0	91,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Просека 5, в районе жилых домов №№ 100-108	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	125	80	40,0	40,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Просека 5, в районе жилых домов №№ 100-108	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	125	80	152,0	152,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Просека 5, в районе жилых домов №№ 100-108	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	80	65	91,0	91,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ново-Вокзальная, 15	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	30,0	30,0	2011	2011
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Вольская, 89	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	37,0	37,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Вольская, 85	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	86,5	86,5	2007	2007
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Вольская, 85	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	63,0	63,0	2007	2007
	Самарская область, Самара,	маты прошивные 80,60,40,	аренда	отопление и	Подземная	Подземная	108	108	27,0	27,0	2007	2007

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	пода- ющий	обрат- ный
	Промышленный район, от ул. Вольская, 85	стеклопластик RST-250		ГВС								
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Томашевский тупик, 14	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	38,0	38,0	2010	2010
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Томашевский тупик, 14	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	11,5	11,5	2010	2010
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Управленческий тупик, 3а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	291,0	291,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Управленческий тупик, 3а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	45,0	45,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Заводское шоссе, 14	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	30,0	30,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Заводское шоссе, 5, до Заводское шоссе, 14	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	325	325	50,0	50,0	1958	1958
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Заводское шоссе, 5, до Заводское шоссе, 14	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	30,0	30,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Вилоновская, 22	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	70,0	70,0	1990	1990
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Вятская, 22а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	45,0	45,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Вятская, 22а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	76,0	76,0	1991	1991
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Клиническая, 39	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	37,0	37,0	1978	1978
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Клиническая, 39	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	47,0	47,0	1978	1978
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Томашевский тупик, 18	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	8,5	8,5	2007	2007

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно- сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	пода- ющий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Томашевский тупик, 18	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	25,6	25,6	2007	2007
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Советской Армии, 247	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	4,0	4,0	1981	1981
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Советской Армии, 247	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	33,5	33,5	1984	1984
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Советской Армии, 247	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	102,0	102,0	1985	1985
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Советской Армии, 243	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	37,0	37,0	1988	1988
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Советской Армии, 251, корпус 3	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	10,0	10,0	1987	1987
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Советской Армии, 251 корпус 3, до ул. Советской Армии, 253	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	48,0	48,0	1985	1985
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Советской Армии, 251 корпус 8, до ул. Советской Армии, 253	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	34,0	34,0	1985	1985
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Советской Армии, 251 корпус 8	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	38,5	38,5	1985	1985
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Советской Армии, 249	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	7,4	7,4	1986	1986
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Советской Армии, 247	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	44,5	44,5	1986	1986
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Советской Армии, 245	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	37,0	37,0	1987	1987
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Советской Армии, 249	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	32,0	32,0	1986	1986
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Советской Армии, 251а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	217,5	217,5	1985	1985
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Советской Армии, 251а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	149,0	149,0	1985	1985
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Советской Армии, 251а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	16,0	16,0	1987	1987

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	пода- ющий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Советской Армии, 245	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	81,0	81,0	1987	1987
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Советской Армии, 245	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	20,0	20,0	1987	1987
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Советской Армии, 243	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	33,5	33,5	1987	1987
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Советской Армии, 241, до ул. Советской Армии, 243	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	43,0	43,0	1988	1988
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Советской Армии, 249а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	25,0	25,0	1988	1988
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Советской Армии, 251	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	1,0	1,0	1987	1987
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Советской Армии, 251	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	3,0	3,0	1988	1988
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Советской Армии, 251	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	24,0	24,0	1988	1988
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Советской Армии, 251	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	31,0	31,0	1988	1988
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Советской Армии, 251	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	1,2	1,2	1988	1988
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Советской Армии, 251	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	32,0	32,0	1988	1988
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Советской Армии, 253	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	44,0	44,0	1987	1987
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Советской Армии, 251 корпус 3	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	46,0	46,0	1988	1988
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Советской Армии, 251 корпус 3	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	20,7	20,7	1988	1988
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Советской Армии, 247	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	4,0	4,0	1987	1987
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Советской Армии, 247	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	14,0	14,0	1987	1987
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Советской Армии, 247	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	34,0	34,0	1987	1987

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обратн- ый	пода- ющий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Советской Армии, 247	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	2,0	2,0	1987	1987
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Советской Армии, 243	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	77,5	77,5	1986	1986
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Советской Армии, 243	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	1,5	1,5	1986	1986
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Советской Армии, 241	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	54,0	54,0	1987	1987
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от ул. Советской Армии, 241	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	36,0	36,0	1987	1987
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Тухачевского, 90	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	76	76	22,0	22,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Тухачевского, 90	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	76	76	11,0	11,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Киевская, 15	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	76	76	17,0	17,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Киевская, 15А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	76	76	45,0	45,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Киевская, 15Б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	76	76	17,0	17,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Киевская, 13	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	108	108	23,5	23,5	1959	1959
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Тухачевского, 88	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	108	108	10,0	10,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от Проспект Карла Маркса, 59	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	108	108	65,5	65,5	2000	2000
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от Проспект Карла Маркса, 55	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	108,0	108,0	2000	2000

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	пода- ющий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от Проспект Карла Маркса, 49	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	108,6	108,6	2000	2000
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от Проспект Карла Маркса, 55	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	62,0	62,0	2000	2000
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Киевская, до ул. Тухачевского	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	125	125	65,5	65,5	2000	2000
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Киевская, до ул. Тухачевского	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	125	125	62,0	62,0	2000	2000
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Киевская, до ул. Тухачевского	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	125	125	108,0	108,0	2000	2000
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Киевская, до ул. Тухачевского	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	125	125	39,5	39,5	2000	2000
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Киевская, до ул. Тухачевского	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	125	125	17,0	17,0	2000	2000
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Киевская, до ул. Тухачевского	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	125	125	37,0	37,0	2000	2000
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Киевская, до ул. Тухачевского	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	125	125	11,0	11,0	2000	2000
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Киевская, до ул. Тухачевского	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	125	125	23,5	23,5	2000	2000
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Киевская, до ул. Тухачевского	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	125	125	17,0	17,0	2000	2000
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Киевская, до ул. Тухачевского	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	125	125	45,0	45,0	2000	2000
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Киевская, до ул. Тухачевского	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	125	125	8,0	8,0	2000	2000

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	пода- ющий	обрат- ный
	до ул. Тухачевского											
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Киевская, до ул. Тухачевского	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	125	125	10,0	10,0	2000	2000
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Киевская, до ул. Тухачевского	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	125	125	178,0	178,0	2000	2000
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Киевская, до ул. Тухачевского	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	125	125	22,0	22,0	2000	2000
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Киевская, до ул. Тухачевского	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	63,2	63,2	2000	2000
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Киевская, до ул. Тухачевского	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	33,2	33,2	2000	2000
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Киевская, до ул. Тухачевского	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	178,0	178,0	2000	2000
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Киевская, до ул. Тухачевского	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	62,0	62,0	2000	2000
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Киевская, до ул. Тухачевского	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	39,5	39,5	2000	2000
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Киевская, до ул. Тухачевского	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	37,0	37,0	2000	2000
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Киевская, до ул. Тухачевского	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	325	325	157,5	157,5	2000	2000
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Киевская, до ул. Тухачевского	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	303,0	303,0	2000	2000
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Киевская, до ул. Тухачевского	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	8,0	8,0	2000	2000

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	пода- ющий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Томашевский тупик, 16	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	25,0	25,0	2009	2009
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Томашевский тупик, 16	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	211,5	211,5	2009	2009
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Томашевский тупик, 16	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	72,0	72,0	2009	2009
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Проспект Кирова, 415 А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	28,2	28,2	2016	2016
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Чапаевская, 112А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	26,0	26,0	2004	2004
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Московское шоссе, 187	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	70,0	70,0	1997	1997
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Просека 6, 141	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	13,0	13,0	2003	2003
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Просека 6, 125	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	63,0	63,0	2003	2003
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Просека 6, 135	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	43,0	43,0	2003	2003
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Высоковольная, 6	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	200	200	303,0	303,0	2007	2007
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Высоковольная, 6	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	45,0	45,0	2012	2012
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Высоковольная, 4	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	46,1	46,1	2014	2014
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Карбышева, 69	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	21,0	21,0	2007	2007
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Физкультурная, 101	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	109,0	109,0	1972	1972
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ново-Вокзальная, 59	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	56,5	56,5	2004	2004

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю щий	обрат ный	подаю щий	обратн ый	пода ющий	обрат ный
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Чернореченская, 49А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	34,0	34,0	1978	1978
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ново-Вокзальная, 195а, до , в/г 37	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	24,0	24,0	1959	1959
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Литвинова, 272А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	42,5	42,5	1992	1992
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 15	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	37,4	37,4	2008	2008
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Некрасовская, 19а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	98,0	98,0	1994	1994
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от Проспект Карла Маркса, 19, до Проспект Карла Маркса, 17	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	37,0	37,0	2007	2007
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от Проспект Карла Маркса, 19, до Проспект Карла Маркса, 17	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	27,0	27,0	2007	2007
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Третий проезд, 50	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	5,2	5,2	2017	2017
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Мичурина, 15А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	47,0	47,0	1999	1999
	Самарская область, Самара, Кировский район, от ул. Пугачевская, 6	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	89,9	89,9	1959	1959
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от Проспект Карла Маркса, 4а, 4б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	68,9	68,9	2018	2018
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от Проспект Карла Маркса, 4а, 4б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	54,4	54,4	2018	2018
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Третий проезд, 50а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	16,4	16,4	2018	2018
	Самарская область, Самара, Октябрьский район, от Третий проезд, 50а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	39,3	39,3	2018	2018
	Самарская область, Самара, Ленинский район, от ул. Буянова, 101	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Надземная	Надземная	57	57	12,0	12,0	1961	1961

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	пода- ющий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Ново-Вокзальная, 146а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	115,5	115,5	2007	2007
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Просека 6, 159	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	11,0	11,0	1957	1957
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Просека 6, 159	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	51,0	51,0	1957	1957
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Просека 6, 159	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	32,0	32,0	1957	1957
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Просека 6, 159	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	27,5	27,5	1957	1957
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Просека 6, 159	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	83,0	83,0	1957	1957
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Просека 6, 159	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	50	50	33,5	33,5	1957	1957
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Просека 6, 159	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	33,5	33,5	1957	1957
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Просека 6, 159	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	50	50	11,5	11,5	1957	1957
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Просека 6, 159	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	38	38	6,5	6,5	1957	1957
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Просека 6, 159	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	17,0	17,0	1957	1957
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Просека 6, 159	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	25	25	3,0	3,0	1957	1957
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Красноармейская, 116,116а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	4,0	4,0	2017	2017
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Красноармейская, 116,116а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	7,1	7,1	2017	2017
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Рыльская, 24б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	80	80	10,5	10,5	1982	1982
	Самарская область, Самара, Советский район, от ул. Дыбенко, 118а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	18,5	18,5	2007	2007
	Самарская область, Самара,	маты прошивные 80,60,40,	аренда	отопление и	Подземная	Подземная	219	219	35,0	35,0	2007	2007

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	пода- ющий	обрат- ный
	Промышленный район, от ул. Калинина, 26	стеклопластик RST-250		ГВС								
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Калинина, 26	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	116,0	116,0	2007	2007
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Свободы, 92	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	63,5	63,5	2010	2010
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Вольская, 77	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	69,0	69,0	2007	2007
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Ново-Вокзальный тупик, 13	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	139,0	139,0	2007	2007
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Вольская, 83	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	35,0	35,0	2000	2000
	Самарская область, Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 122	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	19,5	19,5	2004	2004
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Льва Толстого, 135	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	300	300	157,0	157,0	1992	1992
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от ул. Никитинская, 2	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	37,5	37,5	1992	1992
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Вольская, 87	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	53,0	53,0	2007	2007
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Вольская, 87	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	131,0	131,0	2007	2007
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от ул. Вольская, 87	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	289,0	289,0	2007	2007
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Ново-Вокзальный тупик, 12	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	157	157	6,0	6,0	2007	2007

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	пода- ющий	обрат- ный
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Томашевский тупик, 3 "А"	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	62,0	62,0	2007	2007
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Томашевский тупик, 3 "А"	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	157	157	38,0	38,0	2007	2007
	Самарская область, Самара, Промышленный район, от Томашевский тупик, 3 "А"	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	157	157	17,0	17,0	2007	2007
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от Проспект Карла Маркса, 4Е	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	43,0	43,0	2019	2019
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от Проспект Карла Маркса, 4А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	6,7	6,7	2018	2018
	Самарская область, Самара, Железнодорожный район, от Проспект Карла Маркса, 4Б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	5,5	5,5	2018	2018
	Самарская область, г.Самара, Промышленный район, от ул. Береговая, 8	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-251	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	108	108	16,0	16,0	1959	1959
		маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-252	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	16,0	16,0	1959	1959
		маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-253	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	88	88	60,0	60,0	1959	1959
	Самарская область, г.Самара, Промышленный район, от Проспект Кирова, 58	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-254	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	114	114	50,0	50,0	1959	1959
	Самарская область, г.Самара, Промышленный район, от ул. Калинина, 32	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-255	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	60,0	60,0	1959	1959
		маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-256	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	150	150	135,0	135,0	1959	1959
		маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-257	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	122,0	122,0	1959	1959
	Самарская область, г.Самара, Советский район, от ул. Дыбенко, 165	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-258	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	10,0	10,0	1963	1963
	Самарская область, г.Самара, Советский район, от ул. Двадцать второго	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-261	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	57	57	85,0	85,0	1951	1951

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	пода- ющий	обрат- ный
	Партсъезда, 2,6,6а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-262	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	57	57	30,0	30,0	1951	1951
		маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-263	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	57	57	10,0	10,0	1951	1951
	Самарская область, г.Самара, Советский район, от ул. Двадцать второго Партсъезда, 2,6,6а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-264	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	160	160	80,0	80,0	1951	1951
		маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-265	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	100	100	20,0	20,0	1951	1951
	Самарская область, г.Самара, Кировский район, от Ракитовское шоссе	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-266	аренда	отопление и ГВС	Подземная, надземная	Подземная, надземная	426	273	2600,0	2600,0	1991	1991
	Самарская область, г.Самара, Кировский район, от Проспект Юных Пионеров, 167в	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-267	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	57	57	9,8	9,8	1991	1991
	Самарская область, г.Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 205	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-268	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	68,0	68,0	1991	1991
	Самарская область, г.Самара, Кировский район, от ул. Свободы, 158а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-269	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	57	57	75,0	75,0	1991	1991
	Самарская область, г.Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 295	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-270	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	3,0	3,0	1980	1980
		маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-271	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	174,5	174,5	1980	1980
		маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-272	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	10,0	10,0	1980	1980
	Самарская область, г.Самара, Кировский район, от ул. Стара-Загора, 303	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-273	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	39,0	39,0	1980	1980
	Самарская область, г.Самара, Кировский район, от ул. Литвинова, 334,336	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-274	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	100	100	56,0	56,0	1992	1992
	Самарская область, г.Самара, Кировский район, от ул. Литвинова, 334,336	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-275	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	7,0	7,0	1992	1992
		маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-276	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	76	76	77,0	77,0	1992	1992
	Самарская область, г.Самара, Кировский район, от ул. Литвинова, 334а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-277	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	40	50	7,0	7,0	1992	1992
	Самарская область, г.Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 223	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-278	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	76	76	21,0	21,0	1953	1953
	Самарская область, г.Самара, Кировский район, от Проспект Кирова, 223	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-279	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	89	89	21,0	21,0	1953	1953
	Самарская область, г.Самара, Кировский район, от ул. Литвинова, 334а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-280	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	76	76	40,0	40,0	1953	1953

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	пода- ющий	обрат- ный
	район, от ул. Нагорная, 130	стеклопластик RST-280										
	Самарская область, г.Самара, Кировский район, от ул. Нагорная, 130	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-281	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	76	76	40,0	40,0	1953	1953
	Самарская область, г.Самара, Кировский район, от ул. Нагорная, 130	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-282	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	57	57	17,0	17,0	1953	1953
	Самарская область, г.Самара, Кировский район, от ул. Нагорная, 130	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-283	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	15,0	15,0	1953	1953
	Самарская область, г.Самара, Кировский район, от ул. Севастопольская, 23а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-284	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	57	57	40,0	40,0	1948	1948
	Самарская область, г.Самара, Ленинский район, от ул. Садовая, 212Б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-285	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	90,0	90,0	1958	1958
		маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-286	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	20,0	20,0	1958	1958
	Самарская область, г.Самара, Ленинский район, от ул. Садовая, 212В	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-287	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	25,0	25,0	1958	1958
	Самарская область, г.Самара, Ленинский район, от ул. Ленинская, 139	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-288	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	102,0	102,0	1961	1961
	Самарская область, г.Самара, Ленинский район, от ул. Красноармейская, 60	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-289	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	150	150	75,0	75,0	1961	1961
	Самарская область, г.Самара, Самарский район, от ул. Садовая, 60,62,64	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-290	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	80,0	80,0	1991	1991
		маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-291	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	80,0	80,0	1959	1959
	Самарская область, г.Самара, Самарский район, от ул. Степана Разина, 98	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-292	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	34,5	34,5	1991	1991
	Самарская область, г.Самара, Самарский район, от ул. Степана Разина, 98	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-293	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	11,5	11,5	1991	1991
	Самарская область, г.Самара, Самарский район, от ул. Ленинградская, 52	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-294	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	57	57	15,0	15,0	1991	1991
	Самарская область, г.Самара, Самарский район, от ул. Степана Разина, 30/27	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-295	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	57	57	24,0	24,0	1991	1991
	Самарская область, г.Самара, Самарский район, от ул. Степана Разина, 48	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-296	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	90,0	90,0	1991	1991
	Самарская область, г.Самара, Самарский район, от ул. Ленинградская, 45	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-297	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	89	89	53,0	53,0	1991	1991
	Самарская область, г.Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 87	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-298	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	57	57	20,0	20,0	1991	1991

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	пода- ющий	обрат- ный
	Самарская область, г.Самара, Самарский район, от ул. Галактионовская, 26-28-30	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-299	аренда	Отопление	подземная	подземная	57	57	30,0	30,0	1991	1991
		маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-300	аренда	Отопление	подземная	подземная	76	76	84,0	84,0	1991	1991
	Самарская область, г.Самара, Самарский район, от ул. Некрасовская, 69-73	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-301	аренда	Отопление	подземная	подземная	32	32	25,0	25,0	1991	1991
		маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-302	аренда	Отопление	подземная	подземная	57	57	84,0	84,0	1991	1991
	Самарская область, г.Самара, Самарский район, от ул. Садовая, 75-79	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-303	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	57	57	20,0	20,0	1991	1991
		маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-304	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	57	57	35,0	35,0	1991	1991
		маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-305	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	57	57	35,0	35,0	1991	1991
	Самарская область, г.Самара, Самарский район, от ул. Садовая, 63-67	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-306	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	76	76	45,0	45,0	1991	1991
		маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-307	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	76	76	50,0	50,0	1991	1991
	Самарская область, г.Самара, Самарский район, от Репина пер., 7-9	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-308	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	57	57	72,0	72,0	1991	1991
		маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-309	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	57	57	25,0	25,0	1991	1991
	Самарская область, г.Самара, Самарский район, от ул. Алексея Толстого, 26	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-310	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	57	57	40,0	40,0	1991	1991
	Самарская область, г.Самара, Самарский район, от ул. Галактионовская, 51-53/68-72, до ул. Некрасовская	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-311	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	57	57	25,0	25,0	1991	1991
		маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-312	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	57	57	15,0	15,0	1991	1991
		маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-313	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	57	57	20,0	20,0	1991	1991
	Самарская область, г.Самара, Самарский район, от ул. Куйбышева, 67	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-314	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	89	89	55,0	55,0	1991	1991
	Самарская область, г.Самара, Самарский район, от ул. Самарская, 63-67	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-315	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	57	57	35,0	35,0	1991	1991
	Самарская область, г.Самара, Самарский район, от ул. Галактионовская, 20/367 литера ВГМЖД	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-316	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	76	76	65,0	65,0	1991	1991

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	пода- ющий	обрат- ный
	Самарская область, г.Самара, Самарский район, от ул. Некрасовская, 92-96	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-317	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	57	57	15,0	15,0	1991	1991
	Самарская область, г.Самара, Октябрьский район, от Московское шоссе, 16	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-318	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	89	89	50,0	50,0	1989	1989
	Самарская область, г.Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 151	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-319	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	108	108	30,0	30,0	1989	1989
	Самарская область, г.Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 153	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-320	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	114	114	25,0	25,0	1989	1989
		маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-321	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	114	114	6,0	6,0	1987	1987
	Самарская область, г.Самара, Октябрьский район, от ул. Циолковского, 5	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-322	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	89	89	350,0	350,0	1989	1989
	Самарская область, г.Самара, Октябрьский район, от ул. Складенко, 13	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-323	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	76	76	14,0	14,0	1988	1988
		маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-324	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	76	76	15,0	15,0	1989	1989
	Самарская область, г.Самара, Октябрьский район, от ул. Артиллерийская, 25	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-325	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	89	89	20,0	20,0	1989	1989
	Самарская область, г.Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-326	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	100	100	29,0	29,0	1990	1990
	Самарская область, г.Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 14	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-327	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	108	108	76,0	76,0	1988	1988
	Самарская область, г.Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 18	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-328	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	108	108	46,0	46,0	1987	1987
	Самарская область, г.Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 32а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-329	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	89	89	90,0	90,0	1989	1989
		маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-330	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	89	89	10,0	10,0	1989	1989
	Самарская область, г.Самара, Октябрьский район, от ул. Складенко, 1	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-331	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	89	89	20,0	20,0	1987	1987
	Самарская область, г.Самара,	маты прошивные 80,60,40,	аренда	отопление и	подземная	подземная	89	89	15,0	15,0	1982	1982

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	пода- ющий	обрат- ный
	Октябрьский район, от ул. Гая, 17	стеклопластик RST-332		ГВС								
	Самарская область, г.Самара, Октябрьский район, от ул. Складенко, 10	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-333	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	76	76	7,0	7,0	1986	1986
	Самарская область, г.Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 21	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-334	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	100	100	20,0	20,0	1977	1977
	Самарская область, г.Самара, Октябрьский район, от ул. Санфириковой, 108	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-335	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	79	79	110,0	110,0	1985	1985
	Самарская область, г.Самара, Октябрьский район, от ул. Санфириковой, 106А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-336	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	79	79	43,0	43,0	1978	1978
	Самарская область, г.Самара, Октябрьский район, от ул. Санфириковой, 104А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-337	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	79	79	34,0	34,0	1983	1983
	Самарская область, г.Самара, Октябрьский район, от Четвертый проезд, 70	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-338	аренда	отопление и ГВС	надземная	надземная	50	50	60,0	60,0	1985	1985
	Самарская область, г.Самара, Октябрьский район, от ул. Советской Армии, 200А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-339	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	159	159	7,0	7,0	1987	1987
		маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-340	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	159	159	11,0	11,0	1978	1978
		маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-341	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	159	159	4,0	4,0	1987	1987
	Самарская область, г.Самара, Октябрьский район, от ул. Циолковского, 7	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-342	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	159	159	7,0	7,0	1988	1988
		маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-343	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	159	159	7,0	7,0	1978	1978
	Самарская область, г.Самара, Октябрьский район, от ул. Циолковского, 5	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-344	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	159	159	7,0	7,0	1978	1978
		маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-345	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	159	159	7,0	7,0	1983	1983
	Самарская область, г.Самара, Октябрьский район, от ул. Подшипниковая, 19	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-346	аренда	отопление и ГВС	надземная	надземная	108	108	41,5	41,5	1987	1987
	Самарская область, г.Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая,	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-347	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	293,0	293,0	1967	1967

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	пода- ющий	обрат- ный
	157	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-348	аренда	отопление и ГВС	надземная	надземная	108	108	11,0	11,0	1971	1971
		маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-349	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	89	89	7,0	7,0	1985	1985
		маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-350	аренда	отопление и ГВС	надземная	надземная	219	219	50,0	50,0	1967	1967
		маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-351	аренда	отопление и ГВС	надземная	надземная	219	219	17,0	17,0	1967	1967
	Самарская область, г.Самара, Октябрьский район, от ул. Николая Панова, 9	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-352	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	108	108	8,0	8,0	1978	1978
		маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-353	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	108	108	36,0	36,0	1978	1978
		маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-354	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	108	108	26,0	26,0	1967	1967
		маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-355	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	108	108	56,0	56,0	1978	1978
		маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-356	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	108	108	33,0	33,0	1978	1978
	Самарская область, г.Самара, Октябрьский район, от Проспект Масленникова, 18	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-357	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	9,0	9,0	1978	1978
		маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-358	аренда	отопление и ГВС	надземная	надземная	108	108	67,0	67,0	1989	1989
		маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-359	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	108	108	19,0	19,0	1979	1979
		маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-360	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	133	133	18,0	18,0	1978	1978
		маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-361	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	133	133	2,0	2,0	1965	1965
	Самарская область, г.Самара, Октябрьский район, от Проспект Масленникова, 18	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-362	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	89	89	15,0	15,0	1989	1989
		маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-363	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	89	89	7,0	7,0	1967	1967
	Самарская область, г.Самара, Октябрьский район, от ул. Николая Панова, 25	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-364	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	159	159	36,0	36,0	1978	1978
		маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-365	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	159	159	2,0	2,0	1978	1978
		маты прошивные 80,60,40,	аренда	отопление и	подземная	подземная	159	159	33,0	33,0	1978	1978

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	пода- ющий	обрат- ный
		стеклопластик RST-366		ГВС								
		маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-367	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	159	159	27,0	27,0	1978	1978
		маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-368	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	114	114	53,0	53,0	1978	1978
	Самарская область, г.Самара, Октябрьский район, от ул. Николая Панова, 25	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-369	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	89	89	114,0	114,0	1978	1978
	Самарская область, г.Самара, Октябрьский район, от ул. Николая Панова, 9	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-370	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	108	108	21,0	21,0	1978	1978
	Самарская область, г.Самара, Октябрьский район, от Тупой пер., 23	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-371	аренда	Отопление	подземная	подземная	57	57	40,0	40,0	1983	1983
	Самарская область, г.Самара, Октябрьский район, от Тупой пер., 24	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-372	аренда	Отопление	подземная	подземная	57	57	58,0	58,0	1985	1985
	Самарская область, г.Самара, Октябрьский район, от Тупой пер., 25	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-373	аренда	Отопление	подземная	подземная	57	57	164,0	164,0	1978	1978
	Самарская область, г.Самара, Октябрьский район, от ул. Центральная, 31	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-374	аренда	отопление и ГВС	надземная	надземная	89	89	65,0	65,0	1978	1978
	Самарская область, г.Самара, Октябрьский район, от ул. Луначарского, 38-40	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-375	аренда	отопление и ГВС	надземная	надземная	159	159	45,2	45,2	1978	1978
		маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-376	аренда	отопление и ГВС	надземная	надземная	108	108	10,0	10,0	1977	1977
		маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-377	аренда	отопление и ГВС	надземная	надземная	108	108	11,0	11,0	1977	1977
	Самарская область, г.Самара, Октябрьский район, от Московское шоссе, 120	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-378	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	100	100	12,0	12,0	1978	1978
		маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-379	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	100	100	7,0	7,0	1983	1983
		маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-380	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	100	100	42,0	42,0	1985	1985
	Самарская область, г.Самара, Октябрьский район, от Московское шоссе, 122	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-381	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	100	100	13,0	13,0	1978	1978
		маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-382	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	100	100	7,0	7,0	1983	1983
		маты прошивные 80,60,40,	аренда	отопление и	подземная	подземная	100	100	23,0	23,0	1985	1985

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	пода- ющий	обрат- ный
		стеклопластик RST-383		ГВС								
	Самарская область, г.Самара, Октябрьский район, от ул. Ерошевского, 53А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-384	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	89	89	20,0	20,0	1978	1978
	Самарская область, г.Самара, Октябрьский район, от ул. Николая Панова, 64	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-385	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	89	89	20,0	20,0	1983	1983
	Самарская область, г.Самара, Октябрьский район, от Московское шоссе, 18а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-386	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	89	89	20,0	20,0	1985	1985
	Самарская область, г.Самара, Октябрьский район, от ул. Санфировой, 112	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-387	аренда	Отопление	надземная	надземная	79	79	50,0	50,0	1978	1978
	Самарская область, г.Самара, Октябрьский район, от ул. Санфировой, 112а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-388	аренда	Отопление	надземная	надземная	79	79	55,0	55,0	1969	1969
	Самарская область, г.Самара, Октябрьский район, от Московское шоссе, 26	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-389	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	76	76	60,0	60,0	1977	1977
	Самарская область, г.Самара, Октябрьский район, от ул. Луначарского, 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-390	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	50	50	80,0	80,0	1987	1987
	Самарская область, г.Самара, Октябрьский район, от ул. Полевая, 68А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-393	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	89	89	50,0	50,0	1978	1978
	Самарская область, г.Самара, Октябрьский район, от ул. Невская, 4-8	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-394	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	76	76	80,0	80,0	1978	1978
	Самарская область, г.Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 160А-162	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-395	аренда	отопление и ГВС	надземная	надземная	108	108	90,0	90,0	1978	1978
	Самарская область, г.Самара, Октябрьский район, от ул. Советской Армии, 281-283	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-396	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	57	57	120,0	120,0	1978	1978
	Самарская область, г.Самара, Октябрьский район, от ул. Подшипникова, 23	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-398	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	89	89	100,0	100,0	1985	1985
	Самарская область, г.Самара, Октябрьский район, от ул.	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-399	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	100	100	200,0	200,0	1961	1961

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	пода- ющий	обрат- ный
	Революционная, 85	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-400	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	89	89	40,0	40,0	1958	1958
	Самарская область, г.Самара, Октябрьский район, от ул. Молодогвардейская, 244	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-401	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	150	150	82,0	82,0	1981	1981
	Самарская область, г.Самара, Октябрьский район, от ул. Революционная, 42А/36А, до ул. Лукачева	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-402	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	100	100	108,0	108,0	1987	1987
		маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-403	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	89	89	15,0	15,0	1987	1987
	Самарская область, г.Самара, Октябрьский район, от ул. Ново-Садовая, 159/2, до ул. Николая Панова	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-404	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	76	76	50,0	50,0	1978	1978
	Самарская область, г.Самара, Октябрьский район, от ул. Часовая, 1-3	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-405	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	89	89	30,0	30,0	1978	1978
	Самарская область, г.Самара, Октябрьский район, от ул. Гагарина, 10	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-406	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	76	76	20,0	20,0	1978	1978
	Самарская область, г.Самара, Октябрьский район, от ул. Первомайская, 1	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-407	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	159	159	92,0	92,0	1978	1978
	Самарская область, г.Самара, Октябрьский район, от ул. Молодогвардейская, 244	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-408	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	159	159	10,0	10,0	1978	1978
	Самарская область, г.Самара, Октябрьский район, от ул. Лукачева, 29	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-409	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	133	133	70,0	70,0	1978	1978
	Самарская область, г.Самара, Октябрьский район, от ул. Лукачева, 34	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-410	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	159	159	35,0	35,0	1985	1985
		маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-411	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	159	159	17,0	17,0	1983	1983
	Самарская область, г.Самара, Октябрьский район, от ул. Революционная, 42	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-412	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	159	159	45,0	45,0	1956	1956
	Самарская область, г.Самара, Октябрьский район, от ул. Дыбенко, 5	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-413	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	50	50	45,0	45,0	1951	1951
	Самарская область, г.Самара, Железнодорожный район, от ул. Никитинская, 10	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-414	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	100	100	92,2	92,2	1990	1990
		маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-415	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	150	150	8,0	8,0	1990	1990

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	пода- ющий	обрат- ный
	Самарская область, г.Самара, Железнодорожный район, от ул. Красноармейская, 99	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-416	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	150	150	106,0	106,0	1990	1990
	Самарская область, г.Самара, Ленинский район, от ул. Буянова, 14А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-417	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	159	159	40,8	40,8	1992	1992
	Самарская область, г.Самара, Ленинский район, от ул. Льва Толстого, 134	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-422	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	100	100	10,0	10,0	1992	1992
	Самарская область, г.Самара, Ленинский район, от ул. Буянова, 12	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-423	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	57	57	70,0	70,0	1992	1992
	Самарская область, г.Самара, Советский район, от ул. Советской Армии, 147	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-425	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	159	159	37,0	37,0	1968	1968
135/70	6-я просека 159	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-426	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	157	157	200	200	1959	1959
135/70	6-я просека 142	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-427	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	152	152	1959	1959
135/70	6-я просека 143	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-428	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	125	108	25	25	1959	1959
135/70	6-я просека 143	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-429	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	25	25	1959	1959
135/70	6-я просека 127	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-430	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	40	40	1959	1959
135/70	6-я просека 127	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-431	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	16	16	1959	1959
135/70	6-я просека 129	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-432	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	40	40	1959	1959
135/70	6-я просека 129	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-433	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	22	22	1959	1959
135/70	6-я просека 129	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-434	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	20	20	1959	1959
135/70	6-я просека 129	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-435	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	20	20	1959	1959
135/70	6-я просека 147	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-436	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	42	42	1959	1959
135/70	6-я просека 147	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-437	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	21	21	1959	1959
135/70	6-я просека 149	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-438	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	37,5	37,5	1959	1959

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	пода- ющий	обрат- ный
135/70	6-я просека 149	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-439	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	25,5	25,5	1959	1959
135/70	6-я просека 149	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-440	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	15,5	15,5	1959	1959
135/70	6-я просека 149	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-441	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	35	35	1959	1959
135/70	6-я просека 153	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-442	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	39	39	1959	1959
135/70	6-я просека 153	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-443	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	45	45	1959	1959
135/70	6-я просека 153	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-444	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	157	157	40	40	1959	1959
135/70	6-я просека 153	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-445	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	36	36	1959	1959
135/70	6-я просека 153	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-446	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	10,5	10,5	1959	1959
135/70	6-я просека 151	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-447	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	16	16	1959	1959
135/70	6-я просека 155	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-448	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	157	157	58	58	1959	1959
135/70	6-я просека 155	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-449	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	33,5	33,5	1959	1959
135/70	6-я просека 155	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-450	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	7	7	1959	1959
135/70	6-я просека 155	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-451	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	37,5	37,5	1959	1959
135/70	6-я просека 157	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-452	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	46	46	1959	1959
135/70	ул. Ново-Вокзальная 277	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-453	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	157	157	50	50	1959	1959
135/70	ул. Ново-Садовая 224	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-454	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	25	25	1959	1959
135/70	ул. Солнечная 43	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-455	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	157	157	26	26	1959	1959
135/70	ул. Солнечная 51	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-456	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	35	35	1959	1959
135/70	ул. Ново-Садовая 365	маты прошивные 80,60,40,	бесхоз	отопление и	Подземная	Подземная	108	108	5	5	1959	1959

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обратн- ый	пода- ющий	обрат- ный
		стеклопластик RST-457		ГВС								
135/70	ул. Ново-Садовая 365	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-458	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	15	15	1959	1959
135/70	ул. Ново-Садовая 377	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-459	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	157	157	159	159	1959	1959
135/70	ул. Солнечная 63	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-460	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	24	24	1959	1959
135/70	ул. Солнечная 63	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-461	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	21	21	1959	1959
135/70	ул. Демократическая 12	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-462	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	157	157	5,5	5,5	1959	1959
135/70	ул. Солнечная 67 а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-463	бесхоз	ГВС	Подземная	Подземная	133	133	8	8	1959	1959
135/70	ул. Солнечная 67 а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-464	бесхоз	ГВС	Подземная	Подземная	108	89	94	94	1959	1959
135/70	ул. Демократическая 31	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-465	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	18	18	1959	1959
135/70	ул. Тополей 16	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-466	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	21	21	1959	1959
135/70	ул. Ташкентская 216	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-467	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	30	30	1959	1959
95/70	ул. Серноводская 154	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-468	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	41,5	41,5	1959	1959
135/70	проезд Землянский 8	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-469	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	24	24	1959	1959
135/70	ул. Изыскательская 177	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-470	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	4,5	4,5	1959	1959
135/70	ул. Азовская 72а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-471	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	30,5	30,5	1959	1959
135/70	ул. Изыскательская 212	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-472	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	73,5	73,5	1959	1959
135/70	проезд Землянский 12	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-473	бесхоз	отопление и ГВС	Тех.подполь- е	Тех.подпол- ье	157	157	90	90	1959	1959
135/70	проезд Землянский 16	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-474	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	20	20	1959	1959
135/70	ул. Магистральная 133а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-475	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	20,5	20,5	1959	1959

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	пода- ющий	обрат- ный
135/70	ул. Магистральная 1356	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-476	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	30,5	30,5	1959	1959
135/70	шоссе Ракитовское 7	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-477	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	426	426	86	86	1959	1959
135/70	шоссе Ракитовское 7	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-478	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	426	426	34	34	1959	1959
135/70	шоссе Ракитовское 7	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-479	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	426	426	75	75	1959	1959
135/70	шоссе Ракитовское 7	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-480	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	40	40	1959	1959
135/70	шоссе Ракитовское 7	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-481	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	77,5	77,5	1959	1959
135/70	шоссе Ракитовское 2	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-482	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	50	50	1959	1959
135/70	шоссе Ракитовское 2	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-483	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	8	8	1959	1959
135/70	шоссе Ракитовское 2	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-484	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	157	157	17	17	1959	1959
135/70	проспект Кирова 278	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-485	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	49	49	1959	1959
135/70	проспект Кирова 252	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-486	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	10	10	1959	1959
135/70	ул. Стара Загора 305	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-487	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	50	50	1959	1959
135/70	проспект Карла Маркса 508	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-488	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	20	20	1959	1959
135/70	проспект Карла Маркса 506	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-489	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	12	12	1959	1959
135/70	проспект Карла Маркса 478	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-490	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	157	157	40	40	1959	1959
135/70	проспект Карла Маркса 478	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-491	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	37	37	1959	1959
135/70	проспект Карла Маркса 412а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-492	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	157	157	94	94	1959	1959
135/70	проспект Карла Маркса 412а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-493	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	157	157	6	6	1959	1959
135/70	проспект Карла Маркса 412а	маты прошивные 80,60,40,	бесхоз	отопление и	Подземная	Подземная	157	157	164	164	1959	1959

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	пода- ющий	обрат- ный
		стеклопластик RST-494		ГВС								
135/70	проспект Карла Маркса 412а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-495	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	86	86	1959	1959
135/70	проспект Карла Маркса 412а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-496	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	150	150	1959	1959
135/70	ул. Ташкентская 88	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-497	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	157	157	180	180	1959	1959
135/70	ул. Майская 47	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-498	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	50	50	1959	1959
135/70	переулок Ташкентский 78а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-499	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	157	157	260	260	1959	1959
135/70	переулок Ташкентский 78а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-500	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	157	157	8,5	8,5	1959	1959
135/70	ул. Черемшанская 179а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-501	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	157	157	40	40	1959	1959
135/70	ул. Черемшанская 179а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-502	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	157	157	16	16	1959	1959
135/70	ул. Черемшанская 179	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-503	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	157	157	16	16	1959	1959
135/70	ул. Черемшанская 179	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-504	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	157	157	56	56	1959	1959
135/70	ул. Черемшанская 210	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-505	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	15	15	1959	1959
135/70	ул. Черемшанская 206а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-506	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	15	15	1959	1959
135/70	ул. Черемшанская 206А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-507	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	15	15	1959	1959
135/70	ул. Черемшанская 206А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-508	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	35	35	1959	1959
135/70	ул. Карачевская 31Б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-509	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	20	20	1959	1959
135/70	ул. Карачевская 31А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-510	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	34	34	1959	1959
135/70	ул. Черемшанская 206А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-511	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	78	78	1959	1959
135/70	ул. Черемшанская 204	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-512	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	77,5	77,5	1959	1959

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обратн- ый	пода- ющий	обрат- ный
135/70	ул. Черемшанская 202	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-513	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	17	17	1959	1959
135/70	ул. Черемшанская 202	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-514	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	17	17	1959	1959
135/70	ул. Черемшанская 200	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-515	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	17	17	1959	1959
135/70	проспект Карла Маркса 471	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-516	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	157	157	52	52	1959	1959
135/70	ул. Ташкентская 85	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-517	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	6	6	1959	1959
135/70	ул. Ташкентская 83	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-518	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	5,5	5,5	1959	1959
135/70	ул. Ташкентская 77	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-519	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	157	157	6	6	1959	1959
135/70	ул. Ново-Вокзальная 203а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-520	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	25	25	1959	1959
135/70	ул. Ново-Вокзальная 193а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-521	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	73	73	1959	1959
135/70	ул. Аминева 28	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-522	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	83	83	1959	1959
135/70	ул. Аминева 26	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-523	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	71	71	1959	1959
135/70	ул. Аминева 17	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-524	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	20	20	1959	1959
135/70	ул. Аминева 7	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-525	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	30	30	1959	1959
135/70	ул. Аминева 8	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-526	бесхоз	отопление и ГВС	Тех.подполь- е	Тех.подпол- ье	108	108	11	11	1959	1959
135/70	ул. Аминева 8	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-527	бесхоз	отопление и ГВС	Тех.подполь- е	Тех.подпол- ье	108	108	30	30	1959	1959
135/70	ул. Аминева 8	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-528	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	7	7	1959	1959
135/70	ул. Аминева 10	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-529	бесхоз	отопление и ГВС	Тех.подполь- е	Тех.подпол- ье	133	133	15	15	1959	1959
135/70	ул. Аминева 10	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-530	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	157	157	28	28	1959	1959
135/70	ул. Аминева 12	маты прошивные 80,60,40,	бесхоз	отопление и	Тех.подполь	Тех.подпол	133	133	53	53	1959	1959

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	пода- ющий	обрат- ный
		стеклопластик RST-531		ГВС	е	ье						
135/70	ул. Аминова 12	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-532	бесхоз	отопление и ГВС	Тех.подполь- е	Тех.подпол- ье	108	108	17	17	1959	1959
135/70	ул. Аминова 12	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-533	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	26	26	1959	1959
135/70	ул. Аминова 8а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-534	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	14	14	1959	1959
135/70	ул. А.Матросова 153	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-535	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	2,5	2,5	1959	1959
135/70	ул. А.Матросова 153	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-536	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	2,6	2,6	1959	1959
135/70	ул. Ташкентская 153	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-537	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	13	13	1959	1959
135/70	ул. Гвардейская 26	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-538	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	37	37	1959	1959
135/70	ул. Демократическая 20г	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-539	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	136	136	1959	1959
95/70	ул. Ново-Вокзальная 63	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-540	бесхоз	Отопление	Подземная	Подземная	133	133	30	30	1959	1959
75/40	ул. Ново-Вокзальная 63	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-541	бесхоз	ГВС	Подземная	Подземная	89	89	30	30	1959	1959
135/70	ул. Путейская 39	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-542	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	30,5	30,5	1959	1959
135/70	ул. Гвардейская 13	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-543	бесхоз	отопление и ГВС	Тех.подполь- е	Тех.подпол- ье	133	133	10	10	1959	1959
135/70	ул. Гвардейская 15	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-544	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	46	46	1959	1959
135/70	проспект Metallургов 75	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-545	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	148	148	1959	1959
135/70	проспект Metallургов 75	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-546	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	8	8	1959	1959
135/70	ул. Елизарова 62	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-547	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	2	2	1959	1959
135/70	ул. Пугачевская 59	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-548	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	10	10	1959	1959
95/70	переулок Ташкентский 45	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-549	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	45	45	1959	1959

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обратн- ый	пода- ющий	обрат- ный
95/70	переулок Ташкентский 45	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-550	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	25	25	1959	1959
95/70	переулок Ташкентский 45	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-551	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	157	157	42	42	1959	1959
95/70	переулок Ташкентский 45	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-552	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	157	157	55,5	55,5	1959	1959
95/70	переулок Ташкентская 58	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-553	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	59	59	1959	1959
95/70	переулок Ташкентская 58	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-554	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	60	60	1959	1959
95/70	переулок Ташкентская 56а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-555	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	15	15	1959	1959
95/70	переулок Ташкентская 56а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-556	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	37	37	1959	1959
95/70	ул. Ставропольская 228	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-557	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	17	17	1959	1959
95/70	ул. Ставропольская 228	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-558	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	19	19	1959	1959
95/70	ул. Советская 95	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-559	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	12	12	1959	1959
95/70	ул. Нагорная 201	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-560	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	29	29	1959	1959
95/70	ул. Нагорная 201	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-561	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	42	42	1959	1959
95/70	ул. Советская 95	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-562	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	31	31	1959	1959
95/70	ул. Советская 95	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-563	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	38	38	1959	1959
95/70	ул. Советская 89б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-564	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	21	21	1959	1959
95/70	ул. Советская 89б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-565	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	157	157	22	22	1959	1959
95/70	ул. Советская 89б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-566	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	157	157	55	55	1959	1959
95/70	ул. Советская 89б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-567	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	20	20	1959	1959
95/70	ул. Советская 89б	маты прошивные 80,60,40,	бесхоз	отопление и	Подземная	Подземная	57	57	35	35	1959	1959

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	пода- ющий	обрат- ный
		стеклопластик RST-568		ГВС								
95/70	ул. Ставропольская 224	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-569	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	157	157	42	42	1959	1959
95/70	ул. Ставропольская 224	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-570	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	10	10	1959	1959
95/70	ул. Ставропольская 222	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-571	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	22	22	1959	1959
95/70	ул. Ставропольская 179	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-572	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	157	157	76	76	1959	1959
95/70	ул. Ставропольская 179	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-573	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	20	20	1959	1959
95/70	ул. Ставропольская 179	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-574	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	45	45	1959	1959
95/70	ул. Ставропольская 181	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-575	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	157	157	24	24	1959	1959
95/70	проезд Острогожский 6	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-576	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	157	157	55	55	1959	1959
95/70	проезд Острогожский 8	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-577	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	21	21	1959	1959
95/70	проезд Острогожский 10	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-578	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	39	39	1959	1959
95/70	проезд Острогожский 12	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-579	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	44	44	1959	1959
95/70	переулок Ташкентский 42	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-580	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	36	36	1959	1959
95/70	ул. Ставропольская 181	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-581	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	50	50	1959	1959
95/70	ул. Ставропольская 181	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-582	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	20	20	1959	1959
95/70	ул. Ставропольская 181	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-583	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	25	25	1959	1959
95/70	ул. Ставропольская 185	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-584	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	18	18	1959	1959
95/70	ул. Ставропольская 185	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-585	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	50	50	1959	1959
95/70	ул. Ставропольская 187	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-586	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	23	23	1959	1959

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	пода- ющий	обрат- ный
95/70	переулок Ташкентский 48	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-587	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	11	11	1959	1959
95/70	переулок Ташкентский 44	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-588	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	11	11	1959	1959
135/70	ул. Демократическая 1 а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-589	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	88	88	1959	1959
135/70	ул. Бубнова 7	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-590	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	157	157	48	48	1959	1959
135/70	ул. Бубнова 6	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-591	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	25	25	1959	1959
135/70	шоссе Московское 288	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-592	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	38	38	1959	1959
95/70	проспект Кирова 229	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-593	бесхоз	Отопление	Подземная	Подземная	157	157	5	5	1959	1959
75/40	проспект Кирова 229	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-594	бесхоз	ГВС	Подземная	Подземная	76	76	5	5	1959	1959
95/70	ул. Минская 30а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-595	бесхоз	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	36	36	1959	1959
95/70	проспект Кирова 227	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-596	бесхоз	Отопление	Подземная	Подземная	157	157	55	55	1959	1959
75/40	проспект Кирова 227	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-597	бесхоз	ГВС	Подземная	Подземная	76	76	55	55	1959	1959
95/70	проспект Кирова 227	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-598	бесхоз	Отопление	Подземная	Подземная	76	76	5	5	1959	1959
75/40	проспект Кирова 227	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-599	бесхоз	ГВС	Подземная	Подземная	57	57	5	5	1959	1959
95/70	проспект Кирова 225	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-600	бесхоз	Отопление	Подземная	Подземная	157	157	35	35	1959	1959
75/40	проспект Кирова 225	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-601	бесхоз	ГВС	Подземная	Подземная	76	76	35	35	1959	1959
95/70	проспект Кирова 225	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-602	бесхоз	Отопление	Подземная	Подземная	133	133	32	32	1959	1959
75/40	проспект Кирова 225	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-603	бесхоз	ГВС	Подземная	Подземная	76	76	32	32	1959	1959
95/70	проспект Кирова 223	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-604	бесхоз	Отопление	Подземная	Подземная	157	157	50	50	1959	1959
75/40	проспект Кирова 223	маты прошивные 80,60,40,	бесхоз	ГВС	Подземная	Подземная	76	76	50	50	1959	1959

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	пода- ющий	обрат- ный
		стеклопластик RST-605										
95/70	ул. Минская 28	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-606	бесхоз	Отопление	Подземная	Подземная	108	108	67	67	1959	1959
75/40	ул. Минская 28	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-607	бесхоз	ГВС	Подземная	Подземная	76	76	67	67	1959	1959
95/70	ул. Минская 28	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-608	бесхоз	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	36	36	1959	1959
95/70	ул. Черемшанская 131	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-609	бесхоз	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	5	5	1959	1959
75/40	ул. Черемшанская 131	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-610	бесхоз	ГВС	Подземная	Подземная	57	57	5	5	1959	1959
95/70	ул. Минская 32	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-611	бесхоз	Отопление	Подземная	Подземная	108	108	41	41	1959	1959
75/40	ул. Минская 32	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-612	бесхоз	ГВС	Подземная	Подземная	76	76	41	41	1959	1959
95/70	ул. Минская 32	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-613	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	40	40	1959	1959
75/40	ул. Минская 32	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-614	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	40	40	1959	1959
95/70	ул. Минская 32	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-615	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	35	35	1959	1959
135/70	ул. Техническая 1а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-616	бесхоз	отопление и ГВС	Надземная	Надземная	157	157	146	146	1959	1959
135/70	ул. Техническая 1а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-617	бесхоз	отопление и ГВС	Надземная	Надземная	108	108	184	184	1959	1959
135/70	ул. Техническая 1а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-618	бесхоз	отопление и ГВС	Тех.подполь- е	Тех.подпол- ье	108	108	30	30	1959	1959
135/70	ул. Техническая 20а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-619	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	53	53	1959	1959
135/70	ул. Дальняя 20а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-620	бесхоз	отопление и ГВС	Надземная	Надземная	57	57	45,5	45,5	1959	1959
135/70	ул. Советская 35а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-621	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	4	4	1959	1959
135/70	ул. Советская 34	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-622	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	29	29	1959	1959
135/70	ул. Металлистов 33	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-623	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	17	17	1959	1959

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	пода- ющий	обрат- ный
135/70	ул. Каховская 47	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-624	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	65	65	1959	1959
135/70	ул. Енисейская 4	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-625	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	60	60	1959	1959
135/70	ул. Севастопольская 48	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-626	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	10	10	1959	1959
135/70	ул. Севастопольская 50	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-627	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	3	3	1959	1959
135/70	ул. Севастопольская 52	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-628	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	2	2	1959	1959
135/70	ул. Севастопольская 54	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-629	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	3	3	1959	1959
135/70	проспект Юных Пионеров 139	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-630	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	8	8	1959	1959
135/70	ул. Севастопольская 51	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-631	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	4	4	1959	1959
135/70	ул. Севастопольская 53	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-632	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	6	6	1959	1959
135/70	проспект Юных Пионеров 143	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-633	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	26	26	1959	1959
135/70	проспект Юных Пионеров 147	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-634	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	2	2	1959	1959
135/70	проспект Юных Пионеров 149	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-635	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	6	6	1959	1959
135/70	ул. Юбилейная 66	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-636	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	4	4	1959	1959
135/70	ул. Юбилейная 64	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-637	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	2	2	1959	1959
135/70	ул. Юбилейная 62	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-638	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	4	4	1959	1959
135/70	ул. Юбилейная 60	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-639	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	5	5	1959	1959
135/70	ул. Юбилейная 58а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-640	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	36	36	1959	1959
135/70	ул. Юбилейная 54	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-641	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	16	16	1959	1959
135/70	ул. Юбилейная 52б	маты прошивные 80,60,40,	бесхоз	отопление и	Подземная	Подземная	57	57	14	14	1959	1959

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	пода- ющий	обрат- ный
		стеклопластик RST-642		ГВС								
135/70	ул. Юбилейная 50	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-643	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	4	4	1959	1959
135/70	проспект Metallургов 14	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-644	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	14	14	1959	1959
135/70	проспект Metallургов 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-645	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	5	5	1959	1959
135/70	ул. Юбилейная 49	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-646	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	13	13	1959	1959
135/70	ул. Metallистов 44	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-647	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	2	2	1959	1959
135/70	ул. Metallистов 54	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-648	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	13	13	1959	1959
135/70	ул. Metallистов 56а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-649	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	2	2	1959	1959
135/70	ул. Юбилейная 59	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-650	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	5	5	1959	1959
135/70	ул. Юбилейная 63	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-651	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	5	5	1959	1959
135/70	ул. Metallистов 52	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-652	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	4	4	1959	1959
135/70	ул. Metallистов 59	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-653	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	5	5	1959	1959
135/70	проспект Юных Пионеров 149	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-654	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	2,5	2,5	1959	1959
135/70	ул. Советская 74	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-655	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	4	4	1959	1959
95/70	ул. Енисейская 206	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-656	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	45	6	6	1959	1959
135/70	ул. Молодежная 6	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-657	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	157	157	243,5	243,5	1959	1959
135/70	ул. Молодежная 6	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-658	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	7,5	7,5	1959	1959
135/70	ул. Зои Космодемьянской 14А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-659	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	25	25	1959	1959
135/70	ул. Зои Космодемьянской 8	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-660	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	27	27	1959	1959

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	пода- ющий	обрат- ный
135/70	ул. Георгия Димитрова 52а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-661	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	22	22	1959	1959
135/70	ул. Георгия Димитрова 36	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-662	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	13	13	1959	1959
135/70	ул. Георгия Димитрова 38	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-663	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	30	30	1959	1959
135/70	ул. Георгия Димитрова 42	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-664	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	24	24	1959	1959
135/70	шоссе Московское 270 стр. 7	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-665	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	218	218	1959	1959
135/70	шоссе Московское 270 стр. 7	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-666	бесхоз	отопление и ГВС	Надземная	Надземная	57	57	170,5	170,5	1959	1959
135/70	ул. Георгия Димитрова 80	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-667	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	70	70	1959	1959
135/70	ул. Стара Загора 203	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-668	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	16	16	1959	1959
135/70	проспект Карла Маркса 384	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-669	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	8	8	1959	1959
135/70	ул. Стара Загора 209	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-670	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	10	10	1959	1959
135/70	проспект Карла Маркса 402	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-671	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	4	4	1959	1959
135/70	проспект Карла Маркса 400	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-672	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	11	11	1959	1959
135/70	ул. Стара Загора 241	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-673	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	24	24	1959	1959
135/70	пр. Кирова 345	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-674	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	15	15	1959	1959
135/70	проспект Карла Маркса 448	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-675	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	18	18	1959	1959
135/70	проспект Карла Маркса 428	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-676	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	11	11	1959	1959
135/70	проспект Карла Маркса 418	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-677	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	2	2	1959	1959
135/70	ул. Ташкентская 196	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-678	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	25	25	1959	1959
135/70	ул. Ташкентская 170	маты прошивные 80,60,40,	бесхоз	отопление и	Подземная	Подземная	157	157	44	44	1959	1959

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	пода- ющий	обрат- ный
		стеклопластик RST-679		ГВС								
135/70	ул. Ташкентская 162	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-680	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	17	17	1959	1959
135/70	ул. Ташкентская 162а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-681	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	23	23	1959	1959
135/70	ул. Ташкентская 134	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-682	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	10	10	1959	1959
135/70	ул. Стара Загора 190	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-683	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	133	133	30	30	1959	1959
135/70	ул. Георгия Димитрова 5	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-684	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	38	38	1959	1959
135/70	ул. Георгия Димитрова 29	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-685	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	38	38	1959	1959
135/70	ул. Георгия Димитрова 19	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-686	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	28	28	1959	1959
135/70	ул. Георгия Димитрова 37а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-687	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	157	157	20	20	1959	1959
135/70	ул. Георгия Димитрова 47	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-688	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	17	17	1959	1959
135/70	ул. Георгия Димитрова 51	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-689	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	34	34	1959	1959
135/70	ул. Георгия Димитрова 55	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-690	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	44	44	1959	1959
135/70	ул. Георгия Димитрова 39	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-691	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	8	8	1959	1959
135/70	ул. Георгия Димитрова 49	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-692	бесхоз	отопление и ГВС	Тех.подполь- е	Тех.подпол- ье	108	108	40	40	1959	1959
135/70	ул. Георгия Димитрова 69	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-693	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	20	20	1959	1959
135/70	шоссе Московское 308	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-694	бесхоз	отопление и ГВС	Тех.подполь- е	Тех.подпол- ье	157	157	100	100	1959	1959
135/70	шоссе Московское 306	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-695	бесхоз	отопление и ГВС	Тех.подполь- е	Тех.подпол- ье	108	108	100	100	1959	1959
135/70	шоссе Московское 306	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-696	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	20	20	1959	1959
135/70	шоссе Московское 320	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-697	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	50	50	1959	1959

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	пода- ющий	обрат- ный
135/70	шоссе Московское 320	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-698	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	100	100	1959	1959
135/70	проспект Юных Пионеров 142а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-699	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	45	45	1959	1959
135/70	проспект Юных Пионеров 146	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-700	бесхоз	отопление и ГВС	Тех.подполь- е	Тех.подпол- ье	108	108	146	146	1959	1959
135/70	ул. Вольская 74	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-701	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	183	183	1959	1959
135/70	ул. Вольская 74	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-702	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	157	157	35	35	1959	1959
135/70	ул. Вольская 74	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-703	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	157	157	50	50	1959	1959
135/70	ул. Вольская 74	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-704	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	157	157	50	50	1959	1959
135/70	ул. Вольская 79	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-705	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	30	30	1959	1959
135/70	ул. Вольская 79	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-706	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	35	35	1959	1959
135/70	ул. Вольская 79	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-707	бесхоз	отопление и ГВС	Тех.подполь- е	Тех.подпол- ье	108	108	35	35	1959	1959
135/70	ул. Вольская 77	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-708	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	87	87	1959	1959
135/70	ул. Ново-Вокзальная 27	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-709	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	63	63	1959	1959
135/70	ул. Победы 140	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-710	бесхоз	Отопление	Тех.подполь- е	Тех.подпол- ье	108	108	17	17	1959	1959
135/70	ул. Победы 140	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-711	бесхоз	ГВС	Тех.подполь- е	Тех.подпол- ье	108	108	17	17	1959	1959
135/70	ул. Ташкентская 88	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-712	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	157	157	4	4	1959	1959
135/70	ул. Ташкентская 86	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-713	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	157	157	56	56	1959	1959
135/70	ул. Ташкентская 86	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-714	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	157	157	50	50	1959	1959
135/70	ул. Ташкентская 86	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-715	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	50	50	1959	1959
135/70	ул. Ташкентская 86	маты прошивные 80,60,40,	бесхоз	отопление и	Подземная	Подземная	108	108	12	12	1959	1959

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	пода- ющий	обрат- ный
		стеклопластик RST-716		ГВС								
95/70	ул. Артиллерийская 34	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-717	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	27	27	1959	1959
95/70	ул. Подшипниковая 3	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-718	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	44	44	1959	1959
95/70	проспект Масленникова 41	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-719	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	80	80	1959	1959
95/70	проспект Масленникова 45	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-720	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	15	15	1959	1959
95/70	проспект Масленникова 43	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-721	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	45	45	1959	1959
95/70	проспект Масленникова 47	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-722	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	45	45	1959	1959
95/70	ул. Артиллерийская 36	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-723	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	16	16	1959	1959
95/70	шоссе Московское 6	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-724	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	65	65	1959	1959
95/70	ул. Луначарского 58	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-725	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	20	20	1959	1959
95/70	ул. Луначарского 60	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-726	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	8	8	1959	1959
95/70	шоссе Московское 2	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-727	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	45	45	1959	1959
95/70	шоссе Московское 4	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-728	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	56	56	1959	1959
135/70	проспект Карла Маркса 163	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-729	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	157	157	91	91	1959	1959
95/70	ул. Гагарина 6а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-730	бесхоз	отопление и ГВС	Надземная	Надземная	157	157	35	35	1959	1959
95/70	ул. Гагарина 6а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-731	бесхоз	отопление и ГВС	Надземная	Надземная	89	89	119	119	1959	1959
95/70	ул. Гагарина 6	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-732	бесхоз	отопление и ГВС			89	89	10	10	1959	1959
95/70	ул. Гагарина 6	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-733	бесхоз	отопление и ГВС			157	157	88	88	1959	1959
95/70	ул. Гагарина 8	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-734	бесхоз	отопление и ГВС			89	89	10	10	1959	1959

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обратн- ый	пода- ющий	обрат- ный
95/70	ул. Гагарина 10	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-735	бесхоз	отопление и ГВС			157	157	136	136	1959	1959
95/70	ул. Гагарина 12	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-736	бесхоз	отопление и ГВС			108	108	7	7	1959	1959
135/70	проспект Волжский 43	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-737	бесхоз	отопление и ГВС			157	157	12	12	1959	1959
135/70	проспект Волжский 43	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-738	бесхоз	отопление и ГВС			157	157	27	27	1959	1959
135/70	проспект Волжский 43	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-739	бесхоз	отопление и ГВС			76	76	80	80	1959	1959
135/70	проспект Волжский 43	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-740	бесхоз	отопление и ГВС			89	89	42	42	1959	1959
135/70	проспект Волжский 45	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-741	бесхоз	отопление и ГВС			89	89	53	53	1959	1959
135/70	проспект Волжский 47	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-742	бесхоз	отопление и ГВС			89	89	36	36	1959	1959
135/70	проспект Волжский 47	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-743	бесхоз	отопление и ГВС			89	89	55	55	1959	1959
135/70	ул. Первомайская 18	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-744	бесхоз	отопление и ГВС			157	157	82	82	1959	1959
135/70	ул. Невская 4	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-745	бесхоз	отопление и ГВС			219	219	80	80	1959	1959
135/70	ул. Первомайская 25	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-746	бесхоз	отопление и ГВС			57	57	45	45	1959	1959
135/70	ул. Молодогвардейская 223	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-747	бесхоз	отопление и ГВС	Тех.подполь- е	Тех.подпол- ье	57	57	20	20	1959	1959
135/70	ул. Первомайская 21	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-748	бесхоз	отопление и ГВС			57	57	51	51	1959	1959
95/70	ул. Ново-Садовая 8	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-749	бесхоз	отопление и ГВС	Тех.подполь- е	Тех.подпол- ье	76	76	39	39	1959	1959
75/40	проспект Ленина 10	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-750	бесхоз	ГВС			108	76	30	30	1959	1959
75/40	проспект Ленина 10	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-751	бесхоз	ГВС			108	76	30	30	1959	1959
75/40	проспект Ленина 2	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-752	бесхоз	ГВС			89	76	15	15	1959	1959
135/70	ул. Полевая 68	маты прошивные 80,60,40,	бесхоз	отопление и	Тех.подполь	Тех.подпол	89	89	30	30	1959	1959

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	пода- ющий	обрат- ный
		стеклопластик RST-753		ГВС	е	ье						
135/70	ул. Ново-Вокзальная 19	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-754	бесхоз	отопление и ГВС			76	76	37	37	1959	1959
135/70	проспект Карла Маркса 32	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-755	бесхоз	отопление и ГВС			108	108	17	17	1959	1959
135/70	ул. Чернореченская 69	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-756	бесхоз	отопление и ГВС	Тех.подполь- е	Тех.подпол- ье	108	108	30	30	1959	1959
135/70	ул. Чернореченская 71	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-757	бесхоз	отопление и ГВС	Тех.подполь- е	Тех.подпол- ье	89	89	35	35	1959	1959
135/70	ул. Чернореченская 44	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-758	бесхоз	отопление и ГВС			108	108	16	16	1959	1959
135/70	ул. Осипенко 134	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-759	бесхоз	отопление и ГВС			157	157	16	16	1959	1959
135/70	шоссе Московское 2	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-760	бесхоз	отопление и ГВС			89	89	37	37	1959	1959
135/70	ул. Дачная 30	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-761	бесхоз	отопление и ГВС			219	219	53	53	1959	1959
135/70	ул. Дачная 28	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-762	бесхоз	отопление и ГВС			133	133	133	133	1959	1959
135/70	ул. Дачная 28	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-763	бесхоз	отопление и ГВС			108	108	11	11	1959	1959
135/70	ул. Дачная 28	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-764	бесхоз	отопление и ГВС	Тех.подполь- е	Тех.подпол- ье	108	108	71	71	1959	1959
135/70	ул. Чернореченская 57	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-765	бесхоз	отопление и ГВС			157	157	38	38	1959	1959
135/70	ул. Клиническая 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-766	бесхоз	отопление и ГВС	Тех.подполь- е	Тех.подпол- ье	157	157	131	131	1959	1959
135/70	ул. Клиническая 22	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-767	бесхоз	отопление и ГВС			108	108	17	17	1959	1959
135/70	ул. Клиническая 22	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-768	бесхоз	отопление и ГВС	Тех.подполь- е	Тех.подпол- ье	108	108	82	82	1959	1959
135/70	ул. Клиническая 22	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-769	бесхоз	отопление и ГВС			108	108	25	25	1959	1959
135/70	ул. Коммунистическая 22	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-770	бесхоз	отопление и ГВС	Тех.подполь- е	Тех.подпол- ье	157	157	2	2	1959	1959
135/70	ул. Коммунистическая 18	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-771	бесхоз	отопление и ГВС	Тех.подполь- е	Тех.подпол- ье	133	133	112	112	1959	1959

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	пода- ющий	обрат- ный
135/70	ул. Дачная 7	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-772	бесхоз	отопление и ГВС			157	157	26	26	1959	1959
135/70	ул. Дачная 7	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-773	бесхоз	отопление и ГВС			157	157	5	5	1959	1959
135/70	ул. Дачная 7	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-774	бесхоз	отопление и ГВС			108	108	25	25	1959	1959
135/70	ул. Братьев Коростелевых 146	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-775	бесхоз	отопление и ГВС			157	157	103,5	103,5	1959	1959
135/70	ул. Ленинская 149	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-776	бесхоз	отопление и ГВС			157	157	30	30	1959	1959
135/70	ул. Ленинская 149	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-777	бесхоз	отопление и ГВС	Тех.подполь- е	Тех.подпол- ье	157	157	3	3	1959	1959
135/70	ул. Ленинская 151	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-778	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	157	157	15	15	1959	1959
135/70	ул. Ленинская 141	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-779	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	157	157	18	18	1959	1959
135/70	ул. Ленинская 141	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-780	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	96	96	1959	1959
135/70	ул. Ленинская 139	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-781	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	6	6	1959	1959
135/70	ул. Буянова 101	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-782	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	10	10	1959	1959
135/70	ул. Буянова 66	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-783	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	16	16	1959	1959
135/70	ул. Буянова 66	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-784	бесхоз	отопление и ГВС	Тех.подполь- е	Тех.подпол- ье	57	57	14	14	1959	1959
135/70	ул. Буянова 62	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-785	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	20	20	1959	1959
135/70	ул. Тухачевского 51	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-786	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	147	147	1959	1959
135/70	ул. Чернореченская 12	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-787	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	76	76	1959	1959
95/70	ул. Галактионовская 214	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-788	бесхоз	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	10	10	1959	1959
135/70	ул. Рабочая 21а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-789	бесхоз	отопление и ГВС	Тех.подполь- е	Тех.подпол- ье	57	57	44	44	1959	1959
135/70	ул. Рабочая 26	маты прошивные 80,60,40,	бесхоз	отопление и	Подземная	Подземная	157	157	21	21	1959	1959

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	пода- ющий	обрат- ный
		стеклопластик RST-790		ГВС								
135/70	ул. Рабочая 26	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-791	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	157	157	16	16	1959	1959
135/70	ул. Рабочая 26	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-792	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	157	157	10	10	1959	1959
135/70	ул. Самарская 161а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-793	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	47	47	1959	1959
135/70	ул. Садовая 156	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-794	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	39,6	39,6	1959	1959
135/70	ул. Ленинская 146	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-795	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	140	140	1959	1959
135/70	ул. Дачная 33	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-796	бесхоз	отопление и ГВС	Тех.подполь- е	Тех.подпол- ье	133	133	9	9	1959	1959
135/70	ул. Дачная 31	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-797	бесхоз	отопление и ГВС	Тех.подполь- е	Тех.подпол- ье	133	133	32	32	1959	1959
135/70	ул. Дачная 31	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-798	бесхоз	отопление и ГВС	Тех.подполь- е	Тех.подпол- ье	108	108	15	15	1959	1959
135/70	ул. Дачная 29	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-799	бесхоз	отопление и ГВС	Тех.подполь- е	Тех.подпол- ье	108	108	22	22	1959	1959
135/70	ул. Дачная 33	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-800	бесхоз	отопление и ГВС	Тех.подполь- е	Тех.подпол- ье	133	133	35	35	1959	1959
135/70	ул. Дачная 35	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-801	бесхоз	отопление и ГВС	Тех.подполь- е	Тех.подпол- ье	89	89	45	45	1959	1959
135/70	ул. Дачная 37	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-802	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	15,5	15,5	1959	1959
135/70	ул. Дачная 17	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-803	бесхоз	отопление и ГВС	Тех.подполь- е	Тех.подпол- ье	219	219	112	112	1959	1959
135/70	ул. Дачная 21	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-804	бесхоз	отопление и ГВС	Тех.подполь- е	Тех.подпол- ье	157	157	19	19	1959	1959
135/70	ул. Дачная 25	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-805	бесхоз	отопление и ГВС	Тех.подполь- е	Тех.подпол- ье	133	133	76	76	1959	1959
135/70	ул. Вилоновская 4	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-806	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	54	54	1959	1959
135/70	ул.Льва Толстого 97А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-807	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	5	5	1959	1959
135/70	ул. Алексея Толстого, д. 3	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-808	бесхоз	Отопление	Подземная	Подземная	108	108	30	30	1959	1959

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	пода- ющий	обрат- ный
135/70	ул. Алексея Толстого, д. 20/ ул. Крупской 12, 12а, 14	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-809	бесхоз	Отопление	Подземная	Подземная	38	38	12	12	1959	1959
135/70	ул. Алексея Толстого, д. 20/ ул. Крупской 12, 12а, 14	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-810	бесхоз	Отопление	Подземная	Подземная	45	45	20	20	1959	1959
135/70	ул. Алексея Толстого, д. 24	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-811	бесхоз	Отопление	Подземная	Подземная	45	45	30	30	1959	1959
135/70	ул. Алексея Толстого, д. 22, 20/14	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-812	бесхоз	Отопление	Подземная, Тех. подполье	Подземная, Тех. подполье	57	57	27,3	27,3	1959	1959
135/70	ул. Алексея Толстого, д. 19, 21	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-813	бесхоз	Отопление	Тех.подполье	Тех.подполье	76	76	50	50	1959	1959
135/70	ул. Алексея Толстого, д. 27	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-814	бесхоз	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	12	12	1959	1959
135/70	ул. Алексея Толстого, д. 30	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-815	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная, Тех. подполье	Подземная, Тех. подполье	157	157	41	41	1959	1959
135/70	ул. Алексея Толстого, д. 30, ул. Водников, д. 33	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-816	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	157	157	20,1	20,1	1959	1959
135/70	ул. Максима Горького, д. 37	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-817	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	95	95	1959	1959
135/70	ул. Водников, д. 44/ ул. Комсомольская, д. 4	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-818	бесхоз	Отопление	Тех.подполье	Тех.подполье	76	76	6	6	1959	1959
135/70	ул. Водников, д. 44/ ул. Комсомольская, д. 4	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-819	бесхоз	ГВС	Тех.подполье	Тех.подполье	76	76	6	6	1959	1959
135/70	ул. Водников, д. 44/ ул. Водников, д. 46	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-820	бесхоз	Отопление	Тех.подполье	Тех.подполье	89	89	6	6	1959	1959
135/70	ул. Водников, д. 44/ ул. Водников, д. 46	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-821	бесхоз	ГВС	Тех.подполье	Тех.подполье	89	89	6	6	1959	1959
135/70	ул. Алексея Толстого, д. 48, ул. Водников, д. 49	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-822	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	83	83	1959	1959
95/70	ул. Пионерская, д. 4, 6	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-823	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	20	20	1959	1959
95/70	ул. Пионерская, д. 8, 12/ ул. Водников, д. 64	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-824	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	35	35	1959	1959
95/70	ул. Куйбышева, д. 22, 26/ ул. Комсомольская, д. 39	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-825	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	60	60	1959	1959
135/70	ул. Куйбышева, д. 25/ ул. Комсомольская,	маты прошивные 80,60,40,	бесхоз	отопление и	Подземная,	Подземная,	89	89	30	30	1959	1959

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	пода- ющий	обрат- ный
	д. 41а	стеклопластик RST-826		ГВС	Тех. подполье	Тех. подполье						
135/70	ул. Комсомольская, д. 43а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-827	бесхоз	отопление и ГВС	Тех.подполье	Тех.подпол- ье	89	89	25	25	1959	1959
135/70	ул. Комсомольская, д. 43	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-828	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	12	12	1959	1959
135/70	ул. Пионерская, д.80	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-829	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	6	6	1959	1959
95/70	ул. Пионерская, д.31, ул. Фрунзе, д. 42в	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-830	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	35	35	1959	1959
95/70	ул. Пионерская, д.31, ул. Фрунзе, д. 42в	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-831	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	80	80	1959	1959
135/70	ул. Куйбышева, д. 38, 43	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-832	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	7	7	1959	1959
135/70	ул. Фрунзе, д. 27б, ул. Фрунзе, д. 25/27 лит.О,	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-833	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная, Тех. подполье	Подземная, Тех. подполье	89	89	33	33	1959	1959
95/70	ул. Степана Разина, д. 46, 44а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-834	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная, Тех. подполье	Подземная, Тех. подполье	108	108	80	80	1959	1959
95/70	ул. Фрунзе, д. 56а, 56б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-835	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	30	30	1959	1959
135/70	ул. Куйбышева, д. 54	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-836	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	50	50	1959	1959
135/70	ул. Куйбышева, д. 56	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-837	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	130	130	1959	1959
135/70	ул. Куйбышева, д. 71	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-838	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	48	48	1959	1959
135/70	ул. Степана Разина, д. 47	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-839	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	56	56	1959	1959
135/70	ул. Степана Разина, д. 50	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-840	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	50	50	1959	1959
135/70	ул. Пионерская, д. 24, 26	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-841	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная, Тех. подполье	Подземная, Тех. подполье	157	157	20,2	20,2	1959	1959
95/70	ул. Алексея Толстого, д. 84	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-842	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	20	20	1959	1959

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	пода- ющий	обрат- ный
135/70	ул. Степана Разина, д. 55, ул. Венцека, д. 28	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-843	бесхоз	отопление и ГВС	Тех.подполье	Тех.подполье	57	57	30	30	1959	1959
135/70	ул. Венцека, д. 53, 55а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-844	бесхоз	отопление и ГВС	Тех.подполье	Тех.подполье	57	57	16	16	1959	1959
135/70	ул. Галактионовская, д. 9	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-845	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	15	15	1959	1959
135/70	ул. Галактионовская, д. 9, ул. Самарская, д. 19	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-846	бесхоз	отопление и ГВС	Надземная	Надземная	157	157	125	125	1959	1959
135/70	ул. Самарская, д. 19, ул. Садовая, д. 27	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-847	бесхоз	отопление и ГВС	Надземная	Надземная	219	219	335	335	1959	1959
135/70	ул. Садовая, д. 27, ул. Венцека, д. 90/ ул. Садовая, д. 30	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-848	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	55	55	1959	1959
135/70	ул. Куйбышева, д. 32 (Гимназия №3)	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-849	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	40	40	1959	1959
135/70	ул. Куйбышева, д. 28	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-850	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	14	14	1959	1959
135/70	ул. Куйбышева, д. 59/ ул. Венцека, д. 39	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-851	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	3	3	1959	1959
135/70	ул. Венцека, д. 67	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-852	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	30	30	1959	1959
135/70	ул. Венцека, д. 67/ ул. Галактионовская, д. 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-853	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	35	35	1959	1959
135/70	ул. Галактионовская, д. 32	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-854	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	85	85	1959	1959
135/70	ул. Галактионовская, д. 32, 30, 30 к1	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-855	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	100	100	1959	1959
135/70	ул. Алексея Толстого, д. 87	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-856	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	157	157	80	80	1959	1959
135/70	ул. Алексея Толстого, д. 116в	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-857	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная, Тех. подполье	Подземная, Тех. подполье	108	108	32	32	1959	1959
135/70	ул. Алексея Толстого, д. 116в	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-858	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная, Тех. подполье	Подземная, Тех. подполье	89	89	30	30	1959	1959
135/70	ул. Ленинградская, д. 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-859	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	220	220	1959	1959
135/70	ул. Степана Разина, д. 65, 65б	маты прошивные 80,60,40,	бесхоз	отопление и	Подземная	Подземная	57	57	25	25	1959	1959

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	пода- ющий	обрат- ный
		стеклопластик RST-860		ГВС								
135/70	ул. Степана Разина, д. 61а, 61-61ав	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-861	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	30	30	1959	1959
135/70	ул. Степана Разина, д. 61а, 61-61аб	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-862	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	30	30	1959	1959
135/70	ул. Степана Разина, д. 61а, 61-61аб	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-863	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	40	40	1959	1959
95/70	ул. Куйбышева, д. 68, 68б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-864	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	60	60	1959	1959
135/70	ул. Куйбышева, д. 76	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-865	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	18,5	18,5	1959	1959
135/70	ул. Куйбышева, д. 87, 87б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-866	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	10	10	1959	1959
135/70	ул. Фрунзе, д. 88	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-867	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	34	34	1959	1959
135/70	ул. Куйбышева, д. 103, 105, 107	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-868	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная, Тех. подполье	Подземная, Тех. подполье	89	89	90	90	1959	1959
135/70	ул. Фрунзе, д. 75	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-869	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	56	56	1959	1959
135/70	ул. Фрунзе, д. 67/69, 71в	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-870	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30	30	1959	1959
135/70	ул. Венцека, д. 40	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-871	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	16	16	1959	1959
135/70	ул. Чапаевская, д. 104/ ул. Ленинградская, д. 48, ул. Чапаевская, д. 106	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-872	бесхоз	отопление и ГВС	Тех.подполь- е	Тех.подпол- ье	57	57	29	29	1959	1959
135/70	ул. Фрунзе, д. 111	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-873	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная, Тех. подполье	Подземная, Тех. подполье	76	76	63	63	1959	1959
135/70	ул. Фрунзе, д. 111	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-874	бесхоз	отопление и ГВС	Тех.подполь- е	Тех.подпол- ье	57	57	25	25	1959	1959
135/70	ул. Фрунзе, д. 111, 113, 115	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-875	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная, Тех. подполье	Подземная, Тех. подполье	76	76	70	70	1959	1959
135/70	ул. Чапаевская, д. 120	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-876	бесхоз	отопление и ГВС	Тех.подполь- е	Тех.подпол- ье	57	57	10	10	1959	1959
95/70	ул. Молодогвардейская, д. 80, 82, ул.	маты прошивные 80,60,40,	бесхоз	отопление и	Подземная,	Подземная,	57	57	70	70	1959	1959

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	пода- ющий	обрат- ный
	Чапаевская, д. 105	стеклопластик RST-877		ГВС	Тех. подполье	Тех. подполье						
135/70	ул. Некрасовская, д. 47	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-878	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная, Тех. подполье	Подземная, Тех. подполье	57	57	57	57	1959	1959
135/70	ул. Некрасовская, д. 56, 58	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-879	бесхоз	отопление и ГВС	Тех.подполье	Тех.подполье	57	57	30	30	1959	1959
95/70	ул. Молодогвардейская, д. 63а, 63, 61б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-880	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная, Тех. подполье	Подземная, Тех. подполье	57	57	15	15	1959	1959
135/70	ул. Высоцкого, д. 4	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-881	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	30	30	1959	1959
135/70	ул. Некрасовская, д. 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-882	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	67	67	1959	1959
95/70	ул. Максима Горького, д. 127, ул. Алексея Толстого, д. 128	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-883	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	33	33	1959	1959
135/70	ул. Фрунзе, д. 112, ул. Куйбышева, д. 127	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-884	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная, Тех. подполье	Подземная, Тех. подполье	108	108	45	45	1959	1959
135/70	ул. Фрунзе, д. 157	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-885	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	10	10	1959	1959
135/70	ул. Фрунзе, д. 157б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-886	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	20	20	1959	1959
135/70	ул. Куйбышева, д. 149	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-887	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	2,53	2,53	1959	1959
135/70	ул. Фрунзе, д. 146/ ул. Шостаковича, д. 5	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-888	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	15	15	1959	1959
135/70	ул. Молодогвардейская, д. 103	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-889	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	60	60	1959	1959
135/70	ул. Фрунзе, д. 157, 159	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-890	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	20	20	1959	1959
135/70	ул. Молодогвардейская, д. 116	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-891	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	21	21	1959	1959
135/70	ул. Молодогвардейская, д. 73	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-892	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	15	15	1959	1959
135/70	ул. Молодогвардейская, д. 73а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-893	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	50	50	1959	1959

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	пода- ющий	обрат- ный
135/70	ул. Молодогвардейская, д. 104	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-894	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	11,5	11,5	1959	1959
135/70	ул. Молодогвардейская, д. 73а, ул. Галактионовская, д. 56	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-895	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	30	30	1959	1959
135/70	ул. Галактионовская, д. 49, 51	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-896	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	60	60	1959	1959
135/70	ул. Некрасовская, д. 68, 68 лит.К, 70	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-897	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная, Тех. подполье	Подземная, Тех. подполье	76	76	37,73	37,73	1959	1959
135/70	ул. Некрасовская, д. 74/ ул. Самарская, д.52	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-898	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	40	40	1959	1959
135/70	ул. Некрасовская, д. 74/ ул. Самарская, д.52	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-899	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	68	68	1959	1959
135/70	ул. Некрасовская, д. 73	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-900	бесхоз	отопление и ГВС	Тех.подполь- е	Тех.подполь- е	57	57	20	20	1959	1959
95/70	ул. Льва Толстого, д. 75, Ул. Самарская, д. 76	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-901	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	39	39	1959	1959
135/70	ул. Самарская, д. 67	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-902	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	15	15	1959	1959
135/70	ул. Самарская, д. 69	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-903	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	20	20	1959	1959
135/70	ул. Самарская, д. 91, 89, 85, 83	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-904	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная, Тех. подполье	Подземная, Тех. подполье	57	57	60	60	1959	1959
135/70	ул. Садовая, д. 79	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-905	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	35	35	1959	1959
135/70	ул. Льва Толстого, д. 94а, 97б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-906	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	264	264	1959	1959
135/70	ул. Ленинская, д. 75	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-907	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	157	157	50	50	1959	1959
135/70	ул. Ленинская, д. 77	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-908	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	157	157	69	69	1959	1959
135/70	ул. Галактионовская, д. 91	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-909	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	140	140	1959	1959
135/70	ул. Агибалова, д. 12, ул. Льва Толстого, д. 135	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-910	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	426	426	189	189	1959	1959
135/70	ул. Льва Толстого, д. 135	маты прошивные 80,60,40,	бесхоз	отопление и	Подземная	Подземная	426	426	1	1	1959	1959

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	пода- ющий	обрат- ный
		стеклопластик RST-911		ГВС								
135/70	ул. Молодогвардейская, д. 64	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-912	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	20	20	1959	1959
95/70	ул. Вилоновская, д. 1	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-913	бесхоз	Отопление	Подземная	Подземная	157	157	9	9	1959	1959
95/70	ул. Вилоновская, д. 1	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-914	бесхоз	ГВС	Подземная	Подземная	108	108	9	9	1959	1959
135/70	ул. Ульяновская, д. 13	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-915	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	30	30	1959	1959
135/70	ул. Чапаевская, д. 203	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-916	бесхоз	Отопление	Подземная	Подземная	157	157	4	4	1959	1959
135/70	ул. Чапаевская, д. 203	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-917	бесхоз	ГВС	Подземная	Подземная	108	89	4	4	1959	1959
135/70	ул. Молодогвардейская, д. 174	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-918	бесхоз	Отопление	Подземная	Подземная	157	157	5	5	1959	1959
135/70	ул. Молодогвардейская, д. 174	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-919	бесхоз	ГВС	Подземная	Подземная	157	108	5	5	1959	1959
135/70	ул. Галактионовская, д. 102г	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-920	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	8	8	1959	1959
135/70	ул. Самарская, д. 175а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-921	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	15	15	1959	1959
135/70	ул. Вилоновская, д. 40	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-922	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	76	76	31	31	1959	1959
135/70	ул. Ульяновская, д. 18, ул. Самарская, д. 201а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-923	бесхоз	отопление и ГВС	Надземная	Надземная	57	57	44	44	1959	1959
135/70	ул. Садовая, д. 225	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-924	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная канальная	Подземная канальная	157	157	25	25	1959	1959
135/70	ул. Садовая, д. 225, 229	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-925	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная канальная	Подземная канальная	89	89	50	50	1959	1959
135/70	ул. Садовая, д. 227, 229	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-926	бесхоз	отопление и ГВС	Тех.подполь- е	Тех.подпол- ье	57	57	16	16	1959	1959
135/70	ул. Самарская, д. 205а, ул. Ярмарочная, д. 16	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-927	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	71,3	71,3	1959	1959
135/70	Волжский проспект, д. 15, 19	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-928	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	37	37	1959	1959
135/70	ул. Чапаевская, д. 225	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-929	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	157	157	5	5	1959	1959

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обратн- ый	пода- ющий	обрат- ный
135/70	ул. Галактионовская, д. 193, ул. Самарская, д. 190а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-930	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная канальная	Подземная канальная	108	108	76	76	1959	1959
135/70	ул. Маяковского, д. 20	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-931	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	19	19	1959	1959
95/70	ул. Молодогвардейская, д. 207	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-932	бесхоз	Отопление	Тех.подполье	Тех.подполье	133	133	20	20	1959	1959
75/70	ул. Молодогвардейская, д. 207	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-933	бесхоз	ГВС	Тех.подполье	Тех.подполье	89	89	20	20	1959	1959
95/70	ул. Молодогвардейская, д. 209А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-934	бесхоз	Отопление	Подземная	Подземная	219	219	2	2	1959	1959
75/40	ул. Молодогвардейская, д. 209А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-935	бесхоз	Отопление	Подземная	Подземная	108	108	9	9	1959	1959
135/70	ул. Молодогвардейская, д. 209А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-936	бесхоз	ГВС	Подземная, Тех. подполье	Подземная, Тех. подполье	108	108	23	23	1959	1959
135/70	ул. Победы, д. 151	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-937	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	42	42	1959	1959
95/70	ул. Георгия Ратнера, д. 9Б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-938	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	6	6	1959	1959
135/70	ул. Физкультурная, д. 96	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-939	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	30	30	1959	1959
135/70	пр. Кирова, д. 171А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-940	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	23,5	23,5	1959	1959
135/70	пр. Кирова, д. 165А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-941	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	18	18	1959	1959
135/70	пр. Metallургов, д. 1	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-942	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	28	28	1959	1959
135/70	ул. Каховская, д. 39	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-943	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	8	8	1959	1959
135/70	ул. Севастопольская, д. 36	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-944	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	38	38	4	4	1959	1959
135/70	ул. Севастопольская, д. 34а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-945	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	45	45	4	4	1959	1959
135/70	ул. Севастопольская, д. 27	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-946	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	4	4	1959	1959
135/70	ул. Победы, д. 130	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-947	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	57	57	3	3	1959	1959

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обратн- ый	пода- ющий	обрат- ный
135/70	ул. Физкультурная, д. 126А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-948	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	15	15	1959	1959
135/70	пр. Кирова, д. 75/1	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-949	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	157	157	10	10	1959	1959
75/40	ул. Победы, д. 152	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-950	бесхоз	ГВС	Подземная	Подземная	157	108	10,5	10,5	1959	1959
95/70	ул. Победы, д. 152	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-951	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	157	157	20	20	1959	1959
75/40	ул. Пугачевская, д. 8	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-952	бесхоз	ГВС	Подземная	Подземная	89	89	24	24	1959	1959
95/70	ул. Пугачевская, д. 9	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-953	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	24	24	1959	1959
75/40	ул. Свободы, д. 157	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-954	бесхоз	ГВС	Тех.подполь- е	Тех.подпол- ье	89	57	6	6	1959	1959
95/70	ул. Свободы, д. 157	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-955	бесхоз	отопление и ГВС	Тех.подполь- е	Тех.подпол- ье	89	89	12	12	1959	1959
75/40	ул. Металлистов, д. 21	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-956	бесхоз	ГВС	Подземная	Подземная	57	38	28	28	1959	1959
75/40	ул. Металлистов, д. 19	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-957	бесхоз	ГВС	Подземная	Подземная	89	57	5	5	1959	1959
95/70	ул. Металлистов, д. 19	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-958	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	10	10	1959	1959
135/70	ул. Осипенко, д. 38	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-959	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	273	273	19	19	1959	1959
135/70	ул. Луначарского, д. 26	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-960	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	46	46	1959	1959
135/70	ул. Мичурина, д. 112	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-961	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	157	157	29	29	1959	1959
135/70	ул. Николая Панова, д. 1	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-962	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	219	219	385,2	385,2	1959	1959
95/70	ул. Николая Панова, д. 9	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-963	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	206	206	1959	1959
135/70	ул. Мичурина, д. 130	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-964	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	157	157	54,7	54,7	1959	1959
95/70	ул. Мичурина, д. 122	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-965	бесхоз	отопление и ГВС	Тех.подполь- е	Тех.подпол- ье	89	89	10	10	1959	1959
95/70	ул. Мичурина, д. 122	маты прошивные 80,60,40,	бесхоз	отопление и	Тех.подполь	Тех.подпол	108	108	1	1	1959	1959

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обратн- ый	пода- ющий	обрат- ный
		стеклопластик RST-966		ГВС	е	ье						
135/70	ул. Ерошевского, д. 51	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-967	бесхоз	отопление и ГВС	подземная	подземная	108	108	12	12	1959	1959
135/70	ул. Ерошевского, д. 96	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-968	бесхоз	отопление и ГВС	подземная	подземная	108	108	28	28	1959	1959
135/70	ул. Ерошевского, д. 94	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-969	бесхоз	отопление и ГВС	подземная	подземная	89	89	16	16	1959	1959
135/70	ул. Ерошевского, д. 94	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-970	бесхоз	отопление и ГВС	подземная	подземная	89	89	16	16	1959	1959
135/70	ул. Подшипиковая, д. 19	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-971	бесхоз	отопление и ГВС	подземная	подземная	89	89	22	22	1959	1959
135/70	ул. Революционная, д. 56	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-972	бесхоз	отопление и ГВС	подземная	подземная	89	89	62,5	62,5	1959	1959
135/70	ул. Лукачева, д. 48	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-973	бесхоз	отопление и ГВС	подземная	подземная	426	426	107,4	107,4	1959	1959
135/70	ул. Лукачева, д. 48	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-974	бесхоз	отопление и ГВС	подземная	подземная	426	426	1,1	1,1	1959	1959
135/70	пр. Карла Маркса, д. 185А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-975	бесхоз	отопление и ГВС	подземная	подземная	89	89	69	69	1959	1959
135/70	ул. Саранская, д. 19	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-976	бесхоз	отопление и ГВС	подземная	подземная	108	108	24	24	1959	1959
95/70	ул. Дыбенко, д. 10	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-977	бесхоз	отопление и ГВС	подземная	подземная	57		69,9	69,9	1959	1959
95/70	ул. Дыбенко, д. 12	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-978	бесхоз	отопление и ГВС	подземная	подземная	57	57	5,7	5,7	1959	1959
135/70	ул. Саранская, д. 11	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-979	бесхоз	отопление и ГВС	Тех.подполь- е	Тех.подпол- ье	89	89	30	30	1959	1959
135/70	ул. 4-й проезд, д. 68	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-980	бесхоз	отопление и ГВС	Тех.подполь- е	Тех.подпол- ье	57	57	20,3	20,3	1959	1959
135/70	ул. 4-й проезд, д. 68	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-981	бесхоз	отопление и ГВС	подземная	подземная	57	57	30,5	30,5	1959	1959
135/70	ул. 4-й проезд, д. 70	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-982	бесхоз	отопление и ГВС	Тех.подполь- е	Тех.подпол- ье	57	57	10	10	1959	1959
135/70	пр. Карла Маркса, д. 195	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-983	бесхоз	отопление и ГВС	подземная	подземная	108	108	47	47	1959	1959
135/70	ул. Революционная, д. 46	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-984	бесхоз	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	67	67	1959	1959

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обратн- ый	пода- ющий	обрат- ный
135/70	ул. Революционная, д. 46	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-985	бесхоз	отопление и ГВС	Тех.подполь- е	Тех.подпол- ье	219	219	55	55	1959	1959
135/70	ул. Революционная, д. 46	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-986	бесхоз	отопление и ГВС	Тех.подполь- е	Тех.подпол- ье	157	157	61	61	1959	1959
135/70	ул. Революционная, д. 44	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-987	бесхоз	отопление и ГВС	подземная	подземная	157	157	30	30	1959	1959
135/70	ул. Советской Армии, д. 278	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-988	бесхоз	отопление и ГВС	подземная	подземная	57	57	8	8	1959	1959
135/70	ул. Советской Армии, д. 253	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-989	бесхоз	отопление и ГВС	подземная	подземная	89	89	2,1	2,1	1959	1959
135/70	ул. Советской Армии, д. 249	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-990	бесхоз	отопление и ГВС	подземная	подземная	108	108	102	102	1959	1959
135/70	ул. Советской Армии, д. 249	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-991	бесхоз	отопление и ГВС	подземная	подземная	76	76	101,5	101,5	1959	1959
95/70	ул. 22 Партсъезда, д. 192	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-992	бесхоз	отопление и ГВС	Тех.подполь- е	Тех.подпол- ье	108	108	74	74	1959	1959
75/40	ул. 22 Партсъезда, д. 192	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-993	бесхоз	ГВС	Тех.подполь- е	Тех.подпол- ье	57	57	74	74	1959	1959
95/70	ул. 22 Партсъезда, д. 188	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-994	бесхоз	отопление и ГВС	подземная	подземная	89	45	5	5	1959	1959
75/40	ул. 22 Партсъезда, д. 188	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-995	бесхоз	ГВС	подземная	подземная	89	89	5	5	1959	1959
95/70	ул. 22 Партсъезда, д. 188	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-996	бесхоз	отопление и ГВС	Тех.подполь- е	Тех.подпол- ье	89	45	10	10	1959	1959
75/40	ул. 22 Партсъезда, д. 188	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-997	бесхоз	ГВС	Тех.подполь- е	Тех.подпол- ье	89	89	10	10	1959	1959
135/70	ул. Солнечная, д. 19	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-998	бесхоз	отопление и ГВС	подземная	подземная	108	108	30,5	30,5	1959	1959
135/70	ул. Советской Армии, д. 219Б	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-999	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	37	37	1959	1959
135/70	ул. Советской Армии, д. 223а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-1000	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	89	89	25	25	1959	1959
135/70	ул. Тихвинская, д. 28	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-1001	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	108	108	101,5	101,5	1959	1959
135/70	ул. Тихвинская, д. 24	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-1002	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	157	157	43,5	43,5	1959	1959
135/70	ул. Гастелло, д. 22а	маты прошивные 80,60,40,	бесхоз	отопление и	Подземная	Подземная	219	219	7	7	1959	1959

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	пода- ющий	обрат- ный
		стеклопластик RST-1003		ГВС								
135/70	ул. Финская, д. 96	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-1004	бесхоз	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	157	157	107	107	1959	1959
135/70	ул. Санфириковой, д. 106а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-1005	бесхоз	отопление и ГВС	Тех.подполь- е	Тех.подпол- ье	89	89	4	4	1959	1959
135/70	ул. Санфириковой, д. 104а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-1006	бесхоз	отопление и ГВС	Тех.подполь- е	Тех.подпол- ье	89	89	3,5	3,5	1959	1959
135/70	ул. Санфириковой, д. 106а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-1007	бесхоз	отопление и ГВС	Тех.подполь- е	Тех.подпол- ье	76	76	2	2	1959	1959
135/70	ул. Советской Армии, д. 109	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-1008	бесхоз	отопление и ГВС	подземная	подземная	76	76	48	48	1959	1959
95/70	пер. Брусчатый, д. 17	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-1009	бесхоз	отопление и ГВС	подземная	подземная	89	89	32	32	1959	1959
95/70	проезд Южный д.226	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-1010	бесхоз	отопление и ГВС	Тех.подполь- е	Тех.подпол- ье	89	89	139,5	139,5	1959	1959
95/70	проезд Южный д.226	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-1011	бесхоз	отопление и ГВС	подземная	подземная	89	89	16	16	1959	1959
135/70	пр. Митирева д. 16	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-1012	бесхоз	отопление и ГВС	подземная	подземная	89	89	20	20	1959	1959
135/70	ул. Гагарина д.36	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-1013	бесхоз	отопление и ГВС	Тех.подполь- е	Тех.подпол- ье	133	133	60	60	1959	1959
135/70	ул. Гагарина д.36	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-1014	бесхоз	отопление и ГВС	Тех.подполь- е	Тех.подпол- ье	89	89	1,5	1,5	1959	1959
135/70	ул. Гагарина д.36	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-1015	бесхоз	отопление и ГВС	Тех.подполь- е	Тех.подпол- ье	89	89	71	71	1959	1959
135/70	ул. Гагарина д.44	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-1016	бесхоз	отопление и ГВС	подземная	подземная	89	89	45	45	1959	1959
135/70	ул. Корабельная, д. 12	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-1017	бесхоз	отопление и ГВС	подземная	подземная	108	108	100	100	1959	1959
135/70	ул. Артемовская, д. 30	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-1018	бесхоз	отопление и ГВС	подземная	подземная	89	89	22	22	1959	1959
135/70	ул. Авроры д.120	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-1019	бесхоз	отопление и ГВС	подземная	подземная	89	89	34	34	1959	1959
135/70	ул. Авроры д.122а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-1020	бесхоз	отопление и ГВС	подземная	подземная	108	108	10	10	1959	1959
135/70	ул. Печёрская, д. 34	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-1021	бесхоз	отопление и ГВС	подземная	подземная	89	89	40,5	40,5	1959	1959

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственно сть, аренда, безвозмездн ое пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр тр- дов, мм		Протяжён- ность, п.м		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подаю- щий	обрат- ный	подаю- щий	обрат- ный	пода- ющий	обрат- ный
135/70	ул. Печёрская, д. 34	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-1022	бесхоз	отопление и ГВС	Тех.подполь- е	Тех.подпол- ье	89	89	13,8	13,8	1959	1959
135/70	ул. Печёрская, д. 34	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-1023	бесхоз	отопление и ГВС	подземная	подземная	89	89	58,5	58,5	1959	1959
135/70	ул.Революционная д.107	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-1024	бесхоз	отопление и ГВС	Тех.подполь- е	Тех.подпол- ье	89	89	5	5	1959	1959
135/70	ул.Революционная д.107	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-1025	бесхоз	отопление и ГВС	подземная	подземная	89	89	9	9	1959	1959
135/70	Георгия Митирева проезд 6	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-1026	бесхоз	отопление и ГВС	подземная	подземная	89	89	13	13	1959	1959
135/70	ул. Печерская 14	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-1027	бесхоз	отопление и ГВС	подземная	подземная	108	108	81,3	81,3	1959	1959
135/70	ул. Печерская 14	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-1028	бесхоз	отопление и ГВС	подземная	подземная	133	133	88,3	88,3	1959	1959
135/70	ул. Печерская д. 3А	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-1029	бесхоз	отопление и ГВС	подземная	подземная	89	89	2	2	1959	1959
135/70	ул. Гагарина, д. 99	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-1030	бесхоз	отопление и ГВС	подземная	подземная	89	89	97	97	1959	1959
135/70	ул. Стара-Загора, д.50 гвс	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-1031	бесхоз	отопление и ГВС	подземная	подземная	108	57	17,29	17,29	1959	1959
135/70	ул. Ново-Садовая д.303а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-1032	бесхоз	отопление и ГВС	подземная	подземная	157	157	124,6	124,6	1959	1959
135/70	ул. Луначарского, д. 40а	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-1033	бесхоз	отопление и ГВС	подземная	подземная	108	108	17	17	1959	1959
135/70	ул. Луначарского, д. 42	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-1034	бесхоз	отопление и ГВС	подземная	подземная	108	108	100	100	1959	1959
95/70	пр. Ленина, 15	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-1035	бесхоз	отопление и ГВС	Тех.подполь- е	Тех.подпол- ье	108	108	3	3	1959	1959
75/40	пр. Ленина, 15	маты прошивные 80,60,40, стеклопластик RST-1036	бесхоз	отопление и ГВС	Тех.подполь- е	Тех.подпол- ье	89	89	9,1	9,1	1959	1959

Таблица 1.2 - Характеристики распределительных тепловых сетей филиала «Самарский» ПАО «Т ПЛЮС»

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	собственность, аренда, безвозмездное пользование	отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр трубопроводов, мм.		Протяженность, п.м.		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный
135/70	Т/т по ул. Красnodонской, пр.Юных пионеров ТК-37 - ТК-39	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	273	273	426	426	1981	1981
95/70	Внутриквартальные сети кв.584 ТК-12 - ТК-10	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	273	273	34	34	1963	1963
135/70	Т/т по ул. Елизарова ТК-158 - ТК-159	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	273	273	160	160	2002	2002
135/70	Т/т по ул.Двадцать второго Партсъезда ТК-17 - ТК-17а	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	40	40	1962	1962
135/70	Т/т по ул. Свободы ТК-7(1) - ТК-9(1)	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	70	70	2004	2004
135/70	Т/т по ул. Свободы ТК-7(1) - ТК-9(1)	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	18	18	2003	2003
135/70	Т/т по ул. Свободы ТК-7(1) - ТК-9(1)	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	34	34	1966	1966
135/70	Т/т по ул. Свободы ТК-10(2) - ТК 18а	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	177,5	177,5	1966	1966
135/70	Т/т от школы №107 ТК-29(1) - ЦТП	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	142,5	142,5	2017	2017
95/70	Внутриквартальные сети кв.584 ТК-25 - ТК-22	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	89	89	2006	2006
95/70	Внутриквартальные сети кв.584 ТК-29 - ТК-27	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	88	88	2004	2004
95/70	Внутриквартальные сети кв.584 ТК-10 - ТК-3	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	218	218	1963	1963
95/70	Внутриквартальные сети кв.584 ТК-29 - ТК-31	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	127,5	127,5	2005	2005
135/70	Т/т к ул. Промышленности шахта опуска(1) - ТК-22(1)	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	294	294	1962	1962
135/70	Т/т к ул.Промышленности НО-4 - ТК-24	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	157,5	157,5	1962	1962
135/70	Т/т по ул.Двадцать второго Партсъезда ТК-15(1) - ТК-16(1)	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	56	56	1963	1963
135/70	Т/т по пр. Кирова, Юных Пионеров ТК-39 - ТК-41	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	159	159	242	242	1951	1951
95/70	Внутриквартальные сети кв.584 ТК-31 - ТК-35	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	159	159	237,5	237,5	2005	2005

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	собственность, аренда, безвозмездное пользование	отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр трубопроводов, мм.		Протяженность, п.м.		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный
95/70	Внутриквартальные сети кв.584 ТК-3 - ТК-2	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	159	159	45	45	1963	1963
95/70	Внутриквартальные сети кв.584 ТК-23 - ТК-22	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	159	159	29	29	1963	1963
95/70	Внутриквартальные сети кв.584 ТК-12 - ТК-16	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	159	159	75	75	1963	1963
135/70	Т/т по ул. Свободы ТК-6(2) - ТК-6в	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	159	159	193	193	1962	1962
135/70	Т/т от школы №107 ТК-29(1) - ТК-30	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	159	159	197,5	197,5	2017	2017
135/70	Т/т по ул. Свободы ТК-33 - ТК-46	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	159	159	96	96	2005	2005
135/70	Т/т по ул. Свободы ТК-33 - ТК-45	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	159	159	101	101	1949	1949
135/70	Т/т по ул. Свободы ТК-45 - ТК-46	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	159	159	93	93	2019	2019
135/70	Т/т по ул. Свободы ТК-46 - ТК-49	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	159	159	97	97	2019	2019
135/70	Т/т по ул. Воронежской ТК-49 - ТК-52	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	159	159	102	102	2019	2019
135/70	Т/т по ул. Елизарова ТК-157 - ТК-158	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	159	159	7	7	1963	1963
135/70	Т/т по ул. Елизарова ТК-157 - ТК-158	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	133	133	183	183	2000	2000
95/70	Внутриквартальные сети кв.584 ТК-1 - К-2	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	133	133	43	43	1963	1963
135/70	Т/т по пр. Кирова ТК-42 - ТК-41	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	108	108	93,5	93,5	1951	1951
95/70	Внутриквартальные сети кв.584 ТК-4 - ТК-5	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	108	108	22	22	2002	2002
95/70	Внутриквартальные сети кв.584 ТК-6 - ТК-7	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	108	108	49	49	1963	1963
95/70	Внутриквартальные сети кв.584 ТК-8 - ТК-9	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	108	108	45	45	1963	1963
95/70	Внутриквартальные сети кв.584 ТК-10 - ТК-11	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	108	108	50	50	1963	1963
95/70	Внутриквартальные сети кв.584 ТК-14 - ТК-	маты прошивные 80,60,	собственность	отопление и	подземная	подземная	108	108	50	50	1963	1963

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	собственность, аренда, безвозмездное пользование	отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр трубопроводов, мм.		Протяженность, п.м.		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный
	15	стеклопластик RST-250		ГВС								
95/70	Внутриквартальные сети кв.584 ТК-16 - ТК-17	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	108	108	48	48	1963	1963
95/70	Внутриквартальные сети кв.584 ТК-19 - ТК-22	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	108	108	94	94	1963	1963
135/70	Т/т на Крытый рынок ТК-52 - Шахта опуска	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	108	108	57,5	57,5	1949	1949
135/70	Т/т по ул.Елизарова,Победы ТК-154 б - ТК-156а	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	89	89	165	165	2000	2000
135/70	Т/т по ул. Свободы (возд.) ТК-6(1) - ТК-10(1)	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	надземная	надземная	219	219	168	168	1966	1966
135/70	Т/т по ул.Стандартной (возд.) НО-2 - шахта опуска (1)	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	надземная	надземная	219	219	56	56	1962	1962
135/70	Т/т в пос. "Мясокомбинат" ТК-32а - Т.1	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	надземная	надземная	219	219	1175	1175	2003	2003
135/70	Т.1 - ТП ВЭС	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	надземная	надземная	108	108	1234	1234	1961	1961
135/70	к кварталу 318 т.опуска - ЦТП-318	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	надземная	надземная	133	133	2	2	1961	1961
135/70	к кварталу 318 ТП-99(4) - т. Опуска	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	133	133	250,5	250,5	1961	1961
135/70	к кварталу 337 ТК Транскруз - ЦТП-337	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	159	159	30,3	30,3	2008	2008
135/70	к кварталу 337 ТК Транскруз - ЦТП-337	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	надземная	надземная	159	159	22	22	2008	2008
135/70	к кварталу 351 ТК - ЦТП-351	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	надземная	надземная	159	159	15	15	2008	2008
135/70	Т/т по ул.Искровской ТК-3(1) - ТП-33	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	273	273	86,5	86,5	2007	2007
135/70	Т/т по ул.Искровской ТК-5(1) - ТП-34	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	273	273	87	87	2007	2007
135/70	Т/т по ул.Искровской ТК-7 - ТП-32	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	264,5	264,5	2007	2007
135/70	Т/т 4 мкр.центр города ТК-15(3) - ТП-59	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	190	190	1969	1969
135/70	Т/т по ул.Н.Панова ТК-16 - ТП-29	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	88	88	1966	1966

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	собственность, аренда, безвозмездное пользование	отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр трубопроводов, мм.		Протяженность, п.м.		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный
135/70	Т/т по пр.Ленина ТК-7(1) - ТК-ба	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	159	159	50	50	2003	2003
135/70	Т/т по ул.Волгина ТК-38 - ТП-28	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	273	273	292	292	2009	2009
135/70	Т/т по ул.Дзержинского ТК-426 - ТП-24	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	135	135	1998	1998
135/70	Т/т по ул.Дзержинского ТК-426 - ТП-24	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	102	102	1962	1962
135/70	к кварталу 351 ТК-12а - ТК	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	273	273	180,5	180,5	2008	2008
135/70	к кварталу 362 ТК-17 - ЦТП-362	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	74	74	2008	2008
135/70	к кварталу 362 ТК-17 - ЦТП-362	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	надземная	надземная	159	159	104	104	2008	2008
135/70	к кварталу 363 ТК-17 - ЦТП-363	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	аренда	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	177,9	177,9	2008	2008
95/70	квартальная 318 ТК-1 - ТК-4	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	аренда	отопление	подземная	подземная	108	108	75	75	2008	2008
95/70	квартальная 318 ТК-1 - ТК-5	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	аренда	отопление	подземная	подземная	108	108	43	43	2008	2008
95/70	квартальная 351 ТК-1 - ТК-2	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	аренда	отопление	подземная	подземная	159	159	48	48	2008	2008
95/70	квартальная 351 ТК-1 - ТК-4	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	аренда	отопление	подземная	подземная	159	159	52	52	2008	2008
95/70	квартальная 351 ТК-2 - ТК-3	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	аренда	отопление	подземная	подземная	108	108	80	80	2008	2008
95/70	квартальная 351 ТК-4 - ТК-5	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	аренда	отопление	подземная	подземная	108	108	45	45	2008	2008
95/70	квартальные 337 ТК-1 - ТК-7	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	аренда	отопление	подземная	подземная	108	108	115	115	2008	2008
95/70	квартальные 362 ТК-1 - ТК-5	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	аренда	отопление	подземная	подземная	159	159	85	85	2008	2008
95/70	квартальные 362 ТК-2 - ТК-3	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	аренда	отопление	подземная	подземная	108	108	26	26	2008	2008
135/70	Т/т по ул.Больничной ТК-24.2 - ТК-24.4	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	273	273	147,5	147,5	2005	2005
135/70	Т/т по ул.Киевской ТК-11 - ТП-99(4)	маты прошивные 80,60,	собственность	отопление и	подземная	подземная	219	219	408	408	1983	1983

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	собственность, аренда, безвозмездное пользование	отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр трубопроводов, мм.		Протяженность, п.м.		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный
		стеклопластик RST-250		ГВС								
135/70	Т/т по ул.Киевской ТК-11 - ТП-99(4)	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	124	124	2014	2014
135/70	Т/т по ул.Киевской ТК-11 - ТП-99(4)	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	46,5	46,5	1982	1982
135/70	Т/т по ул.Исковской ТК-26(1) - ТП-9	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	60	60	1996	1996
135/70	Т/т по пр.Ленина ТК-19 - ТП 275 кв.	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	159	159	88,5	88,5	1985	1985
95/70	квартирные 362 ТК-3 - ТК-4	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	аренда	отопление	подземная	подземная	76	76	24	24	2008	2008
135/70	Т/т по ул.Киевской Точка А - Точка Б	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	надземная	надземная	219	219	80	80	1997	1997
135/70	Т/т по ул.Больничной ТК-24а - ТП-8	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	надземная	надземная	219	219	105	105	1996	1996
95/70	квартирные 362 ТК-5 - ТК-6	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	аренда	отопление	подземная	подземная	108	108	19	19	2008	2008
95/70	квартирные 362 ТК-5 - ТК-7	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	аренда	отопление	подземная	подземная	108	108	20	20	2008	2008
135/70	Т/т по ул.Луцкой ТК-4а - врезка в сущ.сеть	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	надземная	надземная	273	273	167,5	167,5	1999	1999
95/70	квартирные 363 ТК-1 - ТК-1а	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	аренда	отопление	подземная	подземная	159	159	12,5	12,5	2008	2008
95/70	квартирные 363 ТК-1 - ТК-3а	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	аренда	отопление	подземная	подземная	159	159	89	89	2008	2008
95/70	квартирные 363 ТК-1а - ТК-5	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	аренда	отопление	подземная	подземная	108	108	60	60	2008	2008
95/70	квартирные 363 ТК-1а - ТК-6	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	аренда	отопление	подземная	подземная	108	108	60	60	2008	2008
95/70	квартирные 363 ТК-3а - ТК-4	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	аренда	отопление	подземная	подземная	76	76	31	31	2008	2008
95/70	квартирные 363 ТК-7 - ТК-10	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	аренда	отопление	подземная	подземная	159	159	122	122	2008	2008
135/70	Т/т по ул.Ярмарочной, Галактионовской ТК-38 - ТК-39	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	273	273	88	88	1980	1980
135/70	Т/т по ул.Бр.Коростелевых (недействующая) ТК-24 - ТК-43	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	273	273	163,5	163,5	1975	1975

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	собственность, аренда, безвозмездное пользование	отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр трубопроводов, мм.		Протяженность, п.м.		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный
135/70	Т/т по ул. Рабочей Подвал Д/к - ТК-112а	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	273	273	111,5	111,5	1982	1982
135/70	Т/т по ул. Чапаевской ТК-26 - ТК-27	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	53,5	53,5	2002	2002
135/70	Т/т по ул. Чапаевской ТК-26 - ТК-27	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	28,5	28,5	1997	1997
135/70	Т/т по ул.Галактионовской ТК-18а(1) - ТК-112а	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	72,5	72,5	1984	1984
135/70	Т/т по ул.Ярмарочной, Галактионовской ТК-39 - ТК-40	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	58	58	1980	1980
135/70	Т/т по ул. Галактионовской, Вилоновской ТК-11в-ТК-21	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	443,5	443,5	1997	1997
135/70	Т/т по Студенч.пер. ТК-6в - ТК-6(1)	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	10	10	2001	2001
135/70	Т/т по ул.Ульяновской ТК-9в - ТК-11в	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	123,5	123,5	1994	1994
135/70	Т/т по ул.Ярмарочной ТК-41 - ТК-43(1)	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	162	162	2011	2011
135/70	Т/т по ул.Галактионовской, Маяковского ТК-41 - ТК-52	ППУ	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	213,5	213,5	2017	2017
135/70	Т/т по ул.Молодогвардейской (недействующая) ТК-9в - ТК-9 б	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	259	259	1988	1988
135/70	Т/т к зданию Обл Адм-ции ТК-34(1) - здание обл.администрации	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	137	137	1982	1982
135/70	Т/т по ул. Ульяновской ТК-49 - ТК-49д	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	159	159	160	160	2000	2000
135/70	ТК49-ТК49б из участка т/т по ул. Ульяновской ТК-49 - ТК-49д	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	159	159	91	91	2019	2019
135/70	Т/т по ул. Ульяновской ТК-49 - ТК-49д	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	159	159	85,5	85,5	1963	1963
135/70	Т/т по ул. Садовой ТК-118 - ТК-118 б	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	159	159	159	159	2007	2007
135/70	Т/т по ул Самарской ТК-21 - ТК-22	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	159	159	73,5	73,5	1999	1999
135/70	Т/т по ул. Садовой (в одну трубу) ТК-21а - ТК-118	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	159	159	25	25	1986	1986
135/70	Т/т по ул Ярмарочной ТК-46 - ТК-46 б	маты прошивные 80,60,	собственность	отопление и	подземная	подземная	159	159	126,5	126,5	2002	2002

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	собственность, аренда, безвозмездное пользование	отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр трубопроводов, мм.		Протяженность, п.м.		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный
		стеклопластик RST-250		ГВС								
135/70	Т/т по ул Ярмарочной ТК-40 - ТК-40а	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	159	159	60	60	2003	2003
135/70	Т/т по ул Ярмарочной ТК-40 - ТК-40а	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	108	108	87,5	87,5	2003	2003
135/70	Т/т по ул.Галактионовской, Маяковского ТК-41 - ТК-55	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	108	108	72	72	1990	1990
135/70	Т/т по ул.Молодогвардейская, 222 ТК-11 - ТК-116 Дворец спорта	ППУ	собственность (новое строительство)	отопление и ГВС	подземная	подземная	237	273	142,5	142,5	2019	2019
135/70	Т/т по ул.Ново-Садовой, Полевой ТК-21 - ТК-34	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	273	273	56,5	56,5	1996	1996
135/70	Т/т по пр.Ленина ТК-21 - Тп 275 кв.	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	273	273	229	229	2005	2005
135/70	Т/т к дому Горизонт ТК-11с - ТК-11 б	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	273	273	115,5	115,5	1995	1995
135/70	Т/т по ул.Новокооперативной ТК-56 - ТК-66а	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	273	273	83	83	1983	1983
135/70	Т/т по ул.Новокооперативной ТК-56 - ТК-66а (ТК-66-ТК-65А)	ППУ	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	273	273	101,5	101,5	2017	2017
135/70	Т/т по ул.Новокооперативной ТК-66а - ТК-67	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	273	273	58,5	58,5	1983	1983
135/70	Т/т по ул.Полевой ТК-46 - ТК-47	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	269	269	1990	1990
135/70	Т/т по ул.Ново-Садовой ТК-16с - ТК-59	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	253	253	1990	1990
135/70	Т/т по ул.Полевой ТК-47 - ТК-49	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	101	101	1963	1963
135/70	Т/т по ул.Новокооперативной ТК-66а - ТК-67	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	131,6	131,6	1983	1983
135/70	Т/т в кв.131,133 ТК-10с - ТП-2	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	78	78	2003	2003
135/70	Т/т по Волжскому пр. ТК-7п - ТК-10п	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	120	120	2004	2004
135/70	Т/т по ул.Ново-Садовой ТК-38 - ТК-38 б	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	97	97	1978	1978
135/70	Т/т по ул.Новокооперативной ТК-67 - ТК-68	маты прошивные 80,60,	собственность	отопление и	подземная	подземная	219	219	91	91	1969	1969

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	собственность, аренда, безвозмездное пользование	отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр трубопроводов, мм.		Протяженность, п.м.		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный
		стеклопластик RST-250		ГВС								
135/70	Т/т по ул.Бр.Коростелевых ТК-46 - ТК-51	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	268,5	268,5	1999	1999
135/70	Т/т по ул. Галактионовской УТ-3 - жил.дом	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	159	159	5,5	5,5	1996	1996
135/70	Т/т в кв.131,132 ТК-11(12) - ТП-1	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	159	159	136,5	136,5	1971	1971
135/70	Т/т по ул. Арцыбушевской ТК-51 - ТК-52	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	40	40	2001	2001
135/70	Т/т по ул. Арцыбушевской ТК-51 - ТК-52	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	273	273	130	130	2015	2015
135/70	Т/т по ул. Арцыбушевской ТК-52 - ТК-53	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	133	133	174	174	2015	2015
135/70	Т/т по ул. Л. Толстого ТК-14 - ТК-48	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	273	273	40	40	1986	1986
135/70	Т/т к Строительному колледжу ТК-15 - ТК-49	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	273	273	62	62	1993	1993
135/70	Т/т по ул. Куйбышева ТК-35 - ТК-37	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	273	273	93	93	2008	2008
135/70	Т/т по ул.Некрасовской ТК-86 - ТК-86-2	ППУ	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	273	273	127,5	127,5	2020	2020
135/70	Т/т по ул. А. Толстого ТК-3/29 - ТК-3/31	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	273	273	6,5	6,5	1967	1967
135/70	Т/т по ул.Некрасовской ТК-86 - ТК-86 б	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	273	273	38	38	2019	2019
135/70	Т/т по ул.Некрасовской ТК-86 - ТК-86 б	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	75,5	75,5	2019	2019
135/70	Т/т по ул. Фрунзе ТК-67 - ТК-109	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	89	89	1992	1992
135/70	Т/т к "Легмашу" ТК-20 - ТК-55	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	99	99	1960	1960
135/70	Т/т по ул. Фрунзе ТК-60 - ТК-58	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	150,5	150,5	1959	1959
135/70	Т/т по ул. Фрунзе ТК-60 - т.А м/у ТК-60 и ТК-61	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	32,5	32,5	1985	1985
135/70	Т/т по ул. Фрунзе т.А м/у ТК-60 и ТК-61 - ТК-63	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	223,5	223,5	2008	2008

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	собственность, аренда, безвозмездное пользование	отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр трубопроводов, мм.		Протяженность, п.м.		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный
135/70	Т/т к Строительному колледжу ТК-49 - задвижка	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	108,5	108,5	1979	1979
135/70	Т/т по ул. Куйбышева ТК-36 - ТК-39	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	46,5	46,5	1998	1998
135/70	Т/т по ул. Куйбышева ТК-36 - ТК-39	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	44	44	1988	1988
135/70	Т/т по ул. Куйбышева ТК-36 - ТК-39	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	52,5	52,5	1955	1955
135/70	Т/т по ул. Куйбышева ТК-36 - ТК-39	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	9,5	9,5	1948	1948
135/70	Т/т к клубу им. Дзержинского ТК-42 - ТК-43	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	40	40	1959	1959
135/70	Т/т по ул. Пионерской ТК-42 - ТК-45	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	3,5	3,5	2003	2003
135/70	Т/т по ул. Пионерской ТК-42 - ТК-45	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	273	273	42,5	42,5	2009	2009
135/70	Т/т по ул. Молодогвардейской ТК-90 - ТК-123	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	37	37	2006	2006
135/70	Т/т по ул. Некрасовской ТК-18 - ТК-18а	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	34,5	34,5	1993	1993
135/70	Т/т по ул. Ленинградской ТК-23 - ТК-23а	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	84	84	1996	1996
135/70	Т/т по ул. Высоцкого ТК-101 - ТК-88	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	68	68	2011	2011
135/70	Т/т по ул. Молодогвардейской ТК-123 - ТК-123 б	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	120,5	120,5	2006	2006
135/70	Т/т по пл. Революции ТК-32 - ТК-32а	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	107	107	2002	2002
135/70	Т/т по ул. Ст. Разина ТК-236 - ТК-23в	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	45	45	2004	2004
135/70	Т/т по ул. Куйбышева ТК-39 - ТК-39 б	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	63,5	63,5	1991	1991
135/70	Т/т по ул. Некрасовской ТК-86 б - ТК-86г	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	66	66	2019	2019
135/70	Т/т по ул. Некрасовской ТК-86 б - ТК-86г	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	41	41	2019	2019
135/70	Т/т по ул. Некрасовской ТК-86в - ТК-86д	маты прошивные 80,60,	собственность	отопление и	подземная	подземная	219	219	37	37	2019	2019

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	собственность, аренда, безвозмездное пользование	отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр трубопроводов, мм.		Протяженность, п.м.		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный
		стеклопластик RST-250		ГВС								
135/70	Т/т по ул Фрунзе ТК-58 - ТК-58 б	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	89	89	1959	1959
135/70	Т/т по ул. Некрасовской, Самарской ТК-86-5 - ТК-86/12	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	202,4	202,4	1999	1999
135/70	Т/т по ул. Некрасовской, Л.Толстого ТК-86/13 - ТК-86-15	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	234,5	234,5	1998	1998
135/70	Т/т по ул. Молодогвардейской ТК-123 б - ТК-123 б1	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	85	85	2006	2006
135/70	Т/т по ул. Чапаевской ТК-75 - ТК-75 б	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	162	162	2000	2000
135/70	Т/т по ул. Куйбышева, Пионерской ТК-35 - ТК-35в	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	108	108	2003	2003
135/70	Т/т по ул. Куйбышева, Пионерской ТК-35 - ТК-35в	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	159,5	159,5	2012	2012
135/70	Т/т по ул. Пионерской ТК-3/19 - ТК-3/19-5	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	66	66	2006	2006
135/70	Т/т по ул. Пионерской ТК-3/19 - ТК-3/19-5	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	90,5	90,5	2003	2003
135/70	Т/т по ул. Пионерской ТК-3/19 - ТК-3/19-5	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	227	227	1985	1985
135/70	Т/т по ул. Венцека ТК-32а - ТК-123 б1	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	365,5	365,5	2006	2006
135/70	Т/т по ул. Венцека ТК-32а - ТК-123 б1	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	76,5	76,5	2002	2002
135/70	Т/т по ул. Венцека ТК-32а - ТК-123 б1	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	70	70	2001	2001
135/70	Т/т по ул. Венцека ТК-32а - ТК-123 б1	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	14,5	14,5	1967	1967
135/70	Т/т по ул. Венцека ТК-138 - ТК-139	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	77	77	2017	2017
135/70	Т/т по ул. Венцека ТК-137 - ТК-138	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	60	60	2007	2007
135/70	Т/т по ул. Ст. Разина ТК-30а - ТК-30 б	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	62,5	62,5	1966	1966
135/70	Т/т по ул. Пионерской ТК-3/19 - ТК-45	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	104,5	104,5	1968	1968

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	собственность, аренда, безвозмездное пользование	отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр трубопроводов, мм.		Протяженность, п.м.		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный
135/70	Т/т по ул. Самарской ТК-86/16 - ТК-86/17	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	76	76	2017	2017
135/70	Т/т по ул. Самарской ТК-86/14 - ТК-86/16	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	103	103	2011	2011
135/70	Т/т к Элеватору ТК-3/19-5 - ТП элеватора	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	145	145	2003	2003
135/70	Т/т к Элеватору ТК-3/19-5 - ТП элеватора	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	278,5	278,5	1970	1970
135/70	Т/т по ул. Чапаевской ТК-35-5 - ТК-134	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	225	225	1985	1985
135/70	Т/т по ул. Самарской ТК-86-5 - ТК-126а	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	277	277	1981	1981
135/70	Т/т по ул. Пионерской ТК-35 - ТК-42	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	11	11	1959	1959
135/70	Т/т по ул. Пионерской ТК-35 - ТК-42	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	273	273	147	147	2009	2009
135/70	Т/т по ул. Самарской ТК-86/12 - ТК-86/13	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	57	57	1961	1961
135/70	Т/т по ул. Чапаевской ТК-75 б - ТК-75в	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	56,5	56,5	2005	2005
135/70	Т/т по ул. Чапаевской ТК-75 в - ТК-75д	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	197,5	197,5	2005	2005
135/70	Т/т по ул. Пионерской ТК-35в - ТК-35-5	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	56,5	56,5	2012	2012
135/70	Т/т по ул. Пионерской ТК-35в - ТК-35-5	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	73	73	1970	1970
135/70	Т/т по ул. Некрасовской ТК-86-2 - ТК-86-3	ППУ	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	63	63	2020	2020
135/70	Т/т по ул. Самарской ТК-86/17 - ТК-115 б	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	82	82	2017	2017
135/70	Т/т по ул. Ленинградской ТК-23а - ТК-23б	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	159	159	71,5	71,5	2004	2004
135/70	Т/т к дому Специалистов ТК-99 - ТК-100	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	159	159	54	54	1994	1994
135/70	Т/т по двору дома Специалистов ТК-100 - ТК-101	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	159	159	77	77	1994	1994
135/70	Т/т по пер. Спец-тов ТК-101 - ТК-102	маты прошивные 80,60,	собственность	отопление и	подземная	подземная	159	159	68	68	2011	2011

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	собственность, аренда, безвозмездное пользование	отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр трубопроводов, мм.		Протяженность, п.м.		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный
		стеклопластик RST-250		ГВС								
135/70	Т/т по ул.Высоцкого ТК-102 - ТК-103	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	159	159	89	89	2011	2011
135/70	Т/т поул Некрасовской ТК-18а - ТК-18 б	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	159	159	69	69	1953	1953
135/70	Т/т по пер. Репина ТК-123 б - ТК-123д	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	159	159	137	137	2007	2007
135/70	Т/т по ул. Комсомольской, Куйбышева ТК-39 б - ТК-39г	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	159	159	91	91	1991	1991
135/70	Т/т по ул.Высоцкого ТК-103 - ТК-105	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	159	159	101	101	2011	2011
135/70	Т/т по ул Комсомольской ТК-3/23 - ТК-3/23а	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	159	159	99,5	99,5	1967	1967
135/70	Т/т по ул. Крупской ТК-3/27 - ТК-3/27 б	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	159	159	265,5	265,5	1967	1967
135/70	Т/т по ул. Крупской ТК-3/28 - ТК-3/27 б	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	159	159	249	249	2008	2008
135/70	Т/т по территории Иверского монастыря ТК-2а - ТК-1	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	159	159	21,5	21,5	1995	1995
135/70	Т/т по ул. Самарской ТК-126а - ТК-126в	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	159	159	97	97	1994	1994
135/70	Т/т по ул. Самарской ТК-126в - ТК-126г	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	159	159	80	80	1994	1994
135/70	Т/т по ул.Ленинградской ТК-3/12 - ТК-3/12а	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	159	159	31	31	1996	1996
135/70	Т/т по ул. Самарской ТК-115 - ТК-115 б	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	157,5	157,5	2017	2017
135/70	Т/т по ул. Ленинградской от ул. А. Толстого ТК-3/12 - УТ-1	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	133	133	86	86	1994	1994
135/70	Т/т по территории Иверского монастыря ТК-1 - ТК-2	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	133	133	25,5	25,5	1995	1995
135/70	Т/т по ул. Фрунзе ТК-109 - ТК-107	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	108	108	179,5	179,5	2009	2009
135/70	тол	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	108	108	41	41	1994	1994
135/70	Т/т по ул. Л. Толстого ТК-54 - ТК-54а	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	108	108	30	30	1990	1990

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	собственность, аренда, безвозмездное пользование	отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр трубопроводов, мм.		Протяженность, п.м.		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный
135/70	Т/т по территории Иверского монастыря ТК-2 - ТК-3	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	108	108	72	72	1995	1995
135/70	Т/т по территории Иверского монастыря ТК-2 - ТК-4	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	76	76	32	32	1999	1999
135/70	Т/т по ул.Бр.Коростелевых ТК-46 - ТК-51	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	надземная	надземная	219	219	31,5	31,5	1999	1999
135/70	Т/т к Элеватору ТК-3/19-5 - ТП элеватора	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	надземная	надземная	219	219	88,5	88,5	1970	1970
135/70	Т/т в 8 мкр. ТК-21 - ТП-42	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	273	273	23,5	23,5	1967	1967
135/70	Т/т в 7 мкр. ТК-3М - ТП-50	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	273	273	120	120	1966	1966
135/70	Т/т в 6 мкр. ТК-13 - ТП-58	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	273	273	119	119	1997	1997
135/70	Т/т в 7а мкр. ТК-7(2) - ТП-46	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	273	273	46	46	1997	1997
135/70	Т/т в 7 мкр. ТК-11 - ТП-51	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	273	273	128	128	2007	2007
135/70	Т/т в 7 мкр. ТК-2М - ТП-53	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	273	273	13	13	1966	1966
135/70	Т/т в 7а мкр. ТК-7(2) - ТП-47	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	139	139	1997	1997
135/70	Т/т в 7а мкр. ТК-5а - ТП-45	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	51,5	51,5	1974	1974
135/70	Т/т в 7 мкр. ТК-6М - ТП-49	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	159	159	109,5	109,5	1966	1966
135/70	Т/т на кв.656, 659, 632 ул.Вольская ТК-4(1) - ТК-1а	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	273	273	230	230	2002	2002
135/70	Т/т в 3-ем Приволжск. мкр. ТК 24 - ТП-68	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	273	273	101	101	2012	2012
135/70	Т/т в 3-ем Приволжск. мкр. ТК-26 - ТП-70	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	273	273	116	116	1972	1972
135/70	Т/т в 3-ем Приволж. мкр., ул. Молодежная ТК-28а - ТП-71	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	273	273	6	6	1985	1985
135/70	Т/т в 3-ем Приволж. мкр., ул. Молодежная ТК-28а - ТП-72	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	273	273	32,5	32,5	1985	1985
135/70	Т/т по ул.Зои Космодемьянской ТК-5(1) - ТП-	маты прошивные 80,60,	собственность	отопление и	подземная	подземная	273	273	154	154	1979	1979

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	собственность, аренда, безвозмездное пользование	отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр трубопроводов, мм.		Протяженность, п.м.		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный
	64	стеклопластик RST-250		ГВС								
135/70	Т/т в Приволж. мкр. ТК-9 - ТП-65(66)	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	273	273	92	92	2013	2013
135/70	Т/т в 4-м Приволжск. мкр. ТК-23(1) - ТП-67	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	273	273	122	122	1981	1981
135/70	Т/т в 3-м Приволжск. мкр. ТК-26 - ТП-69	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	273	273	130	130	1982	1982
135/70	Т/т по ул. Ташкентской, 14 мкр. ТП-60 - ТК-44	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	134	134	1978	1978
135/70	ТК-8 - ТК-3	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	надземная	надземная	273	273	79	79	2006	2006
135/70	Т/т 3мкр. Чернов. сады ТК-29а - ТП-11	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	273	273	45	45	2000	2000
135/70	Т/т 3мкр. Чернов. сады ТК-29а - ТП-11	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	273	273	28,5	28,5	1981	1981
135/70	Т/т 2мкр Чернов. сады ТК-29а - ТП-12	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	273	273	87,5	87,5	1964	1964
135/70	Т/т кв. 515 ТК-2(1) - ТП-10	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	148,5	148,5	2005	2005
135/70	Т/т по ул Печерской ТК-9(1) - ТК-10	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	110	110	1967	1967
135/70	Т/т по Третьему пр. ТК-8(1) - ТК-2	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	273	273	255	255	2010	2010
135/70	Т/т по ул.Антонова-Овсенко ТК-4 - ТК-1а	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	31	31	2000	2000
135/70	Т/т по ул.Антонова-Овсенко ТК-4 - ТК-1а	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	102	102	2012	2012
135/70	Т/т по ул.Антонова-Овсенко ТК-4 - ТК-1а	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	100	100	1965	1965
135/70	Т/тр по ул.Печерской ТК-3а - ТП кв.470	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	159	159	120	120	1967	1967
135/70	Т/ввод по ул.Дыбенко, 33 - ТК-3 (универсальный магазин)	ППУ	собственность (новое строительство)	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	146	146	2021	2021
135/70	Т/т по ул Кольцевой ТК-9 - УТ-14	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	273	273	208	208	1974	1974
135/70	Т/т по ул. Ст.Загор. ТК-7 - ТП-19	маты прошивные 80,60,	собственность	отопление и	подземная	подземная	273	273	43,5	43,5	1986	1986

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	собственность, аренда, безвозмездное пользование	отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр трубопроводов, мм.		Протяженность, п.м.		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный
		стеклопластик RST-250		ГВС								
135/70	Т/т кв.554 ТК-4(1) - ТП-17	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	127	127	1984	1984
135/70	Т/т по ул. Блюхера ТК-3(1) - ТП-14	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	90,5	90,5	1984	1984
135/70	Т/т кв.553 ТК-4(1) - ТП-16	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	159	159	65	65	1984	1984
135/70	Т/т в кв.370 ТК-22м - ТП-22	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	55,5	55,5	1967	1967
135/70	Т/т в кв. 370 ТК-23г - ТП-23	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	5,5	5,5	1967	1967
135/70	Т/т в кв. 411 ТК-10 - ТП-26	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	109,5	109,5	1968	1968
135/70	Т/т в кв. 372 ТК-29 - ТП-35	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	219	219	50,5	50,5	2004	2004
135/70	Т/т в кв. 430 ТК-8 - ТП-20	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	подземная	подземная	159	159	92	92	1975	1975
135/70	Т/т по ул.Антонова-Овсенко ТК-4 - ТК-1а	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	надземная	надземная	219	219	210	210	1965	1965
135/70	Т/т по ул.Бр.Коростелевых ТК-46 - ТК-51	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	надземная	надземная	219	219	31,5	31,5	1999	1999
135/70	Т/т к загородной больнице врезка в сущ.сеть - забор загородн. больницы	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	надземная	надземная	108	108	915,5	915,5	1969	1969
135/70	Т/т к Автовокзалу ТК-4а - ТК-6(1)	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	надземная	надземная	219	219	77	77	2000	2000
135/70	Т/т к детск. больнице ТК-25 - ТП-81	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	отопление и ГВС	надземная	надземная	219	219	57,5	57,5	2002	2002
135/70	ТС-25,926,907-0/140 ТК 2-ТК 2 А подз. ЦТП	URSA, маты минерватные, маты базальтовые, маты из стеклошпательного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	325	325	154	154	2010	2010
135/70	ТС-272-0/4А ТК 4А ТУ по ТС-ТП ЦТП Лесная 10	URSA, маты минерватные, маты базальтовые, маты из стеклошпательного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	99	99	1997	1997

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °C	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	собственность, аренда, безвозмездное пользование	отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр трубопроводов, мм.		Протяженность, п.м.		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный
135/70	ТС-337-0/12 ТП 176-УВ ЦТП176	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подполье	Тех.подполье	219	219	1	1	1992	1992
135/70	ТС-386,397-0/18 ТП 129 -УВ 1 ЦТП 129	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подполье	Тех.подполье	273	273	5,8	5,8	1988	1988
135/70	ТС-591-0/20 ТК 16-УВ ЦТП 68	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	159	159	25	25	1965	1965
135/70	ТС-656-0/1А ТП 132-УВ ЦТП132	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подполье	Тех.подполье	219	219	1	1	1975	1975
135/70	ТС-708,689-0/52 ТК 36-УВ ЦТП105	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	114	114	128	128	1999	1999
135/70	ТС-711-0/31 ТП 150-УВ ЦТП150	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	3	3	2005	2005
135/70	ТС-718,719-0/58 ТК 58 2 р-он ТУ по ТС -УВ ЦТП59	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	114	114	35	35	1998	1998
135/70	ТС-718,719-0/59 ТК 59 2 р-он ТУ по ТС-УВ ЦТП Д№105	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	108	108	45	45	2021	2021

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Тем- ра, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	собственность, аренда, безвозмездное пользование	отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр трубопроводов, мм.		Протяженность, п.м.		Год с начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный
		стеклоштапельного волокна										
135/70	ТС-721-0/42 ТК 42 2 р-он ТУ по ТС-УВ ЦТП56	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	20	20	2009	2009
135/70	ТС-721-0/44 ТК 44 2 р-он ТУ по ТС-УВ ЦТП146	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	89	89	38	38	2006	2006
135/70	ТС-721-0/45 ТК 45 2р-он ТУ по ТС -УВ ЦТП147	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	Отопление	Подземная	Подземная	159	159	38	38	1955	1955
135/70	ТС-776,783,900-0/125А,125Б ТП 163/1-УВ ЦТП-163/1	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Тех.подполье	Тех.подполье	325	325	1	1	1983	1983
135/70	ТС-781-0/150 ТК 150 2 р-н ТУ по ТС-УВ ЦТП57	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	отопление и ГВС	Подземная	Подземная	159	159	32	32	1998	1998

Таблица 1.3 - Характеристики распределительных тепловых сетей ГВС филиала «Самарский» ПАО «Т ПЛЮС»

Температурный график	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	собственность, аренда, безвозмездное пользование	отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр трубопровода, мм		Протяженность, п.м.		Год начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный
75/40	квартальные 363 (сети ГВС) ЦТП-363 - ж.д.36	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	надземная	надземная	76	76	30	30	2008	2008
75/40	квартальные 363 (сети ГВС) ЦТП-363 - ж.д.60	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	аренда	ГВС	надземная	надземная	76	76	197	197	2008	2008
ГВС с закрытой схемой 75/40	ТС-019-0/3(23) ТК см-Д№ 44	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	89	89	20	20	1985	1985
ГВС с закрытой схемой 75/40	ТС-019-0/3(23) ТП -ТК см	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	89	89	13	13	1985	1985
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-10-2 Д№ 68 -ТК 7Б	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	114	57	31	31	2009	2009
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-10-2 НС 001-ТК 7А	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	159	89	27	27	2009	2009
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-10-2 ТК 7А-Д№ 68	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	159	89	24	24	2009	2009
75/40	ТС-103,104,123,124-0/42 Д№ 66Б -УВ Д№66	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Тех.подполье	Тех.подполье	114	114	4	4	1987	1987
75/40	ТС-103,104,123,124-0/42 Д№ 75 -Д№ 66Б	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	114	114	116	116	1987	1987
75/40	ТС-103,104,123,124-0/42 УВ Д№75-Д№ 75	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Тех.подполье	Тех.подполье	114	114	70	70	1985	1985
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-14А-4,11 НС 004-ТК 18	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	108	57	37	37	1989	1989
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-247-0/28 ИД -ТК 226	URSA, маты минероватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	159	76	28	28	2021	2021
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-247-0/28 НС 029-ТК 6	URSA, маты минероватные, маты	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	57	57	2	2	1982	1982

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Температурный график	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	собственность, аренда, безвозмездное пользование	отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр трубопровода, мм		Протяженность, п.м.		Год начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный
схемой 75/40		бальзатовые, маты из стеклоштакетного волокна										
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-247-0/28 ТК 10а-ТК 23	URSA, маты минерватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	159	114	99	99	2021	2021
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-247-0/28 ТК 18а-Д№ 1 1уз	URSA, маты минерватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	108	108	24	24	1988	1988
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-247-0/28 ТК 18а-ТК 16	URSA, маты минерватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	76	76	55	55	2021	2021
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-247-0/28 ТК 20-ТК 33	URSA, маты минерватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	159	114	47	47	2021	2021
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-247-0/28 ТК 22а-ТК 22	URSA, маты минерватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	159	114	15	15	2021	2021
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-247-0/28 ТК 22а-ТК 22к	URSA, маты минерватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	159	76	32	32	2021	2021
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-247-0/28 ТК 22б-ТК 18а	URSA, маты минерватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	159	76	12,4	12,4	2010	2010
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-247-0/28 ТК 22-Д№ 95В 1уз	URSA, маты минерватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	25	25	4	4	2000	2000
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-247-0/28 ТК 22к-ИД	URSA, маты минерватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	159	76	50	50	2010	2010
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-247-0/28 ТК 22-ТК 20	URSA, маты минерватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	159	114	42	42	2021	2021
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-247-0/28 ТК 23а-ТК 23б	URSA, маты минерватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	89	57	35	35	2021	2021
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-247-0/28 ТК 23б-Д№ 89 2уз	URSA, маты минерватные, маты бальзатовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	76	57	12	12	1995	1995

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Температурный график	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	собственность, аренда, безвозмездное пользование	отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр трубопровода, мм		Протяженность, п.м.		Год начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-247-0/28 ТК 23-ТК 22а	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	159	114	20	20	2021	2021
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-247-0/28 ТК 23-ТК 23а	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	89	57	84	84	2021	2021
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-247-0/28 ТК 33-УВ 1	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	159	114	20	20	2021	2021
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-247-0/28 ТК 39-Д№ 184 1уз	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	76	57	49	49	1989	1989
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-247-0/28 ТК 40-ТК 42	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	89	76	94	94	2021	2021
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-247-0/28 ТК 40-УВ 41а	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	89	76	15	15	2021	2021
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-247-0/28 ТК 41а-Д№ 180 1уз	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	89	57	5	5	1985	1985
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-247-0/28 ТК 42-Д№ 182 1уз	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	57	32	15	15	1981	1981
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-247-0/28 ТК 42-Д№ 182А 1уз	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	57	57	18	18	1983	1983
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-247-0/28 ТК 6а-Д№ 4 1уз	ППУ	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	57	57	180	180	2017	2017
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-247-0/28 ТК 6-ТК 6а	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	57	57	115	115	1991	1991
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-247-0/28 УВ 1-ТК 39	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	76	57	4	4	2021	2021
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-247-0/28 УВ 1-ТК 40	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	159	114	2	2	2021	2021

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Температурный график	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	собственность, аренда, безвозмездное пользование	отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр трубопровода, мм		Протяженность, п.м.		Год начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-247-0/28 УВ 41а-ТК 41а	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	89	76	28	28	1985	1985
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-247-0/28 УВ -ТК 10а	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	159	159	13	13	2021	2021
ГВС с закрытой схемой 75/40	ТС-274-0/65в НС 026 -ТК 1	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	114	89	78	78	2021	2021
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-275-3 ТК 1 а-ТК 1	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Надземная	Надземная	57	57	91	91	2021	2021
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-275-3 ТК 1 а-ТК 2	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	57	57	24,5	24,5	2021	2021
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-275-3 ТК 3-ТК 4	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Надземная	Надземная	89	89	129,5	129,5	2021	2021
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-275-3 ТК 3-УВ узел "А"	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	89	89	20	20	2021	2021
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-275-3 ТК 4-ТК 5	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Надземная	Надземная	89	89	80,5	80,5	2021	2021
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-275-3 ТК 5-ТК 6	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Надземная	Надземная	89	89	66,5	66,5	2021	2021
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-275-3 ТП ТУ по ТС-ТК 3	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	114	114	10	10	2007	2007
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-275-3 УВ узел "А"-ТК 1 а	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Надземная	Надземная	89	89	230,5	230,5	2021	2021
75/40	ТС-356-0/43 ТК 1-ТК 2	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	108	89	32	32	1978	1978
75/40	ТС-356-0/43 ТП 183-ТК 1	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	89	89	4	4	1978	1978

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Температурный график	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	собственность, аренда, безвозмездное пользование	отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр трубопровода, мм		Протяженность, п.м.		Год начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный
		стеклоштапельного волокна										
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-438-0/9 ТП 107 -ТК 9	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	ГВС	Надземная		45		94		1973	
75/40	ТС-441-0/5 Д№ 122 8уз-НС 030	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	ГВС	Подземная		159		25		1977	
75/40	ТС-441-0/5 НС 030-Д№ 122 8уз	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	ГВС		Подземная		159		24		1977
75/40	ТС-441-0/5 ТП 130-Д№ 122 8уз	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	ГВС	Тех.подполье		159	159	155		1977	1977
ГВС с закрытой схемой 75/40	ТС-468,469,442-0/6 ТП 196-ТК 16	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	159	114	26	26	2008	2008
ГВС с переключаемой схемой 75/40	ТС-4I-2 НС 007-ТК 1	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	159	76	75	75	1986	1986
ГВС с переключаемой схемой 75/40	ТС-4I-2 ТК 14-ТК 13	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	159	76	97,5	97,5	1986	1986
ГВС с переключаемой схемой 75/40	ТС-4I-2 ТК 1-ТК 14	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	159	76	75,5	75,5	1986	1986
ГВС с закрытой схемой 75/40	ТС-4Кузн.-0/11 НС 025-ТК 6	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	159	108	8	8	1990	1990
ГВС с закрытой схемой 75/40	ТС-4Кузн.-0/11 ТК 10-Д№ 5	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	114	76	26	26	1996	1996
ГВС с закрытой схемой 75/40	ТС-4Кузн.-0/11 ТК 6-ТК 7	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	133	89	43,5	43,5	1999	1999
ГВС с закрытой схемой 75/40	ТС-4Кузн.-0/11 ТК 6-ТК 9	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	108	76	42,02	42,02	1990	1990

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Температурный график	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	собственность, аренда, безвозмездное пользование	отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр трубопровода, мм		Протяженность, п.м.		Год начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный
ГВС с закрытой схемой 75/40	ТС-4Кузн.-0/11 ТК 7-ТК 8	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	108	76	63	63	1990	1990
ГВС с закрытой схемой 75/40	ТС-4Кузн.-0/11 ТК 9-Д№ 5	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	89	89	54	54	1995	1995
ГВС с закрытой схемой 75/40	ТС-4Кузн.-0/11 ТК 9-ТК 10	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	89	57	59,12	59,12	1990	1990
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-4мкр. Дыбенко-0/8 НС 015 -Д№ 105 2уз	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	114	57	18	18	1994	1994
ГВС с закрытой схемой 75/40	ТС-4мкр. Дыбенко-0/8 НС 015 -ТК 10	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	159	100	25	25	1994	1994
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-4мкр. Дыбенко-0/8 ТК 10-Д№ 101 3уз	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	114	76	44	44	1994	1994
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-4мкр. Дыбенко-0/8 ТК 10-Д№ 114 7уз	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	159	89	25	25	1994	1994
ГВС с закрытой схемой 75/40	ТС-4мкр. Дыбенко-0/8 ТК 10-ТК 12	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	89	57	58,5	58,5	1994	1994
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-4мкр. Дыбенко-0/8 ТК 12-Д№ 99 1уз	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	108	57	10	10	1994	1994
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-513-0/2 ТК 11-Д№ 3	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная		57		28		1958	
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-513-0/2 ТК 11-Д№ 99	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная		45		18		1958	
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-513-0/2 ТК 1-Д№ 20	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная		45		6		1960	
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-513-0/2 ТК 2-Д№ 22	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из	аренда	ГВС	Подземная		45		3		1960	

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Температурный график	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	собственность, аренда, безвозмездное пользование	отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр трубопровода, мм		Протяженность, п.м.		Год начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный
		стеклоштапельного волокна										
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-513-0/2 ТК 3а-Д№ 18	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	ГВС	Подземная		57		22		1961	
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-513-0/2 ТК 3-ТК 3а	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	ГВС	Подземная		57		6		1961	
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-513-0/2 ТК 3-ТК 6	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	ГВС	Подземная		76		82		1968	
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-513-0/2 ТК 3-УВ	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	ГВС	Подземная		57		5		1968	
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-513-0/2 ТК 4-Д№ 82	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	ГВС	Подземная		25		20		1962	
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-513-0/2 ТК 4-УВ "В"	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	ГВС	Подземная		76		10		1958	
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-513-0/2 ТК 5-Д№ 5	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	ГВС	Подземная		45		24		1958	
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-513-0/2 ТК 5-Д№ 7	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	ГВС	Подземная		45		36		1959	
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-513-0/2 ТК 6г-Д№ 97А 1уз	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	ГВС	Подземная		45		10		1958	
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-513-0/2 ТК 6г-ТК 7	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	ГВС	Подземная		57		18		1958	
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-513-0/2 ТК 6-УВ "А"	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	ГВС	Подземная		76		5		2012	
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-513-0/2 ТК 7-Д№ 16	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	ГВС	Подземная		76		28		1959	

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Температурный график	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	собственность, аренда, безвозмездное пользование	отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр трубопровода, мм		Протяженность, п.м.		Год начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-513-0/2 ТК 7-Д№ 95 1уз	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная		45		5		1958	
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-513-0/2 ТК см-ТК 1	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная		57		8		1968	
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-513-0/2 ТК см-ТК 2	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная		57		18		2005	
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-513-0/2 УВ "А"-ТК 11	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная		57		24		1958	
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-513-0/2 УВ "А"-ТК 6г	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная		57		12		1958	
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-513-0/2 УВ "Б"-Д№ 84	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная		45		27		1959	
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-513-0/2 УВ "Б"-ТК 5	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная		57		10		2012	
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-513-0/2 УВ "В"-Д№ 84А	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная		45		3		1958	
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-513-0/2 УВ "В"-УВ "Б"	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная		76		32		1958	
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-513-0/2 УВ 2 ЦТП №171-ТК 3	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная		108		52		1968	
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-513-0/2 УВ 2 ЦТП №171-ТК см	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная		57		26		1968	
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-513-0/2 УВ -Д№ 97 1уз	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная		76		12		1958	
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-513-0/2 УВ -ТК 4	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из	аренда	ГВС	Подземная		57		30		1968	

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Температурный график	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	собственность, аренда, безвозмездное пользование	отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр трубопровода, мм		Протяженность, п.м.		Год начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный
		стеклоштапельного волокна										
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-542А-0/8 ТК 17-Д№ 5	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	ГВС	Подземная		32		8		1939	
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-542А-0/8 ТК 19-Д№ 9	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	ГВС	Подземная		32		10		1939	
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-542А-0/8 ТК 34-Д№ 70	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	ГВС	Подземная		32		8		1939	
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-567/568-0/3 ТК 38-Д№ 4 1уз	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	ГВС	Подземная		25		8		1946	
ГВС с закрытой схемой 75/40	ТС-582,591-28,30 ТК 2-Д№ 4 5уз	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	89	57	44	44	1992	1992
ГВС с закрытой схемой 75/40	ТС-582,591-28,30 ТП 030 - ТК 2	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	89	57	28	28	1992	1992
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-583-0/6,6 Д№ 17А 3уз-Д№ 17А 3уз	ППУ	аренда	ГВС	Тех.подполье	Тех.подполье	76	76	15	15	2020	2020
75/40	ТС-583-0/6,6 Д№ 17А 3уз-ТК 12	ППУ	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	76	76	4	4	2020	2020
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-583-0/6,6 ТК 10-Д№ 17А 3уз	ППУ	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	76	76	76	76	2020	2020
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-583-0/6,6 ТК 10-Д№ 9А 3уз	ППУ	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	76	57	29	29	2020	2020
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-583-0/6,6 ТК 10-ТК 11	ППУ	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	57	57	77	77	2020	2020
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-583-0/6,6 ТК 11-Д№ 120А	ППУ	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	76	57	49	49	2020	2020
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-583-0/6,6 ТК 11-Д№ 122А	ППУ	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	76	40	45,5	45,5	2020	2020
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-583-0/6,6 ТК 12-Д№ 2А 2уз	ППУ	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	159	76	37	37	2020	2020
75/40	ТС-583-0/6,6 ТК 1-ТК 2	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	159	159	118	118	2011	2011

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Температурный график	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	собственность, аренда, безвозмездное пользование	отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр трубопровода, мм		Протяженность, п.м.		Год начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный
		стеклоштапельного волокна										
75/40	ТС-583-0/6,6 ТК 2-ТП 031	URSA, маты минерватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	159	159	8	8	2011	2011
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-583-0/6,6 ТК 3а-Д№ 17 1уз	ППУ	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	89	57	37	37	2020	2020
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-583-0/6,6 ТК 3а-Д№ 19 1уз	ППУ	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	76	57	13	13	2020	2020
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-583-0/6,6 ТК 3б-Д№ 151 2уз общежитие	ППУ	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	114	57	16	16	2020	2020
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-583-0/6,6 ТК 3-ТК 3а	ППУ	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	76	76	30	30	2020	2020
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-583-0/6,6 ТК 3-ТК 3б	ППУ	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	108	57	35	35	2020	2020
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-583-0/6,6 ТК 3-ТК 4	URSA, маты минерватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	159	89	70	70	2011	2011
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-583-0/6,6 ТК 4-ТК 5	URSA, маты минерватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	159	89	67	67	2011	2011
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-583-0/6,6 ТК 4-ТК 9	ППУ	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	76	76	77	77	2020	2020
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-583-0/6,6 ТК 5а-Д№ 13 3уз	ППУ	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	76	57	29	29	2020	2020
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-583-0/6,6 ТК 5а-ТК 6	ППУ	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	57	57	25	25	2020	2020
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-583-0/6,6 ТК 5-ТК 5а	ППУ	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	57	57	22	22	2020	2020
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-583-0/6,6 ТК 5-ТК 7	ППУ	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	114	57	62	62	2020	2020
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-583-0/6,6 ТК 6-Д№ 13 3уз	ППУ	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	76	57	21	21	2020	2020
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-583-0/6,6 ТК 6-Д№ 149 2уз	ППУ	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	76	57	30	30	2020	2020
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-583-0/6,6 ТК 7-Д№ 11 4уз	ППУ	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	76	57	26	26	2020	2020
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-583-0/6,6 ТК 7-ТК 8	ППУ	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	57	57	57	57	2020	2020

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Температурный график	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	собственность, аренда, безвозмездное пользование	отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр трубопровода, мм		Протяженность, п.м.		Год начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный
схемой 75/40												
75/40	ТС-583-0/6,6 ТК 8а-ТК см5	ППУ	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	159	159	799	799	2020	2020
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-583-0/6,6 ТК 8-Д№ 11 4уз	ППУ	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	76	57	26	26	2020	2020
75/40	ТС-583-0/6,6 ТК 9а-ТК см6	ППУ	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	159	159	40	40	2020	2020
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-583-0/6,6 ТК 9-Д№ 15 1уз	ППУ	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	57	57	26	26	2020	2020
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-583-0/6,6 ТК 9-ТК 10	ППУ	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	76	76	55	55	2020	2020
75/40	ТС-583-0/6,6 ТК см5-УВ "А"опуск	ППУ	аренда	ГВС	Надземная	Надземная	159	159	45	45	2020	2020
75/40	ТС-583-0/6,6 ТК см6-ТК 1	ППУ	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	159	159	143	143	2020	2020
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-583-0/6,6 ТП 031 -ТК 12а	ППУ	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	159	76	55	55	2020	2020
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-583-0/6,6 ТП 031 -ТК 3	URSA, маты минеролатные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	159	89	50	50	2011	2011
75/40	ТС-583-0/6,6 УВ "А"опуск-ТК 9а	ППУ	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	159	159	169	169	2020	2020
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-584,563-0/1а,27 ТК 14а-Д№ 122	URSA, маты минеролатные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная		114		20		1995	
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-584,563-0/1а,27 ТК 17-Д№ 29	URSA, маты минеролатные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	219	114	30	30	1991	1991
75/40	ТС-584,563-0/1а,27 ТК 36-Д№ 39	URSA, маты минеролатные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	114	114	19	19	1977	1977
75/40	ТС-584,563-0/1а,27 ТК см 17-ТП 066	URSA, маты минеролатные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	159	159	10	10	1980	1980
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-584,563-0/1а,27 ТП 066-ТК 14а	URSA, маты минеролатные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная		114		84		1995	
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-584,563-0/1а,27 ТП 066-ТК 17	URSA, маты минеролатные, маты базальтовые, маты из	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	219	219	12	12	1980	1980

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Температурный график	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	собственность, аренда, безвозмездное пользование	отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр трубопровода, мм		Протяженность, п.м.		Год начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный
		стеклоштапельного волокна										
75/40	ТС-584,563-0/1а,27 УВ 7а-ТК см 17	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	159	159	212	212	1980	1980
ГВС с переключаемой схемой 75/40	ТС-5АБ-0/7 НС 009 -ТК 19	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	108	57	8,5	8,5	1991	1991
ГВС с переключаемой схемой 75/40	ТС-5АБ-0/7 НС 023-ТК 2	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	89	57	38	38	1993	1993
ГВС с переключаемой схемой 75/40	ТС-5АБ-0/7 ТК 19-ТК 20	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	108	57	48	48	1991	1991
ГВС с переключаемой схемой 75/40	ТС-5ПР-0/13 НС 020/12-ТК 2	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	133	89	7,5	7,5	1996	1996
ГВС с переключаемой схемой 75/40	ТС-5ПР-0/13 ТК 2-ТК 3	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	108	57	72,2	72,2	1996	1996
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-656-0/1А Д№ 38 -ТК 1А	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	ГВС	Подземная		57		5		1964	
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-656-0/1А ТК 1А-ТК 2А	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	ГВС	Подземная		57		32		1964	
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-656-0/1А ТК 2А-ТК 3 ТУ по ТС	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	ГВС	Подземная		57		107,5		1964	
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-656-0/1А ТК 3 ТУ по ТС-ТК 3а	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	ГВС	Подземная		57		40		1995	
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-656-0/1А ТК 3а-ТК 4А	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	ГВС	Подземная		57		9,5		1964	
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-656-0/1А УВ Д№38/19-Д№ 38	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	ГВС	Тех.подполье		57		5		1964	

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Температурный график	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	собственность, аренда, безвозмездное пользование	отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр трубопровода, мм		Протяженность, п.м.		Год начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный
ГВС с закрытой схемой 75/40	ТС-721А-0/8 НС 041-ТК 1	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	159	89	17,5	17,5	2021	2021
ГВС с закрытой схемой 75/40	ТС-721А-0/8 ТК 1-ТК 2	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	159	89	65	65	2021	2021
ГВС с закрытой схемой 75/40	ТС-721А-0/8 ТК 2-Д№ 17А 1уз.	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	114	76	6	6	2021	2021
ГВС с закрытой схемой 75/40	ТС-721А-0/8 ТК 2-Д№ 19Б 1уз	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	89	57	150	150	2021	2021
75/40	ТС-744,757-0/4 Д№ 73 -ТК 7	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	159	159	47	47	1980	1980
75/40	ТС-744,757-0/4 ТК 10-ТК 11	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	114	57	98	98	2010	2010
75/40	ТС-744,757-0/4 ТК 7-ТК 8	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	114	57	104	104	1980	1980
75/40	ТС-744,757-0/4 ТК 8-ТК 9	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	114	57	25	25	1980	1980
75/40	ТС-744,757-0/4 ТК 9-ТК 10	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	114	57	193,5	193,5	1980	1980
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-775-0/125А,125Б ТК 1-ТК 2	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	159	114	71	71	1983	1983
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-775-0/125А,125Б ТК 2-ТК 4	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	133	114	30	30	1983	1983
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-775-0/125А,125Б ТК 2-ТК 6	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	89	57	138	138	1983	1983
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-775-0/125А,125Б ТК 4-ТК 5	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	114	114	65	65	1983	1983

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Температурный график	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	собственность, аренда, безвозмездное пользование	отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр трубопровода, мм		Протяженность, п.м.		Год начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный
		стеклоштапельного волокна										
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-775-0/125А,125Б ТК 6-ТК 8	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	76	57	60	60	1983	1983
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-775-0/125А,125Б ТП 159-ТК 1	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	159	114	28	28	1983	1983
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-776,783,900-0/125А,125Б -	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	114	76	28	28	1986	1986
75/40	ТС-776,783,900-0/125А,125Б Д№ 11 -Д№ 11	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	ГВС	Тех.подполье	Тех.подполье	219	114	14	14	2014	2014
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-776,783,900-0/125А,125Б Д№ 11 -ТК 18	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	219	114	92,5	92,5	2014	2014
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-776,783,900-0/125А,125Б Д№ 154 -ТК 15	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	114	76	28	28	1986	1986
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-776,783,900-0/125А,125Б Д№ 154 -УВ Б1Д№154	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	ГВС	Тех.подполье	Тех.подполье	133	76	48	48	1986	1986
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-776,783,900-0/125А,125Б Д№ 157 -ТК 16	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	133	76	43	43	2014	2014
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-776,783,900-0/125А,125Б Д№ 157 -УВ АгвсД№157	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	ГВС	Тех.подполье	Тех.подполье	159	114	8	8	2014	2014
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-776,783,900-0/125А,125Б Д№ 5 -Д№ 5	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	ГВС	Тех.подполье	Тех.подполье	114	76	14	14	1986	1986
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-776,783,900-0/125А,125Б Д№ 5 -ТК 11	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	114	89	9	9	1986	1986
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-776,783,900-0/125А,125Б Д№ 9 -Д№ 9	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	ГВС	Тех.подполье	Тех.подполье	219	114	20	20	1986	1986

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Температурный график	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	собственность, аренда, безвозмездное пользование	отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр трубопровода, мм		Протяженность, п.м.		Год начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-776,783,900-0/125А,125Б Д№ 9 -ТК 9	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	219	114	41	41	1986	1986
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-776,783,900-0/125А,125Б ТК 10-Д№ 5	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	114	76	23	23	1986	1986
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-776,783,900-0/125А,125Б ТК 12-ТК 13	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	219	114	52	52	1986	1986
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-776,783,900-0/125А,125Б ТК 13-ТК 14	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	159	89	56	56	1986	1986
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-776,783,900-0/125А,125Б ТК 14-Д№ 154	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	133	76	6	6	1986	1986
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-776,783,900-0/125А,125Б ТК 17 СМ-Д№ 157	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	159	114	38	38	2014	2014
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-776,783,900-0/125А,125Б ТК 18-ТК 17 СМ	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	159	114	59	59	2014	2014
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-776,783,900-0/125А,125Б ТК 1А-ТК 3	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	325	114	8	8	1986	1986
75/40	ТС-776,783,900-0/125А,125Б ТК 3-ТК 4	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	89	57	46	46	1986	1986
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-776,783,900-0/125А,125Б ТК 3-ТК 5	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	325	114	41	41	1986	1986
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-776,783,900-0/125А,125Б ТК 5-ТК 6	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	325	114	90	90	1986	1986
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-776,783,900-0/125А,125Б ТК 6-ТК 7	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	325	114	30	30	1986	1986
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-776,783,900-0/125А,125Б ТК 7-ТК 8	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	325	114	62	62	2011	2011

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Температурный график	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	собственность, аренда, безвозмездное пользование	отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр трубопровода, мм		Протяженность, п.м.		Год начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный
		стеклоштапельного волокна										
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-776,783,900-0/125А,125Б ТК 8-Д№ 11	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	219	114	79	79	2011	2011
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-776,783,900-0/125А,125Б ТК 8-Д№ 9	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	219	114	72	72	1986	1986
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-776,783,900-0/125А,125Б ТК 9-ТК 10	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	114	89	36,3	36,3	1986	1986
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-776,783,900-0/125А,125Б ТК 9-ТК 12	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	219	114	69,5	69,5	1986	1986
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-776,783,900-0/125А,125Б ТП 156/2-ТК 1А	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	325	114	86	86	1986	1986
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-776,783,900-0/125А,125Б ТП 163/1-УВ А	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	ГВС	Тех.подполье	Тех.подполье	325	325	35,5	35,5	1983	1983
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-776,783,900-0/125А,125Б УВ АгвсД№157-Д№ 157	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	ГВС	Тех.подполье	Тех.подполье	133	76	62	62	2014	2014
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-776,783,900-0/125А,125Б УВ А-ТП 156/2	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	ГВС	Тех.подполье	Тех.подполье	325	114	3	3	1983	1983
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-776,783,900-0/125А,125Б УВ Б1Д№154-Д№ 154	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	ГВС	Тех.подполье	Тех.подполье	114	76	8	8	1986	1986
ГВС с переключаемой схемой 75/40	ТС-8-0/18А ТК 3А-ТК 4	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	108	57	34	34	1999	1999
ГВС с переключаемой схемой 75/40	ТС-8-0/18А ТК 3-ТК 3А	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	108	57	20	20	1999	1999
ГВС с переключаемой схемой 75/40	ТС-8-0/18А ТК 4-ТК 5	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	76	57	60	60	1999	1999

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Температурный график	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	собственность, аренда, безвозмездное пользование	отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр трубопровода, мм		Протяженность, п.м.		Год начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный
ГВС с переключаемой схемой 75/40	ТС-8-0/18А ТК 5-ТК 6	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	76	57	36	36	1999	1999
ГВС с переключаемой схемой 75/40	ТС-8-0/18А ТК 7-ТК 8	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная безканальная	Подземная безканальная	168	65	67	67	2010	2010
ГВС с переключаемой схемой 75/40	ТС-8-0/18А ТП 191-ТК 3	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	219	133	36	36	2010	2010
ГВС с переключаемой схемой 75/40	ТС-8-0/18А ТП 191-ТК 7	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	219	159	41	41	2010	2010
ГВС с переключаемой схемой 75/40	ТС-87.99-0/24А Д№ 40 -УВ 7АД№40	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Тех.подполье	Тех.подполье	89	57	5	5	1991	1991
ГВС с переключаемой схемой 75/40	ТС-87.99-0/24А Д№ 79 - Д№ 40	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	89	57	16	16	1991	1991
ГВС с переключаемой схемой 75/40	ТС-87.99-0/24А Д№ 79 -УВ Д№79	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Тех.подполье	Тех.подполье	89	57	7	7	1991	1991
ГВС с переключаемой схемой 75/40	ТС-87.99-0/24А Д№ 81 -ТК 5	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	108	57	10	10	1993	1993
ГВС с переключаемой схемой 75/40	ТС-87.99-0/24А Д№ 81 -УВ Д№81 Бр.Корос.	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Тех.подполье	Тех.подполье	108	57	6	6	1991	1991
ГВС с переключаемой схемой 75/40	ТС-87.99-0/24А ТК 2-Д№ 81	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	108	57	12	12	1993	1993
ГВС с переключаемой схемой 75/40	ТС-87.99-0/24А ТК 2-ТК 3	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	108	57	18	18	2006	2006
ГВС с переключаемой схемой 75/40	ТС-87.99-0/24А ТК 5-ТК 6	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	89	57	20	20	1991	1991
ГВС с переключаемой схемой 75/40	ТС-87.99-0/24А ТК 6-Д№ 79	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	89	57	8	8	2009	2009

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Температурный график	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	собственность, аренда, безвозмездное пользование	отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр трубопровода, мм		Протяженность, п.м.		Год начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный
схемой 75/40		стеклоштапельного волокна										
ГВС с переключаемой схемой 75/40	ТС-87.99-0/24А ТП 184-ТК 2	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	133	89	26	26	1991	1991
ГВС с переключаемой схемой 75/40	ТС-87.99-0/24А ТП 184-ТК 4	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	ГВС	Надземная	Надземная	76	57	30	30	2006	2006
ГВС с переключаемой схемой 75/40	ТС-87.99-0/24А УВ Д№79-Д№ 79	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	ГВС	Тех.подполье	Тех.подполье	89	57	14	14	1991	1991
ГВС с переключаемой схемой 75/40	ТС-87.99-0/24А УВ Д№81 Бр.Корос.-Д№ 81	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	ГВС	Тех.подполье	Тех.подполье	108	57	10	10	1991	1991
ГВС с закрытой схемой 75/40	ТС-94-0/109 ТК 3-ТК 4	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	57	57	101	101	2021	2021
ГВС с закрытой схемой 75/40	ТС-94-0/109 ТК 4-ТК 1	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	57	57	16,5	16,5	2021	2021
ГВС с закрытой схемой 75/40	ТС-94-0/109 ТП 023-ТК 3	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	108	108	5	5	2021	2021
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-БТЭЦ-0/1 ТК 1 БТЭЦ-УВ 1	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	ГВС	Надземная		76		34		1941	
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-БТЭЦ-0/1 ТК 10-ТК 11	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	ГВС	Подземная		38		108		1941	
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-БТЭЦ-0/1 ТК 2-ТК 3	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	ГВС	Подземная		38		70		1941	
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-БТЭЦ-0/1 ТК 3-ТК 4	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	ГВС	Подземная		38		14		1941	
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-БТЭЦ-0/1 ТК 4-ТК 5	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	ГВС	Подземная		25		22		1941	

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Температурный график	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	собственность, аренда, безвозмездное пользование	отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр трубопровода, мм		Протяженность, п.м.		Год начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-БТЭЦ-0/1 ТК 6-УВ 5	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Надземная		76		83		1941	
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-БТЭЦ-0/1 ТК 9-УВ 4	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная		32		34		1941	
75/40	ТС-БТЭЦ-0/1 УВ 1-ТК 2	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Надземная		38		1,5		1950	
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-БТЭЦ-0/1 УВ 1-УВ 6	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Надземная		76		33		1941	
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-БТЭЦ-0/1 УВ 2-УВ 3	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Надземная		76		70		1941	
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-БТЭЦ-0/1 УВ 3-ТК 8	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная		57		19		1941	
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-БТЭЦ-0/1 УВ 3-ТК 9	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Надземная		76		49		1941	
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-БТЭЦ-0/1 УВ 4-ТК 10	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Надземная		38		61		1941	
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-БТЭЦ-0/1 УВ 5-УВ 2	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Надземная		76		6		1950	
ГВС с открытой схемой 75/40	ТС-БТЭЦ-0/1 УВ 6-ТК 6	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Надземная		76		77		1941	
ГВС с переключаемой схемой 75/40	ТС-ИП-34/36 НС 024-ТК 14	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	159	89	7	7	1986	1986
ГВС с переключаемой схемой 75/40	ТС-ПВ4Б,В-82 НС 016/10-ТК 2/	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	133	89	22,8	22,8	1980	1980
ГВС с переключаемой схемой	ТС-ПВ4Б,В-82 ТК 2/-ТК 3/	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	108	76	48,2	48,2	1980	1980

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Температурный график	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	собственность, аренда, безвозмездное пользование	отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр трубопровода, мм		Протяженность, п.м.		Год начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный
схемой 75/40		стеклоштапельного волокна										
ГВС с переключаемой схемой 75/40	ТС-Пред.пл.-0/107 Д№ 59 - Д№ 59А	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	89	57	6	6	1972	1972
ГВС с переключаемой схемой 75/40	ТС-Пред.пл.-0/107 Д№ 59 - ИД 1	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	ГВС		Тех.подполье		89		14,4		1972
ГВС с переключаемой схемой 75/40	ТС-Пред.пл.-0/107 Д№ 59 - УВ Д№59	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	ГВС	Тех.подполье		89		20		1972	
ГВС с переключаемой схемой 75/40	ТС-Пред.пл.-0/107 Д№ 59А -ИД 59А	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	ГВС	Тех.подполье	Тех.подполье	89	57	32,6	32,6	1972	1972
ГВС с переключаемой схемой 75/40	ТС-Пред.пл.-0/107 Д№ 59А - ТК 13	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	57	57	16	16	2002	2002
ГВС с переключаемой схемой 75/40	ТС-Пред.пл.-0/107 ИД 1-УВ Д№59	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	ГВС		Тех.подполье		76		10		1972
ГВС с переключаемой схемой 75/40	ТС-Пред.пл.-0/107 ИД 2-Д№ 59	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	ГВС	Тех.подполье	Тех.подполье	89	57	28	28	1972	1972
ГВС с переключаемой схемой 75/40	ТС-Пред.пл.-0/107 ИД 59А-Д№ 59А	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	ГВС	Тех.подполье	Тех.подполье	57	57	15	15	1972	1972
ГВС с переключаемой схемой 75/40	ТС-Пред.пл.-0/107 НС 022-ТК 1	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	273	159	7	7	2009	2009
ГВС с переключаемой схемой 75/40	ТС-Пред.пл.-0/107 ТК 1-ТК 2	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	108	89	72	72	1997	1997
ГВС с переключаемой схемой 75/40	ТС-Пред.пл.-0/107 ТК 1-ТК 5	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	219	133	44	44	2009	2009
ГВС с переключаемой схемой 75/40	ТС-Пред.пл.-0/107 ТК 2-ТК 4	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштапельного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	89	76	64	64	1997	1997

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Температурный график	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	собственность, аренда, безвозмездное пользование	отопление, ГВС, пар	Способ прокладки		Диаметр трубопровода, мм		Протяженность, п.м.		Год начала эксплуатации	
					подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный
ГВС с переключаемой схемой 75/40	ТС-Пред.пл.-0/107 ТК 5-ТК 6	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	219	133	46	46	2009	2009
ГВС с переключаемой схемой 75/40	ТС-Пред.пл.-0/107 ТК 6а-ТК 7	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	219	133	27	27	2009	2009
ГВС с переключаемой схемой 75/40	ТС-Пред.пл.-0/107 ТК 6-ТК 6а	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	219	133	58	58	1972	1972
ГВС с переключаемой схемой 75/40	ТС-Пред.пл.-0/107 ТК 7-ТК 8	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	108	108	69	69	1972	1972
ГВС с переключаемой схемой 75/40	ТС-Пред.пл.-0/107 ТК 8-Д№ 59	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	89	89	15	15	1972	1972
ГВС с переключаемой схемой 75/40	ТС-Пред.пл.-0/107 ТК 8-ТК 9	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	159	114	64	64	2006	2006
ГВС с переключаемой схемой 75/40	ТС-Пред.пл.-0/107 ТК 9-ТК 10	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Подземная	Подземная	159	89	34	34	2006	2006
ГВС с переключаемой схемой 75/40	ТС-Пред.пл.-0/107 УВ Д№59-ИД 2	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС		Тех.подполье		76		10		1972
ГВС с переключаемой схемой 75/40	ТС-Пред.пл.-0/107 УВ Д№59-ИД 2	URSA, маты минероватные, маты базальтовые, маты из стеклоштакетного волокна	аренда	ГВС	Тех.подполье		89		14,4		1972	

Таблица 1.4 - Характеристики паропроводов филиала «Самарский» ПАО «Т ПЛЮС»

Температура, °С	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети	Тип изоляции	Собственность, аренда, безвозмездное пользование	Отопление, ГВС, пар	Способ прокладки	Диаметр трубопрово- дов, мм	Протяжен- ность, п.м.	Год начала эксплуата- ции
250	П/п 1 подрайон Коллектор - пер. диаметра	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	пар	надземная	530	349,08	2004
250	П/п 1 подрайон пер. диаметра - т. А	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	пар	надземная	377	17,25	2004
250	П/п 1 подрайон т. А - т. Б	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	пар	надземная	377	554,87	2005
250	П/п 1 подрайон т. Б - пер. диаметра	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	пар	надземная	377	25,58	2009
250	П/п 1 подрайон пер. диаметра - Н-5	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	пар	надземная	530	465,88	2009
250	П/п 1 подрайон Н-5 - пер. диаметра	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	пар	надземная	530	718,17	2010
250	П/п 1 подрайон пер. диаметра - Н-16	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	пар	надземная	426	364,05	2010
250	П/п 1 подрайон Н-16 - существующий	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	пар	надземная	426	235,93	2011
250	П/п 1 подрайон УТ-1 - завод "Прогресс" (входит в Н-16 - сущ.)	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	пар	подземная	426	184	2013
250	П/п 1 подрайон существующий - забор завода	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	пар	надземная	426	11,12	2011
250	П/п 1 подрайон БТЭЦ - ТУ-14	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	пар	подземная	530	210,00	1941
250	П/п 1 подрайон ТУ-14 - ТУ-15	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	пар	подземная	530	230,00	1941
250	П/п 1 подрайон ТУ-15 - ТУ-16	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	пар	подземная	530	669,00	1941
250	П/п 1 подрайон ТУ-16 - ТУ-18	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	пар	подземная	530	773,00	1941
250	П/п 2 подрайон БТЭЦ - ТУ-3	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	пар	подземная	530	363,00	2021
250	П/п 2 подрайон ТК-13 - ТК-1	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	пар	подземная	530	352,00	1956
250	П/п 1 подрайон ТК-5 - ТУ-18а	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	пар	надземная	530	810,00	1941
250	П/п 1 подрайон ТУ-14а - НО-2	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	пар	надземная	530	235,00	1941

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Температура, °С	Наименование участка	Тип изоляции	Собственность	Отопление, Единица	Способ	Диаметр, мм	Протяжен- ность, м	Год начала
250	П/п 1 подрайон ТУ-17 - Забор з-да "Авиагор"	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	пар	подземная	530	98,00	1941
250	П/п 2 подрайон ТУ-4а - ТК-13	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	пар	подземная	530	55,00	1956
250	П/п 1 подрайон УТ-1 - завод "Прогресс"	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	пар	подземная	426	184,00	2013
250	П/п 2 подрайон ТУ-4а - ТК-13	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	пар	подземная	426	55,00	1956
250	П/п 1 подрайон ТУ-18 - Забор завода "Прогресс"	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	пар	подземная	426	852,00	1941
250	П/п 1 подрайон ТУИ 8 - Забор з-да "Авиагор"	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	пар	подземная	426	228,00	1941
250	П/п 2 подрайон ТУ-3 - Забор з-да Фрунзе	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	пар	подземная	426	114,00	1941
250	П/п 2 подрайон ТК-13 - УТ-5	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	пар	подземная	426	1600,00	1963
250	П/п 2 подрайон УТ-5 - УТ-7	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	пар	подземная	426	417,00	1963
250	П/п 2 подрайон ТК-1 - ТК-5а	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	пар	подземная	325	820,00	1956
250	П/п 2 подрайон УТ-7 - ТК-8	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	пар	надземная	426	425,00	1963
250	К/п 2 подрайон ТК-13 - ТК-1	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	конденсат	подземная	219	352,00	1956
250	К/п 1 подрайон ТК-5 - ТУ-18а	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	конденсат	надземная	219	810,00	1941
250	К/п 1 подрайон ТУ-14а - НО-1	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	конденсат	подземная	219	24,00	1941
250	К/п 1 подрайон ТУ-4а - ТК-13	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	конденсат	подземная	219	55,00	1956
250	К/п 1 подрайон БТЭЦ - ТУ-14	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	конденсат	подземная	159	105,00	1941
250	К/п 1 подрайон ТУ-14 - ТУ-15	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	конденсат	подземная	159	230,00	1941
250	К/п 1 подрайон ТУ-15 - ТУ-16	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	конденсат	подземная	159	669,00	1941
250	К/п 1 подрайон ТУ-16 - ТУ-18	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	конденсат	подземная	159	773,00	1941
250	К/п 2 подрайон БТЭЦ - ТУ-3	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	конденсат	подземная	159	363,00	1941

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Температура, °С	Наименование участка	Тип изоляции	Собственность	Отопление, ГВС	Способ	Диаметр мм	Протяжен- ность, м	Год начала
250	К/п 2 подрайон ТК-13 - УТ-5	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	конденсат	подземная	159	1600,00	1963
250	К/п 2 подрайон УТ-5 - УТ-7	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	конденсат	подземная	159	417,00	1963
250	К/п 2 подрайон ТУ-17 - Забор з-да "Авиагор"	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	конденсат	подземная	159	98,00	1941
250	К/п 2 подрайон ТУ-18 - Забор завода "Прогресс"	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	конденсат	подземная	133	852,00	1941
250	К/п 2 подрайон ТУ-18 - Забор з-да "Авиагор"	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	конденсат	подземная	133	228,00	1941
250	К/п 2 подрайон ТУ-3 - Забор з-да Фрунзе	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	конденсат	подземная	133	114,00	1941
250	К/п 2 подрайон УТ-7 ТК-8	маты прошивные 80,60, стеклопластик RST-250	собственность	конденсат	надземная	108	425,00	1963

2 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ МП Г.О. САМАРА «ИНЖЕНЕРНАЯ СЛУЖБА»

Таблица 2.1 – Характеристики тепловых сетей МП г.о. Самара «Инженерная служба»

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети 130 кв. Участок т/сети от ул. Промышл, 1/9,3 до ул. Ракитная, 5, 7, 7а	0,219	107,5	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1960	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети Теплотрасса по Южному пр.	0,219	160	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1960	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети Теплотрасса по Южному пр.	0,076	66,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1975	0	-	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети Теплотрасса по Южному пр.	0,076	66,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1975	0	-	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети ул.Структурная ТК-5-ТК-1 О	0,108	150	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1975	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети ул.Структурная ТК-5-ТК-1 О	0,108	150	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1975	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети ул.Промышл. ТК-1 О-ТК-13, ТК-12-ТК-16, ТК-16-ТК-21	0,159	599	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1985	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети ул. Луганская ТК-21-ТК-16, ТК-22	0,108	150	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1975	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети ул. Мало-Ярославская ТК-17-ТК-16, ТК-16-ТК-20	0,108	230	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1975	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети ул.Уфимская ТК-3-ТК-13	0,089	160	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1975	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети ул.Уфимская ТК-3-ТК-13	0,089	440	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1975	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети от ТК до стены дома Мало-Ярославская 7а	0,057	130	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1962	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети т/в ул. Луганская, 10	0,057	1,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети т/в ул. Луганская, 10	0,057	1,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети т/в ул. Луганская, 12	0,057	1,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети т/в ул. Луганская, 12	0,057	1,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети от ТК-32	0,057	8	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1962	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети от УВ до пер. Магнитный, 5	0,057	64	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1962	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети ОТ ТК-37	0,057	63	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1962	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети т/в ул. Мало-Ярославская, 5	0,057	2	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети т/в ул. Мало-Ярославская, 5	0,057	2	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети т/в ул. Мало-Ярославская, 7	0,057	3	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети т/в ул. Мало-Ярославская, 7	0,057	3	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети от ТК-36	0,057	37	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1962	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети т/в ул. Мало-Ярославская, 9	0,057	2	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети т/в ул. Мало-Ярославская, 9	0,057	2	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети т/в ул. Мало-Ярославская, 11/35	0,057	4	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети т/в ул. Мало-Ярославская, 11/35	0,057	4	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети т/в ул. Промышленности, 11	0,057	2	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети т/в ул. Промышленности, 11	0,057	2	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети от ТК-28	0,057	30	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1962	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети ОТ ТК-29	0,057	8	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1962	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети т/в ул. Семафорная, 2	0,057	6	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети т/в ул. Семафорная, 2	0,057	6	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети т/в ул. Семафорная, 4	0,057	8	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети т/в ул. Семафорная, 4	0,057	8	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети т/в ул. Структурная, 11	0,057	3	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети т/в ул. Структурная, 11	0,057	3	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети от ТК-15	0,057	20	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1962	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети от ТК-12	0,057	10	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1962	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети т/в ул. Структурная, 7	0,057	2,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети т/в ул. Структурная, 7	0,057	2,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети ул. Структурная, 9	0,057	5	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1962	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети от ТК-23	0,057	50	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1962	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети т/в ул. Уфимская, 2	0,057	3	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети т/в ул. Уфимская, 2	0,057	3	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети т/в ул. Уфимская, 2а	0,057	3	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети т/в ул. Уфимская, 2а	0,057	3	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети от ТК-21	0,057	100	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1962	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети ул. Уфимская, 4	0,057	12	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1962	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети от ТК-3	0,057	22	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1962	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети т/в Южный проезд, 18	0,057	5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети т/в Южный проезд, 18	0,057	5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети т/в Южный проезд, 6/2	0,108	80	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1975	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети от ул. Структурная, 8а, 10, Юа, 14, 16, 16а, 18, 18а, до ул. Промышленности	0,076	252	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1975	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети от ул. Промышленности, 1/9, до ул. Ракитная	0,076	87	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1975	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети ул. Промышленности, 1/9	0,057	12	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1962	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети т/в Южный проезд, 30, 32, 34, 36, 38	0,089	212	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1975	1,3	Суглинок	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети от ТК-32	0,108	100	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1975	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети от УВ дома ул. Промышленности, 6	0,025	10	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети т/в ул. Промышленности, 8/22	0,057	11,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети т/в ул. Промышленности, 8/22	0,057	11,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети т/в ул. Промышленности, 13/9	0,057	5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети т/в ул. Промышленности, 13/9	0,057	5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети т/в ул. Промышленности, 3	0,057	2	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети т/в ул. Промышленности, 3	0,057	2	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети т/в ул. Промышленности, 9	0,057	4	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети т/в ул. Промышленности, 9	0,057	4	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети т/в ул. Структурная, 18а	0,057	9	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети т/в ул. Структурная, 18а	0,057	9	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети т/в ул. Структурная, 8а	0,057	5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети т/в ул. Структурная, 8а	0,057	5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети т/в ул. Ракитная, 5	0,057	15,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети т/в ул. Ракитная, 5	0,057	15,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети т/в ул. Ракитная, 7	0,057	1,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети т/в ул. Ракитная, 7	0,057	1,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети т/в ул. Ракитная, 7а	0,057	7,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети т/в ул. Ракитная, 7а	0,057	7,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети т/в ул. Структурная, 1 О	0,057	4	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети т/в ул. Структурная, 1 О	0,057	4	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети т/в ул. Структурная, Юа	0,057	3	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети т/в ул. Структурная, Юа	0,057	3	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети от УВ дома ул. Структурная, 12	0,057	12	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1962	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети т/в ул. Структурная, 14	0,057	4	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети т/в ул. Структурная, 14	0,057	4	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети т/в ул. Структурная, 16	0,057	1,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети т/в ул. Структурная, 16	0,057	1,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети т/в ул. Структурная, 16а	0,057	3	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети т/в ул. Структурная, 16а	0,057	3	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети т/в ул. Структурная, 18	0,057	2,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети т/в ул. Структурная, 18	0,057	2,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети т/в ул. Структурная, 24	0,057	50	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети т/в ул. Структурная, 24	0,057	50	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети от ТК-15а	0,057	50	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1962	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети от ТК-15а	0,057	4	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1962	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети т/в Южный проезд, 30	0,057	3	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети т/в Южный проезд, 30	0,057	3	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети т/в Южный проезд, 32	0,057	3	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети т/в Южный проезд, 32	0,057	3	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети т/в Южный проезд, 34	0,057	3	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети т/в Южный проезд, 34	0,057	3	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети т/в Южный проезд, 36	0,057	3	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети т/в Южный проезд, 36	0,057	3	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети т/в Южный проезд, 38	0,057	3	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 130 квартала, ул. Уфимская	130 кв. Участок т/сети т/в Южный проезд, 38	0,057	3	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 132 квартала, ул. Каменногорская, 6а	132 кв. Участок т/сети от ТК-21 до ТК-22 ул. Промышленности, 141	0,159	67	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1954	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 132 квартала, ул. Каменногорская, 6а	132 кв. Участок т/сети от ТК-2 до ТК-5 Южный проезд, 114	0,133	30	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1954	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 132 квартала, ул. Каменногорская, 6а	132 кв. Участок т/сети от ТК-13 до ТК-14 Южный проезд, 120	0,089	44	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1954	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 132 квартала, ул. Каменногорская, 6а	132 кв. Участок т/сети от ТК-12 до ТК-13 Южный проезд, 118	0,089	80	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1954	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 132 квартала, ул. Каменногорская, 6а	132 кв. Участок т/сети от ТК-16 до ТК-15 ул. Ессентуковская, 4	0,076	50	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1954	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 132 квартала, ул. Каменногорская, 6а	132 кв. Участок т/сети от ТК-1 до ТК-18 ул. Каменногорская, 4	0,159	60	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1954	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 132 квартала, ул. Каменногорская, 6а	132 кв. Участок т/сети от ТК-18 до ТК-19 ул. Ессентуковская, 8	0,159	25	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1954	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 132 квартала, ул. Каменногорская, 6а	132 кв. Участок т/сети от ТК-18 до ТК-21 ул. Ессентуковская, 10	0,159	100	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1954	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 132 квартала, ул. Каменногорская, 6а	132 кв. Участок т/сети от ТК-22 до ТК-23 ул. Промышленности, 141	0,159	137	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1954	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 132 квартала, ул. Каменногорская, 6а	132 кв. Участок т/сети от ТК-23 до ТК-24 ул. Промышленности, 139	0,089	67	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1954	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 132 квартала, ул. Каменногорская, 6а	132 кв. Участок т/сети от ТК-5 до ТК-12 Южный проезд, 116	0,108	45	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1954	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 132 квартала, ул. Каменногорская, 6а	132 кв. Участок т/сети от ТК-19 до ТК-20 ул. Ессентуковская, 8	0,076	150	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1954	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 132 квартала, ул. Каменногорская, 6а	132 кв. Участок т/сети от ТК-1 до ТК-2 ул. Каменногорская, 6а	0,159	75	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1954	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 132 квартала, ул. Каменногорская, 6а	132 кв. Участок т/сети от ТК-13 до ТК-16 ул. Каменногорская, 3	0,089	28	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1954	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 132 квартала, ул. Каменногорская, 6а	132 кв. Участок т/сети от котельной до ТК-1 ул. Каменногорская, 6а	0,219	4	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1954	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 132 квартала, ул. Каменногорская, 6а	132 кв. Участок т/сети от ТК-2 до ТК-17 ул. Каменногорская, 4	0,089	25	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1954	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 132 квартала, ул. Каменногорская, 6а	132 кв. Участок т/сети от ТК-3 до ТК-4 пер. Бельский, 5	0,057	55	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1954	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 132 квартала, ул. Каменногорская, 6а	132 кв. Участок т/сети от ТК-5 до ТК-6 Южный проезд, 112	0,108	66	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1954	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 132 квартала, ул. Каменногорская, 6а	132 кв. Участок т/сети от ТК-6 до ТК-6А Южный проезд, 112	0,108	40	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1954	1,3	Суглинок	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная 132 квартала, ул. Каменногорская, 6а	132 кв. Участок т/сети от ТК-6А до ТК-7 Южный проезд, 110	0,108	45	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1954	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 132 квартала, ул. Каменногорская, 6а	132 кв. Участок т/сети от ТК-7 до ТК-8 Южный проезд, 108	0,076	75	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1954	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 132 квартала, ул. Каменногорская, 6а	132 кв. Участок т/сети от ТК-7 до ТК-9 пер. Бельский, 4	0,057	30	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1954	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 132 квартала, ул. Каменногорская, 6а	132 кв. Участок т/сети от ТК-2 до ТК-1 О ул. Каменногорская, 4А	0,089	40	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1954	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 132 квартала, ул. Каменногорская, 6а	132 кв. Участок т/сети от ТК-1 О до ТК-11 пер. Бельский, 3	0,089	35	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1954	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 132 квартала, ул. Каменногорская, 6а	132 кв. Участок т/сети от ТК-1 до ТК-3 ул. Бобруйская, 15	0,076	46	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1954	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 132 квартала, ул. Каменногорская, 6а	132 кв., тепловая сеть	0,089	130	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1954	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 132 квартала, ул. Каменногорская, 6а	132 кв., ТК-23 -ул. Промышленности, 141	0,05	25	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1954	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 132 квартала, ул. Каменногорская, 6а	132 кв., ТК-7 - Южный проезд, 110	0,05	6	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1954	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 132 квартала, ул. Каменногорская, 6а	132 кв., ТК-20 -ул. Эссенуковская, 10	0,05	20	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1954	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 132 квартала, ул. Каменногорская, 6а	132 кв., пер. Бельский, 3 от ТК-11	0,057	9	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1954	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 132 квартала, ул. Каменногорская, 6а	132 кв., пер. Бельский, 4 от ТК-9	0,057	5	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1954	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 132 квартала, ул. Каменногорская, 6а	132 кв., пер. Бельский, 5 от ТК-4	0,057	10	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1954	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 132 квартала, ул. Каменногорская, 6а	132 кв., пер. Бельский, 7 от ТК-4	0,057	10	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1954	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 132 квартала, ул. Каменногорская, 6а	132 кв., пер. Бельский, 11 от ТК-24	0,057	9	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1954	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 132 квартала, ул. Каменногорская, 6а	132 кв., ул. Каменногорская, 3 от ТК-16	0,057	9	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1954	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 132 квартала, ул. Каменногорская, 6а	132 кв., ул. Каменногорская, 4 от ТК-17	0,057	10	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1954	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 132 квартала, ул. Каменногорская, 6а	132 кв., ул. Каменногорская, 4А от ТК-10	0,057	9	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1954	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 132 квартала, ул. Каменногорская, 6а	132 кв., ул. Каменногорская, 6А от ТК-3	0,057	10	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1954	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 132 квартала, ул. Каменногорская, 6а	132 кв., ул. Каменногорская, 8 от ТК-23	0,057	11	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1954	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 132 квартала, ул. Каменногорская, 6а	132 кв., Южный проезд, 114 от ТК-5	0,057	6	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1954	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 132 квартала, ул. Каменногорская, 6а	132 кв., Южный проезд, 116 от ТК-12	0,057	9	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1954	1,3	Суглинок	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная 132 квартала, ул. Каменногорская, 6а	132 кв., Южный проезд, 118 от ТК-13	0,057	9	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1954	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 132 квартала, ул. Каменногорская, 6а	132 кв., Южный проезд, 120 от ТК-14	0,057	10	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1954	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 132 квартала, ул. Каменногорская, 6а	132 кв., Южный проезд, 108 от ТК-8	0,057	6	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1954	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 132 квартала, ул. Каменногорская, 6а	132 кв., Южный проезд, 11 О от ТК-7	0,057	6	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1954	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 132 квартала, ул. Каменногорская, 6а	132 кв., Южный проезд, 112 от ТК-6	0,057	8	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1954	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 132 квартала, ул. Каменногорская, 6а	132 кв., ул. Бобруйская, 15 от ТК-3	0,057	10	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1954	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 132 квартала, ул. Каменногорская, 6а	132 кв., ул. Промышленности, 139 от ТК-24	0,057	20	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1954	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 132 квартала, ул. Каменногорская, 6а	132 кв., ул. Промышленности, 141 от ТК-23	0,057	20	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1954	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 132 квартала, ул. Каменногорская, 6а	132 кв., ул. Ессентуковская, 4 от ТК-15	0,057	4	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1954	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 132 квартала, ул. Каменногорская, 6а	132 кв., ул. Ессентуковская, 8 от ТК-20	0,057	15	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1954	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 132 квартала, ул. Каменногорская, 6а	132 кв., ул. Ессентуковская, 10 от ТК-20	0,057	15	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1954	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 132 квартала, ул. Каменногорская, 6а	132 кв., пер. Ясский, 5 от ТК-3	0,057	25	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1954	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 409 квартала, ул. Гагарина, 61а	409 кв. Участок т/сети от котельной до ТК-1	0,219	18	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1961	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 409 квартала, ул. Гагарина, 61а	409 кв. Участок т/сети от ТК-1 до ТК-2	0,159	135	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1961	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 409 квартала, ул. Гагарина, 61а	409 кв. Участок т/сети от ТК-2 до ТК-3	0,159	35	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1961	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 409 квартала, ул. Гагарина, 61а	409 кв. Участок т/сети от ТК-3 до ТК-4	0,159	67	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1961	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 409 квартала, ул. Гагарина, 61а	409 кв. Участок т/сети от ТК-4 до ТК-5	0,125	74	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1961	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 409 квартала, ул. Гагарина, 61а	409 кв. Участок т/сети от ТК-5 до ТК-6	0,125	50	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1961	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 409 квартала, ул. Гагарина, 61а	409 кв. Участок т/сети от ТК-1 до ТК-7	0,159	140	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1961	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 409 квартала, ул. Гагарина, 61а	409 кв. Участок т/сети от ТК-7 до ТК-8	0,159	73	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1961	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 409 квартала, ул. Гагарина, 61а	409 кв. Участок т/сети от ТК-8 до ТК-9	0,159	41	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1961	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 409 квартала, ул. Гагарина, 61а	409 кв. Участок т/сети от ТК-9 до ТК-1 О	0,159	82	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1961	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная 409 квартала, ул. Гагарина, 61а	409 кв. Участок т/сети от ТК-10 ДО ТК-11	0,114	63	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1961	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 409 квартала, ул. Гагарина, 61а	409 кв. Участок т/сети от ТК-11 до ТК-12	0,114	30	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1961	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 409 квартала, ул. Гагарина, 61а	409 кв. Участок т/сети от ТК-12 до ТК-13	0,219	93	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1961	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 409 квартала, ул. Гагарина, 61а	409 кв. Участок т/сети от котельной до пер. Водителей, 5	0,089	145	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1961	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 409 квартала, ул. Гагарина, 61а	409 кв. Участок т/сети от ТК-13 -ул. Авроры, 114	0,108	25	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1961	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 409 квартала, ул. Гагарина, 61а	409 кв. Участок т/сети от ТК-6 -ул. Гагарина, 51	0,089	65	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1961	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 409 квартала, ул. Гагарина, 61а	409 кв. Участок т/сети от ТК-5 -ул. Гагарина, 55	0,089	11	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1961	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 409 квартала, ул. Гагарина, 61а	409 кв. Участок т/сети от ТК-4 -ул. Гагарина, 57	0,089	50	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1961	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 409 квартала, ул. Гагарина, 61а	409 кв. Участок т/сети от ТК-3 -ул. Гагарина, 59	0,089	11	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1961	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 409 квартала, ул. Гагарина, 61а	409 кв. Участок т/сети от ТК-2 -ул. Гагарина, 61	0,089	11	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1961	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 409 квартала, ул. Гагарина, 61а	409 кв. Участок т/сети от ТК-1 -ул. Гагарина, 61а	0,089	16	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1961	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 409 квартала, ул. Гагарина, 61а	409 кв. Участок т/сети от ТК-7 -ул. Гагарина, 63	0,089	11	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1961	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 409 квартала, ул. Гагарина, 61а	409 кв. Участок т/сети от ТК-8 -ул. Гагарина, 65	0,089	11	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1961	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 409 квартала, ул. Гагарина, 61а	409 кв. Участок т/сети от ТК-9 -ул. Гагарина, 67	0,089	50	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1961	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 409 квартала, ул. Гагарина, 61а	409 кв. Участок т/сети от ТК-1 О - ул. Гагарина, 69	0,089	11	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1961	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 409 квартала, ул. Гагарина, 61а	409 кв. Участок т/сети от ТК-12 - ул. Гагарина, 73	0,089	11	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1961	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 409 квартала, ул. Гагарина, 61а	409 кв. Участок т/сети от ТК-13 -ул. Гагарина, 75	0,089	10	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1961	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 409 квартала, ул. Гагарина, 61а	409 кв. Участок т/сети от ТК-5 до УзА под.	0,076	6	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1960	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 409 квартала, ул. Гагарина, 61а	409 кв. Участок т/сети от УзА под. до ТК-5 ул. Гагарина, 63а	0,089	276	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1961	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 409 квартала, ул. Гагарина, 61а	409 кв. Участок т/сети от ТК-5-д. №63а по ул. Гагарина -ул. Гагарина, 63	0,089	16	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1961	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 469 квартала, Академический пер., 6	469 кв. Участок т/сети от врезки № 1 до врезки № 2 пер. Академический, 6	0,159	15	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная 469 квартала, Академический пер., 6	469 кв. Участок т/сети от врезки № 1 до врезки № 2 пер. Академический, 6	0,159	15	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 469 квартала, Академический пер., 6	469 кв. Участок т/сети от котельной до врезки № 1 пер. Академический, 6	0,159	10	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 469 квартала, Академический пер., 6	469 кв. Участок т/сети от котельной до врезки № 1 пер. Академический, 6	0,159	10	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 469 квартала, Академический пер., 6	469 кв. Участок т/сети от врезки № 2 до ТК-15 пер. Академический, 5	0,159	108	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 469 квартала, Академический пер., 6	469 кв. Участок т/сети от ТК-15 до ТК-20 пер. Ветлужский, 5	0,108	20	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 469 квартала, Академический пер., 6	469 кв. Участок т/сети от ТК-15 до ТК-20 пер. Ветлужский, 5	0,108	20	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 469 квартала, Академический пер., 6	469 кв. Участок т/сети от ТК-16 до ТК-17 пер. Академический, 7а	0,108	8	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 469 квартала, Академический пер., 6	469 кв. Участок т/сети от ТК-16 до ТК-17 пер. Академический, 7а	0,108	8	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 469 квартала, Академический пер., 6	469 кв. Участок т/сети от врезки № 1 до ТК-3А пер. Лучистый, 3	0,159	55	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 469 квартала, Академический пер., 6	469 кв. Участок т/сети от врезки № 1 до ТК-3А пер. Лучистый, 3	0,159	55	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 469 квартала, Академический пер., 6	469 кв. Участок т/сети от ТК-3А до ТК-3 пер. Лучистый, 3	0,057	98	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 469 квартала, Академический пер., 6	469 кв. Участок т/сети от ТК-3А до ТК-4 пер. Лучистый, 5	0,076	15	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 469 квартала, Академический пер., 6	469 кв. Участок т/сети от ТК-3А до ТК-4 пер. Лучистый, 5	0,076	15	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 469 квартала, Академический пер., 6	469 кв. Участок т/сети от ТК-4 до ТК-5 пер. Лучистый, 7	0,076	25	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 469 квартала, Академический пер., 6	469 кв. Участок т/сети от ТК-4 до ТК-5 пер. Лучистый, 7	0,076	25	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 469 квартала, Академический пер., 6	469 кв. Участок т/сети от врезки № 2 до ТК-14 пер. Академический, 2	0,076	30	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 469 квартала, Академический пер., 6	469 кв. Участок т/сети от врезки № 2 до ТК-14 пер. Академический, 2	0,076	30	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 469 квартала, Академический пер., 6	469 кв. Участок т/сети от врезки № 2 до врезки № 3 ул. Ивана Булкина, 64	0,089	30	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 469 квартала, Академический пер., 6	469 кв. Участок т/сети от врезки № 2 до врезки № 3 ул. Ивана Булкина, 64	0,089	30	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная 469 квартала, Академический пер., 6	469 кв. Участок т/сети от резки № 3 до ТК-12 ул. Ивана Булкина, 54	0,076	25	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 469 квартала, Академический пер., 6	469 кв. Участок т/сети от резки № 3 до ТК-12 ул. Ивана Булкина, 54	0,076	25	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 469 квартала, Академический пер., 6	469 кв. Участок т/сети от врезки № 3 до разветвления ул. Ивана Булкина, 64	0,089	30	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 469 квартала, Академический пер., 6	469 кв. Участок т/сети от врезки № 3 до разветвления ул. Ивана Булкина, 64	0,089	30	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 469 квартала, Академический пер., 6	469 кв. Участок т/сети от ТК-21 до ТК-24 ул. Авроры, 183	0,108	30	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 469 квартала, Академический пер., 6	469 кв. Участок т/сети от ТК-21 до ТК-24 ул. Авроры, 183	0,108	30	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 469 квартала, Академический пер., 6	469 кв. Участок т/сети от ТК-15 до ТК-16 пер.Академический, 7	0,108	5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 469 квартала, Академический пер., 6	469 кв. Участок т/сети от ТК-15 до ТК-16 пер.Академический, 7	0,108	5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 469 квартала, Академический пер., 6	469 кв. Участок т/сети от ТК-17 до ТК-18 ул. Ивана Булкина, 50	0,076	12,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 469 квартала, Академический пер., 6	469 кв. Участок т/сети от ТК-17 до ТК-18 ул. Ивана Булкина, 50	0,076	12,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 469 квартала, Академический пер., 6	469 кв. Участок т/сети от ТК-18 до ТК-19 ул. Ивана Булкина, 50	0,076	15	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 469 квартала, Академический пер., 6	469 кв. Участок т/сети от ТК-18 до ТК-19 ул. Ивана Булкина, 50	0,076	15	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 469 квартала, Академический пер., 6	469 кв. Участок т/сети от ТК-20 до ТК-21 пер.Академический, 1	0,108	20	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 469 квартала, Академический пер., 6	469 кв. Участок т/сети от ТК-20 до ТК-21 пер.Академический, 1	0,108	20	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 469 квартала, Академический пер., 6	469 кв. Участок т/сети от врезки № 3 до разветвления ул. Ивана Булкина, 60	0,057	36	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 469 квартала, Академический пер., 6	469 кв. Участок т/сети от врезки № 3 до разветвления ул. Ивана Булкина, 60	0,057	36	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 469 квартала, Академический пер., 6	469 кв. Участок т/сети ТК12-д №54 по ул. И. Булкина	0,057	44	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 469 квартала, Академический пер., 6	469 кв. Участок т/сети ТК1 1-д №58 по ул. И. Булкина	0,057	8	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 469 квартала, Академический пер., 6	469 кв. Участок т/сети ТКJ 1-д №60 по ул. И. Булкина	0,057	8	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 469 квартала, Академический пер., 6	469 кв. Участок т/сети ТК19-д №50 по ул. Булкина	0,057	25	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная 469 квартала, Академический пер., 6	469 кв. Участок т/сети ТК19-д №52 по ул. Булкина	0,057	19	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 469 квартала, Академический пер., 6	469 кв., от фасада д.№ 4 по Лучистому пер. - до фасада д.№2 по Лучистому пер.	0,076	18	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 469 квартала, Академический пер., 6	469 кв., от фасада д.№ 4 по Лучистому пер. - до фасада д.№2 по Лучистому пер.	0,076	18	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 469 квартала, Академический пер., 6	469 кв., Лучистый пер., 4 - Лучистый пер., 4	0,076	14,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 469 квартала, Академический пер., 6	469 кв., Лучистый пер., 4 - Лучистый пер., 4	0,076	14,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 469 квартала, Академический пер., 6	469 кв., тепловой ввод ул. Авроры, 183 от ТК-24	0,057	42	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 469 квартала, Академический пер., 6	469 кв., тепловой ввод ул. Авроры, 185 от ТК-24	0,057	8	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 469 квартала, Академический пер., 6	469 кв., тепловой ввод ул. Авроры, 187 от ТК-24	0,057	61	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 469 квартала, Академический пер., 6	469 кв., тепловой ввод ул. Ивана Булкина, 50 от ТК-19	0,057	25	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 469 квартала, Академический пер., 6	469 кв., тепловой ввод ул. Ивана Булкина, 52 от ТК-19	0,057	25	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 469 квартала, Академический пер., 6	469 кв., тепловой ввод ул. Ивана Булкина, 54 от ТК-12	0,057	44	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 469 квартала, Академический пер., 6	469 кв., тепловой ввод ул. Ивана Булкина, 56 от ТК-12	0,057	7	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 469 квартала, Академический пер., 6	469 кв., тепловой ввод ул. Ивана Булкина, 58 от УВ д. ул. Ивана Булкина. 58	0,057	8	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 469 квартала, Академический пер., 6	469 кв., тепловой ввод ул. Ивана Булкина, 60 от УВ дуп. Ивана Булкина, 60	0,057	25	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 469 квартала, Академический пер., 6	469 кв., тепловой ввод ул. Ивана Буткина, 62 от УВ дуп. Ивана Булкина, 62	0,057	25	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 469 квартала, Академический пер., 6	469 кв., тепловой ввод ул. Ивана Булкина, 64 от УВ дуп. Ивана Булкина, 64	0,057	20	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 469 квартала, Академический пер., 6	469 кв., тепловой ввод пер. Лучистый, 3 от ТК-3	0,057	5	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 469 квартала, Академический пер., 6	469 кв., тепловой ввод пер. Лучистый, 3а от УВ д пер. Лучистый, 3а	0,057	30	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная 469 квартала, Академический пер., 6	469 кв., тепловой ввод пер. Лучистый, 5 от ТК-4	0,057	5	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 469 квартала, Академический пер., 6	469 кв., тепловой ввод пер. лучистый, 7 от ТК-5	0,057	5	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 469 квартала, Академический пер., 6	469 кв., тепловой ввод пер. Академический, 2 от ТК-14	0,057	45	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 469 квартала, Академический пер., 6	469 кв., тепловой ввод пер. Академический, 3 от ТК-21	0,057	21	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 469 квартала, Академический пер., 6	469 кв., тепловой ввод пер. Академический, 1 от ТК-21	0,057	13	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 469 квартала, Академический пер., 6	469 кв., тепловой ввод пер. Академический, 3А от ТК-21	0,057	14	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 469 квартала, Академический пер., 6	469 кв., тепловой ввод пер. Академический, 4 от ТК-14	0,057	9	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 469 квартала, Академический пер., 6	469 кв., тепловой ввод пер. Академический, 5 от ТК-15	0,057	12	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 469 квартала, Академический пер., 6	469 кв., тепловой ввод пер. Академический, 6 от УВ д пер. Академический, 6	0,057	10	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 469 квартала, Академический пер., 6	469 кв., тепловой ввод пер. Академический, 7 от ТК-16	0,057	10	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 469 квартала, Академический пер., 6	469 кв., тепловой ввод пер. Академический, 7а от ТК-17	0,057	21	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 469 квартала, Академический пер., 6	469 кв., тепловой ввод пер. Академический пер, 8 от УВ д пер. Академический, 8	0,057	9	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 469 квартала, Академический пер., 6	469 кв., тепловой ввод пер. Академический, 10 от УВ д пер. Академический, 10	0,057	9	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 469 квартала, Академический пер., 6	469 кв., тепловой ввод пер. Беломорский, 3 от УВ д пер. Беломорский, 3	0,057	11	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 469 квартала, Академический пер., 6	469 кв., тепловой ввод пер. Беломорский, 5 от УВ д пер. Беломорский, 5	0,057	11	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 469 квартала, Академический пер., 6	469 кв., тепловой ввод пер. Беломорский, 7 от УВ д пер. Беломорский, 7	0,057	11	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 469 квартала, Академический пер., 6	469 кв., тепловой ввод пер. Ветлужский, 5 от ТК-20	0,057	75	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 469 квартала, Академический пер., 6	469 кв., тепловой ввод от ТК-23-д. № 187 по ул. Авроры	0,057	61	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 469 квартала, Академический пер., 6	469 кв., тепловой ввод от ТК-23-д. № 183 по ул. Авроры	0,057	42	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная 469 квартала, Академический пер., 6	469 кв., тепловой ввод от ТК-23-д.№ 185 по ул. Авроры	0,057	5	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 469 квартала, Академический пер., 6	469 кв., тепловой ввод от ТК-5-д.№7 по Лучистому пер.	0,057	5	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 469 квартала, Академический пер., 6	469 кв., тепловой ввод от УВ-д.№62 по ул.Булкина	0,057	25	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 469 квартала, Академический пер., 6	469 кв., тепловой ввод от УВ-д.№64 по ул. И. Булкина	0,057	34	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 469 квартала, Академический пер., 6	469 кв., тепловой ввод от УВ-д.№56 по ул. И. Булкина	0,057	11	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 469 квартала, Академический пер., 6	469 кв., тепловой ввод от ТК-14-д.№4 по Академическому пер.	0,057	29	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 469 квартала, Академический пер., 6	469 кв., тепловой ввод от ТК-21-д.№3 по Академическому пер.	0,057	25	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 469 квартала, Академический пер., 6	469 кв., тепловой ввод от ТК-21-д.№3а по Академическому пер.	0,057	18	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 469 квартала, Академический пер., 6	469 кв., тепловой ввод от ТК-14-д.№2 по Академическому пер.	0,057	45	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 527 квартала, ул. Советской Армии, 204а	527 кв., ул. Советской Армии д.204а, Участок т/сети от котельной до разветвления ул. Гастелло, 22	0,159	45	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1997	0	-	95/70
Котельная 527 квартала, ул. Советской Армии, 204а	527 кв., ул. Советской Армии д.204а, Участок т/сети от котельной до разветвления ул. Гастелло, 22	0,159	45	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1997	0	-	95/70
Котельная 527 квартала, ул. Советской Армии, 204а	527 кв., ул. Советской Армии д.204а, Участок т/сети от разветвления ул. Гастелло, 22 до разветвления ул. Тихвинская, 13	0,159	102,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1997	0	-	95/70
Котельная 527 квартала, ул. Советской Армии, 204а	527 кв., ул. Советской Армии д.204а, Участок т/сети от разветвления ул. Гастелло, 22 до разветвления ул. Тихвинская, 13	0,159	102,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1997	0	-	95/70
Котельная 527 квартала, ул. Советской Армии, 204а	527 кв., ул. Советской Армии д.204а, Участок т/сети от разветвления ул. Тихвинская, 13 до ТК-5	0,089	17,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1997	0	-	95/70
Котельная 527 квартала, ул. Советской Армии, 204а	527 кв., ул. Советской Армии д.204а, Участок т/сети от разветвления ул. Тихвинская, 13 до ТК-5	0,089	17,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1997	0	-	95/70
Котельная 527 квартала, ул. Советской Армии, 204а	527 кв., ул. Советской Армии д.204а, Участок т/сети от ТК-5 до ТК-6	0,076	50	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1997	1,3	Суглинок	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная 527 квартала, ул. Советской Армии, 204а	527 кв., ул. Советской Армии д.204а, Участок т/сети от котельной до ТК 3А	0,159	25	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1997	0	-	95/70
Котельная 527 квартала, ул. Советской Армии, 204а	527 кв., ул. Советской Армии д.204а, Участок т/сети от котельной до ТК 3А	0,159	25	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1997	0	-	95/70
Котельная 527 квартала, ул. Советской Армии, 204а	527 кв., ул. Советской Армии д.204а, Участок т/сети от ТК-3 до ТК-4	0,108	130	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1997	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 527 квартала, ул. Советской Армии, 204а	527 кв., ул. Советской Армии д.204а, Участок т/сети от ТК-3А до ТК-1	0,108	50	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1997	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 527 квартала, ул. Советской Армии, 204а	527 кв., ул. Советской Армии д.204а, Участок т/сети от ТК-1 до ТК-2	0,108	30	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1997	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 527 квартала, ул. Советской Армии, 204а	527 кв., ул. Советской Армии д.204а, Участок т/сети от разветвления ул. Гастелло, 22 до разветвления Учебный пер., 20	0,089	7,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1997	0	-	95/70
Котельная 527 квартала, ул. Советской Армии, 204а	527 кв., ул. Советской Армии д.204а, Участок т/сети от разветвления ул. Гастелло, 22 до разветвления Учебный пер., 20	0,089	7,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1997	0	-	95/70
Котельная 527 квартала, ул. Советской Армии, 204а	527 кв., ул. Советской Армии д.204а, Участок т/сети от разветвления Учебный пер., 20 до разветвления ул. Гастелло, 18	0,057	30	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1997	0	-	95/70
Котельная 527 квартала, ул. Советской Армии, 204а	527 кв., ул. Советской Армии д.204а, Участок т/сети от разветвления Учебный пер., 20 до разветвления ул. Гастелло, 18	0,057	30	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1997	0	-	95/70
Котельная 527 квартала, ул. Советской Армии, 204а	527 кв., ул. Советской Армии д.204а, Участок т/сети от ТК-3А до ТК-3	0,108	13	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1997	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 527 квартала, ул. Советской Армии, 204а	527 кв., ул. Советской Армии д.204а, Участок т/сети ул. Тихвинская, 13 от УВ д ул. Тихвинская, 13	0,057	7,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1997	0	-	95/70
Котельная 527 квартала, ул. Советской Армии, 204а	527 кв., ул. Советской Армии д.204а, Участок т/сети ул. Тихвинская, 13 от УВ д ул. Тихвинская, 13	0,057	7,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1997	0	-	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная 527 квартала, ул. Советской Армии, 204а	527 кв., ул. Советской Армии д.204а, Участок т/сети ул. Тихвинская, 15 от УВ д ул. Тихвинская, 15	0,057	7,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1997	0	-	95/70
Котельная 527 квартала, ул. Советской Армии, 204а	527 кв., ул. Советской Армии д.204а, Участок т/сети ул. Тихвинская, 15 от УВ д ул. Тихвинская, 15	0,057	7,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1997	0	-	95/70
Котельная 527 квартала, ул. Советской Армии, 204а	527 кв., ул. Советской Армии д.204а, Участок т/сети ул. Тихвинская, 19 от УВ дул. Тихвинская, 19	0,057	5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1997	0	-	95/70
Котельная 527 квартала, ул. Советской Армии, 204а	527 кв., ул. Советской Армии д.204а, Участок т/сети ул. Тихвинская, 19 от УВ дул. Тихвинская, 19	0,057	5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1997	0	-	95/70
Котельная 527 квартала, ул. Советской Армии, 204а	527 кв., ул. Советской Армии д.204а, Участок т/сети ул. Тихвинская, 21 от УВ дул. Тихвинская, 21	0,057	5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1997	0	-	95/70
Котельная 527 квартала, ул. Советской Армии, 204а	527 кв., ул. Советской Армии д.204а, Участок т/сети ул. Тихвинская, 21 от УВ дул. Тихвинская, 21	0,057	5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1997	0	-	95/70
Котельная 527 квартала, ул. Советской Армии, 204а	527 кв., ул. Советской Армии д.204а, Участок т/сети ул. Тихвинская, 23 от УВ д ул. Тихвинская, 23	0,057	35	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1997	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 527 квартала, ул. Советской Армии, 204а	527 кв., ул. Советской Армии д.204а, Участок т/сети ул. Тихвинская, 25 от ТК-6	0,057	7,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1997	0	-	95/70
Котельная 527 квартала, ул. Советской Армии, 204а	527 кв., ул. Советской Армии д.204а, Участок т/сети ул. Тихвинская, 25 от ТК-6	0,057	7,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1997	0	-	95/70
Котельная 527 квартала, ул. Советской Армии, 204а	527 кв., ул. Советской Армии д.204а, Участок т/сети ул. Тихвинская, 27 от ТК-6	0,057	12,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1997	0	-	95/70
Котельная 527 квартала, ул. Советской Армии, 204а	527 кв., ул. Советской Армии д.204а, Участок т/сети ул. Тихвинская, 27 от ТК-6	0,057	12,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1997	0	-	95/70
Котельная 527 квартала, ул. Советской Армии, 204а	527 кв., ул. Советской Армии д.204а, Участок т/сети ул. Гастелло, 18 от УВ дул. Гастелло, 18	0,057	7,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1997	0	-	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная 527 квартала, ул. Советской Армии, 204а	527 кв., ул. Советской Армии д.204а, Участок т/сети ул. Гастелло, 18 от УВ дул. Гастелло, 18	0,057	7,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1997	0	-	95/70
Котельная 527 квартала, ул. Советской Армии, 204а	527 кв., ул. Советской Армии д.204а, Участок т/сети ул. Гастелло, 20 от УВ д ул. Гастелло, 20	0,057	10	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1997	0	-	95/70
Котельная 527 квартала, ул. Советской Армии, 204а	527 кв., ул. Советской Армии д.204а, Участок т/сети ул. Гастелло, 20 от УВ д ул. Гастелло, 20	0,057	10	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1997	0	-	95/70
Котельная 527 квартала, ул. Советской Армии, 204а	527 кв., ул. Советской Армии д.204а, Участок т/сети ул. Гастелло, 22 от УВ д ул. Гастелло, 22	0,057	3,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1997	0	-	95/70
Котельная 527 квартала, ул. Советской Армии, 204а	527 кв., ул. Советской Армии д.204а, Участок т/сети ул. Гастелло, 22 от УВ д ул. Гастелло, 22	0,057	3,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1997	0	-	95/70
Котельная 527 квартала, ул. Советской Армии, 204а	527 кв., ул. Советской Армии д.204а, Участок т/сети Учебный пер., 18 от УВ д Учебный пер., 18	0,057	10	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1997	0	-	95/70
Котельная 527 квартала, ул. Советской Армии, 204а	527 кв., ул. Советской Армии д.204а, Участок т/сети Учебный пер., 18 от УВ д Учебный пер., 18	0,057	10	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1997	0	-	95/70
Котельная 527 квартала, ул. Советской Армии, 204а	527 кв., ул. Советской Армии д.204а, Участок т/сети Учебный пер., 20 от УВ д Учебный пер., 20	0,057	7,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1997	0	-	95/70
Котельная 527 квартала, ул. Советской Армии, 204а	527 кв., ул. Советской Армии д.204а, Участок т/сети Учебный пер., 20 от УВ д Учебный пер., 20	0,057	7,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1997	0	-	95/70
Котельная 527 квартала, ул. Советской Армии, 204а	527 кв., ул. Советской Армии д.204а, Участок т/сети ул. Советской армии, 200 от ТК-2	0,089	32,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1997	0	-	95/70
Котельная 527 квартала, ул. Советской Армии, 204а	527 кв., ул. Советской Армии д.204а, Участок т/сети ул. Советской армии, 200 от ТК-2	0,089	32,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1997	0	-	95/70
Котельная 527 квартала, ул. Советской Армии, 204а	527 кв., ул. Советской Армии д.204а, Участок т/сети ул. Советской армии, 202 от ТК-2	0,089	10	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1997	0	-	95/70
Котельная 527 квартала, ул. Советской Армии, 204а	527 кв., ул. Советской Армии д.204а, Участок т/сети ул. Советской армии, 202 от ТК-2	0,089	10	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1997	0	-	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная 527 квартала, ул. Советской Армии, 204а	527 кв., ул. Советской Армии д.204а, Участок т/сети ул. Советской армии, 204 от ТК-3	0,089	10	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1997	0	-	95/70
Котельная 527 квартала, ул. Советской Армии, 204а	527 кв., ул. Советской Армии д.204а, Участок т/сети ул. Советской армии, 204 от ТК-3	0,089	10	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1997	0	-	95/70
Котельная 527 квартала, ул. Советской Армии, 204а	527 кв., ул. Советской Армии д.204а, Участок т/сети ул. Советской армии, 206 от ТК-4	0,089	7,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1997	0	-	95/70
Котельная 527 квартала, ул. Советской Армии, 204а	527 кв., ул. Советской Армии д.204а, Участок т/сети ул. Советской армии, 206 от ТК-4	0,089	7,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1997	0	-	95/70
Котельная 527 квартала, ул. Советской Армии, 204а	527 кв., ул. Советской Армии д.204а, Участок т/сети ул. Советской армии, 208 от ТК-4	0,089	32,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1997	0	-	95/70
Котельная 527 квартала, ул. Советской Армии, 204а	527 кв., ул. Советской Армии д.204а, Участок т/сети ул. Советской армии, 208 от ТК-4	0,089	32,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1997	0	-	95/70
Котельная ПЧЛ, Южный проезд, 530а	ПЧЛ, Южный проезд 530а, Участок т/сети от ТК-2 до ТК-3 ул. Бобринская, 47	0,089	25	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1956	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная ПЧЛ, Южный проезд, 530а	ПЧЛ, Южный проезд 530а, Участок т/сети от ТК-2 до ТК-3 ул. Бобринская, 47	0,089	25	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1956	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная ПЧЛ, Южный проезд, 530а	ПЧЛ, Южный проезд 530а, Участок т/сети от ТК-8 до ТК-9 Измайловский пер., 14	0,108	10	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1956	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная ПЧЛ, Южный проезд, 530а	ПЧЛ, Южный проезд 530а, Участок т/сети от ТК-8 до ТК-9 Измайловский пер., 14	0,108	10	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1956	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная ПЧЛ, Южный проезд, 530а	ПЧЛ, Южный проезд 530а, Участок т/сети ГВС от ТК-10 до ТК-11 Измайловский пер., 14	0,089	32,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1956	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная ПЧЛ, Южный проезд, 530а	ПЧЛ, Южный проезд 530а, Участок т/сети ГВС от ТК-10 до ТК-11 Измайловский пер., 14	0,089	32,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1956	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная ПЧЛ, Южный проезд, 530а	ПЧЛ, Южный проезд 530а, Участок т/сети от ТК-10 до ТК-11 Измайловский пер., 14	0,108	24	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1956	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная ПЧЛ, Южный проезд, 530а	ПЧЛ, Южный проезд 530а, Участок т/сети от ТК-10 до ТК-11 Измайловский пер., 14	0,108	24	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1956	0	-	95/70 со срезкой 70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная ПЧЛ, Южный проезд, 530а	ПЧЛ, Южный проезд 530а, Участок т/сети ГВС от Измайловский пер.,2 до ТК-1 О	0,089	7,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1956	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная ПЧЛ, Южный проезд, 530а	ПЧЛ, Южный проезд 530а, Участок т/сети ГВС от Измайловский пер.,2 до ТК-1 О	0,089	7,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1956	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная ПЧЛ, Южный проезд, 530а	ПЧЛ, Южный проезд 530а, Участок т/сети от ТК-8 по подвалу дома Измайловский пер.,2	0,108	27,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1956	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная ПЧЛ, Южный проезд, 530а	ПЧЛ, Южный проезд 530а, Участок т/сети от ТК-8 по подвалу дома Измайловский пер.,2	0,108	27,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1956	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная ПЧЛ, Южный проезд, 530а	ПЧЛ, Южный проезд 530а, Участок т/сети ГВС от ТК-8 по подвалу дома Измайловский пер.,2	0,089	15	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1956	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная ПЧЛ, Южный проезд, 530а	ПЧЛ, Южный проезд 530а, Участок т/сети ГВС от ТК-8 по подвалу дома Измайловский пер.,2	0,089	15	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1956	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная ПЧЛ, Южный проезд, 530а	ПЧЛ, Южный проезд 530а, Участок т/сети ГВС от ТК-8 до Измайловский пер.,2	0,089	5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1956	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная ПЧЛ, Южный проезд, 530а	ПЧЛ, Южный проезд 530а, Участок т/сети ГВС от ТК-8 до Измайловский пер.,2	0,089	5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1956	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная ПЧЛ, Южный проезд, 530а	ПЧЛ, Южный проезд 530а, Участок т/сети от ТК-8 до Измайловский пер.,2	0,159	25	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1956	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная ПЧЛ, Южный проезд, 530а	ПЧЛ, Южный проезд 530а, Участок т/сети ГВС от котельной до ТК-8 Измайловский пер., 2	0,089	30	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1956	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная ПЧЛ, Южный проезд, 530а	ПЧЛ, Южный проезд 530а, Участок т/сети ГВС от котельной до ТК-8 Измайловский пер., 2	0,089	30	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1956	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная ПЧЛ, Южный проезд, 530а	ПЧЛ, Южный проезд 530а, Участок т/сети от врезки на Заводское шоссе, 16 до ТК-8	0,219	303,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1997	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная ПЧЛ, Южный проезд, 530а	ПЧЛ, Южный проезд 530а, Участок т/сети от врезки на Заводское шоссе, 16 до ТК-8	0,219	303,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1997	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная ПЧЛ, Южный проезд, 530а	ПЧЛ, Южный проезд 530а, Участок т/сети от котельной до врезки на Заводское шоссе, 16	0,219	116,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1997	0	-	95/70 со срезкой 70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная ПЧЛ, Южный проезд, 530а	ПЧЛ, Южный проезд 530а, Участок т/сети от котельной до врезки на Заводское шоссе, 16	0,219	116,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1997	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная ПЧЛ, Южный проезд, 530а	ПЧЛ, Южный проезд 530а, Участок т/сети ГВС от ТК-8 до ТК-9 Измайловский пер, 14	0,089	15	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1956	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная ПЧЛ, Южный проезд, 530а	ПЧЛ, Южный проезд 530а, Участок т/сети ГВС от ТК-8 до ТК-9 Измайловский пер, 14	0,089	15	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1956	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная ПЧЛ, Южный проезд, 530а	ПЧЛ, Южный проезд 530а, Участок т/сетиот Южный пр., 142а до ТК-5	0,089	43	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1956	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная ПЧЛ, Южный проезд, 530а	ПЧЛ, Южный проезд 530а, Участок т/сетиот Южный пр., 142а до ТК-5	0,089	43	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1956	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная ПЧЛ, Южный проезд, 530а	ПЧЛ, Южный проезд 530а, Участок т/сети от котельной до перехода на Ду 100 мм Южный пр., 144	0,219	158,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1997	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная ПЧЛ, Южный проезд, 530а	ПЧЛ, Южный проезд 530а, Участок т/сети от котельной до перехода на Ду 100 мм Южный пр., 144	0,219	158,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1997	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная ПЧЛ, Южный проезд, 530а	ПЧЛ, Южный проезд 530а, Участок т/сетиот перехода на Ду 100 мм до врезки на Южный пр., 142а	0,108	109,5	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1956	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная ПЧЛ, Южный проезд, 530а	ПЧЛ, Южный проезд 530а, Участок т/сетипо подвалу дома Южный пр., 142а	0,089	24	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1956	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная ПЧЛ, Южный проезд, 530а	ПЧЛ, Южный проезд 530а, Участок т/сетипо подвалу дома Южный пр., 142а	0,089	24	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1956	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная ПЧЛ, Южный проезд, 530а	ПЧЛ, Южный проезд 530а, Участок т/сети от врезки на Южный пр., 142а до врезки на ТК-4	0,089	125	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1956	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная ПЧЛ, Южный проезд, 530а	ПЧЛ, Южный проезд 530а, Участок т/сети от врезки на Южный пр., 142а до врезки на ТК-4	0,089	125	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1956	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная ПЧЛ, Южный проезд, 530а	ПЧЛ, Южный проезд 530а, Участок т/сетиот врезки на ТК-4 до ТК-4а ул. Русская, 1	0,089	45	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1956	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная ПЧЛ, Южный проезд, 530а	ПЧЛ, Южный проезд 530а, Участок т/сетиот врезки на ТК-4 до ТК-4а ул. Русская, 1	0,089	45	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1956	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная ПЧЛ, Южный проезд, 530а	ПЧЛ, Южный проезд 530а, Участок т/сети от Измайловский пер.,2 до ТК-10	0,108	32,75	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1956	0	-	95/70 со срезкой 70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная ПЧЛ, Южный проезд, 530а	ПЧЛ, Южный проезд 530а, Участок т/сети от Измайловский пер.,2 до ТК-10	0,108	32,75	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1956	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная ПЧЛ, Южный проезд, 530а	ПЧЛ, Южный проезд 530а, Участок т/сетиот ТК-4 до ТК-4а Южный пр., 142	0,089	125	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1956	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная ПЧЛ, Южный проезд, 530а	ПЧЛ, Южный проезд 530а, Участок т/сетиот ТК-4 до ТК-4а Южный пр., 142	0,089	125	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1956	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная ПЧЛ, Южный проезд, 530а	ПЧЛ, Южный проезд 530а, Участок т/сети от врезки на ТК-4 до ул. Витебская, 12	0,089	218,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1956	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная ПЧЛ, Южный проезд, 530а	ПЧЛ, Южный проезд 530а, Участок т/сети от врезки на ТК-4 до ул. Витебская, 12	0,089	218,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1956	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная ПЧЛ, Южный проезд, 530а	ПЧЛ, Южный проезд 530а, Участок т/сети по подвалу дома ул. Витебская, 12	0,089	29	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1956	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная ПЧЛ, Южный проезд, 530а	ПЧЛ, Южный проезд 530а, Участок т/сети по подвалу дома ул. Витебская, 12	0,089	29	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1956	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная ПЧЛ, Южный проезд, 530а	ПЧЛ, Южный проезд 530а, Участок т/сети от ул. Витебская, 12 до ТК-1	0,089	18	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1956	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная ПЧЛ, Южный проезд, 530а	ПЧЛ, Южный проезд 530а, Участок т/сети от ул. Витебская, 12 до ТК-1	0,089	18	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1956	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная ПЧЛ, Южный проезд, 530а	ПЧЛ, Южный проезд 530а, Участок т/сетиот врезки на Южный пр., 142а до Южный пр., 142а	0,089	43	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1956	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная ПЧЛ, Южный проезд, 530а	ПЧЛ, Южный проезд 530а, Участок т/сетиот врезки на Южный пр., 142а до Южный пр., 142а	0,089	43	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1956	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная ПЧЛ, Южный проезд, 530а	ПЧЛ, Южный проезд 530а, Участок т/сети от ТК-1 до ТК-2 ул. Бобруская, 49	0,089	25	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1956	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная ПЧЛ, Южный проезд, 530а	ПЧЛ, Южный проезд 530а, Участок т/сети от ТК-1 до ТК-2 ул. Бобруская, 49	0,089	25	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1956	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная ПЧЛ, Южный проезд, 530а	ПЧЛ, Южный проезд 530а, Участок т/сети тепловой ввод ТК-6	0,114	12	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1988	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная ПЧЛ, Южный проезд, 530а	ПЧЛ, Южный проезд 530а, Участок т/сети УВ-д№ 142а по ул.Южный пр.	0,057	3	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1956	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная ПЧЛ, Южный проезд, 530а	ПЧЛ, Южный проезд 530а, Участок т/сетиТК-1-д№12 по ул. Витебская	0,089	15	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1956	0	-	95/70 со срезкой 70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная ПЧЛ, Южный проезд, 530а	ПЧЛ, Южный проезд 530а, Участок т/сети ТК-1-д№12 по ул. Витебская	0,089	15	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1956	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная ПЧЛ, Южный проезд, 530а	ПЧЛ, Южный проезд 530а, Участок т/сети от Измайловский 2до УТ1,до Измайловский пер.14	0,108	175	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1956	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная ПЧЛ, Южный проезд, 530а	ПЧЛ, Южный проезд 530а, Участок т/сети от Измайловский 2до УТ1,до Измайловский пер.14	0,108	175	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1956	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная ПЧЛ, Южный проезд, 530а	ПЧЛ, Южный проезд 530а, Участок т/сетиот Измайловский пер.2,до УТ-2,до Измайловский пер.14	0,108	175	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1956	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная ПЧЛ, Южный проезд, 530а	ПЧЛ, Южный проезд 530а, Участок т/сетиот Измайловский пер.2,до УТ-2,до Измайловский пер.14	0,108	175	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1956	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная ПЧЛ, Южный проезд, 530а	ПЧЛ, Южный проезд 530а, Участок т/сети Измайловский пер.14 от ТК-11	0,089	45	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1956	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная ПЧЛ, Южный проезд, 530а	ПЧЛ, Южный проезд 530а, Участок т/сети Измайловский пер.14 от ТК-11	0,089	45	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1956	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная ПЧЛ, Южный проезд, 530а	ПЧЛ, Южный проезд 530а, Участок т/сетиот Южный пр. 224 - до Южный пр. 226	0,089	43	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1956	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная ПЧЛ, Южный проезд, 530а	ПЧЛ, Южный проезд 530а, Участок т/сетиот Южный пр. 224 - до Южный пр. 226	0,089	43	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1956	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная ПЧЛ, Южный проезд, 530а	ПЧЛ, Южный проезд 530а, Участок т/сети тепловой ввод ул. Крейсерная, 17 от ТК-3	0,057	27	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1956	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная ПЧЛ, Южный проезд, 530а	ПЧЛ, Южный проезд 530а, Участок т/сети тепловой ввод ул. Бобруйская, 47 от ТК-3	0,057	10	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1956	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная ПЧЛ, Южный проезд, 530а	ПЧЛ, Южный проезд 530а, Участок т/сети тепловой ввод ул. Бобруйская, 49 от ТК-2	0,057	30	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1956	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная ПЧЛ, Южный проезд, 530а	ПЧЛ, Южный проезд 530а, Участок т/сети тепловой ввод ул. Бобруйская, 51 от ТК-1	0,057	30	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1956	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная ПЧЛ, Южный проезд, 530а	ПЧЛ, Южный проезд 530а, Участок т/сети тепловой ввод Южный проезд, 224,266	0,076	48	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1956	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная ПЧЛ, Южный проезд, 530а	ПЧЛ, Южный проезд 530а, Участок т/сети тепловой ввод Измайловский пер.,2	0,108	34	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1956	0	-	95/70 со срезкой 70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная ПЧЛ, Южный проезд, 530а	ПЧЛ, Южный проезд 530а, Участок т/сети тепловой ввод Измайловский пер., 2	0,108	34	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1956	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная ПЧЛ, Южный проезд, 530а	ПЧЛ, Южный проезд 530а, Участок т/сети тепловой ввод ул. Русская, 1 от ТК-4	0,057	16	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1956	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная ПЧЛ, Южный проезд, 530а	ПЧЛ, Южный проезд 530а, Участок т/сети тепловой ввод пер. Магилевский, 3а от ТК-5	0,057	20	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1956	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная ПЧЛ, Южный проезд, 530а	ПЧЛ, Южный проезд 530а, Участок т/сети тепловой ввод Южный пр., 142 от ТК-4а	0,057	12	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1956	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная ПЧЛ, Южный проезд, 530а	ПЧЛ, Южный проезд 530а, Участок т/сети тепловой ввод Южный пр., 144 от ТК-5	0,057	18	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1956	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная ПЧЛ, Южный проезд, 530а	ПЧЛ, Южный проезд 530а, Участок т/сети тепловой ввод	0,057	9	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1956	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная ПЧЛ, Южный проезд, 530а	ПЧЛ, Южный проезд 530а, Участок т/сети тепловой ввод	0,057	15	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1956	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная ПЧЛ, Южный проезд, 530а	ПЧЛ, Южный проезд 530а, Участок т/сети тепловой ввод	0,057	9	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1956	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная ПЧЛ, Южный проезд, 530а	ПЧЛ, Южный проезд 530а, Участок т/сети тепловой ввод	0,057	15	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1956	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная ПЧЛ, Южный проезд, 530а	ПЧЛ, Южный проезд 530а, Участок т/сети тепловой ввод Заводское шоссе, 16	0,089	122,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1956	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная ПЧЛ, Южный проезд, 530а	ПЧЛ, Южный проезд 530а, Участок т/сети тепловой ввод Заводское шоссе, 16	0,089	122,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1956	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная 751 квартала, ул. Юбилейная, 6б	751 кв., Участок т/сети от котельной до ТК-1	0,273	29	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1971	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 751 квартала, ул. Юбилейная, 6б	751 кв. Участок т/сети от ТК-1 до ТК-2	0,273	54	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1971	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 751 квартала, ул. Юбилейная, 6б	751 кв. Участок т/сети от ТК-2 до ТК-3	0,273	70	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1971	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 751 квартала, ул. Юбилейная, 6б	751 кв. Участок т/сети от ТК-3 до ТК-4	0,159	101	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1971	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 751 квартала, ул. Юбилейная, 6б	751 кв. Участок т/сети от ТК-4 до ТК-5	0,108	63	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1972	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 751 квартала, ул. Юбилейная, 6б	751 кв. Участок т/сети от ТК-3 до ТК-6	0,219	32	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1971	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 751 квартала, ул. Юбилейная, 6б	751 кв. Участок т/сети от ТК-6 до ТК-6а	0,159	16	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1971	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная 751 квартала, ул. Юбилейная, 6б	751 кв. Участок т/сети от ТК-6а до ТК-7	0,159	76	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1971	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 751 квартала, ул. Юбилейная, 6б	751 кв. Участок т/сети от ТК-7 до ТК-8	0,108	96	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1972	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 751 квартала, ул. Юбилейная, 6б	751 кв. Участок т/сети от ТК-7 до ТК-9	0,108	91	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1972	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 751 квартала, ул. Юбилейная, 6б	751 кв. тепловая сеть	0,108	657	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1972	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 751 квартала, ул. Юбилейная, 6б	751 кв. Участок т/сети от ТК 6 до ул. Теннисная, 23	0,057	33	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1971	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 751 квартала, ул. Юбилейная, 6б	751 кв. Участок т/сети от ТК-1 до ул. Юбилейная, 2	0,108	6	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1972	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 751 квартала, ул. Юбилейная, 6б	751 кв. Участок т/сети от ТК-1 до ул. Юбилейная, 3	0,108	6	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1972	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 751 квартала, ул. Юбилейная, 6б	751 кв. Участок т/сети от ТК-5 ДО ул. Металл исто в, 6	0,108	15	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1972	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 751 квартала, ул. Юбилейная, 6б	751 кв. Участок т/сети от ТК-9 ДО ул. Теннисная, 13	0,089	25	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1971	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 751 квартала, ул. Юбилейная, 6б	751 кв. Участок т/сети от ТК-9 ДО ул. Теннисная, 15	0,089	7	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1971	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 751 квартала, ул. Юбилейная, 6б	751 кв. Участок т/сети от ТК-6 до ул. Теннисная, 16/ 4	0,076	24	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1971	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 751 квартала, ул. Юбилейная, 6б	751 кв. Участок т/сети от ТК-8 ДО ул. Теннисная, 17	0,076	14	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1971	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 751 квартала, ул. Юбилейная, 6б	751 кв. Участок т/сети от ТК-8 ДО ул. Теннисная, 19	0,108	12	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1972	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 751 квартала, ул. Юбилейная, 6б	751 кв. Участок т/сети от ТК-8 ДО ул. Теннисная, 21	0,108	28	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1972	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 751 квартала, ул. Юбилейная, 6б	751 кв. Участок т/сети от ТК-1 ДО ул. Юбилейная, 9	0,108	22	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1972	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная ОАО "Самаравтормет", ул. Гродненская, 17	ОАО "Самаравтормет" Гродненская, 17, Участок т/сети ТК-1-ТК-1, от ТК-4 до ТК-5	0,076	66	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1954	1,3	Суглинок	95/70
Котельная ОАО "Самаравтормет", ул. Гродненская, 17	ОАО "Самаравтормет" ул.Гродненская, д. 17, ТК-5 - ТК-6	0,057	65,6	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1954	1,3	Суглинок	95/70
Котельная ОАО "Самаравтормет", ул. Гродненская, 17	ОАО "Самаравтормет" ул.Гродненская, д.17 от ТК-2 до пос. Вторчермет, 2	0,057	11,4	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1954	1,3	Суглинок	95/70
Котельная ОАО "Самаравтормет", ул. Гродненская, 17	ОАО "Самаравтормет" ул.Гродненская, д.17, от ТК-3 до пос. Вторчермет, 3	0,057	6,4	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1954	1,3	Суглинок	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная ОАО "Самаравтормет", ул. Гродненская, 17	ОАО "Самаравтормет" ул.Гродненская, д.17 от ТК-4 до пос. Вторчермет, 4	0,057	7,2	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1954	1,3	Суглинок	95/70
Котельная ОАО "Самаравтормет", ул. Гродненская, 17	ОАО "Самаравтормет" ул.Гродненская, д.17 от ТК-1 до пос. Вторчермет, 1	0,057	33,4	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1954	1,3	Суглинок	95/70
Котельная ОАО "Самаравтормет", ул. Гродненская, 17	ОАО "Самаравтормет" ул.Гродненская, д.17 от ТК-5 до пос. Вторчермет, 5	0,057	5,2	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1954	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 5-й пос. Киркомбината	кот. 5-й пос. Киркомбината д.11, Участок т/сети от котельной до ТК-1	0,076	41	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1985	0	-	95/70
Котельная 5-й пос. Киркомбината	кот. 5-й пос. Киркомбината д.11, Участок т/сети от котельной до ТК-1	0,076	41	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1985	0	-	95/70
Котельная 5-й пос. Киркомбината	кот. 5-й пос. Киркомбината д.11, Участок т/сети от ТК-1 до д.№6	0,057	19,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1972	0	-	95/70
Котельная 5-й пос. Киркомбината	кот. 5-й пос. Киркомбината д.11, Участок т/сети от ТК-1 до д.№6	0,057	19,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1972	0	-	95/70
Котельная 5-й пос. Киркомбината	кот. 5-й пос. Киркомбината д.11, Участок т/сети от дома №6 до дома №7	0,057	3	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1972	0	-	95/70
Котельная 5-й пос. Киркомбината	кот. 5-й пос. Киркомбината д.11, Участок т/сети от дома №6 до дома №7	0,057	3	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1972	0	-	95/70
Котельная 5-й пос. Киркомбината	кот. 5-й пос. Киркомбината д.11, Участок т/сети от дома №7 до дома № 1	0,057	28,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1972	0	-	95/70
Котельная 5-й пос. Киркомбината	кот. 5-й пос. Киркомбината д.11, Участок т/сети от дома №7 до дома № 1	0,057	28,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1972	0	-	95/70
Котельная 5-й пос. Киркомбината	кот. 5-й пос. Киркомбината д.11, Участок т/сети от ТК-1 ДО д.№7	0,057	11,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1972	0	-	95/70
Котельная 5-й пос. Киркомбината	кот. 5-й пос. Киркомбината д.11, Участок т/сети от ТК-1 ДО д.№7	0,057	11,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1972	0	-	95/70
Котельная 5-й пос. Киркомбината	кот. 5-й пос. Киркомбината д.11, Участок т/сети от дома №7 до дома №3	0,057	44	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1972	0	-	95/70
Котельная 5-й пос. Киркомбината	кот. 5-й пос. Киркомбината д.11, Участок т/сети от дома №7 до дома №3	0,057	44	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1972	0	-	95/70
Котельная 5-й пос. Киркомбината	кот. 5-й пос. Киркомбината д.11, тепловая сеть	0,108	55	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1985	0	-	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная 5-й пос. Киркомбината	кот. 5-й пос. Киркомбината д.11, тепловая сеть	0,108	55	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1985	0	-	95/70
Котельная 5-й пос. Киркомбината	кот. 5-й пос. Киркомбината д.11, тепловая сеть	0,076	100	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1985	0	-	95/70
Котельная 5-й пос. Киркомбината	кот. 5-й пос. Киркомбината д.11, тепловая сеть	0,076	100	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1985	0	-	95/70
Котельная 5-й пос. Киркомбината	кот. 5-й пос. Киркомбината д.11, тепловая сеть	0,057	100	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1972	0	-	95/70
Котельная 5-й пос. Киркомбината	кот. 5-й пос. Киркомбината д.11, тепловая сеть	0,057	100	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1972	0	-	95/70
Котельная 5-й пос. Киркомбината	кот. 5-й пос. Киркомбината д.11, тепловая сеть	0,038	160	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1985	0	-	95/70
Котельная 5-й пос. Киркомбината	кот. 5-й пос. Киркомбината д.11, тепловая сеть	0,038	160	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1985	0	-	95/70
Котельная 5-й пос. Киркомбината	кот. 5-й пос. Киркомбината д.11, Участок т/сети	0,076	5,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1985	0	-	95/70
Котельная 5-й пос. Киркомбината	кот. 5-й пос. Киркомбината д.11, Участок т/сети	0,076	5,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1985	0	-	95/70
Котельная 5-й пос. Киркомбината	кот. 5-й пос. Киркомбината д.11, Участок т/сети	0,108	56,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1985	0	-	95/70
Котельная 5-й пос. Киркомбината	кот. 5-й пос. Киркомбината д.11, Участок т/сети	0,108	56,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1985	0	-	95/70
Котельная 5-й пос. Киркомбината	кот. 5-й пос. Киркомбината д.11, Участок т/сети	0,057	14	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1972	0	-	95/70
Котельная 5-й пос. Киркомбината	кот. 5-й пос. Киркомбината д.11, Участок т/сети	0,057	14	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1972	0	-	95/70
Котельная 5-й пос. Киркомбината	кот. 5-й пос. Киркомбината д.11, тепловой ввод 5-й пос. Киркомбината № 11	0,089	6	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1985	0	-	95/70
Котельная 5-й пос. Киркомбината	кот. 5-й пос. Киркомбината д.11, тепловой ввод 5-й пос. Киркомбината № 11	0,089	6	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1985	0	-	95/70
Котельная 5-й пос. Киркомбината	кот. 5-й пос. Киркомбината д.11, тепловой ввод 5-й пос. Киркомбината №1	0,057	5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1972	0	-	95/70
Котельная 5-й пос. Киркомбината	кот. 5-й пос. Киркомбината д.11, тепловой ввод 5-й пос. Киркомбината №1	0,057	5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1972	0	-	95/70
Котельная 5-й пос. Киркомбината	кот. 5-й пос. Киркомбината д.11, тепловой ввод 5-й пос. Киркомбината №7а	0,038	7	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1985	0	-	95/70
Котельная 5-й пос. Киркомбината	кот. 5-й пос. Киркомбината д.11, тепловой ввод 5-й пос. Киркомбината №7а	0,038	7	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1985	0	-	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная 5-й пос. Киркомбината	кот. 5-й пос. Киркомбината д.11, тепловой ввод 5-й пос. Киркомбината №6	0,038	15	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1985	0	-	95/70
Котельная 5-й пос. Киркомбината	кот. 5-й пос. Киркомбината д.11, тепловой ввод 5-й пос. Киркомбината №6	0,038	15	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1985	0	-	95/70
Котельная 5-й пос. Киркомбината	кот. 5-й пос. Киркомбината д.11, тепловой ввод 5-й пос. Киркомбината №7	0,038	3	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1985	0	-	95/70
Котельная 5-й пос. Киркомбината	кот. 5-й пос. Киркомбината д.11, тепловой ввод 5-й пос. Киркомбината №7	0,038	3	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1985	0	-	95/70
Котельная 5-й пос. Киркомбината	кот. 5-й пос. Киркомбината д.11, тепловой ввод 5-й пос. Киркомбината №3	0,038	45	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1985	0	-	95/70
Котельная 5-й пос. Киркомбината	кот. 5-й пос. Киркомбината д.11, тепловой ввод 5-й пос. Киркомбината №3	0,038	45	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1985	0	-	95/70
Котельная 5-й пос. Киркомбината	кот. 5-й пос. Киркомбината д.11, тепловой ввод 5-й пос. Киркомбината № 6	0,038	3	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1985	0	-	95/70
Котельная 5-й пос. Киркомбината	кот. 5-й пос. Киркомбината д.11, тепловой ввод 5-й пос. Киркомбината № 6	0,038	3	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1985	0	-	95/70
Котельная 5-й пос. Киркомбината	кот. 5-й пос. Киркомбината д.11, тепловой ввод 5-й пос. Киркомбината № 6а	0,038	3	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1985	0	-	95/70
Котельная 5-й пос. Киркомбината	кот. 5-й пос. Киркомбината д.11, тепловой ввод 5-й пос. Киркомбината № 6а	0,038	3	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1985	0	-	95/70
Котельная 5-й пос. Киркомбината	кот. 5-й пос. Киркомбината д.11, тепловой ввод 5-й пос. Киркомбината	0,038	6	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1985	0	-	95/70
Котельная 5-й пос. Киркомбината	кот. 5-й пос. Киркомбината д.11, тепловой ввод 5-й пос. Киркомбината	0,038	6	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1985	0	-	95/70
Котельная 5-й пос. Киркомбината	кот. 5-й пос. Киркомбината д.11, Участок т/сетиКиркомбинат, тепловой ввод 5-й пос. Киркомбината	0,038	7	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1985	0	-	95/70
Котельная 5-й пос. Киркомбината	кот. 5-й пос. Киркомбината д.11, Участок т/сетиКиркомбинат, тепловой ввод 5-й пос. Киркомбината	0,038	7	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1985	0	-	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная 610 квартала, ул. Средне-Садовая, 34а	610 кв.,тепловая трасса ул. Средне-Садовая	0,108	606	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1964	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 610 квартала, ул. Средне-Садовая, 34а	610 кв.,тепловая трасса ул. Средне-Садовая	0,108	380	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1964	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 610 квартала, ул. Средне-Садовая, 34а	610 кв.,от дома ул. Вольская, 17 до дома ул. Вольская, 19	0,159	25	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1963	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 610 квартала, ул. Средне-Садовая, 34а	610 кв.,по подвалу дома ул. Вольская, 19	0,159	48	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1963	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 610 квартала, ул. Средне-Садовая, 34а	610 кв.,от дома ул. Вольская, 19 до дома ул. Вольская, 21	0,159	15	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1963	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 610 квартала, ул. Средне-Садовая, 34а	610 кв.,по подвалу дома ул. Вольская, 21	0,159	53	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1963	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 610 квартала, ул. Средне-Садовая, 34а	610 кв.,от дома ул. Вольская, 21 до ТК-8	0,108	49	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1964	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 610 квартала, ул. Средне-Садовая, 34а	610 кв.,от ТК-9 до дома пер. Приволжский, 15	0,159	15	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1963	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 610 квартала, ул. Средне-Садовая, 34а	610 кв.,от котельной до ТК-9	0,159	74	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1963	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 610 квартала, ул. Средне-Садовая, 34а	610 кв.,по подвалу дома ул. Вольская, 17	0,159	75	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1963	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 610 квартала, ул. Средне-Садовая, 34а	610 кв.,от дома пер. Приволжский, 15 до ТК-10	0,159	8	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1963	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 610 квартала, ул. Средне-Садовая, 34а	610 кв.,по подвалу дома ул. Средне-Садовая, 51	0,159	25	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1963	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 610 квартала, ул. Средне-Садовая, 34а	610 кв.,от ТК-7 до дома ул. Средне-Садовая, 51	0,219	135	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1962	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 610 квартала, ул. Средне-Садовая, 34а	610 кв.,от ТК-6 до ТК-7 ул. Средне-Садовая, 36	0,273	45	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1960	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 610 квартала, ул. Средне-Садовая, 34а	610 кв.,от ТК-1 до ТК-6 ул. Средне-Садовая, 34а	0,273	50	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1960	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 610 квартала, ул. Средне-Садовая, 34а	610 кв.,от ТК-4 до ТК-5 ул. Вольская, 15	0,108	28	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1964	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 610 квартала, ул. Средне-Садовая, 34а	610 кв.,от ТК-3 до ТК-4 ул. Вольская, 15а	0,159	40	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1963	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 610 квартала, ул. Средне-Садовая, 34а	610 кв.,от котельной до ТК-1 ул. Средне-Садовая, 34а	0,273	16	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1960	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 610 квартала, ул. Средне-Садовая, 34а	610 кв.,от ТК-2 до ТК-3 ул. Вольская, 15а	0,159	65	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1963	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 610 квартала, ул. Средне-Садовая, 34а	610 кв.,от дома ул. Средне-Садовая, 51 до дома ул. Вольская, 17	0,159	14	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1963	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 610 квартала, ул. Средне-Садовая, 34а	610 кв.,от ТК-1 до ТК-2 ул. Средне-Садовая, 36	0,159	15	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1963	1,3	Суглинок	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная 610 квартала, ул. Средне-Садовая, 34а	610 кв., по подвалу дома пер. Приволжский, 15	0,159	25	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1963	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 610 квартала, ул. Средне-Садовая, 34а	610 кв., УВ-д № 17 по ул. Вольской	0,089	2	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1962	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 610 квартала, ул. Средне-Садовая, 34а	610 кв., УВ-д №19 по ул. Вольской	0,108	20	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1964	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 610 квартала, ул. Средне-Садовая, 34а	610 кв., УВ-д №21 по ул. Вольской	0,108	2	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1964	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 610 квартала, ул. Средне-Садовая, 34а	610 кв., УВ-д №51 по ул. Ср. Садовая	0,089	3	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1962	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 610 квартала, ул. Средне-Садовая, 34а	610 кв., 22 Партсъезда, 3 3	0,108	64	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1964	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 610 квартала, ул. Средне-Садовая, 34а	610 кв., от дома ул. Вольская, 11 до дома ул. Вольская, 9	0,089	17	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1962	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 610 квартала, ул. Средне-Садовая, 34а	610 кв., ул. Вольская, 11 от ТК-1 О	0,089	82	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1962	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 610 квартала, ул. Средне-Садовая, 34а	610 кв., ул. Вольская, 15 от ТК-5	0,089	6	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1962	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 610 квартала, ул. Средне-Садовая, 34а	610 кв., ул. Вольская, 15а от ТК-4	0,089	14	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1962	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 610 квартала, ул. Средне-Садовая, 34а	610 кв., ул. Вольская, 23 от ТК-8	0,089	13	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1962	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 610 квартала, ул. Средне-Садовая, 34а	610 кв., ул. Вольская, 25 от ТК-8	0,089	43	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1962	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 610 квартала, ул. Средне-Садовая, 34а	610 кв., ул. Средне-Садовая, 34 от ТК-7	0,089	22	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1962	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 610 квартала, ул. Средне-Садовая, 34а	610 кв., ул. Средне-Садовая, 34а от ТК-6	0,089	30	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1962	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 610 квартала, ул. Средне-Садовая, 34а	610 кв., ул. Средне-Садовая, 36 от ТК-7	0,089	19	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1962	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 610 квартала, ул. Средне-Садовая, 34а	610 кв., ул. Средне-Садовая, 38 от ТК-5	0,089	45	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1962	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 610 квартала, ул. Средне-Садовая, 34а	610 кв., тепловой ввод	0,089	58	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1962	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 610 квартала, ул. Средне-Садовая, 34а	610 кв., тепловой ввод	0,108	78	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1964	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 610 квартала, ул. Средне-Садовая, 34а	610 кв., тепловой ввод	0,076	5	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1960	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 610 квартала, ул. Средне-Садовая, 34а	610 кв., тепловой ввод	0,108	14	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1964	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 610 квартала, ул. Средне-Садовая, 34а	610 кв., тепловой ввод	0,108	45	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1964	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 610 квартала, ул. Средне-Садовая, 34а	610 кв., тепловой ввод	0,089	45	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1962	1,3	Суглинок	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная 610 квартала, ул. Средне-Садовая, 34а	610 кв.,тепловой ввод	0,089	32	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1962	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 610 квартала, ул. Средне-Садовая, 34а	610 кв.,тепловой ввод	0,089	32	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1962	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 610 квартала, ул. Средне-Садовая, 34а	610 кв.,тепловой ввод	0,089	38	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1962	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 586 квартала, ул. Победы, 10а	586 кв., Участок т/сети от ТК-1 до ТК-4	0,057	234	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1988	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 586 квартала, ул. Победы, 10а	586 кв., Участок т/сети от ТК-6 до ТК-10	0,108	15	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1972	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 586 квартала, ул. Победы, 10а	586 кв., Участок т/сети от ул. Победы, 46 от ТК-9	0,108	10	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1972	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 586 квартала, ул. Победы, 10а	586 кв., Участок т/сети по подвалу дома ул. Победы, 46	0,108	29	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1972	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная 586 квартала, ул. Победы, 10а	586 кв., Участок т/сети по подвалу дома ул. Победы, 46	0,108	29	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1972	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная 586 квартала, ул. Победы, 10а	586 кв., Участок т/сети от ТК-8 до ул. Победы, 46	0,159	9	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1972	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная 586 квартала, ул. Победы, 10а	586 кв., Участок т/сети от ТК-8 до ул. Победы, 46	0,159	9	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1972	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная 586 квартала, ул. Победы, 10а	586 кв., Участок т/сети от ул. Победы, 4а до ТК-8	0,159	12,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1972	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная 586 квартала, ул. Победы, 10а	586 кв., Участок т/сети от ул. Победы, 4а до ТК-8	0,159	12,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1972	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная 586 квартала, ул. Победы, 10а	586 кв., Участок т/сети от ТК-6 до ТК-7	0,219	152	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1972	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 586 квартала, ул. Победы, 10а	586 кв., Участок т/сети от ТК-1 до ул. Победы, 4а	0,219	38	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1972	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 586 квартала, ул. Победы, 10а	586 кв., Участок т/сети ГВС от котельной до ТК-4	0,057	29	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1988	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 586 квартала, ул. Победы, 10а	586 кв., Участок т/сети от ТК-10 до ТК-11	0,108	26	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1977	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 586 квартала, ул. Победы, 10а	586 кв., Участок т/сети от ул. Дыбенко, 159 до ТК-1	0,108	62	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1977	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 586 квартала, ул. Победы, 10а	586 кв., Участок т/сети по подвалу дома ул. Дыбенко, 159	0,108	25	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1977	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная 586 квартала, ул. Победы, 10а	586 кв., Участок т/сети по подвалу дома ул. Дыбенко, 159	0,108	25	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1977	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная 586 квартала, ул. Победы, 10а	586 кв., Участок т/сети от ТК-2 до дома ул. Дыбенко, 159	0,108	16	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1977	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 586 квартала, ул. Победы, 10а	586 кв., Участок т/сети от ТК-3 до ТК-2	0,159	136	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1977	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 586 квартала, ул. Победы, 10а	586 кв., Участок т/сети от места врезки на "Роддом" до ТК-3	0,159	8	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1977	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная 586 квартала, ул. Победы, 10а	586 кв., Участок т/сети от 1-й Безымянный пер., 14 до врезки на "Роддом"	0,159	26	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1977	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 586 квартала, ул. Победы, 10а	586 кв., Участок т/сети по подвалу дома 1-й Безымянный пер, 14	0,159	7,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1977	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная 586 квартала, ул. Победы, 10а	586 кв., Участок т/сети по подвалу дома 1-й Безымянный пер, 14	0,159	7,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1977	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная 586 квартала, ул. Победы, 10а	586 кв., Участок т/сети от котельной до 1-й Безымянный пер., 14	0,159	35,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1977	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная 586 квартала, ул. Победы, 10а	586 кв., Участок т/сети от котельной до 1-й Безымянный пер., 14	0,159	35,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1977	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная 586 квартала, ул. Победы, 10а	586 кв., Участок т/сети по подвалу дома ул. Победы, 4а	0,219	31	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1977	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 586 квартала, ул. Победы, 10а	586 кв., Участок т/сети от котельной до ТК-6	0,219	50	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1977	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная 586 квартала, ул. Победы, 10а	586 кв., Участок т/сети от котельной до ТК-6	0,219	50	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1977	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная 586 квартала, ул. Победы, 10а	586 кв., Участок т/сети ТК-д№157 по ул. Дыбенко	0,108	10	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1977	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная 586 квартала, ул. Победы, 10а	586 кв., Участок т/сети ТК-д№157 по ул. Дыбенко	0,108	10	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1977	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная 586 квартала, ул. Победы, 10а	586 кв., Участок т/сети ТК-д№159 по ул. Дыбенко	0,076	38	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1962	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 586 квартала, ул. Победы, 10а	586 кв., Участок т/сети ТК-6-д№86 по ул. Победы	0,076	21	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1962	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 586 квартала, ул. Победы, 10а	586 кв., тепловой ввод ул. Дыбенко, 157 от ТК-1	0,108	4	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1977	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная 586 квартала, ул. Победы, 10а	586 кв., тепловой ввод ул. Дыбенко, 157 от ТК-1	0,108	4	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1977	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная 586 квартала, ул. Победы, 10а	586 кв., тепловой ввод ул. Дыбенко, 159	0,076	38	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1962	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 586 квартала, ул. Победы, 10а	586 кв., тепловой ввод ул. Победы, 86	0,108	2,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1977	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная 586 квартала, ул. Победы, 10а	586 кв., тепловой ввод ул. Победы, 86	0,108	2,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1977	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная 586 квартала, ул. Победы, 10а	586 кв., тепловой ввод ул. Победы, 4а	0,108	1	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1977	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная 586 квартала, ул. Победы, 10а	586 кв., тепловой ввод ул. Победы, 4а	0,108	1	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1977	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная 586 квартала, ул. Победы, 10а	586 кв., тепловой ввод кл. Победы, 46	0,108	1	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1977	0	-	95/70 со срезкой 70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная 586 квартала, ул. Победы, 10а	586 кв., тепловой ввод кл. Победы, 46	0,108	1	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1977	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная 588 квартала, Первый Безымянный пер., 7а	588 кв., Участок т/сети от ТК-8 до ТК-9 ул. Победы, 14	0,114	53	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1960	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 588 квартала, Первый Безымянный пер., 7а	588 кв., т/с кв.588	0,108	893	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 588 квартала, Первый Безымянный пер., 7а	588 кв., т/с кв.588	0,108	151	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 588 квартала, Первый Безымянный пер., 7а	588 кв., Участок т/сети от котельной до ТК-1а ГВС 1-й Безымянный пер., 7	0,057	12	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1960	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 588 квартала, Первый Безымянный пер., 7а	588 кв., Участок т/сети от ТК-1а до ТК-12 1-й Безымянный пер., 5	0,273	74	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1960	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 588 квартала, Первый Безымянный пер., 7а	588 кв., Участок т/сети от ТК-12 до ТК-11 1-й Безымянный пер., 7	0,273	25	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1960	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 588 квартала, Первый Безымянный пер., 7а	588 кв., Участок т/сети от ТК-11 до дома ул. Победы, 14а	0,273	26	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1960	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 588 квартала, Первый Безымянный пер., 7а	588 кв., Участок т/сети от ТК-9 до ТК-10 ул. Победы, 16	0,114	47	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1960	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 588 квартала, Первый Безымянный пер., 7а	588 кв., Участок т/сети по подвалу дома ул. Победы, 14а	0,273	18	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1960	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 588 квартала, Первый Безымянный пер., 7а	588 кв., Участок т/сети от котельной до ТК-1а ГВС 1-й Безымянный пер., 7	0,273	12	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1960	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 588 квартала, Первый Безымянный пер., 7а	588 кв., Участок т/сети от дома ул.Победы, 14а до ТК-7	0,159	26	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1960	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная 588 квартала, Первый Безымянный пер., 7а	588 кв., Участок т/сети от дома ул.Победы, 14а до ТК-7	0,159	26	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1960	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная 588 квартала, Первый Безымянный пер., 7а	588 кв., Участок т/сети от ТК-7 до ТК-8 ул. Победы, 16а	0,114	20	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1960	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 588 квартала, Первый Безымянный пер., 7а	588 кв., Участок т/сети от ТК-5б до ТК-6 2-ой Безымянный пер., 5	0,089	40	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная 588 квартала, Первый Безымянный пер., 7а	588 кв., Участок т/сети от ТК-5а до ТК-5б 2-ой Безымянный пер., 2	0,089	20	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 588 квартала, Первый Безымянный пер., 7а	588 кв., Участок т/сети от ТК-5 до ТК-5а 2-й Безымянный пер., 2	0,089	64	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 588 квартала, Первый Безымянный пер., 7а	588 кв., Участок т/сети от ТК-4а до ТК-5 2-й Безымянный пер., 2	0,108	102	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 588 квартала, Первый Безымянный пер., 7а	588 кв., Участок т/сети от ТК-4 до ТК-4а 2-й Безымянный пер., 1	0,125	21	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1960	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 588 квартала, Первый Безымянный пер., 7а	588 кв., Участок т/сети от ТК-3 до ТК-4 2-й Безымянный пер., 3	0,125	26	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1960	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 588 квартала, Первый Безымянный пер., 7а	588 кв., Участок т/сети от ТК-2 до ТК-3 1-й Безымянный пер., 11	0,159	27,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1960	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная 588 квартала, Первый Безымянный пер., 7а	588 кв., Участок т/сети от ТК-2 до ТК-3 1-й Безымянный пер., 11	0,159	27,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1960	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная 588 квартала, Первый Безымянный пер., 7а	588 кв., Участок т/сети от ТК-1 до ТК-2 1-й Безымянный пер., 9	0,159	33	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1960	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 588 квартала, Первый Безымянный пер., 7а	588 кв., Участок т/сети от котельной до ТК-1 1-й Безымянный пер., 7а	0,219	6	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1960	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 588 квартала, Первый Безымянный пер., 7а	588 кв., Участок т/сети от ТК-1 до ТК-13 2-й Безымянный пер., 5	0,114	60	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1960	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 588 квартала, Первый Безымянный пер., 7а	588 кв., Участок т/сети ТК13- №12 по ул. Победы	0,089	60	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1960	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 588 квартала, Первый Безымянный пер., 7а	588 кв., ул. Победы, 12 от ТК-13	0,108	35	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1960	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 588 квартала, Первый Безымянный пер., 7а	588 кв., ул. Победы, 14 от ТК-9	0,108	57	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1960	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 588 квартала, Первый Безымянный пер., 7а	588 кв., ул. Победы, 16 от ТК-10	0,108	20	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1960	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная 588 квартала, Первый Безымянный пер., 7а	588 кв., ул. Победы, 16а от ТК-8	0,108	16	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1960	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 588 квартала, Первый Безымянный пер., 7а	588 кв., ул. 22 Партсъезда, 10 от ТК-10 ГВС	0,057	31	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1960	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 588 квартала, Первый Безымянный пер., 7а	588 кв., 2-ой Безымянный пер., 1 от ТК-4а	0,108	14	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1960	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 588 квартала, Первый Безымянный пер., 7а	588 кв., 2-ой Безымянный пер., 2 от ТК-5	0,089	125	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1960	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 588 квартала, Первый Безымянный пер., 7а	588 кв., 2-ой Безымянный пер., 3 от ТК-4	0,089	21	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1960	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 588 квартала, Первый Безымянный пер., 7а	588 кв., 2-ой Безымянный пер., 5 от ТК-6	0,108	38	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1960	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 588 квартала, Первый Безымянный пер., 7а	588 кв., 1-ый Безымянный пер., 5 от ТК-13	0,108	15	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1960	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 588 квартала, Первый Безымянный пер., 7а	588 кв., 1-ый Безымянный пер., 7 от ТК-12	0,089	39	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1960	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 588 квартала, Первый Безымянный пер., 7а	588 кв., Участок т/сети от ТК-1 до ТК-2 1-й Безымянный пер., 9	0,057	13	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1960	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 588 квартала, Первый Безымянный пер., 7а	588 кв., 1-ый Безымянный пер., 9 от ТК-2	0,108	28	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1960	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 588 квартала, Первый Безымянный пер., 7а	588 кв., 1-ый Безымянный пер., 11 от ТК-3	0,089	25	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1960	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 588 квартала, Первый Безымянный пер., 7а	588 кв., тепловой ввод	0,089	4	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1960	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная 588 квартала, Первый Безымянный пер., 7а	588 кв., тепловой ввод	0,089	4	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1960	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная 588 квартала, Первый Безымянный пер., 7а	588 кв., тепловой ввод	0,108	5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1960	0	-	95/70 со срезкой 70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная 588 квартала, Первый Безымянный пер., 7а	588 кв., тепловой ввод	0,108	5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1960	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная 588 квартала, Первый Безымянный пер., 7а	588 кв., тепловой ввод	0,089	5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1960	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная 588 квартала, Первый Безымянный пер., 7а	588 кв., тепловой ввод	0,089	5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1960	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная 588 квартала, Первый Безымянный пер., 7а	588 кв., тепловой ввод	0,108	10	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1960	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная 588 квартала, Первый Безымянный пер., 7а	588 кв., тепловой ввод	0,108	10	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1960	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная 588 квартала, Первый Безымянный пер., 7а	588 кв., тепловой ввод	0,089	7,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1960	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная 588 квартала, Первый Безымянный пер., 7а	588 кв., тепловой ввод	0,089	7,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1960	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная 588 квартала, Первый Безымянный пер., 7а	588 кв., тепловой ввод	0,108	20	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1960	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная 588 квартала, Первый Безымянный пер., 7а	588 кв., тепловой ввод	0,108	20	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1960	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная 588 квартала, Первый Безымянный пер., 7а	588 кв., тепловой ввод	0,089	2,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1960	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная 588 квартала, Первый Безымянный пер., 7а	588 кв., тепловой ввод	0,089	2,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1960	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная 588 квартала, Первый Безымянный пер., 7а	588 кв., тепловой ввод	0,089	5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1960	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная 588 квартала, Первый Безымянный пер., 7а	588 кв., тепловой ввод	0,089	5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1960	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная Средняя Волга 1, ул. Олимпийская, 27а	Средняя Волга 1, Участок от котельной до ТК-29	0,159	57	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1959	1,3	Суглинок	95/70
Котельная Средняя Волга 1, ул. Олимпийская, 27а	Средняя Волга 1, Участок от ТК-29 до ТК-11	0,108	34	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1959	1,3	Суглинок	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная Средняя Волга 1, ул. Олимпийская, 27а	Средняя Волга 1, Участок от ТК-11 до ТК-12	0,159	42	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1959	1,3	Суглинок	95/70
Котельная Средняя Волга 1, ул. Олимпийская, 27а	Средняя Волга 1, Участок от ТК-12 до ТК-14	0,159	11	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1959	1,3	Суглинок	95/70
Котельная Средняя Волга 1, ул. Олимпийская, 27а	Средняя Волга 1, Участок от ТК-14 до ТК-15	0,159	58	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1959	1,3	Суглинок	95/70
Котельная Средняя Волга 1, ул. Олимпийская, 27а	Средняя Волга 1, Участок от ТК-1 5 до ТК-16	0,108	60	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1959	1,3	Суглинок	95/70
Котельная Средняя Волга 1, ул. Олимпийская, 27а	Средняя Волга 1, Участок от ТК-11 до ТК-28	0,159	97	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1959	1,3	Суглинок	95/70
Котельная Средняя Волга 1, ул. Олимпийская, 27а	Средняя Волга 1, Участок от ТК-28 до ТК-27	0,159	46	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1959	1,3	Суглинок	95/70
Котельная Средняя Волга 1, ул. Олимпийская, 27а	Средняя Волга 1, Участок от ТК-27 до ТК-8	0,159	17	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1959	1,3	Суглинок	95/70
Котельная Средняя Волга 1, ул. Олимпийская, 27а	Средняя Волга 1, Участок от ТК-8 до ТК-7	0,159	49	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1959	1,3	Суглинок	95/70
Котельная Средняя Волга 1, ул. Олимпийская, 27а	Средняя Волга 1, Участок от ТК-7 до ТК-4	0,159	15	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1959	1,3	Суглинок	95/70
Котельная Средняя Волга 1, ул. Олимпийская, 27а	Средняя Волга 1, Участок от ТК-4 до ТК-2	0,159	56	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1959	1,3	Суглинок	95/70
Котельная Средняя Волга 1, ул. Олимпийская, 27а	Средняя Волга 1, Участок от ТК-2 до ТК-2/1	0,159	10	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1959	1,3	Суглинок	95/70
Котельная Средняя Волга 1, ул. Олимпийская, 27а	Средняя Волга 1, Участок от ТК-2 до ТК-2/1	0,108	9	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1959	1,3	Суглинок	95/70
Котельная Средняя Волга 1, ул. Олимпийская, 27а	Средняя Волга 1, Участок от ТК-2/1 до ТК-1	0,108	57	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1959	1,3	Суглинок	95/70
Котельная Средняя Волга 1, ул. Олимпийская, 27а	Средняя Волга 1, Участок от ТК-1 до ТК-26	0,076	16	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1992	1,3	Суглинок	95/70
Котельная Средняя Волга 1, ул. Олимпийская, 27а	Средняя Волга 1, Участок от ТК-4 до ТК-5	0,076	120	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1992	1,3	Суглинок	95/70
Котельная Средняя Волга 1, ул. Олимпийская, 27а	Средняя Волга 1, Участок от ТК-5 до ТК-6	0,057	52	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1959	1,3	Суглинок	95/70
Котельная Средняя Волга 1, ул. Олимпийская, 27а	Средняя Волга 1, тепловая сеть	0,089	171,8	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1962	1,3	Суглинок	95/70
Котельная Средняя Волга 1, ул. Олимпийская, 27а	Средняя Волга 1, Участок от ул. Олимпийская, 4	0,048	7	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная Средняя Волга 1, ул. Олимпийская, 27а	Средняя Волга 1, Участок от ул. Олимпийская, 6	0,057	6	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1959	1,3	Суглинок	95/70
Котельная Средняя Волга 1, ул. Олимпийская, 27а	Средняя Волга 1, Участок от ул. Олимпийская, 7	0,057	8	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1959	1,3	Суглинок	95/70
Котельная Средняя Волга 1, ул. Олимпийская, 27а	Средняя Волга 1, Участок от ул. Олимпийская, 9	0,057	14	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1959	1,3	Суглинок	95/70
Котельная Средняя Волга 1, ул. Олимпийская, 27а	Средняя Волга 1, Участок от ул. Олимпийская, 11	0,089	10	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1962	1,3	Суглинок	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная Средняя Волга 1, ул. Олимпийская, 27а	Средняя Волга 1, Участок от ул. Олимпийская, 13	0,089	12	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1962	1,3	Суглинок	95/70
Котельная Средняя Волга 1, ул. Олимпийская, 27а	Средняя Волга 1, Участок от ул. Олимпийская, 15	0,089	8	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1962	1,3	Суглинок	95/70
Котельная Средняя Волга 1, ул. Олимпийская, 27а	Средняя Волга 1, Участок от ул. Олимпийская, 17	0,089	10	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1962	1,3	Суглинок	95/70
Котельная Средняя Волга 1, ул. Олимпийская, 27а	Средняя Волга 1, Участок от ул. Олимпийская, 19	0,089	8	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1962	1,3	Суглинок	95/70
Котельная Средняя Волга 1, ул. Олимпийская, 27а	Средняя Волга 1, Участок от ул. Олимпийская, 21	0,089	16	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1962	1,3	Суглинок	95/70
Котельная Средняя Волга 1, ул. Олимпийская, 27а	Средняя Волга 1, Участок от ул. Олимпийская, 23а	0,089	9	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1962	1,3	Суглинок	95/70
Котельная Средняя Волга 1, ул. Олимпийская, 27а	Средняя Волга 1, Участок от ул. Олимпийская, 25	0,089	12	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1962	1,3	Суглинок	95/70
Котельная Средняя Волга 1, ул. Олимпийская, 27а	Средняя Волга 1, Участок от ул. Олимпийская, 27	0,089	6	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1962	1,3	Суглинок	95/70
Котельная Средняя Волга 1, ул. Олимпийская, 27а	Средняя Волга 1, Участок от ул. Олимпийская, 29	0,089	14	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1962	1,3	Суглинок	95/70
Котельная Средняя Волга 1, ул. Олимпийская, 27а	Средняя Волга 1, Участок от ул. Олимпийская, 31	0,057	8	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1959	1,3	Суглинок	95/70
Котельная Средняя Волга 1, ул. Олимпийская, 27а	Средняя Волга 1, Участок от ул. Олимпийская, 33	0,089	14	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1962	1,3	Суглинок	95/70
Котельная Средняя Волга 1, ул. Олимпийская, 27а	Средняя Волга 1, Участок от ул. Олимпийская, 35	0,089	6	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1962	1,3	Суглинок	95/70
Котельная Средняя Волга 2, ул. Олимпийская, 47а	Средняя Волга 2, Участок от ТК 30 до ТК 21	0,325	9	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1980	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная Средняя Волга 2, ул. Олимпийская, 47а	Средняя Волга 2, Участок от тк 25 до тк 25А	0,114	7	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1980	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная Средняя Волга 2, ул. Олимпийская, 47а	Средняя Волга 2, Участок от тк 24 до тк 25	0,219	35	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1980	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная Средняя Волга 2, ул. Олимпийская, 47а	Средняя Волга 2, Участок от тк 22 до тк 24	0,219	54	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1980	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная Средняя Волга 2, ул. Олимпийская, 47а	Средняя Волга 2, Участок от тк 22 до тк 23	0,114	24	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1980	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная Средняя Волга 2, ул. Олимпийская, 47а	Средняя Волга 2, Участок от ТК 25 до ТК 31	0,114	18,5	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1980	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная Средняя Волга 2, ул. Олимпийская, 47а	Средняя Волга 2, Участок от ТК 18 до ТК 17	0,114	15,6	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1980	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная Средняя Волга 2, ул. Олимпийская, 47а	Средняя Волга 2, Участок от ТК 19 до тк 18	0,219	68,5	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1980	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная Средняя Волга 2, ул. Олимпийская, 47а	Средняя Волга 2, Участок от тк 20 до тк 19	0,219	70	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1980	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная Средняя Волга 2, ул. Олимпийская, 47а	Средняя Волга 2, Участок от ТК 30 до ТК 20	0,219	96,5	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1980	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная Средняя Волга 2, ул. Олимпийская, 47а	Средняя Волга 2, Участок от котельной до ТК 30	0,325	22	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1980	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная Средняя Волга 2, ул. Олимпийская, 47а	Средняя Волга 2, Участок от тк 21 до тк 22	0,219	33	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1980	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная Средняя Волга 2, ул. Олимпийская, 47а	Средняя Волга 2, Участок от ТК30 до ТК 21	0,219	21	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1980	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная Средняя Волга 2, ул. Олимпийская, 47а	Средняя Волга 2, Участок тепловая сеть	0,219	476	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1980	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная Средняя Волга 2, ул. Олимпийская, 47а	Средняя Волга 2, Участок от ул. Олимпийская, 37	0,089	6	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1965	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная Средняя Волга 2, ул. Олимпийская, 47а	Средняя Волга 2, Участок от ул. Олимпийская, 39	0,089	12	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1965	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная Средняя Волга 2, ул. Олимпийская, 47а	Средняя Волга 2, Участок от ул. Олимпийская, 41	0,108	14	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1965	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная Средняя Волга 2, ул. Олимпийская, 47а	Средняя Волга 2, Участок от ул. Олимпийская, 43	0,108	8	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1965	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная Средняя Волга 2, ул. Олимпийская, 47а	Средняя Волга 2, Участок от ул. Олимпийская, 45	0,089	12	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1965	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная Средняя Волга 2, ул. Олимпийская, 47а	Средняя Волга 2, Участок от ул. Олимпийская, 47	0,089	8	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1965	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная Средняя Волга 2, ул. Олимпийская, 47а	Средняя Волга 2, Участок от ул. Олимпийская, 47а	0,089	8	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1965	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная Средняя Волга 2, ул. Олимпийская, 47а	Средняя Волга 2, Участок от ул. Олимпийская, 49	0,108	6	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1965	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная Средняя Волга 2, ул. Олимпийская, 47а	Средняя Волга 2, Участок от ул. Олимпийская, 51	0,108	8	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1965	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная Средняя Волга 2, ул. Олимпийская, 47а	Средняя Волга 2, Участок от ул. Олимпийская, 53	0,089	4	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1965	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная Средняя Волга 2, ул. Олимпийская, 47а	Средняя Волга 2, Участок от ул. Олимпийская, 55	0,108	4	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1965	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная Средняя Волга 2, ул. Олимпийская, 47а	Средняя Волга 2, Участок от ул. Олимпийская, 55а	0,089	3	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1965	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная Средняя Волга 2, ул. Олимпийская, 47а	Средняя Волга 2, Участок от ул. Олимпийская, 45а	0,089	8	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1965	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от ТК- 51 -ТК- 52	0,426	90	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1988	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от ТК 52 - ТК- 56	0,426	20	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1983	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от ТК -56 - ТК-60	0,426	85	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1988	1,3	Суглинок	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от ТК-60 - ТК -59	0,273	10	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1984	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от ТК- 59 -ТК- 66	0,273	160	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1984	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от ТК- 66-ТК - 72	0,219	60	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1993	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от ТК- 72 -ТК -73	0,219	90	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1993	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от ТК-73-ТК - 73а	0,219	40	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1993	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от ТК-73а-ТК-77	0,219	100	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1978	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от ТК-77- ТК - 81	0,219	30	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1983	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от ТК-81 -ТК - 82	0,219	50	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1983	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от ТК-82 -ТК - 85	0,219	90	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1983	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от ТК-85-ТК - 86	0,219	25	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1983	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от ТК- 72- ТК - 70	0,159	35	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1981	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от ТК -70 -ТК -71	0,159	50	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1981	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от ТК- 71-ТК--71а	0,108	25	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1984	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от ТК-73а- ТК- 74	0,159	30	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1995	1,3	Суглинок	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от ТК-74- ТК - 75	0,159	50	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1995	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от ТК-75 - ТК -78	0,108	35	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1978	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от Ввод квартал 1, д.1	0,089	10	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1964	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от Ввод квартал 1, д.2	0,089	60	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1964	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от Ввод квартал 1, д.3	0,089	60	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1963	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от Ввод квартал 1, д.4	0,089	10	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1962	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от Ввод квартал 1, д.5	0,089	10	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1963	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от Ввод квартал 1, д.6	0,089	10	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1963	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от ТК-77- ТК-96	0,089	50	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1983	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от ТК-96 - ТК-80	0,089	80	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1983	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от ТК-82 - ТК-83	0,108	30	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1989	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от ТК-83- ТК-84	0,089	60	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1989	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от Ввод квартал 2, д.1	0,089	10	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1960	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от 30 1 Ввод квартал 2, д.2	0,089	10	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1960	1,3	Суглинок	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от Ввод квартал 2, д.3	0,089	10	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1960	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от Ввод квартал 2, д.4	0,089	15	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1961	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от Ввод квартал 2, д.5	0,089	15	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1961	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от Ввод квартал 2, д.6	0,089	65	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1960	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от Ввод квартал 2, д.14	0,089	150	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1990	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от ТК- 52 - ТК - 53	0,159	50	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1990	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от ТК- 53 - ТК - 54	0,159	60	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1983	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от ТК- 54 - ТК - 55	0,108	35	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1983	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от тк -60- тк - 62	0,159	120	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1987	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от ТК- 62- ТК - 69	0,159	50	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1990	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от ТК-69 - ТК -63	0,159	70	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1990	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от ТК-63 - ТК-64	0,108	120	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1990	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от 43 ТК-63 -ТК-65	0,108	55	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1990	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от Ввод квартал 3, д.1	0,108	25	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1968	1,3	Суглинок	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от Ввод квартал 3, д.2	0,089	30	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1968	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от Ввод квартал 3, д.3	0,108	65	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1968	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от Ввод квартал 3, д.4	0,108	10	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1973	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от Ввод квартал 3, д.5	0,108	10	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1974	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от Ввод квартал 3, д.6	0,108	20	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1975	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от Ввод квартал 3, д.7	0,108	35	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1976	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от Ввод квартал 3, д.8	0,076	15	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1977	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от Ввод квартал 3, д.9	0,076	70	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1977	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от ТК-56-ТК-56а	0,273	20	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1995	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от ТК-56а-ТК-61а	0,159	60	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1995	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от ТК-61 а - ТК-61	0,159	80	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1995	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от ТК-61-ТК-57	0,108	90	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1990	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от ТК-57 - ТК-58	0,108	20	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1990	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от ТК-59 -ТК-60а	0,108	40	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1990	1,3	Суглинок	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от ТК-66-ТК-67	0,159	110	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1994	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от ТК-67 -ТК-68	0,108	120	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1995	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от Ввод квартал 4, д.3	0,108	20	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1987	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от Ввод квартал 4, д.4	0,065	15	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1989	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от Ввод квартал 4, д.5	0,108	20	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1992	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от Ввод квартал 4, д.8	0,108	5	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1975	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от Ввод квартал 4, д.9	0,108	10	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1977	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от Ввод квартал 4, д.10	0,108	25	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1981	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от Ввод квартал 4, д.11	0,108	30	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1987	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от 68 Ввод квартал 4, д.12	0,108	15	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1977	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от 69 ТК-86 - ТК-89а	0,159	90	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1977	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от ТК-89а-ТК-97	0,108	60	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1977	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от ТК-97 -ТК-91	0,108	30	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1977	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от ТК91- ТК-95	0,108	30	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1977	1,3	Суглинок	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от ТК-86-ТК-87	0,219	60	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1977	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от ТК-87 - ТК-88	0,219	90	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1977	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от ТК-81- ТК-89	0,219	95	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1977	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от ТК-89 -ТК-79	0,219	8	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1977	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от ТК-79 - ТК-78	0,219	100	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1977	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от ТК-78 - ТК-90	0,219	150	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1977	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от ТК-78-ТК-78а	0,108	35	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1977	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от Ввод квартал 5, д.1	0,076	35	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1954	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от Ввод квартал 5, д.2	0,057	10	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1954	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от Ввод квартал 5, д.4	0,057	10	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1953	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от Ввод квартал 5, д.5	0,076	30	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1954	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от ТК-74- ТК-76	0,108	50	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1954	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от ТК-76 -ТК-76а	0,089	400	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1954	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от ТК- 76а-ТК-76е	0,108	175	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1954	1,3	Суглинок	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от Ввод ул. Лесная, д.6	0,076	5	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от Ввод ул. Лесная, д. 7	0,076	5	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от Ввод ул. Лесная, д.8	0,076	5	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от Ввод ул. Лесная, д.9	0,076	5	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от Ввод ул.Лесная, д.10	0,076	5	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети т. 1 до т. 2, от т. 2 до т. 4	0,089	71,8	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1982	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от т. 3 до т. 2, от т. 7 до т. 8, от т.13 до т.14	0,057	63,7	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1982	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от т. 4 до т. 9, от т. 5 до т. 6	0,108	66,8	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1982	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от т. 6 до т. 8 от т. 8 до т. 9 от т. 9 до т. 1 от т. 10 до т. 12	0,273	142,5	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1982	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от т. 11 до т. 12, от т. 12 до т. 13, от т.13 до т.15	0,53	207,8	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1982	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от т.15 до т.16	0,426	363,3	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1982	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от т. 16 до т. 17	0,426	108,6	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1982	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Береза (летом ГВС) и ЦОК АО "МАК"(отопительная)	кот. пос. Береза и ЦОК АО "МАК", Участок т/сети от т. 17 до т. 18	0,426	210,5	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1982	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	463 кв. Участок т/сети от ТК-20 до ТК-21 по пр.Карла Маркса, 223	0,159	14	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1956	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	463 кв. Участок т/сети от ТК-21 до ТК-22 по пр. Карла Маркса, 225	0,159	30	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1956	1,3	Суглинок	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	463 кв. Участок т/сети от ТК-22 до ТК-23 по пр. Карла Маркса, 227	0,108	30	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1956	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	463 кв. Участок т/сети от ТК-31 до ул. Загорская, 4	0,108	12	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1956	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	463 кв. Участок т/сети от ТК-24 до ТК-25	0,108	20	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1956	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	463 кв. Участок т/сети от ТК-26 до ТК-26а	0,089	41	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1956	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	463 кв. Участок т/сети от ТК-20 до ТК-27	0,114	18	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1956	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	463 кв. Участок т/сети от ТК-27 до ТК-28	0,114	42	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1956	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	463 кв. Участок т/сети от ТК-28 до ТК-29	0,114	10	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1956	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	463 кв. Участок т/сети от ТК-29 до ТК-30	0,108	40	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1956	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	463 кв. Участок т/сети от ТК-30 до ТК-31	0,108	17	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1956	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	463 кв. Участок т/сети от ТК-15 до ТК-17 по пр. Карла Маркса, 215а	0,076	44	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1956	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	463 кв. Участок т/сети от ТК-23 до ТК-24 по пр. Карла Маркса, 229	0,114	13	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1956	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	463 кв. Участок т/сети от ТК-1 до ТК-1 О по ул. Энтузиастов, 84	0,159	42	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1956	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	463 кв. Участок т/сети от ТК-1 до ТК-2 по ул. Энтузиастов, 80	0,159	21	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1956	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	463 кв. Участок т/сети от ТК-2 до ТК-3 по ул. Энтузиастов, 80	0,159	17	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1956	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	463 кв. Участок т/сети от ТК-3 до ТК-4 по ул. Энтузиастов, 78	0,159	15	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1956	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	463 кв. Участок т/сети от ТК-4 до ТК-5 по ул. Блюхера, 12	0,159	50	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1956	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	463 кв. Участок т/сети от ТК-5 до ТК-6 по ул. Блюхера, 10	0,159	42	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1956	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	463 кв. Участок т/сети от ТК-6 до ТК-7 по ул. Блюхера, 8	0,159	17	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1956	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	463 кв. Участок т/сети от ТК-13 до ТК-18	0,159	25	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1956	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	463 кв. Участок т/сети от ТК-8 до ТК-9 по ул. Блюхера, 2/89	0,159	40	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1956	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	463 кв. Участок т/сети от котельной до ТК-1 по ул. Энтузиастов, 82	0,159	2	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	463 кв. Участок т/сети от ТК-10 до ТК-11 по ул. Энтузиастов, 84	0,159	24	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	463 кв. Участок т/сети от ТК-11 до ТК-12 по ул. Энтузиастов, 86	0,159	14	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	463 кв. Участок т/сети от ТК-12 до ТК-13 по ул. Энтузиастов, 88	0,159	26	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	463 кв. Участок т/сети от ТК-13 до ТК-14 по ул. Энтузиастов, 88	0,159	20	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	463 кв. Участок т/сети от ТК-14 до ТК-15 по пр.Карла Маркса, 213	0,159	11	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	463 кв. Участок т/сети от ТК-15 до ТК-16 по ул.Ивана Булкина, 95а	0,108	22	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	463 кв. Участок т/сети от ТК-7 до ТК-8 по ул. Блюхера, 6	0,114	22	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	463 кв. Участок т/сети тепловой ввод от точки врезки до д. пр. Карла Маркса, 211/97	0,057	30	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	463 кв. Участок т/сети тепловой ввод от точки врезки до д. пр. Карла Маркса, 213	0,057	7	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	463 кв. Участок т/сети тепловой ввод от ТК 16 до пр. Карла Маркса, 215	0,057	17	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1956	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	463 кв. Участок т/сети тепловой ввод от ТК-1 7 до пр. Карла Маркса, 215а	0,057	10	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1956	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	463 кв. Участок т/сети ТК-6-до №10 по ул. Блюхера	0,032	8	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	464 кв. Участок т/сети ТК-5-до №12 по ул. Блюхера	0,032	8	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	463 кв. Участок т/сети ТК-25-до №96 по ул. Санфириковой	0,032	8	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1956	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	463 кв. Участок т/сети тепловой ввод ТК-31-д. № 2	0,032	8	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	463 кв. Участок т/сети тепловой ввод ТК-31-д. № 4	0,032	8	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1956	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	463 кв. Участок т/сети Бай-пасс	0,057	1	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1956	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	463 кв. Участок т/сети Бай-пасс	0,076	1	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1956	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	463 кв. Участок т/сети от ул. Загорская, 2	0,108	20	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1956	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	463 кв. Участок т/сети тепловой ввод ТК-16-д.95а	0,032	9	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	463 кв. Участок т/сети тепловой ввод ТК-8-д.13	0,076	29	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	463 кв. Участок т/сети тепловой ввод ТК-26-д. 10	0,032	6	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	463 кв. Участок т/сети от ТК № 25 до ТК-26	0,208	45	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	463 кв. Участок т/сети от ТК-16 до УВД ул. Ивана Булкина, 95а	0,089	53	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	463 кв. Участок т/сети от ТК-18 до ТК-19 по пр. Карла Маркса, 221	0,159	42	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	463 кв. Участок т/сети от ТК-19 до ТК-20 по пр. Карла Маркса, 221	0,159	17	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	463 кв. тепловой ввод от ТК-14 до пр. Карла Маркса, 217	0,057	22	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	463 кв. тепловой ввод от ТК-18 до пр. Карла Маркса, 219	0,057	5	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	463 кв. тепловой ввод от ТК-19 до пр. Карла Маркса, 221	0,057	4	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	463 кв. тепловой ввод от ТК-21 до пр. Карла Маркса, 223	0,057	5	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	463 кв. тепловой ввод от ТК-22 до пр. Карла Маркса, 225	0,057	16	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	463 кв. тепловой ввод от ТК-23 до пр. Карла Маркса, 227	0,057	3	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	463 кв. тепловой ввод от ТК-24 до пр. Карла Маркса, 229	0,057	20	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	463 кв. тепловой ввод от ТК-4 до ул. Энтузиастов, 78	0,057	14	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	463 кв. тепловой ввод от ТК-2 до ул. Энтузиастов, 80	0,057	5	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	463 кв. тепловой ввод от ТК-3 до ул. Энтузиастов, 80а	0,057	14	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	463 кв. тепловой ввод от ТК-1 до ул. Энтузиастов, 82	0,057	14	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	463 кв. тепловой ввод от ТК-1 О до ул. Энтузиастов, 84	0,057	22	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	463 кв. тепловой ввод от ТК-17 до ул. Энтузиастов, 84а	0,057	40	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	463 кв. тепловой ввод от ТК-11 до ул. Энтузиастов, 86	0,057	22	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	463 кв. тепловой ввод от ТК-17 до ул. Энтузиастов, 86а	0,057	5	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	463 кв. тепловой ввод от ТК-12 до ул. Энтузиастов, 88	0,057	22	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	463 кв. тепловой ввод от ТК-12 до ул. Энтузиастов, 88а	0,057	21	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	463 кв. тепловой ввод от ТК-30 до ул. Энтузиастов, 103	0,057	13	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	463 кв. тепловой ввод от ТК-29 до ул. Энтузиастов, 105	0,057	20	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	463 кв. тепловой ввод от ТК-28 до ул. Энтузиастов, 107	0,057	25	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	463 кв. тепловой ввод от ТК-28 до ул. Энтузиастов, 107а	0,057	7	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	463 кв. тепловой ввод от ТК-27 до ул. Энтузиастов, 109	0,057	12	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	463 кв. тепловой ввод от ТК-9 до ул. Блюхера, 2/89	0,057	26	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	463 кв. тепловой ввод от ТК-8 до ул. Блюхера, 6	0,057	20	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	463 кв. тепловой ввод от ТК-7 до ул. Блюхера, 8	0,057	14	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	463 кв. тепловой ввод от ТК-7 до ул. Блюхера, 8а	0,057	35	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	463 кв. тепловой ввод ул. Блюхера, 10а	0,057	10	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	463 кв. тепловой ввод от ТК-6 до ул. Блюхера, 10	0,057	15	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	463 кв. тепловой ввод от ТК-5 до ул. Блюхера, 12	0,057	10	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	463 кв. тепловой ввод от ТК-9 до ул. И.Булкина, 91	0,057	48	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	463 кв. тепловой ввод ул. И.Булкина, 91а	0,057	12	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	463 кв. тепловой ввод ул. И.Булкина, 93	0,057	27	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	463 кв. тепловой ввод ул. И.Булкина, 95а	0,057	12	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	463 кв. тепловой ввод ул. И.Булкина, 95 от УВ д. ул. И.Булкина, 95а	0,057	28	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	464 кв. тепловой ввод ул. И.Булкина, 2/101 от ТК-31	0,057	25	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	463 кв. тепловой ввод ул. Загорская, 4	0,057	6	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	463 кв. тепловой ввод ул. Загорская, 4а	0,057	9	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	463 кв. тепловой ввод ул. Загорская, 6	0,057	6	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	463 кв. тепловой ввод ул. Загорская, 8 от УВ д. ул. Загорская, 4	0,057	63	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	463 кв. тепловой ввод ул. Загорская, 8а	0,057	8	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	463 кв. тепловой ввод ул. Загорская, 10/88 от ТК-26а	0,057	40	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	463 кв. тепловой ввод ул. Санфириковой, 90 от ТК-26а	0,057	13	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	463 кв. тепловой ввод ул. Санфириковой, 92 от ТК-26	0,057	28	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	463 кв. тепловой ввод ул. Санфириковой, 94	0,057	10	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	463 кв. тепловой ввод ул. Санфириковой, 94а от ТК-26	0,057	6	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	463 кв. тепловой ввод ул. Санфириковой, 96 от ТК-25	0,057	12	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	463 кв. тепловой ввод ул. Санфириковой, 92 от ТК-26	0,057	28	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	463 кв. тепловой ввод ул. Санфириковой, 94	0,057	10	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	463 кв. тепловой ввод ул. Санфириковой, 94а от ТК-26	0,057	6	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов	463 кв. тепловой ввод ул. Санфириковой, 96 от ТК-25	0,057	12	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 471 квартала, ул. Печерская, 55а	471 кв. Участок т/сети от ТК-12 до ТК-13 ул. Авроры, 163	0,108	170	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 471 квартала, ул. Печерская, 55а	471 кв. Участок т/сети от ТК-10 до ТК-Юа (надземная) ул. Авроры, 167	0,108	7,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 471 квартала, ул. Печерская, 55а	471 кв. Участок т/сети от ТК-10 до ТК-Юа (надземная) ул. Авроры, 167	0,108	7,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 471 квартала, ул. Печерская, 55а	471 кв. Участок т/сети от врезки № 1 до ТК-18 (надземная) ул. И.Булкина, 36	0,057	10	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 471 квартала, ул. Печерская, 55а	471 кв. Участок т/сети от ТК-9 до ТК-11 (надземная) ул. Авроры, 165	0,108	35	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 471 квартала, ул. Печерская, 55а	471 кв. Участок т/сети от ТК-9 до ТК-11 (надземная) ул. Авроры, 165	0,108	35	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 471 квартала, ул. Печерская, 55а	471 кв. Участок т/сети от ТК-8 до ТК-9 (надземная) ул. Печерская, 53	0,108	5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 471 квартала, ул. Печерская, 55а	471 кв. Участок т/сети от ТК-8 до ТК-9 (надземная) ул. Печерская, 53	0,108	5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная 471 квартала, ул. Печерская, 55а	471 кв. Участок т/сети от ТК-11 до ТК-12 ул. Артемовская, 48	0,108	96	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 471 квартала, ул. Печерская, 55а	471 кв. Участок т/сети от ТК-9 до ТК-10 (надземная) ул. Авроры, 169	0,108	2,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 471 квартала, ул. Печерская, 55а	471 кв. Участок т/сети от ТК-9 до ТК-10 (надземная) ул. Авроры, 169	0,108	2,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 471 квартала, ул. Печерская, 55а	471 кв. Участок т/сети от котельной до врезки на ТК-5 (надземная) ул. Печерская, 59	0,159	37,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 471 квартала, ул. Печерская, 55а	471 кв. Участок т/сети от котельной до врезки на ТК-5 (надземная) ул. Печерская, 59	0,159	37,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 471 квартала, ул. Печерская, 55а	471 кв. Участок т/сети от врезки на ТК-5 до врезки на ТК-15 (надземная) ул. Ивана Булкина, 36	0,159	15,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 471 квартала, ул. Печерская, 55а	471 кв. Участок т/сети от врезки на ТК-5 до врезки на ТК-15 (надземная) ул. Ивана Булкина, 36	0,159	15,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 471 квартала, ул. Печерская, 55а	471 кв. Участок т/сети от врезки на ТК-18 до ТК-18 (надземная) ул. Ивана Булкина, 36	0,057	10	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 471 квартала, ул. Печерская, 55а	471 кв. Участок т/сети от врезки на ТК-18 до ТК-14 (надземная) ул. Ивана Булкина, 38а	0,108	10	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 471 квартала, ул. Печерская, 55а	471 кв. Участок т/сети от врезки на ТК-18 до ТК-14 (надземная) ул. Ивана Булкина, 38а	0,108	10	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 471 квартала, ул. Печерская, 55а	471 кв. Участок т/сети от врезки на ТК-5 до ТК-5 (надземная) ул. Печерская, 59	0,108	12,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 471 квартала, ул. Печерская, 55а	471 кв. Участок т/сети от врезки на ТК-5 до ТК-5 (надземная) ул. Печерская, 59	0,108	12,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 471 квартала, ул. Печерская, 55а	471 кв. Участок т/сети от ТК-5 до ТК-4 (надземная) ул. Ивана Булкина, 36а	0,057	40	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 471 квартала, ул. Печерская, 55а	471 кв. Участок т/сети от ТК-7 до врезки ТК-10 (надземная) ул. Авроры, 169	0,108	10	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 471 квартала, ул. Печерская, 55а	471 кв. Участок т/сети от ТК-7 до врезки ТК-10 (надземная) ул. Авроры, 169	0,108	10	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 471 квартала, ул. Печерская, 55а	471 кв. Участок т/сети от ТК-5 до ТК-6 (надземная) ул. Печерская, 61	0,089	55	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная 471 квартала, ул. Печерская, 55а	471 кв. Участок т/сети от ТК-14 до ТК-15 (надземная) ул. И.Булкина, 34а	0,114	22,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 471 квартала, ул. Печерская, 55а	471 кв. Участок т/сети от ТК-14 до ТК-15 (надземная) ул. И.Булкина, 34а	0,114	22,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 471 квартала, ул. Печерская, 55а	471 кв. Участок т/сети от ТК-15 до ТК-16 (надземная) ул.И.Булкина, 36	0,114	10	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 471 квартала, ул. Печерская, 55а	471 кв. Участок т/сети от врезки № 1 ло ТК-14 (надземная) ул. И.Булкина, 38а	0,114	17,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 471 квартала, ул. Печерская, 55а	471 кв. Участок т/сети от врезки № 1 ло ТК-14 (надземная) ул. И.Булкина, 38а	0,114	17,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 471 квартала, ул. Печерская, 55а	471 кв. Участок т/сети от ТК-3 до врезки ТК-7 (надземная) ул. Авроры, 171	0,108	17,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 471 квартала, ул. Печерская, 55а	471 кв. Участок т/сети от ТК-3 до врезки ТК-7 (надземная) ул. Авроры, 171	0,108	17,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 471 квартала, ул. Печерская, 55а	471 кв. Участок т/сети от ТК-16 до ТК-17 (надземная) ул. Артемовская, 54	0,114	30	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 471 квартала, ул. Печерская, 55а	471 кв. Участок т/сети от ТК-16 до ТК-17 (надземная) ул. Артемовская, 54	0,114	30	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 471 квартала, ул. Печерская, 55а	471 кв. Участок т/сети от ТК-17 до ТК-19 (надземная) ул. Артемовская, 52	0,089	40	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 471 квартала, ул. Печерская, 55а	471 кв. Участок т/сети от врезки № 1а до врезки № 2 (надземная) ул. Печерская, 55	0,108	17	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 471 квартала, ул. Печерская, 55а	471 кв. Участок т/сети от врезки № 1а до врезки № 2 (надземная) ул. Печерская, 55	0,108	17	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 471 квартала, ул. Печерская, 55а	471 кв. Участок т/сети от ТК-14 до ТК-6 (надземная) ул. Печерская, 61	0,089	27,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 471 квартала, ул. Печерская, 55а	471 кв. Участок т/сети от ТК-14 до ТК-6 (надземная) ул. Печерская, 61	0,089	27,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 471 квартала, ул. Печерская, 55а	471 кв. Участок т/сети от котельной до ТК-1 (надземная) ул. Печерская, 55а	0,108	4	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная 471 квартала, ул. Печерская, 55а	471 кв. Участок т/сети от котельной до ТК-1 (надземная) ул. Печерская, 55а	0,108	4	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 471 квартала, ул. Печерская, 55а	471 кв. Участок т/сети от врезки № 4 до задвижки на дом № 55 по ул. Печерская (надземная)	0,108	10	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 471 квартала, ул. Печерская, 55а	471 кв. Участок т/сети от врезки № 4 до задвижки на дом № 55 по ул. Печерская (надземная)	0,108	10	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 471 квартала, ул. Печерская, 55а	471 кв. Участок т/сети от котельной до магазина (надземная) ул. Печерская, 49	0,108	7,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 471 квартала, ул. Печерская, 55а	471 кв. Участок т/сети от котельной до магазина (надземная) ул. Печерская, 49	0,108	7,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 471 квартала, ул. Печерская, 55а	471 кв. Участок т/сети от ТК-1 до врезки ТК-2 (надземная) ул. Печерская, 55	0,108	8	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 471 квартала, ул. Печерская, 55а	471 кв. Участок т/сети от ТК-1 до врезки ТК-2 (надземная) ул. Печерская, 55	0,108	8	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 471 квартала, ул. Печерская, 55а	471 кв. Участок т/сети от ТК-2 до врезки ТК-3 (надземная) ул. Печерская, 51	0,108	6	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 471 квартала, ул. Печерская, 55а	471 кв. Участок т/сети от ТК-2 до врезки ТК-3 (надземная) ул. Печерская, 51	0,108	6	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 471 квартала, ул. Печерская, 55а	471 кв. Участок т/сети от ТК-14 до ТК-6 (надземная) ул. Печерская, 61	0,057	22	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 471 квартала, ул. Печерская, 55а	471 кв. Участок т/сети от котельной до врезки в ТК-8 ул. Печерская, 57	0,108	76	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 471 квартала, ул. Печерская, 55а	471 кв. Участок т/сети ТК19-д.№50 по ул.И.Булкина	0,057	25	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 471 квартала, ул. Печерская, 55а	471 кв. Участок т/сети ТК1 9-д.№52 по ул.И.Булкина	0,057	19	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 471 квартала, ул. Печерская, 55а	471 кв. Участок т/сети ТК12-д.№54 по И.Булкина	0,057	44	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 471 квартала, ул. Печерская, 55а	471 кв. Участок т/сети ТК12-д.№56 по ул.И.Булкина	0,057	7	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 471 квартала, ул. Печерская, 55а	471 кв. Участок т/сети УВ-д.№58 по ул.И.Булкина	0,057	8	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 471 квартала, ул. Печерская, 55а	471 кв. Участок т/сети УВ-д.№60 по ул.И.Булкина	0,057	8	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная 471 квартала, ул. Печерская, 55а	471 кв. Участок т/сети УВ-д.№62 по ул.И.Булкина	0,057	25	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 471 квартала, ул. Печерская, 55а	471 кв. Участок т/сети УВ-д.№64 по ул.И.Булкина	0,057	20	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 471 квартала, ул. Печерская, 55а	471 кв. тепловой ввод ул. Авроры, 163 от ТК-13	0,089	45	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 471 квартала, ул. Печерская, 55а	471 кв. тепловой ввод ул. Авроры, 165 от ТК-11	0,089	45	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 471 квартала, ул. Печерская, 55а	471 кв. тепловой ввод ул. Авроры, 165а от ТК-11	0,057	8	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 471 квартала, ул. Печерская, 55а	471 кв. тепловой ввод ул. Авроры, 167 от ТК-Юа	0,057	20	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 471 квартала, ул. Печерская, 55а	471 кв. тепловой ввод ул. Авроры, 169 от ТК-10 от ТК-1	0,057	5	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 471 квартала, ул. Печерская, 55а	471 кв. тепловой ввод ул. Авроры, 169а	0,057	10	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 471 квартала, ул. Печерская, 55а	471 кв. тепловой ввод ул. Авроры, 171 от ТК-7	0,057	15	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 471 квартала, ул. Печерская, 55а	471 кв. тепловой ввод ул. Артемовская, 46 от ТК-13	0,057	8	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 471 квартала, ул. Печерская, 55а	471 кв. тепловой ввод ул. Артемовская, 48 от ТК-12	0,057	8	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 471 квартала, ул. Печерская, 55а	471 кв. тепловой ввод ул. Артемовская, 52 от ТК-19	0,057	15	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 471 квартала, ул. Печерская, 55а	471 кв. тепловой ввод ул. Артемовская, 52а от ТК-19	0,057	10	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 471 квартала, ул. Печерская, 55а	471 кв. тепловой ввод ул. Артемовская, 54 от ТК-17	0,089	15	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 471 квартала, ул. Печерская, 55а	471 кв. тепловой ввод ул.И.Булкина, 34 от ТК-16	0,057	15	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 471 квартала, ул. Печерская, 55а	471 кв. тепловой ввод ул.И.Булкина, 34а от ТК-15	0,089	45	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 471 квартала, ул. Печерская, 55а	471 кв. тепловой ввод ул.И.Булкина, 36 от ТК-18	0,057	25	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 471 квартала, ул. Печерская, 55а	471 кв. тепловой ввод ул.И.Булкина, 36а от ТК-4	0,089	5	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 471 квартала, ул. Печерская, 55а	471 кв. тепловой ввод ул. И.Булкина, 38 от ТК-6	0,057	15	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 471 квартала, ул. Печерская, 55а	471 кв. тепловой ввод ул. И.Булкина, 38а от ТК-14	0,057	8	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 471 квартала, ул. Печерская, 55а	471 кв. тепловой ввод ул. Печерская, 51 от ТК-3	0,057	9	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 471 квартала, ул. Печерская, 55а	471 кв. тепловой ввод ул. Печерская, 53 от ТК-9	0,057	6	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная 471 квартала, ул. Печерская, 55а	471 кв. тепловой ввод ул. Печерская, 53а магазин	0,057	6	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 471 квартала, ул. Печерская, 55а	471 кв. тепловой ввод ул. Печерская, 53а магазин	0,057	6	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 471 квартала, ул. Печерская, 55а	471 кв. тепловой ввод ул. Печерская, 55 от ТК-2	0,057	2,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 471 квартала, ул. Печерская, 55а	471 кв. тепловой ввод ул. Печерская, 55 от ТК-2	0,057	2,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 471 квартала, ул. Печерская, 55а	471 кв. тепловой ввод ул. Печерская, 57 от ТК-8	0,057	2,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 471 квартала, ул. Печерская, 55а	471 кв. тепловой ввод ул. Печерская, 57 от ТК-8	0,057	2,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 471 квартала, ул. Печерская, 55а	471 кв. тепловой ввод ул. Печерская, 59 от ТК-5	0,057	2,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 471 квартала, ул. Печерская, 55а	471 кв. тепловой ввод ул. Печерская, 59 от ТК-5	0,057	2,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 471 квартала, ул. Печерская, 55а	471 кв. тепловой ввод ул. Печерская, 61 от ТК-6	0,057	2,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 471 квартала, ул. Печерская, 55а	471 кв. тепловой ввод ул. Печерская, 61 от ТК-6	0,057	2,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная 542 квартала, Канатный пер. 5а	542 кв. Участок т/сети от котельной до ТК-1	0,219	37	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1961	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 542 квартала, Канатный пер. 5а	542 кв. Участок т/сети от ТК-1 до ТК-2 пер. Канатный, 3	0,219	60	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1961	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 542 квартала, Канатный пер. 5а	542 кв. Участок т/сети от ТК-2 до ТК-8 ул. М.Сорокина, 15	0,159	34	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1961	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 542 квартала, Канатный пер. 5а	542 кв. Участок т/сети от ТК-1 до ТК-9 ул.М.Сорокина, 17	0,219	50	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1961	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 542 квартала, Канатный пер. 5а	542 кв. Участок т/сети от ТК-9 до ТК-10 ул. Гагарина, 102	0,159	60	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1961	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 542 квартала, Канатный пер. 5а	542 кв. Участок т/сети от ТК-10 до ТК-11 ул. Гагарина, 104	0,159	42	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1961	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 542 квартала, Канатный пер. 5а	542 кв. Участок т/сети от ТК-11 до ТК-12 ул. Гагарина, 106	0,159	51	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1961	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 542 квартала, Канатный пер. 5а	542 кв. Участок т/сети от ТК-12 до ТК-13 ул. Гагарина, 108	0,159	33	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1961	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 542 квартала, Канатный пер. 5а	542 кв. Участок т/сети от ТК-13 до ТК-14 ул. Гагарина, 110	0,159	145	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1961	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 542 квартала, Канатный пер. 5а	542 кв. Участок т/сети от ТК-14 до ТК-15 ул. Гагарина, 112	0,125	24	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1961	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 542 квартала, Канатный пер. 5а	542 кв. Участок т/сети от ТК-15 до ТК-16 ул. Гагарина, 116	0,125	70	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1961	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 542 квартала, Канатный пер. 5а	542 кв. тепловой ввод ул. Гагарина, 100 от ТК-8	0,089	65	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1961	1,3	Суглинок	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная 542 квартала, Канатный пер. 5а	542 кв. тепловой ввод ул. Гагарина, 102 от ТК-10	0,089	10	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1961	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 542 квартала, Канатный пер. 5а	542 кв. тепловой ввод ул. Гагарина, 104 от ТК-11	0,089	14	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1961	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 542 квартала, Канатный пер. 5а	542 кв. тепловой ввод ул. Гагарина, 106 от ТК-12	0,089	14	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1961	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 542 квартала, Канатный пер. 5а	542 кв. тепловой ввод ул. Гагарина, 108 от ТК-13	0,089	25	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1961	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 542 квартала, Канатный пер. 5а	542 кв. тепловой ввод ул. Гагарина, 110 от ТК-14	0,089	10	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1961	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 542 квартала, Канатный пер. 5а	542 кв. тепловой ввод ул. Гагарина, 112 от ТК-15	0,089	7	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1961	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 542 квартала, Канатный пер. 5а	542 кв. тепловой ввод ул. Гагарина, 114 от ТК-16	0,089	7	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1961	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 542 квартала, Канатный пер. 5а	542 кв. тепловой ввод ул. Гагарина, 116 от ТК-16	0,125	15	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1961	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 542 квартала, Канатный пер. 5а	542 кв. тепловой ввод ул. М.Сорокина, 13 от ТК-8	0,089	35	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1961	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 542 квартала, Канатный пер. 5а	542 кв. тепловой ввод ул. М.Сорокина, 15 от ТК-8	0,089	10	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1961	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 542 квартала, Канатный пер. 5а	542 кв. тепловой ввод ул. М.Сорокина, 17 от ТК-9	0,089	10	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1961	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 567 квартала, проезд 9 Мая, 14а	567 кв. Участок т/сети по подвалу здания ул. Карякина, 1 а	0,108	20	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1959	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 567 квартала, проезд 9 Мая, 14а	567 кв. Участок т/сети ГВС от котельной до ТК-2 ул. Карякина, 1а	0,089	24	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1959	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная 567 квартала, проезд 9 Мая, 14а	567 кв. Участок т/сети ГВС от котельной до ТК-2 ул. Карякина, 1а	0,089	24	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1959	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная 567 квартала, проезд 9 Мая, 14а	567 кв. Участок т/сети от котельной до ТК-3 ул. Карякина, 1а	0,089	24	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1959	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная 567 квартала, проезд 9 Мая, 14а	567 кв. Участок т/сети от котельной до ТК-3 ул. Карякина, 1а	0,089	24	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1959	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная 567 квартала, проезд 9 Мая, 14а	567 кв. Участок т/сети ГВС от стены здания ул. Карякина, 1 а до ТК-4	0,108	4,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1959	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная 567 квартала, проезд 9 Мая, 14а	567 кв. Участок т/сети ГВС от стены здания ул. Карякина, 1 а до ТК-4	0,108	4,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1959	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная 567 квартала, проезд 9 Мая, 14а	567 кв. Участок т/сети ГВС по подвалу здания ул. Карякина, 1 а	0,108	7,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1959	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная 567 квартала, проезд 9 Мая, 14а	567 кв. Участок т/сети ГВС по подвалу здания ул. Карякина, 1 а	0,108	7,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1959	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная 567 квартала, проезд 9 Мая, 14а	567 кв. Участок т/сети ГВС от ТК-1 до стены здания ул. Карякина, 1 а	0,108	67,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1959	0	-	95/70 со срезкой 70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная 567 квартала, проезд 9 Мая, 14а	567 кв. Участок т/сети ГВС от ТК-1 до стены здания ул. Карякина, 1 а	0,108	67,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1959	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная 567 квартала, проезд 9 Мая, 14а	567 кв. Участок т/сети от ТК-1 до стены здания ул. Карякина, 1а	0,108	60	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1959	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная 567 квартала, проезд 9 Мая, 14а	567 кв. Участок т/сети от ТК-1 до стены здания ул. Карякина, 1а	0,108	60	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1959	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная 567 квартала, проезд 9 Мая, 14а	567 кв. Участок т/сети ГВС от ТК-1 до ТК-2 ул. Карякина, 1а	0,159	25	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1959	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 567 квартала, проезд 9 Мая, 14а	567 кв. Участок т/сети от ТК-1 до ТК-2 ул. Карякина, 1 а	0,159	12,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1959	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная 567 квартала, проезд 9 Мая, 14а	567 кв. Участок т/сети от ТК-1 до ТК-2 ул. Карякина, 1 а	0,159	12,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1959	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная 567 квартала, проезд 9 Мая, 14а	567 кв. Участок т/сети ГВС от котельной до ТК-1 проезд 9 Мая, 14а	0,159	10	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1959	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная 567 квартала, проезд 9 Мая, 14а	567 кв. Участок т/сети ГВС от котельной до ТК-1 проезд 9 Мая, 14а	0,159	10	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1959	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная 567 квартала, проезд 9 Мая, 14а	567 кв. Участок т/сети от котельной до ТК-1 проезд 9 Мая, 14а	0,325	20	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1959	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 567 квартала, проезд 9 Мая, 14а	567 кв. Участок т/сети от стены здания ул. Карякина, 1а до ТК-4	0,108	4,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1959	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная 567 квартала, проезд 9 Мая, 14а	567 кв. Участок т/сети от стены здания ул. Карякина, 1а до ТК-4	0,108	4,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1959	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная 567 квартала, проезд 9 Мая, 14а	567 кв. Участок т/сети от Карякина пер., 1	0,133	120	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	2000	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 567 квартала, проезд 9 Мая, 14а	567 кв. Участок т/сети от Карякина пер., 1	0,089	43,65	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1959	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная 567 квартала, проезд 9 Мая, 14а	567 кв. Участок т/сети от Карякина пер., 1	0,089	43,65	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1959	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная 567 квартала, проезд 9 Мая, 14а	567 кв. Участок т/сети от Карякина пер., 1	0,159	50	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1959	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная 567 квартала, проезд 9 Мая, 14а	567 кв. Участок т/сети от Карякина пер., 1	0,159	50	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1959	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная 567 квартала, проезд 9 Мая, 14а	567 кв. Участок т/сети от Карякина пер., 1	0,159	48	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1959	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная 567 квартала, проезд 9 Мая, 14а	567 кв. Участок т/сети от Карякина пер., 1	0,159	48	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1959	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная 567 квартала, проезд 9 Мая, 14а	567 кв. тепловой ввод пр. 9 Мая, 14 от ТК-2	0,159	7,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1959	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная 567 квартала, проезд 9 Мая, 14а	567 кв. тепловой ввод пр. 9 Мая, 14 от ТК-2	0,159	7,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1959	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная 567 квартала, проезд 9 Мая, 14а	567 кв. тепловой ввод пр. 9 Мая от ТК-2 ГВС	0,159	30	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1959	0	-	95/70 со срезкой 70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная 567 квартала, проезд 9 Мая, 14а	567 кв. тепловой ввод пр. 9 Мая от ТК-2 ГВС	0,159	30	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1959	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная 567 квартала, проезд 9 Мая, 14а	567 кв. тепловой ввод Брусчатый пер., 14 от ТК-4	0,108	5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1959	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная 567 квартала, проезд 9 Мая, 14а	567 кв. тепловой ввод Брусчатый пер., 14 от ТК-4	0,108	5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1959	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная 567 квартала, проезд 9 Мая, 14а	567 кв. тепловой ввод Брусчатый пер., 14 от ТК-4 ГВС	0,108	7,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1959	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная 567 квартала, проезд 9 Мая, 14а	567 кв. тепловой ввод Брусчатый пер., 14 от ТК-4 ГВС	0,108	7,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1959	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная 567 квартала, проезд 9 Мая, 14а	567 кв. тепловой ввод Брусчатый пер., 23 от ТК-3	0,089	69,7	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1959	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 567 квартала, проезд 9 Мая, 14а	567 кв. тепловой ввод Брусчатый пер., 23 от ТК-3 ГВС	0,089	66,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1959	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная 567 квартала, проезд 9 Мая, 14а	567 кв. тепловой ввод Брусчатый пер., 23 от ТК-3 ГВС	0,089	66,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1959	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная 653 квартала, ул. Ставропольская, 96а	653 кв. Участок т/сети от ТК-19 до ТК-20	0,108	68	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1960	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 653 квартала, ул. Ставропольская, 96а	653 кв. Участок т/сети от котельной до ул. Ставропольская, 100	0,159	70	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1959	0	-	95/70
Котельная 653 квартала, ул. Ставропольская, 96а	653 кв. Участок т/сети от котельной до ул. Ставропольская, 100	0,159	70	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1959	0	-	95/70
Котельная 653 квартала, ул. Ставропольская, 96а	653 кв. Участок т/сети от ул. Ставропольская, 100 до ТК-13	0,108	118	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1960	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 653 квартала, ул. Ставропольская, 96а	653 кв. Участок т/сети от ТК-13 до ТК-12	0,076	17	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1959	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 653 квартала, ул. Ставропольская, 96а	653 кв. Участок т/сети от ТК-9 до ТК-10	0,089	7	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1959	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 653 квартала, ул. Ставропольская, 96а	653 кв. Участок т/сети от ул. Ставропольская, 100 до ул. Ставропольская, 98/2	0,159	91	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1959	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 653 квартала, ул. Ставропольская, 96а	653 кв. Участок т/сети от ул. Ставропольская, 98/2 до ТК-16	0,159	16	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1959	0	-	95/70
Котельная 653 квартала, ул. Ставропольская, 96а	653 кв. Участок т/сети от ул. Ставропольская, 98/2 до ТК-16	0,159	16	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1959	0	-	95/70
Котельная 653 квартала, ул. Ставропольская, 96а	653 кв. Участок т/сети от ТК-16 до ТК-17	0,108	30	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1960	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 653 квартала, ул. Ставропольская, 96а	653 кв. Участок т/сети от ТК-18 до ТК-19	0,108	7,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1960	0	-	95/70
Котельная 653 квартала, ул. Ставропольская, 96а	653 кв. Участок т/сети от ТК-18 до ТК-19	0,108	7,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1960	0	-	95/70
Котельная 653 квартала, ул. Ставропольская, 96а	653 кв. Участок т/сети от ТК-12 до ТК-9	0,076	27	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1959	1,3	Суглинок	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная 653 квартала, ул. Ставропольская, 96а	653 кв. Участок т/сети от ТК-24 до ТК-25	0,089	31	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1959	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 653 квартала, ул. Ставропольская, 96а	653 кв. Участок т/сети от ТК-16 до ТК-18	0,108	18,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1960	0	-	95/70
Котельная 653 квартала, ул. Ставропольская, 96а	653 кв. Участок т/сети от ТК-16 до ТК-18	0,108	18,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1960	0	-	95/70
Котельная 653 квартала, ул. Ставропольская, 96а	653 кв. Участок т/сети от ТК-6 до ТК-7	0,076	24	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1959	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 653 квартала, ул. Ставропольская, 96а	653 кв. Участок т/сети от ТК-1 до ТК-2	0,159	20	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1959	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 653 квартала, ул. Ставропольская, 96а	653 кв. Участок т/сети от ТК-2 до ТК-3	0,159	20	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1959	0	-	95/70
Котельная 653 квартала, ул. Ставропольская, 96а	653 кв. Участок т/сети от ТК-2 до ТК-3	0,159	20	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1959	0	-	95/70
Котельная 653 квартала, ул. Ставропольская, 96а	653 кв. Участок т/сети от ТК-3 до ТК-4	0,089	18	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1959	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 653 квартала, ул. Ставропольская, 96а	653 кв. Участок т/сети от ТК-21а до ТК-24	0,108	13	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1960	0	-	95/70
Котельная 653 квартала, ул. Ставропольская, 96а	653 кв. Участок т/сети от ТК-21а до ТК-24	0,108	13	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1960	0	-	95/70
Котельная 653 квартала, ул. Ставропольская, 96а	653 кв. Участок т/сети от ТК-3 до ТК-6	0,125	108	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1959	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 653 квартала, ул. Ставропольская, 96а	653 кв. Участок т/сети от ТК-10- до ТК-11	0,089	82	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1959	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 653 квартала, ул. Ставропольская, 96а	653 кв. Участок т/сети от ТК-1 до ТК-14	0,159	8,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1959	0	-	95/70
Котельная 653 квартала, ул. Ставропольская, 96а	653 кв. Участок т/сети от ТК-1 до ТК-14	0,159	8,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1959	0	-	95/70
Котельная 653 квартала, ул. Ставропольская, 96а	653 кв. Участок т/сети от котельной до ТК-1	0,219	10	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1959	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 653 квартала, ул. Ставропольская, 96а	653 кв. Участок т/сети от ТК-14 до ТК-21	0,159	18,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1959	0	-	95/70
Котельная 653 квартала, ул. Ставропольская, 96а	653 кв. Участок т/сети от ТК-14 до ТК-21	0,159	18,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1959	0	-	95/70
Котельная 653 квартала, ул. Ставропольская, 96а	653 кв. Участок т/сети от ТК-21 до ТК-22	0,089	35	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1959	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 653 квартала, ул. Ставропольская, 96а	653 кв. Участок т/сети от ТК-22 до ТК-23	0,089	16	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1959	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 653 квартала, ул. Ставропольская, 96а	653 кв. Участок т/сети от ТК-21 до ТК-21а	0,108	17,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1960	0	-	95/70
Котельная 653 квартала, ул. Ставропольская, 96а	653 кв. Участок т/сети от ТК-21 до ТК-21а	0,108	17,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1960	0	-	95/70
Котельная 653 квартала, ул. Ставропольская, 96а	653 кв. Участок т/сети от ТК-4 до ТК-5	0,089	40	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1959	1,3	Суглинок	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная 653 квартала, ул. Ставропольская, 96а	653 кв. Участок т/сети от ТК до ул. Нагорная, 41	0,057	160	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1960	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 653 квартала, ул. Ставропольская, 96а	653 кв. Участок т/сети от ТК-2 до ул. А.Матросова, 145	0,057	10	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1960	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 653 квартала, ул. Ставропольская, 96а	653 кв. Участок т/сети от ТК-4 до ул. А.Матросова, 147	0,057	9	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1960	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 653 квартала, ул. Ставропольская, 96а	653 кв. Участок т/сети от ТК-5 до ул. А.Матросова, 151	0,057	29	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1960	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 653 квартала, ул. Ставропольская, 96а	653 кв. Участок т/сети от ТК-5 до ул. А.Матросова, 149	0,057	10	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1960	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 653 квартала, ул. Ставропольская, 96а	653 кв. Участок т/сети от ТК-7 до ул. Нагорная, 27	0,057	10	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1960	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 653 квартала, ул. Ставропольская, 96а	653 кв. Участок т/сети от ТК-7 до ул. Нагорная, 29	0,057	20	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1960	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 653 квартала, ул. Ставропольская, 96а	653 кв. Участок т/сети от ТК-22 до ул. А.Матросова, 141	0,089	9	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1959	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 653 квартала, ул. Ставропольская, 96а	653 кв. Участок т/сети от ТК-23 до ул. А.Матросова, 139	0,089	11	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1959	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 653 квартала, ул. Ставропольская, 96а	653 кв. Участок т/сети от ТК-23 до ул. Ставропольская, 90/137	0,089	49	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1959	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 653 квартала, ул. Ставропольская, 96а	653 кв. Участок т/сети от ТК-21а до ул. Ставропольская, 96	0,057	60	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1960	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 653 квартала, ул. Ставропольская, 96а	653 кв. Участок т/сети от ТК-24 до ул. Ставропольская, 94	0,057	9	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1960	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 653 квартала, ул. Ставропольская, 96а	653 кв. Участок т/сети от ТК-25 до ул. Ставропольская, 92	0,089	7	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1959	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 653 квартала, ул. Ставропольская, 96а	653 кв. Участок т/сети от ТК-13 до ул. Ново-Вокзальная, 82	0,057	48	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1960	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 653 квартала, ул. Ставропольская, 96а	653 кв. Участок т/сети от ТК-13 до ул. Нагорная, 39	0,057	8	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1960	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 653 квартала, ул. Ставропольская, 96а	653 кв. Участок т/сети от ТК-12 до ул. Нагорная, 37	0,057	10	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1960	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 653 квартала, ул. Ставропольская, 96а	653 кв. Участок т/сети от ТК-10 до ул. Нагорная, 35	0,057	11	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1960	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 653 квартала, ул. Ставропольская, 96а	653 кв. Участок т/сети от ТК-11 до ул. Нагорная, 43	0,057	10	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1960	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 653 квартала, ул. Ставропольская, 96а	653 кв. Участок т/сети от ТК-11 до ул. Ново-Вокзальная, 84	0,089	45	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1959	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 653 квартала, ул. Ставропольская, 96а	653 кв. Участок т/сети от ул. Ставропольская, 98/2 до ул. Ставропольская, 98	0,108	11,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1960	0	-	95/70
Котельная 653 квартала, ул. Ставропольская, 96а	653 кв. Участок т/сети от ул. Ставропольская, 98/2 до ул. Ставропольская, 98	0,108	11,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1960	0	-	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная 653 квартала, ул. Ставропольская, 96а	653 кв. Участок т/сети от ТК-16 до ул. Ставропольская, 100	0,057	10	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1960	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 653 квартала, ул. Ставропольская, 96а	653 кв. Участок т/сети от ТК-17 до ул. Нагорная, 41	0,057	68	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1960	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 653 квартала, ул. Ставропольская, 96а	653 кв. Участок т/сети от ТК-17 до ул. Ново-Вокзальная, 80	0,057	48	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1960	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 653 квартала, ул. Ставропольская, 96а	653 кв. Участок т/сети от ТК-18 до ул. Ставропольская, 102	0,089	12	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1959	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 653 квартала, ул. Ставропольская, 96а	653 кв. Участок т/сети от ТК-19 до ул. Ставропольская, 104	0,089	60	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1959	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 653 квартала, ул. Ставропольская, 96а	653 кв. Участок т/сети от ТК-20 до ул. Ставропольская, 106	0,089	13	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1959	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 653 квартала, ул. Ставропольская, 96а	653 кв. Участок т/сети от ТК-20 до ул. Ново-Вокзальная, 78	0,089	40	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1959	1,3	Суглинок	95/70
Котельная ул. Авроры, 3	Авроры 3, Участок т/сети от котельной до ТК-1 по ул. Авроры, 3	0,108	15	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1959	1,3	Суглинок	95/70
Котельная ул. Авроры, 3	Авроры 3, Участок т/сети от ТК-1 до ТК-2 по ул. Авроры, 5	0,108	15	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1959	1,3	Суглинок	95/70
Котельная ул. Авроры, 3	Авроры 3, Участок т/сети ТК-2 - д. №7 по ул. Авроры	0,057	5	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1959	1,3	Суглинок	95/70
Котельная ул. Авроры, 3	Авроры 3, Участок т/сети ул. Авроры, 5 от ТК-1	0,057	6	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1959	1,3	Суглинок	95/70
Котельная ул. Авроры, 3	Авроры 3, Участок т/сети ул. Авроры, 7 от ТК-2	0,057	5	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1959	1,3	Суглинок	95/70
Котельная ул. Авроры, 11а	Авроры 11а, Участок т/сети от котельной до ТК-1 ул. Авроры, 11 а	0,108	15	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная ул. Авроры, 11а	Авроры 11а, Участок т/сети от ТК-1 до ТК-2 ул. Авроры, 11	0,108	20	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная ул. Авроры, 11а	Авроры 11а, Участок т/сети от ТК-2 до ТК-3 ул. Авроры, 11	0,108	20	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная ул. Авроры, 11а	Авроры 11а, Участок т/сети от ТК-3 до ТК-4 ул. Авроры, 13	0,108	80	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная ул. Авроры, 11а	Авроры 11а, Участок т/сети от ТК-1 до ТК-5 ул. Авроры, 9	0,089	30	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1969	1,3	Суглинок	95/70
Котельная ул. Авроры, 11а	Авроры 11а, Участок т/сети от ТК-5 до ТК-6 ул. Авроры, 9а	0,057	12	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1967	1,3	Суглинок	95/70
Котельная ул. Авроры, 11а	Авроры 11а, Участок т/сети ТК-11-ТК-14 ул. Авроры, 14-20	0,089	162	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1969	1,3	Суглинок	95/70
Котельная ул. Авроры, 11а	Авроры 11а, Участок т/сети т/в ул. Авроры, 9	0,057	6	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1967	1,3	Суглинок	95/70
Котельная ул. Авроры, 11а	Авроры 11а, Участок т/сети ул. Авроры, 9а от ТК-6	0,057	5	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1967	1,3	Суглинок	95/70
Котельная ул. Авроры, 11а	Авроры 11а, Участок т/сети ул. Авроры, 11 от ТК-3	0,057	15	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1967	1,3	Суглинок	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная ул. Авроры, 11а	Авроры 11а, Участок т/сети ул. Авроры, 13 от ТК-4	0,057	15	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1967	1,3	Суглинок	95/70
Котельная ул. Авроры, 11а	Авроры 11а, Участок т/сети ул. Авроры, 15 от ТК-4	0,057	16	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1967	1,3	Суглинок	95/70
Котельная ул. Авроры, 11а	Авроры 11а, тепловой ввод	0,057	30	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1967	1,3	Суглинок	95/70
Котельная ул. Авроры, 11а	Авроры 11а, тепловой ввод	0,057	20	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1967	1,3	Суглинок	95/70
Котельная ул. Авроры, 11а	Авроры 11а, тепловой ввод	0,057	20	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1967	1,3	Суглинок	95/70
Котельная ул. Авроры, 11а	Авроры 11а, тепловой ввод	0,057	20	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1967	1,3	Суглинок	95/70
Котельная кл. Битумная, 2	Битумная 2, Участок т/сети от ТК-3 до ТК-4 ул. Авроры, 18	0,089	23	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1959	1,3	Суглинок	95/70
Котельная кл. Битумная, 2	Битумная 2, Участок т/сети от котельной до ТК-7 ул. Авроры, 19	0,089	30	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1959	1,3	Суглинок	95/70
Котельная кл. Битумная, 2	Битумная 2, Участок т/сети от ТК-6 до ТК-8 ул. Авроры, 12	0,089	47	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1959	1,3	Суглинок	95/70
Котельная кл. Битумная, 2	Битумная 2, Участок т/сети от ТК-4 до ТК-5 ул. Авроры, 16	0,089	48,5	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1959	1,3	Суглинок	95/70
Котельная кл. Битумная, 2	Битумная 2, Участок т/сети от ТК-2 до ТК-3 пер. Ясский, 5	0,089	60	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1959	1,3	Суглинок	95/70
Котельная кл. Битумная, 2	Битумная 2, Участок т/сети от ТК-1 до ТК-2 ул. Авроры, 17	0,089	57	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1959	1,3	Суглинок	95/70
Котельная кл. Битумная, 2	Битумная 2, Участок т/сети от котельной до ТК-1 ул. Битумная, 2а	0,089	8	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1959	1,3	Суглинок	95/70
Котельная кл. Битумная, 2	Битумная 2, Участок т/сети от ТК-5 до ТК-6 ул. Авроры, 14	0,089	31,5	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1959	1,3	Суглинок	95/70
Котельная кл. Битумная, 2	Битумная 2, Участок т/сети ул. Авроры, 19 от ТК-7	0,057	56	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1959	1,3	Суглинок	95/70
Котельная кл. Битумная, 2	Битумная 2, Участок т/сети ул. Авроры, 19а от ТК-7	0,057	56	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1959	1,3	Суглинок	95/70
Котельная кл. Битумная, 2	Битумная 2, Участок т/сети ул. Авроры, 17 от ТК-1	0,057	94	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1959	1,3	Суглинок	95/70
Котельная кл. Битумная, 2	Битумная 2, Участок т/сети ул. Авроры, 20 от ТК-3	0,057	2,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1959	0	-	95/70
Котельная кл. Битумная, 2	Битумная 2, Участок т/сети ул. Авроры, 20 от ТК-3	0,057	2,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1959	0	-	95/70
Котельная кл. Битумная, 2	Битумная 2, Участок т/сети ул. Авроры, 16 от ТК-5	0,057	2,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1959	0	-	95/70
Котельная кл. Битумная, 2	Битумная 2, Участок т/сети ул. Авроры, 16 от ТК-5	0,057	2,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1959	0	-	95/70
Котельная кл. Битумная, 2	Битумная 2, Участок т/сети ул. Авроры, 14 от ТК-6	0,057	2,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1959	0	-	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная кл. Битумная, 2	Битумная 2, Участок т/сети ул. Авроры, 14 от ТК-6	0,057	2,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1959	0	-	95/70
Котельная кл. Битумная, 2	Битумная 2, Участок т/сети ул. Авроры, 12 от ТК-8	0,057	7,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1959	0	-	95/70
Котельная кл. Битумная, 2	Битумная 2, Участок т/сети ул. Авроры, 12 от ТК-8	0,057	7,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1959	0	-	95/70
Котельная кл. Битумная, 2	Битумная 2, Участок т/сети от ТК-14 до Ясский пер.,5	0,057	15	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1959	0	-	95/70
Котельная кл. Битумная, 2	Битумная 2, Участок т/сети от ТК-14 до Ясский пер.,5	0,057	15	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1959	0	-	95/70
Котельная пос.Винтай, ул. Гаражная 45	пос.Винтай, Участок т/сети от врезки на ул. Гаражная, 45/1 до стены здания ул. Гаражная, 45/1	0,089	6	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1992	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос.Винтай, ул. Гаражная 45	пос.Винтай, Участок т/сети от котельной до врезки на ул. Гаражная, 45/1	0,089	11	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1992	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос.Винтай, ул. Гаражная 45	пос.Винтай, Участок т/сети от врезки на ул. Гаражная, 45/1 до стены здания ул. Гаражная, 45/2	0,089	43	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1992	1,3	Суглинок	95/70
Котельная ул. Грибоедова, 20	Грибоедова 20, Участок т/сети №1	0,108	97,1	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1959	1,3	Суглинок	95/70
Котельная ул. Грибоедова, 20	Грибоедова 20, Участок т/сети №2	0,108	45,25	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1959	0	-	95/70
Котельная ул. Грибоедова, 20	Грибоедова 20, Участок т/сети №2	0,108	45,25	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1959	0	-	95/70
Котельная ул. Грибоедова, 20	Грибоедова 20, Участок т/сети №3	0,089	50	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1959	1,3	Суглинок	95/70
Котельная ул. Грибоедова, 20	Грибоедова 20, Участок т/сети №4	0,076	81,3	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1959	1,3	Суглинок	95/70
Котельная ул. Грибоедова, 20	Грибоедова 20, Участок т/сети №5	0,057	197,2	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1967	1,3	Суглинок	95/70
Котельная АО "КБАС"	АО "КБАС", Участок т/сети котельная -УТ-1	0,325	24	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1985	0	-	95/70
Котельная АО "КБАС"	АО "КБАС", Участок т/сети котельная -УТ-1	0,325	24	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1985	0	-	95/70
Котельная АО "КБАС"	АО "КБАС", Участок т/сети УТ-1 - УТ-2	0,325	107,7	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1985	0	-	95/70
Котельная АО "КБАС"	АО "КБАС", Участок т/сети УТ-1 - УТ-2	0,325	107,7	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1985	0	-	95/70
Котельная АО "КБАС"	АО "КБАС", Участок т/сети УТ-2 - УТ-3	0,325	34,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1985	0	-	95/70
Котельная АО "КБАС"	АО "КБАС", Участок т/сети УТ-2 - УТ-3	0,325	34,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1985	0	-	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная АО "КБАС"	АО "КБАС", Участок т/сети УТ-3 - УТ-4	0,325	58,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1985	0	-	95/70
Котельная АО "КБАС"	АО "КБАС", Участок т/сети УТ-3 - УТ-4	0,325	58,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1985	0	-	95/70
Котельная АО "КБАС"	АО "КБАС", Участок т/сети УТ-4 - УТ-5	0,273	28,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1985	0	-	95/70
Котельная АО "КБАС"	АО "КБАС", Участок т/сети УТ-4 - УТ-5	0,273	28,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1985	0	-	95/70
Котельная АО "КБАС"	АО "КБАС", Участок т/сети УТ-5-УТ-6	0,273	27,25	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1985	0	-	95/70
Котельная АО "КБАС"	АО "КБАС", Участок т/сети УТ-5-УТ-6	0,273	27,25	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1985	0	-	95/70
Котельная АО "КБАС"	АО "КБАС", Участок т/сети УТ-6 - УТ-7	0,219	75	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1985	0	-	95/70
Котельная АО "КБАС"	АО "КБАС", Участок т/сети УТ-6 - УТ-7	0,219	75	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1985	0	-	95/70
Котельная АО "КБАС"	АО "КБАС", Участок т/сети УТ-7 - УТ-8	0,108	48,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1985	0	-	95/70
Котельная АО "КБАС"	АО "КБАС", Участок т/сети УТ-7 - УТ-8	0,108	48,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1985	0	-	95/70
Котельная АО "КБАС"	АО "КБАС", Участок т/сети УТ-8 - УТ-9	0,076	48,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1985	0	-	95/70
Котельная АО "КБАС"	АО "КБАС", Участок т/сети УТ-8 - УТ-9	0,076	48,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1985	0	-	95/70
Котельная АО "КБАС"	АО "КБАС", Участок т/сети УТ-6-УТ-11	0,159	183,25	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1985	0	-	95/70
Котельная АО "КБАС"	АО "КБАС", Участок т/сети УТ-6-УТ-11	0,159	183,25	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1985	0	-	95/70
Котельная АО "КБАС"	АО "КБАС", Участок т/сети УТ-6 - УТ-10	0,159	82,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1985	0	-	95/70
Котельная АО "КБАС"	АО "КБАС", Участок т/сети УТ-6 - УТ-10	0,159	82,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1985	0	-	95/70
Котельная АО "КБАС"	АО "КБАС", Участок т/сети УТ-1 - УТ-12	0,125	19,39	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1985	0	-	95/70
Котельная АО "КБАС"	АО "КБАС", Участок т/сети УТ-1 - УТ-12	0,125	19,39	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1985	0	-	95/70
Котельная АО "КБАС"	АО "КБАС", Участок т/сети УТ-12 - УТ-13	0,125	19,39	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1985	0	-	95/70
Котельная АО "КБАС"	АО "КБАС", Участок т/сети УТ-12 - УТ-13	0,125	19,39	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1985	0	-	95/70
Котельная АО "КБАС"	АО "КБАС", Участок т/сети УТ-13 - УТ-14	0,057	9,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1985	0	-	95/70
Котельная АО "КБАС"	АО "КБАС", Участок т/сети УТ-13 - УТ-14	0,057	9,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1985	0	-	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная АО "КБАС"	АО "КБАС", Участок т/сети УТ-14-УТ-15	0,057	130,55	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1985	0	-	95/70
Котельная АО "КБАС"	АО "КБАС", Участок т/сети УТ-14-УТ-15	0,057	130,55	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1985	0	-	95/70
Котельная АО "КБАС"	АО "КБАС", Участок т/сети УТ-13 - УТ-16	0,057	167,25	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1985	0	-	95/70
Котельная АО "КБАС"	АО "КБАС", Участок т/сети УТ-13 - УТ-16	0,057	167,25	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1985	0	-	95/70
Котельная школа-интернат №6, ул. Мориса Тореза, 52	Школа-интернат, Мориса Тореза 52	0,159	37,4	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1998	1,3	Суглинок	95/70
Котельная школа-интернат №6, ул. Мориса Тореза, 52	Школа-интернат, Мориса Тореза 52	0,114	131,4	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1998	1,3	Суглинок	95/70
Котельная школа-интернат №6, ул. Мориса Тореза, 52	Школа-интернат, Мориса Тореза 52	0,108	45	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	2000	1,3	Суглинок	95/70
Котельная школа-интернат №6, ул. Мориса Тореза, 52	Школа-интернат, Мориса Тореза 52	0,032	20,5	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	2000	1,3	Суглинок	95/70
Котельная ул. Ученическая, 117	Ученическая 117, Участок т/сети от ТК-1 до ТК-3 по ул. Краснопресненская, 78	0,108	38,25	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1994	0	-	95/70
Котельная ул. Ученическая, 117	Ученическая 117, Участок т/сети от ТК-1 до ТК-3 по ул. Краснопресненская, 78	0,108	38,25	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1994	0	-	95/70
Котельная ул. Ученическая, 117	Ученическая 117, Участок т/сети от ТК-2 до ТК-4 по ул. Цеховая, 1 12	0,108	38,5	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1994	1,3	Суглинок	95/70
Котельная ул. Ученическая, 117	Ученическая 117, Участок т/сети от ТК-2 до ТК-4 по ул. Цеховая, 1 12	0,076	80	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	2003	1,3	Суглинок	95/70
Котельная ул. Ученическая, 117	Ученическая 117, Участок т/сети от котельной до ТК-1 по ул. Ученическая, 117	0,108	2	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1994	0	-	95/70
Котельная ул. Ученическая, 117	Ученическая 117, Участок т/сети от котельной до ТК-1 по ул. Ученическая, 117	0,108	2	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1994	0	-	95/70
Котельная ул. Ученическая, 117	Ученическая 117, Участок т/сети от ТК-1 до ТК-2 по ул. Ученическая	0,108	5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1994	0	-	95/70
Котельная ул. Ученическая, 117	Ученическая 117, Участок т/сети от ТК-1 до ТК-2 по ул. Ученическая	0,108	5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1994	0	-	95/70
Котельная ул. Ученическая, 117	Ученическая 117, Участок т/сети от ТК-4 до аптеки ул. Цеховая, 112	0,076	30	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	2003	1,3	Суглинок	95/70
Котельная ул. Ученическая, 117	Ученическая 117, Участок т/сети Краснопресненская, 78	0,076	25	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	2003	1,3	Суглинок	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная ул. Ученическая, 117	Ученическая 117, Участок т/сети ул. Ученическая, 117	0,057	50	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети Котельная-ТК4	0,273	25	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1995	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети ТК4-ТК3	0,273	230	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1995	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети ТК4-ТК5	0,159	34	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1959	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети Вр.1-Вр.2	0,108	30	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1968	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети Котельная-вр.3	0,133	160	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети Вр.3-Вр.4	0,108	115	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1968	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети Котельная-ТК6	0,108	196	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1968	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети ТК2-ТК3	0,273	40	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети ТК2-ТК1	0,273	30	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети ТК1-ТК7	0,133	140	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети ТК1-ТК7	0,089	87	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1968	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети ТК1-ТК7	0,159	65	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1959	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети ТК2-Вр.5	0,159	320	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1968	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети ТК2-Вр.5	0,108	110	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1968	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети ТК2-Вр.5	0,159	80	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1959	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети Оросительная,15,17-Уральская,40	0,089	151	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1968	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети Оросительная,15,17-Уральская,40	0,108	124	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1968	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети Оросительная,11,13-Вильнюсская,2	0,108	180	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1968	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети Вр.7-Вр.8	0,108	89	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1968	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети ТК1-Вр.6	0,159	362	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1968	1,3	Суглинок	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети ТК1-Вр.6	0,108	45	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1968	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Старонаб.,86	0,057	23	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Старонаб.,86	0,057	23	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Старонаб.,90	0,057	9,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Старонаб.,90	0,057	9,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Старонаб.,92	0,057	16	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Старонаб.,92	0,057	16	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Старонаб.,94	0,057	9	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Старонаб.,94	0,057	9	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Старонаб.,96	0,057	12	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Старонаб.,96	0,057	12	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Старонаб.,98	0,057	9	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Старонаб.,98	0,057	9	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Старонаб.,100	0,057	12	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Старонаб.,100	0,057	12	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Старонаб.,102	0,057	9,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Старонаб.,102	0,057	9,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Старонаб.,104	0,057	9,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Старонаб.,104	0,057	9,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Старонаб.,106	0,057	9,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Старонаб.,106	0,057	9,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Старонаб.,108	0,057	6	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Старонаб.,108	0,057	6	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Вильнюсс.,2	0,057	18	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Вильнюсс.,2	0,057	18	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Вильнюсс.,4	0,057	3	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Вильнюсс.,4	0,057	3	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Вильнюсс.,6	0,057	3	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Вильнюсс.,6	0,057	3	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Вильнюсс.,8	0,057	2	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Вильнюсс.,8	0,057	2	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Ороситель.,11	0,057	5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Ороситель.,11	0,057	5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Ороситель.,13А	0,057	3	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Ороситель.,13А	0,057	3	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Ороситель.,13	0,057	9	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Ороситель.,13	0,057	9	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Ороситель.,15	0,057	2,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Ороситель.,15	0,057	2,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Ороситель.,17	0,057	2,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Ороситель.,17	0,057	2,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Гомельская,9	0,057	3,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Гомельская,9	0,057	3,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Гомельская,7	0,057	4	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Гомельская,7	0,057	4	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Гомельская,3	0,057	12,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Гомельская,3	0,057	12,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Уральская,40	0,057	9,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Уральская,40	0,057	9,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Уральская,42	0,057	5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Уральская,42	0,057	5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Уральская,44	0,057	8	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Уральская,44	0,057	8	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Уральская,46	0,057	6	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Уральская,46	0,057	6	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Лысвенская,14	0,057	28	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Лысвенская,14	0,057	28	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Лысвенская,10	0,057	12,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Лысвенская,10	0,057	12,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Спутника,10	0,089	86	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1968	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети	0,057	15	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети	0,057	15	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Спутника,12	0,159	80	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1959	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Спутника,14	0,057	13	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Спутника,14	0,057	13	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Спутника,16	0,057	23	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Спутника,16	0,057	23	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Минусинская,2	0,057	14	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Минусинская,2	0,057	14	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Минусинская,3	0,159	40	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1959	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Минусинская,4	0,057	14	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Минусинская,4	0,057	14	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Минусинская,6	0,159	21	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1959	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Спутника,5,7	0,108	104	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1968	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Реактивная,6	0,057	13	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Реактивная,6	0,057	13	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Реактивная,4	0,057	13	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Реактивная,4	0,057	13	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Таганская,6Б	0,159	18	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1959	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Таганская,6А	0,057	5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Таганская,6А	0,057	5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Таганская,6	0,057	7,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Таганская,6	0,057	7,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Таганская,4А	0,057	8,75	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Таганская,4А	0,057	8,75	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Таганская,4	0,057	2,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Таганская,4	0,057	2,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Таганская,2А	0,057	2,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Таганская,2А	0,057	2,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Лысвенская,2	0,057	3,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Лысвенская,2	0,057	3,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Спутника,1	0,057	23	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Спутника,1	0,057	23	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Лысвенская,2	0,108	72	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1968	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Лысвенская,11	0,057	9	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Лысвенская,11	0,057	9	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Лысвенская,9	0,057	2,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Лысвенская,9	0,057	2,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Лысвенская,7	0,057	2,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Лысвенская,7	0,057	2,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Лысвенская,5	0,057	2,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Лысвенская,5	0,057	2,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Лысвенская,3	0,057	2,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Лысвенская,3	0,057	2,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Лысвенская,1А	0,057	2,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Лысвенская,1А	0,057	2,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Лысвенская,3А	0,057	2,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Лысвенская,3А	0,057	2,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Лысвенская,1	0,057	14	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Лысвенская,1	0,057	14	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Лысвенская,18	0,057	2,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/в Лысвенская,18	0,057	2,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1	пос.Водники, Участок т/сети т/В Лысвенская,20	0,076	30	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1959	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети Котельная-ТК1	0,325	5,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1997	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети Котельная-ТК1	0,325	5,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1997	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети ТК1-ТК2	0,219	21	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1991	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети ТК1-ТК2	0,219	21	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1991	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети ТК2-Новокомс.,31	0,057	46,25	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2009	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети ТК2-Новокомс.,31	0,057	46,25	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2009	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети ТК1-ТК3	0,325	28	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1997	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети ТК1-ТК3	0,325	28	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1997	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети ТК3-ТК4	0,325	18	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1997	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети ТК3-ТК4	0,325	18	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1997	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети ТК4-ТК5	0,325	12,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1997	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети ТК4-ТК5	0,325	12,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1997	0	-	95/70 со срезкой 70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети ТК5-ТК6	0,325	24	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1997	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети ТК5-ТК6	0,325	24	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1997	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети ТК6-ТК7	0,325	62,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1997	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети ТК6-ТК7	0,325	62,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1997	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети ТК7-ТК8	0,325	18	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1997	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети ТК7-ТК8	0,325	18	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1997	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети ТК8-ТК8а,9	0,325	8	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1997	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети ТК8-ТК8а,9	0,325	8	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1997	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети ТК9-ТК10	0,273	28	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1997	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети ТК9-ТК10	0,273	28	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1997	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети ТК10-ТК11	0,273	40	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1997	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети ТК10-ТК11	0,273	40	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1997	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети ТК11-ТК12	0,159	22,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1998	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети ТК11-ТК12	0,159	22,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1998	0	-	95/70 со срезкой 70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети ТК12-ТК13	0,159	19	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1998	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети ТК12-ТК13	0,159	19	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1998	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети ТК11-ТК14	0,273	33,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1997	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети ТК11-ТК14	0,273	33,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1997	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети ТК14-ТК15	0,273	41,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1997	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети ТК14-ТК15	0,273	41,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1997	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети ТК15-ТК16	0,273	23,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1997	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети ТК15-ТК16	0,273	23,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1997	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети ТК16-ТК17	0,089	5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1988	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети ТК16-ТК17	0,089	5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1988	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети ТК16-ТК18	0,273	7,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1997	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети ТК16-ТК18	0,273	7,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1997	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети ТК18-ТК19	0,273	15	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1997	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети ТК18-ТК19	0,273	15	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1997	0	-	95/70 со срезкой 70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети ТК19-ТК20	0,108	91,65	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1998	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети ТК19-ТК20	0,108	91,65	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1998	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети ТК19-ТК21	0,219	32,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1991	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети ТК19-ТК21	0,219	32,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1991	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети ТК21-Вр.1	0,108	25	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1998	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети ТК21-Вр.1	0,108	25	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1998	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети Вр.1-Казачья,5	0,108	39	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1998	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети Вр.1-Казачья,5	0,108	39	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1998	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети Вр.2-Вр.3	0,057	28	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1958	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети Вр.2-Вр.3	0,057	28	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1958	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети Казачья,5-Казачья,15	0,108	78	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1998	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети Казачья,5-Казачья,15	0,108	78	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1998	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети Казачья,5-7	0,032	28	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1958	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети Казачья,5-7	0,032	28	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1958	0	-	95/70 со срезкой 70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети ТК18-Вр.4	0,057	35	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети ТК18-Вр.4	0,057	35	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети Вр.4-Вр.5	0,057	2,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети Вр.4-Вр.5	0,057	2,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети Вр.4-Парниковая,8б	0,057	24	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети Вр.4-Парниковая,8б	0,057	24	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети ТК2-ТК22	0,219	16	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1991	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети ТК2-ТК22	0,219	16	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1991	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети ТК22-ТК23	0,219	22	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1991	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети ТК22-ТК23	0,219	22	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1991	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети ТК23-ТК24	0,219	23,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1991	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети ТК23-ТК24	0,219	23,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1991	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети ТК24-ТК25	0,219	12,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1991	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети ТК24-ТК25	0,219	12,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1991	0	-	95/70 со срезкой 70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети ТК25-ТК26	0,159	32,75	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1998	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети ТК25-ТК26	0,159	32,75	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1998	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети т/в Казачья,1	0,032	43	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети т/в Казачья,1	0,032	43	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети т/в Казачья,3а	0,057	17,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети т/в Казачья,3а	0,057	17,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети т/в Казачья,5	0,032	24	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети т/в Казачья,5	0,032	24	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети т/в Казачья,5а	0,032	35	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети т/в Казачья,5а	0,032	35	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети т/в Казачья,7	0,057	2,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети т/в Казачья,7	0,057	2,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети т/в Казачья,7б	0,032	23,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети т/в Казачья,7б	0,032	23,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70 со срезкой 70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети т/в Казачья, 8	0,057	5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети т/в Казачья, 8	0,057	5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети т/в Казачья, 11а	0,057	10	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети т/в Казачья, 11а	0,057	10	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети т/в Казачья, 12	0,057	4	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети т/в Казачья, 12	0,057	4	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети т/в Казачья, 15	0,057	2	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети т/в Казачья, 15	0,057	2	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети т/в Н-Комсомльс. 1	0,133	25,3	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1991	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети т/в Н-Комсомльс. 1	0,133	25,3	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1991	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети т/в Н-Комсомльс. 3	0,089	1	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1988	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети т/в Н-Комсомльс. 3	0,089	1	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1988	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети т/в Н-Комсомльс. 9	0,108	4,25	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1998	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети т/в Н-Комсомльс. 9	0,108	4,25	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1998	0	-	95/70 со срезкой 70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети т/в Н-Комсомльс.5	0,108	5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1998	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети т/в Н-Комсомльс.5	0,108	5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1998	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети т/в Н-Комсомльс.7	0,108	10	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1998	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети т/в Н-Комсомльс.7	0,108	10	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1998	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети т/в Н-Комсомльс.31	0,057	0,25	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети т/в Н-Комсомльс.31	0,057	0,25	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети т/в Н-Комсомльс.33	0,057	0,25	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети т/в Н-Комсомльс.33	0,057	0,25	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети т/в Н-Комсомльс.35	0,057	0,25	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети т/в Н-Комсомльс.35	0,057	0,25	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети т/в Парниковая,6	0,025	0,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети т/в Парниковая,6	0,025	0,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети т/в Парниковая,6а	0,048	13,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети т/в Парниковая,6а	0,048	13,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70 со срезкой 70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети т/в Парниковая,7	0,032	9	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети т/в Парниковая,7	0,032	9	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети т/в Парниковая,8а	0,057	5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети т/в Парниковая,8а	0,057	5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети т/в Парниковая,8б	0,048	21,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32	пос. Волгарь, Участок т/сети т/в Парниковая,8б	0,048	21,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная №2 пос. Прибрежный, ул. Парусная, 10а	кот. №2, пос.Прибрежный УТ 1а - УТ 6	0,159	705	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1984	1,3	Суглинок	95/70
Котельная №2 пос. Прибрежный, ул. Парусная, 10а	кот. №2, пос.Прибрежный УТ 1 – УТ 1а	0,219	26	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1968	1,3	Суглинок	95/70
Котельная №2 пос. Прибрежный, ул. Парусная, 10а	кот. №2, пос.Прибрежный УТ 1 - УТ 2	0,219	136	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1968	1,3	Суглинок	95/70
Котельная №2 пос. Прибрежный, ул. Парусная, 10а	кот. №2, пос.Прибрежный УТ 2 - УТ 3	0,089	80	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1968	1,3	Суглинок	95/70
Котельная №2 пос. Прибрежный, ул. Парусная, 10а	кот. №2, пос.Прибрежный УТ 3 - УТ 4	0,125	53	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1968	1,3	Суглинок	95/70
Котельная №2 пос. Прибрежный, ул. Парусная, 10а	кот. №2, пос.Прибрежный УТ 1 - УТ 7	0,159	188,5	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1968	1,3	Суглинок	95/70
Котельная №2 пос. Прибрежный, ул. Парусная, 10а	кот. №2, пос.Прибрежный УТ 7 - УТ 8	0,076	99	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1968	1,3	Суглинок	95/70
Котельная №2 пос. Прибрежный, ул. Парусная, 10а	кот. №2, пос.Прибрежный УТ 8 - УТ 9	0,057	69	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1965	1,3	Суглинок	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная №2 пос. Прибрежный, ул. Парусная, 10а	кот. №2, пос.Прибрежный УТ 9 - УТ 10	0,089	100	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1965	1,3	Суглинок	95/70
Котельная №2 пос. Прибрежный, ул. Парусная, 10а	кот. №2, пос.Прибрежный УТ 10 - УТ 12	0,108	92	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1965	1,3	Суглинок	95/70
Котельная №2 пос. Прибрежный, ул. Парусная, 10а	кот. №2, пос.Прибрежный УТ 15 - УТ 16	0,089	140	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1966	1,3	Суглинок	95/70
Котельная №2 пос. Прибрежный, ул. Парусная, 10а	кот. №2, пос.Прибрежный УТ 16 - УТ 17	0,108	119	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1966	1,3	Суглинок	95/70
Котельная №2 пос. Прибрежный, ул. Парусная, 10а	кот. №2, пос.Прибрежный УТ 1а - УТ 6	0,108	240	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1984	1,3	Суглинок	95/70
Котельная №2 пос. Прибрежный, ул. Парусная, 10а	кот. №2, пос.Прибрежный УТ 1 – УТ 1а	0,159	68	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1964	1,3	Суглинок	95/70
Котельная №2 пос. Прибрежный, ул. Парусная, 10а	кот. №2, пос.Прибрежный УТ 1 - УТ 2	0,108	100,5	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1968	1,3	Суглинок	95/70
Котельная №2 пос. Прибрежный, ул. Парусная, 10а	кот. №2, пос.Прибрежный УТ 2 - УТ 3	0,108	180	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1968	1,3	Суглинок	95/70
Котельная №2 пос. Прибрежный, ул. Парусная, 10а	кот. №2, пос.Прибрежный УТ 3 - УТ 4	0,089	80	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1968	1,3	Суглинок	95/70
Котельная №2 пос. Прибрежный, ул. Парусная, 10а	кот. №2, пос.Прибрежный УТ 1 - УТ 7	0,108	198	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1968	1,3	Суглинок	95/70
Котельная №2 пос. Прибрежный, ул. Парусная, 10а	кот. №2, пос.Прибрежный УТ 7 - УТ 8	0,108	165	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1968	1,3	Суглинок	95/70
Котельная №2 пос. Прибрежный, ул. Парусная, 10а	кот. №2, пос.Прибрежный УТ 8 - УТ 9	0,076	96	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1965	1,3	Суглинок	95/70
Котельная №2 пос. Прибрежный, ул. Парусная, 10а	кот. №2, пос.Прибрежный УТ 9 - УТ 10	0,089	80	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1965	1,3	Суглинок	95/70
Котельная №2 пос. Прибрежный, ул. Парусная, 10а	кот. №2, пос.Прибрежный УТ 10 - УТ 12	0,089	56	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1965	1,3	Суглинок	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная №2 пос. Прибрежный, ул. Парусная, 10а	кот. №2, пос.Прибрежный УТ 15 - УТ 16	0,159	125,85	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1966	1,3	Суглинок	95/70
Котельная №2 пос. Прибрежный, ул. Парусная, 10а	кот. №2, пос.Прибрежный УТ 16 - УТ 17	0,159	103,15	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1966	1,3	Суглинок	95/70
Котельная ул. Зеленая	кот. по ул.Зеленая, Участок сети от задв. №1А до задв. №2А	0,108	15,6	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1972	0	-	95/70
Котельная ул. Зеленая	кот. по ул.Зеленая, Участок сети от задв. №1А до задв. №2А	0,108	15,6	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1972	0	-	95/70
Котельная ул. Зеленая	кот. по ул.Зеленая, Участок сети от задв. №1Б до задв. №2Б	0,108	15,6	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1972	0	-	95/70
Котельная ул. Зеленая	кот. по ул.Зеленая, Участок сети от задв. №1Б до задв. №2Б	0,108	15,6	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1972	0	-	95/70
Котельная ул. Зеленая	кот. по ул.Зеленая, Участок сети от задв. №1В до задв. №2В	0,108	15,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1972	0	-	95/70
Котельная ул. Зеленая	кот. по ул.Зеленая, Участок сети от задв. №1В до задв. №2В	0,108	15,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1972	0	-	95/70
Котельная ул. Зеленая	кот. по ул.Зеленая, Участок сети от задв. №1Г до задв. №2Г	0,108	15	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1972	0	-	95/70
Котельная ул. Зеленая	кот. по ул.Зеленая, Участок сети от задв. №1Г до задв. №2Г	0,108	15	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1972	0	-	95/70
Котельная ул. Зеленая	кот. по ул.Зеленая, Участок сети от задв. №2Г до дома №9	0,057	25,4	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1988	0	-	95/70
Котельная ул. Зеленая	кот. по ул.Зеленая, Участок сети от задв. №2Г до дома №9	0,057	25,4	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1988	0	-	95/70
Котельная ул. Зеленая	кот. по ул.Зеленая, Участок сети от задв. №2А до задв. №3А	0,089	12,6	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1972	0	-	95/70
Котельная ул. Зеленая	кот. по ул.Зеленая, Участок сети от задв. №2А до задв. №3А	0,089	12,6	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1972	0	-	95/70
Котельная ул. Зеленая	кот. по ул.Зеленая, Участок сети от задв. №2Б до задв. №3Б	0,057	12,7	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1988	0	-	95/70
Котельная ул. Зеленая	кот. по ул.Зеленая, Участок сети от задв. №2Б до задв. №3Б	0,057	12,7	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1988	0	-	95/70
Котельная ул. Зеленая	кот. по ул.Зеленая, Участок сети от задв. №2В до задв. №3В	0,057	12,7	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1982	0	-	95/70
Котельная ул. Зеленая	кот. по ул.Зеленая, Участок сети от задв. №2В до задв. №3В	0,057	12,7	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1982	0	-	95/70
Котельная ул. Зеленая	кот. по ул.Зеленая, Участок сети от задв. №3А до дома №7	0,057	14,15	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70
Котельная ул. Зеленая	кот. по ул.Зеленая, Участок сети от задв. №3А до дома №7	0,057	14,15	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70
Котельная ул. Зеленая	кот. по ул.Зеленая, Участок сети от задв. №3Г до дома №7	0,057	14,15	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная ул. Зеленая	кот. по ул.Зеленая, Участок сети от задв. №3Г до дома №7	0,057	14,15	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70
Котельная ул. Зеленая	кот. по ул.Зеленая, Участок сети от задв. №4В до дома №5	0,057	6	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная ул. Зеленая	кот. по ул.Зеленая, Участок сети от задв. №4В до дома №5	0,057	6	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная ул. Зеленая	кот. по ул.Зеленая, Участок сети от задв. №4Г до дома №5	0,057	5,8	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1982	0	-	95/70
Котельная ул. Зеленая	кот. по ул.Зеленая, Участок сети от задв. №4Г до дома №5	0,057	5,8	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1982	0	-	95/70
Котельная ул. Зеленая	кот. по ул.Зеленая, Участок сети от задв. №3А до задв. №5А	0,057	16	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1992	0	-	95/70
Котельная ул. Зеленая	кот. по ул.Зеленая, Участок сети от задв. №3А до задв. №5А	0,057	16	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1992	0	-	95/70
Котельная ул. Зеленая	кот. по ул.Зеленая, Участок сети от задв. №3В до задв. №5В	0,089	8	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1992	0	-	95/70
Котельная ул. Зеленая	кот. по ул.Зеленая, Участок сети от задв. №3В до задв. №5В	0,089	8	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1992	0	-	95/70
Котельная ул. Зеленая	кот. по ул.Зеленая, Участок сети от задв. №3Г до задв. №5Г	0,057	16	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1992	0	-	95/70
Котельная ул. Зеленая	кот. по ул.Зеленая, Участок сети от задв. №3Г до задв. №5Г	0,057	16	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1992	0	-	95/70
Котельная ул. Зеленая	кот. по ул.Зеленая, Участок сети от задв. №3Г до задв. №5Г	0,057	8	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1992	0	-	95/70
Котельная ул. Зеленая	кот. по ул.Зеленая, Участок сети от задв. №3Г до задв. №5Г	0,057	8	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1992	0	-	95/70
Котельная ул. Зеленая	кот. по ул.Зеленая, Участок сети от задв. №6А до дома №3	0,057	1,7	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1972	0	-	95/70
Котельная ул. Зеленая	кот. по ул.Зеленая, Участок сети от задв. №6А до дома №3	0,057	1,7	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1972	0	-	95/70
Котельная ул. Зеленая	кот. по ул.Зеленая, Участок сети от задв. №6Б до дома №3	0,057	0,75	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1959	0	-	95/70
Котельная ул. Зеленая	кот. по ул.Зеленая, Участок сети от задв. №6Б до дома №3	0,057	0,75	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1959	0	-	95/70
Котельная ул. Зеленая	кот. по ул.Зеленая, Участок сети от задв. №6А до задв. №7А	0,108	16	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1992	0	-	95/70
Котельная ул. Зеленая	кот. по ул.Зеленая, Участок сети от задв. №6А до задв. №7А	0,108	16	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1992	0	-	95/70
Котельная ул. Зеленая	кот. по ул.Зеленая, Участок сети от задв. №6Б до задв. №7А	0,108	17,1	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1972	0	-	95/70
Котельная ул. Зеленая	кот. по ул.Зеленая, Участок сети от задв. №6Б до задв. №7А	0,108	17,1	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1972	0	-	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная "РОК", пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9	кот. РОК, пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9, Участок т/сети РОК - ТК 1	0,325	62	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1985	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 60
Котельная "РОК", пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9	кот. РОК, пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9, Участок т/сети ТК 1 - ТК 2	0,325	160	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1985	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 60
Котельная "РОК", пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9	кот. РОК, пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9, Участок т/сети ТК 2 - ТК 3	0,325	63,5	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1985	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 60
Котельная "РОК", пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9	кот. РОК, пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9, Участок т/сети ТК 3 - ТК 4	0,325	62,5	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1985	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 60
Котельная "РОК", пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9	кот. РОК, пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9, Участок т/сети ТК 4 - ТК 4а	0,325	41	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1985	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 60
Котельная "РОК", пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9	кот. РОК, пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9, Участок т/сети ТК 4а - ТК 4б	0,325	65,5	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1985	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 60
Котельная "РОК", пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9	кот. РОК, пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9, Участок т/сети ТК 4б - ТК 3б	0,325	147	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1985	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 60
Котельная "РОК", пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9	кот. РОК, пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9, Участок т/сети ТК 3б - ТК 22а	0,325	336,4	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1985	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 60
Котельная "РОК", пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9	кот. РОК, пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9, Участок т/сети ТК 22а - НПС 1	0,325	104,5	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1985	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 60
Котельная "РОК", пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9	кот. РОК, пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9, Участок т/сети ПНС 1 - ТК 8	0,273	22,5	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1992	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 60
Котельная "РОК", пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9	кот. РОК, пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9, Участок т/сети ТК 8 - ТК 18	0,273	48,5	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1992	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 60
Котельная "РОК", пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9	кот. РОК, пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9, Участок т/сети ТК 8 - ТК 19	0,273	30	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1992	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 60
Котельная "РОК", пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9	кот. РОК, пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9, Участок т/сети ТК 19 - ТК 21	0,273	37	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1992	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 60
Котельная "РОК", пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9	кот. РОК, пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9, Участок т/сети ТК 34 - ТК 39	0,219	81	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1985	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 60

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная "РОК", пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9	кот. РОК, пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9, Участок т/сети ТК 39 - ТК 1	0,219	304	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1985	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 60
Котельная "РОК", пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9	кот. РОК, пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9, Участок т/сети ТК 8 - ТК 9	0,219	31	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1985	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 60
Котельная "РОК", пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9	кот. РОК, пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9, Участок т/сети ТК 9 - ТК 10	0,219	94	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1985	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 60
Котельная "РОК", пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9	кот. РОК, пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9, Участок т/сети ТК 10 - ТК 11	0,219	32	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1985	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 60
Котельная "РОК", пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9	кот. РОК, пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9, Участок т/сети ТК 11 - ТК 12	0,219	43	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1985	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 60
Котельная "РОК", пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9	кот. РОК, пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9, Участок т/сети ТК 12 - ТК 12а	0,219	53,5	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1985	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 60
Котельная "РОК", пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9	кот. РОК, пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9, Участок т/сети ТК 12а - ТК 15	0,219	34	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1985	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 60
Котельная "РОК", пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9	кот. РОК, пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9, Участок т/сети ТК 15 - ТК 16	0,219	57,5	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1985	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 60
Котельная "РОК", пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9	кот. РОК, пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9, Участок т/сети ТК 16 - ТК 17	0,219	37,5	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1985	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 60
Котельная "РОК", пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9	кот. РОК, пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9, Участок т/сети ТК 28 - ТК 35	0,219	25	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1985	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 60
Котельная "РОК", пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9	кот. РОК, пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9, Участок т/сети ТК 4 - Нас. П 19	0,219	245	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1985	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 60
Котельная "РОК", пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9	кот. РОК, пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9, Участок т/сети Нас. П 19 - ТК 40	0,219	93,5	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1985	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 60
Котельная "РОК", пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9	кот. РОК, пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9, Участок т/сети ТК 40 - ТК 46	0,219	159,5	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1985	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 60
Котельная "РОК", пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9	кот. РОК, пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9, Участок т/сети ТК 46 - ТК 45	0,219	86,5	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1985	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 60

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная "РОК", пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9	кот. РОК, пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9, Участок т/сети ТК 6 - ТК 34	0,159	650	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1985	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 60
Котельная "РОК", пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9	кот. РОК, пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9, Участок т/сети ТК 21 - ТК 23	0,159	143,5	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1985	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 60
Котельная "РОК", пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9	кот. РОК, пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9, Участок т/сети ТК 23 - ТК 24	0,089	312,25	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1985	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 60
Котельная "РОК", пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9	кот. РОК, пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9, Участок т/сети ТК 8а - ПНС 1	0,076	25	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1985	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 60
Котельная "РОК", пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9	кот. РОК, пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9, Участок т/сети ТК 26 - ТК 28	0,089	360,5	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1985	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 60
Котельная "РОК", пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9	кот. РОК, пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9, Участок т/сети ТК 41 - ТК 42	0,089	340,5	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1985	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 60
Котельная "РОК", пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9	кот. РОК, пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9, Участок т/сети ТК 43 - ТК 44	0,048	60,5	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1985	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 60
Котельная "РОК", пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9	кот. РОК, пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9, Участок т/сети ТК 45 - ТК 45а	0,057	187	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1985	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 60
Котельная "РОК", пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9	кот. РОК, пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9, Участок т/сети ТК 12 - ТК 13	0,125	32,5	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1961	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 60
Котельная "РОК", пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9	кот. РОК, пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9, Участок т/сети ТК 23 - ТК 30	0,125	23,5	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1961	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 60
Котельная "РОК", пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9	кот. РОК, пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9, Участок т/сети ТК 12а - ТК 8а	0,125	165,6	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1962	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 60
Котельная "РОК", пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9	кот. РОК, пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9, Участок т/сети ТК 7 - ТК 6	0,125	80	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1978	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 60
Котельная "РОК", пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9	кот. РОК, пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9, Участок т/сети ТК 39 - ТК 32	0,125	86,5	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1978	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 60
Котельная "РОК", пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9	кот. РОК, пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9, Участок т/сети ТК 5а - ТК 7а	0,125	46	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1981	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 60

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная "РОК", пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9	кот. РОК, пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9, Участок т/сети ТК 7а - ТК 7	0,125	36,5	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1981	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 60
Котельная "РОК", пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9	кот. РОК, пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9, Участок т/сети ТК 35 - ТК 36	0,125	92,9	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1987	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 60
Котельная "РОК", пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9	кот. РОК, пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9, Участок т/сети ТК 31 - ТК 32	0,108	150	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1987	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 60
Котельная "РОК", пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9	кот. РОК, пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9, Участок т/сети ТК 31 - ТК 47	0,108	250	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1987	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 60
Котельная "РОК", пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9	кот. РОК, пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9, Участок т/сети ТК 19 - ТК 20	0,108	30,5	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1987	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 60
Котельная "РОК", пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9	кот. РОК, пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9, Участок т/сети ТК 21 - ТК 21а	0,108	46,5	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1987	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 60
Котельная "РОК", пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9	кот. РОК, пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9, Участок т/сети ТК 24 - ТК 25	0,108	60	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1987	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 60
Котельная "РОК", пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9	кот. РОК, пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9, Участок т/сети ТК 35 - ТК 29	0,108	76	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1961	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 60
Котельная "РОК", пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9	кот. РОК, пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9, Участок т/сети ТК 36 - ТК 37	0,108	45,5	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1961	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 60
Котельная "РОК", пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9	кот. РОК, пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9, Участок т/сети ТК 40 - ТК 41	0,108	150	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1961	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 60
Котельная "РОК", пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9	кот. РОК, пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9, Участок т/сети ТК 45 - ТК 43	0,108	76	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1961	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 60
Котельная "РОК", пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9	кот. РОК, пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9, Участок т/сети ТК 15 - ТК 15а	0,108	68	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1982	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 60
Котельная "РОК", пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9	кот. РОК, пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9, Участок т/сети ТК 26 - ТК 27а	0,108	22	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1982	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 60
Котельная "РОК", пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9	кот. РОК, пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9, Участок т/сети ТК 27 - ТК 27а	0,025	40,5	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	2000	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 60

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная "РОК", пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9	кот. РОК, пос. Прибрежный, ул. Никонова, 9, Участок т/сети ТК 6 - ТК 6а	0,025	25	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	2000	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 60
Котельная "Засамарская Слобода", ул. Тракторная, 23	кот. "Засамарская Слобода", ул.Тракторная, Участок т/сети Котельная-вр.гаражи	0,159	109	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1995	1,3	Суглинок	95/70
Котельная "Засамарская Слобода", ул. Тракторная, 23	кот. "Засамарская Слобода", ул.Тракторная, Участок т/сети Вр.гаражи-Гаванская,9	0,159	50	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1995	1,3	Суглинок	95/70
Котельная "Засамарская Слобода", ул. Тракторная, 23	кот. "Засамарская Слобода", ул.Тракторная, Участок т/сети Гаванская,9-вр.1	0,159	76	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1995	1,3	Суглинок	95/70
Котельная "Засамарская Слобода", ул. Тракторная, 23	кот. "Засамарская Слобода", ул.Тракторная, Участок т/сети Вр.1-Вр.2	0,057	100	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	2006	1,3	Суглинок	95/70
Котельная "Засамарская Слобода", ул. Тракторная, 23	кот. "Засамарская Слобода", ул.Тракторная, Участок т/сети Вр.1-вр.Мельничная,2	0,159	35	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1995	1,3	Суглинок	95/70
Котельная "Засамарская Слобода", ул. Тракторная, 23	кот. "Засамарская Слобода", ул.Тракторная, Участок т/сети Вр.Мельничная,2-Вр.3	0,159	74	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1995	1,3	Суглинок	95/70
Котельная "Засамарская Слобода", ул. Тракторная, 23	кот. "Засамарская Слобода", ул.Тракторная, Участок т/сети Вр.Мельничная,2-Вр.3	0,114	213,5	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1995	1,3	Суглинок	95/70
Котельная "Засамарская Слобода", ул. Тракторная, 23	кот. "Засамарская Слобода", ул.Тракторная, Участок т/сети Котельная - точка А	0,159	36	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1995	1,3	Суглинок	95/70
Котельная "Засамарская Слобода", ул. Тракторная, 23	кот. "Засамарская Слобода", ул.Тракторная, Участок т/сети точка А - точка Б	0,159	182	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1995	1,3	Суглинок	95/70
Котельная "Засамарская Слобода", ул. Тракторная, 23	кот. "Засамарская Слобода", ул.Тракторная, Участок т/сети точка Б - точка В	0,159	100	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1995	1,3	Суглинок	95/70
Котельная "Засамарская Слобода", ул. Тракторная, 23	кот. "Засамарская Слобода", ул.Тракторная, Участок т/сети точка В-точка Г	0,159	370	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1995	1,3	Суглинок	95/70
Котельная "Засамарская Слобода", ул. Тракторная, 23	кот. "Засамарская Слобода", ул.Тракторная, Участок т/сети точка Г-точка Д	0,159	80	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1995	1,3	Суглинок	95/70
Котельная "Засамарская Слобода", ул. Тракторная, 23	кот. "Засамарская Слобода", ул.Тракторная, Участок т/сети т/в Мельничная,2	0,076	68	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	2006	1,3	Суглинок	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная "Засамарская Слобода", ул. Тракторная, 23	кот. "Засамарская Слобода", ул.Тракторная, Участок т/сети т/в Гаванская,9	0,076	62	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	2006	1,3	Суглинок	95/70
Котельная "Засамарская Слобода", ул. Тракторная, 23	кот. "Засамарская Слобода", ул.Тракторная, Участок т/сети т/в Гаванская,36	0,057	66	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	2006	1,3	Суглинок	95/70
Котельная "Засамарская Слобода", ул. Тракторная, 23	кот. "Засамарская Слобода", ул.Тракторная, Участок т/сети Главная,5	0,076	58	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	2006	1,3	Суглинок	95/70
Котельная Школа №143, ул. Восстания, 3	Котельная-Шк.№143 (корпус 2), ул.Восстания, 3	0,089	16,25	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1991	0	-	95/70
Котельная Школа №143, ул. Восстания, 3	Котельная-Шк.№143 (корпус 2), ул.Восстания, 3	0,089	16,25	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1991	0	-	95/70
Котельная Школа №177, Новокуйбышевское шоссе, 54	кот. Шк.№177, Новокуйбышевское шоссе, 54 Котельная-ТК1	0,057	6	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная Школа №177, Новокуйбышевское шоссе, 54	кот. Шк.№177, Новокуйбышевское шоссе, 55 ТК1-ТК2	0,108	120	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1997	1,3	Суглинок	95/70
Котельная Школа №177, Новокуйбышевское шоссе, 54	кот. Шк.№177, Новокуйбышевское шоссе, 56 ТК2-ТК3	0,108	65	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1997	1,3	Суглинок	95/70
Котельная ДСУ "Автодор", пер. Утевский, 23	кот. ДСУ, Участок т/сети Котельная - до Б	0,159	112,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2005	0	-	95/70
Котельная ДСУ "Автодор", пер. Утевский, 23	кот. ДСУ, Участок т/сети Котельная - до Б	0,159	112,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2005	0	-	95/70
Котельная ДСУ "Автодор", пер. Утевский, 23	кот. ДСУ, Участок т/сети	0,159	178	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1982	0	-	95/70
Котельная ДСУ "Автодор", пер. Утевский, 23	кот. ДСУ, Участок т/сети	0,159	178	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1982	0	-	95/70
Котельная ДСУ "Автодор", пер. Утевский, 23	кот. ДСУ, Участок т/сети	0,159	125	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1982	0	-	95/70
Котельная ДСУ "Автодор", пер. Утевский, 23	кот. ДСУ, Участок т/сети	0,159	125	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1982	0	-	95/70
Котельная ДСУ "Автодор", пер. Утевский, 23	кот. ДСУ, Участок т/сети участок от Б - до В	0,159	75	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1977	0	-	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная ДСУ "Автодор", пер. Утевский, 23	кот. ДСУ, Участок т/сети участок от Б - до В	0,159	75	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1977	0	-	95/70
Котельная ДСУ "Автодор", пер. Утевский, 23	кот. ДСУ, Участок т/сети	0,114	128	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2011	0	-	95/70
Котельная ДСУ "Автодор", пер. Утевский, 23	кот. ДСУ, Участок т/сети	0,114	128	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2011	0	-	95/70
Котельная ДСУ "Автодор", пер. Утевский, 23	кот. ДСУ, Участок т/сети участок от В - до Г	0,114	167,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2011	0	-	95/70
Котельная ДСУ "Автодор", пер. Утевский, 23	кот. ДСУ, Участок т/сети участок от В - до Г	0,114	167,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2011	0	-	95/70
Котельная ДСУ "Автодор", пер. Утевский, 23	кот. ДСУ, Участок т/сети ГВС	0,108	199,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1982	0	-	95/70
Котельная ДСУ "Автодор", пер. Утевский, 23	кот. ДСУ, Участок т/сети ГВС	0,108	199,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1982	0	-	95/70
Котельная ДСУ "Автодор", пер. Утевский, 23	кот. ДСУ, Участок т/сети	0,114	129	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2011	0	-	95/70
Котельная ДСУ "Автодор", пер. Утевский, 23	кот. ДСУ, Участок т/сети	0,114	129	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2011	0	-	95/70
Котельная ДСУ "Автодор", пер. Утевский, 23	кот. ДСУ, Участок т/сети участок от Г - до Д	0,159	175	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1977	0	-	95/70
Котельная ДСУ "Автодор", пер. Утевский, 23	кот. ДСУ, Участок т/сети участок от Г - до Д	0,159	175	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1977	0	-	95/70
Котельная ДСУ "Автодор", пер. Утевский, 23	кот. ДСУ, Участок т/сети ГВС	0,076	110,25	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1982	0	-	95/70
Котельная ДСУ "Автодор", пер. Утевский, 23	кот. ДСУ, Участок т/сети ГВС	0,076	110,25	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1982	0	-	95/70
Котельная ДСУ "Автодор", пер. Утевский, 23	кот. ДСУ, Участок т/сети участок от И - до З	0,089	25	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1975	0	-	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная ДСУ "Автодор", пер. Утевский, 23	кот. ДСУ, Участок т/сети участок от И - до З	0,089	25	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1975	0	-	95/70
Котельная ДСУ "Автодор", пер. Утевский, 23	кот. ДСУ, Участок т/сети ГВС	0,076	75	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная ДСУ "Автодор", пер. Утевский, 23	кот. ДСУ, Участок т/сети ГВС	0,076	75	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная ДСУ "Автодор", пер. Утевский, 23	кот. ДСУ, Участок т/сети участок от Д - до Ж	0,076	41,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1982	0	-	95/70
Котельная ДСУ "Автодор", пер. Утевский, 23	кот. ДСУ, Участок т/сети участок от Д - до Ж	0,076	41,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1982	0	-	95/70
Котельная ДСУ "Автодор", пер. Утевский, 23	кот. ДСУ, Участок т/сети	0,089	1,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1975	0	-	95/70
Котельная ДСУ "Автодор", пер. Утевский, 23	кот. ДСУ, Участок т/сети	0,089	1,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1975	0	-	95/70
Котельная ДСУ "Автодор", пер. Утевский, 23	кот. ДСУ, Участок т/сети ГВС	0,076	43	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная ДСУ "Автодор", пер. Утевский, 23	кот. ДСУ, Участок т/сети ГВС	0,076	43	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная ДСУ "Автодор", пер. Утевский, 23	кот. ДСУ, Участок т/сети участок от Д - до Е	0,089	62	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1975	0	-	95/70
Котельная ДСУ "Автодор", пер. Утевский, 23	кот. ДСУ, Участок т/сети участок от Д - до Е	0,089	62	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1975	0	-	95/70
Котельная ДСУ "Автодор", пер. Утевский, 23	кот. ДСУ, Участок т/сети ГВС	0,076	70	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная ДСУ "Автодор", пер. Утевский, 23	кот. ДСУ, Участок т/сети ГВС	0,076	70	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная ДСУ "Автодор", пер. Утевский, 23	кот. ДСУ, Участок т/сети	0,159	125	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1977	0	-	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная ДСУ "Автодор", пер. Утевский, 23	кот. ДСУ, Участок т/сети	0,159	125	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1977	0	-	95/70
Котельная ДСУ "Автодор", пер. Утевский, 23	кот. ДСУ, Участок т/сети	0,159	150	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1977	0	-	95/70
Котельная ДСУ "Автодор", пер. Утевский, 23	кот. ДСУ, Участок т/сети	0,159	150	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1977	0	-	95/70
Котельная ДСУ "Автодор", пер. Утевский, 23	кот. ДСУ, Участок т/сети	0,159	60	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1977	0	-	95/70
Котельная ДСУ "Автодор", пер. Утевский, 23	кот. ДСУ, Участок т/сети	0,159	60	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1977	0	-	95/70
Котельная ДСУ "Автодор", пер. Утевский, 23	кот. ДСУ, Участок т/сети Котельная-Северная 12	0,114	37,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2011	0	-	95/70
Котельная ДСУ "Автодор", пер. Утевский, 23	кот. ДСУ, Участок т/сети Котельная-Северная 12	0,114	37,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2011	0	-	95/70
Котельная ДСУ "Автодор", пер. Утевский, 23	кот. ДСУ, Участок т/сети	0,076	43	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1982	0	-	95/70
Котельная ДСУ "Автодор", пер. Утевский, 23	кот. ДСУ, Участок т/сети	0,076	43	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1982	0	-	95/70
Котельная ДСУ "Автодор", пер. Утевский, 23	кот. ДСУ, Участок т/сети точка 1-Утевский пер.21	0,076	62,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1982	0	-	95/70
Котельная ДСУ "Автодор", пер. Утевский, 23	кот. ДСУ, Участок т/сети точка 1-Утевский пер.21	0,076	62,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1982	0	-	95/70
Котельная ДСУ "Автодор", пер. Утевский, 23	кот. ДСУ, Участок т/сети т/в Северна 12	0,076	2,25	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная ДСУ "Автодор", пер. Утевский, 23	кот. ДСУ, Участок т/сети т/в Северна 12	0,076	2,25	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная ДСУ "Автодор", пер. Утевский, 23	кот. ДСУ, Участок т/сети т/в Северна 14	0,057	2	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная ДСУ "Автодор", пер. Утевский, 23	кот. ДСУ, Участок т/сети т/в Северна 14	0,057	2	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная ДСУ "Автодор", пер. Утевский, 23	кот. ДСУ, Участок т/сети т/в Северна 16	0,057	15	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная ДСУ "Автодор", пер. Утевский, 23	кот. ДСУ, Участок т/сети т/в Северна 16	0,057	15	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная ДСУ "Автодор", пер. Утевский, 23	кот. ДСУ, Участок т/сети т/в Д. Народов 2	0,057	2	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная ДСУ "Автодор", пер. Утевский, 23	кот. ДСУ, Участок т/сети т/в Д. Народов 2	0,057	2	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная ДСУ "Автодор", пер. Утевский, 23	кот. ДСУ, Участок т/сети ГВС	0,048	3,06	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2011	0	-	95/70
Котельная ДСУ "Автодор", пер. Утевский, 23	кот. ДСУ, Участок т/сети ГВС	0,048	3,06	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2011	0	-	95/70
Котельная ДСУ "Автодор", пер. Утевский, 23	кот. ДСУ, Участок т/сети т/в Д. Народов 6	0,057	6	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная ДСУ "Автодор", пер. Утевский, 23	кот. ДСУ, Участок т/сети т/в Д. Народов 6	0,057	6	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная ДСУ "Автодор", пер. Утевский, 23	кот. ДСУ, Участок т/сети ГВС	0,076	43	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная ДСУ "Автодор", пер. Утевский, 23	кот. ДСУ, Участок т/сети ГВС	0,076	43	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная ДСУ "Автодор", пер. Утевский, 23	кот. ДСУ, Участок т/сети т/в Д. Народов 6а	0,057	3	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная ДСУ "Автодор", пер. Утевский, 23	кот. ДСУ, Участок т/сети т/в Д. Народов 6а	0,057	3	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная ДСУ "Автодор", пер. Утевский, 23	кот. ДСУ, Участок т/сети ГВС	0,048	3	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2011	0	-	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная ДСУ "Автодор", пер. Утевский, 23	кот. ДСУ, Участок т/сети ГВС	0,048	3	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2011	0	-	95/70
Котельная ДСУ "Автодор", пер. Утевский, 23	кот. ДСУ, Участок т/сетит/в Радио 3	0,032	21,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная ДСУ "Автодор", пер. Утевский, 23	кот. ДСУ, Участок т/сетит/в Радио 3	0,032	21,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная ДСУ "Автодор", пер. Утевский, 23	кот. ДСУ, Участок т/сети ГВС	0,025	25	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная ДСУ "Автодор", пер. Утевский, 23	кот. ДСУ, Участок т/сети ГВС	0,025	25	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная ДСУ "Автодор", пер. Утевский, 23	кот. ДСУ, Участок т/сетит/в Радио 6	0,057	4	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная ДСУ "Автодор", пер. Утевский, 23	кот. ДСУ, Участок т/сетит/в Радио 6	0,057	4	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная ДСУ "Автодор", пер. Утевский, 23	кот. ДСУ, Участок т/сети ГВС	0,076	24	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная ДСУ "Автодор", пер. Утевский, 23	кот. ДСУ, Участок т/сети ГВС	0,076	24	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная ДСУ "Автодор", пер. Утевский, 23	кот. ДСУ, Участок т/сетит/в Утевская 12	0,057	4	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная ДСУ "Автодор", пер. Утевский, 23	кот. ДСУ, Участок т/сетит/в Утевская 12	0,057	4	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная ДСУ "Автодор", пер. Утевский, 23	кот. ДСУ, Участок т/сети ГВС	0,057	4	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная ДСУ "Автодор", пер. Утевский, 23	кот. ДСУ, Участок т/сети ГВС	0,057	4	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная ДСУ "Автодор", пер. Утевский, 23	кот. ДСУ, Участок т/сетит/в Утевская 14	0,057	1,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная ДСУ "Автодор", пер. Утевский, 23	кот. ДСУ, Участок т/сетит/в Утевская 14	0,057	1,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная ДСУ "Автодор", пер. Утевский, 23	кот. ДСУ, Участок т/сети ГВС	0,025	9,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная ДСУ "Автодор", пер. Утевский, 23	кот. ДСУ, Участок т/сети ГВС	0,025	9,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная ДСУ "Автодор", пер. Утевский, 23	кот. ДСУ, Участок т/сетит/в Утевская 16	0,057	1,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная ДСУ "Автодор", пер. Утевский, 23	кот. ДСУ, Участок т/сетит/в Утевская 16	0,057	1,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная ДСУ "Автодор", пер. Утевский, 23	кот. ДСУ, Участок т/сети ГВС	0,076	36	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная ДСУ "Автодор", пер. Утевский, 23	кот. ДСУ, Участок т/сети ГВС	0,076	36	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная ДСУ "Автодор", пер. Утевский, 23	кот. ДСУ, Участок т/сетит/в Утевская 18	0,057	1,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная ДСУ "Автодор", пер. Утевский, 23	кот. ДСУ, Участок т/сетит/в Утевская 18	0,057	1,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная ДСУ "Автодор", пер. Утевский, 23	кот. ДСУ, Участок т/сети ГВС	0,076	36	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная ДСУ "Автодор", пер. Утевский, 23	кот. ДСУ, Участок т/сети ГВС	0,076	36	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная ДСУ "Автодор", пер. Утевский, 23	кот. ДСУ, Участок т/сетит/в Утевская 20	0,076	100	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная ДСУ "Автодор", пер. Утевский, 23	кот. ДСУ, Участок т/сетит/в Утевская 20	0,076	100	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная ДСУ "Автодор", пер. Утевский, 23	кот. ДСУ, Участок т/сети ГВС	0,025	34	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная ДСУ "Автодор", пер. Утевский, 23	кот. ДСУ, Участок т/сети ГВС	0,025	34	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная пос. 41 км, пос. Красная Глинка	кварт.кот. 41 км, п.Красная Глинка, Участок т/сети от котельн. до задвижек Ø80 на левое крыло	0,108	100	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	2011	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. 41 км, пос. Красная Глинка	кварт.кот. 41 км, п.Красная Глинка, Участок т/сети от задвижек Ø80 на левое крыло до ввода в "Продкомбинат"	0,089	48	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	2010	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. 41 км, пос. Красная Глинка	кварт.кот. 41 км, п.Красная Глинка, Участок т/сети, правое крыло от врезки в Ø100 до ввода в д.4	0,089	52	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	2010	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. 41 км, пос. Красная Глинка	кварт.кот. 41 км, п.Красная Глинка, Участок т/сети на д.5	0,057	10	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	2011	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. 41 км, пос. Красная Глинка	кварт.кот. 41 км, п.Красная Глинка, Ввод т/с на д.4	0,057	7	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	2011	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. 41 км, пос. Красная Глинка	кварт.кот. 41 км, п.Красная Глинка, Ввод т/с на д.5	0,057	5	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	2011	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. 41 км, пос. Красная Глинка	кварт.кот. 41 км, п.Красная Глинка, Ввод т/с на д.6	0,057	7	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	2011	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. 41 км, пос. Красная Глинка	кварт.кот. 41 км, п.Красная Глинка, Ввод т/с на д.7	0,057	15	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	2011	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Красный Пахарь	кварт.кот., тепловая сеть пос.Красный Пахарь	0,159	185	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1962	0	-	95/70
Котельная пос. Красный Пахарь	кварт.кот., тепловая сеть пос.Красный Пахарь	0,159	185	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1962	0	-	95/70
Котельная пос. Красный Пахарь	кварт.кот., тепловая сеть пос.Красный Пахарь	0,108	95	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1962	0	-	95/70
Котельная пос. Красный Пахарь	кварт.кот., тепловая сеть пос.Красный Пахарь	0,108	95	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1962	0	-	95/70
Котельная пос. Красный Пахарь	кварт.кот., тепловая сеть пос.Красный Пахарь	0,089	235	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1962	0	-	95/70
Котельная пос. Красный Пахарь	кварт.кот., тепловая сеть пос.Красный Пахарь	0,089	235	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1962	0	-	95/70
Котельная пос. Красный Пахарь	кварт.кот., тепловая сеть пос.Красный Пахарь	0,076	80	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1962	0	-	95/70
Котельная пос. Красный Пахарь	кварт.кот., тепловая сеть пос.Красный Пахарь	0,076	80	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1962	0	-	95/70
Котельная пос. Красный Пахарь	кварт.кот., тепловая сеть пос.Красный Пахарь	0,048	92,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70
Котельная пос. Красный Пахарь	кварт.кот., тепловая сеть пос.Красный Пахарь	0,048	92,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная пос. Красный Пахарь	кварт.кот., тепловая сеть пос.Красный Пахарь	0,032	7,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1954	0	-	95/70
Котельная пос. Красный Пахарь	кварт.кот., тепловая сеть пос.Красный Пахарь	0,032	7,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1954	0	-	95/70
Котельная пос. Красный Пахарь	кварт.кот., тепловая сеть пос.Красный Пахарь	0,057	276,75	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1969	0	-	95/70
Котельная пос. Красный Пахарь	кварт.кот., тепловая сеть пос.Красный Пахарь	0,057	276,75	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1969	0	-	95/70
Котельная ул. Молодогвардейская, 9	кот. г.Самара до ул.Молодогвардейская, 9	0,089	52,52	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	2008	1,3	Суглинок	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.Управленческий от кот.№3 до ТК-5 у музык.школы	0,273	214	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.Управленческий от кот.№3 до ТК-5 у музык.школы	0,273	214	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.Управленческий от ТК-4 у кот№3 до ТК-8 у д.2/15 ул.С.Лазо	0,108	93	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.Управленческий от ТК-4 у кот№3 до ТК-8 у д.2/15 ул.С.Лазо	0,108	93	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.Управленческий от ТК-4 у кот№3 до ТК-8 у д.2/15 ул.С.Лазо	0,089	37,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.Управленческий от ТК-4 у кот№3 до ТК-8 у д.2/15 ул.С.Лазо	0,089	37,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.Управленческий от врезки Ø108 до ТК-9 ул.8 Марта	0,089	17,75	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.Управленческий от врезки Ø108 до ТК-9 ул.8 Марта	0,089	17,75	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.Управленческий от врезки Ø108 до ТК-9 ул.8 Марта	0,108	46,25	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.Управленческий от врезки Ø108 до ТК-9 ул.8 Марта	0,108	46,25	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.Управленческий от врезки Ø108 до ТК-9 ул.8 Марта	0,032	13	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2011	0	-	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.Управленческий от врезки Ø108 до ТК-9 ул.8 Марта	0,032	13	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2011	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.Управленческий от кот.№3 до ТК-2 у д.3 ул.Солдатская	0,159	32,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.Управленческий от кот.№3 до ТК-2 у д.3 ул.Солдатская	0,159	32,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.Управленческий от ТК-2 у д.3 ул.Солдатская до ВСШ-10	0,133	167	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2009	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.Управленческий от ТК-2 у д.3 ул.Солдатская до ВСШ-10	0,133	167	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2009	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.Управленческий от ТК-1 у д.3 ул.Солдатская до ТК-3 у д.4 ул.Солдатская	0,057	105,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2010	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.Управленческий от ТК-1 у д.3 ул.Солдатская до ТК-3 у д.4 ул.Солдатская	0,057	105,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2010	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.Управленческий от ТК-5 у муз.школы до ТК-7 у д.6/16 ул.С.Лазо	0,108	62,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.Управленческий от ТК-5 у муз.школы до ТК-7 у д.6/16 ул.С.Лазо	0,108	62,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.Управленческий от ТК-7 у д.6/16 ул.С.Лазо до ТК-10 у к/т "Космос"	0,108	87	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.Управленческий от ТК-7 у д.6/16 ул.С.Лазо до ТК-10 у к/т "Космос"	0,108	87	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.Управленческий от ТК-7 у д.6/16 ул.С.Лазо до ТК-10 у к/т "Космос"	0,108	45	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.Управленческий от ТК-7 у д.6/16 ул.С.Лазо до ТК-10 у к/т "Космос"	0,108	45	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.Управленческий от ТК-7 у д.6/16 ул.С.Лазо до ТК-10 у к/т "Космос"	0,108	55	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.Управленческий от ТК-7 у д.6/16 ул.С.Лазо до ТК-10 у к/т "Космос"	0,108	55	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.Управленческий от ТК-10 у к/т "Космос" до ТК-11	0,076	25	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2008	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.Управленческий от ТК-10 у к/т "Космос" до ТК-11	0,076	25	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2008	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.Управленческий от ТК-11 до ТК-12 у д.13 ул.Солдатская	0,076	27,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2008	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.Управленческий от ТК-11 до ТК-12 у д.13 ул.Солдатская	0,076	27,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2008	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.Управленческий от ТК-12 у д.13 ул.Солдатская до ТК-13	0,057	85	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2010	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.Управленческий от ТК-12 у д.13 ул.Солдатская до ТК-13	0,057	85	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2010	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.Управленческий ТК от кот. до бани	0,219	242	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.Управленческий ТК от кот. до бани	0,219	242	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.Управленческий ТК от бани до ж/д 25	0,108	48	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.Управленческий ТК от бани до ж/д 25	0,108	48	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.Управленческий сеть ГВС от бани	0,377	44	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2008	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.Управленческий сеть ГВС от бани	0,377	44	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2008	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.Управленческий трубопровод ГВС от врезки ТК-1 до д.4 ул.Красногвардейской	0,159	22,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.Управленческий трубопровод ГВС от врезки ТК-1 до д.4 ул.Красногвардейской	0,159	22,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.Управленческий Т/с от ТК-1 у д/с 23 до ТП-7	0,219	123	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2000	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.Управленческий Т/с от ТК-1 у д/с 23 до ТП-7	0,219	123	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2000	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.Управленческий Т/с от ТР-7 до ввода в д.4 ул.Красногвардейская и ввод в дом	0,159	42,25	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.Управленческий Т/с от ТР-7 до ввода в д.4 ул.Красногвардейская и ввод в дом	0,159	42,25	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.Управленческий Т/с по д.4 ул.Красногвардейской до ТК-3	0,159	50	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.Управленческий Т/с по д.4 ул.Красногвардейской до ТК-3	0,159	50	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.Управленческий сеть ГВС по д.4 ул.Красногвардейской до ТК-3	0,159	27,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.Управленческий сеть ГВС по д.4 ул.Красногвардейской до ТК-3	0,159	27,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.Управленческий сеть ГВС от ТК-3 до дома 6 ул.Красногвардейской	0,159	50	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.Управленческий сеть ГВС от ТК-3 до дома 6 ул.Красногвардейской	0,159	50	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.Управленческий Т/с от ТК-3 до д.6 ул.Красногвардейской	0,159	15	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.Управленческий Т/с от ТК-3 до д.6 ул.Красногвардейской	0,159	15	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.Управленческий сеть ГВС по дому №6 ул.Красногвардейской до ТК-4 м/у домами ул.Париж. Коммуны 6	0,159	45	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.Управленческий сеть ГВС по дому №6 ул.Красногвардейской до ТК-4 м/у домами ул.Париж.Коммуны 6	0,159	45	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.Управленческий Т/с по дому ул.Красногвардейской 6 до ТК-4 м/у домами ул.Париж.Коммуны 28	0,159	62,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.Управленческий Т/с по дому ул.Красногвардейской 6 до ТК-4 м/у домами ул.Париж.Коммуны 28	0,159	62,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.Управленческий ГВС от ТК-4 до ул.Париж.Коммуны 28	0,159	9	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.Управленческий ГВС от ТК-4 до ул.Париж.Коммуны 28	0,159	9	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.УправленческийТ/с от ТК-4 до ул.Париж.Коммуны 28	0,159	18	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.УправленческийТ/с от ТК-4 до ул.Париж.Коммуны 28	0,159	18	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.Управленческийсеть ГВС по дому ул.Париж.Коммуны 28-30	0,159	125	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.Управленческийсеть ГВС по дому ул.Париж.Коммуны 28-30	0,159	125	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.УправленческийТ/с по дому ул.Париж.Коммуны 28-30	0,159	12,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.УправленческийТ/с по дому ул.Париж.Коммуны 28-30	0,159	12,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.УправленческийГВС от д.30 по ул.Париж.Коммуны до д.34 4/3 дом №32	0,108	92,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.УправленческийГВС от д.30 по ул.Париж.Коммуны до д.34 4/3 дом №32	0,108	92,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.УправленческийТ/с от ТП-7 до ул.Париж.Коммуны до д.34 4/3 дом №32	0,159	12,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.УправленческийТ/с от ТП-7 до ул.Париж.Коммуны до д.34 4/3 дом №32	0,159	12,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.УправленческийТ/с от ТП-7 до ул.Париж.Коммуны до д.34 4/3 дом №32	0,108	12,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.УправленческийТ/с от ТП-7 до ул.Париж.Коммуны до д.34 4/3 дом №32	0,108	12,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.УправленческийТ/с от ТК-1 у д/с 23 до ТК-5	0,325	426	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2000	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.УправленческийТ/с от ТК-1 у д/с 23 до ТК-5	0,325	426	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2000	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.УправленческийТ/с от ТК-5 до ТК-6	0,219	125	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2000	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.УправленческийТ/с от ТК-5 до ТК-6	0,219	125	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2000	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.УправленческийГВС от ТК-1 у д/с 23 до ТК-5	0,159	25	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.УправленческийГВС от ТК-1 у д/с 23 до ТК-5	0,159	25	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.УправленческийГВС от ТК-5 до ТК-6	0,159	22,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.УправленческийГВС от ТК-5 до ТК-6	0,159	22,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.УправленческийТ/с от ТК-6 до ТП-6	0,219	75	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2000	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.УправленческийТ/с от ТК-6 до ТП-6	0,219	75	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2000	0	-	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.УправленческийГВС от ТК-6 до ТП-6	0,159	25	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.УправленческийГВС от ТК-6 до ТП-6	0,159	25	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.УправленческийТ/с от ТП-6 до бани	0,089	230	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.УправленческийТ/с от ТП-6 до бани	0,089	230	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.УправленческийГВС от ТП-6 до ул.Париж.Коммуны, д.23	0,159	30	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.УправленческийГВС от ТП-6 до ул.Париж.Коммуны, д.23	0,159	30	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.УправленческийТ/с от ТП-6 до ул.Париж.Коммуны, д.23	0,159	30	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.УправленческийТ/с от ТП-6 до ул.Париж.Коммуны, д.23	0,159	30	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.УправленческийГВС по д.23 д.1 ул.Красноглинское шоссе	0,159	43	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.УправленческийГВС по д.23 д.1 ул.Красноглинское шоссе	0,159	43	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.УправленческийТ/с по д.23 ул.Париж.Коммуны	0,159	50	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.УправленческийТ/с по д.23 ул.Париж.Коммуны	0,159	50	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.УправленческийТ/с по д.1 ул.Красноглин.шоссе	0,159	25	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.УправленческийТ/с по д.1 ул.Красноглин.шоссе	0,159	25	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.УправленческийГВС по д.1 ул.Красногл.шоссе	0,108	43	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.УправленческийГВС по д.1 ул.Красногл.шоссе	0,108	43	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.УправленческийТ/с от ТП-6 до ТК-7	0,159	10	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.УправленческийТ/с от ТП-6 до ТК-7	0,159	10	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.УправленческийГВС от ТП-6 до ТК-7	0,108	12,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.УправленческийГВС от ТП-6 до ТК-7	0,108	12,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.УправленческийТ/с ТК-7 до ТК-9	0,159	25	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.УправленческийТ/с ТК-7 до ТК-9	0,159	25	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.УправленческийГВС ТК-7 до ТК-9	0,108	62,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.УправленческийГВС ТК-7 до ТК-9	0,108	62,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.УправленческийТ/с от кот. ТК по д.14 ул.Солдатская	0,108	93	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.УправленческийТ/с от кот. ТК по д.14 ул.Солдатская	0,108	93	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.УправленческийТ/с по д.8 ул.Красногвардейская	0,089	20	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70
Котельная квартала №3, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4а	кот. №3, пос.УправленческийТ/с по д.8 ул.Красногвардейская	0,089	20	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная квартала №12, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 48а	кот. №12, пос.Управленческийот кот. Кв.10 до ТК на территории кот. Кв.10	0,219	20	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2008	0	-	95/70
Котельная квартала №12, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 48а	кот. №12, пос.Управленческийот кот. Кв.10 до ТК на территории кот. Кв.10	0,219	20	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2008	0	-	95/70
Котельная квартала №12, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 48а	кот. №12, пос.Управленческийот ТК на территории кот. Кв.10 до ТК у д.7 ул.Ногина	0,219	28	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2008	0	-	95/70
Котельная квартала №12, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 48а	кот. №12, пос.Управленческийот ТК на территории кот. Кв.10 до ТК у д.7 ул.Ногина	0,219	28	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2008	0	-	95/70
Котельная квартала №12, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 48а	кот. №12, пос.Управленческийот ТК у д.7 ул.Ногина до ТК у д.11 ул.Ногина	0,159	65	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70
Котельная квартала №12, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 48а	кот. №12, пос.Управленческийот ТК у д.7 ул.Ногина до ТК у д.11 ул.Ногина	0,159	65	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70
Котельная квартала №12, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 48а	кот. №12, пос.Управленческийот ТК у д.11 ул.Ногина до ТК у д.13 ул.Ногина	0,159	86	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70
Котельная квартала №12, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 48а	кот. №12, пос.Управленческийот ТК у д.11 ул.Ногина до ТК у д.13 ул.Ногина	0,159	86	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70
Котельная квартала №12, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 48а	кот. №12, пос.Управленческийот ТК у д.11 ул.Ногина до ТК у д.13 ул.Ногина	0,108	56	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1986	1,3	Суглинок	95/70
Котельная квартала №12, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 48а	кот. №12, пос.Управленческийот ТК у д.11 ул.Ногина до цеха №8	0,108	356	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1986	1,3	Суглинок	95/70
Котельная квартала №12, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 48а	кот. №12, пос.Управленческийот ТК м/у домами 10, 12 ул.Гайдара до ТК у д.13 Красноглинского шоссе	0,159	115	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70
Котельная квартала №12, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 48а	кот. №12, пос.Управленческийот ТК м/у домами 10, 12 ул.Гайдара до ТК у д.13 Красноглинского шоссе	0,159	115	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70
Котельная квартала №12, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 48а	кот. №12, пос.Управленческийот кот. Кв.10 до ТК 4 у д.6 ул.Гайдара	0,219	62,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2008	0	-	95/70
Котельная квартала №12, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 48а	кот. №12, пос.Управленческийот кот. Кв.10 до ТК 4 у д.6 ул.Гайдара	0,219	62,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2008	0	-	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная квартала №12, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 48а	кот. №12, пос.Управленческийот ТК у д.6 ул.Гайдара до ТК у д.4 ул.Гайдара	0,219	71,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2008	0	-	95/70
Котельная квартала №12, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 48а	кот. №12, пос.Управленческийот ТК у д.6 ул.Гайдара до ТК у д.4 ул.Гайдара	0,219	71,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2008	0	-	95/70
Котельная квартала №12, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 48а	кот. №12, пос.Управленческийот ТК у д.6 ул.Гайдара до ТК у д.4 ул.Гайдара	0,089	250	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1992	1,3	Суглинок	95/70
Котельная квартала №12, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 48а	кот. №12, пос.Управленческийот ТК у д.4 ул.Гайдара до ТК у д.3 ул.Гайдара	0,219	93	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2008	0	-	95/70
Котельная квартала №12, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 48а	кот. №12, пос.Управленческийот ТК у д.4 ул.Гайдара до ТК у д.3 ул.Гайдара	0,219	93	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2008	0	-	95/70
Котельная квартала №12, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 48а	кот. №12, пос.Управленческийот ТК у д.3 ул.Гайдара до ТК у д.36 ул.С.Лазо	0,089	256	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1992	1,3	Суглинок	95/70
Котельная квартала №12, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 48а	кот. №12, пос.Управленческийот ТК у д.6 ул.Гайдара до ТК у д.30 ул.С.Лазо	0,159	157,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70
Котельная квартала №12, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 48а	кот. №12, пос.Управленческийот ТК у д.6 ул.Гайдара до ТК у д.30 ул.С.Лазо	0,159	157,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70
Котельная квартала №12, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 48а	кот. №12, пос.Управленческийот ТК у д.6 ул.Гайдара до ТК у д.30 ул.С.Лазо	0,273	35	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2008	0	-	95/70
Котельная квартала №12, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 48а	кот. №12, пос.Управленческийот ТК у д.6 ул.Гайдара до ТК у д.30 ул.С.Лазо	0,273	35	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2008	0	-	95/70
Котельная квартала №12, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 48а	кот. №12, пос.Управленческийот ТК у д.30 ул.С.Лазо до ТК у д.28 ул.С.Лазо	0,089	325	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1992	1,3	Суглинок	95/70
Котельная квартала №12, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 48а	кот. №12, пос.Управленческийот кот. До ТК у д.46 ул.С.Лазо	0,159	175	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70
Котельная квартала №12, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 48а	кот. №12, пос.Управленческийот кот. До ТК у д.46 ул.С.Лазо	0,159	175	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70
Котельная квартала №12, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 48а	кот. №12, пос.Управленческийот кот. До ТК у д.46 ул.С.Лазо	0,219	31,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2008	0	-	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная квартала №12, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 48а	кот. №12, пос.Управленческийот кот. До ТК у д.46 ул.С.Лазо	0,219	31,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2008	0	-	95/70
Котельная квартала №12, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 48а	кот. №12, пос.Управленческийот ТК у д.46 ул.С.Лазо до ТК у д.44 ул.С.Лазо	0,133	80	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1991	1,3	Суглинок	95/70
Котельная квартала №12, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 48а	кот. №12, пос.Управленческийот кот. До ТК у д.37 ул.Красногл.шоссе	0,159	60	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70
Котельная квартала №12, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 48а	кот. №12, пос.Управленческийот кот. До ТК у д.37 ул.Красногл.шоссе	0,159	60	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70
Котельная квартала №12, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 48а	кот. №12, пос.Управленческийот ТК м/у д.37 и д.60 до ТК у д.60 ул.С.Лазо	0,089	440	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1992	1,3	Суглинок	95/70
Котельная квартала №12, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 48а	кот. №12, пос.Управленческийот кот. Кв.12 до ТК у д.46а	0,159	62,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70
Котельная квартала №12, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 48а	кот. №12, пос.Управленческийот кот. Кв.12 до ТК у д.46а	0,159	62,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70
Котельная квартала №12, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 48а	кот. №12, пос.Управленческийот кот. Кв.12 до ТК у д.46а	0,057	113	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1986	1,3	Суглинок	95/70
Котельная квартала №12, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 48а	кот. №12, пос.Управленческийот кот. Кв.12 до ТК у д.46а ул.С.Лазо	0,325	184	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1980	0	-	95/70
Котельная квартала №12, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 48а	кот. №12, пос.Управленческийот кот. Кв.12 до ТК у д.46а ул.С.Лазо	0,325	184	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1980	0	-	95/70
Котельная квартала №12, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 48а	кот. №12, пос.Управленческийот ТК у д.46а до здания Народного суда	0,325	155	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1980	0	-	95/70
Котельная квартала №12, пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 48а	кот. №12, пос.Управленческийот ТК у д.46а до здания Народного суда	0,325	155	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1980	0	-	95/70
Котельная квартала №13, пос. Мехзавод	кот.№13, пос.МехзаводТ/сеть кв.№13	0,219	132	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1987	0	-	95/70
Котельная квартала №13, пос. Мехзавод	кот.№13, пос.МехзаводТ/сеть кв.№13	0,219	132	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1987	0	-	95/70
Котельная квартала №13, пос. Мехзавод	кот.№13, пос.МехзаводТ/сеть кв.№13	0,159	147	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1998	0	-	95/70
Котельная квартала №13, пос. Мехзавод	кот.№13, пос.МехзаводТ/сеть кв.№13	0,159	147	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1998	0	-	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная квартала №13, пос. Мехзавод	кот.№13, пос.МехзаводТ/сеть	0,108	47,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1987	0	-	95/70
Котельная квартала №13, пос. Мехзавод	кот.№13, пос.МехзаводТ/сеть	0,108	47,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1987	0	-	95/70
Котельная квартала №13, пос. Мехзавод	кот.№13, пос.МехзаводТ/сеть кв.№13	0,089	223,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная квартала №13, пос. Мехзавод	кот.№13, пос.МехзаводТ/сеть кв.№13	0,089	223,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная квартала №13, пос. Мехзавод	кот.№13, пос.МехзаводТ/сеть кв.№14	0,089	45	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная квартала №13, пос. Мехзавод	кот.№13, пос.МехзаводТ/сеть кв.№14	0,089	45	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная квартала №13, пос. Мехзавод	кот.№13, пос.МехзаводТ/сеть	0,108	137	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1987	0	-	95/70
Котельная квартала №13, пос. Мехзавод	кот.№13, пос.МехзаводТ/сеть	0,108	137	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1987	0	-	95/70
Котельная квартала №13, пос. Мехзавод	кот.№13, пос.МехзаводТ/сеть кв.№14	0,125	16	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1987	0	-	95/70
Котельная квартала №13, пос. Мехзавод	кот.№13, пос.МехзаводТ/сеть кв.№14	0,125	16	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1987	0	-	95/70
Котельная квартала №13, пос. Мехзавод	кот.№13, пос.МехзаводТ/сеть кв.№15	0,219	107,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1987	0	-	95/70
Котельная квартала №13, пос. Мехзавод	кот.№13, пос.МехзаводТ/сеть кв.№15	0,219	107,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1987	0	-	95/70
Котельная квартала №13, пос. Мехзавод	кот.№13, пос.МехзаводТ/сеть кв.№15	0,159	160,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1987	0	-	95/70
Котельная квартала №13, пос. Мехзавод	кот.№13, пос.МехзаводТ/сеть кв.№15	0,159	160,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1987	0	-	95/70
Котельная квартала №13, пос. Мехзавод	кот.№13, пос.МехзаводТ/сеть кв.№15	0,057	173	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1960	0	-	95/70
Котельная квартала №13, пос. Мехзавод	кот.№13, пос.МехзаводТ/сеть кв.№15	0,057	173	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1960	0	-	95/70
Котельная квартала №13, пос. Мехзавод	кот.№13, пос.МехзаводТ/сеть кв.№15	0,325	10	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1987	0	-	95/70
Котельная квартала №13, пос. Мехзавод	кот.№13, пос.МехзаводТ/сеть кв.№15	0,325	10	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1987	0	-	95/70
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий Магистраль от кот. 15 до ТК у д.24	0,63	180	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1972	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий Магистраль от кот. 15 до ТК у д.24	0,63	180	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1972	0	-	95/70 со срезкой 60

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий Ввод в ТП-1	0,159	6,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий Ввод в ТП-1	0,159	6,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий Магистраль от ТК у д.24 до ТП-2	0,325	62,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1988	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий Магистраль от ТК у д.24 до ТП-2	0,325	62,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1988	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий Ввод в ТП-2	0,159	2,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий Ввод в ТП-2	0,159	2,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от ТП-2 до ТК у КПП школы милиции	0,377	239	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1988	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от ТП-2 до ТК у КПП школы милиции	0,377	239	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1988	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от КПП у школы милиции до пересечения с ул.С.Лазо	0,377	130	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1988	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от КПП у школы милиции до пересечения с ул.С.Лазо	0,377	130	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1988	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от ТК у д.15 ул.Ак.Н.Д.Кузнецова до ТК у д.13 ул.Ак.Н.Д.Кузнецова	0,219	17,25	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1972	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от ТК у д.15 ул.Ак.Н.Д.Кузнецова до ТК у д.13 ул.Ак.Н.Д.Кузнецова	0,219	17,25	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1972	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от ТК у д.15 ул.Ак.Н.Д.Кузнецова до ТК у д.13 ул.Ак.Н.Д.Кузнецова	0,159	5,25	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от ТК у д.15 ул.Ак.Н.Д.Кузнецова до ТК у д.13 ул.Ак.Н.Д.Кузнецова	0,159	5,25	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70 со срезкой 60

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от ТК у д.13 до ТК у д.11 ул.Ак.Н.Д.Кузнецова	0,159	18	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от ТК у д.13 до ТК у д.11 ул.Ак.Н.Д.Кузнецова	0,159	18	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от ТК у д.11 до ТК у д.9 ул.Ак.Н.Д.Кузнецова	0,133	65	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1988	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от ТК у д.11 до ТК у д.9 ул.Ак.Н.Д.Кузнецова	0,133	65	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1988	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от ТП-1 до пересечения с ул.Крайней	0,63	351	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1972	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от ТП-1 до пересечения с ул.Крайней	0,63	351	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1972	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от пересечения с ул.Крайней до ТП-3	0,53	148	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1983	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от пересечения с ул.Крайней до ТП-3	0,53	148	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1983	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий Ввод в ТП-3	0,159	7,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий Ввод в ТП-3	0,159	7,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от ТП-3 до ТК у д.2а ул.Ак.Н.Д.Кузнецова	0,53	275	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1983	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от ТП-3 до ТК у д.2а ул.Ак.Н.Д.Кузнецова	0,53	275	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1983	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от врезки у д/к №65 до т.к. на д.11, 19 ул.Крайняя	0,219	50	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1972	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от врезки у д/к №65 до т.к. на д.11, 19 ул.Крайняя	0,219	50	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1972	0	-	95/70 со срезкой 60

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от ТК у д.12 ул.Крайняя до ТК у минимаксизина	0,219	125	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1972	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от ТК у д.12 ул.Крайняя до ТК у минимаксизина	0,219	125	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1972	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от ТК у минимаксизина до ТК у д.18 ул.Крайняя	0,159	25	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от ТК у минимаксизина до ТК у д.18 ул.Крайняя	0,159	25	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от ТК у д.18 ул.Крайняя до ТК у д.22 ул.Крайняя	0,159	38	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от ТК у д.18 ул.Крайняя до ТК у д.22 ул.Крайняя	0,159	38	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от врезки в Ø600 у д.10 ул.Крайняя до ТК у д.14 ул.Крайняя	0,219	72,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1972	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от врезки в Ø600 у д.10 ул.Крайняя до ТК у д.14 ул.Крайняя	0,219	72,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1972	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от ТК у д.14 ул.Крайняя до ТК у школы №127	0,108	26,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1972	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от ТК у д.14 ул.Крайняя до ТК у школы №127	0,108	26,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1972	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от врезки в Ø500 у д.4 ул.Крайняя до врезок у д.6, 8 ул.Крайняя	0,219	30	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1972	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от врезки в Ø500 у д.4 ул.Крайняя до врезок у д.6, 8 ул.Крайняя	0,219	30	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1972	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от врезки в Ø500 у д.4 ул.Крайняя до врезок у д.6, 8 ул.Крайняя	0,159	30	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от врезки в Ø500 у д.4 ул.Крайняя до врезок у д.6, 8 ул.Крайняя	0,159	30	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70 со срезкой 60

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от врезки в Ø500 у д.1/2 ул.Ак.Н.Д.Кузнецова до ТК у д.3. 5 ул.Крайняя	0,219	21	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1972	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от врезки в Ø500 у д.1/2 ул.Ак.Н.Д.Кузнецова до ТК у д.3. 5 ул.Крайняя	0,219	21	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1972	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от врезки в Ø500 у д.1/2 ул.Ак.Н.Д.Кузнецова до ТК у д.3. 5 ул.Крайняя	0,159	17,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от врезки в Ø500 у д.1/2 ул.Ак.Н.Д.Кузнецова до ТК у д.3. 5 ул.Крайняя	0,159	17,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от врезки в Ø500 у д.1/2 ул.Ак.Н.Д.Кузнецова до ТК у д.3. 5 ул.Крайняя	0,159	20	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от врезки в Ø500 у д.1/2 ул.Ак.Н.Д.Кузнецова до ТК у д.3. 5 ул.Крайняя	0,159	20	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от врезки в Ø500 у д.2 ул.Симферопольская до ТК у д.1 ул.Симферопольская	0,159	25	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от врезки в Ø500 у д.2 ул.Симферопольская до ТК у д.1 ул.Симферопольская	0,159	25	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от врезки в Ø500 у д.2а ул.Ак.Н.Д.Кузнецова до ТК у д.1, 3 ул.Париж.Коммуны	0,219	15	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1972	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от врезки в Ø500 у д.2а ул.Ак.Н.Д.Кузнецова до ТК у д.1, 3 ул.Париж.Коммуны	0,219	15	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1972	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от врезки в Ø500 у д.2а ул.Ак.Н.Д.Кузнецова до ТК у д.1, 3 ул.Париж.Коммуны	0,159	32,25	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70 со срезкой 60

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от врезки в Ø500 у д.2а ул.Ак.Н.Д.Кузнецова до ТК у д.1, 3 ул.Париж.Коммуны	0,159	32,25	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от врезки в Ø500 у д.2а ул.Ак.Н.Д.Кузнецова до ТК у д.1, 3 ул.Париж.Коммуны	0,159	25	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от врезки в Ø500 у д.2а ул.Ак.Н.Д.Кузнецова до ТК у д.1, 3 ул.Париж.Коммуны	0,159	25	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий Трубопровод пром.воды от завода до кот.№15	0,159	360	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий Трубопровод пром.воды от завода до кот.№15	0,159	360	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий Спутник трубопровода пром.воды	0,108	361,75	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1972	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий Спутник трубопровода пром.воды	0,108	361,75	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1972	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от врезки в Ø400 у д.25а до д.27а ул.С.Лазо	0,159	7,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от врезки в Ø400 у д.25а до д.27а ул.С.Лазо	0,159	7,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от врезки в Ø400 у д.25а до д.27а ул.С.Лазо	0,108	20	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1972	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от врезки в Ø400 у д.25а до д.27а ул.С.Лазо	0,108	20	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1972	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от врезки в Ø400 у д.25а до д.27а ул.С.Лазо	0,108	13,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1972	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от врезки в Ø400 у д.25а до д.27а ул.С.Лазо	0,108	13,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1972	0	-	95/70 со срезкой 60

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий Перемычка с т/с 15 кв-ла на т/с кв-ла 13 у д.25 ул.С.Лазо	0,219	17,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1972	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий Перемычка с т/с 15 кв-ла на т/с кв-ла 13 у д.25 ул.С.Лазо	0,219	17,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1972	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от ТК у д.25 ул.С.Лазо до ТК у д.27 ул.С.Лазо	0,219	30	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1972	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от ТК у д.25 ул.С.Лазо до ТК у д.27 ул.С.Лазо	0,219	30	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1972	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от ТК у д.27 ул.С.Лазо до ТК у д.33 ул.С.Лазо	0,159	50	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от ТК у д.27 ул.С.Лазо до ТК у д.33 ул.С.Лазо	0,159	50	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от ТК у д.33 ул.С.Лазо до ТК у д.35 ул.С.Лазо	0,325	51	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1988	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от ТК у д.33 ул.С.Лазо до ТК у д.35 ул.С.Лазо	0,325	51	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1988	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от врезки в Ø400 до врезки на здание стадиона "Чайка"	0,108	90	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1972	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от врезки в Ø400 до врезки на здание стадиона "Чайка"	0,108	90	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1972	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от врезки на здание стадиона "Чайка" до аэроуниверситета	0,159	35	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от врезки на здание стадиона "Чайка" до аэроуниверситета	0,159	35	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от врезки на здание стадиона "Чайка" до аэроуниверситета	0,089	55	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1993	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от врезки на здание стадиона "Чайка" до аэроуниверситета	0,089	55	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1993	0	-	95/70 со срезкой 60

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от врезки в т/с Ø600 у д.3 ул.Ак.Н.Д.Кузнецова до ТП-9	0,325	80	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1988	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от врезки в т/с Ø600 у д.3 ул.Ак.Н.Д.Кузнецова до ТП-9	0,325	80	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1988	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от ТП-9 до здания ЦГСЭН	0,219	115	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1972	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от ТП-9 до здания ЦГСЭН	0,219	115	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1972	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от здания ЦГСЭН до ТК у д.17а ул.С.Лазо	0,159	30	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от здания ЦГСЭН до ТК у д.17а ул.С.Лазо	0,159	30	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от здания ЦГСЭН до ТК у д.17а ул.С.Лазо	0,159	27,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от здания ЦГСЭН до ТК у д.17а ул.С.Лазо	0,159	27,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от врезки у здания ЦГСЭН до ТК у д.1 пер.Банковский	0,159	12,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от врезки у здания ЦГСЭН до ТК у д.1 пер.Банковский	0,159	12,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от врезки у здания ЦГСЭН до ТК у д.1 пер.Банковский	0,159	7,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от врезки у здания ЦГСЭН до ТК у д.1 пер.Банковский	0,159	7,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от ТК у д.1 пер.Банковский до ТК у д.17 ул.С.Лазо	0,159	30	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от ТК у д.1 пер.Банковский до ТК у д.17 ул.С.Лазо	0,159	30	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70 со срезкой 60

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от ТК у д.17 ул.С.Лазо до ТК у д.19 ул.С.Лазо	0,108	40	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1972	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от ТК у д.17 ул.С.Лазо до ТК у д.19 ул.С.Лазо	0,108	40	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1972	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от врезки в подземку у ЦГСЭН до д.6 пер.Ейский	0,159	22,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от врезки в подземку у ЦГСЭН до д.6 пер.Ейский	0,159	22,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от врезки в подземку у ЦГСЭН до д.6 пер.Ейский	0,159	7,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от врезки в подземку у ЦГСЭН до д.6 пер.Ейский	0,159	7,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от д.6 пер.Ейский до ТК у ДК "Чайка"	0,108	7,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1972	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от д.6 пер.Ейский до ТК у ДК "Чайка"	0,108	7,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1972	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от д.6 пер.Ейский до ТК у ДК "Чайка"	0,108	60	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1972	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от д.6 пер.Ейский до ТК у ДК "Чайка"	0,108	60	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1972	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от ТП-9 до ТК у д.3 ул.Симферопольская	0,219	26	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1972	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от ТП-9 до ТК у д.3 ул.Симферопольская	0,219	26	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1972	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от ТП-9 до ТК у д.3 ул.Симферопольская	0,219	16,25	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1972	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от ТП-9 до ТК у д.3 ул.Симферопольская	0,219	16,25	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1972	0	-	95/70 со срезкой 60

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от ТК у д.3 ул.Симферопольская до д.15/7 ул.С.Лазо	0,089	44,25	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1993	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от ТК у д.3 ул.Симферопольская до д.15/7 ул.С.Лазо	0,089	44,25	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1993	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от ТК у д.3 ул.Симферопольская до д.15/7 ул.С.Лазо	0,108	20	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1972	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от ТК у д.3 ул.Симферопольская до д.15/7 ул.С.Лазо	0,108	20	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1972	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от ТК у д.3 ул.Симферопольская до д.15/7 ул.С.Лазо	0,108	5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1972	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от ТК у д.3 ул.Симферопольская до д.15/7 ул.С.Лазо	0,108	5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1972	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от ТК у д.3 ул.Симферопольская до МСЧ-18	0,159	29	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от ТК у д.3 ул.Симферопольская до МСЧ-18	0,159	29	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от ТП-9 до д.3 ул.Симферопольская	0,159	7,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от ТП-9 до д.3 ул.Симферопольская	0,159	7,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от ТП-9 до д.3 ул.Симферопольская	0,108	30	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1972	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от ТП-9 до д.3 ул.Симферопольская	0,108	30	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1972	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от ТК у МСЧ-18 до ТК территории ООО "Виктория"	0,108	75	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1972	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий от ТК у МСЧ-18 до ТК территории ООО "Виктория"	0,108	75	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1972	0	-	95/70 со срезкой 60

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий по зданию ТП-9	0,219	20	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1972	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий по зданию ТП-9	0,219	20	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1972	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий по зданию ТП-10	0,159	15	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №15, пос. Управленческий, ул. Коптевская, 36	кот.№15, пос.Управленческий по зданию ТП-10	0,159	15	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1986	0	-	95/70 со срезкой 60
Котельная квартала №11, пос. Мехзавод	кот.№11, пос.Мехзавод Т/сеть кв.10	0,159	110	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1991	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная квартала №11, пос. Мехзавод	кот.№11, пос.Мехзавод Т/сеть кв.10	0,159	110	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1991	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная квартала №11, пос. Мехзавод	кот.№11, пос.Мехзавод Т/сеть кв.10	0,125	39,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1991	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная квартала №11, пос. Мехзавод	кот.№11, пос.Мехзавод Т/сеть кв.10	0,125	39,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1991	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная квартала №11, пос. Мехзавод	кот.№11, пос.Мехзавод Т/сеть кв.10	0,089	143	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1974	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная квартала №11, пос. Мехзавод	кот.№11, пос.Мехзавод Т/сеть кв.10	0,089	143	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1974	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная квартала №11, пос. Мехзавод	кот.№11, пос.Мехзавод Т/сеть	0,325	298,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная квартала №11, пос. Мехзавод	кот.№11, пос.Мехзавод Т/сеть	0,325	298,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная квартала №11, пос. Мехзавод	кот.№11, пос.Мехзавод Т/сеть кв.11	0,219	78	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1998	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная квартала №11, пос. Мехзавод	кот.№11, пос.Мехзавод Т/сеть кв.11	0,219	78	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1998	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная квартала №11, пос. Мехзавод	кот.№11, пос.Мехзавод Т/сеть	0,219	189,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1998	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная квартала №11, пос. Мехзавод	кот.№11, пос.Мехзавод Т/сеть	0,219	189,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1998	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная квартала №11, пос. Мехзавод	кот.№11, пос.Мехзавод Т/сеть	0,108	150	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная квартала №11, пос. Мехзавод	кот.№11, пос.Мехзавод Т/сеть	0,108	150	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная квартала №11, пос. Мехзавод	кот.№11, пос.Мехзавод Т/сеть	0,108	150	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная квартала №11, пос. Мехзавод	кот.№11, пос.Мехзавод Т/сеть	0,108	150	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1968	0	-	95/70 со срезкой 70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная квартала №11, пос. Мехзавод	кот.№11, пос.Мехзавод Т/сеть кв.11	0,159	223	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1991	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная квартала №11, пос. Мехзавод	кот.№11, пос.Мехзавод Т/сеть кв.11	0,159	223	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1991	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная квартала №11, пос. Мехзавод	кот.№11, пос.Мехзавод Т/сеть кв.11	0,076	36,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная квартала №11, пос. Мехзавод	кот.№11, пос.Мехзавод Т/сеть кв.11	0,076	36,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная квартала №11, пос. Мехзавод	кот.№11, пос.Мехзавод Т/сеть школа-интернат №169	0,089	139	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1974	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная квартала №11, пос. Мехзавод	кот.№11, пос.Мехзавод Т/сеть школа-интернат №169	0,089	139	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1974	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная квартала №11, пос. Мехзавод	кот.№11, пос.Мехзавод Т/сеть школа-интернат №169	0,057	93,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1961	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная квартала №11, пос. Мехзавод	кот.№11, пос.Мехзавод Т/сеть школа-интернат №169	0,057	93,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1961	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная квартала №3, пос. Мехзавод	кот.№3, пос.Мехзавод Т/сеть кв.3	0,219	19	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1966	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная квартала №3, пос. Мехзавод	кот.№3, пос.Мехзавод Т/сеть кв.3	0,219	19	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1966	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная квартала №3, пос. Мехзавод	кот.№3, пос.Мехзавод Т/сеть кв.3	0,108	30	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1971	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная квартала №3, пос. Мехзавод	кот.№3, пос.Мехзавод Т/сеть кв.3	0,125	49	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1971	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная квартала №3, пос. Мехзавод	кот.№3, пос.Мехзавод Т/сеть кв.3	0,089	30	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	2003	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная квартала №3, пос. Мехзавод	кот.№3, пос.Мехзавод Т/сеть кв.16	0,057	127	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1940	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная квартала №3, пос. Мехзавод	кот.№3, пос.Мехзавод Т/сеть кв.16	0,219	83,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1966	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная квартала №3, пос. Мехзавод	кот.№3, пос.Мехзавод Т/сеть кв.16	0,219	83,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1966	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная квартала №3, пос. Мехзавод	кот.№3, пос.Мехзавод Т/сеть кв.16	0,159	109	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1971	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная квартала №3, пос. Мехзавод	кот.№3, пос.Мехзавод Т/сеть кв.16	0,159	109	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1971	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная квартала №3, пос. Мехзавод	кот.№3, пос.Мехзавод Т/сеть кв.16	0,125	30	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1971	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная квартала №7, пос. Мехзавод	кот.№7, пос.Мехзавод Т/сеть кв.№6	0,159	137,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1987	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная квартала №7, пос. Мехзавод	кот.№7, пос.Мехзавод Т/сеть кв.№6	0,159	137,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1987	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная квартала №7, пос. Мехзавод	кот.№7, пос.Мехзавод Т/сеть кв.№6	0,089	252	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1985	0	-	95/70 со срезкой 70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная квартала №7, пос. Мехзавод	кот.№7, пос.Мехзавод Т/сеть кв.№6	0,089	252	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1985	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная квартала №7, пос. Мехзавод	кот.№7, пос.Мехзавод Т/сеть кв.№6	0,108	136	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1966	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная квартала №7, пос. Мехзавод	кот.№7, пос.Мехзавод Т/сеть кв.№6	0,108	136	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1966	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная квартала №7, пос. Мехзавод	кот.№7, пос.Мехзавод Т/сеть кв.№6	0,108	150	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1966	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная квартала №7, пос. Мехзавод	кот.№7, пос.Мехзавод Т/сеть кв.№6	0,108	150	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1966	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная квартала №7, пос. Мехзавод	кот.№7, пос.Мехзавод Т/сеть кв.№6	0,108	228,25	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1966	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная квартала №7, пос. Мехзавод	кот.№7, пос.Мехзавод Т/сеть кв.№6	0,108	228,25	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1966	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная квартала №7, пос. Мехзавод	кот.№7, пос.Мехзавод Т/сеть кв.№7	0,325	215	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1996	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная квартала №7, пос. Мехзавод	кот.№7, пос.Мехзавод Т/сеть кв.№7	0,325	215	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1996	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная квартала №7, пос. Мехзавод	кот.№7, пос.Мехзавод Т/сеть кв.№7	0,219	234	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1987	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная квартала №7, пос. Мехзавод	кот.№7, пос.Мехзавод Т/сеть кв.№7	0,219	234	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1987	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная квартала №7, пос. Мехзавод	кот.№7, пос.Мехзавод Т/сеть кв.№7	0,057	15	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1979	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная квартала №7, пос. Мехзавод	кот.№7, пос.Мехзавод Т/сеть кв.№7	0,057	15	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1979	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная квартала №7, пос. Мехзавод	кот.№7, пос.Мехзавод Т/сеть кв.№7	0,057	3,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1979	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная квартала №7, пос. Мехзавод	кот.№7, пос.Мехзавод Т/сеть кв.№7	0,057	3,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1979	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная квартала №7, пос. Мехзавод	кот.№7, пос.Мехзавод Т/сеть кв.№7	0,159	84	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1987	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная квартала №7, пос. Мехзавод	кот.№7, пос.Мехзавод Т/сеть кв.№7	0,159	84	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1987	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная квартала №7, пос. Мехзавод	кот.№7, пос.Мехзавод Т/сеть кв.№7	0,089	131	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1985	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная квартала №7, пос. Мехзавод	кот.№7, пос.Мехзавод Т/сеть кв.№7	0,089	131	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1985	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная 18 мкрн., ул. Металлистов, 77а	кот. 18 мкрн., Участок т/сети от котельной до ТК-1	0,325	13	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1974	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 18 мкрн., ул. Металлистов, 77а	кот. 18 мкрн., Участок т/сети от ТК-1 до ТК-2	0,273	256	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1976	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 18 мкрн., ул. Металлистов, 77а	кот. 18 мкрн., Участок т/сети от ТК-2 до ТК-3	0,273	150	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1976	1,3	Суглинок	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная 18 мкрн., ул. Металлистов, 77а	кот. 18 мкрн., Участок т/сети от ТК-3 до ТК-4	0,273	374	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1976	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 18 мкрн., ул. Металлистов, 77а	кот. 18 мкрн., Участок т/сети от ТК-4 до ТК-5	0,273	250	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1976	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 18 мкрн., ул. Металлистов, 77а	кот. 18 мкрн., Участок т/сети от ТК-5 до ТК-6	0,273	344	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1976	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 18 мкрн., ул. Металлистов, 77а	кот. 18 мкрн., Участок т/сети от ТК-6 до ТК-7	0,159	42	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1972	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 18 мкрн., ул. Металлистов, 77а	кот. 18 мкрн., Участок т/сети от ТК-7 до ТК-8	0,159	80	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1972	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 18 мкрн., ул. Металлистов, 77а	кот. 18 мкрн., Участок т/сети от ТК-8 до ТК-9	0,089	64	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1986	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 18 мкрн., ул. Металлистов, 77а	кот. 18 мкрн., Участок т/сети от ТК-9 до ТК-10	0,159	32	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1972	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 18 мкрн., ул. Металлистов, 77а	кот. 18 мкрн., Участок т/сети от ТК-10 до котельной 18/2	0,219	91	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1984	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 18 мкрн., ул. Металлистов, 77а	кот. 18 мкрн., Участок т/сети от ТК-10 до ТК-11	0,159	86	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1984	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 18 мкрн., ул. Металлистов, 77а	кот. 18 мкрн., Участок т/сети от ТК-7 до ТК-13	0,108	210	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1972	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 18 мкрн., ул. Металлистов, 77а	кот. 18 мкрн., Участок т/сети от ТК-13 до ТК-14	0,108	173	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1972	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 18 мкрн., ул. Металлистов, 77а	кот. 18 мкрн., Участок т/сети от ТК-2 до ТК-15	0,159	31	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1972	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 18 мкрн., ул. Металлистов, 77а	кот. 18 мкрн., Участок т/сети от ТК-15 до ТК-16	0,159	48	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1972	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 18 мкрн., ул. Металлистов, 77а	кот. 18 мкрн., Участок т/сети от ТК-16 до ТК-17	0,159	98	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1972	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 18 мкрн., ул. Металлистов, 77а	кот. 18 мкрн., Участок т/сети от ТК-17 до ТК-18	0,159	84	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1972	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 605 квартал, ул. Черемшанская, 2а	кот. Школа №178, ул.Черемшанская, 2а, Участок т/сети от котельной до ТК-1	0,219	24	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1992	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 605 квартал, ул. Черемшанская, 2а	кот. Школа №178, ул.Черемшанская, 2а, Участок т/сети от котельной до ТК-1 (ГВС)	0,089	6,2	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1992	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 605 квартал, ул. Черемшанская, 2а	кот. Школа №178, ул.Черемшанская, 2а, Участок т/сети от ТК-1 до МБОУ СОШ №178	0,219	7,6	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1992	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 605 квартал, ул. Черемшанская, 2а	кот. Школа №178, ул.Черемшанская, 2а, Участок т/сети от ТК-1 до МБОУ СОШ №178 (ГВС)	0,057	6,2	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1992	1,3	Суглинок	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная 632 квартала, ул. Вольская, 46а	632 кв., Участок т/сети от котельной 632 до ТК-1	0,325	14,5	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1963	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 632 квартала, ул. Вольская, 46а	632 кв., Участок т/сети от ТК-1 до ТК-2	0,273	41,5	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1959	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 632 квартала, ул. Вольская, 46а	632 кв., Участок т/сети от ТК-2 до ТК-3	0,273	40	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1959	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 632 квартала, ул. Вольская, 46а	632 кв., Участок т/сети от ТК-3 до ТК-4	0,273	40	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1959	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 632 квартала, ул. Вольская, 46а	632 кв., Участок т/сети от ТК-4 до ТК-5	0,273	34	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1959	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 632 квартала, ул. Вольская, 46а	632 кв., Участок т/сети от ТК-3 до ТК-6	0,159	45	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1959	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 632 квартала, ул. Вольская, 46а	632 кв., Участок т/сети от ТК-6 до ТК-7	0,125	38	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 632 квартала, ул. Вольская, 46а	632 кв., Участок т/сети от котельной 632 до ТК-8	0,219	79	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 632 квартала, ул. Вольская, 46а	632 кв., Участок т/сети от ТК-8 до ТК-9	0,108	40	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 632 квартала, ул. Вольская, 46а	632 кв., Участок т/сети от ТК-9 до ТК-10	0,108	32	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 632 квартала, ул. Вольская, 46а	632 кв., Участок т/сети от ТК-8 до ТК-11	0,159	30	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1959	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 632 квартала, ул. Вольская, 46а	632 кв., Участок т/сети от ТК-11 до ТК-12	0,159	35	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1959	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 632 квартала, ул. Вольская, 46а	632 кв., Участок т/сети от ТК-5 до ТК-21	0,219	189	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 632 квартала, ул. Вольская, 46а	632 кв., Участок т/сети от ТК-21 до ТК-22	0,089	24	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1963	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 632 квартала, ул. Вольская, 46а	632 кв., Участок т/сети от ТК-21 до ТК-20	0,219	37	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 632 квартала, ул. Вольская, 46а	632 кв., Участок т/сети от ТК-20 до ТК-18	0,219	40	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 632 квартала, ул. Вольская, 46а	632 кв., Участок т/сети от ТК-18 до ТК-19	0,057	45	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1974	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 632 квартала, ул. Вольская, 46а	632 кв., Участок т/сети от ТК-18 до ТК-13	0,219	40	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 632 квартала, ул. Вольская, 46а	632 кв., Участок т/сети от ТК-13 до ТК-14	0,114	83	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 632 квартала, ул. Вольская, 46а	632 кв., Участок т/сети от ТК-14 до ТК-15	0,114	89	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 632 квартала, ул. Вольская, 46а	632 кв., Участок т/сети от ТК-15 до ТК-16	0,089	72	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1963	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 632 квартала, ул. Вольская, 46а	632 кв., Участок т/сети от ТК-16 до ТК-17	0,089	82	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1963	1,3	Суглинок	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная 632 квартала, ул. Вольская, 46а	632 кв., Участок т/сети от ТК-13 до ТК-12	0,219	38,5	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 632 квартала, ул. Вольская, 46а	632 кв., Участок т/сети от ТК-12 до ТК-23а	0,219	66	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 632 квартала, ул. Вольская, 46а	632 кв., Участок т/сети от ТК-23а до ТК-23	0,219	25	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 632 квартала, ул. Вольская, 46а	632 кв., Участок т/сети от ТК-23а до ТК-2 ориентир кот. 658	0,219	25	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 632 квартала, ул. Вольская, 46а	632 кв., Участок т/сети от ТК-23а до ТК-2 ориентир кот. 658	0,159	54	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1959	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 632 квартала, ул. Вольская, 46а	632 кв., Участок т/сети от ТК-2 до ТК-3	0,159	26	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1959	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 632 квартала, ул. Вольская, 46а	632 кв., Участок т/сети от ТК-3 до ТК-4	0,114	100	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 632 квартала, ул. Вольская, 46а	632 кв., Участок т/сети от ТК-4 до ТК-5	0,114	57	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 632 квартала, ул. Вольская, 46а	632 кв., Участок т/сети от ТК-5 до ТК-6	0,076	59	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1961	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 632 квартала, ул. Вольская, 46а	632 кв., Участок т/сети от ТК-6 до ТК-7	0,076	65	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1961	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 632 квартала, ул. Вольская, 46а	632 кв., Участок т/сети от ТК-3 до ТК-8	0,114	60	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 632 квартала, ул. Вольская, 46а	632 кв., Участок т/сети от ТК-8 до ТК-9	0,114	73	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 632 квартала, ул. Вольская, 46а	632 кв., Участок т/сети от ТК-9 до ТК-10	0,114	26	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 632 квартала, ул. Вольская, 46а	632 кв., Участок т/сети от ТК-10 до ТК-11	0,114	27	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 632 квартала, ул. Вольская, 46а	632 кв., Участок т/сети от ТК-10 до ТК-51	0,089	30	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1963	0	-	95/70
Котельная 632 квартала, ул. Вольская, 46а	632 кв., Участок т/сети от ТК-10 до ТК-51	0,089	30	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1963	0	-	95/70
Котельная 632 квартала, ул. Вольская, 46а	632 кв., Участок т/сети от ТК-25 до ТК-26	0,125	50	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 632 квартала, ул. Вольская, 46а	632 кв., Участок т/сети от ТК-26 до ТК-27	0,125	65	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 632 квартала, ул. Вольская, 46а	632 кв., Участок т/сети от ТК-27 до ТК-28	0,125	35	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 632 квартала, ул. Вольская, 46а	632 кв., Участок т/сети от ТК-28 до ТК-29	0,108	35	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 632 квартала, ул. Вольская, 46а	632 кв., Участок т/сети от ТК-29 до ТК-30	0,125	20	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 632 квартала, ул. Вольская, 46а	632 кв., Участок т/сети от ТК-29 до ТК-31	0,108	45	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная 632 квартала, ул. Вольская, 46а	632 кв., Участок т/сети от ТК-31 до ТК-32	0,089	25	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1963	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 632 квартала, ул. Вольская, 46а	632 кв., Участок т/сети от ТК-25 до ТК-33	0,108	26	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 632 квартала, ул. Вольская, 46а	632 кв., Участок т/сети от ТК-33 до ТК-34	0,089	49	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1963	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 632 квартала, ул. Вольская, 46а	632 кв., Участок т/сети от ТК-33 до ТК-35	0,089	49	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1963	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 632 квартала, ул. Вольская, 46а	632 кв., Участок т/сети от ТК-33 до ТК-36	0,108	29,5	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 632 квартала, ул. Вольская, 46а	632 кв., Участок т/сети от ТК-36 до ТК-37	0,089	42	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1963	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 632 квартала, ул. Вольская, 46а	632 кв., Участок т/сети от ТК-37 до ТК-38	0,089	47	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1963	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 632 квартала, ул. Вольская, 46а	632 кв., Участок т/сети от ТК-38 до ТК-39	0,089	11	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1963	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 632 квартала, ул. Вольская, 46а	632 кв., Участок т/сети от ТК-36 до ТК-40	0,089	45	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1963	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 632 квартала, ул. Вольская, 46а	632 кв., Участок т/сети от ТК-40 до ТК-41	0,089	88	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1963	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 632 квартала, ул. Вольская, 46а	632 кв., Участок т/сети от ТК-25 до ТК-42	0,125	50	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 632 квартала, ул. Вольская, 46а	632 кв., Участок т/сети от ТК-42 до ТК-43	0,125	65	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 632 квартала, ул. Вольская, 46а	632 кв., Участок т/сети от ТК-43 до ТК-44	0,125	35	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 632 квартала, ул. Вольская, 46а	632 кв., Участок т/сети от ТК-44 до ТК-46	0,125	35	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 632 квартала, ул. Вольская, 46а	632 кв., Участок т/сети от ТК-46 до ТК-48	0,108	65	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 632 квартала, ул. Вольская, 46а	632 кв., Участок т/сети от ТК-44 до ТК-45	0,089	40	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1963	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 632 квартала, ул. Вольская, 46а	632 кв., Участок т/сети от ТК-46 до ТК-47	0,089	40	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1963	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 632 квартала, ул. Вольская, 46а	632 кв., Участок т/сети от ТК-48 до ТК-49	0,089	40	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1963	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 632 квартала, ул. Вольская, 46а	632 кв., Участок т/сети ул. Вольская, 60	0,057	79	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1974	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 632 квартала, ул. Вольская, 46а	632 кв., Участок т/сети ул. Вольская, 68	0,057	60	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1974	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 632 квартала, ул. Вольская, 46а	632 кв., Участок т/сети ул. Ново-Вокзальная, 54	0,057	36	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1974	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 632 квартала, ул. Вольская, 46а	632 кв., Участок т/сети ул. Ново-Вокзальная, 56	0,057	22	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1974	1,3	Суглинок	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная 632 квартала, ул. Вольская, 46а	632 кв., Участок т/сети ул. Сердобская, 7	0,076	17	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1961	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 632 квартала, ул. Вольская, 46а	632 кв., Участок т/сети ул. Сердобская, 33	0,057	22	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1974	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 632 квартала, ул. Вольская, 46а	632 кв., Участок т/сети ул. Сердобская, 35	0,057	29	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1974	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 632 квартала, ул. Вольская, 46а	632 кв., Участок т/сети ул. Сердобская, 31	0,057	22	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1974	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 632 квартала, ул. Вольская, 46а	632 кв., Участок т/сети ул. Сердобская, 26	0,057	29	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1974	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 632 квартала, ул. Вольская, 46а	632 кв., Участок т/сети ул. Сердобская, 28	0,057	29	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1974	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 632 квартала, ул. Вольская, 46а	632 кв., Участок т/сети ул. Сердобская, 30	0,057	30	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1974	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 632 квартала, ул. Вольская, 46а	632 кв., Участок т/сети ул. Сердобская, 32	0,057	29	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1974	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 632 квартала, ул. Вольская, 46а	632 кв., Участок т/сети ул. Сердобская, 34	0,057	61	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1974	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 632 квартала, ул. Вольская, 46а	632 кв., Участок т/сети ул. Сердобская, 36	0,057	40	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1974	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 632 квартала, ул. Вольская, 46а	632 кв., Участок т/сети ул. Матросова,39	0,057	59	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1974	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 632 квартала, ул. Вольская, 46а	632 кв., Участок т/сети ул. Матросова,43	0,057	59	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1974	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 632 квартала, ул. Вольская, 46а	632 кв., Участок т/сети ул. Матросова,47	0,057	56	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1974	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 632 квартала, ул. Вольская, 46а	632 кв., Участок т/сети ул. Матросова,48	0,076	26	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1961	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 632 квартала, ул. Вольская, 46а	632 кв., Участок т/сети ул. Матросова,50	0,076	25	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1961	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 632 квартала, ул. Вольская, 46а	632 кв., Участок т/сети пр. Юных Пионеров,85	0,057	32	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1974	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 632 квартала, ул. Вольская, 46а	632 кв., Участок т/сети пр. Юных Пионеров,83	0,057	44	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1974	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 632 квартала, ул. Вольская, 46а	632 кв., Участок т/сети пр. Юных Пионеров,71	0,057	67	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1974	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 632 квартала, ул. Вольская, 46а	632 кв., Участок т/сети пр. Юных Пионеров,73	0,057	25	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1974	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 632 квартала, ул. Вольская, 46а	632 кв., Участок т/сети ул. Вольская, 48	0,108	21	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 632 квартала, ул. Вольская, 46а	632 кв., Участок т/сети ул. Вольская, 48 (ГВС)	0,089	41	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1963	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 632 квартала, ул. Вольская, 46а	632 кв., Участок т/сети ул. Вольская, 50	0,076	17	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1961	1,3	Суглинок	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная 632 квартала, ул. Вольская, 46а	632 кв., Участок т/сети ул. Вольская, 52	0,076	24	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1961	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 632 квартала, ул. Вольская, 46а	632 кв., Участок т/сети ул. Вольская, 52а	0,076	34	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1961	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 632 квартала, ул. Вольская, 46а	632 кв., Участок т/сети ул. Вольская,	0,057	29	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1974	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 632 квартала, ул. Вольская, 46а	632 кв., Участок т/сети ул. Средне-Садовая,53	0,076	27	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1961	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 632 квартала, ул. Вольская, 46а	632 кв., Участок т/сети ул. Средне-Садовая,55	0,076	36	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1961	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №671, Участок т/сети от ТК-12 (УТ-2) до ТК-15	0,108	45	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1978	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №671, Участок т/сети от ТК-15 до ТК-4	0,108	45	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1978	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №671, Участок т/сети от ТК-4 до ТК-5	0,076	57	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №671, Участок т/сети от ТК-5 до ТК-6	0,076	46,96	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №671, Участок т/сети от ТК-6 до ТК-7	0,076	20	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №671, Участок т/сети от ТК-4 до ТК-2	0,076	60	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №671, Участок т/сети от ТК-2 до ТК-3	0,076	20	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №671, Участок т/сети от ТК-2 до ТК-1	0,076	66	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №671, Участок т/сети от ТК-12 (УТ-2) до ТК-13	0,076	56	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №671, Участок т/сети от ТК-13 до ТК-14	0,076	55	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №671, Участок т/сети от ТК-12 (УТ-2) до ТК-10	0,108	60	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1978	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №671, Участок т/сети от ТК-10 до ТК-9	0,108	63	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1978	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №671, Участок т/сети от ТК-10 до ТК-11	0,076	12	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №671, Участок т/сети от ТК-9 до ТК-8	0,089	21	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №671, Участок т/сети пер. Гвардейский,5	0,057	62	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1985	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №671, Участок т/сети пер. Гвардейский, 9	0,057	62	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1985	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №671, Участок т/сети ул. Нагорная, 51	0,057	62	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1985	1,3	Суглинок	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №671, Участок т/сети пер. Роторный, 4	0,057	62	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1985	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №671, Участок т/сети пер. Роторный, 6	0,057	62	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1985	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №671, Участок т/сети пер. Роторный, 14	0,057	62	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1985	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №671, Участок т/сети ул. Ставропольска, 114	0,057	62	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1985	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №691, ул.Воронежская, 88а, Участок т/сети от ТК-1(УТ-3) до ТК-2	0,219	18	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1959	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №691, ул.Воронежская, 88а, Участок т/сети от ТК-2 до ТК-3	0,125	11	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №691, ул.Воронежская, 88а, Участок т/сети от ТК-3 до ТК-4	0,125	37	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №691, ул.Воронежская, 88а, Участок т/сети от ТК-2 до ТК-5	0,125	25	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №691, ул.Воронежская, 88а, Участок т/сети от ТК-5 до ТК-6	0,108	37	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1978	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №691, ул.Воронежская, 88а, Участок т/сети от ТК-6 до ТК-7	0,108	36	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1978	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №691, ул.Воронежская, 88а, Участок т/сети от ТК-7 до ТК-8	0,089	46	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №691, ул.Воронежская, 88а, Участок т/сети от ТК-8 до ТК-9	0,089	16	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №691, ул.Воронежская, 88а, Участок т/сети от ТК-9 до ТК-10	0,057	120	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1985	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №691, ул.Воронежская, 88а, Участок т/сети от ТК-4 до ТК-32	0,108	16	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1978	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №691, ул.Воронежская, 88а, Участок т/сети от ТК-32 до ТК-31	0,089	3	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №691, ул.Воронежская, 88а, Участок т/сети от ТК-32 до ТК-33	0,089	63	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №691, ул.Воронежская, 88а, Участок т/сети от ТК-33 до ТК-34	0,089	36	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №691, ул.Воронежская, 88а, Участок т/сети от ТК-34 до ТК-36	0,076	21	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №691, ул.Воронежская, 88а, Участок т/сети от ТК-34 до ТК-35	0,057	262	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1985	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №691, ул.Воронежская, 88а, Участок т/сети от ТК-36 до ТК-37	0,076	57	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №691, ул.Воронежская, 88а, Участок т/сети от ТК-37 до ТК-38	0,076	47	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №691, ул.Воронежская, 88а, Участок т/сети от ТК-38 до ТК-39	0,114	30	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №691, ул.Воронежская, 88а, Участок т/сети от ТК-39 до ТК-40	0,057	262	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1985	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №691, ул.Воронежская, 88а, Участок т/сети от ТК-1(УТ-3) до ТК-11	0,219	33	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1959	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №691, ул.Воронежская, 88а, Участок т/сети от ТК-11 до ТК-12	0,125	38	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №691, ул.Воронежская, 88а, Участок т/сети от ТК-12 до ТК-13	0,125	72	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №691, ул.Воронежская, 88а, Участок т/сети от ТК-13 до ТК-14	0,108	42	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1978	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №691, ул.Воронежская, 88а, Участок т/сети от ТК-14 до ТК-15	0,089	16	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №691, ул.Воронежская, 88а, Участок т/сети от ТК-15 до ТК-16	0,089	63	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №691, ул.Воронежская, 88а, Участок т/сети от ТК-14 до ТК-17	0,108	130	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1978	1,3	Суглинок	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №691, ул.Воронежская, 88а, Участок т/сети от ТК-17 до ТК-18	0,076	36	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №691, ул.Воронежская, 88а, Участок т/сети от ТК-17 до ТК-29	0,076	16	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №691, ул.Воронежская, 88а, Участок т/сети от ТК-29 до ТК-20	0,076	27	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №691, ул.Воронежская, 88а, Участок т/сети от ТК-20 до ТК-21	0,076	31	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №691, ул.Воронежская, 88а, Участок т/сети от ТК-20 до ТК-22	0,076	18	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №691, ул.Воронежская, 88а, Участок т/сети от ТК-11 до ТК-23	0,125	13,3	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №691, ул.Воронежская, 88а, Участок т/сети от ТК-23 до ТК-24	0,089	40	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №691, ул.Воронежская, 88а, Участок т/сети от ТК-24 до ТК-25	0,089	36,4	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №691, ул.Воронежская, 88а, Участок т/сети от ТК-23 до ТК-26	0,159	88	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №691, ул.Воронежская, 88а, Участок т/сети от ТК-26 до ТК-27	0,089	41	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №691, ул.Воронежская, 88а, Участок т/сети от ТК-26 до ТК-28	0,159	26	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №691, ул.Воронежская, 88а, Участок т/сети от ТК-28 до ТК-29	0,159	66,07	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №691, ул.Воронежская, 88а, Участок т/сети от ТК-29 до ТК-30	0,089	41	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №691, ул.Воронежская, 88а, Участок т/сети ул. Черемшанская, 107	0,048	82	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №691, ул.Воронежская, 88а, Участок т/сети ул. Черемшанская, 110	0,048	49	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №691, ул.Воронежская, 88а, Участок т/сети ул.Черемшанская, 99	0,048	58	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №691, ул.Воронежская, 88а, Участок т/сети ул.Черемшанская, 97а	0,108	30,55	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1978	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №691, ул.Воронежская, 88а, Участок т/сети пер. Роторный, 25	0,057	82	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1985	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №691, ул.Воронежская, 88а, Участок т/сети пер. Роторный, 23	0,057	82	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1985	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №691, ул.Воронежская, 88а, Участок т/сети пер. Роторный, 17	0,057	52	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1985	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №691, ул.Воронежская, 88а, Участок т/сети пер. Роторный, 15	0,057	52	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1985	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №691, ул.Воронежская, 88а, Участок т/сети ул. Калинина, 94	0,057	52	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1985	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №691, ул.Воронежская, 88а, Участок т/сети ул. Калинина, 97	0,057	52	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1985	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №691, ул.Воронежская, 88а, Участок т/сети ул. Нагорная, 90/13	0,057	14	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1985	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №691, ул.Воронежская, 88а, Участок т/сети ул. Воронежская, 108	0,057	6	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1985	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №691, ул.Воронежская, 88а, Участок т/сети ул. Воронежская, 98	0,057	6	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1985	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №692, Участок т/сети от котельной до ТК-1	0,159	10	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №692, Участок т/сети от ТК-1 до ТК-2	0,159	34,24	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1958	0	-	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №692, Участок т/сети от ТК-1 до ТК-2	0,159	34,24	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1958	0	-	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №692, Участок т/сети от ТК-2 до ТК-3	0,159	16	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №692, Участок т/сети от ТК-3 до ТК-17	0,159	50	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №692, Участок т/сети от ТК-3 до ТК-4	0,076	12	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №692, Участок т/сети от ТК-4 до ТК-5	0,076	31	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №692, Участок т/сети от ТК-5 до ТК-6	0,076	25	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №692, Участок т/сети от ТК-17 до ТК-18	0,076	30	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №692, Участок т/сети от ТК-18 до ТК-19	0,089	65	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №692, Участок т/сети от ТК-17 до ТК-20	0,114	20	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №692, Участок т/сети от ТК-20 до ТК-21	0,114	53	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №692, Участок т/сети от ТК-21 до ТК-22	0,114	32	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №692, Участок т/сети от ТК-22 до ТК-23	0,089	15	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №692, Участок т/сети от ТК-1 до ТК-7	0,108	19	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1978	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №692, Участок т/сети от ТК-7 до ТК-8	0,076	19	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №692, Участок т/сети от ТК-8 до ТК-9	0,076	40	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №692, Участок т/сети от ТК-7 до ТК-10	0,089	35	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №692, Участок т/сетиот ТК-10 до ТК-11	0,089	42	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №692, Участок т/сетиот ТК-11 до ТК-12	0,076	63	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №692, Участок т/сетиот ТК-12 до ТК-13	0,076	21	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №692, Участок т/сетиот ТК-2 до ТК-14	0,114	92	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №692, Участок т/сетиот ТК-14 до ТК-15	0,076	13	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №692, Участок т/сетиот ТК-14 до ТК-16	0,114	41	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №692, Участок т/сетиот ТК-14 до ТК-16	0,076	12	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №692, Участок т/сетиул. Калинина,81	0,057	6	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1985	1,3	Суглинок	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №692, Участок т/сетиул. Калинина,83	0,057	7	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1985	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №692, Участок т/сетиул. Калинина,91	0,057	7	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1985	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №692, Участок т/сетиул.Воронежская,92	0,057	6	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1985	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №692, Участок т/сетиул.Воронежская,88	0,057	6	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1985	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №692, Участок т/сетиул.Воронежская,84	0,057	6	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1985	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №692, Участок т/сетиул.Воронежская,84а	0,057	6	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1985	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №692, Участок т/сетиул.Воронежская,82	0,057	6	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1985	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №692, Участок т/сетиул.Воронежская,80	0,057	6	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1985	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №692, реконструкция ул.Воронежская 88а, Участок т/сети от котельной до ТК-12(УТ-2)	0,159	260	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1958	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 692 квартала, ул. Воронежская, 88а	кот. Квартал №692, реконструкция ул.Воронежская 88а, Участок т/сети от котельной до ТК-1 (УТ-3)	0,219	360	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1959	1,3	Суглинок	95/70
Котельная "Аэропорт-2", пос. Смышляевка	кот. "Аэропорт-2", Участок т/сети от котельной до ТК-1	0,325	10	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1970	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная "Аэропорт-2", пос. Смышляевка	кот. "Аэропорт-2", Участок т/сети от ТК-1 до ТК-2-1	0,325	61	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1970	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная "Аэропорт-2", пос. Смышляевка	кот. "Аэропорт-2", Участок т/сети от ТК-2 до ТК-3	0,325	40	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1970	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная "Аэропорт-2", пос. Смышляевка	кот. "Аэропорт-2", Участок т/сети от ТК-3 до ТК-4	0,325	40	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1970	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная "Аэропорт-2", пос. Смышляевка	кот. "Аэропорт-2", Участок т/сети от ТК-4 до ТК-5	0,159	86	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1976	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная "Аэропорт-2", пос. Смышляевка	кот. "Аэропорт-2", Участок т/сети от ТК-5 до ТК-6	0,159	75	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1976	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная "Аэропорт-2", пос. Смышляевка	кот. "Аэропорт-2", Участок т/сети от ТК-6 до ТК-7	0,159	78	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1976	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная "Аэропорт-2", пос. Смышляевка	кот. "Аэропорт-2", Участок т/сети от ТК-7 до ТК-8	0,159	100	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1976	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная "Аэропорт-2", пос. Смышляевка	кот. "Аэропорт-2", Участок т/сети от ТК-8 до ТК-9	0,159	89	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1976	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная "Аэропорт-2", пос. Смышляевка	кот. "Аэропорт-2", Участок т/сети от ТК-9 до ТК-10	0,159	80	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1976	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная "Аэропорт-2", пос. Смышляевка	кот. "Аэропорт-2", Участок т/сети от ТК-10 до ТК-11	0,159	100	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1976	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная "Аэропорт-2", пос. Смышляевка	кот. "Аэропорт-2", Участок т/сети от ТК-11 до ТК-11-1	0,159	125	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1976	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная "Аэропорт-2", пос. Смышляевка	кот. "Аэропорт-2", Участок т/сети от ТК-11-1 до ТК-12	0,159	50	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1976	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная "Аэропорт-2", пос. Смышляевка	кот. "Аэропорт-2", Участок т/сети от ТК-12 до ТК-13	0,159	50	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1976	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная "Аэропорт-2", пос. Смышляевка	кот. "Аэропорт-2", Участок т/сети от ТК-12 до ТК-13/1	0,089	45	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1972	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная "Аэропорт-2", пос. Смышляевка	кот. "Аэропорт-2", Участок т/сети от ТК-13/1 до ТК-13/2	0,089	52	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1991	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная "Аэропорт-2", пос. Смышляевка	кот. "Аэропорт-2", Участок т/сети от ТК-13/2 до КНС-2	0,057	41	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1992	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная "Аэропорт-2", пос. Смышляевка	кот. "Аэропорт-2", Участок т/сети от ТК-4 до ТК-14	0,219	70	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1984	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная "Аэропорт-2", пос. Смышляевка	кот. "Аэропорт-2", Участок т/сети от ТК-14 до ТК-14/1	0,219	74	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1984	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная "Аэропорт-2", пос. Смышляевка	кот. "Аэропорт-2", Участок т/сети от ТК-14/1 до ТК-15	0,219	125	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1984	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная "Аэропорт-2", пос. Смышляевка	кот. "Аэропорт-2", Участок т/сети от ТК-15 до ТК-16	0,219	92	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1984	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная "Аэропорт-2", пос. Смышляевка	кот. "Аэропорт-2", Участок т/сети от ТК-15 до ТК-16	0,219	92	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1984	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная "Аэропорт-2", пос. Смышляевка	кот. "Аэропорт-2", Участок т/сети от ТК-16 до ТК-17	0,219	125	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1984	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная "Аэропорт-2", пос. Смышляевка	кот. "Аэропорт-2", Участок т/сети от ТК-16 до ТК-17	0,159	8	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1970	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная "Аэропорт-2", пос. Смышляевка	кот. "Аэропорт-2", Участок т/сети от ТК-16 до ТК-17	0,159	8	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1970	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная "Аэропорт-2", пос. Смышляевка	кот. "Аэропорт-2", Участок т/сети от ТК-17 до ТК-18	0,219	84	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1984	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная "Аэропорт-2", пос. Смышляевка	кот. "Аэропорт-2", Участок т/сети от ТК-18 до ТК-19	0,159	86	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1976	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная "Аэропорт-2", пос. Смышляевка	кот. "Аэропорт-2", Участок т/сети от ТК-19 до ТК-20	0,159	40	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1976	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная "Аэропорт-2", пос. Смышляевка	кот. "Аэропорт-2", Участок т/сети от ТК-3 до ТК-21	0,219	260	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1984	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная "Аэропорт-2", пос. Смышляевка	кот. "Аэропорт-2", Участок т/сети от ТК-21 до ТК-22	0,219	86	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1984	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная "Аэропорт-2", пос. Смышляевка	кот. "Аэропорт-2", Участок т/сети от ТК-22 до ТК-23	0,219	85	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1984	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная "Аэропорт-2", пос. Смышляевка	кот. "Аэропорт-2", Участок т/сети от ТК-23 до ТК-24	0,219	110	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1984	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная "Аэропорт-2", пос. Смышляевка	кот. "Аэропорт-2", Участок т/сети от ТК-24 до ТК-25	0,108	316	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1991	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная "Аэропорт-2", пос. Смышляевка	кот. "Аэропорт-2", Участок т/сети от ТК-25 до ТК-26	0,159	25	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1976	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная "Аэропорт-2", пос. Смышляевка	кот. "Аэропорт-2", Участок т/сети от ТК-24 до ТК-27	0,159	164	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1976	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная "Аэропорт-2", пос. Смышляевка	кот. "Аэропорт-2", Участок т/сети к зданию насосной СКК	0,089	5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1991	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная "Аэропорт-2", пос. Смышляевка	кот. "Аэропорт-2", Участок т/сети к зданию насосной СКК	0,089	5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1991	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная "Дом культуры" пос. Зубчаниновка, ул. А.Невского, 95	кот. "Дом культуры", ул.Невского, 95, Участок т/сети от котельной до ДК ул.Невского, 95	0,089	15	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1990	0	-	95/70
Котельная "Дом культуры" пос. Зубчаниновка, ул. А.Невского, 95	кот. "Дом культуры", ул.Невского, 95, Участок т/сети от котельной до ДК ул.Невского, 95	0,089	15	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1990	0	-	95/70
Котельная 702 квартала, ул. Краснодонская, 68а	702 кв., Участок т/сети от котельной до ТК-1	0,159	55	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1974	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 702 квартала, ул. Краснодонская, 68а	702 кв., Участок т/сети от ТК-1 до камеры ЗАО «ПТС»	0,159	64	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	2009	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 702 квартала, ул. Краснодонская, 68а	702 кв., Участок т/сети от от ТК-1 до ТП	0,057	50	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1961	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 702 квартала, ул. Краснодонская, 68а	702 кв., Участок т/сети от ТК-1 до ТК-2	0,159	72	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	2007	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 702 квартала, ул. Краснодонская, 68а	702 кв., Участок т/сети от ТК-2 до ТК-3	0,159	64	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1974	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 702 квартала, ул. Краснодонская, 68а	702 кв., Участок т/сети от ТК-3 до ТК-3А	0,159	59	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1974	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 702 квартала, ул. Краснодонская, 68а	702 кв., Участок т/сети от ТК-3А до ТК-4	0,159	103	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1974	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 702 квартала, ул. Краснодонская, 68а	702 кв., Участок т/сети от ТК-4 до ТК-5	0,089	30	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1974	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 702 квартала, ул. Краснодонская, 68а	702 кв., Участок т/сети от котельной до ТК-6	0,159	42	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1974	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 702 квартала, ул. Краснодонская, 68а	702 кв., Участок т/сети от ТК-6 до ТК-7	0,159	105	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1974	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 702 квартала, ул. Краснодонская, 68а	702 кв., Участок т/сети от ТК-7 до ТК-8	0,159	50	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	2004	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 702 квартала, ул. Краснодонская, 68а	702 кв., Участок т/сети от ТК-8 до ТК-9	0,159	90	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	2209	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 702 квартала, ул. Краснодонская, 68а	702 кв., Участок т/сети от ТК-9 до ТК-10	0,159	45	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	2009	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 702 квартала, ул. Краснодонская, 68а	702 кв., Участок т/сети от ТК-10 до ТК-11	0,125	120	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1974	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная 702 квартала, ул. Краснодонская, 68а	702 кв., Участок т/сети от ТК-11 до ТК-12	0,125	45	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1974	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 702 квартала, ул. Краснодонская, 68а	702 кв., Участок т/сети от ТК-12 до ТК-13	0,108	21	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1974	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 702 квартала, ул. Краснодонская, 68а	702 кв., Участок т/сети от ТК-13 до ТК-14	0,108	14	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1974	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 702 квартала, ул. Краснодонская, 68а	702 кв., Участок т/сети от ТК-14 до ТК-15	0,159	28	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1974	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 702 квартала, ул. Краснодонская, 68а	702 кв., Участок т/сети от ТК-15 до ТК-16	0,159	100	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1974	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 702 квартала, ул. Краснодонская, 68а	702 кв., Участок т/сети от ТК-16 до ТК-17	0,159	30	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1974	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 702 квартала, ул. Краснодонская, 68а	702 кв., Участок т/сети от ТК-17 до ТК-18	0,108	14	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1974	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 702 квартала, ул. Краснодонская, 68а	702 кв., Участок т/сети от ТК-18 до ТК-19	0,108	30	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1974	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 702 квартала, ул. Краснодонская, 68а	702 кв., Участок т/сети от ТК-19 до ТК-20	0,076	30	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1961	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 702 квартала, ул. Краснодонская, 68а	702 кв., Участок т/сети к ж/д ул.Краснодонская,68	0,159	20	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1974	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 702 квартала, ул. Краснодонская, 68а	702 кв., Участок т/сети к ж/д ул.Краснодонская,	0,159	50	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1974	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 702 квартала, ул. Краснодонская, 68а	702 кв., Участок т/сети к ж/д ул.Юных Пионеров,120	0,057	20	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1961	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 702 квартала, ул. Краснодонская, 68а	702 кв., Участок т/сети к ж/д ул.Юных Пионеров,118	0,076	25	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1961	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 702 квартала, ул. Краснодонская, 68а	702 кв., Участок т/сети к ж/д ул.Юных Пионеров,116	0,057	20	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1961	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 702 квартала, ул. Краснодонская, 68а	702 кв., Участок т/сети к ж/д ул.Юных Пионеров,114	0,089	11	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1974	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 702 квартала, ул. Краснодонская, 68а	702 кв., Участок т/сети к ж/д ул.Юных Пионеров,112	0,057	20	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1961	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 702 квартала, ул. Краснодонская, 68а	702 кв., Участок т/сети к ж/д ул.Юных Пионеров,110	0,057	20	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1961	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 702 квартала, ул. Краснодонская, 68а	702 кв., Участок т/сети к ж/д ул.Юных Пионеров,108	0,089	11	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1974	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 702 квартала, ул. Краснодонская, 68а	702 кв., Участок т/сети к ж/д ул.Юных Пионеров,106	0,057	20	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1961	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 702 квартала, ул. Краснодонская, 68а	702 кв., Участок т/сети к ж/д ул.Юных Пионеров,100	0,057	20	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1961	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 702 квартала, ул. Краснодонская, 68а	702 кв., Участок т/сети к ж/д ул. Воронежская,38	0,108	7	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1974	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 702 квартала, ул. Краснодонская, 68а	702 кв., Участок т/сети к ж/д ул. Воронежская,40	0,108	8	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1974	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная 702 квартала, ул. Красnodонская, 68а	702 кв., Участок т/сети к ж/д ул. Воронежская,42	0,108	6	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1974	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 702 квартала, ул. Красnodонская, 68а	702 кв., Участок т/сети к ж/д ул.Калинина,43	0,108	7	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1974	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 702 квартала, ул. Красnodонская, 68а	702 кв., Участок т/сети к ж/д ул.Калинина,45	0,108	9	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1974	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 702 квартала, ул. Красnodонская, 68а	702 кв., Участок т/сети к ж/д ул.Калинина,47	0,108	9	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1974	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная 702 квартала, ул. Красnodонская, 68а	702 кв., Участок т/сети к ж/д пер.Тихий,4	0,108	7	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1974	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. Рубежный, ул. Охтинская, 8а	кот. пос.Рубежный, Тепловая сеть по ул. Воздушного Флота, Охтинской, Ореховской, Газонной, Новосельской, Луговой, пер. Тежному	0,219	234,37	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2015	0	-	95/70
Котельная пос. Рубежный, ул. Охтинская, 8а	кот. пос.Рубежный, Тепловая сеть по ул. Воздушного Флота, Охтинской, Ореховской, Газонной, Новосельской, Луговой, пер. Тежному	0,219	234,37	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2015	0	-	95/70
Котельная пос. Рубежный, ул. Охтинская, 8а	кот. пос.Рубежный, Тепловая сеть (надземная) от ул. Воздушного Флота	0,159	338,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1992	0	-	95/70
Котельная пос. Рубежный, ул. Охтинская, 8а	кот. пос.Рубежный, Тепловая сеть (надземная) от ул. Воздушного Флота	0,159	338,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1992	0	-	95/70
Котельная пос. Рубежный, ул. Охтинская, 8а	кот. пос.Рубежный, Тепловая сеть (надземная) от ул. Воздушного Флота	0,076	48	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1992	0	-	95/70
Котельная пос. Рубежный, ул. Охтинская, 8а	кот. пос.Рубежный, Тепловая сеть (надземная) от ул. Воздушного Флота	0,076	48	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1992	0	-	95/70
Котельная пос. Рубежный, ул. Охтинская, 8а	кот. пос.Рубежный, Тепловая сеть (надземная), ул. Лугавая 2-14	0,089	202,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1988	0	-	95/70
Котельная пос. Рубежный, ул. Охтинская, 8а	кот. пос.Рубежный, Тепловая сеть (надземная), ул. Лугавая 2-14	0,089	202,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1988	0	-	95/70
Котельная пос. Рубежный, ул. Охтинская, 8а	кот. пос.Рубежный, Тепловая сеть (надземная), ул. Лугавая 2-14	0,057	67,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1992	0	-	95/70
Котельная пос. Рубежный, ул. Охтинская, 8а	кот. пос.Рубежный, Тепловая сеть (надземная), ул. Лугавая 2-14	0,057	67,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1992	0	-	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная пос. Рубежный, ул. Охтинская, 8а	кот. пос.Рубежный, Тепловая сеть (надземная), ул. Новосельская,3 - ул. Охтинская 32-40,40-46	0,108	43	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1982	0	-	95/70
Котельная пос. Рубежный, ул. Охтинская, 8а	кот. пос.Рубежный, Тепловая сеть (надземная), ул. Новосельская,3 - ул. Охтинская 32-40,40-46	0,108	43	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1982	0	-	95/70
Котельная пос. Рубежный, ул. Охтинская, 8а	кот. пос.Рубежный, Тепловая сеть (подземная), ул. Новосельская,3 - ул. Охтинская 32-40,40-46	0,108	217	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	2011	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Рубежный, ул. Охтинская, 8а	кот. пос.Рубежный, Тепловая сеть (надземная), ул. Охтинская,34- ул. Ореховская,24	0,114	45	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2006	0	-	95/70
Котельная пос. Рубежный, ул. Охтинская, 8а	кот. пос.Рубежный, Тепловая сеть (надземная), ул. Охтинская,34- ул. Ореховская,24	0,114	45	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2006	0	-	95/70
Котельная пос. Рубежный, ул. Охтинская, 8а	кот. пос.Рубежный, Тепловая сеть (подземная), ул. Ореховская,26- 53 ул. Ореховская,24-39	0,108	150	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	2011	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Рубежный, ул. Охтинская, 8а	кот. пос.Рубежный, Тепловая сеть (надземная), ул. Ореховская,26- 53 ул. Ореховская,24-39	0,076	25	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1992	0	-	95/70
Котельная пос. Рубежный, ул. Охтинская, 8а	кот. пос.Рубежный, Тепловая сеть (надземная), ул. Ореховская,26- 53 ул. Ореховская,24-39	0,076	25	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1992	0	-	95/70
Котельная пос. Рубежный, ул. Охтинская, 8а	кот. пос.Рубежный, Тепловая сеть (надземная), ул. Ореховская,26- 53 ул. Ореховская,24-39	0,057	62,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1992	0	-	95/70
Котельная пос. Рубежный, ул. Охтинская, 8а	кот. пос.Рубежный, Тепловая сеть (надземная), ул. Ореховская,26- 53 ул. Ореховская,24-39	0,057	62,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1992	0	-	95/70
Котельная пос. Рубежный, ул. Охтинская, 8а	кот. пос.Рубежный, Тепловая сеть (надземная), ул. Ореховская,26- 53 ул. Ореховская,24-39	0,108	45	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1982	0	-	95/70
Котельная пос. Рубежный, ул. Охтинская, 8а	кот. пос.Рубежный, Тепловая сеть (надземная), ул. Ореховская,26- 53 ул. Ореховская,24-39	0,108	45	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1982	0	-	95/70
Котельная пос. Рубежный, ул. Охтинская, 8а	кот. пос.Рубежный, Тепловая сеть (надземная), ул. Газонная, 1- ул.Охтинская, 13-15	0,108	10	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1982	0	-	95/70
Котельная пос. Рубежный, ул. Охтинская, 8а	кот. пос.Рубежный, Тепловая сеть (надземная), ул. Газонная, 1- ул.Охтинская, 13-15	0,108	10	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1982	0	-	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная пос. Рубежный, ул. Охтинская, 8а	кот. пос.Рубежный, Тепловая сеть (надземная), ул. Газонная, }-ул.Охтинская, 13-15	0,089	35	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1988	0	-	95/70
Котельная пос. Рубежный, ул. Охтинская, 8а	кот. пос.Рубежный, Тепловая сеть (надземная), ул. Газонная, }-ул.Охтинская, 13-15	0,089	35	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1988	0	-	95/70
Котельная пос. Рубежный, ул. Охтинская, 8а	кот. пос.Рубежный, Тепловая сеть (надземная), ул. Газонная, }-ул.Охтинская, 13-15	0,108	50	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1982	0	-	95/70
Котельная пос. Рубежный, ул. Охтинская, 8а	кот. пос.Рубежный, Тепловая сеть (надземная), ул. Газонная, }-ул.Охтинская, 13-15	0,108	50	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1982	0	-	95/70
Котельная пос. Рубежный, ул. Охтинская, 8а	кот. пос.Рубежный, Тепловая сеть (надземная), ул. Газонная,9-ул.Охтинская, 16	0,108	50	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1982	0	-	95/70
Котельная пос. Рубежный, ул. Охтинская, 8а	кот. пос.Рубежный, Тепловая сеть (надземная), ул. Газонная,9-ул.Охтинская, 16	0,108	50	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1982	0	-	95/70
Котельная пос. Рубежный, ул. Охтинская, 8а	кот. пос.Рубежный, Тепловая сеть (надземная), ул.Охтинская,16 -12	0,057	38	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1992	0	-	95/70
Котельная пос. Рубежный, ул. Охтинская, 8а	кот. пос.Рубежный, Тепловая сеть (надземная), ул.Охтинская,16 -12	0,057	38	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1992	0	-	95/70
Котельная пос. Рубежный, ул. Охтинская, 8а	кот. пос.Рубежный, Тепловая сеть (надземная), ул.Охтинская, 16 -18	0,108	42,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1982	0	-	95/70
Котельная пос. Рубежный, ул. Охтинская, 8а	кот. пос.Рубежный, Тепловая сеть (надземная), ул.Охтинская, 16 -18	0,108	42,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1982	0	-	95/70
Котельная пос. Рубежный, ул. Охтинская, 8а	кот. пос.Рубежный, Тепловая сеть (надземная), ул.Охтинская, 16 -18	0,089	44	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1988	0	-	95/70
Котельная пос. Рубежный, ул. Охтинская, 8а	кот. пос.Рубежный, Тепловая сеть (надземная), ул.Охтинская, 16 -18	0,089	44	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1988	0	-	95/70
Котельная пос. Рубежный, ул. Охтинская, 8а	кот. пос.Рубежный, Тепловая сеть (надземная), ул.Охтинская, 16 -23	0,076	33	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1992	0	-	95/70
Котельная пос. Рубежный, ул. Охтинская, 8а	кот. пос.Рубежный, Тепловая сеть (надземная), ул.Охтинская, 16 -23	0,076	33	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1992	0	-	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная пос. Рубежный, ул. Охтинская, 8а	кот. пос.Рубежный, Тепловая сеть (надземная), ул.Охтинская,15 -19	0,048	16,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1992	0	-	95/70
Котельная пос. Рубежный, ул. Охтинская, 8а	кот. пос.Рубежный, Тепловая сеть (надземная), ул.Охтинская,15 -19	0,048	16,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1992	0	-	95/70
Котельная пос. Рубежный, ул. Охтинская, 8а	кот. пос.Рубежный, Тепловая сеть (надземная), ЦК-ул.Ореховская,4	0,108	28	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1982	0	-	95/70
Котельная пос. Рубежный, ул. Охтинская, 8а	кот. пос.Рубежный, Тепловая сеть (надземная), ЦК-ул.Ореховская,4	0,108	28	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1982	0	-	95/70
Котельная пос. Рубежный, ул. Охтинская, 8а	кот. пос.Рубежный, Тепловая сеть (надземная), ул.Охтинская,40-38а	0,057	62,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1992	0	-	95/70
Котельная пос. Рубежный, ул. Охтинская, 8а	кот. пос.Рубежный, Тепловая сеть (надземная), ул.Охтинская,40-38а	0,057	62,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1992	0	-	95/70
Котельная пос. Рубежный, ул. Охтинская, 8а	кот. пос.Рубежный, Тепловая сеть (надземная), ул.Охтинская, 11-ул. Ореховская 4-6	0,048	38	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1992	0	-	95/70
Котельная пос. Рубежный, ул. Охтинская, 8а	кот. пос.Рубежный, Тепловая сеть (надземная), ул.Охтинская, 11-ул. Ореховская 4-6	0,048	38	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1992	0	-	95/70
Котельная пос. Рубежный, ул. Охтинская, 8а	кот. пос.Рубежный, Тепловая сеть (подземная), ул.Охтинская, 11-ул. Ореховская 4-6	0,089	20	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	2008	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Рубежный, ул. Охтинская, 8а	кот. пос.Рубежный, Тепловые ввода (надземные), от ул. Воздушного Флота	0,076	46	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1992	0	-	95/70
Котельная пос. Рубежный, ул. Охтинская, 8а	кот. пос.Рубежный, Тепловые ввода (надземные), от ул. Воздушного Флота	0,076	46	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1992	0	-	95/70
Котельная пос. Рубежный, ул. Охтинская, 8а	кот. пос.Рубежный, Тепловые ввода (надземные), от ул. Воздушного Флота	0,048	33,71	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1992	0	-	95/70
Котельная пос. Рубежный, ул. Охтинская, 8а	кот. пос.Рубежный, Тепловые ввода (надземные), от ул. Воздушного Флота	0,048	33,71	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1992	0	-	95/70
Котельная пос. Рубежный, ул. Охтинская, 8а	кот. пос.Рубежный, Тепловые ввода (надземные), ул. Новосельская,3	0,057	36	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1992	0	-	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная пос. Рубежный, ул. Охтинская, 8а	кот. пос.Рубежный, Тепловые ввода (надземные), ул. Новосельская,3	0,057	36	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1992	0	-	95/70
Котельная пос. Рубежный, ул. Охтинская, 8а	кот. пос.Рубежный, Тепловые ввода (надземные), ул. Новосельская,3	0,048	24	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1992	0	-	95/70
Котельная пос. Рубежный, ул. Охтинская, 8а	кот. пос.Рубежный, Тепловые ввода (надземные), ул. Новосельская,3	0,048	24	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1992	0	-	95/70
Котельная пос. Рубежный, ул. Охтинская, 8а	кот. пос.Рубежный, Тепловые ввода (надземные), пер. Таежный	0,048	38	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1992	0	-	95/70
Котельная пос. Рубежный, ул. Охтинская, 8а	кот. пос.Рубежный, Тепловые ввода (надземные), пер. Таежный	0,048	38	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1992	0	-	95/70
Котельная пос. Рубежный, ул. Охтинская, 8а	кот. пос.Рубежный, Тепловые ввода (надземные), пер. Таежный	0,025	25	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2015	0	-	95/70
Котельная пос. Рубежный, ул. Охтинская, 8а	кот. пос.Рубежный, Тепловые ввода (надземные), пер. Таежный	0,025	25	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2015	0	-	95/70
Котельная пос. Рубежный, ул. Охтинская, 8а	кот. пос.Рубежный, Тепловая сеть (надземная), ул. Новосельская	0,089	38	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1992	0	-	95/70
Котельная пос. Рубежный, ул. Охтинская, 8а	кот. пос.Рубежный, Тепловая сеть (надземная), ул. Новосельская	0,089	38	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1992	0	-	95/70
Котельная пос. Рубежный, ул. Охтинская, 8а	кот. пос.Рубежный, Тепловая сеть (надземная), ул. Новосельская	0,076	25	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1992	0	-	95/70
Котельная пос. Рубежный, ул. Охтинская, 8а	кот. пос.Рубежный, Тепловая сеть (надземная), ул. Новосельская	0,076	25	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1992	0	-	95/70
Котельная пос. Рубежный, ул. Охтинская, 8а	кот. пос.Рубежный, Тепловая сеть (надземная), ул. Новосельская	0,048	54,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1992	0	-	95/70
Котельная пос. Рубежный, ул. Охтинская, 8а	кот. пос.Рубежный, Тепловая сеть (надземная), ул. Новосельская	0,048	54,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1992	0	-	95/70
Котельная пос. Рубежный, ул. Охтинская, 8а	кот. пос.Рубежный, Тепловая сеть (надземная), ул. Новосельская	0,025	3,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2008	0	-	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная пос. Рубежный, ул. Охтинская, 8а	кот. пос.Рубежный, Тепловая сеть (надземная), ул. Новосельская	0,025	3,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2008	0	-	95/70
Котельная пос. Рубежный, ул. Охтинская, 8а	кот. пос.Рубежный, Тепловой ввод (подземный), ул. Новосельская,3 - ул. Охтинская 32- 40,40-46	0,048	14	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1992	0	-	95/70
Котельная пос. Рубежный, ул. Охтинская, 8а	кот. пос.Рубежный, Тепловой ввод (подземный), ул. Новосельская,3 - ул. Охтинская 32- 40,40-46	0,048	14	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1992	0	-	95/70
Котельная пос. Рубежный, ул. Охтинская, 8а	кот. пос.Рубежный, Тепловой ввод (подземный), ул. Новосельская,3 - ул. Охтинская 32- 40,40-46	0,057	30	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1998	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Рубежный, ул. Охтинская, 8а	кот. пос.Рубежный, Тепловой ввод (над/подземный), ул. Ореховская,26- 53 ул. Ореховская,24-39	0,025	50	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2008	0	-	95/70
Котельная пос. Рубежный, ул. Охтинская, 8а	кот. пос.Рубежный, Тепловой ввод (над/подземный), ул. Ореховская,26- 53 ул. Ореховская,24-39	0,025	50	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2008	0	-	95/70
Котельная пос. Рубежный, ул. Охтинская, 8а	кот. пос.Рубежный, Тепловой ввод (над/подземный), ул. Ореховская,26- 53 ул. Ореховская,24-39	0,057	56	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1998	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Рубежный, ул. Охтинская, 8а	кот. пос.Рубежный, Тепловой ввод (над/подземный), ул. Ореховская,26- 53 ул. Ореховская,24-39	0,057	27,5	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1998	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Рубежный, ул. Охтинская, 8а	кот. пос.Рубежный, Тепловой ввод (надземный), ул. Ореховская,26- 53 ул. Ореховская,24- 39	0,076	5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1992	0	-	95/70
Котельная пос. Рубежный, ул. Охтинская, 8а	кот. пос.Рубежный, Тепловой ввод (надземный), ул. Ореховская,26- 53 ул. Ореховская,24- 39	0,076	5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1992	0	-	95/70
Котельная пос. Рубежный, ул. Охтинская, 8а	кот. пос.Рубежный, Тепловой ввод (подземный), ул. Газонная, ул.Охтинская, 13-15	0,057	96	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1998	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Рубежный, ул. Охтинская, 8а	кот. пос.Рубежный, Тепловой ввод (надземный), ул.Охтинская, 16 -12	0,048	76	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1992	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Рубежный, ул. Охтинская, 8а	кот. пос.Рубежный, Тепловой ввод (надземный), ЦК-ул.Ореховская,4	0,076	20	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1992	0	-	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная пос. Рубежный, ул. Охтинская, 8а	кот. пос.Рубежный, Тепловой ввод (надземный), ЦК-ул.Ореховская,4	0,076	20	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1992	0	-	95/70
Котельная пос. Рубежный, ул. Охтинская, 8а	кот. пос.Рубежный, Тепловой ввод (надземный), ЦК-ул.Ореховская,4	0,057	28	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2002	0	-	95/70
Котельная пос. Рубежный, ул. Охтинская, 8а	кот. пос.Рубежный, Тепловой ввод (надземный), ЦК-ул.Ореховская,4	0,057	28	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2002	0	-	95/70
Котельная "Плодопитомник", ул. Юридическая, 68	кот. "Плодопитомник", Участок т/сети от котельной до ж/дул.Достоевского, 47а	0,089	35	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1991	0	-	95/70
Котельная "Плодопитомник", ул. Юридическая, 68	кот. "Плодопитомник", Участок т/сети от котельной до ж/дул.Достоевского, 47а	0,089	35	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1991	0	-	95/70
Котельная пос. Радиоцентр, ул. Техническая	кот. "Радиоцентр", 16 км Московского шоссе, ул.Техническая от котельной до ТК-1	0,219	14	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1992	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Радиоцентр, ул. Техническая	кот. "Радиоцентр", 16 км Московского шоссе, ул.Техническая от ТК-1 до ТК-2-1	0,108	105	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1991	0	-	95/70
Котельная пос. Радиоцентр, ул. Техническая	кот. "Радиоцентр", 16 км Московского шоссе, ул.Техническая от ТК-1 до ТК-2-1	0,108	105	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1991	0	-	95/70
Котельная пос. Радиоцентр, ул. Техническая	кот. "Радиоцентр", 16 км Московского шоссе, ул.Техническая от ТК-2-1 до ТК-2	0,108	58	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1991	0	-	95/70
Котельная пос. Радиоцентр, ул. Техническая	кот. "Радиоцентр", 16 км Московского шоссе, ул.Техническая от ТК-2-1 до ТК-2	0,108	58	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1991	0	-	95/70
Котельная пос. Радиоцентр, ул. Техническая	кот. "Радиоцентр", 16 км Московского шоссе, ул.Техническая от ТК-1 до ТК-3	0,219	61,5	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	2005	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Радиоцентр, ул. Техническая	кот. "Радиоцентр", 16 км Московского шоссе, ул.Техническая от ТК-3 до ТК-4	0,219	19,75	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1992	0	-	95/70
Котельная пос. Радиоцентр, ул. Техническая	кот. "Радиоцентр", 16 км Московского шоссе, ул.Техническая от ТК-3 до ТК-4	0,219	19,75	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1992	0	-	95/70
Котельная пос. Радиоцентр, ул. Техническая	кот. "Радиоцентр", 16 км Московского шоссе, ул.Техническая от ТК-4 до ТК-5	0,219	26,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2005	0	-	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная пос. Радиоцентр, ул. Техническая	кот. "Радиоцентр", 16 км Московского шоссе, ул.Техническая от ТК-4 до ТК-5	0,219	26,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2005	0	-	95/70
Котельная пос. Радиоцентр, ул. Техническая	кот. "Радиоцентр", 16 км Московского шоссе, ул.Техническая от ТК-4 до ТК-5	0,114	40,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1950	0	-	95/70
Котельная пос. Радиоцентр, ул. Техническая	кот. "Радиоцентр", 16 км Московского шоссе, ул.Техническая от ТК-4 до ТК-5	0,114	40,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1950	0	-	95/70
Котельная пос. Радиоцентр, ул. Техническая	кот. "Радиоцентр", 16 км Московского шоссе, ул.Техническая от ТК-5 до ТК-6	0,108	53,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1991	0	-	95/70
Котельная пос. Радиоцентр, ул. Техническая	кот. "Радиоцентр", 16 км Московского шоссе, ул.Техническая от ТК-5 до ТК-6	0,108	53,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1991	0	-	95/70
Котельная пос. Радиоцентр, ул. Техническая	кот. "Радиоцентр", 16 км Московского шоссе, ул.Техническая от ТК-5 до ТК-7	0,219	17	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1992	0	-	95/70
Котельная пос. Радиоцентр, ул. Техническая	кот. "Радиоцентр", 16 км Московского шоссе, ул.Техническая от ТК-5 до ТК-7	0,219	17	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1992	0	-	95/70
Котельная пос. Радиоцентр, ул. Техническая	кот. "Радиоцентр", 16 км Московского шоссе, ул.Техническая от ТК-7 до ТК-8	0,048	53	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Радиоцентр, ул. Техническая	кот. "Радиоцентр", 16 км Московского шоссе, ул.Техническая от ТК-7 до ТК-8	0,076	50	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1992	0	-	95/70
Котельная пос. Радиоцентр, ул. Техническая	кот. "Радиоцентр", 16 км Московского шоссе, ул.Техническая от ТК-7 до ТК-8	0,076	50	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1992	0	-	95/70
Котельная пос. Радиоцентр, ул. Техническая	кот. "Радиоцентр", 16 км Московского шоссе, ул.Техническая от ТК-7 до ТК-8	0,076	72	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1992	0	-	95/70
Котельная пос. Радиоцентр, ул. Техническая	кот. "Радиоцентр", 16 км Московского шоссе, ул.Техническая от ТК-7 до ТК-8	0,076	72	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1992	0	-	95/70
Котельная пос. Радиоцентр, ул. Техническая	кот. "Радиоцентр", 16 км Московского шоссе, ул.Техническая от ТК-8 до ТК-9	0,025	45	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1991	0	-	95/70
Котельная пос. Радиоцентр, ул. Техническая	кот. "Радиоцентр", 16 км Московского шоссе, ул.Техническая от ТК-8 до ТК-9	0,025	45	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1991	0	-	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная пос. Радиоцентр, ул. Техническая	кот. "Радиоцентр", 16 км Московского шоссе, ул.Техническая от ТК-8 до ТК-10	0,159	141,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1970	0	-	95/70
Котельная пос. Радиоцентр, ул. Техническая	кот. "Радиоцентр", 16 км Московского шоссе, ул.Техническая от ТК-8 до ТК-10	0,159	141,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1970	0	-	95/70
Котельная пос. Радиоцентр, ул. Техническая	кот. "Радиоцентр", 16 км Московского шоссе, ул.Техническая от ТК-7 до ТК-8	0,048	28	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная пос. Радиоцентр, ул. Техническая	кот. "Радиоцентр", 16 км Московского шоссе, ул.Техническая от ТК-7 до ТК-8	0,048	28	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1957	0	-	95/70
Котельная пос. Радиоцентр, ул. Техническая	кот. "Радиоцентр", 16 км Московского шоссе, ул.Техническая от ТК-6 до ТК-7	0,108	104,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1991	0	-	95/70
Котельная пос. Радиоцентр, ул. Техническая	кот. "Радиоцентр", 16 км Московского шоссе, ул.Техническая от ТК-6 до ТК-7	0,108	104,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1991	0	-	95/70
Котельная пос. Радиоцентр, ул. Техническая	кот. "Радиоцентр", 16 км Московского шоссе, ул.Техническая от ТК-6 до д.Дальняя,21	0,025	120	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	2007	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Радиоцентр, ул. Техническая	кот. "Радиоцентр", 16 км Московского шоссе, ул.Техническая от ТК-6 до д.Дальняя,21	0,057	154	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1974	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Радиоцентр, ул. Техническая	кот. "Радиоцентр", 16 км Московского шоссе, ул.Техническая от ТК-6 до д.Дальняя,21	0,057	52,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1974	0	-	95/70
Котельная пос. Радиоцентр, ул. Техническая	кот. "Радиоцентр", 16 км Московского шоссе, ул.Техническая от ТК-6 до д.Дальняя,21	0,057	52,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1974	0	-	95/70
Котельная пос. Радиоцентр, ул. Техническая	кот. "Радиоцентр", 16 км Московского шоссе, ул.Техническая от ТК-3 до ж/д Дальняя,8	0,025	30	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1991	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Радиоцентр, ул. Техническая	кот. "Радиоцентр", 16 км Московского шоссе, ул.Техническая от ТК-3 до ж/д Дальняя,8	0,089	15	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1977	0	-	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная пос. Радиоцентр, ул. Техническая	кот. "Радиоцентр", 16 км Московского шоссе, ул.Техническая от ТК-3 до ж/д Дальняя,8	0,089	15	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1977	0	-	95/70
Котельная пос. Радиоцентр, ул. Техническая	кот. "Радиоцентр", 16 км Московского шоссе, ул.Техническая от ТК-3 до ж/д Дальняя,8	0,089	150	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1977	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Радиоцентр, ул. Техническая	кот. "Радиоцентр", 16 км Московского шоссе, ул.Техническая от Дальняя, 8 до Дальняя, 20	0,089	208	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1977	1,3	Суглинок	95/70
Котельная "Сталелитейный завод", ул. Вятская, 13а	кот. Сталелитейного завода, ул.Вятская, 13а от котельной до ТК-1	0,159	32,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1971	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная "Сталелитейный завод", ул. Вятская, 13а	кот. Сталелитейного завода, ул.Вятская, 13а от котельной до ТК-1	0,159	32,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1971	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная "Сталелитейный завод", ул. Вятская, 13а	кот. Сталелитейного завода, ул.Вятская, 13а от ТК-1 до ТК-2	0,159	66	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1971	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная "Сталелитейный завод", ул. Вятская, 13а	кот. Сталелитейного завода, ул.Вятская, 13а от ТК-1 до ТК-2	0,159	66	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1971	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная "Сталелитейный завод", ул. Вятская, 13а	кот. Сталелитейного завода, ул.Вятская, 13а от ТК-2 до ТК-3	0,089	90	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1971	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная "Сталелитейный завод", ул. Вятская, 13а	кот. Сталелитейного завода, ул.Вятская, 13а от ТК-3 до ТК-4	0,089	69	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1971	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная "Сталелитейный завод", ул. Вятская, 13а	кот. Сталелитейного завода, ул.Вятская, 13а от ТК-4 до ТК-4а	0,057	86	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1960	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная "Сталелитейный завод", ул. Вятская, 13а	кот. Сталелитейного завода, ул.Вятская, 13а от ТК-2 до ТК-5	0,114	88	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1971	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная "Сталелитейный завод", ул. Вятская, 13а	кот. Сталелитейного завода, ул.Вятская, 13а от ТК-5 до ТК-6	0,114	126	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1971	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная "Сталелитейный завод", ул. Вятская, 13а	кот. Сталелитейного завода, ул.Вятская, 13а от ТК-6 до ТК-7	0,089	70	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1971	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная "Сталелитейный завод", ул. Вятская, 13а	кот. Сталелитейного завода, ул.Вятская, 13а от ТК-1 до ТК-9	0,089	35	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1971	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная "Сталелитейный завод", ул. Вятская, 13а	кот. Сталелитейного завода, ул.Вятская, 13а от ТК-9 до ТК-10	0,089	67	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1971	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная "Сталелитейный завод", ул. Вятская, 13а	кот. Сталелитейного завода, ул.Вятская, 13а от ТК-10 до ТК-11	0,089	24	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1971	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная "Сталелитейный завод", ул. Вятская, 13а	кот. Сталелитейного завода, ул.Вятская, 13а от котельной до ТК-12	0,159	49	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1971	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная "Сталелитейный завод", ул. Вятская, 13а	кот. Сталелитейного завода, ул.Вятская, 13а от котельной до ТК-12	0,159	49	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1971	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная "Сталелитейный завод", ул. Вятская, 13а	кот. Сталелитейного завода, ул.Вятская, 13а от ТК-12 до ТК-13	0,114	150	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1971	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная "Сталелитейный завод", ул. Вятская, 13а	кот. Сталелитейного завода, ул.Вятская, 13а от ТК-12 до ТК-14	0,089	96	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1971	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная "Сталелитейный завод", ул. Вятская, 13а	кот. Сталелитейного завода, ул.Вятская, 13а от ТК-14 до ТК-15	0,089	50	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1971	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная "Сталелитейный завод", ул. Вятская, 13а	кот. Сталелитейного завода, ул.Вятская, 13а от ТК-15 до ТК-16	0,057	100	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1960	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная "Сталелитейный завод", ул. Вятская, 13а	кот. Сталелитейного завода, ул.Вятская, 13а от котельной до ТК-17	0,159	34	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1971	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная "Сталелитейный завод", ул. Вятская, 13а	кот. Сталелитейного завода, ул.Вятская, 13а от котельной до ТК-17	0,159	34	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1971	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная "Сталелитейный завод", ул. Вятская, 13а	кот. Сталелитейного завода, ул.Вятская, 13а от ТК-17 до ТК-18	0,108	28	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1977	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная "Сталелитейный завод", ул. Вятская, 13а	кот. Сталелитейного завода, ул.Вятская, 13а от ТК-18 до ТК-19	0,159	23	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1971	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная "Сталелитейный завод", ул. Вятская, 13а	кот. Сталелитейного завода, ул.Вятская, 13а от ТК-18 до ТК-19	0,159	23	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1971	0	-	95/70 со срезкой 70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная "Сталелитейный завод", ул. Вятская, 13а	кот. Сталелитейного завода, ул.Вятская, 13а от ТК-19 до ТК-20	0,076	56	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1971	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная "Сталелитейный завод", ул. Вятская, 13а	кот. Сталелитейного завода, ул.Вятская, 13а от ТК-19 до ТК-21	0,076	58	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1971	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная "Сталелитейный завод", ул. Вятская, 13а	кот. Сталелитейного завода, ул.Вятская, 13а от ТК-19 до ТК-23	0,108	35	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1977	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная "Сталелитейный завод", ул. Вятская, 13а	кот. Сталелитейного завода, ул.Вятская, 13а от ТК-23 до ТК-24	0,108	55	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1977	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная "Сталелитейный завод", ул. Вятская, 13а	кот. Сталелитейного завода, ул.Вятская, 13а от котельной до ТК-25 (надз)	0,076	97,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1971	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная "Сталелитейный завод", ул. Вятская, 13а	кот. Сталелитейного завода, ул.Вятская, 13а от котельной до ТК-25 (надз)	0,076	97,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1971	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная "Сталелитейный завод", ул. Вятская, 13а	кот. Сталелитейного завода, ул.Вятская, 13а ул. Вятская, 22	0,057	40	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1960	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная "Сталелитейный завод", ул. Вятская, 13а	кот. Сталелитейного завода, ул.Вятская, 13а ул. Вятская, 24	0,057	58	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1960	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная "Сталелитейный завод", ул. Вятская, 13а	кот. Сталелитейного завода, ул.Вятская, 13а ул. Вятская, 26	0,057	31	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1960	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная "Сталелитейный завод", ул. Вятская, 13а	кот. Сталелитейного завода, ул.Вятская, 13а ул. Рыльская,10	0,057	50	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1960	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная "Сталелитейный завод", ул. Вятская, 13а	кот. Сталелитейного завода, ул.Вятская, 13а ул. Рыльская,26	0,057	22	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1960	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная "Сталелитейный завод", ул. Вятская, 13а	кот. Сталелитейного завода, ул.Вятская, 13а ул. Рыльская,28	0,057	22	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1960	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная "Сталелитейный завод", ул. Вятская, 13а	кот. Сталелитейного завода, ул.Вятская, 13а ул. Рыльская,30	0,057	22	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1960	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная "Сталелитейный завод", ул. Вятская, 13а	кот. Сталелитейного завода, ул.Вятская, 13а ул. Рыльская,32	0,057	20	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1960	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная "Сталелитейный завод", ул. Вятская, 13а	кот. Сталелитейного завода, ул.Вятская, 13а ул. Рылская,34	0,057	20	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1960	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная "Сталелитейный завод", ул. Вятская, 13а	кот. Сталелитейного завода, ул.Вятская, 13а Черновский проезд, 13	0,057	13	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1960	1,3	Суглинок	95/70 со срезкой 70
Котельная школа-интернат №9, 9 просека, 1 линия, 11 участок	кот. Школа-инт.№9, от котельной до опуска	0,108	16,25	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1991	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная школа-интернат №9, 9 просека, 1 линия, 11 участок	кот. Школа-инт.№9, от котельной до опуска	0,108	16,25	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1991	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная школа-интернат №9, 9 просека, 1 линия, 11 участок	кот. Школа-инт.№9, от котельной до опуска (ГВС)	0,108	16,25	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1991	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная школа-интернат №9, 9 просека, 1 линия, 11 участок	кот. Школа-инт.№9, от котельной до опуска (ГВС)	0,108	16,25	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1991	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная школа-интернат №9, 9 просека, 1 линия, 11 участок	кот. Школа-инт.№9, от опуска до здания школы	0,108	0,75	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1991	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная школа-интернат №9, 9 просека, 1 линия, 11 участок	кот. Школа-инт.№9, от опуска до здания школы	0,108	0,75	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1991	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная школа-интернат №9, 9 просека, 1 линия, 11 участок	кот. Школа-инт.№9, от опуска до здания школы (ГВС)	0,108	0,75	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1991	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная школа-интернат №9, 9 просека, 1 линия, 11 участок	кот. Школа-инт.№9, от опуска до здания школы (ГВС)	0,108	0,75	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1991	0	-	95/70 со срезкой 70
Котельная пос. 113 км, ул. Липяговская, 3а	Котельная пос.113км. г. Самара ул. Липяговская,3а	0,219	836	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1976	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. 113 км, ул. Липяговская, 3а	Котельная пос.113км. г. Самара ул. Липяговская,3а	0,159	308	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1976	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. 113 км, ул. Липяговская, 3а	Котельная пос.113км. г. Самара ул. Липяговская,3а	0,133	35	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1990	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. 113 км, ул. Липяговская, 3а	Котельная пос.113км. г. Самара ул. Липяговская,3а	0,108	1371,5	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1976	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. 113 км, ул. Липяговская, 3а	Котельная пос.113км. г. Самара ул. Липяговская,3а	0,108	259	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1976	1,3	Суглинок	65/50
Котельная пос. 113 км, ул. Липяговская, 3а	Котельная пос.113км. г. Самара ул. Липяговская,3а	0,089	275	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1972	1,3	Суглинок	65/50
Котельная пос. 113 км, ул. Липяговская, 3а	Котельная пос.113км. г. Самара ул. Липяговская,3а	0,076	258	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1976	1,3	Суглинок	65/50

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная пос. 113 км, ул. Липяговская, 3а	Котельная пос.113км. г. Самара ул. Липяговская,3а	0,057	577	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1976	1,3	Суглинок	65/50
Котельная пос. 113 км, ул. Липяговская, 3а	Котельная пос.113км. г. Самара ул. Липяговская,3а	0,025	157	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1953	1,3	Суглинок	65/50
Котельная пос. Кирзавод №6	Котельная пос. Кирзавод №6 г. Самара, пос. Кирзавод №6	0,219	161	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1995	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Кирзавод №6	Котельная пос. Кирзавод №6 г. Самара, пос. Кирзавод №7	0,159	826	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1995	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Кирзавод №6	Котельная пос. Кирзавод №6 г. Самара, пос. Кирзавод №8	0,133	583	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1995	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Кирзавод №6	Котельная пос. Кирзавод №6 г. Самара, пос. Кирзавод №9	0,089	22	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1992	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Кирзавод №6	Котельная пос. Кирзавод №6 г. Самара, пос. Кирзавод №10	0,076	119	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1995	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Кирзавод №6	Котельная пос. Кирзавод №6 г. Самара, пос. Кирзавод №11	0,057	354,5	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1995	1,3	Суглинок	95/70
Котельная пос. Кирзавод №6	Котельная пос. Кирзавод №6 г. Самара, пос. Кирзавод №12	0,048	75	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1995	1,3	Суглинок	95/70
Котельная ГПЗ "Кряж", ул. Центральная, 11а	Котельная ГПЗ «КРЯЖ» г. Самара, ГПЗ «КРЯЖ» ул. Центральная 11а	0,219	1178	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1990	1,3	Суглинок	95/70
Котельная ГПЗ "Кряж", ул. Центральная, 11а	Котельная ГПЗ «КРЯЖ» г. Самара, ГПЗ «КРЯЖ» ул. Центральная 11а	0,159	307,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2001	0	-	95/70
Котельная ГПЗ "Кряж", ул. Центральная, 11а	Котельная ГПЗ «КРЯЖ» г. Самара, ГПЗ «КРЯЖ» ул. Центральная 11а	0,159	307,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2001	0	-	95/70
Котельная ГПЗ "Кряж", ул. Центральная, 11а	Котельная ГПЗ «КРЯЖ» г. Самара, ГПЗ «КРЯЖ» ул. Центральная 11а	0,133	5,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1993	0	-	95/70
Котельная ГПЗ "Кряж", ул. Центральная, 11а	Котельная ГПЗ «КРЯЖ» г. Самара, ГПЗ «КРЯЖ» ул. Центральная 11а	0,133	5,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1993	0	-	95/70
Котельная ГПЗ "Кряж", ул. Центральная, 11а	Котельная ГПЗ «КРЯЖ» г. Самара, ГПЗ «КРЯЖ» ул. Центральная 11а	0,108	120	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2000	0	-	95/70
Котельная ГПЗ "Кряж", ул. Центральная, 11а	Котельная ГПЗ «КРЯЖ» г. Самара, ГПЗ «КРЯЖ» ул. Центральная 11а	0,108	120	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2000	0	-	95/70
Котельная ГПЗ "Кряж", ул. Центральная, 11а	Котельная ГПЗ «КРЯЖ» г. Самара, ГПЗ «КРЯЖ» ул. Центральная 11а	0,089	92,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2001	0	-	65/50
Котельная ГПЗ "Кряж", ул. Центральная, 11а	Котельная ГПЗ «КРЯЖ» г. Самара, ГПЗ «КРЯЖ» ул. Центральная 11а	0,089	92,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2001	0	-	65/50
Котельная ГПЗ "Кряж", ул. Центральная, 11а	Котельная ГПЗ «КРЯЖ» г. Самара, ГПЗ «КРЯЖ» ул. Центральная 11а	0,076	362,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2000	0	-	65/50
Котельная ГПЗ "Кряж", ул. Центральная, 11а	Котельная ГПЗ «КРЯЖ» г. Самара, ГПЗ «КРЯЖ» ул. Центральная 11а	0,076	362,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2000	0	-	65/50
Котельная ГПЗ "Кряж", ул. Центральная, 11а	Котельная ГПЗ «КРЯЖ» г. Самара, ГПЗ «КРЯЖ» ул. Центральная 11а	0,057	199,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1990	0	-	65/50
Котельная ГПЗ "Кряж", ул. Центральная, 11а	Котельная ГПЗ «КРЯЖ» г. Самара, ГПЗ «КРЯЖ» ул. Центральная 11а	0,057	199,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1990	0	-	65/50

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная ГПЗ "Кряж", ул. Центральная, 11а	Котельная ГПЗ «КРЯЖ» г. Самара, ГПЗ «КРЯЖ» ул. Центральная 11а	0,048	19	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1990	1,3	Суглинок	95/70
Котельная ГПЗ "Кряж", ул. Центральная, 11а	Котельная ГПЗ «КРЯЖ» г. Самара, ГПЗ «КРЯЖ» ул. Центральная 11а	0,048	114	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1990	1,3	Суглинок	65/50
Котельная ГПЗ "Кряж", ул. Центральная, 11а	Котельная ГПЗ «КРЯЖ» г. Самара, ГПЗ «КРЯЖ» ул. Центральная 11а	0,025	28	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	2003	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 500 кв., пос. Зубчаниновка, ул. Воеводина, 65а	Котельная 500 Квартал г. Самара, ул. Воеводина, 65а	0,325	682	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2003	0	-	95/70
Котельная 500 кв., пос. Зубчаниновка, ул. Воеводина, 65а	Котельная 500 Квартал г. Самара, ул. Воеводина, 65а	0,325	682	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2003	0	-	95/70
Котельная 500 кв., пос. Зубчаниновка, ул. Воеводина, 65а	Котельная 500 Квартал г. Самара, ул. Воеводина, 65а	0,219	943	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1995	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 500 кв., пос. Зубчаниновка, ул. Воеводина, 65а	Котельная 500 Квартал г. Самара, ул. Воеводина, 65а	0,159	310	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1993	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 500 кв., пос. Зубчаниновка, ул. Воеводина, 65а	Котельная 500 Квартал г. Самара, ул. Воеводина, 65а	0,108	173	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1996	0	-	95/70
Котельная 500 кв., пос. Зубчаниновка, ул. Воеводина, 65а	Котельная 500 Квартал г. Самара, ул. Воеводина, 65а	0,108	173	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1996	0	-	95/70
Котельная 500 кв., пос. Зубчаниновка, ул. Воеводина, 65а	Котельная 500 Квартал г. Самара, ул. Воеводина, 65а	0,089	332	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1996	0	-	95/70
Котельная 500 кв., пос. Зубчаниновка, ул. Воеводина, 65а	Котельная 500 Квартал г. Самара, ул. Воеводина, 65а	0,089	332	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1996	0	-	95/70
Котельная 500 кв., пос. Зубчаниновка, ул. Воеводина, 65а	Котельная 500 Квартал г. Самара, ул. Воеводина, 65а	0,076	34	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1996	1,3	Суглинок	95/70
Котельная 500 кв., пос. Зубчаниновка, ул. Воеводина, 65а	Котельная 500 Квартал г. Самара, ул. Воеводина, 65а	0,057	247,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1996	0	-	95/70
Котельная 500 кв., пос. Зубчаниновка, ул. Воеводина, 65а	Котельная 500 Квартал г. Самара, ул. Воеводина, 65а	0,057	247,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1996	0	-	95/70
Котельная квартала №2, пос. Мехзавод	Котельная квартал №2 п.Мехзавод г. Самара, пос. Мехзавод №2 (без Салюта)	0,53	1330,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1990	0	-	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная квартала №2, пос. Мехзавод	Котельная квартал №2 п.Мехзавод г. Самара, пос. Мехзавод №2 (без Салюта)	0,53	1330,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1990	0	-	95/70
Котельная квартала №2, пос. Мехзавод	Котельная квартал №2 п.Мехзавод г. Самара, пос. Мехзавод №2 (без Салюта)	0,426	155,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1992	0	-	95/70
Котельная квартала №2, пос. Мехзавод	Котельная квартал №2 п.Мехзавод г. Самара, пос. Мехзавод №2 (без Салюта)	0,426	155,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1992	0	-	95/70
Котельная квартала №2, пос. Мехзавод	Котельная квартал №2 п.Мехзавод г. Самара, пос. Мехзавод №2 (без Салюта)	0,325	149,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1992	0	-	95/70
Котельная квартала №2, пос. Мехзавод	Котельная квартал №2 п.Мехзавод г. Самара, пос. Мехзавод №2 (без Салюта)	0,325	149,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1992	0	-	95/70
Котельная квартала №2, пос. Мехзавод	Котельная квартал №2 п.Мехзавод г. Самара, пос. Мехзавод №2 (без Салюта)	0,273	47,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1992	0	-	95/70
Котельная квартала №2, пос. Мехзавод	Котельная квартал №2 п.Мехзавод г. Самара, пос. Мехзавод №2 (без Салюта)	0,273	47,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1992	0	-	95/70
Котельная квартала №2, пос. Мехзавод	Котельная квартал №2 п.Мехзавод г. Самара, пос. Мехзавод №2 (без Салюта)	0,219	428	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1993	0	-	95/70
Котельная квартала №2, пос. Мехзавод	Котельная квартал №2 п.Мехзавод г. Самара, пос. Мехзавод №2 (без Салюта)	0,219	428	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1993	0	-	95/70
Котельная квартала №2, пос. Мехзавод	Котельная квартал №2 п.Мехзавод г. Самара, пос. Мехзавод №2 (без Салюта)	0,159	822,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1994	0	-	95/70
Котельная квартала №2, пос. Мехзавод	Котельная квартал №2 п.Мехзавод г. Самара, пос. Мехзавод №2 (без Салюта)	0,159	822,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1994	0	-	95/70
Котельная квартала №2, пос. Мехзавод	Котельная квартал №2 п.Мехзавод г. Самара, пос. Мехзавод №2 (без Салюта)	0,133	216	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1994	0	-	95/70
Котельная квартала №2, пос. Мехзавод	Котельная квартал №2 п.Мехзавод г. Самара, пос. Мехзавод №2 (без Салюта)	0,133	216	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1994	0	-	95/70
Котельная квартала №2, пос. Мехзавод	Котельная квартал №2 п.Мехзавод г. Самара, пос. Мехзавод №2 (без Салюта)	0,108	235	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1994	0	-	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная квартала №2, пос. Мехзавод	Котельная квартал №2 п.Мехзавод г. Самара, пос. Мехзавод №2 (без Салюта)	0,108	235	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1994	0	-	95/70
Котельная квартала №2, пос. Мехзавод	Котельная квартал №2 п.Мехзавод г. Самара, пос. Мехзавод №2 (без Салюта)	0,089	546,25	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1994	0	-	95/70
Котельная квартала №2, пос. Мехзавод	Котельная квартал №2 п.Мехзавод г. Самара, пос. Мехзавод №2 (без Салюта)	0,089	546,25	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1994	0	-	95/70
Котельная квартала №2, пос. Мехзавод	Котельная квартал №2 п.Мехзавод г. Самара, пос. Мехзавод №2 (без Салюта)	0,057	115	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1960	0	-	95/70
Котельная квартала №2, пос. Мехзавод	Котельная квартал №2 п.Мехзавод г. Самара, пос. Мехзавод №2 (без Салюта)	0,057	115	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1960	0	-	95/70
Котельная АО "ЗПП"	Тепловые сети транспортировка от ЗПП	0,273	44	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	2001	1,3	Суглинок	95/70
Котельная АО "ЗПП"	Тепловые сети транспортировка от ЗПП	0,273	319,45	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2001	0	-	95/70
Котельная АО "ЗПП"	Тепловые сети транспортировка от ЗПП	0,273	319,45	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2001	0	-	95/70
Котельная АО "ЗПП"	Тепловые сети транспортировка от ЗПП	0,219	347,45	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2001	0	-	95/70
Котельная АО "ЗПП"	Тепловые сети транспортировка от ЗПП	0,219	347,45	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2001	0	-	95/70
Котельная АО "ЗПП"	Тепловые сети транспортировка от ЗПП	0,159	70,5	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	2001	1,3	Суглинок	95/70
Котельная АО "ЗПП"	Тепловые сети транспортировка от ЗПП	0,159	126,95	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2001	0	-	95/70
Котельная АО "ЗПП"	Тепловые сети транспортировка от ЗПП	0,159	126,95	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2001	0	-	95/70
Котельная АО "ЗПП"	Тепловые сети транспортировка от ЗПП	0,114	177,1	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	2001	1,3	Суглинок	95/70
Котельная АО "ЗПП"	Тепловые сети транспортировка от ЗПП	0,114	100,3	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2001	0	-	95/70
Котельная АО "ЗПП"	Тепловые сети транспортировка от ЗПП	0,114	100,3	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2001	0	-	95/70
Котельная АО "ЗПП"	Тепловые сети транспортировка от ЗПП	0,089	444,8	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	2001	1,3	Суглинок	95/70
Котельная АО "ЗПП"	Тепловые сети транспортировка от ЗПП	0,089	25	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2001	0	-	95/70
Котельная АО "ЗПП"	Тепловые сети транспортировка от ЗПП	0,089	25	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2001	0	-	95/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная АО "ЗПП"	Тепловые сети транспортировка от ЗПП	0,076	62,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2001	0	-	95/70
Котельная АО "ЗПП"	Тепловые сети транспортировка от ЗПП	0,076	62,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2001	0	-	95/70
Котельная АО "ЗПП"	Тепловые сети транспортировка от ЗПП	0,057	19,35	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2001	0	-	95/70
Котельная АО "ЗПП"	Тепловые сети транспортировка от ЗПП	0,057	19,35	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2001	0	-	95/70
Котельная АО "ЗПП"	Тепловые сети транспортировка от ЗПП	0,048	3	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2001	0	-	95/70
Котельная АО "ЗПП"	Тепловые сети транспортировка от ЗПП	0,048	3	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2001	0	-	95/70
Котельная Санаторий "Волга", 7 просека	т/сеть от Санатория "Волга"	0,159	20	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2001	0	-	95/70
Котельная Санаторий "Волга", 7 просека	т/сеть от Санатория "Волга"	0,159	20	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2001	0	-	95/70
Котельная Санаторий "Волга", 7 просека	т/сеть от Санатория "Волга"	0,108	62,6	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2001	0	-	95/70
Котельная Санаторий "Волга", 7 просека	т/сеть от Санатория "Волга"	0,108	62,6	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2001	0	-	95/70
Котельная Санаторий "Волга", 7 просека	т/сеть от Санатория "Волга"	0,089	6	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2001	0	-	95/70
Котельная Санаторий "Волга", 7 просека	т/сеть от Санатория "Волга"	0,089	6	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2001	0	-	95/70
Котельная Санаторий "Волга", 7 просека	т/сеть от Санатория "Волга"	0,057	88,6	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2001	0	-	65/50
Котельная Санаторий "Волга", 7 просека	т/сеть от Санатория "Волга"	0,057	88,6	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	2001	0	-	65/50
Котельная ПАО "Салют"	ПАО "Салют"	0,159	120	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1972	1,3	Суглинок	95/70
Котельная ПАО "Салют"	ПАО "Салют"	0,108	810	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1982	1,3	Суглинок	95/70
Котельная ПАО "Салют"	ПАО "Салют"	0,057	80	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1982	1,3	Суглинок	95/70
Котельная АО "КНПЗ", ул. Грозненская, 1	Котельная ОАО «КНПЗ»	0,63	125	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1989	1,3	Суглинок	110/70
Котельная АО "КНПЗ", ул. Грозненская, 1	Котельная ОАО «КНПЗ»	0,426	2725	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1989	1,3	Суглинок	110/70
Котельная АО "КНПЗ", ул. Грозненская, 1	Котельная ОАО «КНПЗ»	0,377	1305	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1989	1,3	Суглинок	110/70
Котельная АО "КНПЗ", ул. Грозненская, 1	Котельная ОАО «КНПЗ»	0,325	2205	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1989	1,3	Суглинок	110/70
Котельная АО "КНПЗ", ул. Грозненская, 1	Котельная ОАО «КНПЗ»	0,273	4325	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1999	1,3	Суглинок	110/70
Котельная АО "КНПЗ", ул. Грозненская, 1	Котельная ОАО «КНПЗ»	0,219	4227	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1999	1,3	Суглинок	110/70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
Котельная АО "КНПЗ", ул. Грозненская, 1	Котельная ОАО «КНПЗ»	0,159	8045	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1999	1,3	Суглинок	110/70
Котельная АО "КНПЗ", ул. Грозненская, 1	Котельная ОАО «КНПЗ»	0,133	895	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1999	1,3	Суглинок	110/70
Котельная АО "КНПЗ", ул. Грозненская, 1	Котельная ОАО «КНПЗ»	0,108	7278	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1980	1,3	Суглинок	110/70
Котельная АО "КНПЗ", ул. Грозненская, 1	Котельная ОАО «КНПЗ»	0,089	3906	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1980	1,3	Суглинок	110/70
Котельная АО "КНПЗ", ул. Грозненская, 1	Котельная ОАО «КНПЗ»	0,076	3085	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1980	1,3	Суглинок	110/70
Котельная АО "КНПЗ", ул. Грозненская, 1	Котельная ОАО «КНПЗ»	0,057	4293	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1980	1,3	Суглинок	110/70
Котельная АО "КНПЗ", ул. Грозненская, 1	Котельная ОАО «КНПЗ»	0,048	746	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1973	1,3	Суглинок	110/70
ЦТП №3, ул. Хасановская	ЦТП №3 (от кот. ОАО КНПЗ) г.Самара, ул.Хасановская	0,377	72,5	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1985	1,3	Суглинок	95/70
ЦТП №3, ул. Хасановская	ЦТП №3 (от кот. ОАО КНПЗ) г.Самара, ул.Хасановская	0,325	50	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1985	1,3	Суглинок	95/70
ЦТП №3, ул. Хасановская	ЦТП №3 (от кот. ОАО КНПЗ) г.Самара, ул.Хасановская	0,219	21,88	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1985	0	-	65/50
ЦТП №3, ул. Хасановская	ЦТП №3 (от кот. ОАО КНПЗ) г.Самара, ул.Хасановская	0,219	21,88	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1985	0	-	65/50
ЦТП №3, ул. Хасановская	ЦТП №3 (от кот. ОАО КНПЗ) г.Самара, ул.Хасановская	0,273	107,5	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1985	1,3	Суглинок	95/70
ЦТП №3, ул. Хасановская	ЦТП №3 (от кот. ОАО КНПЗ) г.Самара, ул.Хасановская	0,273	18,13	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1985	0	-	65/50
ЦТП №3, ул. Хасановская	ЦТП №3 (от кот. ОАО КНПЗ) г.Самара, ул.Хасановская	0,273	18,13	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1985	0	-	65/50
ЦТП №3, ул. Хасановская	ЦТП №3 (от кот. ОАО КНПЗ) г.Самара, ул.Хасановская	0,159	365	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1985	1,3	Суглинок	95/70
ЦТП №3, ул. Хасановская	ЦТП №3 (от кот. ОАО КНПЗ) г.Самара, ул.Хасановская	0,159	40	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1985	0	-	65/50
ЦТП №3, ул. Хасановская	ЦТП №3 (от кот. ОАО КНПЗ) г.Самара, ул.Хасановская	0,159	40	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1985	0	-	65/50
ЦТП №3, ул. Хасановская	ЦТП №3 (от кот. ОАО КНПЗ) г.Самара, ул.Хасановская	0,108	88	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1985	1,3	Суглинок	95/70
ЦТП №3, ул. Хасановская	ЦТП №3 (от кот. ОАО КНПЗ) г.Самара, ул.Хасановская	0,108	53,75	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1985	0	-	65/50
ЦТП №3, ул. Хасановская	ЦТП №3 (от кот. ОАО КНПЗ) г.Самара, ул.Хасановская	0,108	53,75	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1985	0	-	65/50
ЦТП №3, ул. Хасановская	ЦТП №3 (от кот. ОАО КНПЗ) г.Самара, ул.Хасановская	0,089	190	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1985	1,3	Суглинок	95/70
ЦТП №3, ул. Хасановская	ЦТП №3 (от кот. ОАО КНПЗ) г.Самара, ул.Хасановская	0,089	28,75	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1985	0	-	65/50

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование источника	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов, м	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год последней перекладки	Средняя глубина заложения до оси, м	Краткая характеристика грунта	Температурный график
ЦТП №3, ул. Хасановская	ЦТП №3 (от кот. ОАО КНПЗ) г. Самара, ул. Хасановская	0,089	28,75	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1985	0	-	65/50
ЦТП №3, ул. Хасановская	ЦТП №3 (от кот. ОАО КНПЗ) г. Самара, ул. Хасановская	0,076	40	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1985	1,3	Суглинок	95/70
ЦТП №3, ул. Хасановская	ЦТП №3 (от кот. ОАО КНПЗ) г. Самара, ул. Хасановская	0,076	27,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1985	0	-	65/50
ЦТП №3, ул. Хасановская	ЦТП №3 (от кот. ОАО КНПЗ) г. Самара, ул. Хасановская	0,076	27,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1985	0	-	65/50
ЦТП №3, ул. Хасановская	ЦТП №3 (от кот. ОАО КНПЗ) г. Самара, ул. Хасановская	0,057	27,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1985	0	-	65/50
ЦТП №3, ул. Хасановская	ЦТП №3 (от кот. ОАО КНПЗ) г. Самара, ул. Хасановская	0,057	27,5	Стеклоткань, мин.вата	Надземная	1985	0	-	65/50
Котельная АО "Мягкая Кровля, ул. Белгородская, 1	АО "Мягкая кровля" (ТП, ул. Белгородская, 1)	0,219	936	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1985	1,3	Суглинок	95/70
Котельная АО "Мягкая Кровля, ул. Белгородская, 1	АО "Мягкая кровля" (ТП, ул. Белгородская, 1)	0,159	59	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1963	1,3	Суглинок	95/70
Котельная АО "Мягкая Кровля, ул. Белгородская, 1	АО "Мягкая кровля" (ТП, ул. Белгородская, 1)	0,089	704	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1971	1,3	Суглинок	95/70
Котельная АО "Мягкая Кровля, ул. Белгородская, 1	АО "Мягкая кровля" (ТП, ул. Белгородская, 1)	0,076	100	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1963	1,3	Суглинок	95/70
Котельная АО "Мягкая Кровля, ул. Белгородская, 1	АО "Мягкая кровля" (ТП, ул. Белгородская, 1)	0,057	258	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	95/70
Котельная АО "Мягкая Кровля, ул. Белгородская, 1	АО "Мягкая кровля" (ТП, ул. Белгородская, 1)	0,057	226	Стеклоткань, мин.вата	Канальная	1957	1,3	Суглинок	65/50

3 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ООО «ИНЖИНИРИНГОВАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

Таблица 3.1 - Характеристики тепловых сетей ООО «Инжиниринговая сетевая компания»

Наименование участка трубы	Тип прокладки	Год ввода	Наружный диаметр, мм	Протяженность в однострубно, м	Подающий / обратный	Вид изоляции
Победы 132А	Канальная	1980	57	64,5	Двуструбная прокладка	Маты из минваты и алюм. фольга
Алма-Атинская, 14	Канальная	1974	79	8,4	Двуструбная прокладка	Маты из минваты и алюм. фольга
ТС г. Самара, ул.Ташкентская, 159 от ГК до ТК-2	Канальная	2016	108	49,6	Двуструбная прокладка	Маты из минваты и алюм. фольга
ТК2-ТК1	Канальная	2016	89	118,21	Двуструбная прокладка	Маты минераловатные
ТК1-Центр гемодиализ	Канальная	2016	89	37	Двуструбная прокладка	Маты минераловатные
Центр Ядерной медицины	Надземная	2016	108	131,2	Двуструбная прокладка	Мин. плита, рубемаст
Центр ядерной медицины	Канальная	2016	108	90,8	Двуструбная прокладка	Мин. плита, рубемаст
от ТК-36 до ЦТП	Канальная	2016	273	137,5	Двуструбная прокладка	Маты минераловатные
от ЦТП-до УТ-1	Канальная	2016	273	115,5	Двуструбная прокладка	Маты минераловатные
от УТ-1 до УТ-2	Канальная	2016	273	56,7	Двуструбная прокладка	Маты минераловатные
от УТ-2 -до ЖД №5	Канальная	2016	159	12	Подача	Маты минераловатные
от УТ-2 -до ЖД №5	Канальная	2016	159	12,6	Обратка	Маты минераловатные
от УТ-2 до УТ-3	Канальная	2016	219	63,9	Подача	Маты минераловатные
от УТ-2 до УТ-3	Канальная	2016	219	64	Обратка	Маты минераловатные
от УТ-3- до УТ-4	Канальная	2016	219	106,3	Подача	Маты минераловатные
от УТ-3- до УТ-4	Канальная	2016	219	107,6	Обратка	Маты минераловатные
от УТ-4 до ЖД №2	Канальная	2016	159	7,8	Подача	Маты минераловатные
от УТ-4 до ЖД №2	Канальная	2016	159	8,3	Обратка	Маты минераловатные
от ТК-10 сущ. до ЦТП	Канальная	2016	325	249,2	Подача	Маты минераловатные
от ТК-10 сущ. до ЦТП	Канальная	2016	325	250,4	Обратка	Маты минераловатные
от ЦТП-до УТ-1	Канальная	2016	273	78,6	Подача	Маты минераловатные
от ЦТП-до УТ-1	Канальная	2016	273	78,9	Обратка	Маты минераловатные
от УТ-1 до УТ-2	Канальная	2016	219	78,9	Двуструбная прокладка	Маты минераловатные
от УТ-2 до ЖД № 16	Канальная	2016	133	59,9	Подача	Маты минераловатные
от УТ-2 до ЖД № 16	Канальная	2016	133	60,2	Обратка	Маты минераловатные
от УТ-1 до ЖД № 4	Канальная	2016	159	16,45	Подача	Маты минераловатные
от УТ-1 до ЖД № 4	Канальная	2016	159	16,51	Обратка	Маты минераловатные
от УТ-2 - до ЖД № 2	Канальная	2017	159	20,13	Двуструбная прокладка	Маты минераловатные
от ТК-13 до УТ-1	Канальная	2020	159	88,5	Подача	Маты минераловатные
от ТК-13 до УТ-1	Канальная	2020	159	89	Обратка	Маты минераловатные
от УТ-1 до секции 3	Канальная	2020	89	15	Подача	Маты минераловатные
от УТ-1 до секции 3	Канальная	2020	89	16	Обратка	Маты минераловатные
ул.Самарская 200а	Канальная	2017	159	32	Двуструбная прокладка	Маты минераловатные
Кирова 348	Канальная	2017	133	158	Двуструбная прокладка	Маты минераловатные
галактионовская 81-83	Канальная	2017	133	158	Двуструбная прокладка	Маты минераловатные

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование участка трубы	Тип прокладки	Год ввода	Наружный диаметр, мм	Протяженность в однострубнои, м	Подающий / обратный	Вид изоляции
Кирова 308А	Канальная	2017	133	144	Двуструбная прокладка	Маты минераловатные
Самарская 265	Канальная	2017	159	23	Двуструбная прокладка	Маты минераловатные
Молодежная 6	Канальная	2017	159	251	Двуструбная прокладка	Маты минераловатные
Молодежная 14	Канальная	2017	259	137,5	Двуструбная прокладка	Маты минераловатные
Молодежная 14	Канальная	2017	159	14,1	Двуструбная прокладка	Маты минераловатные
Молодежная 10	Канальная	2017	159	41	Двуструбная прокладка	Маты минераловатные
Молодежное 14	Канальная	2017	108	11,7	Двуструбная прокладка	Маты минераловатные
Степана Разина 110	Канальная	2017	159	22	Двуструбная прокладка	Маты минераловатные

4 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ФИЛИАЛА ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ТЕПЛОСЕТЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ»

Таблица 4.1 - Характеристики тепловых сетей ООО «Специализированная теплосетевая организация»

N п/п	Наименование объекта	Адрес	/Длина участка в однотрубно м исчислении , м	Диаметр наружный, мм	Год прокладки/ ввода в эксплуатацию	Способ прокладки	Тип тепловой изоляции	Балансовая принадлежность	Теплоисточник	Назначение	Тип сети
1	тепловая сеть от ТК 12 (540 квартал),	в границах улиц Дыбенко, Отважная, Гастелло, Высоковольтная	1954	273,219, 133,108, 89,159	2011	подземная	Маты минераловатны е	аренда	цок	отопление и гвс	распределительный
2	тепловая сеть от ТК 7 на дом Пятая просека, 99, «Надежда»	Пятая просека,99, застройка «Надежда»	770	325	2009	подземная	Маты минераловатны е	аренда	СамТЭЦ	отопление и гвс	распределительный
3	тепловая сеть ул.Бобруйская,93	ул.Бобруйская, 93	37,4	108	2012	подземная	Маты минераловатныс	аренда	ЦОК	отопление и гвс	распределительный
4	тепловая сеть от ТК 8, Пятая просека, 10, «Город Солнца»,	Пятая просека, 110, застройка «Город Солнца»	1032	219, 159, 133,89,76	2014	подземная, надземная	Маты минераловатны е	аренда	СамТЭЦ	отопление и гвс	распределительный
5	тепловая сеть от ТК 28 ул.Рабочая (Никитинская, Агибапоиа)	ул Рабочая (Никитинская, Агibalова)	332	159, 89	2006	подземная	Маты минераловатны е	аренда	ПОК	отопление и гвс	распределительный
6	ТК-31 по ул.Агibalова до дома №30 по ул.Никитинской	ул.Агibalова, ул.Никитинская	574	219, 159	2013	подземная	Маты минераловатны е	аренда	ПОК	отопление и гвс	распределительный
7	тепловая сеть от ТК 25 на дом №5 по ул.Луначарского	ул. Л уначарс кого,5	20	159	2015	подземная	Маты минераловатны е	аренда	ПОК	отопление и гвс	распределительный
8	тепловая сеть от ТК 2а, Пятая просека, 109, «Изумрудный город»	Пятая просека, 109, застройка «Изумрудный город»	2578	325,219, 133. 108. 273	2016	подземная	Маты минераловатны е	аренда	СамТЭЦ	отопление и гвс	распределительный
9	тепловая сеть ул. Корабельная, 10	ул.Корабельная, 10	30	133	2015	подземная	Маты минераловатны е	аренда	ЦОК	отопление и гвс	распределительный
10	тепловая сеть ул. Дыбенко,23	ул.Дыбенко,23	256	159	2012	подземная	Маты минераловатны е	аренда	ЦОК	отопление и гвс	распределительный
11	тепловая сеть на дома	ул.Чкаловская, 42,	53,2	159	2008	подземная	Маты	аренда	СамГРЭС	отопление и	распределительный

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

N п/п	Наименование объекта	Адрес	/Длина участка в однотрубно м исчислении , м	Диаметр наружный, мм	Год прокладки/ ввода в эксплуатацию	Способ прокладки	Тип тепловой изоляции	Балансовая принадлежность	Теплоисточник	Назначение	Тип сети
	ул. Чкалова кая, 42 и	44					минераловатные			гвс	
12	тепловая сеть, ул.Осипенко,3	ул . Оси пен ко,3	878,6	159,219	2004	подземная, надземная	Маты минераловатные	аренда	СамТЭЦ	отопление и ГВС	распределительный
13	тепловая сеть от ТК 2 до ул.Молодежная, 14,16	ул. Молодежная, 14,16, Димитрова, 108	858	273,159,	2013	подземная	Маты минераловатные	аренда	СамТЭЦ	отопление и ГВС	распределительный
14	тепловая сеть ул. Самарская, 267	ул.Самарская, 267	153,6	219,159	2008	подземная	Маты минераловатные	аренда	СамГРЭС	отопление и гвс	распределительный
15	тепловая сеть на дом по ул.Ленинской, 301/59	ул.Ленинская, 301/59	315,8	159,114	2003	подземная	Маты минераловатные	аренда	СамГРЭС	отопление и гвс	распределительный
16	тепловая сеть ул. Майкопская, 12,1 4	ул. Майкопская, 12,14	132	159,108	2017	подземная	Маты минераловатны е	аренда	ЦОК	отопление и ГВС	распределительный
17	тепловая сеть, ввод в дом ул. М. Тореза, 79	ул.М.Тореза,79	21	108	2007	подземная	Маты минераловатны е	аренда	ЦОК	отопление и ГВС	распределительный
18	тепловая сеть ул. Антонова- Овсененко,59в	ул.Антонова- Овсененко,59в	212	108	2008	подземная	Маты	аренда	ЦОК	отопление и ГВС	распределительный
19	тепловая сеть ул.Г.Димитрова, 110Г	ул.Г.Димитрова, ПОГ	80	219	2006	подземная	Маты минераловатны е	аренда	СамТЭЦ	отопление и ГВС	распределительный
20	тепловая сеть ул.Ленинская,285	ул.Ленинская, 285	337,6	133	2003	подземная	Маты минераловатны е	собственность	СамГРЭС	отопление и ГВС	распределительный
21	тепловая сеть ул. Буянова,51	ул.Буянова,51	404	159	2016	подземная	Маты минераловатны е	аренда	ПОК	отопление и ГВС	распределительный
22	тепловая сеть ул.А.Толстого,87/8	ул.А.Толстого, 87/8	19	159	2003	подземная	Маты минераловатны е	аренда	СамГРЭС	отопление и гвс	распределительный
23	тепловая сеть от ТК 2 до здания ул.Революционная, 70	ул. Революционная, 70 70	1632,4	159, 108, 89,76,57	1989	подземная	Маты минераловатны е	аренда	цок	отопление и гвс	распределительный
24	тепловая сеть от ТК 3/19- 8 до здания ул.М.Горького,78В	ул.М.Горького, 78В	20	89	2006	подземная	Маты минераловатны е	аренда	СамГРЭС	отопление и гвс	распределительный
25	тепловая сеть от ТК 5 до здания ул.Санфировой,95	ул.Санфировой,95	1364	219,159, 133,108,89	1980	подземная, надземная	Маты минераловатные	аренда	цок	отопление и гвс	распределительный
26	тепловая сеть от ТК 6АдоТК-1 возле здания ул.Аврора, 150	ул.Аврора, 150	61	39, 133	2010	подземная	Маты минераловатные	аренда	цок	отопление и гвс	распределительный

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

N п/п	Наименование объекта	Адрес	/Длина участка в однотрубно м исчислении , м	Диаметр наружный, мм	Год прокладки/ ввода в эксплуатацию	Способ прокладки	Тип тепловой изоляции	Балансовая принадлежность	Теплоисточник	Назначение	Тип сети
27	тепловая сеть от ТК 7А до здания ул.Ново- Садовая ,381А	ул.Ново- Садовая,381А	146	108	2011	подземная, надземная	Маты минераловатны е	аренда	СамТЭЦ	отопление и гвс	распределительный
28	тепловая сеть от ТК 3/6, 11,11 А до зданий ул.Красноар мейская, 1	ул.Красноармейска я,1 я,1	782	219,133, 108,89	1972	подземная	Маты минераловатны е	аренда	СамГРЭС	отопление и гвс	распределительный
29	тепловая сеть от здания ул.Ново- Садовая,353, до здания ул.Ново- Садовая,349А	ул.Ново-Садовая.353. 349А	300,4	108, 76	2006	подземная, надземная, подвал	Маты минераловатны е	аренда	СамТЭЦ	отопление и гвс	распределительный
30	тепловая сеть, Аэродромная ,45	ул.Аэродромная, 45	359,44	159	1989	подземная	Маты минераловатны е	аренда	ПОК	отопление и гвс	распределительный
31	тепловая сеть от УТ 1 до здания ул.Мичурина,52	ул.Мичурина,52	108	108,89	2015	подземная	Маты минераловатны е	аренда	ПОК	отопление и гвс	распределительный
32	тепловая сеть до здания ул.22 Партсъезда,8	ул.22 Партсъезда.8	40	133	1970	подземная	Маты минераловатны е	аренда	БТЭЦ	отопление и гвс	распределительный
33	тепловая сеть от ТК 10/1 додома ул.Дачная,2	ул.Дачная,2	97	219	2008	подземная	Маты минераловатны е	аренда	ПОК	отопление и гвс	распределительный
34	тепловая сеть, ул. Ново- Садовая,3 ул. Ново-Садовая,3	ул.Ново-Садовая,3	468	219, 159, 108	2015	надземная, подвал	Маты минераловатны е	аренда	ПОК	отопление и гвс	распределительный
35	тепловая сеть до здания ул.Борская, 108	ул Борская, 108	407,6	57	2008	подземная	Маты минераловатны е	аренда	ПОК,	отопление и гвс	распределительный
36	тепловая сеть ул.Самарская, 200а	ул.Самарская, 200а	305	325	2016	подземная	Маты минераловатны е	аренда	СамГРЭС	отопление и гвс	распределительный
37	тепловая сеть до здания ул. Дзержинского,29	ул. Дзержинского,29	52	159	1984	подземная	Маты минераловатны е	аренда	ПОК	отопление и гвс	распределительный
38	тепловая сеть до здания пр.Кирова,255	пр.Кирова,255	100	219	1980	подземная	Маты минераловатны е	аренда	СамТЭЦ	отопление и гвс	распределительный
39	тепловая сеть до здания ул.Солнечная,30	ул.Солнечная,30	15	108	2009	подземная	Маты минераловатные	аренда	СамТЭЦ	отопление и гвс	распределительный

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

N п/п	Наименование объекта	Адрес	/Длина участка в однотрубно м исчислении , м	Диаметр наружный, мм	Год прокладки/ ввода в эксплуатацию	Способ прокладки	Тип тепловой изоляции	Балансовая принадлежность	Теплоисточник	Назначение	Тип сети
40	тепловая сеть до здания Заводское шоссе,55	Заводское шоссе. 55	436	426, 325	1974	подземная	Маты минераловатны е	аренда	БТЭЦ	отопление и гвс	распределительный
41	тепловая сеть, Карла Маркса/ Четвертый проезд	Карла Маркса/ Четвертый проезд,57	724,8	219,108	2008	подземная	Маты минераловатны е	аренда	ЦОК	отопление и гвс	распределительный
42	тепловая сеть, ул. Аэродромная,98 а,98б	Аэродромная, 98а. 98б	254	159	2018	подземная	Маты минераловатны е	аренда	ЦОК	отопление и гвс	распределительный
43	тепловая сеть, 135 квартал	Садовая,329, 335, 337, Ленинская,302, 310	194	219,159, 133,57	2006-2013	подземная	Маты минсраловатныс	аренда	СамГРЭС	отопление и гвс	распределительный
44	тепловая сеть, ул.Мичурина,21	Мичурина,21, 21а,21в,21д,25, Моск шоссе, лит.Е110	690	219, 159,108	1998	подземная	Маты минераловатны е	аренда	ПОК	отопление и гвс	распределительный
45	тепловая сеть, Арцыбушевская,45	Арцыбушевская,45	40	219	2019	подземная	Маты минераловатны е	собственное	пок	отопление и гвс	распределительный
	тепловая сеть, ул. Нагорная, 13 3/Кр аснодонская,95	Нагорная, 133/Краснодонская,95				подземная	Маты минераловатны е	аренда	СамТЭЦ	отопление и гвс	распределительный
47	тепловая сеть, ул.Луначарского,3	Луначарского, 3	10	133	2018	подземная	ППУ	аренда	пок	отопление и гвс	распределительный
48	тепловая сеть, ул.Печерская,27,29	Печерская ,27,29	668	219, 159, 133,89	2016	подземная	Маты минераловатны е	аренда	ЦОК	отопление и гвс	распределительный
49	тепловая сеть, ул. Бр. Коростелевых, 152,154	Бр. Коростелевых, 152,154	112	219	2012	подземная	Маты минераловатны е	аренда	СамГРЭС	отопление и гвс	распределительный
50	тепловая сеть, Куйбышева, 128	Куйбышева, 128	60	108	1972	подземная	Маты минераловатныс	аренда	СамГРЭС	отопление и гвс	распределительный
51	тепловая сеть, ул.Владимирская, 37а,41а	Владимирская, 37а,41а	578	108,89, 133	2011	подземная	Маты минераловатны е	аренда	ПОК	отопление и гвс	распределительный
52	тепловая сеть, Московская,5	Московская,5	149	108	2013	подземная	Маты	аренда	ПОК	отопление и гвс	распределительный
53	тепловая сеть, Пушкина, 195, Арцыбушевская, 16 2	Пушкина, 195, Арцыбушевская, 16 2	270	159,133, 108	2019	Подземная, подвал	Маты минераловатны е	аренда	ПОК	отопление и гвс	распределительный
54	тепловая сеть, Промышленности, 116	Промышленности,!16	1312	133	2018	подземная	Маты минераловатны е	аренда	ЦОК	отопление и гвс	распределительный

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

N п/п	Наименование объекта	Адрес	/Длина участка в однотрубно м исчислении , м	Диаметр наружный, мм	Год прокладки/ ввода в эксплуатацию	Способ прокладки	Тип тепловой изоляции	Балансовая принадлежность	Теплоисточник	Назначение	Тип сети
55	тепловая сеть, Буянова,98,100	Буянова,98,100	914	159,133	2011	подземная	Маты минераловатны е	аренда	ПОК	отопление и гвс	распределительный
56	тепловая сеть, Молодежная, 2,2а	Молодежная, 2,2а	434	219,159	2019	подземная	Маты минераловатны е	собственное	СамТЭЦ	отопление и гвс	распределительный
57	тепловая сеть, Тухачевского,80,82	Тухачевского, 80, 82	440	219,159	2017	подземная	Маты минераловатны е	аренда	пок	отопление и гвс	распределительный
58	тепловая сеть. Московское шоссе, 106	Московское шоссе, 106	566	219	2006	подземная	Маты минераловатны е	аренда	СамТЭЦ	отопление и гвс	распределительный
59	5 просека,101а	5 просека, 101а	46	108	2014	подземная	Маты минераловатны е	аренда	СамТЭЦ	отопление и гвс	распределительный
60	Блюхера, 19	Блюхера, 19	98	159	2017	подземная	Маты минераловатны е	аренда	ЦОК	отопление и гвс	распределительный
61	Ташкентская, 169	Ташкентская, 169	301	108	1988	подземная	Маты минераловатны е	аренда	СамТЭЦ	отопление и гвс	распределительный
62	Енисейская,62А	Енисейская,62А	354	159	1980	подземная	Маты минераловатны е	аренда	СамТЭЦ	отопление и гвс	распределительный
63	Московское шоссе, д.41, д.43, д.45/47, д.49, д.51; д.53, д.55,д.57; ул. Гастелло, д.46, д.49; ул. Санфировой, д.99; ул. Стара-Загора, д.44, д.46л.48, д.21; ул. Центральная, д.1,1а, 16,3"	Московское шоссе, д.41, д.43, д.45/47, д.49, д.51; д.53, д.55,д.57; ул. Гастелло, д.46, д.49; ул. Санфировой, д.99; ул. Стара-Загора, д.44, д.46л.48, д.21; ул. Центральная, д.1,1а, 16,3"	1559,6	426,275, 159,133, 108	2008	подземная	Маты минераловатны е	аренда	ЦОК	отопление и гвс	распределительный
64	Мальцева проезд, д. 7	Мальцева проезд, д. 7	1564,76	325,219, 159,108,	1975	подземная, надземная	Маты минераловатны е	аренда	БТЭЦ	отопление и гвс ГВС	распределительный
65	Гаражный проезд, д.3	Гаражный проезд, д.3	4064,2	219,133, 108,89,57	1976	подземная, надземная	Маты минераловатны е	аренда	БТЭЦ	отопление и гвс	распределительный
66	А. Толстого, д. 70	А. Толстого, д. 70	62	133,108	2017	подземная	Маты минераловатные	аренда	СамГРЭС	отопление и гвс	распределительный

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

N п/п	Наименование объекта	Адрес	/Длина участка в однотрубно м исчислении , м	Диаметр наружный, мм	Год прокладки/ ввода в эксплуатацию	Способ прокладки	Тип тепловой изоляции	Балансовая принадлежность	Теплоисточник	Назначение	Тип сети
67	Калинина, д. 1	Калинина, д. 1	14822	108, 159, 219,273, 325,429, 530	1980	подземная, надземная	Маты минераловатны е	аренда	БОК	отопление и гвс	распределительный
68	Набережная р. Самара, д. 1	Набережная р. Самара, д. 1	3612	35, 39, 57, 89, 108, 133, 159,219, 273, 325	2007	надземная	Маты минераловатны е	аренда		отопление и гвс	распределительный

5 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ФИЛИАЛА ООО «САМАРАТЕПЛОРЕСУРСЫ»

Таблица 5.1 - Характеристики тепловых сетей ООО «СамараТеплоРесурсы»

№	Наименование участка	Способ прокладки	Год	Диаметр условный	Диаметр наружный, мм	Длина участка в двухтрубном исчислении,	Длина участка в однострубнои исчислении,	Тип тепловой изоляции
1	тепловая сеть, Авроры, 114А	подземная	1950	70	76	70	140	Маты минераловатные
		надземная		70	76	86	172	Маты минераловатные
2	тепловая сеть, Потапова, 78в	подземная	2016	150	159	201	402	Маты минераловатные
3	тепловая сеть, Мяги, 246	подземная	2014	100	108	22	44	Маты минераловатные
4	тепловая сеть, Товарная, 5	подземная	1972	200	219	155	310	Маты минераловатные
5	тепловая сеть, Красноармейская, 99	подземная	2004	150	159	338	676	Маты минераловатные
6	тепловая сеть, Мичурина, 4	подземная	2004	200	219	40	80	Маты минераловатные
		подземная		100	108	8	16	Маты минераловатные
7	тепловая сеть, 6 просека	подземная	2004	200	219	85,22	170,44	Маты минераловатные
		подземная		150	159	285,4	570,8	Маты минераловатные
		подземная		125	133	69	138	Маты минераловатные
		подземная		100	108	409,34	818,68	Маты минераловатные
		подземная		80	89	40,94	81,88	Маты минераловатные
		подземная		70	76	187,1	374,2	Маты минераловатные
8	тепловая сеть, Шверника, 9,9а	подземная	2015	150	159	200,8	401,6	Маты минераловатные
		подземная		70	76	15,2	30,4	Маты минераловатные

6 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ПРОЧИХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Таблица 6.1 - Характеристики тепловых сетей прочих теплоснабжающих организаций.

Наименование теплоснабжающей организации	Наименование участка ТС	Наружный диаметр, мм	Протяженность в двухтрубном	Год последней прокладки участка	Теплоизоляционный материал
ООО "СамРЭК-Эксплуатация"	от котельной до УТ1.1	219	10	2016	Скорлупа пенополиуретановая
ООО "СамРЭК-Эксплуатация"	от УТ1.1 до УТ1	219	152,3	2016	Скорлупа пенополиуретановая
ООО "СамРЭК-Эксплуатация"	от УТ1 до УТ2	219	4	2016	Скорлупа пенополиуретановая
ООО "СамРЭК-Эксплуатация"	от УТ1 до АБК	57	60	2016	Скорлупа пенополиуретановая
ООО "СамРЭК-Эксплуатация"	от УТ2 до УТ3	108	46	1984	Скорлупа пенополиуретановая
ООО "СамРЭК-Эксплуатация"	от УТ3 до дом №37	108	31	1984	Скорлупа пенополиуретановая
ООО "СамРЭК-Эксплуатация"	от УТ3 до УТ4	45	31	1984	Скорлупа пенополиуретановая
ООО "СамРЭК-Эксплуатация"	от УТ4 до дом №1	45	20,2	1984	Скорлупа пенополиуретановая
ООО "СамРЭК-Эксплуатация"	от УТ4 до дом №20	45	12	1984	Скорлупа пенополиуретановая
ООО "СамРЭК-Эксплуатация"	от УТ4 до дом №13	45	36	1984	Скорлупа пенополиуретановая
ООО "СамРЭК-Эксплуатация"	от УТ2 до УТ5	219	80	1984	Скорлупа пенополиуретановая
ООО "СамРЭК-Эксплуатация"	от УТ5 до УТ6	57	20	1984	Скорлупа пенополиуретановая
ООО "СамРЭК-Эксплуатация"	от УТ6 до дом №16	57	13,2	1984	Скорлупа пенополиуретановая
ООО "СамРЭК-Эксплуатация"	от УТ6 до дом №17	57	22,5	1984	Скорлупа пенополиуретановая
ООО "СамРЭК-Эксплуатация"	от дом №17 до дом №15	32	29,4	1984	Скорлупа пенополиуретановая
ООО "СамРЭК-Эксплуатация"	от УТ5 до УТ7	159	41,1	1995	Скорлупа пенополиуретановая
ООО "СамРЭК-Эксплуатация"	от УТ7 до УТ8	57	7,5	1984	Скорлупа пенополиуретановая
ООО "СамРЭК-Эксплуатация"	от УТ8 до дом №22	25	7	1984	Скорлупа пенополиуретановая
ООО "СамРЭК-Эксплуатация"	от УТ8 до дом №24	25	21,3	1984	Скорлупа пенополиуретановая
ООО "СамРЭК-Эксплуатация"	от УТ7 до УТ15	159	33,1	1995	Скорлупа пенополиуретановая
ООО "СамРЭК-Эксплуатация"	от УТ15 до дом №25	25	7,9	1984	Скорлупа пенополиуретановая
ООО "СамРЭК-Эксплуатация"	от УТ15 до УТ16	159	12	2016	Скорлупа пенополиуретановая
ООО "СамРЭК-Эксплуатация"	от УТ16 до дом №5	25	21,4	1984	Скорлупа пенополиуретановая
ООО "СамРЭК-Эксплуатация"	от УТ16 до УТ9	159	8	2016	Скорлупа пенополиуретановая
ООО "СамРЭК-Эксплуатация"	от УТ9 до УТ17	57	26	1984	Скорлупа пенополиуретановая
ООО "СамРЭК-Эксплуатация"	от УТ17 до дом №26	25	7,8	1984	Скорлупа пенополиуретановая
ООО "СамРЭК-Эксплуатация"	от УТ17 до отв. на дом №6	57	7,6	2016	Скорлупа пенополиуретановая
ООО "СамРЭК-Эксплуатация"	от отв. на дом №6 до дом №6	25	17	1984	Скорлупа пенополиуретановая
ООО "СамРЭК-Эксплуатация"	от отв. на дом №6 до УТ18	57	10	2016	Скорлупа пенополиуретановая
ООО "СамРЭК-Эксплуатация"	от УТ18 до дом №27	25	7,8	1984	Скорлупа пенополиуретановая
ООО "СамРЭК-Эксплуатация"	от УТ9 до УТ10	159	47,6	1984	Скорлупа пенополиуретановая
ООО "СамРЭК-Эксплуатация"	от УТ10 до дом №32	57	17	1984	Скорлупа пенополиуретановая
ООО "СамРЭК-Эксплуатация"	от дом №32 до дом №28	25	22	1984	Скорлупа пенополиуретановая
ООО "СамРЭК-Эксплуатация"	от УТ10 до отв. на магазин	159	16,6	1984	Скорлупа пенополиуретановая
ООО "СамРЭК-Эксплуатация"	от отв. на магазин до магазин	25	18	1984	Скорлупа пенополиуретановая
ООО "СамРЭК-Эксплуатация"	от отв. на магазин до УТ19	159	19	1984	Скорлупа пенополиуретановая

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование теплоснабжающей организации	Наименование участка ТС	Наружный диаметр, мм	Протяженность в двухтрубном	Год последней прокладки участка	Теплоизоляционный материал
ООО "СамРЭК-Эксплуатация"	от УТ19 до дом №33	57	19	1984	Скорлупа пенополиуретановая
ООО "СамРЭК-Эксплуатация"	от УТ19 до УТ20	159	55,7	1995	Скорлупа пенополиуретановая
ООО "СамРЭК-Эксплуатация"	от УТ20 до дом №29	57	21	1984	Скорлупа пенополиуретановая
ООО "СамРЭК-Эксплуатация"	от УТ20 до УТ11	159	42	1984	Скорлупа пенополиуретановая
ООО "СамРЭК-Эксплуатация"	от УТ11 до переход 150/100	159	21,5	1984	Скорлупа пенополиуретановая
ООО "СамРЭК-Эксплуатация"	от переход 150/100 до УТ24	108	43	1984	Скорлупа пенополиуретановая
ООО "СамРЭК-Эксплуатация"	от УТ24 до дом №36	108	20,7	1984	Скорлупа пенополиуретановая
ООО "СамРЭК-Эксплуатация"	от УТ24 до УТ25	108	19	1984	Скорлупа пенополиуретановая
ООО "СамРЭК-Эксплуатация"	от УТ25 до отв. на детский сад	45	19	1984	Скорлупа пенополиуретановая
ООО "СамРЭК-Эксплуатация"	от УТ25 до переход 100/70	108	3	1984	Скорлупа пенополиуретановая
ООО "СамРЭК-Эксплуатация"	от переход 100/70 до переход 70/80	76	37	1984	Скорлупа пенополиуретановая
ООО "СамРЭК-Эксплуатация"	от переход 70/80 до дом №35	89	1,5	1984	Скорлупа пенополиуретановая
ООО "СамРЭК-Эксплуатация"	от УТ11 до УТ21	89	5,5	1984	Скорлупа пенополиуретановая
ООО "СамРЭК-Эксплуатация"	от УТ21 до дом №30	76	48,2	1984	Скорлупа пенополиуретановая
ООО "СамРЭК-Эксплуатация"	от УТ21 до УТ22	89	26,5	1984	Скорлупа пенополиуретановая
ООО "СамРЭК-Эксплуатация"	от УТ22 до дом №31	57	31	1995	Скорлупа пенополиуретановая
ООО "СамРЭК-Эксплуатация"	от УТ22 до УТ23	89	21	1984	Скорлупа пенополиуретановая
ООО "СамРЭК-Эксплуатация"	от УТ23 до дом №34	89	11	1984	Скорлупа пенополиуретановая
ООО "СамРЭК-Эксплуатация"	от УТ23 до ответвл на гараж №4	89	30	1984	Скорлупа пенополиуретановая
ООО "СамРЭК-Эксплуатация"	ответвл на гараж №4 до гараж №4	45	30	1984	Скорлупа пенополиуретановая
ООО "СамРЭК-Эксплуатация"	ответвл на гараж №4 до ответвл на гараж №3	89	10	1984	Скорлупа пенополиуретановая
ООО "СамРЭК-Эксплуатация"	ответвл на гараж №3 до гараж №3	57	15	2016	Скорлупа пенополиуретановая
ООО "СамРЭК-Эксплуатация"	ответвл на гараж №3 до УТ12	89	37,5	1984	Скорлупа пенополиуретановая
ООО "СамРЭК-Эксплуатация"	от УТ12 до гараж №2	89	9	1984	Скорлупа пенополиуретановая
ООО "СамРЭК-Эксплуатация"	от УТ12 до РИТМ-Д	89	57,5	1984	Скорлупа пенополиуретановая
ООО "СамРЭК-Эксплуатация"	от котельная до УТ13	529	42	2016	Скорлупа пенополиуретановая
ООО "СамРЭК-Эксплуатация"	от УТ13 до УТ14	529	89	2016	Скорлупа пенополиуретановая
ЗАО "СЗ Нефтемаш"	ТК4 -ТК5	0,108	47	1988	Пенополиуретан
ЗАО "СЗ Нефтемаш"	ТК5-ТК6	0,089	276	1988	Пенополиуретан
ЗАО "СЗ Нефтемаш"	ТК5-ЦМС	0,076	5	1988	Пенополиуретан
ЗАО "СЗ Нефтемаш"	ТК6 - ИП Ерофеев	0,089	60	1988	Пенополиуретан
ЗАО "СЗ Нефтемаш"	ТК6 - Гараж	0,089	44	1988	Пенополиуретан
ЗАО "СЗ Нефтемаш"	Гараж1 - Гараж2	0,089	46	1988	Пенополиуретан
ЗАО "СЗ Нефтемаш"	ВК6 - цеха Самараволгомаш	0,108	62	1988	Пенополиуретан
ЗАО "СЗ Нефтемаш"	ВК6 - Междуречье	0,089	75	1988	Пенополиуретан
ЗАО "СЗ Нефтемаш"	ТУ 1 - ввод в пр. корпус 2	0,108	40	1988	Пенополиуретан
ЗАО "СЗ Нефтемаш"	ввод в пр. корпус 2 - ТУ 2	0,108	140	1988	Пенополиуретан
ЗАО "СЗ Нефтемаш"	ТК 3 - ДОЦ	0,108	11	1988	Пенополиуретан
ЗАО "СЗ Нефтемаш"	ДОЦ-Быт. помещение	0,089	10	1988	Пенополиуретан
ЗАО "СЗ Нефтемаш"	ДОЦ-НФС	0,089	15	1988	Пенополиуретан

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование теплоснабжающей организации	Наименование участка ТС	Наружный диаметр, мм	Протяженность в двухтрубном	Год последней прокладки участка	Теплоизоляционный материал
ЗАО "СЗ Нефтемаш"	НФС - Компрессорная	0,089	225	1988	Пенополиуретан
ЗАО "СЗ Нефтемаш"	Компрессорная - ОГЭ	0,076	56	1988	Пенополиуретан
ЗАО "СЗ Нефтемаш"	котельная - ТК4	0,219	119	1988	Пенополиуретан
ЗАО "СЗ Нефтемаш"	ТК 4 - ТУ1	0,219	204	1988	Пенополиуретан
ЗАО "СЗ Нефтемаш"	ТУ 1 -ВК 6	0,159	130	1988	Пенополиуретан
ЗАО "СЗ Нефтемаш"	ВК6-АБК	0,108	74	1988	Пенополиуретан
ЗАО "СЗ Нефтемаш"	АБК - Пожарное депо	0,076	88	1988	Пенополиуретан
ЗАО "СЗ Нефтемаш"	котельная - ТК 1	0,426	55	1988	Пенополиуретан
ЗАО "СЗ Нефтемаш"	ТК 1 - ТК 2 - п. РЭБ	0,426	71	1988	Пенополиуретан
ЗАО "СЗ Нефтемаш"	ТК 1 - п. Нефтемаш	0,325	50	1988	Пенополиуретан
ЗАО "СЗ Нефтемаш"	ул. Белорусская, 44 : ТК1-ТК2	0,159	99,6	1992	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Нефтемаш"	ул. Белорусская, 44 : ТК2-ТК6	0,108	351,4	1992	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Нефтемаш"	ул. Белорусская, 44 : ТК6-ТК7	0,108	106,8	1993	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Нефтемаш"	ул. Белорусская, 44 : ТК6-ТК8	0,159	316,7	1992	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Нефтемаш"	ул. Белорусская, 44 : ТК8-ТК11	0,108	152	1995	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Нефтемаш"	ул. Белорусская, 44 : ТК8-ТК10	0,108	176	1998	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Нефтемаш"	ул. Белорусская, 44 : ТК5-ТК13	0,108	189,4	1992	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Нефтемаш"	ул. Белорусская, 87, корпус 1	0,108	95	2002	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Нефтемаш"	ул. Белорусская, 85	0,089	11,6	2000	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Нефтемаш"	ул. Белорусская, 87/2	0,108	52	2002	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Нефтемаш"	ул. Белорусская, 133	0,219	938	1988	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Нефтемаш"	ул. Белорусская, 133	0,219	252	1988	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Нефтемаш"	ул. Белорусская, 119-112, ТК5,7-8,10,13,15,17-20,	0,219	752,2	1966	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Нефтемаш"	ул. Белорусская, 112-102, ТК20-24	0,219	664	1968	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Нефтемаш"	ул. Белорусская, 100-96, ТК24-29	0,219	126,2	1971	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Нефтемаш"	ул. Белорусская, 100-96, ТК29-31	0,159	472,2	1972	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Нефтемаш"	Белорусская ЦТП-ТК23	0,325	133	1968	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Нефтемаш"	Белорусская 95 ЦТП-ТК 32-34	0,325	324	1992	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Нефтемаш"	Белорусская 93-81 ЦТП-ТК 34,36-38	0,325	605	1992	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Нефтемаш"	Белорусская 102, ТК 24-27	0,219	289	1963	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Нефтемаш"	Флотская 13-11 ТК22	0,276	95	1967	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Нефтемаш"	Флотская 13-11 ТК22	0,108	80,2	1967	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Нефтемаш"	Белорусская 119-123 ТК 5-2	0,108	623	1964	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Нефтемаш"	Флотская 15 ТК27-28	0,108	175	1969	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Нефтемаш"	Белорусская 105 ТК 5,6	0,076	75	1964	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Нефтемаш"	Белорусская 124 ТК 2-1	0,057	94,4	1964	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Нефтемаш"	Флотская ТК 6-2	0,057	259	1964	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Нефтемаш"	Белорусская 124 ТК 5,7	0,089	76	1964	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Нефтемаш"	Белорусская ТК 7,8	0,057	80,2	1964	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Нефтемаш"	Белорусская ТК 8,9	0,108	61	1964	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Нефтемаш"	Флотская ТК 10-11	0,048	83	1964	Стеклоткань, мин.вата

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование теплоснабжающей организации	Наименование участка ТС	Наружный диаметр, мм	Протяженность в двухтрубном	Год последней прокладки участка	Теплоизоляционный материал
ЗАО "СЗ Неффтемаш"	Белорусская ТК 15,16-14	0,089	123	1964	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтемаш"	Белорусская ТК 15,17	0,14	144,2	1964	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтемаш"	Белорусская ТК 179-22,21-23	0,159	840	1964	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтемаш"	Белорусская ТК 18	0,057	164	1964	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтемаш"	Флотская ТК 22 д 13	0,14	95	1970	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтемаш"	Флотская ТК д 13-д.11	0,057	80,2	1970	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтемаш"	Белорусская ТК 23-25	0,219	191	1969	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтемаш"	Флотская ТК 25-27	0,108	201	1969	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтемаш"	Флотская ТК 27-28	0,048	175	1969	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтемаш"	Белорусская ТК 24-29	0,219	126,2	1972	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтемаш"	Белорусская ТК 29,30	0,108	1508	1972	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтемаш"	Белорусская ТК 18	0,089	164	1975	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтемаш"	ЦТП-ТК 32-34,36-3	0,325	669	1992	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтемаш"	Белорусская ТК37-38	0,276	260	1991	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтемаш"	Белорусская ТК 23-ЦТП	0,325	67	1964	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтемаш"	Белорусская 103-99 ТК 13-16	0,159	95	1964	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтемаш"	Белорусская 44 Т/пункт-ТК1	0,159	80	1992	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтемаш"	Белорусская 88 ТК-26-ТК7	0,426	645	1989	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтемаш"	Белорусская 75	0,108	92	1990	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтемаш"	Белорусская 77	0,108	48	1993	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтемаш"	Белорусская 79	0,108	264	1994	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтемаш"	Белорусская 81	0,108	6	1995	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтемаш"	Белорусская 83	0,108	6	1998	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтемаш"	Белорусская 89	0,108	160	1996	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтемаш"	Белорусская 91	0,108	61	1992	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтемаш"	Белорусская 92	0,089	122,2	1994	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтемаш"	Белорусская 93	0,108	36	1994	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтемаш"	Белорусская 94	0,089	34	1974	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтемаш"	Белорусская 95	0,108	107	1988	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтемаш"	Белорусская 96	0,108	320	1975	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтемаш"	Белорусская 97	0,108	40	1982	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтемаш"	Белорусская 98	0,165	60	1973	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтемаш"	Белорусская 99	0,108	32	1964	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтемаш"	Белорусская 100	0,089	12	1972	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтемаш"	Белорусская 101	0,089	44	1983	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтемаш"	Белорусская 103	0,057	19	1965	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтемаш"	Белорусская 103а	0,076	6	1977	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтемаш"	Белорусская 104	0,089	69	1976	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтемаш"	Белорусская 105	0,076	30	1975	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтемаш"	Белорусская 106	0,089	23	1970	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтемаш"	Белорусская 107	0,076	74	1962	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтемаш"	Белорусская 107а	0,089	60	1977	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтемаш"	Белорусская 108	0,089	12	1974	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтемаш"	Белорусская 108а	0,136	45,8	1983	Стеклоткань, мин.вата

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование теплоснабжающей организации	Наименование участка ТС	Наружный диаметр, мм	Протяженность в двухтрубном	Год последней прокладки участка	Теплоизоляционный материал
ЗАО "СЗ Неффтешмаш"	Белорусская 109	0,057	20	1961	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтешмаш"	Белорусская 110	0,057	20	1963	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтешмаш"	Белорусская 111	0,057	20	1960	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтешмаш"	Белорусская 112	0,089	4	1967	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтешмаш"	Белорусская 113	0,057	20	1960	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтешмаш"	Белорусская 114	0,057	20	1962	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтешмаш"	Белорусская 116	0,057	20	1959	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтешмаш"	Белорусская 118	0,057	20	1960	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтешмаш"	Белорусская 119	0,076	55	1958	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтешмаш"	Белорусская 120	0,057	20	1960	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтешмаш"	Белорусская 121	0,057	20	1959	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтешмаш"	Белорусская 122	0,057	20	1960	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтешмаш"	Белорусская 123	0,057	6	1959	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтешмаш"	Белорусская 124	0,057	6	1960	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтешмаш"	Белорусская 125	0,057	56	1959	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтешмаш"	Белорусская 126	0,057	66	1960	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтешмаш"	Белорусская 30	0,089	26	1998	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтешмаш"	Белорусская 32	0,089	46	1995	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтешмаш"	Белорусская 34	0,076	24	1995	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтешмаш"	Белорусская 36	0,089	16	1992	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтешмаш"	Белорусская 38	0,089	14	1993	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтешмаш"	Белорусская 40	0,076	66	1997	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтешмаш"	Белорусская 42	0,089	84	1992	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтешмаш"	Белорусская 44	0,076	106	1992	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтешмаш"	Флотская,1	0,076	9	1962	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтешмаш"	Флотская,3	0,057	10	1947	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтешмаш"	Флотская,5	0,057	10,4	1947	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтешмаш"	Флотская,7	0,089	60	1965	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтешмаш"	Флотская,9	0,108	24	1967	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтешмаш"	Флотская,11	0,108	80	1968	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтешмаш"	Флотская,13	0,108	120	1970	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтешмаш"	Флотская,15	0,108	34,4	1969	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтешмаш"	Флотская,17	0,089	68	1967	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтешмаш"	Флотская,18	0,108	35	1974	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтешмаш"	ул. Белорусская, 81-85	0,159	340	1991	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтешмаш"	ул. Белорусская, 81-87	0,219	730	1961	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтешмаш"	ул. Белорусская, 112, до ул. Флотская	0,076	400	1967	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтешмаш"	Куйбышевский район	0,325	10	1992	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтешмаш"	Куйбышевский район	0,219	179,6	1993	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтешмаш"	от ул. Белорусская, 112, до ул. Флотская	0,057	400	1967	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтешмаш"	от ул. Белорусская, 81-87	0,159	365	1992	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтешмаш"	от ул. Белорусская, 81-85	0,108	170	1995	Стеклоткань, мин.вата

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование теплоснабжающей организации	Наименование участка ТС	Наружный диаметр, мм	Протяженность в двухтрубном	Год последней прокладки участка	Теплоизоляционный материал
ЗАО "СЗ Неффтемаш"	от ул. Белорусская, 110-125	0,057	566	1963	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтемаш"	от ул. Белорусская, 110-126	0,057	600	1962	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтемаш"	от ул. Флотская, 1	0,057	9	1962	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтемаш"	от ул. Флотская, 3	0,048	5,2	1947	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтемаш"	от ул. Флотская, 5	0,048	5,2	1965	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтемаш"	от ул. Флотская, 7	0,057	60	1967	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтемаш"	от ул. Флотская, 9	0,089	12	1968	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтемаш"	от ул. Флотская, 11	0,076	6	1968	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтемаш"	от ул. Флотская, 13	0,057	6	1970	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтемаш"	от ул. Флотская, 15	0,076	17,2	1969	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтемаш"	от ул. Флотская, 17	0,089	68	1967	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтемаш"	от ул. Флотская, 18	0,057	35	1974	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтемаш"	от ул. Белорусская, 75	0,063	92	1990	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтемаш"	от ул. Белорусская, 77	0,089	6	1993	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтемаш"	от ул. Белорусская, 79	0,089	132	1994	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтемаш"	от ул. Белорусская, 81	0,057	6	1995	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтемаш"	от ул. Белорусская, 83	0,057	6	1998	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтемаш"	от ул. Белорусская, 89	0,089	80	1996	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтемаш"	от ул. Белорусская, 91	0,089	30,5	1992	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтемаш"	от ул. Белорусская, 92	0,089	61,1	1994	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтемаш"	от ул. Белорусская, 93	0,089	18	1994	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтемаш"	от ул. Белорусская, 94	0,057	34	1974	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтемаш"	от ул. Белорусская, 95	0,089	53,5	1988	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтемаш"	от ул. Белорусская, 96	0,089	160	1975	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтемаш"	от ул. Белорусская, 97	0,057	40	1982	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтемаш"	от ул. Белорусская, 98	0,057	4	1973	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтемаш"	от ул. Белорусская, 99	0,057	32	1964	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтемаш"	от ул. Белорусская, 100	0,057	6	1972	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтемаш"	от ул. Белорусская, 101	0,057	44	1983	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтемаш"	от ул. Белорусская, 103	0,057	19	1965	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтемаш"	от ул. Белорусская, 103а	0,057	6	1977	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтемаш"	от ул. Белорусская, 104	0,057	69	1976	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтемаш"	от ул. Белорусская, 105	0,057	30	1975	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтемаш"	от ул. Белорусская, 106	0,057	23	1970	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтемаш"	от ул. Белорусская, 107	0,057	74	1962	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтемаш"	от ул. Белорусская, 107а	0,057	60	1977	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтемаш"	от ул. Белорусская, 108	0,076	6	1974	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтемаш"	от ул. Белорусская, 108а	0,089	22,9	1983	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтемаш"	от ул. Белорусская, 109	0,048	20	1961	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтемаш"	от ул. Белорусская, 110	0,048	20	1963	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтемаш"	ул. Белорусская, 111	0,048	20	1960	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтемаш"	ул. Белорусская, 112	0,057	4	1967	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтемаш"	ул. Белорусская, 113	0,048	20	1960	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтемаш"	ул. Белорусская, 114	0,048	20	1962	Стеклоткань, мин.вата

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование теплоснабжающей организации	Наименование участка ТС	Наружный диаметр, мм	Протяженность в двухтрубном	Год последней прокладки участка	Теплоизоляционный материал
ЗАО "СЗ Неффтеш"маш"	ул. Белорусская, 116	0,048	20	1959	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтеш"маш"	ул. Белорусская, 118	0,048	20	1960	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтеш"маш"	ул. Белорусская, 119	0,057	27,5	1958	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтеш"маш"	ул. Белорусская, 120	0,048	20	1960	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтеш"маш"	ул. Белорусская, 121	0,048	20	1959	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтеш"маш"	ул. Белорусская, 122	0,048	20	1960	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтеш"маш"	ул. Белорусская, 123	0,048	6	1959	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтеш"маш"	ул. Белорусская, 124	0,048	6	1960	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтеш"маш"	ул. Белорусская, 125	0,048	56	1959	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтеш"маш"	ул. Белорусская, 126	0,048	66	1960	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтеш"маш"	ул. Белорусская, 30	0,076	7	1998	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтеш"маш"	ул. Белорусская, 32	0,057	6	1995	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтеш"маш"	ул. Белорусская, 34	0,076	12	1995	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтеш"маш"	ул. Белорусская, 36	0,076	8	1992	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтеш"маш"	ул. Белорусская, 38	0,076	7	1993	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтеш"маш"	ул. Белорусская, 40	0,057	64	1997	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтеш"маш"	ул. Белорусская, 42	0,076	42	1992	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтеш"маш"	ул. Белорусская, 44	0,076	53	1992	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтеш"маш"	от ул. Белорусская, 133	0,159	469	1988	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтеш"маш"	от ул. Белорусская, 133	0,159	126	1988	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтеш"маш"	ул. Белорусская, 87, корпус 1	0,089	47,5	2002	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтеш"маш"	ул. Белорусская, 85	0,057	11,6	2000	Стеклоткань, мин.вата
ЗАО "СЗ Неффтеш"маш"	ул. Белорусская, 87/2	0,089	26	2002	Стеклоткань, мин.вата