



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.RU.OC003/2.Н.00106

Приложение №1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034 (ОКПД2) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
20.30.11.120 3209 10 000 9	Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные фасадные:	
	Краска фасадная Euro Facade Plus, база VVA и C расходом от 6 до 8 м ² /л.; Краска фасадная PROF Facade Aqua, база MRA и MRC, расходом от 6 до 8 м ² /л;	ТУ 2316-038-23072864-2010
	Краска для цоколя и фасадов «Профи», основа А и D, расходом от 6 до 8 м ² /л; Краска фасадная ВДАК-101 «Универсал», расходом от 9 до 11 м ² /л; Краска фасадная акрилатная «Профи», основа А и D, расходом от 6 до 8 м ² /л.	ТУ 2316-011-76174671-2005
	Краска акриловая для фасадов и цоколей Special Facade, база VVA и C, расходом от 6 до 8 м ² /л.	ТУ 2316-080-23072864-2015
	Краска фасадная водно-дисперсионная Mineral Strong, база MRA и MRC, расходом от 6 до 8 м ² /л; Краска фасадная водно-дисперсионная Mineral Gamma, база AP и C, расходом от 6 до 8 м ² /л;	ТУ 2316-007-23072864-2007



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
М.П. (подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

В.В. Брусникин

Е.М. Михатайкин

001260

Исх. №26-03/17 от 27.03.2017 г.

Руководителю направления стандартизации,
сертификации и НТИ
ООО «Тиккурила»
Мосоловой Н.А.

**Настоящим информируем, что продукция производства ООО «Тиккурила» Сертификат
Соответствия АПБ.RU.OS003/2.H.00106,**

Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные фасадные:

- Краска фасадная Euro Facade Plus, база VVA и С расходом от 6 до 8 м²/л.; Краска фасадная PROF Facade Aqua, база MRA и MRC, расходом от 6 до 8 м²/л, выпускаемые по ТУ 2316-038-23072864-2010;
- Краска для цоколя и фасадов «Профи», основа А и D, расходом от 6 до 8 м²/л; Краска фасадная ВДАК-101 «Универсал», расходом от 9 до 11 м²/л; Краска фасадная акрилатная «Профи», основа А и D, расходом от 6 до 8 м²/л, выпускаемые по ТУ 2316-011-76174671-2005;
- Краска акриловая для фасадов и цоколей Special Facade, база VVA и С, расходом от 6 до 8 м²/л, выпускаемая по ТУ 2316-080-23072864-2015;
- Краска фасадная водно-дисперсионная Mineral Strong, база MRA и MRC, расходом от 6 до 8 м²/л; Краска фасадная водно-дисперсионная Mineral Gamma, база AP и С, расходом от 6 до 8 м²/л, выпускаемые по ТУ 2316-007-23072864-2007;

имеют следующие пожарно-технические характеристики:

- группа горючести – Г1 по ГОСТ 30244-94 п. 7, метод II, слабогорючие по СНиП 21-01-97;
- группа воспламеняемости – В1 по ГОСТ 30402-96, трудновоспламеняемые по СНиП 21-01-97;
- группа дымообразующей способности – Д2 с умеренной дымообразующей способностью по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18.
- группа токсичности продуктов горения – Т1 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20, малоопасные по СНиП 21-01-97.

Таким образом продукция, имеющая пожарно-технические характеристики, как Г1 (слабогорючие), В1 (трудновоспламеняемые), Д2 (с умеренной дымообразующей способностью), Т1 (малоопасные) в соответствии «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ», статьи 13, п. 11, таблицы 3 может быть классифицирована по классу пожарной опасности строительных материалов, как КМ1.

Руководитель ОС «СЗРЦ СЕРТ»

В.В. Брусникин

Исп.

Эксперт ОС «СЗРЦ СЕРТ»

Е.М. Михатайкин

