

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ЭО30.В.00047

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью № **0001011**
"ВОЛМА". Место нахождения и фактический адрес: 461343,
Оренбургская область, Беляевский район, п. Дубенский, ул. Советская, д. 17. ОГРН: 1053460078022.
Телефон (35334) 66-300, факс (35334) 66-300.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Филиал «ВОЛМА-Волгоград». Место нахождения и фактический адрес: 400019,
г. Волгоград, ул. Крепильная, д. 128. Телефон (8442) 41-44-86, факс (8442) 41-44-86.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость". 109428, г. Москва,
ул. 2-я Институтская, д.6, тел. (495) 709-32-83, факс (495) 709-32-84. ОГРН: 1105018003936. Аттестат рег. №
РОСС RU.0001.11ЭО30 выдан 22.01.2014 Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Строительные плиты для сухой штукатурки стен (листовой материал, изготовленный из строительного гипса, армированный стекловолокном и оклеенный с двух сторон облицовочным картоном), толщина 9,5 мм; 12,5 мм: **код ОК 005 (ОКП): 57 4210**
обычные (СтП) и влагостойкие (СтПВ), изготовленные по **код ЕКПС:**
ТУ 5742-004-05287561-2004 с изм. № 1-3. Серийный выпуск. **код ТН ВЭД России:**

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Группа горючести – Г1 (ГОСТ 30244-94), группа воспламеняемости – В2 (ГОСТ 30402-96), группа дымообразующей способности – Д1 (ГОСТ 12.1.044-89*), группа токсичности продуктов горения – Т1 (ГОСТ 12.1.044-89*).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 19 с/см-2016 от 15.03.2016 ИЦ "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21МЭ70 от 19.12.2013; акт оценки производства сертифицируемой продукции № 0035/0043 стр/см/оп от 18.02.2016 ОС «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ЭО30 выдан 22.01.2014.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 16.03.2016 по 15.03.2021

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации


подпись

А. В. Ржанковский
инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)


подпись

Л. Н. Сазонова
инициалы, фамилия