

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.01518/23

Серия RU № 0954848

Документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента:

Технические условия ТУ 25.12.10-001-48994866-2023 «ДВЕРИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ И ДВУПОЛЬНЫЕ» от 01.08.2023.

Комплект конструкторской документации ДПМ-60.01.00.000 «Дверь противопожарная металлическая однопольная типов ДПМ1-Е160, ДПМО1-Е160» от 01.08.2023.

Комплект конструкторской документации ДПМ-60.02.00.000 «Дверь противопожарная металлическая двупольная типов ДПМ2-Е160, ДПМО2-Е160» от 01.08.2023.

Условия и сроки хранения, срок службы (годности).

Условия хранения согласно Техническим условиям ТУ 25.12.10-001-48994866-2023 раздел 6:

Двери должны храниться на специально оборудованных складах, рассортированными по типоразмерам, защищенными от загрязнений и воздействия агрессивных сред.

При хранении в пакетах двери должны опираться на прокладки прямоугольного сечения. Толщина прокладок должна быть не менее 30 мм и не менее чем на 20 мм превышать размер конструкции при многоярусной укладке. Двери должны быть надежно укреплены и защищены от опрокидывания и смещения.

Срок хранения согласно Техническим условиям ТУ 25.12.10-001-48994866-2023 пункт 6.5: не более 3 лет со дня изготовления.

Срок службы (годности) согласно Техническим условиям ТУ 25.12.10-001-48994866-2023 пункт 8.2: 10 лет.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))
Хромова Анна Сергеевна
(Ф.И.О.)Менашев Юрий Борисович
(Ф.И.О.)