



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-CN.HA46.B.02864/22

Серия RU № 0374928

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации оборудования и колесных транспортных средств Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Сертификация». Место нахождения (адрес юридического лица): 305000, Россия, город Курск, улица Уфимцева, дом 2, помещение I, офис № 12. Адрес места осуществления деятельности: 305000, РОССИЯ, Курская область, Курск, улица Ленина, дом 60, офис 21. Телефон: +7 4712770491. Адрес электронной почты: info@expert-sertifikaciya.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.10HA46. Дата решения об аккредитации: 27.04.2018.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНЬДЭЛИ ЭЛЕКТРИК РУС"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 143441, Россия, область Московская, Красногорский район, почтовое отделение Путилково, улица 69 км МКАД, дом Офисно-Общественный Комплекс Закрытого акционерного общества "Гринвуд", строение I, литер/этаж/помещение 9Б/2/№58, №59

Основной государственный регистрационный номер 1135024003751.

Телефон: 74959953705 Адрес электронной почты: info@andelielectric.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «ANDELI GROUP CO., LTD.»

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:

Китай, NO.208, WEIQI ROAD, YUEQING ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE YUEQING, ZHEJIANG

ПРОДУКЦИЯ Автоматические выключатели торговой марки «ANDELI», тип DZ47-63, тип ADB3-63, тип ADZ30-32, тип BA47-100, тип DZ58-125, тип ADB3-125, тип ADB7-63, тип DZ66-63, тип AM1, тип AM1E, тип AM2, тип AM3, тип AM15, тип AW45, тип ADM3, тип ADB8-100, тип ADW3.

Продукция изготовлена в соответствии с Директивой 2014/35/EU «Низковольтное оборудование».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8536201007

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 18987ИЛНВО

от 11.03.2022 года, выданного Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ

ТЕСТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05)

акта анализа состояния производства от 18.02.2022 года, выданного Органом по сертификации оборудования и колесных транспортных средств Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Сертификация»

руководства по эксплуатации; паспорта

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ ИЕС 60947-1-2014 "Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 1. Общие правила", ГОСТ ИЕС 60947-2-2014 "Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели". Срок службы, срок и условия хранения указаны в эксплуатационной документации, приложенной к изделию. Анализ состояния производства проведен посредством дистанционной оценки.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

13.03.2022

ПО

12.03.2023

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Есиф
(подпись)

М.П.
(подпись)



Всипова Лидия Николаевна
(Ф.И.О.)

Маслюк Евгений Андреевич
(Ф.И.О.)