

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ09.В.00707/25

## ЗАЯВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «К-ФЛЕКС» (ООО «К-ФЛЕКС»),  
Адрес (место нахождения): 143560, Россия, Московская область, город Истра, поселок Румянцево, Пролетарский проезд, дом 1 А,  
Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 143560, Россия, Московская область, городской округ Истра, деревня Деньково, улица Южная, дом 20, ОГРН 1045003064303, ИНН 5017057156, Тел.: +7(495)589-23-40, Адрес электронной почты: info@k-flex.ru.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «К-ФЛЕКС» (ООО «К-ФЛЕКС»),  
Адрес (местонахождения): 143560, Россия, Московская область, город Истра, поселок Румянцево, Пролетарский проезд, дом 1 А,  
Адреса производств продукции: 143560, Россия, Московская область, городской округ Истра, деревня Деньково, улица Южная, дом 20;  
429335, Россия, Чувашская Республика, город Канаш, ул. Красноармейская, д. 79, ОГРН 1045003064303, ИНН 5017057156.

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», ОГРН 1027709032317, ИНН 7709398169, место нахождения: 105275, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, телефон +7-495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ09.

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия теплоизоляционные из вспененного полиэтилена K-FLEX марок PE, PE COMPACT, PE METAL, PE FRIGO, в виде листов, труб и рулонов, толщиной от 3 мм до 25 мм, изготовленные в соответствии с ТУ 22.21.41-001-75218277-17 «Изделия теплоизоляционные из вспененного полиэтилена «K-FLEX».

код ОКПД2: 22.21.41

Код ТН ВЭД ЕАЭС

----

Серийный выпуск.

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ):

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: № 2962/ТР от 29.08.2025, № 2963/ТР от 29.08.2025, № 2964/ТР от 29.08.2025, (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН47),

Акты о результатах анализа состояния производства: № 1974/АСП-К от 04.07.2025, № 1974/АСП-И от 09.07.2025, (Орган по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № ТРПБ.RU.ПБ09),

Схема сертификации 4с.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Группа слабогорючие (Г1), при испытаниях по ГОСТ 30244-94 (п. 7 метод II),

Группа умеренновоспламеняемые (В2), при испытаниях по ГОСТ 30402-96,

Группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), при испытаниях по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18),

Группа умеренно опасные (Т2) по токсичности продуктов горения, при испытаниях по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20).

## СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 03.09.2025 по 02.09.2030

М.П. РУКОВОДИТЕЛЬ  
(заместитель руководителя) органа по  
сертификации)

Умрихина Ольга Васильевна

М.П. Эксперт (эксперты)

Марутаев А.В.

