



КОМПЛЕКТ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ СВЫШЕ 1000В КСЗ-2Э

ПАМЯТКА И КОМПЛЕКТАЦИЯ

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1.	Указатель напряжения УВН 6-35Э СЗ	1	шт.
2.	Штанга изолирующая ШО-15Э	1	шт.
3.	Штанга универсальная ШОУ-15Э	1	шт.
4.	Заземление переносное ЗПП-15Э 25мм	1	шт.
5.	Комплект плакатов № 3 (17шт.)	1	компл.
6.	Перчатки латексные	2	п.
7.	Коврик диэлектрический 750x750	1	шт.
8.	Боты диэлектрические	2	п.
9.	Очки защитные	1	шт.
10.	Клещи токовые М266	1	шт.
11.	Клещи токовые М266С	1	шт.
12.	Памятка	1	экз.
13.	Сумка	1	шт.

4. УСТРОЙСТВО И УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Конструкции приборов отвечают требованиям ГОСТ 20493-2001, ТУ 3414-002-64478006-2015, ГОСТ Р51853-2001, ТУ 3414-004-64478006-2015, ГОСТ 20494-2001, ТУ 3414-003-64478006-2015. Климатическое исполнение «У», категории 1.1, “Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках” М.2003г. и требованиям по “Стандарту Организации” СТО 34.01-30.1-001-2016

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Комплект средств защиты предназначен для успешного прохождения проверок со стороны контролирующих органов. Согласно приказа Минэнерго РФ № 261 от 30.06.2003 предусмотрен минимальный перечень средств защиты для работы в электроустановках свыше 1000В.

Допустимые рабочие температуры от -45°С до +45°С.

Относительная влажность воздуха до 98% при +25°С.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение	10-15кВ
Габаритные размеры, мм	750x300x300
Вес, кг, не более	19,0

5.ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ

Наружным осмотром выявлено: Комплект средств защиты КСЗ-2Э

зав. № _____ признан годным для эксплуатации.

ОТК _____ Дата выпуска _____

Изделие имеет сертификат соответствия
серийной продукции № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП20.14223

Адрес изготовителя: ООО "Электро Трейд"

125493, г. Москва, ул. Смольная, д. 12

Тел/Факс: (495) 210-16-72

e-mail: elektrotrade@inbox.ru

