



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HB12.B.00396/23

Серия **RU** № **0485488**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции «ЦДС-Кострома» Общества с ограниченной ответственностью «Центр декларирования и сертификации». Место нахождения (адрес юридического лица): 156019, Россия, Костромская область, город Кострома, улица Щербины Петра, дом 7, этаж 2, помещение № ПЦ.1.2.01. Адрес места осуществления деятельности: 603000, Россия, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Решетниковская, дом 4, помещение П13, комнаты 12.13. Телефон: +7 4950331757. Адрес электронной почты: info@centrds.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11HB12. Дата решения об аккредитации: 18.03.2019

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЭМ ЭЛЕКТРИК ЗЭМ"
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 188320, Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, город Коммунар, территория Промзона-3, дом 1.
Основной государственный регистрационный номер 1075050005656.
Телефон: 88123052811, Адрес электронной почты: support@systeme.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЭМ ЭЛЕКТРИК ЗЭМ"
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 188320, Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, город Коммунар, территория Промзона-3, дом 1

ПРОДУКЦИЯ Воздушные автоматические выключатели торговая марка Systeme Electric, серия SystemePact ACB, тип SPA.
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ СТМД.641856.071ТУ "ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ СЕРИИ SYSTEMERACT ACB"
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8536201007

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ


Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)
Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011)


СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 31468ИЛНВО от 14.12.2023 года, выданного Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05, Акта анализа состояния производства №23/11/0030-1 от 23.11.2023, выданного Органом по сертификации продукции «ЦДС-Кострома» Общества с ограниченной ответственностью «Центр декларирования и сертификации» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11HB12) эксперт, подписавший акт анализа состояния производства - Нестерович Наталья Анатольевна, руководства по эксплуатации
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ ИЕС 60947-1-2017 "Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 1. Общие правила", ГОСТ ИЕС 60947-2-2021 "Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели". Срок службы, срок и условия хранения указаны в эксплуатационной документации, приложенной к изделию. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с 11.2023 года

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 15.12.2023 **ПО** 14.12.2028


ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

 Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации


(подпись)



Шапорова Юлия Юрьевна
(ф.и.о.)

 Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)

Пьянова Марина Витальевна
(ф.и.о.)