

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C- RU.ПБ37.В.00584/21



## ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УГЛИЧКАБЕЛЬ" (ООО "УГЛИЧКАБЕЛЬ").

Место нахождения: Ярославская обл., Угличский район, город Углич. Адрес юридического лица: 152616, Россия, Ярославская область, Угличский район, г. Углич, Камышевское шоссе, д. 10. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027710003529. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7710434750. Телефон: +7 (48532) 91300. Адрес электронной почты: info@uglichcable.ru.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УГЛИЧКАБЕЛЬ" (ООО "УГЛИЧКАБЕЛЬ").

Место нахождения: Ярославская обл., Угличский район, город Углич. Адрес юридического лица: 152616, Россия, Ярославская область, Угличский район, г. Углич, Камышевское шоссе, д. 10. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027710003529. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7710434750.

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «НПО ПОЖЦЕНТР». ОГРН 1077759457489. ИНН 7719646780. Место нахождения: РОССИЯ, Москва город. Адрес юридического лица: РОССИЯ, 111524, город Москва, ул. Перовская, дом 1, 10, этаж 1, помещение VI, комната 5. Адреса места осуществления деятельности: РОССИЯ, 111524, Москва город, Перовская, 1, строение 10, этаж 1, помещение I, комната 1-7. РОССИЯ, 111524, Москва город, Перовская, 1, строение 10, этаж 2, помещение IV, комната 1. Телефон +74953089208, адрес электронной почты firecert@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Кабели силовые, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, с медными или алюминиевыми жилами, с числом жил из ряда (1;3), номинальным сечением от 35 мм<sup>2</sup> до 1000 мм<sup>2</sup>, с изоляцией из сшитого полиэтилена, в оболочке из ПВХ пониженной пожарной опасности, на номинальное переменное напряжение от 6 до 35 кВ включительно, марок: ПвВнг(А)-LS, ПвБВнг(А)-LS, ПвБаВнг(А)-LS, ПвБасВнг(А)-LS, ПвКВнг(А)-LS, ПвКаВнг(А)-LS, ПвКасВнг(А)-LS, ПвКБВнг(А)-LS; АПвВнг(А)-LS, АПвБВнг(А)-LS, АПвБаВнг(А)-LS, АПвБасВнг(А)-LS, АПвКВнг(А)-LS, АПвКаВнг(А)-LS, АПвКасВнг(А)-LS, АПвКБВнг(А)-LS, изготовленные по ТУ 3530-022-58727764-2013 с изм. 1-4. Модификации:

«г» – водоблокирующие ленты герметизации металлического экрана;

«2г» – дополнительная алюмополимерная лента поверх герметизированного металлического экрана;

«ж» – дополнительно продольная герметизация токопроводящих жил водоблокирующими нитями.

Герметизирующие элементы могут использоваться как совместно, так и по отдельности.

Серийный выпуск.

код ОКПД2: 27.32.14.110

код ТН ВЭД ЕАЭС: 8544 60

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ).

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 8420/РС от 18.10.2021 г. Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации ТРПБ.RU.ИН28; Протокол испытаний № 1126/ТР от 11.10.2021 г. Испытательного центра пожарной безопасности Автономной некоммерческой организации "Сертификационный центр "Пожарные Подмосковья", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН47; Сертификат соответствия SMK ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РС 001702 от 12.09.2021 г. ОС ООО ССУ «ДЭКУЭС», уникальный номер записи об аккредитации RA.RU.13ИК54. Схема сертификации 5с.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Класс пожарной опасности кабельных изделий П16.8.2.2.1. ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (пункт 5.3) - Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке ПРГП16 (категория А); (пункт 5.4) - Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия ПД 1; (пункт 5.6) - Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия ПТПМ 2. Срок службы 30 лет.

## СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 19.10.2021 по 18.10.2026



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
Эксперт-аудитор  
(эксперты-аудиторы)

(подпись)  
  
(подпись)

Савельева Екатерина Константиновна

(фамилия, имя, отчество  
(последнее при наличии))

Литвинов В.А.

(фамилия, имя, отчество  
(последнее при наличии))