

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsofb.pfb, e-mail: nsofb@nsofb.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.254.П.00052

(номер сертификата соответствия)

36419

(идентификационный номер образца)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ОГНЕЗА» (ООО «ОГНЕЗА»), ОГРН: 1117746102308.
Юридический адрес: 127410, Россия, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Отрядное, Алтуфьевское ш., ДВЛД 31Б, помещение II, комната I. Адрес места осуществления деятельности: 195030, Россия, г. Санкт-Петербург, улица Коммуна, дом 67, литер АЖ.
Телефон: +7 (499) 709-77-39, адрес электронной почты: srb@ognezaz.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ОГНЕЗА» (ООО «ОГНЕЗА»), ОГРН: 1117746102308.
Юридический адрес: 127410, Россия, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Отрядное, Алтуфьевское ш., ДВЛД 31Б, помещение II, комната I. Адрес места осуществления деятельности: 195030, Россия, г. Санкт-Петербург, улица Коммуна, дом 67, литер АЖ.
Телефон: +7 (499) 709-77-39, адрес электронной почты: srb@ognezaz.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдающего сертификат соответствия)

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Международный Сертификационный Альянс». Юридический адрес: 129164, Россия, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Алесковский, ул. Ярославская, д. 8, корпус 4. Адрес места осуществления деятельности: 129164, Россия, г. Москва, ул. Ярославская, д. 8, корпус 4, офис № 424, ОГРН 1185053033681. Свидетельство об аккредитации (подтверждение компетентности) экспертной организации № НСОПБ.ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.254 от 14.02.2019.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Огнестойкая заделка деформационного (конструкционного) шва с шириной не более 200 мм и глубиной не менее 100 мм, выделенная из жестких бетонными элементами здания в составе:

- внутреннее заполнение шва - огнестойкая минеральная (каменная) вата (группа горючести - НГ по ГОСТ 30244-94);

- противопожарный терморасширяющийся герметик «ОГНЕЗА-ГТ» (ТУ 20.30.22-023-92450604-2019), наносимый с каждой стороны шва с нахлестом на строительные конструкции с обеих сторон не менее 50 мм с толщиной сухого остатка не менее 3,0 мм;

смонтированная в соответствии с Инструкцией по применению огнезащитного герметика «ОГНЕЗА-ГТ» при заделке конструктивных и деформационных швов от 01.03.2016, разработанной ООО «ОГНЕЗА». Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям, которым соответствует продукция)

Предел огнестойкости конструкции заделки деформационного (конструкционного) шва по ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования», ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции».

- при плотности минеральной ваты не менее 60 кг/м³ составляет 90 минут (EI 90);

- при плотности минеральной ваты не менее 110 кг/м³ составляет 180 минут (EI 180).

код ОКПД
20.30.22.170
код ТПВЭД

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №24-04-02/1-С от 02.04.2024, выданный испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Международный Сертификационный Альянс», № НСОПБ.ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.254 от 14.02.2019. Схема сертификации: 5с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(наименование представленных документов в органе по сертификации и их статусе доказательства соответствия)

ТУ 20.30.22-023-92450604-2019 с изменением №1 «Герметик противопожарный терморасширяющийся «ОГНЕЗА-ГТ». Технические условия»; Инструкция по применению огнезащитного герметика «ОГНЕЗА-ГТ» при заделке конструктивных и деформационных швов от 01.03.2016, разработанная ООО «ОГНЕЗА»; Сертификат соответствия системы менеджмента требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015), №1В07К.RU.MK009.K000135 от 28.03.2022, выданный Органом по сертификации систем менеджмента ОС ООО «Лаборатория Стандартов», ЦОТК ИДВ0.RU.ОС.MK009.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 02.04.2024 по 01.04.2029



(подпись, инициалы, фамилия)
Заместитель руководителя органа по сертификации

(подпись)

Трушкин Д.В.

Синицын С.А.

* Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду
в Федеральном реестре СМИ
«Общественное Министерство пожарной безопасности» www.nsofb.pfb