



Продукция изготовлена под контролем системы менеджмента качества
и соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001-2015)

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.АЖ58.В.04885/24

от 22 января 2024г.

ИСПЫТАНО

на 20 кВ

Россия

ИП Махов Ю. В.

404103, Волжский,

Волгоградская обл.

ул. 7-я Автодорога, 23Т

тел. 8-960-867-70-05

ПАСПОРТ

Наименование изделия: Боты резиновые формовые диэлектрические Эв ГОСТ 13385-78

Дата изготовления: март 2025г.

Дата испытания: 25.03.2025г.

№	Наименование показателей, единица измерения	Норма по ТУ 15.20.11-002- 0196602930-2022	Фактически
1	Условная прочность, МПа	8,0	8,0
2	Относительное удлинение, %	600	565
3	Ток утечки, мА/м ² , не более	2,5	3,6

Примечание: Гарантийный срок хранения БОТ резиновых диэлектрических - 12 месяцев со дня изготовления, а для районов Крайнего севера и отдаленных районов - 18 месяцев со дня изготовления.

Заключение: соответствует ГОСТ 13385-78

Начальник ОТК

Грунина А.И.

