



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HB88.B.00011/22

Серия **RU** № **0362710**



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Национальная лаборатория»; место нахождения: г. Москва, п. Сосенское, Калужское шоссе, 24-й км, домовладение 1, строение 1, офис 615; адрес места осуществления деятельности: г. Москва, п. Сосенское, Калужское шоссе, 24-й км, домовладение 1, строение 1, офис 615; регистрационный номер RA.RU.11HB88, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 17.11.2020 г; телефон: +7 (495) 532-57-17, адрес электронной почты: info@nlts.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ОГНЕЗА» (ООО «ОГНЕЗА»), место нахождения: 127410, Россия, город Москва, муниципальный округ Отрадное, вн. тер. г., Алтуфьевское шоссе, ДВЛД, 31Б, помещение II, комната 1. адрес места осуществления деятельности: 195030, Россия, город Санкт-Петербург, улица Коммуны, дом 67, литер АЖ, ОГРН 1117746409208, Телефон: +7 499 709-77-39. Адрес электронной почты: spb@ogneza.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ОГНЕЗА» (ООО «ОГНЕЗА»), место нахождения: 127410, Россия, город Москва, муниципальный округ Отрадное, вн. тер. г., Алтуфьевское шоссе, ДВЛД, 31Б, помещение II, комната 1. адрес места осуществления деятельности: 195030, Россия, город Санкт-Петербург, улица Коммуны, дом 67, литер АЖ.

ПРОДУКЦИЯ

Краска огнезащитная водно-дисперсионная вспучивающаяся «ОГНЕЗА-ВД-Д» для деревянных конструкций и изделий из древесины плотностью 1,2 г/см³, выпускаемая по ТУ 20.30.11-021-92450604-2018 «Краски огнезащитные водно-дисперсионные вспучивающиеся «ОГНЕЗА-ВД» (с изменением №1). Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3209 90 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 2867/О-22 от 20.04.2022 г (Испытательная лаборатория "ЛСМ-пожлаб" Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг" (ИЛ "ЛСМ-пожлаб" ООО "Трансконсалтинг"). Юридический адрес: 115211, Россия, город Москва, ш. Каширское, дом 55, корпус 5, помещение I комната 20, номер записи в РАЛ: RA.RU.21ПБ78, дата внесения: 20.05.2016 г.) Отчета о проверке производства № 7/28/ТР от 08.02.2022 г. (Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Национальная лаборатория», Аттестат № RA.RU.11HB88 от 17.11.2020 г.).

Схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний» (п. 5.1, 5.2). Краска обеспечивает: I группу огнезащитной эффективности при расходе 520 г/м² (без учета технологических потерь), II группу огнезащитной эффективности при расходе 300 г/м² (без учета технологических потерь) при нанесении согласно Технологическому регламенту по эксплуатации и нанесению огнезащитной водно-дисперсионной вспучивающейся краски «ОГНЕЗА-ВД» № 017/19-1 от 21.01.2021; устойчива к старению. Гарантийный срок хранения краски в не вскрытой заводской упаковке при температуре хранения от плюс 5°С до плюс 40°С и относительной влажности (75±5) % - 12 месяцев. Гарантийный срок эксплуатации покрытий с сохранением установленной огнезащитной эффективности – 10 лет при соблюдении потребителем правил применения и эксплуатации краски.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 21.04.2022 ПО 20.04.2027

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Черепанов Даниил Алексеевич

(Ф.И.О.)

Березникова Светлана Николаевна

(Ф.И.О.)