

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU.C-RU.AG67.B.00290/25

Серия **RU** № **0405965**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «ГРЕД». Место нахождения (адрес юридического лица): улица Николая Васильева, дом 110, город Псков, 180014, Российская Федерация. Адрес места осуществления деятельности: улица Николая Васильева, дом 110, офис 31, город Псков, 180014, Российская Федерация. Телефон: (8112)29-22-72, адрес электронной почты: info@gred.org. Регистрационный номер RA.RU.11AG67 от 02.08.2016.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Кабельный завод «АЛЮР». ОГРН: 1026000899100. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: улица Гоголя, дом 3 Б, город Великие Луки, Псковская область, Российская Федерация, 182115. Телефон: 8(81153)91525. Адрес электронной почты: info@alur.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Кабельный завод «АЛЮР». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: улица Гоголя, дом 3 Б, город Великие Луки, Псковская область, Российская Федерация, 182115.

**ПРОДУКЦИЯ** Провода одножильные с медной жилой, с изоляцией из полимерной композиции, не содержащей галогены, без оболочки, на номинальное переменное напряжение до 450/750 В включительно, с номинальным сечением жилы от 0,50 мм<sup>2</sup> до 240 мм<sup>2</sup> включительно, марок: ПуПнг(А)-НФ, ПуГПнг(А)-НФ. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3551-012-41580618-2015 «Провода пониженной пожарной опасности с изоляцией из полимерной композиции, не содержащей галогены для электрических установок на напряжение до 450/750 В включительно. Технические условия». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»



*22.10.25 и.ф. Царев Д.А.  
Для АО "ТЭУ Энерготех монтаж"*

**УЧТЕННЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР**  
РЕГИСТР. № 3594

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** протоколов испытаний № 2510-32 от 16.10.2025, № 2510-33 от 16.10.2025, № 2510-34 от 16.10.2025, № 2510-35 от 16.10.2025, выданных Центром испытаний на безопасность ООО «ГРЕД», регистрационный номер RA.RU.21ГР06 от 09.09.2015, протокола испытаний № 380 от 09.10.2025, выданного ООО ЦИКП «Волга-тест», регистрационный номер РОСС RU.0001.21КБ19 от 19.06.2015, протокола испытаний № 12112/РС от 30.09.2025, выданного Независимой испытательной лабораторией пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», регистрационный номер ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015, акта о результатах анализа состояния производства № 0384ТС/АП от 21.10.2025 Органа по сертификации продукции ООО «ГРЕД» регистрационный номер RA.RU.11AG67 от 02.08.2016 подписанного экспертами: Юрием Вячеславовичем Герасимовым и Алексеем Юрьевичем Царевым. Схема сертификации 1с.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 004/2011: ГОСТ 31947-2012 «Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Общие технические условия» (п.п. 5.2.1.2-5.2.1.5, 5.2.2.1, 5.2.2.3; 5.2.2.5, 5.2.3, 5.2.4.1 (п.п. 1, 2 табл. 2), 5.2.5, 5.3.1, 5.3.2); ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (п.п. 5.3, 5.5-5.7). Условия хранения, транспортирования и срок службы указаны в эксплуатационной документации, приложенной к изделию. Действие сертификата распространяется на серийно выпускаемую продукцию с даты изготовления отобранных образцов продукции, прошедших испытания кабелей марок: ПуПнг(А)-НФ 1x2,5-450/750 с 21.08.2025; ПуГПнг(А)-НФ 1x25-450/750 с 26.08.2025. Договор с изготовителем № 091-ОС от 07.08.2025.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 21.10.2025 ПО 20.10.2030  
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации  
Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

*Царев*  
*Герасимова*



Диана Геннадьевна Герасимова (Ф.И.О.)  
М.П.  
Маргарита Юрьевна Герасимова (Ф.И.О.)