



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-RU.MЭ70.B.00142/25

Серия **RU** № **0565584**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью "Инженерно-Консалтинговый Центр, "ПромЭкспертСертификация", место нахождения: 300028, Россия, Тульская область, городской округ город Тула, улица Болдина, дом 106, помещение 16Ц/1 цокольный этаж, адрес места осуществления деятельности: 300041, город Тула, ул. Фрунзе, д. 13, помещение 14, кабинет 210, номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.11МЭ70 дата внесения в государственный реестр аккредитованных лиц 02.09.2015, телефон +74872250632, адрес электронной почты info@pesf.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Угличкабель». Основной государственный регистрационный номер: 1027710003529. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности: 152616, Россия, Ярославская область, Угличский район, город Углич, Камышевское шоссе, дом 10. Телефон: +74853291300. Адрес электронной почты: info@uglichcable.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Угличкабель». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по производству продукции: 152616, Россия, Ярославская область, Угличский район, город Углич, Камышевское шоссе, дом 10.

ПРОДУКЦИЯ Провода для электрических установок, ограниченной или повышенной гибкости, с медной однопроволочной или многопроволочной жилой, изолированной поливинилхлоридным пластиком, а также в климатическом исполнении ХЛ, сечением жил от 0,5 мм² до 400 мм² включительно, на напряжение переменного тока до 450/750 В включительно, марок: ПуВ, ПуГВ, ПуВ-ХЛ, ПуГВ-ХЛ. Продукция изготовлена в соответствии с Техническими условиями № ТУ 3551-016-58727764-2012 «Провода для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544499108

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент таможенного союза (ТР ТС 004/2011) «О безопасности низковольтного оборудования»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний №№ 21, 22, 23 от 17.02.2025 года, выданы испытательной лабораторией кабельной продукции Общества с ограниченной ответственностью Центр испытаний кабельной продукции «Волга-тест» (номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21КБ19 от 19.06.2015). Акт о результатах анализа состояния производства № 00253/00254/00255 от 06.02.2025 года, выдан органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Инженерно-Консалтинговый Центр «ПромЭкспертСертификация» (номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.11МЭ70 от 02.09.2015). Эксперт, проводивший анализ состояния производства – Демкин Валентин Васильевич. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 31947-2012 Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Общие технические условия, ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения. Дата изготовления образцов продукции – ПуВ от 26.11.2024 года, ПуВ-ХЛ от 03.02.2025 года, ПуГВ от 25.11.2024

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 19.02.2025 **ПО** 18.02.2030 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Еремина Мария Дмитриевна (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Гомозова Анастасия Андреевна (Ф.И.О.)

