



# КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕЗКИ ЭЛЕКТРОПРОВОДОВ КРЭП-Э

## ПАМЯТКА И КОМПЛЕКТАЦИЯ

### 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Комплект диэлектрический предназначен для работ и успешного прохождения проверок со стороны контролирующих органов. Согласно приказа Минэнерго РФ № 261 от 30.06.2003 предусмотрен минимальный перечень средств защиты для работы в электроустановках свыше 1000В.

Допустимые рабочие температуры от -45°С до +45°С.

Относительная влажность воздуха до 98% при +25°С.

### 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение	1-15кВ
Габаритные размеры, мм	550x300x300
Вес, кг, не более	7,0

### 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1.	Ножницы диэлектрические НЭР	1	шт.
2	Указатель напряжения УВН-80Э	1	шт.
3	Перчатки латексные	1	п.
4	Боты диэлектрические	1	п.
5	Коврик диэлектрический 500x500	1	шт.
6	Памятка	1	экз.
7	Сумка	1	шт.

#### 4. УСТРОЙСТВО И УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Конструкции приборов отвечают требованиям ГОСТ 20493-2001, ТУ 3414-002-64478006-2015, ГОСТ Р51853-2001, ТУ 3414-004-64478006-2015, ГОСТ 20494-2001, ТУ 3414-003-64478006-2015. Климатическое исполнение «У», категории 1.1, “Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках” М.2003г. и требованиям по “Стандарту Организации” СТО 34.01-30.1-001-2016

## 5. ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ

Наружным осмотром выявлено: Комплект средств защиты КРЭП-Э

зав. № \_\_\_\_\_ признан годным для эксплуатации.

ОТК \_\_\_\_\_ Дата выпуска \_\_\_\_\_

Изделие имеет сертификат соответствия  
серийной продукции № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.64687

Адрес изготовителя: ООО "Электро Трейд"  
125493, г. Москва, ул. Смольная, д. 12  
Тел/Факс: (495) 210-16-72  
e-mail: [elektrotrade@inbox.ru](mailto:elektrotrade@inbox.ru)