

Шкафы телекоммуникационные напольные Hyperline TTV



- Обеспечивает монтаж оборудования по стандарту 19" (МЭК 297-2)
- Подходит для установки как в офисных, так и технических помещениях
- Передние двери доступны в стеклянном или металлическом исполнениях
- Перфорация 75% металлических дверей обеспечивает отличную вентиляцию
- Передние и задние двери оснащены замками с удобной поворотной ручкой
- Боковые панели фиксируются двумя боковыми защелками и замком под ключ
- В верхней и нижней панелях предусмотрены легкоудаляемые (выламываемые) заглушки для установки панелей для ввода кабелей и вентиляторных модулей
- Подвод/отвод кабелей возможен через отверстия в верхней и нижней панелях
- При размещении тяжелого оборудования шкаф можно установить на цоколь
- Для соединения шкафов в ряд приобретаются дополнительные крепления
- В комплекте регулируемые ножки и ролики для перемещения шкафа
- Поставляется в разобранном виде в плоской картонной упаковке

ХАРАКТЕРИСТИКИ

СЕРТИФИКАТЫ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Основные характеристики

Серия шкафа:	ТТВ Hyperline
Способ монтажа:	напольный
Стандарт размещаемого оборудования:	стандарт 19"
Степень защиты:	IP20
<u>Материалы</u>	
Материал:	холоднокатаная сталь
Тип покрытия :	порошковая краска

Отказное письмо

	Название	Срок действия
Смотреть PDF (/upload/iblock/fa0/5193_otkaznoe_255.pdf)	Отказное письмо на ряд категорий изделий торговой марки "Hyperline", не подлежащих сертификации на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза (255)	13.05.2019 12.05.2119
Смотреть PDF (/upload/iblock/167/5266_lsh. № 79 ot 04.08.2019.pdf)	Отказное письмо на ряд категорий изделий торговой марки "Hyperline", не подлежащих сертификации на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза (79)	04.08.2019 03.05.2119
Смотреть PDF (/upload/iblock/927/5118_12.10-18_07.pdf)	Отказное письмо на ряд изделий торговой марки "Hyperline", не подлежащий сертификации на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» (12.10-18/07)	12.10.2018 11.10.2019
Смотреть PDF (/upload/iblock/6a3/4908_A-241.pdf)	Отказное письмо на ряд категорий изделий торговой марки "Hyperline", не подлежащих сертификации на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (A-241)	15.05.2017 12.10.2018

Дополнительная информация

Информационная листовка (/upload/iblock/713/157299_Listovka_TTB.pdf)

Паспорт

Телекоммуникационный 19" напольный шкаф серии ТТВ (/upload/iblock/cb4/172392_TTB_Pasport.pdf)

Руководство по сборке

Руководство по сборке напольных 19" шкафов Hyperline серии ТТВ (/upload/iblock/9de/152886_TTB_Assembly_Manual_11.pdf)

Руководство по сборке

Схема сборки системы запирания дверей шкафов серии ТТВ (/upload/iblock/27b/166301_System_closing_TT.pdf)

Информация для заказа

Партномер	Монтажная высота	Цвет	Ширина, мм	Глубина, мм
ТТВ-3261-DD-RAL9004 (/catalog/shkafy-i-stoyki/telekommunikatsionnye-servernye/napolnye-shkafy/napolnyy-19-shkaf-ttb/hyperline-ttb-3261-dd-ral9004-shkaf-napolnyy-19-dyuymovyy-32u-1610x600kh1000-mm-vkhshkhg-perednyaya-/)	32U	черный	600	1000
ТТВ-3266-AS-RAL9004 (/catalog/shkafy-i-stoyki/telekommunikatsionnye-servernye/napolnye-shkafy/napolnyy-19-shkaf-ttb/hyperline-ttb-3266-as-ral9004-shkaf-napolnyy-19-dyuymovyy-32u-1610x600kh600-mm-)	32U	черный	600	600

[Показать еще \(\)](#)