



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.Н00566

№ ПС 009904

код ОК 034-2014 (ОКПД-2): 20.30.11.120
код ТН ВЭД России:

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ОГНЕЗА». Место нахождения: 127410, Россия, г. Москва, ш. Алтуфьевское, д. 31Б, помещение II, комната 1. Адрес места осуществления деятельности: 195030, Россия, г. Санкт-Петербург, улица Коммуны, дом. 67, литер АЖ. ОГРН: 1117746409208. Телефон: +74997097739. Адрес электронной почты: spb@ogneza.com.

(наименование и местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ОГНЕЗА». Место нахождения: 127410, Россия, г. Москва, ш. Алтуфьевское, д. 31Б, помещение II, комната 1. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 195030, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д.67. Телефон: +78124580428. Адрес электронной почты: spb@ogneza.com.

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции «Полисерт» (ОС «Полисерт») Автономной некоммерческой организации по сертификации «Электросерт», 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, тел. (495) 995-1026. Свидетельство о подтверждении компетенции № ССБК RU.ПБ10 до 16.04.2025.

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Огнезащитная краска для пенополиуретана «ОГНЕЗА-ППУ». Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 20.30.11-047-92450604-2024 «Огнезащитная краска для пенополиуретана «ОГНЕЗА-ППУ». Серийный выпуск

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Показатели пожарной опасности материалов: группа горючести Г1 по ГОСТ 30244-94, группа воспламеняемости В1 по ГОСТ 30402-96, группа по дымообразующей способности Д2 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18, группа токсичности продуктов горения Т2 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20

(наименование документа, на соответствие которого (которых) проводилась сертификация)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № М127 от 19.12.2024, ИЦ «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», № ССБК RU.21ПБ10.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 20.30.11-047-92450604-2024 «Огнезащитная краска для пенополиуретана «ОГНЕЗА-ППУ». Технологический регламент № 031/24 по нанесению и эксплуатации огнезащитной вспучивающейся водно-дисперсионной краски для пенополиуретана «ОГНЕЗА-ППУ». Регистрационные документы. Срок хранения краски и срок годности – 12 месяцев со дня изготовления при условии хранения в не вскрытой заводской упаковке. Срок эксплуатации (службы) покрытия с сохранением установленных классификационных показателей пожарной опасности – 10 лет при соблюдении потребителем правил хранения, транспортирования, применения и эксплуатации краски. Хранение и транспортирование при температуре не ниже плюс 5 °С и не выше плюс 40 °С при относительной влажности (75 ± 5) %.

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 20.12.2024 г. ПО 19.12.2029

Руководитель
(заместитель руководителя)

Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)


(подпись)

И.И. Далбинш

Е.О. Варлаков

