

Предназначены для замера напряжения, закорачивания или защитного заземления линии с использованием устройств для закорачивания типа UZK, устройств для заземления типа UZM или универсальных устройств для закорачивания и заземления UZMK при проведении работ на ВЛИ. Устанавливаются на токопроводящих и нулевых жилах СИП на весь срок службы линии (обычно в ее начале и в конце). Для доступа к бронзовому штекерному контакту с фиксатором снимается изолирующая заглушка. Штекерный контакт имеет отверстие для проверки отсутствия напряжения. Для установки адаптера AIZZ на линии необходимо применение ответвительного прокалывающего зажима OP 645 или OP-645M.

Тех. характеристики

Наименование	Масса, кг, не более	Кол-во в упаковке, шт.
AIZZ	0,09	100
AIZZ 40	0,08	100