

**ООО «РЫБИНСКЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ»**  
Россия, 152914, Ярославская область,  
г. Рыбинск, ул. Толбухина, д. 33  
тел. /факс (4855) 20-21-00/ (4855) 20-21-08  
e-mail: [info.ru@prysmiangroup.com](mailto:info.ru@prysmiangroup.com)

## Руководство по эксплуатации.

**ТУ 3520-005-50951092-2005 «Кабели силовые, не распространяющие горение».**  
**Сделано в России**

### Назначение.

Кабели марок ВВГнг(А)-LS, ВВГ-Пнг(А)-LS на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной частотой 50 Гц, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение по категории А и с низким дымо- и газовыделением, преимущественно применяются для групповой прокладки кабельных линий в кабельных сооружениях и помещениях внутренних (закрытых) электроустановок, в том числе на объектах использования атомной энергии; для электропроводок в жилых и общественных зданиях.

Кабели марок ВВГнг(А)-LS изготавливаются 1-, 2-, 3- 4-, 5-жильными с номинальным сечением от 1,5 мм<sup>2</sup> до 240 мм<sup>2</sup> включительно.

Кабели марок ВВГ-Пнг(А)-LS изготавливаются 2-, 3-жильными с номинальным сечением от 1,5 мм<sup>2</sup> до 10 мм<sup>2</sup> включительно.

### Указания по эксплуатации и монтажу.

Кабели предназначены для эксплуатации в электрических сетях переменного напряжения с заземленной или изолированной нейтралью. Продолжительность работы в сетях с изолированной нейтралью в режиме однофазного короткого замыкания на землю не превышает 8 ч, а общая продолжительность работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю не превышает 125 ч за год.

Максимальное напряжение сети, при котором допускается эксплуатация кабелей,  $U_m$ , равно  $1,2U_0$ .

Кабели могут быть использованы для эксплуатации в электрических сетях постоянного напряжения, не превышающего  $2,4U_0$ .

Кабели предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от минус 50°С до плюс 50°С и относительной влажности воздуха до 98% при температуре до 35°С.

Прокладку и монтаж кабелей осуществляют в соответствии с национальными нормативными документами государств, проголосовавших за принятие настоящего стандарта\*, утвержденными в установленном порядке.

\* На территории Российской Федерации действуют глава 7.3 ПУЭ издание 7 и (СП 76.13330)

Кабели могут быть проложены без ограничения разности уровней по трассе прокладки, в том числе и на вертикальных участках.

Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе прокладки не должны превышать 50 Н/мм<sup>2</sup>.

Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке должен быть не менее  $7,5D_n$ , одножильных –  $10D_n$ .

Прокладка кабелей без предварительного подогрева допускается при температуре окружающей среды не ниже минус  $15^{\circ}\text{C}$ .

#### **Транспортирование и хранение.**

Транспортирование и хранение кабелей должны соответствовать требованиям ГОСТ 18690 с дополнениями, изложенными в настоящем разделе.

Условия транспортирования кабелей в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе ОЖ3 по ГОСТ 15150.

Условия хранения кабелей должны соответствовать группе ОЖ2 по ГОСТ 15150.

Допускается хранение кабелей на барабанах в обшитом виде на открытых площадках. Срок хранения кабелей на открытых площадках – не более двух лет, под навесом – не более пяти лет, в закрытых помещениях – не более 10 лет.

#### **Информация о мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправности.**

Реализация кабельной продукции и меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправности (несоответствия) кабельного изделия, осуществляются в соответствии с заключенным договором.

#### **Утилизация упаковочных материалов.**

Материалы, используемые для упаковки кабелей, должны быть утилизированы таким образом, чтобы не наносить ущерба окружающей среде.

#### **Утилизация кабелей.**

Кабели при выводе их из эксплуатации подлежат сдаче на утилизацию в специализированную структуру, лицензированную в соответствии с Федеральным законом №89-ФЗ от 24.06.98. «Об отходах производства и потребления» и «Положением о лицензировании деятельности по обращению с опасными отходами», утвержденным Постановлением Правительства РФ №340 от 23.05.2002г.

Ликвидация, выведенных их эксплуатации кабелей проводится в соответствии с требованиями ГОСТ 30773-2001 с комплексом документированных по ГОСТ Р 52108 организационно-технологических процедур. Паспорт опасности отходов при ликвидации оформляют по ГОСТ 30774-2001.

Обеспечивая правильную утилизацию, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения.

Экологическая безопасность кабелей обеспечивается применяемыми материалами.

Материалы конструкции кабелей при установленных допустимых температурах хранения и эксплуатации не выделяют вредных продуктов в концентрациях, опасных для организма человека и загрязняющих окружающую среду.

**Гарантия изготовителя.**

Изготовитель гарантирует соответствие кабелей требованиям ТУ 3520-005-50951092-2005 при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации силовых кабелей – 5 лет.

Гарантийный срок исчисляют с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления.

Срок службы кабелей – не менее 30 лет при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, прокладки (монтажа) и эксплуатации, указанных в ТУ 3520-005-50951092-2005.

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей.

Дата изготовления указана на изделиях и ярлыках на барабанах и бухтах с кабелем.

**Единый знак обращения на рынке**

Продукция маркируется единым знаком обращения на рынке

