



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



№ 0126204

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14.48460

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «КМ-профиль»,
Адрес: Россия, 143430, Московская обл., г. Красногорск, рп. Нахабино, Вокзальный пер., д.6, помещ.1,
офис 28, ИНН: 5024094889, ОГРН: 1085024001700, телефон: (495)981-00-64,
электронная почта: info@kml.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «КМ-профиль»,
Юридический адрес: Россия, 143430, Московская обл., г. Красногорск, рп. Нахабино, Вокзальный пер.,
д. 6, помещ.1, офис 28. Адрес производства: 143430, Россия, Московская область, город Красногорск,
рабочий поселок Нахабино, Вокзальный переулок, дом 6А, помещение 3, ИНН: 5024094889,
ОГРН: 1085024001700, телефон: (495)981-00-64, электронная почта: info@kml.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс», 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный
округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, дом. 11н/2, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1027700834613,
email: progress.reestr@yandex.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте
сертификации, позволяющая
идентифицировать объект)

Огнестойкая заделка деформационного (конструктивного) шва между
бетонными элементами здания в составе: профессиональный огнестойкий
монтажный герметик акриловый (ТУ 20.30.22-019-84386795-2023), нанесенный
с каждой стороны шва толщиной сухого слоя герметика не менее 3 мм;
внутреннее заполнение шва: нетканая минеральная вата плотностью не менее
100кг/м³, шириной шва не более 200 мм, смонтированная в соответствии с
техническим регламентом ТР 001/2024 «Нанесение профессионального
огнестойкого монтажного герметика акрилового FIREFORTA».

Серийный выпуск

код ОКПД
20.30.22код ТН ВЭД
3214101009

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров,
на соответствие которых (которых) производилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 Конструкции строительные. Метод
испытаний на огнестойкость. Общие требования ГОСТ
30247.1-94 Конструкции строительные. Методы испытаний
на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции.
Предел огнестойкости конструкции заделки
деформационного (конструкционного) шва при глубине шва
не менее 160 мм – EI240.
Протокол испытаний №43/57-ПРГ/ПБ-24 от 29.02.2024.
Испытательная лаборатория ООО «Прогресс»,
аттестат аккредитации №РОСС RU.32079.04СПБ1.ОП15 от 2022-12-28

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) ИЗМЕРЕНИЯ

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательства соответствия
продукции требованиям нормативных документов)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы
сертификации продукции в Российской Федерации)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 01.03.2024 по 28.02.2027



Руководитель органа

подпись

В.В. Ерофеев

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.Р. Теплова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации