



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-VY.ЧС13.В.00878/24

Серия RU № 0414194

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», место нахождения 143903, РОССИЯ, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, регистрационный номер RA.RU.10ЧС13 от 04.05.2015, телефон +7 495 524 8181, +7 495 524 8193, адрес электронной почты pojtest@vniipo.ru

## ЗАЯВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество «Пожтехника»,

место нахождения 210602, Республика Беларусь, город Витебск, улица М. Горького, дом 145, УНП 300376711, телефон +375 29 668 22 77, e-mail: info@ptc01.com

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество «Пожтехника»,

место нахождения 210602, Республика Беларусь, город Витебск, улица М. Горького, дом 145, УНП 300376711, телефон +375 29 668 22 77, e-mail: info@ptc01.com

## ПРОДУКЦИЯ

Огнетушители порошковые передвижные закачные ОП-50(з)-АВСЕ «МИГ Е» О2 и ОП-50(з)-АВСЕ «МИГ Е» ОМ2, выпускаемые по ТУ ВУ 300376711.039-2013 с изм. 3 «Огнетушители порошковые передвижные закачные «МИГ Е». Технические условия» (огнетушащее вещество - порошок огнетушащий VEKSON-ABC50 EN 615 по ТУ 20.59.52-380-10968286-2020 «Порошок огнетушащий VEKSON-ABC50 EN 615. Технические условия») Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8424 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Отчет о сертификационных испытаниях № 0773ТР выдан 09.02.2024 испытательной лабораторией ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.21МЧ01. Акт о результатах анализа состояния производства № 16440/ 16527/ 16538/ 16539/ 16540/ 16583 от 23.03.2023 ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.10ЧС13, Эксперты-аудиторы Тумаков Вадим Александрович, Карпов Алексей Павлович. Схема сертификации: 1с

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 51017-2009 «Техника пожарная. Огнетушители передвижные.

Общие технические требования. Методы испытаний» (пп. 5.12, 5.14, 5.17 - 5.21 (огнетушитель обеспечивает тушение модельных очагов пожара - 15А, 233В-3), 5.43, 6.2, 6.5 - 6.7, 7.1, 7.10 и 12.4). Сертификат распространяется на продукцию, изготовленную с 22.03.2023 (дата изготовления отобранных образцов, прошедших испытания). Условия и сроки хранения, срок службы (годности) указаны в эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 20.02.2024

ПО 19.02.2029

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Мизина Елена Николаевна  
(Ф.И.О.)

Васильев Григорий Николаевич  
(Ф.И.О.)