



Промруков
Русский производитель электрики

ООО «Промруков»
601273, Владимирская обл., Суздальский р-н,
с. Павловское, 259 км, а/д М-7 (Волга-1).
+7 (495) 969-27-20

ПАСПОРТ

Держатель труб для прямого монтажа односторонний Промруков

| | |
|--------------------------------|---|
| ТУ | ТУ 22.21.21-001-52715257-2017 |
| Бренд | Промруков |
| Гарантия производителя, мес. | 24 |
| Покрытие поверхности | Необработанная |
| Климатическое исполнение | УХЛ2 |
| Материал | Пластик |
| Оттенок цвета от производителя | Серый |
| Рабочая температура, °С | -60...60 |
| Срок хранения | 12 месяцев с даты отгрузки, в упаковке предприятия - изготовителя |
| Цвет | Серый |

*характеристики соответствуют базе ETIM версия 5

| Наименование показателя согласно НД | Нормы по НД, КД | Значение |
|--|--|---------------|
| Проверка внешнего вида, цвет | Поверхность должна быть ровной и гладкой, допускается незначительная шероховатость, незначительный разнотон, а также незначительные следы от формирующего инструмента, незначительная бугристость внутренней поверхности изделия и отдельные включения. На поверхности не допускаются трещины, пузыри, раковины, недоливы, утяжка, серебро, облой, глубокие следы от толкателей. | Соответствует |
| Проверка маркировки изделия | Маркировка должна выполняться методом литья: товарный знак "ПР", обозначение монтажного пистолета. | Соответствует |
| Проверка на удар (изделия для прямого монтажа) | После воздействия удара не допускается: разрушение образца, появления трещин в месте приложенной нагрузки шириной более 1 мм и длиной более 5 мм | Соответствует |
| Проверка правильности упаковки | Упаковываются в полиэтиленовые пакеты (или картонные коробки) и укладываются в транспортировочные коробки из гофрированного картона. Не допускается упаковка изделий с незначительным разнотонном в одну упаковку. | Соответствует |
| Проверка цвета | Окраска должна быть сплошной и равномерной | Соответствует |
| Проверка правильности оформления этикетки | Товарный или отличительный знак предприятия, тип, дата изготовления, № ОТК, Фамилия упаковщика. | Соответствует |

Заключение о качестве

Продукция проверена, признана соответствующей ТУ 22.21.21-001-52715257-2017

Начальник Технического отдела
должность



подпись

Николаев И.А.
Ф.И.О.