




Акционерное общество «Арминвирский завод резинных изделий»  
 Россия, 352031, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Новороссийская, 2/4  
 ИНН: 2302008970 КПП: 230201091  
 Телефон: +7 (86137) 5-36-51  
 Факс: +7 (86137) 4-21-90  
 E-mail: info@azri.ru Сайт: www.azri.ru  
 Расчетный счет: 40702810947020010143  
 в филиале «Южный» ПАО «Банк УРАЛСИБ» в г. Краснодар  
 к/с: 30101810400000009700 БИК: 040307700

Система менеджмента качества, действующая на заводе, соответствует требованиям  
 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)



ПАСПОРТ № 21



НА ПЕРЧАТКИ РЕЗИНОВЫЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  
 АЗРИЭЛЕКТРО класс 0  
 Защитные свойства (Эн); Эв (доп)  
 Категория перчаток АНС  
 ТУ 38.306-5-63-97

Дата изготовления

октябрь 2022

Партия №

264

Номер перчаток

2, 3, 4

Наименование показателя	Требования ТУ 38.306-5-63-97	Результаты испытаний
Условная прочность при растяжении, МПа,	не менее 16	24-28
Относительное удлинение при разрыве, %	не менее 600	900
Относительное остаточное удлинение после разрыва, %	не более 10	10
Сопротивление раздиру, кН/м	не менее 40	100-109
Стойкость к воздействию 32 % раствора кислоты	Электрические характеристики после выдержки в 32 % растворе кислоты должны соответствовать требованиям ТУ	Соответствуют требованиям ТУ 38.306-5-63-97
Стойкость к воздействию нефти	Электрические характеристики после выдержки в стандартной жидкости 102 в течение (24±0,5)ч при температуре (70±2)°C должны соответствовать требованиям ТУ	Соответствуют требованиям ТУ 38.306-5-63-97
Электрические характеристики	Ток, проходящий через перчатку при испытании её повышенным напряжением (9,0±0,4) кВ переменного тока промышленной частоты, приложенного в течение (60±5) с, не должен превышать 9мА	Соответствуют требованиям ТУ 38.306-5-63-97
Размеры перчаток		Соответствуют требованиям ТУ 38.306-5-63-97

**Заключение ОТК:** перчатки резиновые диэлектрические АЗРИЭЛЕКТРО класс 0 соответствуют требованиям ТУ 38.306-5-63-97.

**Гарантийный срок хранения перчаток** – один год с даты изготовления. После окончания гарантийного срока хранения перчаток допускается их использование при соответствии электрических характеристик требованиям технических условий.

Перчатки соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». Сертификат соответствия № EAЭС RU C-RU СШ18 0922/23, Серия RU № 0387936; срок действия с 02.11.2023 по 01.11.2028

Контролер ОТК

Начальник ОТК

