



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ЯД01.В.00174/23

Серия RU № 0424794



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукция Общества с ограниченной ответственностью "Региональный центр тестирования и сертификации". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 109125, РОССИЯ, Москва г, Саратовская ул, дом 18/10, этаж 1. пом. 13, ком. 3, 4, 2 (архив), телефон: +79672669804, адрес электронной почты: ooo-regiontest.ru@mail.ru . Аттестат аккредитации № RA.RU.11ЯД01, дата регистрации 22.05.2017 года

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "СегментЭНЕРГО". Место нахождения: Российская Федерация, Московская область, 142307, г. Чехов, ул. Складская, промышленная зона Энергомаш тер., стр.8/1, офис1, адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Московская область, 142307, г. Чехов, ул. Складская, промышленная зона Энергомаш тер., стр.8/1, основной государственный регистрационный номер: 1125048000340, номер телефона: +74967270638, адрес электронной почты: secr.segmentenergo@yandex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "СегментЭНЕРГО". Место нахождения: Российская Федерация, Московская область, 142307, г. Чехов, ул. Складская, промышленная зона Энергомаш тер., стр.8/1, офис1, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, Московская область, 142307, г. Чехов, ул. Складская, промышленная зона Энергомаш тер., стр.8/1

ПРОДУКЦИЯ Кабели контрольные, огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с низким дымо- и газовыделением, с медными жилами в количестве от 4 до 61, номинальным сечением 0,75-6мм², с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с термическим барьером из сплюснутых лент, в том числе экранированные, на номинальное напряжение 0,66 кВ марок: КВВГнг(А)-FRLS, КВВГЭнг(А)-FRLS
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 16.К71-337-2004 «Кабели огнестойкие, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением. Технические условия».
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544499108

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 768

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № Ст14-2023 от 16.01.2023 года, выданного Электротехнической лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Производственное объединение "Энергокомплект", аттестат аккредитации ВУ/112 2.0963. Акта анализа состояния производства № 221103-1ААСП от 07.11.2022 года.
Схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 1508-78 «Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией»; ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», п.п. 5.3, 5.4, 5.6, 5.8. Условия и сроки хранения продукции, срок службы указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 24.01.2023 ПО 23.01.2028
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Волкорева Сергей Леонидович

М.П. Сертификация (Ф.И.О.)

Капутин Сергей Борисович

М.П. Сертификация (Ф.И.О.)