



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.AB53.B.01357/21

Серия **RU** № **0201542**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «СибПромТест». Место нахождения (адрес юридического лица): 630005, РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Некрасова, дом 48, этаж 9, помещение 44. Адрес места осуществления деятельности: 630005, РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Некрасова, дом 48. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11AB53. Дата решения об аккредитации: 21.03.2016. Телефон: +73832804258 Адрес электронной почты: info@sibpromtest.ru

**ЗАЯВИТЕЛЬ** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЮДИНОВОКАБЕЛЬ"  
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 249402, Россия, Калужская область, Людиновский Район, город Людиново, проспект Машиностроителей, дом 1  
Основной государственный регистрационный номер 1030800752036.  
Телефон: 74844469169 Адрес электронной почты: info@ludinovocable.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЮДИНОВОКАБЕЛЬ"  
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 249402, Россия, Калужская область, Людиновский Район, город Людиново, проспект Машиностроителей, дом 1

**ПРОДУКЦИЯ** Кабели силовые, не распространяющие горение при групповой прокладке, с изоляцией из холодостойкого поливинилхлоридного пластиката и оболочкой или защитным шлангом из холодостойкого поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, с алюминиевыми или медными жилами количеством от 1 до 5 номинальным сечением от 1,5 до 630 мм<sup>2</sup>, на напряжение 0,66 и 1 кВ марок: АВВГнг(А)-ХЛ, ВВГнг(А)-ХЛ, АВБШнг(А)-ХЛ, ВБШнг(А)-ХЛ.  
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3500-008-46600751-2012 «Кабели силовые и контрольные холодостойкие. Технические условия».  
Серийный выпуск

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 8544499108, 8544499900

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**  
Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протоколов испытаний №№ 9681ИЛНВО, 9682ИЛНВО от 07.07.2021 года, выданных Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05) Протокола испытаний № ППБ-576/07-2021 от 09.07.2021 года, выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90) акта анализа состояния производства от 28.06.2021 года, выданного Органом по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «СибПромТест»  
Схема сертификации: 1с

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** ГОСТ 31996-2012 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия", ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" (п. 5.3). Срок службы не менее 30 лет согласно технической документации изготовителя. Срок и условия хранения указаны в эксплуатационной документации, приложенной к изделию.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 14.07.2021 **ПО** 13.07.2022

**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

*(подпись)*  
*(подпись)*



Павлов Максим Владимирович (Ф.И.О.)

Букачева Диана Шамильевна (Ф.И.О.)