

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



№ РОСС RU Д-RU.PA01.B.42606/24

**ЗАЯВИТЕЛЬ:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УГЛИЧКАБЕЛЬ", ООО "УГЛИЧКАБЕЛЬ", место нахождения 152616, РОССИЯ, Ярославская область, УГЛИЧСКИЙ Р-Н, Г. УГЛИЧ, Ш. КАМЫШЕВСКОЕ, Д. 10, ОГРН 1027710003529, ИНН 7710434750, телефон +7 4853291300, электронная почта info@uglichcable.ru

**В ЛИЦЕ:** ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, БРЯНЦЕВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

**ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Кабели силовые, не распространяющие горение, с пониженным дымо- и газовыделением, с медными или алюминиевыми жилами, с числом жил из ряда (1;3), номинальным сечением от 35 мм<sup>2</sup> до 1000 мм<sup>2</sup>, с изоляцией из сшитого полиэтилена, в наружной оболочке из поливинилхлоридного пластиката, на номинальное переменное напряжение от 6 до 35 кВ включительно, марок: ПвВ, ПвБВ, ПвБаВ, ПвБасВ, ПвКВ, ПвКаВ, ПвКасВ, ПвКБВ, АПвВ, АПвБВ, АПвБаВ, АПвБасВ, АПвКВ, АПвКаВ, АПвКасВ, АПвКБВ,

Модификации:

«Г» – водоблокирующие ленты герметизации металлического экрана;  
«2г» – дополнительная алюмополимерная лента поверх герметизированного металлического экрана;  
«ж» – дополнительно продольная герметизация токопроводящих жил водоблокирующими нитями.  
Герметизирующие элементы могут использоваться как совместно, так и по отдельности.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УГЛИЧКАБЕЛЬ", ООО "УГЛИЧКАБЕЛЬ", 152616, РОССИЯ, Ярославская область, УГЛИЧСКИЙ Р-Н, Г. УГЛИЧ, Ш. КАМЫШЕВСКОЕ, Д. 10, ОГРН 1027710003529, ИНН 7710434750.

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ТУ 3530-022-58727764-2013. Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 27.32.14

код ТН ВЭД ЕАЭС: 854460

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:** ГОСТ 34834-2022, Кабели силовые с экструдированной изоляцией на номинальное напряжение от 6 до 35 кВ включительно. Общие технические условия, п.п. 4.3, 4.4, 4.5, 5.2.1.1, 5.2.1.3-5.2.1.22 (кроме проверки прочности при разрыве и относительного удлинения при разрыве внутренней оболочки), 5.2.2.1-5.2.2.8, 5.2.2.9, 5.2.2.10, 5.2.2.12, 5.2.3.1, 5.2.4.1-5.2.4.3, 5.2.5.1, 5.2.5.2, 5.2.5.3, 5.2.5.5, 5.2.7.2, 5.2.7.3;

**СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ** 1д

**ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ** протокола испытаний № 15-И/2024 выдан 22.09.2024 испытательной лабораторией "ИЛ ООО «Угличкабель»";

**СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ** с 22.10.2024 по 21.10.2029



Заявитель

(при наличии)

подпись

БРЯНЦЕВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

фамилия, имя, отчество  
(последнее при наличии)

**ЗАЯВЛЕНИЕ:** продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.