

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



№ РОСС RU Д-RU.PA01.B.41636/24

**ЗАЯВИТЕЛЬ:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УГЛИЧКАБЕЛЬ", ООО "УГЛИЧКАБЕЛЬ", место нахождения 152616, РОССИЯ, Ярославская область, УГЛИЧСКИЙ Р-Н, Г. УГЛИЧ, Ш. КАМЫШЕВСКОЕ, Д. 10, ОГРН 1027710003529, ИНН 7710434750, телефон +7 4853291300, электронная почта info@uglichcable.ru

**В ЛИЦЕ:** ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, БРЯНЦЕВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

**ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Кабели силовые, не распространяющие горение, с пониженным дымо- и газовыделением, с медными или алюминиевыми жилами, с числом жил из ряда (1,3), номинальным сечением от 35 мм<sup>2</sup> до 1000 мм<sup>2</sup>, с изоляцией из сшитого полиэтилена, в оболочке из термoplastического полиэтилена, на номинальное переменное напряжение от 6 до 35 кВ включительно, марок: ПвП, ПвБП, ПвБаП, ПвБасП, ПвКП, ПвКаП, ПвКасП, ПвКБП, АПвП, АПвБП, АПвБаП, АПвБасП, АПвКП, АПвКаП, АПвКасП, АПвКБП, ПвПу, ПвБПу, ПвБаПу, ПвБасПу, ПвКПу, ПвКаПу, ПвКасПу, ПвКБПу, АПвПу, АПвБПу, АПвБаПу, АПвБасПу, АПвКПу, АПвКаПу, АПвКасПу, АПвКБПу;

Модификации:

«Г» – водоблокирующие ленты герметизации металлического экрана;

«2г» – дополнительная алюмополимерная лента поверх герметизированного металлического экрана;

«жж» – дополнительно продольная герметизация токопроводящих жил водоблокирующими нитями.

Герметизирующие элементы могут использоваться как совместно, так и по отдельности.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УГЛИЧКАБЕЛЬ", ООО "УГЛИЧКАБЕЛЬ", 152616, РОССИЯ, Ярославская область, УГЛИЧСКИЙ Р-Н, Г. УГЛИЧ, Ш. КАМЫШЕВСКОЕ, Д. 10, ОГРН 1027710003529, ИНН 7710434750.

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ТУ 3530-022-58727764-2013. Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 27.32.14

код ТН ВЭД ЕАЭС: 854460

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:** ГОСТ 34834-2022, Кабели силовые с экструдированной изоляцией на номинальное напряжение от 6 до 35 кВ включительно. Общие технические условия, п.п. 4.3- 4.5, 5.2.1.1, 5.2.1.3, 5.2.1.4, 5.2.1.5-5.2.1.15 (кроме проверки прочности при разрыве и относительного удлинения при разрыве внутренней оболочки), 5.2.1.16-5.2.1.22, 5.2.2.1-5.2.2.8, 5.2.2.9, 5.2.2.10, 5.2.2.12, 5.2.3.1, 5.2.4.1-5.2.4.3, 5.2.5.1, 5.2.5.2, 5.2.5.3, 5.2.5.5, 5.2.7.2, 5.2.7.3;

**СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ** 1д

**ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ** протокола испытаний № 14-И/2024 выдан 20.09.2024 испытательной лабораторией "ИЛ ООО "Угличкабель"";

**СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ** с 17.10.2024 по 14.10.2029

М.П.  
(при наличии)

Заявитель



подпись

БРЯНЦЕВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

фамилия, имя, отчество  
(последнее при наличии)

**ЗАЯВЛЕНИЕ:** продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.