ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ37.В.00012/25

Серия RU № 0436511

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО «НПО ПОЖЦЕНТР». Г.Москва. Адрес юридического лица: 111524, РОССИЯ, Г.Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПЕРОВО вн.тер.г, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 1, СТР. 10. Адрес места осуществления деятельности: 111524, РОССИЯ, Г Москва, ул. Перовская, дом 1, строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015. Номер телефона: +74953089208, +74957968934, +74957740118, адрес электронной почты firecert@gmail.com

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕКОР ОПТ" (ООО "ДЕКОР ОПТ"). Адрес юридического лица: 123182, РОССИЯ, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛ, Ш ВОЛОКОЛАМСКОЕ, Д. 26А, СТР. 3. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукция: 140408, РОССИЯ, Московская область, город Коломна, улица Партизан, дом 60. Основной государственный регистрационный номер: 1217700309562. Номер телефона +74959694530, адрес электронной почты info@agisprofile.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕКОР ОПТ" (ООО "ДЕКОР ОПТ"). Адрес юридического лица: 123182, РОССИЯ, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛ, Ш ВОЛОКОЛАМСКОЕ, Д. 26А, СТР. 3. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукция: 140408, РОССИЯ, Московская область, город Коломна, улица Партизан, дом 60.

ПРОДУКЦИЯ Кабельные каналы (короба) из поливинилхлорида, для прокладки кабелей и изолированных проводов, в комплекте с крышками, тип «двойной замок»; Напольные кабель-каналы из поливинилхлорида, для прокладки кабелей и изолированных проводов; Трубы гибкие гофрированные из поливинилхлорида, для прокладки кабелей и изолированных проводов; Трубы гладкие жесткие из поливинилхлорида, для прокладки кабелей и изолированных проводов из полимерных материалов, типоразмеры см. приложение к сертификату на бланке № 0941007 (1 лист). Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 22.21- 001-48371705-2025 «Кабель-канал из ПВХ, труба гофрированная из ПВХ, труба жесткая из ПВХ, напольные кабель-каналы из ПВХ композиции, для прокладки кабелей и изолированных проводов». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3925 90 200 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС 043/2017 "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: № 12160/РС, № 12161/РС, № 12162/РС, № 12163/РС, № 12164/РС, № 12165/РС, № 12166/РС, № 12167/РС, № 12168/РС, № 12169/РС, № 12170/РС, № 12171/РС, № 12172/РС от 01.11.2025 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 0038-АОП от 12.11.2025 Органа по сертификации ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37, эксперт Савельева Екатерина Константиновна. Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53313-2009 «Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний» (раздел 4). См. приложение к сертификату на бланке № 0941007 (1 лист). Условия хранения: в сухих закрытых помещениях на деревянных поддонах в условиях, исключающих попадание на них прямых солнечных лучей, на расстояний 1 м от источников тепла. Срок службы 10 лет при соблюдении условий требований ТУ. Сертификат распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) - 25.09.2025.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 14.11.2025 **ПО** 13.11.2030 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Литвинов Вячеслав Алексеевич (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Шатиков Владимир Юрьевич (Ф.И.О.)

Для сертификатов ООО «НПО ПОЖЦЕНТР» ТРПБ.RU.ПБ37

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 334.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ37.В.00012/25

Серия RU № 0941007

Кабельные каналы (короба) из поливинилхлорида, для прокладки кабелей и изолированных проводов, в комплекте с крышками, тип «двойной замок», типоразмеры (мм): 12х12, 15х10, 16х16, 20х10, 25х16, 25х25, 40х16, 40х25, 40х40, 60х40, 60х60, 80х40, 80х60, 100х40, 100х60, (ПКС) 100х50;
Напольные кабель-каналы из поливинилхлорида, для прокладки кабелей и изолированных проводов, типоразмеры (мм): 70х16, 50х12, 35х10;
Трубы гибкие гофрированные из поливинилхлорида, для прокладки кабелей и изолированных проводов, диаметры: 16 мм, 20 мм, 25 мм, 32 мм, 40 мм, 50 мм, 63 мм;
Трубы гладкие жесткие из поливинилхлорида, для прокладки кабелей и изолированных проводов из полимерных материалов, диаметры: 16 мм, 20 мм, 25 мм, 32 мм, 40 мм, 50 мм, 63 мм.

ГОСТ Р 53313-2009 «Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний» (раздел 4):

- изделия обладают теплостойкостью при испытаниях в соответствии с пунктом 5.1 ГОСТ Р 53313-2009;
- изделия обладают стойкостью к зажиганию нагретой проволокой при испытаниях в соответствии с пунктом 5.2 ГОСТ Р 53313-2009;
- изделия обладают стойкостью к воздействию открытого пламени при испытаниях в соответствии с пунктом 5.3 ГОСТ Р 53313-2009;
- изделия обладают стойкостью к распространению горения при групповой прокладке при испытаниях в соответствии с пунктом 5.4 ГОСТ Р 53313-2009.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Литвинов Вячеслав Алексеевич (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Шитиков Владимир Юрьевич (Ф.И.О.)

Орган по сертификации ООО «НПО ПОЖГЕНТ» Для сертификатов ТРПБ.RU.ПБ37

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 334.