



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»  
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ22.Н00157

№ ПС 006798

Срок действия с 27.07.2021 г. по 26.07.2026 г.

Код ОК 034-2014  
(ОКПД2)

27.32.13.143

Код ОК 005 (ОКП)

Код ТН ВЭД ЕАЭС

8544 49 910 8

### ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и  
местонахождение  
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Сегмент ЭНЕРГО»

ОГРН 1125048000340, ИНН/КПП 5048028638/504801001.

Адрес: 142307, Россия, Московская область, город Чехов, улица Складская, промышленная зона Энергомаш территория, строение 8/1, оф. 1.

Тел.: +7 4967270638. E-mail: [seer.segmentenergo@yandex.ru](mailto:seer.segmentenergo@yandex.ru)

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и  
местонахождение изготовителя  
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Сегмент ЭНЕРГО» ОГРН 1125048000340

Адрес: 142307, Россия, Московская область, город Чехов, улица Складская, промышленная зона Энергомаш территория, строение 8/1, оф. 1.

Тел.: +7 4967270638. E-mail: [seer.segmentenergo@yandex.ru](mailto:seer.segmentenergo@yandex.ru)

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «Европейский Центр Сертификации» Общества с ограниченной ответственностью

«Европейский Центр Сертификации».

119634, г. Москва, улица Лукинская, дом 16, корпус 1, помещение II. Тел.: +7(495) 971-77-85.

ОГРН 5107746039242. Свидетельство № ССБК RU.ПБ22 до 01.11.2023 г.

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о  
сертифицированной продукции,  
позволяющая провести  
идентификацию)

Кабели контрольные, не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, с медными жилами числом от 4 до 52, сечением от 1 до 6 мм<sup>2</sup>, на напряжение 660 В частоты до 100 Гц, марок: КППГнг(А)-HF, КППГЭнг(А)-HF, КПППнг(А)-HF, выпускаемые по ТУ 16.К71-304-2001. Серийный выпуск.

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных  
стандартов, стандартов  
организаций, сводов правил,  
условий договоров на соответствие  
требованиям которых проводилась  
сертификация)

ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.» п.п. 5.3, 5.5, 5.6, 5.7. Показатели пожарной опасности согласно приложению №1 бланк № ПС 003763.

Классы пожарной опасности в соответствии с таблицей 2 ГОСТ 31565-2012 – П16.8.1.2.1

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 115/ЕК/21ПБ29 от 08.07.2021 года, ООО «Европейский Центр Сертификации» ИЛ «Европейское Качество», аттестат ССБК RU.21ПБ29 действителен до 22.07.2022 года.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация, Сертификат соответствия системы менеджмента качества рег. № РОСС RU.ИК90.К00323, выданный сроком до 18.07.2022 г., Органом по сертификации систем менеджмента качества «ПРОМСТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ» рег. № RA.RU.13ИК90.

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

 В.В. Панова

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

 А.И. Моисеева





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»  
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

## ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ ССБК.RU.ПБ22.Н00157

№ \_\_\_\_\_

№ ПС 003763

### Приложение № 1 Сведения о национальных стандартах(сводах правил), применяемых на добровольной основе

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 31565-2012 пункт 5.3	Кабельные изделия Требования пожарной безопасности	Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке по категории А (ПРГП) — П16 в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 31565-2012 при испытаниях по ГОСТ ИЕС 60332-3-22-2011
ГОСТ 31565-2012 пункт 5.5	Кабельные изделия Требования пожарной безопасности	Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия (ПД) - 1 в соответствии с таблицей 1 31565-2012 при испытаниях по ГОСТ ИЕС 61034-2-2011
ГОСТ 31565-2012 пункт 5.6	Кабельные изделия Требования пожарной безопасности	Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения Кабельного изделия (ПТПМ) - 2 в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 31565-2012 по итогу расчета, по значениям показателей токсичности полимерных материалов; полученных по итогу испытаний по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20
ГОСТ 31565-2012 пункт 5.7	Кабельные изделия Требования пожарной безопасности	Показатель коррозионной активности продуктов дымогазовыделения при горении и тлении каждого из полимерных материалов (ПКА) – 1 с таблицей 1 31565-2012 при испытаниях по ГОСТ ИЕС 60754-2-2015

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

  
В.В. Панова

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

  
А.И. Монсева

