

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C- RU.ПБ37.В.00785/22



ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УГЛИЧКАБЕЛЬ" (ООО "УГЛИЧКАБЕЛЬ").
Место нахождения: Ярославская обл., Угличский район, город Углич. Адрес юридического лица: 152616, Россия, Ярославская область, Угличский район, г. Углич, Камышевское шоссе, д. 10. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027710003529. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7710434750. Телефон: +7 (48532) 91300. Адрес электронной почты: info@uglichcable.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УГЛИЧКАБЕЛЬ" (ООО "УГЛИЧКАБЕЛЬ").
Место нахождения: Ярославская обл., Угличский район, город Углич. Адрес юридического лица: 152616, Россия, Ярославская область, Угличский район, г. Углич, Камышевское шоссе, д. 10. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027710003529. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7710434750.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации ООО «НПО ПОЖЦЕНТР». ОГРН: 1077759457489. ИНН: 7719646780.
Место нахождения: РОССИЯ, Москва город. Адрес юридического лица: РОССИЯ, 111524, город Москва, ул. Перовская, дом 1, 10, этаж 1, помещение VI, комната 5. Адреса места осуществления деятельности: РОССИЯ, 111524, Москва город, ул. Перовская, дом 1, строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. РОССИЯ, 111524, Москва город, ул. Перовская, дом 1, строение 10, эт. 2, помещение IV, комната 1. Телефоны: 74953089208, 74957968934, 74957740118, адрес электронной почты firecert@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 6-35 кВ, не распространяющие горение при групповой прокладке, не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, с медными или алюминиевыми жилами, с числом жил из ряда: (1; 3), номинальным сечением от 35 мм² до 1600 мм², с наружной оболочкой из полимерной композиции не содержащей галогенов, изготовленные по ТУ 3530-022-58727764-2013 с изм. 1-4, марок: ПвПнг(А)-HF, ПвБПнг(А)-HF, ПвБаПнг(А)-HF, ПвБасПнг(А)-HF, ПвКПнг(А)-HF, ПвКаПнг(А)-HF, ПвКасПнг(А)-HF, ПвКБПнг(А)-HF; АПвПнг(А)-HF, АПвБПнг(А)-HF, АПвБаПнг(А)-HF, АПвБасПнг(А)-HF, АПвКПнг(А)-HF, АПвКаПнг(А)-HF, АПвКасПнг(А)-HF, АПвКБПнг(А)-HF;

Модификации:

«Г» – водоблокирующие ленты герметизации металлического экрана;

«2Г» – дополнительная алюмополимерная лента поверх герметизированного металлического экрана;

«Ж» – дополнительно продольная герметизация токопроводящих жил водоблокирующими нитями.

Герметизирующие элементы могут использоваться как совместно, так и по отдельности. Серийный выпуск.

код ОКПД2: 27.32.14

код ТН ВЭД ЕАЭС: 8544 60 900 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 9041/РС от 05.07.2022 г. Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Сертификат соответствия СМК ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РС 001702 от 12.09.2021 г. ОС ООО ССУ «ДЭКУЭС», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.13ИК54. Схема сертификации 5с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Класс пожарной опасности кабельных изделий П16.8.1.2.1. ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (пункт 5.3) - Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке ПРГП16 (категория А); (пункт 5.7) - Показатель коррозионной активности продуктов дымогазовыделения при горении и тлении полимерных материалов кабельного изделия ПКА 1; (пункт 5.6) - Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия ПТПМ 2; (пункт 5.5) - Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия ПД 1. Срок службы 30 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 07.07.2022 по 06.07.2027



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Савельева Екатерина Константиновна

(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))

(подпись)

Литвинов В.А.

(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))