Промрукав
Русский производитель электрики

ООО «Промрукав»
601273, Владимирская обл., Суздальский р-н,
с. Павловское, 259 км, а/д М-7 (Волга-1).
+7 (495) 969-27-20

ПАСПОРТ

Кабельный канал из ПВХ сосна Промрукав

ТУ	ТУ 27.33.14-001-52715257-2017
Бренд	Промрукав
Гарантия производителя, мес.	24
Климатическое исполнение	УХЛ2
Рабочая температура, °С	-40...45
Срок хранения	12 месяцев с даты отгрузки, в упаковке предприятия - изготовителя
Степень защиты (IP)	IP40
Цвет	Дерево

*характеристики соответствуют базе ETIM версия 5

Наименование показателя согласно НД	Нормы по НД, КД	Значение
Проверка внешнего вида	Лицевая поверхность должна быть ровной, гладкой, не должно быть трещин, посторонних включений, налипов.	Соответствует
Проверка длины (мм)	2000±15,0	Соответствует
Проверка качества замка	Замок-защёлка должен обеспечивать прочное сцепление крышки и основания кабель-канала.	Соответствует
Проверка наличия и правильности содержания маркировки упаковочного ярлыка	Наименование и товарный знак предприятия, наименование изделия, количество, габаритные размеры, дату изготовления, цвет, № ОТК, Фамилия упаковщика.	Соответствует

Заключение о качестве

Соответствует ТУ

Продукция проверена, признана соответствующей ТУ 27.33.14-001-52715257-2017

«Промрукав»

Заместитель коммерческого директора		Бурдаев В.В.
должность	подпись	Ф.И.О.