



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.AG67.B.00344/26

Серия **RU** № **0590422**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «ГРЕД». Место нахождения (адрес юридического лица): улица Николая Васильева, дом 110, город Псков, 180014, Российская Федерация. Адрес места осуществления деятельности: улица Николая Васильева, дом 110, офис 31, город Псков, 180014, Российская Федерация. Телефон: (8112)29-22-72, адрес электронной почты: info@gred.org. Регистрационный номер RA.RU.11AG67 от 02.08.2016.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ЭлПром». ОГРН: 1156027002229. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: улица Пушкина, дом 125, город Новоржев, Новоржевский район, Псковская область, 182440, Российская Федерация. Телефон: (495) 926-22-69, адрес электронной почты: info@elprom.pro.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ЭлПром». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: улица Пушкина, дом 125, город Новоржев, Новоржевский район, Псковская область, 182440, Российская Федерация.

ПРОДУКЦИЯ Провода одножильные с медной гибкой жилой, с изоляцией из полимерной композиции, не содержащей галогены, без оболочки, на номинальное напряжение до 450/750 В включительно, с номинальным сечением жилы от 0,50 мм² до 400 мм² включительно, марки ПуГПнг(А)-НФ. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3551-004-24117095-2015 «Провод для стационарной прокладки в электрических цепях, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика, на номинальное напряжение 450/750В, сечением от 0,75 до 400 мм²». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний № 2601-35 от 23.01.2026, № 2601-36 от 23.01.2026, выданных Центром испытаний на безопасность ООО «ГРЕД», регистрационный номер RA.RU.21ГР06 от 09.09.2015, протокола испытаний № 12453/РС от 29.01.2026, выданного Независимой испытательной лабораторией пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», регистрационный номер ТРИБ.RU.ИН28 от 19.10.2015, акта о результатах анализа состояния производства № 0402ТС/АП от 30.01.2026 Органа по сертификации продукции ООО «ГРЕД», регистрационный номер RA.RU.11AG67 от 02.08.2016, подписанного экспертами: Маргаритой Юрьевной Герасимовой и Аллой Алексеевной Тиняевой. Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Продукция соответствует требованиям стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 004/2011: ГОСТ 31947-2012 (п.п. 5.2.1.2, 5.2.1.3-5.2.1.5, 5.2.2.1, 5.2.2.3; 5.2.2.5, 5.2.3, 5.2.4.1 (п.п. 1, 2), 5.2.5, 5.3.1, 5.3.2) «Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Общие технические условия»; ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (п.п. 5.3, 5.5, 5.6, 5.7). Условия хранения, транспортирования и срок службы указаны в эксплуатационной документации, приложенной к изделию. Действие сертификата распространяется на серийно выпускаемую продукцию с даты изготовления отобранных образцов продукции, прошедших испытания, проводов марок: ПуГПнг(А)-НФ 1х1,0 450/750 с 20.11.2025; ПуГПнг(А)-НФ 1х25,0 450/750 с 19.11.2025. Договор с изготовителем № 118-СС от 23.10.2025.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 02.02.2026 ПО 29.01.2031

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

[Handwritten signature]
(подпись)



Диана Геннадьевна Герасимова (Ф.И.О.)

Юрий Вячеславович Герасимов (Ф.И.О.)

