

## СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsofb.pb, e-mail: nsopb@nsopb.ru



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ\*

№

НСОПБ.RU.ЭО.ПР.119.Н.00846

37837

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение заявителя)

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

Общество с ограниченной ответственностью "Нева-Транс Комплект" (ООО "Нева-Транс Комплект"). Адрес: 196128, Россия, город Санкт-Петербург, улица Бассейная, дом 10, литер А, помещение 6Н. ОГРН: 1037843049144. ИНН: 7825461823. Телефон: +78124385533, адрес электронной почты: mufta@neva-trans.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью "Нева-Транс Комплект" (ООО "Нева-Транс Комплект"). Адрес: 196128, Россия, город Санкт-Петербург, улица Бассейная, дом 10, литер А, помещение 6Н. ОГРН: 1037843049144. ИНН: 7825461823. Телефон: +78124385533, адрес электронной почты: mufta@neva-trans.ru

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование, рег. номер свидетельства об аккредитации и адрес экспертной организации, выдавшей сертификат соответствия)

ОС ООО «ЦЕНТР ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ»

Адрес: 143909, Московская обл., г. Балашиха, ул. Звездная, д.7, стр.1, оф. 606, тел: (905) 520-52-62, свидетельство об аккредитации экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО. ПР.119 от 15.02.2018г. (бессрочно).

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Муфты соединительные и концевые термоусаживаемые для силовых кабелей с пластмассовой и бумажной изоляцией, на напряжение до 10 кВ включительно из композиции на основе полиэтилена и сэвилена пониженной пожароопасности, исполнение нг-LS, типов согласно приложению-бланк № 009394, выпускаемые по ТУ 3599-012-31930690-2016 «Муфты кабельные на напряжение до 10 кВ включительно». Серийный выпуск.

код ОКПД2  
27.33.13.130  
код ТН ВЭД России  
8547 20 000 9

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование и номер документа по стандартизации и/или номер и дата договора, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ ИЕС 60332-1-2-2011 «Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 1-2. Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля. Проведение испытания при воздействии пламенем газовой горелки мощностью 1 кВт, с предварительным смещением газов». Предел распространения горения при одиночной прокладке (ПРГО)-О1 по ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». ГОСТ ИЕС 61034-2-2011 «Измерение плотности дыма при горении кабелей в заданных условиях. Часть 2. Метод испытания и требования к нему». Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия – ПД1 по ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».

Протокол испытаний № 21Д-25 от 25.02.2025г., ИЛ ООО «ЦОС» свидетельство об аккредитации экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО. ПР.119 от 15.02.2018г. (бессрочно). Адрес: 142460, Московская область, Ногинский район, п. Воровского, 3-й участок.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

(номер и дата протокола испытаний, наименование и рег. номер свидетельства об аккредитации экспертной организации НСОПБ, проводившей исследования (испытания) и измерения)

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), № РОСС RU.OC08. СМК.00419 от 01.08.2023 г. до 01.08.2026 г., выдан ОС ООО «Стандарт-Групп», рег. № СДС-СМ.RU.3791.OC08.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 07.03.2025 по 06.03.2030




Руководитель  
Заместитель руководителя  
экспертной организации

Эксперт

Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду  
в Федеральном реестре СМИ  
«Общественное Министерство пожарной безопасности» www.nsofb.pb

подпись  
А.Н. Ерофеев  
И.О. Фамилия

подпись  
А.А. Васильев  
И.О. Фамилия



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ**  
 регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ**

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.119.Н.00846  
 (номер сертификата соответствия)

**009394**  
 (учетный номер бланка)

**Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия**

код ОК 034-2014 (ОКПД2) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.33.13.130 8547 20 000 9	Муфты соединительные и концевые термоусаживаемые для силовых кабелей с пластмассовой и бумажной изоляцией, на напряжение до 10 кВ включительно из композиции на основе полиэтилена и сэвилена пониженной пожароопасности, исполнение нг-LS, типов:	ТУ 3599-012-31930690-2016 «Муфты кабельные на напряжение до 10 кВ включительно».
	СТпнг-LS, ПСтнг-LS, ПСтбнг-LS, КВТпнг-LS, КВТпНнг-LS, КНТпнг-LS, КНТпНнг-LS, ПКВТпнг-LS, ПКВТпНнг-LS, ПКВТпбнг-LS, ПКВТпбНнг-LS, ПКНТпнг-LS, ПКНТпНнг-LS, ПКНТпбнг-LS, ПКНТпбНнг-LS, ПКВтнг-LS, ПКВтНнг-LS, ПКНтнг-LS, ПКНтНнг-LS, ПКВ(Н)Тпнг-LS, ПКВ(Н)ТпНнг-LS, ПКВ(Н)Тпбнг-LS, ПКВ(Н)ТпбНнг-LS.	



Руководитель  
 (заместитель руководителя  
 для сертификатов  
 соответствия по сертификации)  
 (подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)  
 (подпись, инициалы, фамилия)

А.Н. Ерофеев

А.А. Васильев