

Общество с Ограниченной Ответственностью

"ГИДРАНТ"

644073, г.Омск, ул. 2-я Солнечная, 49
т/ф: (3812) 28-64-16, 28-67-66, 28-67-16
ISO 9001-2011 № СДСГК RU.OC05.K02406

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Фланец пожарного гидранта изготавливается в соответствии с требованиями чертежей из материала Сталь 3.

Фланец устанавливается в водопроводной сети и предназначен для крепления пожарного гидранта.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Фланец пожарного гидранта изготавливают в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Соединительные части должны выдерживать гидравлическое давление 1,6 МПа.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:


1. Фланец пожарного гидранта;
2. Паспорт 1 шт. на партию не более 50 шт., отправляемую в один адрес.

4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

При монтаже фланца и производстве ремонтных работ необходимо перекрыть водопроводную сеть.

Остальные требования безопасности по ГОСТ 12.2.037.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	
Фланец пожарного гидранта	
наименование изделия	обозначение
изготовлен(ы) и принят(ы) в соответствии с обязательными требованиями действующей технической документацией и признан(ы) годным(ми) для эксплуатации.	
	Начальник ОТК
МП _____	_____ 2018 г.
расшифровка подписи	дата

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Фланец ПГ соответствует требованиям конструкторской документации при соблюдении условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня ввода подставки в эксплуатацию.

Дата изготовления указана в сопроводительной документации

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Допускается перевозить фланец ПГ всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, существующими на транспорте данного вида.