

Предназначен для крепления алюминиевых, сталеалюминиевых и защищенных проводов СИП-3, ПЗВ и ПЗВГ к натяжным подвескам анкерных, анкерно-угловых и концевых опор. Требуется снятие изоляции с защищенных проводов в месте установки (монтажа) зажима.  
Изготавливается по ТУ 3449-001-52819896-2010.

Наименование	Марка провода		Разрушающая нагрузка, кН, не менее	Масса, кг, не более
	Неизолированного по ГОСТ 839-80	Защищенного по ГОСТ 31946-2012		
НЗ-60/11-17	A95		58,8	1,5
	A120			
	A150			
	АС70/11			
	АС95/16	СИП-3 1x95		
	АС120/19	СИП-3 1x120		

	АС120/27	СИП-3 1x150		
	АС150/19	СИП-3 1x185		
	АС150/24			