

Назначение

Предназначены для ответвления от магистральных алюминиевых и сталеалюминиевых проводов при ошиновке открытых распределительных устройств. Изготавливаются по ТУ 3449-001-52819896-2010.

| Наименование | Диаметр проводов, мм | Матрица опрессования |
|--------------|----------------------|----------------------|
| ОА-240-1 | 21,6 – 22,4 | МШ-30,3 |