



Продукция изготовлена под контролем системы менеджмента качества
и соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001-2015)

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-RU.ЛЖ58.В.04839/24

от 19 января 2024г.

ИСПЫТАНО

на 5 кВ

Россия

ИП Махов Ю.В.

404103, Волжский,

Волгоградская обл.

ул. 7-я Автодорога, 23Т

тел. 8-960-867-70-05

ПАСПОРТ

Наименование изделия: Галоши резиновые формовые диэлектрические

ТУ15.20.11-002-0196602920-2022, модель J135., размер 292(45).

Дата изготовления: сентябрь 2025г.

Дата испытания: 11.09.2025г.

№	Наименование показателей, единица измерения	Норма по ТУ 15.20.11-002- 0196602920-2022	Фактически
1	Условная прочность, МПа	8,0	8,2
2	Относительное удлинение, %	600	605
3	Ток утечки, мА/м ² , не более	2,5	1,9

Примечание: Гарантийный срок хранения галош-12 месяцев, а для районов Крайнего севера и отдаленных районов-18 месяцев со дня изготовления.

В процессе хранения допускается выделение серы.

Заключение: соответствует ТУ15.20.11-002-0196602920-2022.

Начальник ОТК _____ Грунина А.И.

