



Акционерное общество «Арзамасский завод резиновых изделий»  
 Россия, 352931, Краснодарский край, г. Арзамас, ул. Новороссийская, 24  
 ИНН: 2302008970 КПП: 230201001  
 Телефон: +7 (86137) 5-36-51  
 Факс: +7 (86137) 4-21-94  
 E-mail: info@azri.ru Сайт: www.azri.ru  
 Расчетный счет: 40702810947020010144  
 в филиале «Южный» ПАО «Банк УРАЛСИБ» в г. Краснодар  
 к/с: 30101810400000000700 БИК: 040349700

Система менеджмента качества, действующая на заводе, соответствует требованиям  
 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)



**ПАСПОРТ № 9**  
**НА ПЕРЧАТКИ РЕЗИНОВЫЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ**  
**АЗРИЭЛЕКТРО класс I**  
 Защитные свойства (Эн); Эв(доп)  
 Категория перчаток АНС  
 ТУ 2514-099-00149498-2016



Дата изготовления сентябрь 2022 Партия № 9 Номер перчаток 2, 3, 4

Наименование показателя	Требования ТУ 2514-099-00149498-2016	Результаты испытаний
Условная прочность при растяжении, МПа	не менее 16	26 - 28
Относительное удлинение при разрыве, %	не менее 600	850
Относительное остаточное удлинение после разрыва, %	не более 10	10
Сопротивление раздиру, кН/м,	не менее 40	114 - 115
Стойкость к воздействию кислоты (после выдержки в 32 % растворе серной кислоты в течение (16±0,5) ч при температуре (23±2) °С)	Электрические характеристики	выдержали
	Условная прочность, не менее 75 % от значений без выдержки в кислоте	соответствует
Стойкость к воздействию нефти (после выдержки в стандартной жидкости 102 в течение (24±0,5) ч при температуре (70±2) °С)	Электрические характеристики	выдержали
	Условная прочность, не менее 50 % от значений без выдержки в жидкости 102	соответствует
Стойкость к термическому старению (после выдержки при температуре (70±2) °С в течение 168 ч)	Электрические характеристики	выдержали
	Условная прочность, не менее 80 % от значений перед старением	соответствует
Электрические характеристики	Ток, проходящий через перчатку при испытании её повышенным напряжением 10 кВ переменного тока промышленной частоты, приложенного в течение (60±5) с, не должен превышать 16 мА	Соответствуют требованиям ТУ 2514-099-00149498-2016

Заключение ОТК: перчатки резиновые диэлектрические АЗРИЭЛЕКТРО класс I соответствуют требованиям ТУ 2514-099-00149498-2016.

Гарантийный срок хранения перчаток – один год с даты изготовления. После окончания гарантийного срока хранения перчаток допускается их использование при соответствии электрических характеристик требованиям технических условий.

Перчатки соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». Сертификат соответствия № TC RU C-RU CШ18.V.00019/18, серия RU № 0502558, срок действия с 28.12.2018 по 27.12.2023.

Контролер ОТК [подпись]

Начальник ОТК [подпись]