



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.MH10.B.01201/24

Серия **RU** № **0382177**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции и услуг "Башкирский центр сертификации и тестирования" Общества с ограниченной ответственностью "АРТГРУПП". Место нахождения: 450005, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа, улица 50-летия Октября, дом 24, офис 309. Адрес места осуществления деятельности: 450005, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа, улица 50-летия Октября, дом 24, офисы 309, 307 б, 310, 311, 312. Регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.10MH10 от 24.06.2015. Телефон +7(347)2460717, адрес электронной почты artgrupp10@ Rambler.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Камский кабель". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 614030, Российская Федерация, Пермский край, город Пермь, улица Гайвинская, дом 105. ОГРН: 1085904004779. Номер телефона +73422747473, адрес электронной почты kamkabel@kamkabel.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Камский кабель". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 614030, Российская Федерация, Пермский край, город Пермь, улица Гайвинская, дом 105

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые общепромышленного назначения с алюминиевыми или медными жилами, с бумажной изоляцией, пропитанной вязким составом, в алюминиевой или свинцовой оболочке, с защитными покровами или без них, с числом жил от 1 до 4, номинальным сечением от 50 до 800 мм², на напряжение 1 кВ, марок: ААГ, ААБл, ААБлГ, ААБлГ, ААБ2л, ААШв, ААБ2лШв, АСГ, СГ, АСБ, СБ, АСБГ, СБГ, АСБл, СБл, АСБ2л, СБ2л, АСБ2лГ, СБ2лГ, АСШв, СШв, АСБ2лШв.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 16.К71-269-97 "Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение 1 и 3 кВ. Технические условия". Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний №№ 98-2024, 99-2024, 100-2024 от 03.09.2024 Центральной заводской лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Камский кабель", аттестат аккредитации РОСС RU.0001.22КБ25, акт о результатах анализа состояния производства № 105ТС-24 от 09.08.2024 Органа по сертификации продукции и услуг "Башкирский центр сертификации и тестирования" Общества с ограниченной ответственностью "АРТГРУПП" аттестат аккредитации RA.RU.10MH10, эксперт Винокуров Михаил Александрович, документы о качестве (паспорта качества) № ПСИ/2353261830 от 18.07.2024, № ПСИ/2353266259 от 31.07.2024, № ПСИ/2353266714 от 01.08.2024, техническое решение и оценка риска причинения вреда от низковольтного оборудования от 05.08.2024. Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарт, в результате применения которого на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента: ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» пункты 5.2, 5.3. Сертификат соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления образцов продукции, прошедших испытания - 18.07.2024. Условия хранения ОЖ4, ОЖ3 по ГОСТ 15150-69. Срок хранения на открытых площадках - не более 2 лет, под навесом - не более 5 лет, в закрытых помещениях - не более 10 лет. Срок службы 30 лет

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 05.09.2024 ПО 04.09.2029

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(Подписи)



Шавалдина Валентина Викторовна (Ф.И.О.)

Винокурова Елена Павловна (Ф.И.О.)