



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.В.00514/22

Серия RU № 0369058



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», место нахождения 143903, РОССИЯ, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, регистрационный номер RA.RU.10ЧС13 от 04.05.2015, телефон +7 495 524 8181, +7 495 524 8193, адрес электронной почты pojtest@vniipo.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НПГ ГРАНИТ-САЛАМАНДРА»,

место нахождения 125057, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ПЕСЧАНАЯ, Д. 12, ЭТАЖ 1, ПОМЕЩ. 1, ОГРН 1027739142133, телефон +7 495 6412381, +7 495 9706081, факс +7 495 6412381, e-mail: info@granit-salamandra.ru, адрес места осуществления деятельности 127411, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ДМИТРОВСКОЕ ШОССЕ, ДОМ 157, СТРОЕНИЕ 11

ИЗГОТОВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НПГ ГРАНИТ-САЛАМАНДРА»,

место нахождения 125057, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ПЕСЧАНАЯ, Д. 12, ЭТАЖ 1, ПОМЕЩ. 1, ОГРН 1027739142133, телефон +7 495 6412381, +7 495 9706081, факс +7 495 6412381, e-mail: info@granit-salamandra.ru, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции 170023, РОССИЯ, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТВЕРЬ, УЛИЦА МАРШАЛА ЗАХАРОВА, ДОМ 17

ПРОДУКЦИЯ

Автономные устройства огнетушащего аэрозоля с тепловым пуском (устройства пожаротушения автономные): АГС-12/0,08 (ГОА-II-0,004-050-003); АГС-12/0,1 (ГОА-II-0,005-050-003); АГС-12/0,3 (ГОА-II-0,015-050-005); АГС-12/0,6 (ГОА-II-0,030-050-008); АГС-12/1,1 (ГОА-II-0,055-050-006); АГС-12/2,2 (ГОА-II-0,11-050-010), выпускаемые по ТУ 28.29.22-230-54876390-2021 «Автономное устройство огнетушащего аэрозоля АГС-12. Технические условия»
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8424 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Отчет о сертификационных испытаниях № 0497ТР выдан 23.03.2022
испытательной лабораторией ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.21МЧ01.
Акт о результатах анализа состояния производства № 16367 от 18.03.2022
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.10ЧС13.
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53284-2009 «Техника пожарная. Генераторы огнетушащего аэрозоля. Общие технические требования. Методы испытаний» (пп. 5.2.1, 5.2.3 - 5.2.5, 5.4.1 - 5.4.2.9, 5.4.2.12 - 5.4.2.21, 5.4.2.23 - 5.4.2.28, 5.5.1, 5.5.2).

Условия и сроки хранения, срок службы (годности) указаны в эксплуатационной документации.
Анализ состояния производства проведен посредством дистанционной оценки.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 29.03.2022 ПО 29.03.2027

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



КОПИЯ ВЕРНА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Мизина Елена Николаевна

Тумаков Вадим Александрович