fsa.gov.ru
электронные сервисы

Реестр сертификатов соответствия

Основные сведения

Тип сертификата	Сертификат соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (технического регламента Таможенного союза)
Технические регламенты	ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
Группа продукции ЕАЭС	Кабели, провода и шнуры
Тип объекта сертификации	Серийный выпуск

Сертификат

Статус сертификата	Действует
Регистрационный номер сертификата	ЕАЭС RU C-RU.АЖ03.В.00610/26
Дата регистрации сертификата	30.03.2026
Дата окончания действия сертификата	29.03.2031
Номер бланка	0583940
Свободное распространение продукции не ограничено законодательством РФ	Да

Лицо, подписавшее сертификат

ФИО лица, подписавшего сертификат	Исаева Ольга Васильевна

Заявитель

Тип заявителя	Юридическое лицо
Вид заявителя	Изготовитель
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	1327010175
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)	1101327000532
Полное наименование	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭМ-КАБЕЛЬ"
Организационно-правовая форма	Общества с ограниченной ответственностью
Сокращенное наименование	ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ"
ФИО руководителя	БАДЬИН ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
Должность руководителя	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Адрес

Адрес места нахождения	430006, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ, Г САРАНСК, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ 2-Я, Д. 10А

Контактные данные

Номер телефона	+7 8342380201
Адрес электронной почты	mail@emcable.ru

Сведения о государственной регистрации

Наименование органа, зарегистрировавшего организацию в качестве ЮЛ	Управление Федеральной налоговой службы по Республике Мордовия
Дата регистрации в качестве ЮЛ	21.04.2022
Дата присвоения ОГРН	25.03.2010
Код причины постановки на учет (КПП)	132701001

Изготовитель

Тип изготовителя	Юридическое лицо
Полное наименование	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭМ-КАБЕЛЬ"

Адрес

Адрес места нахождения	430006, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ, Г САРАНСК, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ 2-Я, Д. 10А

Контактные данные

Номер телефона	+7 8342380201
Адрес электронной почты	mail@emcable.ru

Производственные площадки

430006, РОССИЯ, Респ Мордовия, г Саранск, ул Промышленная 2-я, дом 10А

Адрес производства продукции	430006, РОССИЯ, Респ Мордовия, г Саранск, ул Промышленная 2-я, дом 10А

Сведения о продукции

Происхождение продукции	РОССИЯ
Общее наименование продукции	Кабели
Общие условия хранения продукции	Условия хранения кабелей должны соответствовать условиям группы ОЖ2 по ГОСТ 15150-69.

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

Наименование (обозначение) продукции	Кабели силовые, с медными или алюминиевыми жилами, с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, с металлическим экраном или без него, с броней или без брони, с числом токопроводящих жил 1, 2, 3, 4, 5 номинальным сечением от 1,5 до 1000 мм2, на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ переменного тока частотой 50 Гц или постоянного тока 1 и 1,5 кВ соответственно, марок: см. Приложение 1, бланк № 1082402.

Код ТН ВЭД ЕАЭС	8544499108 - - - - - - прочие

Единица продукта

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция

«Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 0,66; 1; 3 и 6 кВ. Технические условия»

Наименование документа	«Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 0,66; 1; 3 и 6 кВ. Технические условия»
Номер документа	ТУ 3520-008-63976268-2011

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при

Выбор из справочника (признак)	Да
Обозначение стандарта, нормативного документа	ГОСТ 31996-2012
Наименование стандарта, нормативного документа	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия
Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	пп. 4.4-4.6, 5.2.1.2, 5.2.1.3, 5.2.1.5, 5.2.1.7-5.2.1.17, 5.2.2.1-5.2.2.3, 5.2.2.5, 5.2.2.6, 5.2.3, 5.2.4.1-5.2.4.3, 5.2.5.1, 5.2.5.2, 5.2.5.3, 5.2.5.4, 5.2.7.1-5.2.7.4, 5.2.8.1-5.2.8.4, 6.2, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.6 и разделы 1-3, 9-11
Статус стандарта, нормативного	Действует
Выбор из справочника (признак)	Да
Обозначение стандарта, нормативного документа	ГОСТ 31565-2012
Наименование стандарта, нормативного документа	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности
Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	пп. 5.3, 5.4, 5.6.
Статус стандарта, нормативного	Действует

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Кабели силовые, с медными или алюминиевыми жилами, с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, с металлическим экраном или без него, с броней или без брони, с числом токопроводящих жил 1, 2, 3, 4, 5 номинальным сечением от 1,5 до 1000 мм2, на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ переменного тока частотой 50 Гц или постоянного тока 1 и 1,5 кВ соответственно, марок: АПвВГнг(А), ПвВГнг(А), АПвВГЭнг(А), ПвВГЭнг(А), АПвВГнг(В), ПвВГнг(В), АПвВГЭнг(В), ПвВГЭнг(В), АПвБШвнг(А), ПвБШвнг(А), А2ХУ, 2ХУ – с оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А или В; АПвВГнг(А)-LS, ПвВГнг(А)-LS, АПвВГЭнг(А)-LS, ПвВГЭнг(А) LS, АПвБШвнг(А)-LS, АПвББШвнг(А)-LS, ПвБШвнг(А)-LS, ПвББШвнг(А)-LS - с оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с пониженнрым дымо-и газовыделением; АПвПГ, ПвПГ, АПвБШп, ПвБШп - с

оболочкой или защитным шлангом из полиэтилена.

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 8544499108 - - - - - - прочие

Единица продукта

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция

«Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 0,66; 1; 3 и 6 кВ. Технические условия»

Наименование документа	«Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 0,66; 1; 3 и 6 кВ. Технические условия»
Номер документа	ТУ 3520-008-63976268-2011

Исследования, испытания, измерения

Испытательная лаборатория

RA.RU.21КБ29

Признак аккредитации испытательной лаборатории	Да
Страна места нахождения испытательной лаборатории	РОССИЯ
Номер аттестата аккредитации испытательной лаборатории	RA.RU.21КБ29
Наименование испытательной	Испытательный центр кабельной продукции Общества с ограниченной ответственностью Испытательный Центр "Оптикэнерго"
Дата регистрации аттестата	05.05.2016

Протокол исследований и испытаний (измерений)

Номер протокола	Дата протокола	Скан-копия протокола	Выбранные стандарты	Отметка
71С-2026	27.03.2026	71С-2026.pdf		
72С-2026	27.03.2026	72С-2026.pdf		
73С-2026	27.03.2026	73С-2026.pdf		
74С-2026	27.03.2026	74С-2026.pdf		

Документы, предполагаемые схемой сертификации

ТР ТС 004/2011

Протокол испытаний в аккредитованной испытательной лаборатории

Наименование документа	Протокол
Номер документа	74С-2026
Дата документа	27.03.2026

Протокол испытаний в аккредитованной испытательной лаборатории

Наименование документа	Протокол
Номер документа	73С-2026
Дата документа	27.03.2026

Протокол испытаний в аккредитованной испытательной лаборатории

Наименование документа	Протокол
Номер документа	72С-2026
Дата документа	27.03.2026

Протокол испытаний в аккредитованной испытательной лаборатории

Наименование документа	Протокол
Номер документа	71С-2026
Дата документа	27.03.2026

Документы, полученные в процессе сертификации

Акт отбора образцов (проб)

Наименование документа	Акт отбора образцов (проб)
Номер документа	665/ТС/26
Дата документа	26.02.2026

Договор на сертификацию продукции

Наименование документа	Договор на сертификацию продукции
Номер документа	11/С/26
Дата документа	25.02.2026

Решение по заявлению на сертификацию

Наименование документа	Решение по заявлению на сертификацию
Номер документа	665/ТС/26
Дата документа	25.02.2026

Документы, представленные заявителем

Иные документы, представленные заявителем

Приложение	Нет
Категория документа	Эксплуатационная документация
Наименование документа	Ярлыки
Номер документа	б/н
Дата документа	21.02.2026

Иные документы, представленные заявителем

Приложение	Нет
Категория документа	Другое
Наименование документа	Перечень стандартов
Номер документа	б/н
Дата документа	24.02.2026

Иные документы, представленные заявителем

Приложение	Нет
Категория документа	Техническая документация
Наименование документа	«Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 0,66; 1; 3 и 6 кВ. Технические условия»
Номер документа	ТУ 3520-008-63976268-2011

Орган по сертификации

Номер аттестата аккредитации органа по сертификации	RA.RU.11АЖ03
Полное наименование органа по сертификации	Общество с ограниченной ответственностью Испытательный Центр «Оптикэнерго»
Дата регистрации аттестата аккредитации	26.09.2016
Адрес места осуществления деятельности	430016, РОССИЯ, Респ Мордовия, городской округ Саранск, город Саранск, улица Строительная, дом 3Б, строение 1
Адрес места нахождения	430016, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ, Г САРАНСК, УЛ СТРОИТЕЛЬНАЯ, Д. 3Б, СТР. 1
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)	1101327000961
Наименование органа по аккредитации, выдавшего аттестат аккредитации	Управление Федеральной налоговой службы по Республике Мордовия
Номер телефона	+7 8342482769
Адрес электронной почты	order@icopticenergo.ru
Адрес сайта в сети Интернет	www.icopticenergo.ru
ФИО руководителя	Исаева Ольга Васильевна

Эксперты

Шикаева Екатерина Валерьевна

ФИО эксперта	Шикаева Екатерина Валерьевна
Выполняемые функции	Эксперт по сертификации