ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ ЕАЭС RU C-RU.MH10.B.01466/26

Серия RU № 0584991

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции и услуг "Башкирский центр сертификации и тестирования" Общества с ограниченной ответственностью "АРТГРУПП". Место нахождения: 450005, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа, улица 50-летия Октября, дом 24, офис 309. Адрес места осуществления деятельности: 450005, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа, улица 50-летия Октября, дом 24, офисы 309, 307 б, 310, 311, 312. Регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.10MH10 от 24.06.2015. Телефон +7(347)2460717, адрес электронной почты artgrupp10@rambler.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «Кирскабель».
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 612820, Российская Федерация, Кировская область, Верхнекамский район, город Кирс, улица Ленина, дом 1. ОГРН: 1064303005040. Номер телефона +7(83339)2-92-00, адрес электронной почты kkz@kirscable.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Кирскабель».
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 612820, Российская Федерация, Кировская область, Верхнекамский район, город Кирс, улица Ленина, дом 1

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые с алюминиевыми и медными жилами числом от 1 до 5, сечением от 1,5 до 1000 мм², в том числе с низким дымо-и газовыделением, в том числе огнестойкие, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, с оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной пожароопасности или из полиэтилена, с общим экраном или без, с броней из стальных оцинкованных проволок или лент или броней из композитных материалов, в том числе в холодостойком исполнении «-ХЛ», в том числе в плоском исполнении- «-П», на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ, марок согласно приложению бланк № 1096131. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 16.К03-52-2011 "Кабели силовые, в том числе не распространяющие горение. Технические условия". Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний № 19-ТС от 01.06.2026, №№ 20-ТС, 21-ТС, 22-ТС от 09.06.2026, № 23-ТС от 17.06.2026 Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Метрология и испытания", аттестат аккредитации № RA.RU.21КБ24, протокол испытаний № 138-26 от 22.06.2026 Испытательного центра Общества с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский независимый испытательный центр", аттестат аккредитации RA.RU.21КБ26, акт о результатах анализа состояния производства № 041ТС-26 от 14.05.2026 Органа по сертификации продукции и услуг "Башкирский центр сертификации и тестирования" Общества с ограниченной ответственностью "АРТГРУПП", аттестат аккредитации № RA.RU.10MH10, эксперт Винокуров Михаил Александрович, технические условия ТУ 16.К03-52-2011 от 02.09.2011, руководство по эксплуатации К03.РЭ0ЭТ.Е1101.00004 от 09.06.2025, паспорта качества № 32603375 от 29.04.2026, № 32603736 от 10.05.2026, № 32603838 от 02.05.2026, № 22604040 от 28.04.2026, № 22603929 от 24.04.2026. Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента: ГОСТ 31996-2012 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия", ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности". Условия хранения 8(ОЖ3) по ГОСТ 15150-69. Срок хранения кабелей на открытых площадках - 2 года, под навесом - 5 лет, в закрытых помещениях - 10 лет. Срок службы 30 лет. Сертификат соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления образцов, прошедших испытания - 24.04.2026

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 23.06.2026 **ПО** 22.06.2031 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Шавалдина Валентина Викторовна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Винокурова Елена Павловна (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 845.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.МН10.В.01466/26

Серия RU № 1096131

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия

код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
8544 49 910 8	Кабели силовые с алюминиевыми и медными жилами числом от 1 до 5, сечением от 1,5 до 1000 мм², в том числе с низким дымо-и газовыделением, в том числе огнестойкие, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, с оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной пожароопасности или из полиэтилена, с общим экраном или без, с броней из стальных оцинкованных проволок или лент или броней из композитных материалов, в том числе в холодостойком исполнении «-ХЛ», в том числе в плоском исполнении- «-П», на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ, марок ВВГ, ВВГ-П, ВВГЭ, ВБШв, ВЭБШв, ВЭБВ, ВЭБбШв, ВКкШв, АВВГ, АВВГ-П, АВВГЭ, АВБШв, АВЭБШв, АВЭБВ, АВЭБбШв, АВКкШв; ВВГнг(А), ВВГ-Пнг(А), ВВГЭнг(А), ВБШвнг(А), ВЭБШвнг(А), ВЭБбШвнг(А), ВЭБВнг(А), ВКкШвнг(А), АВВГнг(А), АВВГ-Пнг(А), АВВГЭнг(А), АВБШвнг(А), АВЭБШвнг(А), АВЭБбШвнг(А), АВЭБВнг(А), АВКкШвнг(А); ВВГнг(А)-LS, ВВГ-Пнг(А)-LS, ВВГЭнг(А)-LS, ВБШвнг(А)-LS, ВЭБШвнг(А)-LS, ВЭБбШвнг(А)-LS, ВЭБВнг(А)-LS, ВКкШвнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, АВВГ-Пнг(А)-LS, АВВГЭнг(А)-LS, АВБШвнг(А)-LS, АВЭБШвнг(А)-LS, АВЭБбШвнг(А)-LS, АВЭБВнг(А)-LS, АВКкШвнг(А)-LS; ВВГнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS, ВВГЭнг(А)-FRLS, ВБШвнг(А)-FRLS, ВЭБШвнг(А)-FRLS, ВЭБбШвнг(А)-FRLS, ВЭБВнг(А)-FRLS, ВКкШвнг(А)-FRLS; ПвВГ, ПвВГ-П, ПвБШв, ПвЭБШв, ПвЭБбШв, ПвЭБВ, ПвКкШв, АПвВГ, АПвВГ-П, АПвБШв, АПвЭБШв, АПвЭБбШв, АПвЭБВ, АПвКкШв; ПвПГЭ, ПвПГ-П, ПвБШп, ПвЭБШп, ПвЭБбШп, ПвЭБП, ПвКкШп, АПвПГЭ, АПвПГ-П, АПвБШп, АПвЭБШп, АПвЭБбШп, АПвЭБП, АПвКкШп; ПвВГнг(А), ПвВГ-Пнг(А), ПвБШвнг(А), ПвЭБШвнг(А), ПвЭБбШвнг(А), ПвЭБВнг(А), ПвКкШвнг(А), АПвВГнг(А), АПвВГ-Пнг(А), АПвБШвнг(А), АПвЭБШвнг(А), АПвЭБбШвнг(А), АПвЭБВнг(А), АПвКкШвнг(А); ПвВГнг(А)-LS, ПвВГ-Пнг(А)-LS, ПвВГЭнг(А)-LS, ПвБШвнг(А)-LS, ПвЭБШвнг(А)-LS, ПвЭБбШвнг(А)-LS, ПвЭБВнг(А)-LS, ПвКкШвнг(А)-LS, АПвВГнг(А)-LS, АПвВГ-Пнг(А)-LS, АПвБШвнг(А)-LS, АПвЭБШвнг(А)-LS, АПвЭБбШвнг(А)-LS, АПвЭБВнг(А)-LS, АПвКкШвнг(А)-LS; ПвВГнг(А)-FRLS, ПвВГ-Пнг(А)-FRLS, ПвБШвнг(А)-FRLS, ПвЭБШвнг(А)-FRLS, ПвЭБбШвнг(А)-FRLS, ПвЭБВнг(А)-FRLS, ПвКкШвнг(А)-FRLS	ТУ 16.К03-52-2011 "Кабели силовые, в том числе не распространяющие горение. Технические условия"

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Павалдина Валентина Викторовна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Винокурова Елена Павловна (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «Б». ТЗ № 152.