

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



№ РОСС RU Д-RU.PA01.B.41501/24

ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УГЛИЧКАБЕЛЬ", ООО "УГЛИЧКАБЕЛЬ", место нахождения 152616, РОССИЯ, Ярославская область, УГЛИЧСКИЙ Р-Н, Г. УГЛИЧ, Ш. КАМЫШЕВСКОЕ, Д. 10, ОГРН 1027710003529, ИНН 7710434750, телефон +7 4853291300, электронная почта info@uglichcable.ru

В ЛИЦЕ: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, БРЯНЦЕВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые, не распространяющие горение при группой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, с медными или алюминиевыми жилами, с числом жил из ряда (1;3), номинальным сечением от 35 мм² до 1000 мм², с изоляцией из сшитого полиэтилена, в оболочке из ПВХ пониженной горючести, на номинальное переменное напряжение от 6 до 35 кВ, марок: ПвВнг(А), ПвБВнг(А), ПвБаВнг(А), ПвБасВнг(А), ПвКВнг(А), ПвКаВнг(А), ПвКасВнг(А), ПвКБВнг(А), АпВВнг(А), АпВБВнг(А), АпВБаВнг(А), АпВБасВнг(А), АпВКВнг(А), АпВКаВнг(А), АпВКасВнг(А), АпВКБВнг(А);
Модификации:
«Г» – водоблокирующие ленты герметизации металлического экрана;
«2г» – дополнительная алюмополимерная лента поверх герметизированного металлического экрана;
«ж» – дополнительно продольная герметизация токопроводящих жил водоблокирующими нитями.
Герметизирующие элементы могут использоваться как совместно, так и по отдельности.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УГЛИЧКАБЕЛЬ", ООО "УГЛИЧКАБЕЛЬ", 152616, РОССИЯ, Ярославская область, УГЛИЧСКИЙ Р-Н, Г. УГЛИЧ, Ш. КАМЫШЕВСКОЕ, Д. 10, ОГРН 1027710003529, ИНН 7710434750.

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ТУ 3530-022-58727764-2013. Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 27.32.14

код ТН ВЭД ЕАЭС: 854460

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: ГОСТ 34834-2022, Кабели силовые с экструдированной изоляцией на номинальное напряжение от 6 до 35 кВ включительно. Общие технические условия, п.п. 4.3, 4.4, 4.5, 5.2.1.1, 5.2.1.3-5.2.1.22 (кроме проверки прочности при разрыве и относительного удлинения при разрыве внутренней оболочки), 5.2.2.1-5.2.2.8, 5.2.2.9, 5.2.2.10, 5.2.2.12, 5.2.3.1, 5.2.4.1-5.2.4.3, 5.2.5.1, 5.2.5.2, 5.2.5.3, 5.2.5.5, 5.2.7.2, 5.2.7.3;

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 1д
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 13-И/2024 выдан 17.09.2024 испытательной лабораторией "ИЛ ООО "Угличкабель"";

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 17.10.2024 по 13.10.2029

М.П.
(при наличии)

Заявитель



подпись

БРЯНЦЕВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.