

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ26.B.00112/21

Серия **RU** № **0201713**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукция Общества с ограниченной ответственностью "Томский центр сертификации и менеджмента", адрес юридического лица: 634003, Россия, Томская область, г. Томск, ул. Пушкина, дом 44, регистрационный номер RA.RU.11ПБ26 от 21.03.2016, телефон: 83822700900 доп. 13010, адрес электронной почты: rybalko_o@niki.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество "Сибкабель", адрес юридического лица: 634003, Россия, Томская область, г. Томск, ул. Пушкина, д. 46, ОГРН: 1027000860072, телефон: 83822700700, адрес электронной почты: office@sibkabel.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество "Сибкабель", адрес юридического лица: 634003, Россия, Томская область, г. Томск, ул. Пушкина, д. 46

ПРОДУКЦИЯ

Кабели силовые с медными или алюминиевыми жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, оболочкой или защитным планом из поливинилхлоридного пластика или поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, в том числе бронированные на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ, марок ВВГ, АВВГ, ВВГнг(А), АВВГнг(А) с числом жил 1, 2, 3, 4, 5 номинальным сечением основных жил до 50 мм² включительно, ВВГ-П, АВВГ-П, ВВГ-Пнг(А), АВВГ-Пнг(А) с числом жил 2, 3 номинальным сечением основных жил до 10 мм² включительно; ВВШв, АВВШв, ВВШвнг(А), АВВШвнг(А) с числом жил 2, 3, 4, 5 номинальным сечением основных жил до 50 мм² включительно, на номинальное переменное напряжение 1 кВ, марок ВВГ, АВВГ, ВВГнг(А), АВВГнг(А), ВВШв, АВВШв, ВВШвнг(А), АВВШвнг(А) с числом жил 1, 2, 3, 4, 5 номинальным сечением основных жил до 240 мм² включительно, ВВГ-П, АВВГ-П, ВВГ-Пнг(А), АВВГ-Пнг(А) с числом жил 2, 3 номинальным сечением основных жил до 10 мм² включительно, изготовлены в соответствии с ТУ 16-705 499-2010 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 0,66, 1 и 3 кВ. Технические условия". Серийный выпуск.

Примечание: алюминиевые однопроводные токопроводящие жилы изготавливаются номинальным сечением от 2,5 до 50 мм² включительно.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов № 291 от 07.12.2021, № 292 от 13.10.2021, № 293 от 20.10.2021, № 450 от 24.12.2021 Испытательного центра кабельных, электроустановочных изделий и электроизоляционных материалов Акционерного общества "Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический кабельный институт (НИКИ) г. Томск с опытным производством", регистрационный номер RA.RU.22ME94; акта о результатах анализа состояния производства № 299 от 08.10.2021. Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Стандарты, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ГОСТ 31996-2012 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66, 1 и 3 кВ. Общие технические условия", ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности". Условия хранения кабелей должны соответствовать группе ОЖ по ГОСТ 15150-69. Срок службы кабелей – не менее 30 лет при соблюдении заказчиком (потребителем) условий транспортирования, хранения, прокладки (монтажа) и эксплуатации. Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей. Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет. Гарантийный срок исчисляется с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не менее 6 месяцев с даты изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

30.12.2021

по

29.12.2026

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



М.П. Рыбалко Ольга Эдуардовна

М.П. Мордавинов Юрий Александрович
Солдатенко Татьяна Михайловна

(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)