



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АД38.В.00181/25

Серия **RU** № **0594499**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «СЕРКОНС». Место нахождения (адрес юридического лица): 121471, Россия, город Москва, улица Рябиновая, дом 26, строение 2, этаж 2, офис 206, кабинет 1. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, Большой Строченовский переулок, дом 25А, помещение 1, комната №26. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.10АД38. Дата решения об аккредитации: 07.11.2016. Номер телефона: +7 (495) 274-01-01. Адрес электронной почты: info@serconstrus.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАЛЛИСТ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 636462, Россия, Томская область, Колпашевский район, город Колпашево, улица Обская, дом 67/1, строение 11
Основной государственный регистрационный номер 1027003552564.
Телефон: +73825451721 Адрес электронной почты: mail@metallistcable.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАЛЛИСТ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 636462, Россия, Томская область, Колпашевский район, город Колпашево, улица Обская, дом 67/1, строение 11

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые с медными жилами числом от 2 до 5 и номинальным сечением от 1,5 до 6 мм² включительно, с изоляцией и наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластика, с внутренней оболочкой из поливинилхлоридного пластика или мелонаполненной резиновой смеси, не распространяющие горение при одиночной прокладке, на номинальное переменное напряжение до 0,66 кВ включительно частотой 50 Гц, марки NUM, NUM-J, NUM-O. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3521-020-00214468-2015 "Кабели силовые на номинальное напряжение до 0,66 кВ включительно. Технические условия".

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544499108

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 3447УТ, 3448УТ

от 12.12.2025 года, выданных Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05).
Протокола испытаний № ППБ-1548/12-2025 от 12.12.2025 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90).

Акта о результатах анализа состояния производства №27.10.2025-1СЕРК от 06.11.2025, выданного Обществом с ограниченной ответственностью «СЕРКОНС» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10АД38),
эксперт, подписавший акт анализа состояния производства - Блохин Владимир Геннадьевич.
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Стандарты и документы, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента: ТУ 3521-020-00214468-2015 "Кабели силовые на номинальное напряжение до 0,66 кВ включительно. Технические условия". ТР ТС 004/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (Статьи 4 и 5). Описание принятых технических решений и Оценка степени рисков причинения вреда от применения кабелей, ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности". Срок службы кабелей должен составлять не менее 30 лет. Хранение кабелей должно соответствовать требованиям ГОСТ 18690-2012. Условия хранения кабелей в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать условиям хранения ЖЗ по ГОСТ 15150-69. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отбракованных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с 08.2025 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 15.12.2025 **ПО** 14.12.2030 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Терцева Анна Сергеевна
(подпись)



Терцева Анна Сергеевна
(Ф.И.О.)

Шанина Арина Игоревна
(Ф.И.О.)