



№ ТС RU C-RU.MЮ63.B.00076

Серия RU № 0115229

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРДОВСЕРТИФИКАЦИЯ" (ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ НА ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА). Место нахождения и фактический адрес: 430030, Российская Федерация, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Титова, д.10. Телефон 8-(8342) 24-84-40 (41), факс 8-(8342) 23-41-44, адрес электронной почты sertif.rm@bk.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11МЮ63 выдан 14.10.2013 Росаккредитацией.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Провод-К". ОГРН: 1095904003491. Место нахождения: город Пермь, улица Куйбышева, 114, офис 30, Российская Федерация, 614010. Фактический адрес: город Пермь, улица Гайвинская, 99, 614030. Телефон +73422742627, факс +73422745394, адрес электронной почты aitbaev@provod-k.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Провод-К". Место нахождения: город Пермь, улица Куйбышева, 114, офис 30, Российская Федерация, 614010. Фактический адрес: город Пермь, улица Гайвинская, 99, 614030.

ПРОДУКЦИЯ Провода с медными токопроводящими жилами, с поливинилхлоридной изоляцией для электрических установок, на номинальное переменное напряжение до 450/750 В включительно номинальной частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В включительно, климатического исполнения "ХЛ" и "УХЛ" марок: ПуВ, ПУГВ, ПуГВВ - одножильные, номинальным сечением жил 0,5-10,0 кв.мм; ПуВВ - с числом жил 1 номинальным сечением 0,5-10,0 кв.мм; с числом жил 2 и 3, номинальным сечением жил 0,5-4,0 кв.мм. Продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями ТУ 3550-006-60698248-2010 "Провода с поливинилхлоридной изоляцией для электрических установок". Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ акта о результатах анализа состояния производства № 77 от 21.05.2015 г., аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11МЮ63 от 14.10.2013 г. по 14.10.2018 г. выдан Росаккредитацией; протокола испытаний № 31С-2015 от 11.06.2015 г. Испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью Испытательный Центр "Оптикэнерго", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21КБ29 от 04.03.2014 г. по 20.07.2016 г.; сертификата соответствия на систему менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 9001-2011, рег. № РОСС RU. ИК34.К00130 от 09.01.2013 г. до 09.01.2016 г., выдан ОС СМК ООО "ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И КАЧЕСТВА "ПЕРМЬ-СТАНДАРТ-ТЕСТ" рег. № РОСС RU.0001.13ИК34; ГОСТ 31947-2012; ГОСТ 31565-2012.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения проводов в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать условиям ОЖ2 по ГОСТ 15150-69. Срок службы проводов должен быть не менее 20 лет при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, прокладки (монтажа) и эксплуатации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ 22.06.2015 ПО 21.06.2020 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)

А. Ю. Гладков
(подпись)
Т. В. Бобровская
(подпись)

А. Ю. Гладков

ПО КОММ

Т. В. Бобровская



А. Ю. Гладков

ПО ДОВ

01.02.16