ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС BY/112 02.01. ТР043 033.01 00570

Серия BY № 0068747

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции на соответствие требованиям пожарной безопасности, Учреждение «Республиканский центр сертификации и экспертизы лицензируемых видов деятельности» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, аттестат аккредитации от 24.07.2009 № BY/112 033.01, место нахождения: Республика Беларусь, 220088, г. Минск, ул. Захарова, 73а, телефоны: +375 17 399 92 85, +375 17 374 18 81, адрес электронной почты: rcce@mchs.gov.by.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «РовалэнтИнвестГрупп», зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 192811808, место нахождения: Республика Беларусь, 220070, г. Минск, ул. Солтыса, д. 187, корпус 8, помещение 192, телефон: +375 17 368 16 80, адрес электронной почты: rig@rovalant.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «РовалэнтИнвестГрупп», место нахождения: Республика Беларусь, 220070, г. Минск, ул. Солтыса, д. 187, корпус 8.

ПРОДУКЦИЯ Приборы приемно-контрольные пожарные и управления серии «А24» исполнений: А24/2; А24/4; А24/6; А24/8 (перечень компонентов, модулей и принадлежностей в приложении № 1 к сертификату соответствия, бланк BY № 0026251).

ТУ BY 192811808.003-2018 «Приборы приемно-контрольные пожарные и управления серии «А24», серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8531103000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

отчета о проверке производства от 17.07.2026, составленного экспертами-аудиторами Мельниковой Мариной Сергеевной, Анисковичем Артёмом Вячеславовичем, органа по сертификации продукции на соответствие требованиям пожарной безопасности, аттестат аккредитации № BY/112 033.01;

протоколов испытаний Испытательного центра государственного учреждения образования «Университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» № BY/112 1.0042, от 04.08.2026 №№ 035/08/2026, 036/08/2026; Научно-производственного республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации № BY/112 1.0025, от 10.09.2026 № 44907 ЭМС.

Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Примененные стандарты – СТБ 11.14.01-2006 «Система стандартов пожарной безопасности. Системы пожарной сигнализации. Приборы управления пожарные. Общие технические условия» п.п. 5.1.2.1 – 5.1.2.5, 5.1.2.6 (а, ж-л), 5.1.3 – 5.1.10, 5.1.13, 5.1.15 – 5.1.18, 5.2, 5.4.1 – 5.4.6, 5.4.9 – 5.4.12, 7.1 – 7.6, 8.1, 8.3 – 8.7, 9.1, 9.3, 10.3 – 10.10, 11.1; ГОСТ 30737-2001 «Приборы приемно-контрольные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний» п.п. 5.2.1, 5.2.3 – 5.2.9, 5.2.11, 5.2.13 – 5.2.19, 5.4, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.4 – 5.5.11, 6.4 – 6.6.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 14.09.2026 ПО 13.09.2031 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — Михайловский Алексей Святославович

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) — Анискович Артём Вячеславович

Приложение № 1

к сертификату соответствия № **BY/112 02.01. ТР043 033.01 00570** от **14.09.2026**

Листов 1 Лист 1

Приборы приемно-контрольные пожарные и управления серии «А24»
ТУ BY 192811808.003-2018
Перечень компонентов, модулей и принадлежностей

№ п/п	Наименование и обозначения компонентов, модулей и принадлежностей	Конструкторская документация
1	Приборы приемно-контрольные пожарные и управления серии «А24» исполнений: А24/2; А24/4; А24/6; А24/8	РЮИВ 173000.000 (-01, -02, -03), РЮИВ 173000.000 (-01, -02, -03) ПС
2	Релейный модуль РМ-А24/3	РЮИВ 173100.000, РЮИВ 173100.000 ПС
3	Выносная панель управления ВПУ-А24/700	РЮИВ 173200.000, РЮИВ 173200.000 ПС
4	Панель индикации и управления базовая ПИУ-А24Б	РЮИВ 173310.000, РЮИВ 173310.00 ПС
5	Панель индикации и управления расширения ПИУ-А24Р	РЮИВ 173320.000, РЮИВ 173320.000 ПС
6	Панель индикации и управления автоматикой ПИУ-А24А	РЮИВ 173330.000, РЮИВ 173330.000 ПС
7	Модули расширения МР-А24/8, МР-А24/16	РЮИВ 173400.000 (-01), РЮИВ 173400.000 (-01) ПС
8	Бокс аккумуляторный БА-18	РЮИВ 173500.000, РЮИВ 173500.000 ПС
9	Репитер Р485	РЮИВ 136200.000-06, РЮИВ 136200.000-06 РЭ
10	Блок управления нагрузками силовой БУН1-12С	РЮИВ 134300.000, РЮИВ 134300.000 РЭ
11	Блок управления нагрузками БУН3-12	РЮИВ 134000.000, РЮИВ 134000.000 РЭ

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — Михайловский Алексей Святославович

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) — Анискович Артём Вячеславович

РУП "Бобруйская укрупненная типография им. А. Т. Непогодина" зак. 1ц-2021, т. 10000

Серия BY № 0026251