Приложение № 1

к сертификату соответствия № **ЕАЭС BY/112 02.01. ТР004 020.02 00545**

**Кабели силовые повышенной гибкости на номинальное переменное напряжение 380/660 В, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из резины общего назначения, в том числе с повышенной морозостойкостью, в том числе с упрочняющими элементами, марок: КПГ, КПГ-ХЛ, КПГУ, КПГУ-ХЛ; или с резиновой изоляцией и маслостойкой оболочкой из полихлоропреновой резины, не распространяющей горение при одиночной прокладке, в том числе с сердечником, марок: КПГН, КПГСН**

| № п/п | Марка кабеля | Число жил | | | Номинальное сечение основных жил, мм² | Показатели пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | основных | нулевой и/или заземления | вспомога-тельных | | |
| 1 | КПГ | 2 | - | - | 0,5÷240 | О2.8.2.5.4 |
| | | 2 и 3 | 1 и 2 | - | 0,5÷240 | |
| 2 | КПГ-ХЛ | 2 | - | - | 0,5÷240 | |
| | | 2 и 3 | 1 и 2 | - | 0,5÷240 | |
| 3 | КПГУ | 3 | - | - | 95÷240 | |
| | | 3 | 1 и 2 | - | 95÷240 | |
| 4 | КПГУ-ХЛ | 3 | - | - | 95÷240 | |
| | | 3 | 1 и 2 | - | 95÷240 | |
| 5 | КПГН | 3 | 1 и 2 | - | 1,5÷240 | О1.8.2.5.4 Предел распространения горения кабельного изделия при одиночной прокладке - ПРГО 1 |
| | | 3 | 1 и 2 | 1 | 1,5÷240 | |
| 6 | КПГСН | 3 | 1 и 2 | - | 2,5÷240 | |
| | | 3 | 1 и 2 | 1 и 2 | 2,5÷240 | |
| Примечание – Допускается другое количество основных, вспомогательных жил, а также расщепленная жила заземления или нулевая | | | | | | |

**Всего: 6 (шесть) позиций.**

**Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации** (подпись) Волчок Владимир Федорович (Ф.И.О.)

**Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты- аудиторы))** (подпись) Сиводед Андрей Васильевич (Ф.И.О.)

Серия BY № 0021478

# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

**№ ЕАЭС BY/112 02.01. ТР004 020.02 00545**

Серия BY № 0024692

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**
Открытое акционерное общество «Испытания и сертификация бытовой и промышленной продукции «БЕЛЛИС»; место нахождения: Республика Беларусь, 220029, г. Минск, ул. Красная, 7Б; место осуществления деятельности: Республика Беларусь, 220029, г. Минск, ул. Красная, 8; аттестат аккредитации № BY/112 020.02 от 03.08.1993; номер телефона: +375 17 243 16 41; адрес электронной почты: bellis@bellis.by

**ЗАЯВИТЕЛЬ**
Акционерное общество «Сибкабель»,
место нахождения: Российская Федерация, 634003, Томская область, г. Томск, ул. Пушкина, д. 46;
ОГРН 1027000860072
номер телефона 83822700700, адрес электронной почты office@sibkabel.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**
Акционерное общество «Сибкабель»,
место нахождения: Российская Федерация, 634003, Томская область, г. Томск, ул. Пушкина, д. 46;

**ПРОДУКЦИЯ**
кабели силовые повышенной гибкости на номинальное переменное напряжение 380/660 В, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из резины общего назначения, в том числе с повышенной морозостойкостью, в том числе с упрочняющими элементами, марок: КПГ, КПГ-ХЛ, КПГУ, КПГУ-ХЛ; или с резиновой изоляцией и маслостойкой оболочкой из полихлоропреновой резины, не распространяющей горение при одиночной прокладке, в том числе с сердечником, марок: КПГН, КПГСН
(маркоразмеры смотри приложение 1, номер бланка: Серия BY № 0021478)
Технические условия ТУ 16.К73.05-2021 «Кабели силовые гибкие на напряжение 660 В»
серийный выпуск

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 8544 49 910 8

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**
Технический регламент Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ**
протоколов аккредитованной испытательной лаборатории «БЕЛЛИС», BY/112 1.0001, №№ 101-21-2792, 101-21-2795, 101-21-2797 от 07.12.2021, 101-21-2866 от 10.12.2021;
протоколов испытательного центра кабельных, электроустановочных изделий и электроизоляционных материалов акционерного общества «Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический кабельный институт (НИКИ) с опытным производством», RA.RU.22ME94 №№ 422, 423, 424 от 08.12.2021;
отчета о проверке производства № 06-189/2021 от 02.07.2021.
Схема сертификации: 1с.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**
Анализ состояния производства проведен посредством дистанционной оценки.
Продукция соответствует требованиям ГОСТ 24334-2020 «Кабели силовые для нестационарной прокладки. Общие технические требования», ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»
(Показатели пожарной опасности смотри приложение 1, номер бланка: Серия BY № 0021478).

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 14.12.2021 **ПО** 13.12.2026 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

**Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации** (подпись) Волчок Владимир Федорович (Ф.И.О.)

**Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты- аудиторы))** (подпись) Сиводед Андрей Васильевич (Ф.И.О.)