Система добровольной сертификации систем менеджмента, персонала, производства, продукции, работ и услуг "ПСК СОЮЗ"
РОСС RU.31529.04ИЖС0

№ 006725

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 28.05.2025г по 27.05.2028г.

Код ОКПД 2: 28.25.12.190

Код ТН ВЭД: 8414 59

№ РОСС RU.ОС55.Н003482

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЗЭМО ЗАВОД ВЕНТИЛЯТОР" (ООО "СЗЭМО ЗВ"), ОГРН: 1217800105236 Место нахождения: 193315, РОССИЯ, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ вн. тер. г.,ПР-КТ БОЛЬШЕВИКОВ, Д. 52, К. 9 СТР. 11, ЭТАЖ 2 РАБ. МЕСТО 2. Адрес места осуществления деятельности: 193315, РОССИЯ, Г Санкт-Петербург, пр-кт Большевиков, дом 52 корпус 9 литер Л.
Телефон: +7(812)331-00-97. Адрес электронной почты: ventilator@ventilator.spb.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЗЭМО ЗАВОД ВЕНТИЛЯТОР" (ООО "СЗЭМО ЗВ"), ОГРН: 1217800105236 Место нахождения: 193315, РОССИЯ, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ вн. тер. г. ПР-КТ БОЛЬШЕВИКОВ, Д. 52, К. 9 СТР. 11, ЭТАЖ 2 РАБ. МЕСТО 2. Адрес места осуществления деятельности: 193315, РОССИЯ, Г Санкт-Петербург, пр-кт Большевиков, дом 52 корпус 9 литер Л.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» (ИНН 9724194533) Адрес: Москва, 117405, город Москва, ул Газопровод, д. 6 к. 1, помещ. 2/1. Аттестат аккредитации РОСС RU.31529.04ИЖС0.ОС55 от 20.06.2024г. до 19.06.2029г. osp52@inbox.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Стакан монтажный типа СТМ, содержащий в своей конструкции противопожарный нормально закрытый клапан прямоугольного сечения или противопожарный обратный клапан прямоугольного сечения, выпускаемый по ТУ 28.25.20-011-55528260-2022 «СТАКАНЫ МОНТАЖНЫЕ» Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 34720-2021 «Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испытаний на огнестойкость». Предел огнестойкости EI120.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 29211 от 21.05.2025 г., Выданный ИЛ «ПОЖЛАБ»РОСС RU.32365.04СТС0.ИЦ17 до 19 июня 2029 г

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия — Русаков В.А.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия — Сельдимиров М.А.

АО «ОПЦИОН», Москва, 2024 г., «В», ТЗ № 959.